



АНО «Агентство по энергосбережению УР»:  
г.Ижевск, ул.Майская, д.29,  
тел./факс: (3412) 90-89-84, 90-89-86,  
90-89-94, 90-89-96,  
e-mail: info@energoser18.ru

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
на период 2015 – 2025 г.г.

Приложения к книге 3

Д.10.10.14-ЭМ.03.003

Глава Администрации  
МО «Город Сарапул»  
Сизов А.Н. \_\_\_\_\_

Директор  
АНО «Агентство по энергосбережению УР»  
Берлинский П.В. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Директор МУП «Сарапульский водо-  
канал»  
Кузнецов В.И. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
на период 2015 – 2025 г.г.

Приложения к книге 3

Д.10.10.14-ЭМ.03.003

Исполнители:  
Руководитель группы  
энергетических обследований тепло-  
и водоснабжения  
Асколепов А.Н.  
Руководитель группы  
энергетических обследований  
бюджетных организаций, зданий  
и сооружений  
Труфанова Л.М.  
Инженер-теплотехник  
Решетников М.И.  
Инженер-экономист  
Мальцева Л.А.

Ижевск 2014 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ .....	1
И ВОДООТВЕДЕНИЯ.....	1
ОГЛАВЛЕНИЕ .....	2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.....	4
1. Результаты гидравлических расчетов существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул» Удмуртской Республики.....	5
2. Результаты гидравлических расчетов перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул» Удмуртской Республики.....	204

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Результаты гидравлического расчета участков существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул».....	5
Таблица 2 – Результаты гидравлического расчета узлов существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул».....	112
Таблица 3 – Результаты гидравлического расчета гидрантов существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул».....	190
Таблица 4 – Результаты гидравлического расчета участков перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул».....	204
Таблица 5 – Результаты гидравлического расчета узлов перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул».....	539
Таблица 6 – Результаты гидравлического расчета гидрантов перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул».....	618

# **1. Результаты гидравлических расчетов существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул» Удмуртской Республики**

Таблица 1 – Результаты гидравлического расчета участков существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул».

Начало участка	Конец участка	Источники	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, м <sup>3</sup> /час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию
ВНС-1	ВК-1Л	1	18,51	0,7	0,9	0,36	0,0003	Пластмасса	МПСВ	
ВНС-1	ВК-1(П)	1	19,09	0,8	0,9	0,36	0,0002	Сталь	МПСВ	
ВК-4(Л)	ВК-5(П)	1	122,15	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-5(П)	ВК-6(Л)	1	267,24	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-6(Л)	ВК-7(Л)	1	66,68	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-7(Л)	ВК-8(Л)	1	134,47	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-8(Л)	ВК-9(Л)	1	71,91	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-9(Л)	ВК-10(Л)	1	80,5	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-10(Л)	ВК-11(Л)	1	336,23	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-11(Л)	ВК-12(Л)	1	30,69	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-12(Л)	ВК-13(Л)	1	364,92	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-13(Л)	ВК-14(Л)	1	741,64	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-14(Л)	ВК-15(Л)	1	143,09	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-15(Л)	ВК-16(Л)	1	243,17	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-16(Л)	ВК-17(Л)	1	61,15	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-17(Л)	ВК-18(Л)	1	277,4	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-18(Л)	ВК-19(Л)	1	376,66	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-19(Л)	Потребитель	1	79,93	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-4(П)	ВК-5(П)	1	259,85	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-5(П)	ВК-6(П)	1	120,74	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-6(П)	ВК-7(П)	1	260,98	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
ВК-7(П)	ВК-8(П)	1	71,09	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-8(П)	БК-9(П)	1	132,4	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-9(П)	БК-10(П)	1	74,4	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-10(П)	БК-11(П)	1	414,74	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-11(П)	БК-12(П)	1	37,87	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-12(П)	БК-13(П)	1	359,26	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-13(П)	БК-14(П)	1	742,61	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-14(П)	БК-15(П)	1	141,32	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-15(П)	БК-16(П)	1	243,14	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-16(П)	БК-17(П)	1	62,18	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-17(П)	БК-18(П)	1	274,11	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-18(П)	БК-19(П)	1	359,67	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-19(П)	Потребитель	1	91,08	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-1Л	БК-2(Л)	1	23,73	0,8	2,02	0,36	0,0002	Сталь	МПСВ	1986
БК-1(П)	БК-2(П)	1	11,22	0,8	0,9	0,36	0,0002	Сталь	МПСВ	
БК-2(П)	БК-3(П)	1	8,61	0,8	0,9	0,36	0,0002	Сталь	МПСВ	
БК-2(Л)	БК-3(Л)	1	9,25	0,8	2,02	0,36	0,0002	Сталь	МПСВ	1986
БК-3(П)	БК-4(П)	1	265,19	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986
БК-3(Л)	БК-4(Л)	1	521,59	0,7	2,02	0,36	0,0003	Сталь	МПСВ	1986

Начало участка	Конец участка	Источники	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию
ВНС-Город	Узел-5-1-1	3	313,3	0,7	1,26	128,035	460,93	0,3327	Сталь	МПСВ	1986
Узел-3-1	ПГ-10	3	3,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	МПСВ	
ПГ-10	Потребитель	3	16,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-3-1	БК-1 ул.Раскольников а	3	5,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1 ул.Раскольникова	Потребитель	3	43,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-2-1	Потребитель	3	15,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-3-1	Узел-3-2	3	22,03	0,7	1,26	54,0331	194,52	0,1404	Сталь	МПСВ	1986
Узел-3-2	БК-3-2-1	3	3,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-3-2	БК-3-3	3	36,98	0,7	1,26	53,8841	193,98	0,14	Сталь	МПСВ	1986
БК-3-3	Потребитель	3	23,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	ГазСервис	
БК-3-3	Узел-3-4	3	108,35	0,7	1,26	53,7351	193,45	0,1396	Сталь	МПСВ	1986
Узел-3-4	Узел-3-5	3	642,6	0,7	1,26	53,7351	193,45	0,1396	Сталь	МПСВ	1986
БК-4-1	ПГ-1	3	25,31	0,7	2,02	73,7039	265,33	0,1915	Сталь	МПСВ	1986
ПГ-1	Потребитель	3	20,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ПГ-1	БК-4-2	3	68,52	0,7	2,02	73,5549	264,8	0,1911	Сталь	МПСВ	1986
Узел-5-1-1	Узел-3-1	3	313,3	0,7	1,26	54,3311	195,59	0,1412	Сталь	МПСВ	1986
Узел-5-1-1	БК-4-1	3	219,69	0,7	2,02	73,7039	265,33	0,1915	Сталь	МПСВ	1986

Начало участка	Конец участка	Источники	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию
ВНС-ПМК	БК-5	4	103,23	0,3	1,05	73,146	263,33	1,0348	Сталь	МПСВ	1999
БК-5	БК-5-1	4	42,49	0,3	1,11	29,1807	105,05	0,4128	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1	БК-5-1-1	4	79,77	0,3	1,05	29,0317	104,51	0,4107	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1-1	Узел-5-1-2	4	171,05	0,3	1,05	28,8827	103,98	0,4086	Сталь	МПСВ	1999
Узел-5-1-2	БК-5-1-3	4	120,99	0,3	1,05	28,8827	103,98	0,4086	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1-3	БК-5-1-4	4	25,59	0,3	1,05	28,8827	103,98	0,4086	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1-4	БК-5-1-5	4	333,15	0,3	1,05	28,8827	103,98	0,4086	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1-5	БК-5-1-6	4	5,32	0,3	1,05	25,9469	93,41	0,3671	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1-6	БК-5-1-7	4	5,38	0,3	1,05	25,9469	93,41	0,3671	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1-7	Узел-5-1-8	4	15,8	0,3	1,05	25,9469	93,41	0,3671	Сталь	МПСВ	1999
БК-5-1-9	БК-5-1-11	4	186,7	0,25	0,76	25,6489	92,34	0,5225	Сталь	МПСВ	2004

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-11	БК-5-1-12	4	23,72	0,25	0,76	25,6319	92,27	0,5222	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-1-12	БК-5-1-13	4	17,85	0,25	0,76	23,3408	84,03	0,4755	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-1-13	БК-5-1-14	4	59,62	0,25	0,76	23,3408	84,03	0,4755	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-1-14	БК-5-1-15	4	39,49	0,25	0,76	23,3408	84,03	0,4755	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-1-15	БК-5-1-16	4	25,81	0,25	0,76	23,3408	84,03	0,4755	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-1-16	Узел-3-8-1	4	30,26	0,25	0,76	23,3408	84,03	0,4755	Сталь	МПСВ	2004
ПГ-15	БК-5-1-17	4	494,12	0,3	0,69	23,0428	82,95	0,326	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-17	ПГ-18	4	11,24	0,3	0,69	22,8938	82,42	0,3239	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-18	БК-5-1-18	4	48,65	0,3	0,69	22,8938	82,42	0,3239	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-18	БК-5-1-19	4	47,18	0,3	0,69	22,7448	81,88	0,3218	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-19	ПГ-19	4	11,51	0,3	0,69	22,5958	81,34	0,3197	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-19	БК-5-1-20	4	61,32	0,3	0,69	22,5958	81,34	0,3197	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-20	БК-5-1-21	4	15,84	0,3	0,69	22,4468	80,81	0,3176	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-21	БК-5-1-22	4	55,22	0,3	0,69	22,2978	80,27	0,3155	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-22	ПГ-20	4	17,55	0,3	0,69	22,1488	79,74	0,3133	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-20	БК-5-1-23	4	58,47	0,3	0,69	21,9998	79,2	0,3112	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-23	ПГ-22	4	69,77	0,3	0,69	21,8508	78,66	0,3091	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-22	БК-5-1-24	4	11	0,3	0,69	21,8508	78,66	0,3091	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-24	БК-5-1-25	4	74,3	0,3	0,69	21,7018	78,13	0,307	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-25	ПГ-24	4	66,83	0,3	0,69	21,5528	77,59	0,3049	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-24	БК-5-1-26	4	8,32	0,3	0,69	21,5528	77,59	0,3049	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-26	БК-5-1-27	4	85,95	0,3	0,69	21,4038	77,05	0,3028	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-27	ПГ-31	4	58,81	0,3	0,69	21,2548	76,52	0,3007	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-31	БК-5-1-28	4	9,6	0,3	0,69	21,2548	76,52	0,3007	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-28	БК-5-1-29	4	70,9	0,3	0,69	21,2548	76,52	0,3007	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-29	БК-5-1-30	4	12,5	0,3	0,69	21,1058	75,98	0,2986	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-30	БК-5-1-31	4	52,11	0,3	0,69	21,1058	75,98	0,2986	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-31	ПГ-34	4	31,45	0,3	0,69	20,6588	74,37	0,2923	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-34	БК-5-1-32	4	90,44	0,3	0,69	20,6588	74,37	0,2923	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-32	ПГ-35	4	44,6	0,3	0,69	20,5098	73,84	0,2902	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-35	БК-5-1-33	4	25,73	0,2	0,69	20,5098	73,84	0,6529	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-33	БК-5-1-34	4	75,51	0,2	0,69	20,5098	73,84	0,6529	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-34	БК-5-1-35	4	28	0,2	0,69	20,5098	73,84	0,6529	Сталь	МПСВ	2005

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-35	ПГ-36	4	21,14	0,2	0,69	20,3608	73,3	0,6481	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-36	БК-5-1-36	4	48,89	0,2	0,69	20,3608	73,3	0,6481	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-36	БК-5-1-37	4	51,07	0,2	0,69	20,3608	73,3	0,6481	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-37	ПГ-37	4	10,4	0,2	0,69	20,3608	73,3	0,6481	Сталь	МПСВ	2005
ПГ-37	БК-5-1-38	4	42,91	0,2	0,69	20,3608	73,3	0,6481	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-38	Потребитель	4	69,15	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-38	БК-5-1-39	4	95,23	0,2	0,69	20,2118	72,76	0,6434	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-17	Потребитель	4	67,54	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-18	Потребитель	4	17,4	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-19	Потребитель	4	14,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-21	Потребитель	4	26,78	0,1	1,39	0,149	0,54	0,019	Сталь	МПСВ	1995
ПГ-20	Потребитель	4	20,79	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-5	БК-5-1-5-1	4	39,61	0,1	0,9	2,9358	10,57	0,3738	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-1	Потребитель	4	11,74	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-1	БК-5-1-5-2	4	61,83	0,1	0,9	2,7868	10,03	0,3548	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-2	БК-5-1-5-3	4	3,88	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-3	Потребитель	4	32,03	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-2	БК-5-1-5-4	4	38,07	0,1	0,9	2,4888	8,96	0,3169	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-4	Потребитель	4	18,21	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-4	Потребитель	4	30,27	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-4	БК-5-1-5-5	4	34,01	0,1	0,9	2,1908	7,89	0,2789	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-5	Потребитель	4	14,22	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	МПСВ	2000

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-12	БК-5-1-12-1	4	53,93	0,1	0,76	2,2911	8,25	0,2917	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-38-50	Потребитель	4	55,29	0,125	7,58	0,149	0,54	0,0121	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-50	Потребитель	4	53,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-49	БК-5-2-38-50	4	6,71	0,125	7,58	0,298	1,07	0,0243	Чугун	МПСВ	1910
БК-5 ул.Красноарм ейская	БК-5-2-38-49	4	4,31	0,125	7,58	0,298	1,07	0,0243	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-139	БК-5 ул.Красноарме йская	4	5,36	0,125	7,58	0,298	1,07	0,0243	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-139	Потребитель	4	79,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-48	ПГ-139	4	23,79	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-47	БК-5-2-38-48	4	28,02	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-46	БК-5-2-38-47	4	28,44	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-45	БК-5-2-38-46	4	22,66	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-44	БК-5-2-38-45	4	24,45	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-140	БК-5-2-38-44	4	14,6	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-43	ПГ-140	4	14,96	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун	МПСВ	1910

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-42	БК-5-2-38-43	4	5,73	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-43	Потребитель	4	40,28	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-41	БК-5-2-38-42	4	12,56	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-40	БК-5-2-38-41	4	13,59	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-39	БК-5-2-38-40	4	16,34	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-38	БК-5-2-38-39	4	14,29	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-37	БК-5-2-38-38	4	11,15	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-36	БК-5-2-38-37	4	18,71	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-141	БК-5-2-38-36	4	36,85	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-141	Потребитель	4	28,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-38-35	ПГ-141	4	7,39	0,125	7,58	0,745	2,68	0,0607	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-33	БК-5-2-38-34	4	4,9	0,125	7,58	0,894	3,22	0,0729	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-33	Потребитель	4	19,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3 ул.Красноарм ейская	БК-5-2-38-33	4	5,4	0,125	7,58	1,043	3,75	0,085	Чугун	МПСВ	1910

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-32	БК-3 ул.Красноарме йская	4	12,75	0,125	7,58	1,043	3,75	0,085	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-38-32	Потребитель	4	15,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-31	БК-5-2-38-32	4	22,91	0,125	7,58	1,192	4,29	0,0971	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-142	БК-5-2-38-31	4	5,13	0,125	7,58	1,192	4,29	0,0971	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-16	ПГ-142	4	5,13	0,125	7,58	0,5933	2,14	0,0483	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-15	БК-5-2-58-16	4	10,95	0,125	7,58	0,5933	2,14	0,0483	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-14	БК-5-2-58-15	4	9,21	0,125	7,58	0,5933	2,14	0,0483	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-13	БК-5-2-58-14	4	20,25	0,125	7,58	0,5933	2,14	0,0483	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-11	БК-5-2-58-13	4	39,6	0,125	7,58	0,5933	2,14	0,0483	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-11	Потребитель	4	7,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-58-11	Потребитель	4	35,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-58-10	БК-5-2-58-11	4	6,22	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,0726	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-9	БК-5-2-58-10	4	28,58	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,0726	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-7	БК-5-2-58-9	4	32,51	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,0726	Чугун	МПСВ	1910
БК-5-2-58-6	БК-5-2-58-7	4	17,44	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,0726	Чугун	МПСВ	1910

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-58-6-1	БК-5-2-58-6	4	6,13	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,0726	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-148	БК-5-2-58-1	4	3,92	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	Частный	
БК-5-2-58-1	Потребитель	4	94,52	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	Частный	
БК-5-2-58	ПГ-148	4	29,82	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,2273	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-57	БК-5-2-58	4	19,96	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,2273	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-56	БК-5-2-57	4	4,25	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,2273	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-55	БК-5-2-56	4	26,01	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,2273	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-55	Потребитель	4	14,37	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-54	БК-5-2-55	4	15,72	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,2463	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-53	БК-5-2-54	4	22,9	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,2463	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-52	БК-5-2-53	4	17,13	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,2463	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-50	БК-5-2-52	4	12,11	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,2463	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-46	БК-5-2-50	4	20,86	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,2463	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-46	Потребитель	4	4,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-44	БК-5-2-46	4	26,12	0,1	0,9	2,0833	7,5	0,2653	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-42	БК-5-2-44	4	24,69	0,1	0,9	2,0833	7,5	0,2653	Сталь	МПСВ	2002
ПГ-147	БК-5-2-42	4	14,07	0,1	0,9	2,0833	7,5	0,2653	Сталь	МПСВ	2002
ПГ-147	Потребитель	4	23,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-41	ПГ-147	4	14,93	0,1	0,9	2,2323	8,04	0,2842	Сталь	МПСВ	2002
БК-6 ул.Раскольников кова	БК-5-2-41	4	46,43	0,1	0,9	4,619	16,63	0,5881	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-40	БК-6 ул.Раскольнико ва	4	21,43	0,1	0,9	4,619	16,63	0,5881	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-40	Потребитель	4	50,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-39	БК-5-2-40	4	11	0,1	0,9	4,768	17,16	0,6071	Сталь	МПСВ	2002
ПГ-146	БК-5-2-39	4	71,48	0,1	0,9	4,768	17,16	0,6071	Сталь	МПСВ	2002
ПГ-146	БК-5-2-28-6	4	4,4	0,15	1,04	0,0121	0,04	0,0007	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-28-6	БК-5-2-28-5	4	3,98	0,05	0,9	0,0121	0,04	0,0062	Пластмасса	ЯЧ91/5	
БК-5-2-28-5	Потребитель	4	9,68	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Сталь	КУИ	
БК-5-2-28-4	БК-5-2-28-5	4	42,22	0,2	0,9	0,1369	0,49	0,0044	Сталь	КУИ	
БК-5-2-38	ПГ-146	4	63,96	0,15	1,04	4,7801	17,21	0,2705	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-37	БК-5-2-38	4	31,44	0,15	1,04	4,7801	17,21	0,2705	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-36	БК-5-2-37	4	21,94	0,15	1,04	4,7801	17,21	0,2705	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-36	Потребитель	4	9,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5 ул.Раскольни кова	БК-5-2-36	4	7,82	0,15	1,04	4,9291	17,74	0,2789	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-34	БК-5 ул.Раскольни кова	4	9,75	0,15	1,04	4,9291	17,74	0,2789	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-33	БК-5-2-34	4	19,72	0,15	1,04	4,9291	17,74	0,2789	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-32	БК-5-2-33	4	25,74	0,15	1,04	4,9291	17,74	0,2789	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-31	БК-5-2-32	4	6,83	0,15	1,04	4,9291	17,74	0,2789	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-31-1	БК-5-2-31	4	8	0,04	0,9	1,1347	4,08	0,903	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27	БК-5-2-31	4	37,93	0,15	1,04	3,7944	13,66	0,2147	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-27	БК-5-2-28	4	4,36	0,025	0,9	0,2859	1,03	0,5824	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-26	БК-5-2-27	4	19,53	0,15	0,83	18,5965	66,95	1,0524	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-25	БК-5-2-26	4	13,13	0,15	0,83	18,5965	66,95	1,0524	Сталь	МПСВ	2003
ПГ-148	БК-5-2-59	4	5,69	0,1	0,9	0,745	2,68	0,0949	Сталь	МПСВ	2002

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-59	Потребитель	4	12,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-59	БК-5-2-60	4	28,87	0,1	0,9	0,596	2,15	0,0759	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-60	Потребитель	4	17,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-60	Потребитель	4	26,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-60	БК-5-2-61	4	32,1	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Сталь	МПСВ	2002
БК-5-2-61	БК-5-2-62	4	16,85	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-62	Потребитель	4	7,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-62	Потребитель	4	23,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-34	Узел-5-2-38-35	4	3,37	0,125	7,58	0,894	3,22	0,0729	Чугун	МПСВ	1910
Узел-5-2-38-35	Потребитель	4	16,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-30	ПГ-142	4	21,31	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,0488	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-29	БК-5-2-38-30	4	21,59	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,0488	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-28	БК-5-2-38-29	4	11,62	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,0488	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-27	БК-5-2-38-28	4	13,66	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,0488	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-26	БК-5-2-38-27	4	7,19	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,0488	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-24	БК-5-2-38-26	4	8,51	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,0488	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-24	Потребитель	4	6,79	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-38-24	Потребитель	4	40,94	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
ПГ-143	ВК-5-2-38-24	4	45,62	0,125	2,96	0,8967	3,23	0,0731	Чугун	МПСВ	1976
ПГ-143	ВК-5-2-38-23-2	4	3,2	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Сталь	Частный	
ВК-5-2-38-23-2	Потребитель	4	7,98	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Сталь	Частный	
ВК-5-2-38-22	ПГ-143	4	29,7	0,125	2,96	1,0457	3,76	0,0852	Чугун	МПСВ	1976
ВК-5-2-38-22	Потребитель	4	53,72	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса	Частный	
ВК-5-2-38-21	ВК-5-2-38-22	4	21,67	0,2	2,96	1,1947	4,3	0,038	Чугун	МПСВ	1976
ВК-5-2-38-20	ВК-5-2-38-21	4	11,9	0,2	2,96	1,1947	4,3	0,038	Чугун	МПСВ	1976
ВК-5-2-38-19	ВК-5-2-38-20	4	18,9	0,2	2,96	1,1947	4,3	0,038	Чугун	МПСВ	1976
ВК-5-2-38-19	Потребитель	4	63,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	2011
ВК-5-2-38-18	ВК-5-2-38-19	4	4,9	0,2	2,96	1,3437	4,84	0,0428	Чугун	МПСВ	1976
ВК-5-2-38-18	Потребитель	4	51,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ВК-5-2-38-17	ВК-5-2-38-18	4	9,92	0,2	2,96	1,4927	5,37	0,0475	Чугун	МПСВ	1976
ВК-2 ул. Красноарм ейская	ВК-5-2-38-17	4	13,61	0,2	2,96	1,4927	5,37	0,0475	Чугун	МПСВ	1976

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-16	БК-2 ул.Красноарме йская	4	18,3	0,2	2,96	1,4927	5,37	0,0475	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-16	Потребитель	4	29,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-15	БК-5-2-38-16	4	7,62	0,2	2,96	1,6417	5,91	0,0523	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-15-1	БК-5-2-38-15	4	18,53	0,1	0,9	2,2377	8,06	0,2849	Чугун	Частный	2007
БК-5-2-38-15-2	БК-5-2-38-15-1	4	29,48	0,1	0,9	2,2377	8,06	0,2849	Чугун	Частный	2007
БК-5-2-38-15-3	БК-5-2-38-15-2	4	32,83	0,1	0,9	2,2377	8,06	0,2849	Чугун	Частный	2007
БК-5-2-38-15-3	Потребитель	4	20,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-15-4	БК-5-2-38-15-3	4	45,01	0,1	0,9	2,3867	8,59	0,3039	Чугун	Частный	2007
БК-5-2-38-15	БК-5-2-38-14	4	4,58	0,2	2,96	0,596	2,15	0,019	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-14	БК-5-2-38-13	4	11,33	0,2	2,96	0,596	2,15	0,019	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-13	Потребитель	4	5,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-13	БК-5-2-38-11	4	25,1	0,2	2,96	0,447	1,61	0,0142	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-11	БК-5-2-38-10	4	49,05	0,2	2,96	0,447	1,61	0,0142	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-10	Потребитель	4	13,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-10	БК-5-2-38-9	4	19,76	0,2	2,96	0,298	1,07	0,0095	Чугун	МПСВ	1976

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-9	БК-5-2-38-8	4	27,15	0,2	2,96	0,298	1,07	0,0095	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-8	ПГ-145	4	17,39	0,2	2,96	0,298	1,07	0,0095	Чугун	МПСВ	1976
ПГ-145	БК-5-2-38-7	4	5,33	0,2	2,96	0,298	1,07	0,0095	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-38-7	БК-1 ул.Красноарм ейская	4	7,56	0,2	2,96	0,149	0,54	0,0047	Чугун	МПСВ	1976
БК-1 ул.Красноарм ейская	БК-5-2-38-6	4	15	0,15	4,12	0,149	0,54	0,0084	Сталь	МПСВ	1956
БК-5-2-38-6	БК-5-2-38-5	4	29,94	0,15	4,12	0,149	0,54	0,0084	Сталь	МПСВ	1956
БК-5-2-38-5	БК-5-2-38-4	4	11,64	0,15	4,12	0,149	0,54	0,0084	Сталь	МПСВ	1956
БК-5-2-38-4	Потребитель	4	14,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-38-7	Потребитель	4	37,85	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-39	ЗУ-БК-3-15-4-38	4	9,76	0,2	0,69	20,2118	72,76	0,6434	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-1-23	Потребитель	4	32,81	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-24	Потребитель	4	15,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-25	Потребитель	4	22,81	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-26	Потребитель	4	16,82	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-27	Потребитель	4	14,55	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-29	Потребитель	4	56,49	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь	МПСВ	1981
БК-3-5-1	Узел-3-5	4	3,37	0,025	0,9	3,2899	11,84	6,7022	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-5-2	БК-3-5-1	4	42,61	0,1	0,9	0,623	2,24	0,0793	Пластмасса	МСО-1	
БК-3-5-4	БК-3-5-2	4	155,8	0,1	0,9	1,517	5,46	0,1932	Пластмасса	МСО-1	
БК-3-5-3	БК-3-5-1	4	132,35	0,1	0,9	2,6668	9,6	0,3396	Пластмасса	МСО-1	
БК-3-5-5	Потребитель	4	12,19	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-5	БК-3-5-4	4	68,73	0,1	0,9	1,517	5,46	0,1932	Пластмасса	МСО-1	
БК-3-5-2	БК-3-5-2-1	4	20,9	0,1	0,9	0,745	2,68	0,0949	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-2-1	Потребитель	4	13,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-2-1	Потребитель	4	31,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-2-1	БК-3-5-2-2	4	47,88	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-2-2	Потребитель	4	19,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-2-2	Потребитель	4	16,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-2-1	Потребитель	4	35,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-5-2	Потребитель	4	31,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-11	Узел-5-1-11-1	4	2,39	0,09	0,9	0,017	0,06	0,0027	Пластмасса	ООО Сарапултепло-энерго	
БК-3-8-2	Потребитель	4	51,28	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	Частный	
БК-3-8-2	БК-3-9-3	4	58,86	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь	Нефтебаза	1997
БК-3-9-3	Потребитель	4	65,1	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь	Нефтебаза	1997
БК-5-1-20	Потребитель	4	24,94	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь	Частный	
БК-5-1-22	Потребитель	4	27,78	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-32	Потребитель	4	4,26	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-31	Потребитель	4	79,45	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-31	БК-5-1-31-1	4	48,9	0,04	0,9	0,298	1,07	0,2371	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-31-1	Потребитель	4	28,04	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-31-1	Потребитель	4	23,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-1-35	Потребитель	4	17,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-5	ПГ-45	4	14,55	0,2	2,89	1,2079	4,35	0,0385	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-6	БК-3-15-5	4	29,36	0,2	2,89	1,2079	4,35	0,0385	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-7	БК-3-15-6	4	66,69	0,2	2,89	1,2079	4,35	0,0385	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-7	Потребитель	4	17,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-8	БК-3-15-7	4	16,34	0,2	2,89	1,3569	4,88	0,0432	Чугун	МПСВ	1977

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-15-9	БК-3-15-8	4	35,41	0,2	2,89	1,3569	4,88	0,0432	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-10	Узел-3-15-9	4	33,65	0,2	2,89	1,3569	4,88	0,0432	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-11	БК-3-15-10	4	37,72	0,2	2,89	1,3569	4,88	0,0432	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-12	БК-3-15-11	4	14,22	0,2	2,89	1,3569	4,88	0,0432	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-12	Потребитель	4	17,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-1 ул. Чернышевского	БК-3-15-12	4	28,43	0,2	2,89	1,5059	5,42	0,0479	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-13	БК-1 ул. Чернышевского	4	7,89	0,2	2,89	1,5059	5,42	0,0479	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-13	Потребитель	4	18,16	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
Узел-3-15-14	БК-3-15-13	4	6,52	0,2	2,89	1,6549	5,96	0,0527	Чугун	МПСВ	1977
Узел-3-15-14	ПГ-47	4	4,22	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
ПГ-47	Потребитель	4	59,88	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-15	Узел-3-15-14	4	35,34	0,2	2,89	1,8039	6,49	0,0574	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-16	БК-3-15-15	4	41,52	0,2	2,89	1,8039	6,49	0,0574	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-17	БК-3-15-16	4	24,33	0,2	2,89	1,8039	6,49	0,0574	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-18	БК-3-15-17	4	13,45	0,2	2,89	1,8039	6,49	0,0574	Чугун	МПСВ	1977

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-48	ВК-3-15-18	4	5,68	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-18	Потребитель	4	35,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ВК-3-15-19	ПГ-48	4	22	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-20	ВК-3-15-19	4	32,52	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-21	ВК-3-15-20	4	19,51	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-22	ВК-3-15-21	4	20,07	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК ул. Тимирязев а	ВК-3-15-22	4	16,63	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-23	ВК ул. Тимирязева	4	32,57	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-24	ВК-3-15-23	4	15,77	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-25	ВК-3-15-24	4	18,09	0,2	2,89	1,9529	7,03	0,0622	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-26	ВК-3-15-25	4	12,48	0,2	2,89	2,1019	7,57	0,0669	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-25	Потребитель	4	43,03	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
ПГ-51	ВК-3-15-26	4	15,06	0,2	2,89	2,1019	7,57	0,0669	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-27	ПГ-51	4	23,98	0,2	2,89	2,1019	7,57	0,0669	Чугун	МПСВ	1977
ВК-3-15-28	ВК-3-15-27	4	5,93	0,2	2,89	2,1019	7,57	0,0669	Чугун	МПСВ	1977

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-29	БК-3-15-28	4	15,07	0,2	2,89	2,1019	7,57	0,0669	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-29	Потребитель	4	14,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-30	БК-3-15-29	4	35,72	0,2	2,89	2,2509	8,1	0,0717	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-31	БК-3-15-30	4	25,94	0,2	2,89	2,2509	8,1	0,0717	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-32	БК-3-15-31	4	23,6	0,2	2,89	2,2509	8,1	0,0717	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-33	БК-3-15-32	4	13,16	0,2	2,89	2,2509	8,1	0,0717	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-35	БК-3-15-33	4	31,68	0,2	2,89	2,2509	8,1	0,0717	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-36	БК-3-15-35	4	29,39	0,2	2,89	2,2509	8,1	0,0717	Чугун	МПСВ	1977
БК-3-15-36	БК-3-15-37	4	9,02	0,15	4,33	3,8987	14,04	0,2206	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-65	БК-3-15-36	4	3,78	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-37	БК-3-15-38	4	18,03	0,15	4,33	3,8987	14,04	0,2206	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-38	БК-3-15-39	4	31,03	0,15	4,33	3,8987	14,04	0,2206	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-39	БК-3-15-40	4	17,39	0,15	4,33	3,8987	14,04	0,2206	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-40	БК-3-15-41	4	29,75	0,15	4,33	3,8987	14,04	0,2206	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-41	БК-3-15-42	4	18,3	0,15	4,33	3,8987	14,04	0,2206	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-42	БК-3-15-43	4	20,03	0,15	4,33	3,8987	14,04	0,2206	Чугун	МПСВ	1953

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-43	Потребитель	4	17,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-43	БК-3-15-44	4	13,97	0,15	4,33	3,7497	13,5	0,2122	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-44	БК-3-15-45	4	27,09	0,15	4,33	3,7497	13,5	0,2122	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-45	ПГ-57	4	36,88	0,15	4,33	3,7497	13,5	0,2122	Чугун	МПСВ	1953
ПГ-57	БК-3-15-46	4	16,34	0,15	4,33	3,7497	13,5	0,2122	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-46	БК-3-15-48	4	6,36	0,15	4,33	3,7497	13,5	0,2122	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-48	БК-2 ул. Полевая	4	3,83	0,15	4,33	3,6007	12,96	0,2038	Чугун	МПСВ	1953
БК-2 ул. Полевая	БК-3-15-49	4	2,94	0,15	4,33	3,6007	12,96	0,2038	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-49	Потребитель	4	41,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-48	Потребитель	4	30,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-49	БК-3-15-50	4	13,99	0,15	4,33	3,4517	12,43	0,1953	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-50	БК-3-15-51	4	41,67	0,15	4,33	3,4517	12,43	0,1953	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-51	Потребитель	4	13,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-51	БК-3-15-52	4	19,08	0,15	4,33	3,3027	11,89	0,1869	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-52	БК-3-15-54	4	21,42	0,15	4,33	3,3027	11,89	0,1869	Чугун	МПСВ	1953

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54	Потребитель	4	13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54	ПГ-56	4	34,3	0,15	4,33	3,1537	11,35	0,1785	Чугун	МПСВ	1953
ПГ-56	БК-3-15-55	4	6,46	0,15	4,33	2,8951	10,42	0,1638	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-55	Потребитель	4	60,92	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-55	ПГ-55	4	21,26	0,15	4,33	2,7461	9,89	0,1554	Чугун	МПСВ	1953
ПГ-55	БК-3-15-56	4	7,44	0,15	4,33	2,7461	9,89	0,1554	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-56	БК-1 ул.Полевая	4	7,87	0,15	4,33	2,7461	9,89	0,1554	Чугун	МПСВ	1953
БК-1 ул.Полевая	БК-3-15-57	4	33,23	0,15	4,33	2,7461	9,89	0,1554	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-57	БК-3-15-58	4	16,46	0,15	4,33	2,7461	9,89	0,1554	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-58	Потребитель	4	86,81	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-58	ПГ-54	4	34,96	0,15	4,33	2,5971	9,35	0,147	Чугун	МПСВ	1953
ПГ-54	Потребитель	4	32,62	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	Частный	
ПГ-54	БК-3-15-59	4	21,15	0,15	4,33	2,4481	8,81	0,1385	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-59	БК-3-15-60	4	29,23	0,15	4,33	2,4481	8,81	0,1385	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-60	Школа №21	4	31,87	0,05	0,9	1,3	4,68	0,6621	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-60	БК-3-15-61	4	32,68	0,15	4,33	1,1481	4,13	0,065	Чугун	МПСВ	1953
БК-3-15-61	ПГ-53	4	24,2	0,15	4,33	1,1481	4,13	0,065	Чугун	МПСВ	1953
ПГ-53	БК-3-15-62	4	48,78	0,15	1,46	1,1481	4,13	0,065	Сталь	МПСВ	1994
БК-3-15-62	Потребитель	4	6,81	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-62	БК-3-15-63	4	59,87	0,15	1,46	0,9991	3,6	0,0565	Сталь	МПСВ	1994
БК-3-15-63	ПГ-52	4	5,21	0,15	1,46	0,9991	3,6	0,0565	Сталь	МПСВ	1994
ПГ-52	БК-3-15-64	4	5,34	0,1	2,93	0,9991	3,6	0,1272	Сталь	МПСВ	1973
БК-3-15-64	БК-3-15-65	4	19,69	0,1	2,93	0,8501	3,06	0,1082	Сталь	МПСВ	1973
БК-3-15-64	Потребитель	4	25,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-64	БК-5-2-17-65	4	13,56	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-63	БК-5-2-17-64	4	9,54	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-62	БК-5-2-17-63	4	25,03	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-61	БК-5-2-17-62	4	21,16	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-60	БК-5-2-17-61	4	26,1	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-59	БК-5-2-17-60	4	22,45	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-58	БК-5-2-17-59	4	9,43	0,15	4,33	6,1496	22,14	0,348	Чугун	МПСВ	1953

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1 ул.Ефима Колчина	БК-5-2-17-58	4	6,48	0,15	4,33	6,4476	23,21	0,3649	Чугун	МПСВ	1953
ПГ-58	БК-1 ул.Ефима Колчина	4	9,4	0,15	4,33	6,4476	23,21	0,3649	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-58	Потребитель	4	41,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-58	Потребитель	4	42,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-57	ПГ-58	4	8,58	0,15	4,33	6,4476	23,21	0,3649	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-56	БК-5-2-17-57	4	32,51	0,15	4,33	6,4476	23,21	0,3649	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-56	Потребитель	4	13,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-56	Потребитель	4	6,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-55	БК-5-2-17-56	4	34,87	0,15	4,33	6,7456	24,28	0,3817	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-55	Потребитель	4	12,39	0,1	1,67	0,149	0,54	0,019	Сталь	МПСВ	1991
БК-5-2-17-55	Потребитель	4	46,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ПГ-59	БК-5-2-17-55	4	7,46	0,15	4,33	7,0436	25,36	0,3986	Чугун	МПСВ	1953
БК-5-2-17-53	ПГ-59	4	33,07	0,2	1,77	7,0436	25,36	0,2242	Чугун	МПСВ	1993
БК-5-2-17-52	БК-5-2-17-53	4	34,25	0,2	1,77	7,0436	25,36	0,2242	Чугун	МПСВ	1993
ПГ-60	БК-5-2-17-52	4	9,56	0,2	1,77	7,0436	25,36	0,2242	Чугун	МПСВ	1993

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3 ул.Соболева	ПГ-60	4	5,49	0,2	1,77	7,0436	25,36	0,2242	Чугун	МПСВ	1993
БК-5-2-17-51	БК-3 ул.Соболева	4	10,74	0,15	4,01	7,0436	25,36	0,3986	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-51	Потребитель	4	40,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-50	БК-5-2-17-51	4	44,17	0,15	4,01	7,1926	25,89	0,407	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-49	БК-5-2-17-50	4	5,33	0,15	4,01	7,1926	25,89	0,407	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-49	Потребитель	4	26,37	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-48	БК-5-2-17-49	4	44,22	0,15	4,01	7,3416	26,43	0,4155	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-47	БК-5-2-17-48	4	24,8	0,15	4,01	7,3416	26,43	0,4155	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-45	БК-5-2-17-47	4	14,97	0,15	4,01	7,3416	26,43	0,4155	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-45	Потребитель	4	14,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-44	БК-5-2-17-45	4	16,5	0,15	4,01	7,4906	26,97	0,4239	Чугун	МПСВ	1961
ПГ-61	БК-5-2-17-44	4	38,2	0,15	4,01	7,4906	26,97	0,4239	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-43	ПГ-61	4	8,9	0,15	4,01	7,4906	26,97	0,4239	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-43-1	БК-5-2-17-43	4	22,05	0,2	0,9	4,2767	15,4	0,1361	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-17-43-2	БК-5-2-17-43-1	4	27,22	0,2	0,9	4,2767	15,4	0,1361	Чугун	МПСВ	1976

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-43-3	БК-5-2-17-43-2	4	28,3	0,2	0,9	4,2767	15,4	0,1361	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-17-43-3	Потребитель	4	18,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-43-4	БК-5-2-17-43-3	4	16,96	0,2	0,9	4,4257	15,93	0,1409	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-17-43-5	БК-5-2-17-43-4	4	20,59	0,2	0,9	4,4257	15,93	0,1409	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-17-43-6	БК-5-2-17-43-5	4	16,66	0,2	0,9	4,4257	15,93	0,1409	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-17-43-7	БК-5-2-17-43-6	4	8,46	0,2	0,9	4,4257	15,93	0,1409	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-33	БК-5-2-17-43-7	4	21,07	0,2	0,9	4,4257	15,93	0,1409	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-33	БК-5-2-27-34	4	9,14	0,2	2,96	8,0045	28,82	0,2548	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-34	БК-5 ул.Пионерская	4	8,76	0,2	2,96	8,0045	28,82	0,2548	Чугун	МПСВ	1976
БК-5 ул.Пионерская	ПГ-84	4	20,56	0,2	2,96	8,0045	28,82	0,2548	Чугун	МПСВ	1976
ПГ-84	БК-5-2-27-35	4	12,67	0,2	2,96	8,0045	28,82	0,2548	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-35	БК-5-2-27-36	4	17,5	0,2	2,96	8,0045	28,82	0,2548	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-36	БК-5-2-27-37	4	25,63	0,2	2,96	8,0045	28,82	0,2548	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-37	БК-5-2-27-38	4	15,85	0,2	2,96	8,0045	28,82	0,2548	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-38	Потребитель	4	16,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-38	ПГ-85	4	70,69	0,2	2,96	7,8555	28,28	0,2501	Чугун	МПСВ	1976
ПГ-85	БК-5-2-27-39	4	4,68	0,15	0,76	7,8555	28,28	0,4445	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-39	Потребитель	4	35,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-39	БК-5-2-27-40	4	21,91	0,15	0,76	7,7065	27,74	0,4361	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-40	БК-5-2-27-41	4	69,88	0,15	0,76	7,7065	27,74	0,4361	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-41	Потребитель	4	19,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-41	БК-5-2-27-42	4	67,87	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	МПСВ	
БК-5-2-27-42	Потребитель	4	18,75	0,05	0,69	0,149	0,54	0,0759	Сталь	МПСВ	2005
БК-5-2-27-41	БК-5-2-27-43	4	22,97	0,15	0,76	7,4085	26,67	0,4192	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-43	Узел-5-2-27-44	4	47,58	0,15	0,76	7,4085	26,67	0,4192	Сталь	МПСВ	2004
Узел-5-2-27-44	БК-5-2-27-45	4	9,96	0,15	0,76	7,4085	26,67	0,4192	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-45	БК-5-2-27-48	4	39,97	0,15	0,76	7,4085	26,67	0,4192	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-48	БК-5-2-27-49	4	57,96	0,15	0,76	7,4085	26,67	0,4192	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-49	БК-5-2-27-50	4	13,76	0,15	0,76	7,4085	26,67	0,4192	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-50	БК-5-2-27-51	4	4,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-51	Потребитель	4	32,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-50	ПГ-95	4	15,6	0,15	0,76	7,2595	26,13	0,4108	Сталь	МПСВ	2004
ПГ-95	БК-5-2-27-52	4	8,47	0,15	0,76	7,2595	26,13	0,4108	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-52	БК-5-2-27-55	4	8,45	0,15	0,76	7,2595	26,13	0,4108	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-55	БК-5-2-27-56	4	15,95	0,15	0,76	7,2595	26,13	0,4108	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-56	БК-5-2-27-58	4	56,95	0,15	0,76	7,2595	26,13	0,4108	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-58	Потребитель	4	4,5	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса	Бесхозный	
БК-5-2-27-58	БК-5-2-27-63	4	14,63	0,15	0,76	7,1105	25,6	0,4024	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-63	ПГ-94	4	41,41	0,15	0,76	7,1105	25,6	0,4024	Сталь	МПСВ	2004
ПГ-94	БК-5-2-27-66	4	11,82	0,15	0,76	7,1105	25,6	0,4024	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-66	БК-5-2-27-69	4	8,42	0,15	0,76	7,1105	25,6	0,4024	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-69	БК-5-2-27-71	4	8,66	0,15	0,76	7,1105	25,6	0,4024	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-71	БК-5-2-27-72	4	41,32	0,15	0,76	7,1105	25,6	0,4024	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-72	Потребитель	4	4,82	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-72	БК-5-2-27-73	4	45,01	0,15	0,76	6,9615	25,06	0,3939	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-27-73	БК-3-15-54-75	4	11,66	0,15	0,76	6,9615	25,06	0,3939	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-75	Потребитель	4	3,26	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Асбоцемент	МПСВ	1952

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-75	БК-3-15-54-74	4	7,07	0,15	0,76	6,8125	24,53	0,3855	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-74	БК-3-15-54-73	4	6,34	0,15	0,76	6,8125	24,53	0,3855	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-73	БК-3-15-54-70	4	6,89	0,15	0,76	6,8125	24,53	0,3855	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-70	БК-3-15-54-69	4	15,88	0,15	0,76	6,8125	24,53	0,3855	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-69	БК-3-15-54-68	4	22,83	0,15	0,76	6,8125	24,53	0,3855	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-68	Школа №17	4	44,6	0,05	0,76	1,54	5,54	0,7843	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-68	БК-3-15-54-66	4	51,22	0,15	0,76	5,2725	18,98	0,2984	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-66	Узел-3-15-54-67	4	47,64	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса	Частный	
Узел-3-15-54-67	Потребитель	4	11,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-3-15-54-67	Потребитель	4	15,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-3-15-54-67	Потребитель	4	20,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-66	БК-3-15-54-64	4	9,76	0,15	0,76	4,8255	17,37	0,2731	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-64	БК-3-15-54-63	4	18,39	0,15	0,76	4,8255	17,37	0,2731	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-63	БК-3-15-54-62	4	20,13	0,15	0,76	4,8255	17,37	0,2731	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-62	ПГ-92	4	9,78	0,15	0,76	4,8255	17,37	0,2731	Сталь	МПСВ	2004
ПГ-92	БК-3-15-54-61	4	11,87	0,15	0,76	4,8255	17,37	0,2731	Сталь	МПСВ	2004

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-61	БК-3-15-54-60	4	3,43	0,15	0,76	4,8255	17,37	0,2731	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-15-54-60	Потребитель	4	9,88	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-15-54-60	БК-3-15-54-59	4	43,75	0,15	7,58	4,6765	16,84	0,2646	Чугун	МПСВ	1910
БК-3-15-54-59	Детский сад №27	4	47,51	0,1	0,9	1,8	6,48	0,2292	Сталь	МПСВ	1989
БК-3-15-54-59	БК-3-15-54-58	4	56,08	0,15	7,58	2,8765	10,36	0,1628	Чугун	МПСВ	1910
БК-3-15-54-58	БК-3-15-54-57	4	62,64	0,15	7,58	2,8765	10,36	0,1628	Чугун	МПСВ	1910
БК-3-15-54-57	БК-3-15-54-56	4	16,96	0,15	7,58	2,8765	10,36	0,1628	Чугун	МПСВ	1910
БК-3-15-54-56	ПГ-91	4	6,19	0,15	0,9	1,4228	5,12	0,0805	Чугун	МПСВ	
ПГ-91	БК-3-15-54-56-1	4	71,74	0,15	0,9	1,4228	5,12	0,0805	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-1	Потребитель	4	41,6	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-56-1	БК-3-15-54-56-3	4	25,79	0,15	0,9	1,2738	4,59	0,0721	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-3	БК-3-15-54-56-4	4	14,78	0,15	0,9	1,2738	4,59	0,0721	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-4	БК-3-15-54-56-5	4	29,99	0,15	0,9	1,2738	4,59	0,0721	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-5	Потребитель	4	11,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-56-5	БК-3-15-54-56-6	4	9,47	0,15	0,9	1,1248	4,05	0,0637	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-6	БК-3-15-54-56-8	4	8,52	0,15	0,9	1,1248	4,05	0,0637	Чугун	МПСВ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-56-8	БК-3-15-54-56-9	4	17,96	0,15	0,9	1,1248	4,05	0,0637	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-9	БК-3-15-54-56-10	4	36,97	0,15	0,9	1,1248	4,05	0,0637	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-10	БК-3-15-54-56-11	4	18,52	0,15	0,9	1,1248	4,05	0,0637	Чугун	МПСВ	
БК-3-15-54-56-11	БК-3-15-54-56-13	4	5,45	0,08	0,9	0,8268	2,98	0,1645	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-15-54-56-11	Узел-3-15-54-56-12	4	68,21	0,065	0,9	0,298	1,07	0,0898	Пластмасса	Частный	
Узел-3-15-54-56-12	Потребитель	4	18,53	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса	Частный	
Узел-3-15-54-56-12	Потребитель	4	20,56	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-56-13	Потребитель	4	17,44	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-56-13	БК-3-15-54-56-15	4	62,94	0,15	3,38	0,6778	2,44	0,0384	Чугун	МПСВ	1970
БК-3-15-54-5	БК-3-15-54-6	4	66,73	0,1	0,9	0,1096	0,39	0,014	Сталь	МПСВ	2002
БК-3-15-54-4	БК-3-15-54-5	4	74,47	0,1	0,9	0,1096	0,39	0,014	Сталь	МПСВ	2002
БК-3-15-54-3	БК-3-15-54-4	4	15,35	0,1	0,9	0,1096	0,39	0,014	Сталь	МПСВ	2002
БК-3-15-54-3	Потребитель	4	10,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-2	БК-3-15-54-3	4	13,02	0,1	0,9	0,2586	0,93	0,0329	Сталь	МПСВ	2002
БК-3-15-54-1	БК-3-15-54-2	4	47,36	0,1	0,9	0,2586	0,93	0,0329	Сталь	МПСВ	2002
ПГ-56	БК-3-15-54-1	4	19,2	0,1	0,9	0,2586	0,93	0,0329	Сталь	МПСВ	2002

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-56	БК-3-15-54-55	4	32,53	0,15	7,58	1,4537	5,23	0,0823	Чугун	МПСВ	1910
БК-3-15-54-55	Потребитель	4	10,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-55	БК-3-15-54-53	4	5,9	0,15	7,58	1,3047	4,7	0,0738	Чугун	МПСВ	1910
БК-3-15-54-53	БК-3-15-54-54	4	34,54	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса	УНО	2006
БК-3-15-54-54	Потребитель	4	5,94	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	УНО	2006
БК-3-15-54-54	Потребитель	4	48,37	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса	Воскресная школа	2006
БК-3-15-54-53	Узел-3-15-54-52	4	46,67	0,15	7,58	1,0067	3,62	0,057	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-90	БК-3-15-54-50	4	4,39	0,15	7,58	1,0067	3,62	0,057	Чугун	МПСВ	1910
БК-3-15-54-50	Потребитель	4	26,13	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	Аренда	
БК-3-15-54-50	ПГ-89	4	29,72	0,15	7,58	0,8577	3,09	0,0485	Чугун	МПСВ	1910
ПГ-89	БК-3-15-54-49	4	23,09	0,15	0,83	0,8577	3,09	0,0485	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-49	БК-3-15-54-48	4	3,56	0,15	0,83	0,8577	3,09	0,0485	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-48	БК-4 ул.Красноперова	4	9,41	0,15	0,83	0,8577	3,09	0,0485	Сталь	МПСВ	2003
БК-4 ул.Красноперова	БК-3-15-54-47	4	25,08	0,15	0,83	0,8577	3,09	0,0485	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-47	БК-3-15-54-45	4	14,24	0,15	0,83	0,8577	3,09	0,0485	Сталь	МПСВ	2003

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-45	БК-3-15-54-43	4	32,82	0,15	0,83	0,8577	3,09	0,0485	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-43	БК-3-15-54-44	4	3,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-44	Потребитель	4	10,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-43	Потребитель	4	17,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-43	БК-3-15-54-39	4	19,81	0,15	0,83	0,5597	2,01	0,0317	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-39	БК-3-15-54-37	4	7,48	0,15	0,83	0,5597	2,01	0,0317	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-37	БК-3-15-54-36	4	12,17	0,15	0,83	0,5597	2,01	0,0317	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-36	БК-3-15-54-34	4	30,12	0,15	0,83	0,5597	2,01	0,0317	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-34	ПГ-87	4	19,2	0,15	0,83	0,5597	2,01	0,0317	Сталь	МПСВ	2003
ПГ-87	БК-3 ул.Красноперова	4	35,25	0,15	0,83	0,5597	2,01	0,0317	Сталь	МПСВ	2003
БК-3 ул.Красноперова	БК-3-15-54-31	4	12,21	0,15	0,83	0,5597	2,01	0,0317	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-31	Потребитель	4	77,67	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса	Частный	2011
БК-3-15-54-31	БК-3-15-54-30	4	23,97	0,15	0,83	0,4107	1,48	0,0232	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-30	БК-3-15-54-29	4	36,94	0,15	0,83	0,4107	1,48	0,0232	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-29	БК-3-15-54-28	4	12,35	0,15	0,83	0,4107	1,48	0,0232	Сталь	МПСВ	2003

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-28	БК-3-15-54-27	4	14,3	0,15	0,83	0,4107	1,48	0,0232	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-27	Потребитель	4	20,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-3-15-54-27	БК-3-15-54-25	4	24,5	0,15	0,83	0,2617	0,94	0,0148	Сталь	МПСВ	2003
БК-3-15-54-25	БК-3-15-54-24	4	13,65	0,15	0,83	0,2617	0,94	0,0148	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-31-2	БК-5-2-31-1	4	38,75	0,04	0,9	1,1347	4,08	0,903	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-3	БК-5-2-31-2	4	19,61	0,04	0,9	1,1347	4,08	0,903	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-4	БК-5-2-31-3	4	19,34	0,04	0,9	1,1347	4,08	0,903	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-4	БК-5-2-31-26	4	6,49	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-26	Потребитель	4	52,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-5	БК-5-2-31-4	4	25,1	0,065	1,88	1,2837	4,62	0,3869	Сталь	Частный	1988
Узел-5-2-31-6	БК-5-2-31-5	4	25,55	0,065	1,88	1,2837	4,62	0,3869	Сталь	Частный	1988
Узел-5-2-31-7	Узел-5-2-31-6	4	24,32	0,065	1,88	1,2837	4,62	0,3869	Сталь	Частный	1988
Узел-5-2-31-8	Узел-5-2-31-7	4	19,97	0,065	1,88	1,2837	4,62	0,3869	Сталь	Частный	1988
Узел-5-2-31-9	Узел-5-2-31-8	4	21,58	0,065	1,88	1,2837	4,62	0,3869	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-10	Узел-5-2-31-9	4	57,22	0,065	1,88	1,2837	4,62	0,3869	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-11	БК-5-2-31-10	4	56,64	0,065	1,88	1,2837	4,62	0,3869	Сталь	Частный	1988

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-31-11	Потребитель	4	13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-11	Потребитель	4	18,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-12	БК-5-2-31-11	4	39,95	0,08	1,88	1,5817	5,69	0,3147	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-14	БК-5-2-31-12	4	29,54	0,08	1,88	1,5817	5,69	0,3147	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-16	БК-5-2-31-14	4	24,53	0,08	1,88	1,5817	5,69	0,3147	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-17	БК-5-2-31-16	4	25,1	0,08	1,88	1,5817	5,69	0,3147	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-18	БК-5-2-31-17	4	38,82	0,08	1,88	1,5817	5,69	0,3147	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-18	Потребитель	4	15,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-31-22	БК-5-2-31-18	4	55,43	0,05	1,88	0,5316	1,91	0,2707	Сталь	Частный	1988
БК-5-2-31-22	Потребитель	4	41,57	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	2007
БК-5-2-31-21	БК-5-2-31-22	4	96,96	0,05	0,9	0,6806	2,45	0,3466	Пластмасса	Частный	2007
БК-5-2-31-20	БК-5-2-31-18	4	19,96	0,05	0,9	1,1991	4,32	0,6107	Пластмасса	Частный	1988
БК-5-2-31-21	БК-5-2-31-20	4	26,93	0,05	0,9	1,1991	4,32	0,6107	Пластмасса	Частный	1988
БК-5-2-31-21	Потребитель	4	13,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27	БК-5-2-27-1	4	54,39	0,2	2,96	14,5162	52,26	0,4621	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-1	БК-5-2-27-2	4	22,29	0,2	2,96	14,5162	52,26	0,4621	Чугун	МПСВ	1976

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-2	БК-5-2-27-3	4	13,16	0,2	2,96	14,5162	52,26	0,4621	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-3	БК-1 ул.Пионерская	4	9,29	0,2	2,96	14,5162	52,26	0,4621	Чугун	МПСВ	1976
БК-1 ул.Пионерская	БК-5-2-27-4	4	42,36	0,2	2,96	14,5162	52,26	0,4621	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-4	БК-5-2-27-6	4	27,51	0,2	2,96	14,5162	52,26	0,4621	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-6	Потребитель	4	45,54	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-6	БК-5-2-27-7	4	10,51	0,2	2,96	14,3672	51,72	0,4573	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-7	БК-5-2-27-8	4	6,56	0,2	2,96	14,3672	51,72	0,4573	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-8	Потребитель	4	116,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-8	БК-5-2-27-9	4	22,86	0,2	2,96	14,2182	51,19	0,4526	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-9	Узел-5-2-27-10	4	8,08	0,2	2,96	14,2182	51,19	0,4526	Чугун	МПСВ	1976
Узел-5-2-27-10	БК-5-2-27-11	4	17,8	0,2	2,96	14,2182	51,19	0,4526	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-11	БК-5-2-27-12	4	31,52	0,2	2,96	14,2182	51,19	0,4526	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-12	БК-5-2-27-13	4	4,42	0,2	2,96	14,2182	51,19	0,4526	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-13	Потребитель	4	22,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-13	БК-5-2-27-14	4	24,64	0,2	2,96	14,0692	50,65	0,4478	Чугун	МПСВ	1976

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-14	БК-5-2-27-15	4	18,18	0,2	2,96	14,0692	50,65	0,4478	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-15	Потребитель	4	65,27	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-15	Потребитель	4	24,2	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-15	БК-5-2-27-16	4	15,09	0,2	2,96	13,7712	49,58	0,4384	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-16	БК-5-2-27-17	4	27,35	0,2	2,96	13,7712	49,58	0,4384	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-17	БК-5-2-27-18	4	19,7	0,2	2,96	13,7712	49,58	0,4384	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-18	Узел-5-2-27-19	4	6,82	0,2	2,96	13,7712	49,58	0,4384	Чугун	МПСВ	1976
Узел-5-2-27-19	БК-5-2-27-20	4	14,19	0,2	2,96	13,7712	49,58	0,4384	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-20	Потребитель	4	40,77	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-20	БК-5-2-27-21	4	21,46	0,2	2,96	13,6222	49,04	0,4336	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-21	БК-5-2-27-22	4	15,93	0,2	2,96	13,6222	49,04	0,4336	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-22	БК-5-2-27-23	4	24,62	0,2	2,96	13,6222	49,04	0,4336	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-23	БК-5-2-27-24	4	3,58	0,2	2,96	13,6222	49,04	0,4336	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-24	БК-5-2-27-25	4	42,59	0,2	2,96	13,6222	49,04	0,4336	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-25	Потребитель	4	18,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-25	БК-5-2-27-26	4	20,16	0,2	2,96	13,4732	48,5	0,4289	Чугун	МПСВ	1976

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-26	Потребитель	4	20,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-26	БК-5-2-27-27	4	7,96	0,2	2,96	13,3242	47,97	0,4241	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-27	Потребитель	4	11,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-27	БК-5-2-27-28	4	22,26	0,2	2,96	13,1752	47,43	0,4194	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-28	Потребитель	4	19,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-28	Потребитель	4	13,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-28	БК-5-2-27-29	4	11,81	0,2	2,96	12,8772	46,36	0,4099	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-29	БК-5-2-27-30	4	6,62	0,2	2,96	12,8772	46,36	0,4099	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-30	Потребитель	4	14,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-30	БК-5-2-27-31	4	29,26	0,2	2,96	12,7282	45,82	0,4052	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-31	БК-5-2-27-32	4	6,93	0,2	2,96	12,5792	45,29	0,4004	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-32	БК-5-2-27-33	4	5,66	0,2	2,96	12,4302	44,75	0,3957	Чугун	МПСВ	1976
БК-5-2-27-31	Потребитель	4	29,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-27-32	Потребитель	4	59,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-42	БК-5-2-17-43	4	8,34	0,15	4,01	3,2139	11,57	0,1819	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-41	БК-5-2-17-42	4	5,65	0,15	4,01	3,2139	11,57	0,1819	Чугун	МПСВ	1961

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-40	БК-5-2-17-41	4	51,34	0,15	4,01	3,2139	11,57	0,1819	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-39	БК-5-2-17-40	4	10,49	0,15	4,01	3,2139	11,57	0,1819	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-38	БК-5-2-17-39	4	19,52	0,15	4,01	3,2139	11,57	0,1819	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-38	Потребитель	4	48,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-37	БК-5-2-17-38	4	24,31	0,15	4,01	3,3629	12,11	0,1903	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-36	БК-5-2-17-37	4	19,18	0,15	4,01	3,3629	12,11	0,1903	Чугун	МПСВ	1961
БК-5-2-17-36	БК-5-2-17-36-1	4	21,61	0,15	4,64	5,066	18,24	0,2867	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-1	БК-5-2-17-36-2	4	9,75	0,15	4,64	5,066	18,24	0,2867	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-2	БК-5-2-17-36-3	4	18,17	0,15	4,64	5,066	18,24	0,2867	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-3	БК-5-2-17-36-4	4	43,15	0,15	4,64	5,066	18,24	0,2867	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-4	Потребитель	4	16,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-4	Потребитель	4	14,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-4	БК-5-2-17-36-5	4	15,9	0,15	4,64	4,768	17,16	0,2698	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-5	БК-5-2-17-36-6	4	5,34	0,15	4,64	4,768	17,16	0,2698	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-6	БК-5-2-17-36-7	4	13,72	0,15	4,64	4,768	17,16	0,2698	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-7	БК-5-2-17-36-8	4	19,67	0,15	4,64	4,768	17,16	0,2698	Чугун	МПСВ	1952

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-8	БК-5-2-17-36-9	4	21,72	0,15	4,64	4,768	17,16	0,2698	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-9	Потребитель	4	44,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-9	БК-5-2-17-36-10	4	8,52	0,125	4,64	4,619	16,63	0,3764	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-10	Потребитель	4	11,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-10	БК-5-2-17-36-11	4	28,9	0,125	4,64	4,47	16,09	0,3643	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-11	Потребитель	4	9,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-11	БК-5-2-17-36-12	4	23,01	0,125	4,64	4,321	15,56	0,3521	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-12	Потребитель	4	13,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-12	БК-5-2-17-36-13	4	6,57	0,125	4,64	4,172	15,02	0,34	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-13	Потребитель	4	9,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-13	БК-5-2-17-36-14	4	23,03	0,125	4,64	4,023	14,48	0,3278	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-14	Потребитель	4	7,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-14	БК-5-2-17-36-15	4	52,06	0,125	4,64	3,874	13,95	0,3157	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-15	Потребитель	4	22,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-15	ПГ-80	4	42,51	0,125	4,64	3,725	13,41	0,3035	Чугун	МПСВ	1952
ПГ-80	Потребитель	4	34,51	0,1	4,36	0,149	0,54	0,019	Чугун	МПСВ	1956

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-80	Узел-5-2-17-36-16-1	4	12,31	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-36-16-1	Потребитель	4	14,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-36-16-1	Потребитель	4	11,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ПГ-80	БК-5-2-17-36-23	4	44,18	0,125	4,64	3,278	11,8	0,2671	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-23	Потребитель	4	18,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-23	Узел-5-2-17-36-24	4	22,92	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-36-24	Потребитель	4	7,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-36-24	Потребитель	4	20,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-23	БК-1 ул.Мысовская	4	15,94	0,125	4,64	2,831	10,19	0,2307	Чугун	МПСВ	1952
БК-1 ул.Мысовская	БК-5-2-17-36-25	4	6,74	0,125	4,64	2,831	10,19	0,2307	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-25	Потребитель	4	12,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-25	Потребитель	4	21,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-25	БК-5-2-17-36-26	4	19,25	0,125	4,64	2,533	9,12	0,2064	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-26	Потребитель	4	12,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-26	Потребитель	4	25,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-26	БК-5-2-17-36-27	4	24,7	0,125	4,64	2,235	8,05	0,1821	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-27	Потребитель	4	24,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-27	Потребитель	4	16,06	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-27	Узел-5-2-17-36-28	4	41,26	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-36-28	Потребитель	4	10,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-36-28	Потребитель	4	16,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-27	БК-5-2-17-36-29	4	13,08	0,125	4,64	1,639	5,9	0,1336	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-29	Потребитель	4	7,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-29	БК-5-2-17-36-30	4	28,51	0,125	4,64	1,49	5,36	0,1214	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-30	Потребитель	4	21,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-30	Узел-5-2-17-36-30-1	4	17,91	0,04	0,9	0,1858	0,67	0,1478	Пластмасса	Частный	1974
Узел-5-2-17-36-30-1	БК-5-2-17-36-30-2	4	37,41	0,04	0,9	0,1858	0,67	0,1478	Пластмасса	Частный	1974
БК-5-2-17-36-30-2	БК-5-2-17-36-30-3	4	39,55	0,04	0,9	0,1858	0,67	0,1478	Пластмасса	Частный	1974
БК-5-2-17-36-30-3	Потребитель	4	15,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-30-3	БК-5-2-17-36-30-8	4	26,09	0,025	0,9	0,0368	0,13	0,0749	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-30-8	Потребитель	4	17,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-30-9	БК-5-2-17-36-30-8	4	47,92	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-30-10	БК-5-2-17-36-30-9	4	16,7	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-30-11	БК-5-2-17-36-30-10	4	18,21	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-30-12	БК-5-2-17-36-30-11	4	14,4	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-30-13	БК-5-2-17-36-30-12	4	18,75	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-30-14	БК-5-2-17-36-30-13	4	24,26	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-30-15	БК-5-2-17-36-30-14	4	11,84	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
Узел-5-2-17-36-30-16	БК-5-2-17-36-30-15	4	10,56	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
Узел-5-2-17-36-30-17	Узел-5-2-17-36-30-16	4	8,16	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,0572	Пластмасса	Частный	2002
Узел-5-2-17-36-30-17	Потребитель	4	3,46	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-30-19	Узел-5-2-17-36-30-17	4	32,51	0,05	0,9	0,2612	0,94	0,133	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-36-36	БК-5-2-17-36-30-19	4	61,68	0,05	0,9	0,2612	0,94	0,133	Пластмасса	Частный	2002
БК-5-2-17-35	БК-5-2-17-36	4	20,06	0,15	3,795	11,1205	40,03	0,6293	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-34	БК-5-2-17-35	4	34,05	0,15	3,795	11,1205	40,03	0,6293	Асбоцемент	МПСВ	1961

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-33	БК-5-2-17-34	4	19,43	0,15	3,795	11,1205	40,03	0,6293	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-33	Потребитель	4	39,58	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь	Аренда	1994
БК-5-2-17-32	БК-5-2-17-33	4	7,46	0,15	3,795	11,2695	40,57	0,6377	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-32	Потребитель	4	25,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-30	БК-5-2-17-31	4	5,69	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-29	БК-5-2-17-30	4	38,13	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-28	БК-5-2-17-29	4	28,32	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
ПГ-68	БК-5-2-17-28	4	10,69	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-27	ПГ-68	4	4,72	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-26	БК-5-2-17-27	4	13,5	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-24	БК-5-2-17-26	4	37,23	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-24	Потребитель	4	13,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-24	Узел-5-2-17-25	4	24,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-25	Потребитель	4	14,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ПГ-69	БК-5-2-17-24	4	6,03	0,15	3,795	11,7165	42,18	0,663	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-21	ПГ-69	4	34,44	0,15	3,795	11,7165	42,18	0,663	Асбоцемент	МПСВ	1961

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-21	Потребитель	4	36,82	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-19	БК-5-2-17-21	4	5,8	0,15	3,795	11,8655	42,72	0,6715	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-18	БК-5-2-17-19	4	5,16	0,15	3,795	11,8655	42,72	0,6715	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-17	БК-5-2-17-18	4	39,9	0,15	3,795	11,8655	42,72	0,6715	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-15	БК-5-2-17-17	4	38,17	0,15	3,795	11,8655	42,72	0,6715	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17-15	Потребитель	4	15,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-15	Узел-5-2-17-16	4	5,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17-16	Потребитель	4	9,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-14	БК-5-2-17-15	4	24,65	0,15	3,795	12,1635	43,79	0,6883	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17	БК-5-2-17-14	4	73,16	0,15	3,795	12,1635	43,79	0,6883	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-17	Потребитель	4	4,1	0,025	0,83	0,149	0,54	0,3035	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-17	ПГ-71	4	11,48	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003
ПГ-71	БК-4 ул.Раскольников а	4	3,45	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003
БК-4 ул.Раскольников а	БК-5-2-18	4	28,02	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-19	БК-5-2-20	4	9,03	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-20	БК-5-2-21	4	10,79	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-21	БК-5-2-22	4	23,58	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-22	БК-5-2-23	4	24,31	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-23	Потребитель	4	15,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-23	БК-5-2-24	4	23,23	0,15	0,83	18,5965	66,95	1,0524	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-24	БК-5-2-25	4	15,42	0,15	0,83	18,5965	66,95	1,0524	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-23	Потребитель	4	56,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-16	БК-5-2-17	4	35,52	0,15	0,83	31,207	112,35	1,766	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-15	БК-5-2-16	4	24,44	0,15	0,83	31,207	112,35	1,766	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-15	Потребитель	4	37,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-14	БК-5-2-15	4	18,21	0,15	0,83	31,356	112,88	1,7744	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-13	БК-5-2-14	4	32,06	0,15	0,83	31,356	112,88	1,7744	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-13	Потребитель	4	11,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-12	БК-5-2-13	4	24,51	0,15	0,83	31,505	113,42	1,7829	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-11	БК-5-2-12	4	15,45	0,15	0,83	31,505	113,42	1,7829	Сталь	МПСВ	2003
БК-5-2-11	БК-4-6-17	4	24,57	0,1	0,83	9,9847	35,94	1,2713	Сталь	МПСВ	2003
БК-4-6-17	БК-4-6-16	4	6,87	0,1	0,83	9,9847	35,94	1,2713	Сталь	МПСВ	2003
БК-4-6-16	БК-4-6-15	4	21,37	0,1	0,83	9,9847	35,94	1,2713	Сталь	МПСВ	2003
БК-4-6-15	БК-4-6-14	4	28,8	0,1	4,43	9,9847	35,94	1,2713	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-14	БК-4-6-13	4	17,5	0,1	4,43	9,9847	35,94	1,2713	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-13	БК-4-6-12	4	20,72	0,1	4,43	9,9847	35,94	1,2713	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-12	Потребитель	4	19,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-4-6-12	БК-4-6-11	4	5,63	0,1	4,43	9,8357	35,41	1,2523	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-11	БК-4-6-10	4	14,02	0,1	4,43	9,8357	35,41	1,2523	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-10	БК-4-6-9	4	15,75	0,1	4,43	9,8357	35,41	1,2523	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-9	БК-4-6-8	4	12,33	0,1	4,43	9,8357	35,41	1,2523	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-8	БК-4-6-7	4	18,35	0,1	4,43	9,8357	35,41	1,2523	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-7	БК-4-2-3	4	48,25	0,032	0,9	0,3307	1,19	0,4112	Пластмасса	Частный	
БК-4-2-3	БК-4-2-3	4	19,07	0,032	0,9	0,3307	1,19	0,4112	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-2-3	БК-4-2-2	4	27,11	0,08	0,9	0,3307	1,19	0,0658	Пластмасса	Частный	
БК-4-2-2	Потребитель	4	18,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-4-2-2	БК-4-2-1	4	43,29	0,08	0,9	0,1817	0,65	0,0361	Пластмасса	Частный	
БК-4-2-1	БК-4-2	4	44,74	0,08	0,9	0,1817	0,65	0,0361	Пластмасса	Частный	
БК-4-6-7	БК-4-6-6	4	10,79	0,1	4,43	9,505	34,22	1,2102	Чугун	МПСВ	1955
БК-4-6-6	БК-4-6-5	4	9,98	0,15	1,11	9,505	34,22	0,5379	Сталь	Бесхозный	1999
БК-4-6-5	БК-4-6-4	4	21,32	0,15	1,11	9,505	34,22	0,5379	Сталь	Бесхозный	1999
БК-4-6-4	Котельная Мы- совская, 62б	4	34,29	0,1	0,9	1,566	5,64	0,1994	Пластмасса	Энерго- управление	
БК-4-6-4	Узел-4-6-3	4	27,53	0,15	1,11	7,939	28,58	0,4493	Сталь	Бесхозный	1999
Узел-4-6-3	БК-4-6-2	4	36,01	0,15	1,11	7,939	28,58	0,4493	Сталь	Бесхозный	1999
БК-4-6-2	БК-4-6-1	4	35,1	0,15	1,11	7,939	28,58	0,4493	Сталь	Бесхозный	1999
БК-4-6-1	Потребитель	4	22,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Колледж инвалидов	
БК-4-6-1	БК-4-6	4	87,01	0,15	1,11	7,79	28,04	0,4408	Сталь	Бесхозный	1999
БК-5-2-17-36	Узел-5-2-17-36- 1	4	85,71	0,15	4,64	2,6916	9,69	0,1523	Чугун	МПСВ	1952
Узел-5-2-17- 36-1	БК-4-7-1	4	2,56	0,025	0,9	0,6336	2,28	1,2908	Пластмасса	МПСВ	
Узел-5-2-17- 36-1	БК-5-2-17-36-2	4	6,35	0,15	4,64	2,058	7,41	0,1165	Чугун	МПСВ	1952

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-17-36-2	ПГ-62	4	17,78	0,15	4,64	2,058	7,41	0,1165	Чугун	МПСВ	1952
ПГ-62	Потребитель	4	28,03	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь	ПНИ	1999
ПГ-62	Узел-5-2-17-36-3	4	93,98	0,15	4,64	1,909	6,87	0,108	Чугун	МПСВ	1952
ПГ-63	ВК-5-2-17-36-4	4	3,5	0,15	4,64	1,76	6,34	0,0996	Чугун	ПНИ	1952
ВК-5-2-17-36-4	Психоневрологический интернат	4	81,47	0,15	4,64	1,76	6,34	0,0996	Чугун	ПНИ	1952
ПГ-63	ВК-5-2-17-36-6	4	81,17	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	ПНИ	
ВК-5-2-17-36-6	Потребитель	4	148,41	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	ПНИ	
ПГ-70	ВК-5-2-11	4	6,07	0,15	0,83	41,4896	149,36	2,3479	Сталь	МПСВ	2003
ПГ-70	ВК-5-2-31-21	4	124,41	0,05	0,9	0,2675	0,96	0,1362	Пластмасса	Частный	1988
ПГ-70	ВК-5-2-31-21	4	124,06	0,1	0,9	1,7612	6,34	0,2242	Пластмасса	КРП	
ВК-5-2-10	ПГ-70	4	5,26	0,15	0,83	43,5183	156,67	2,4627	Сталь	МПСВ	2003
ВК-3 ул.Раскольников	ВК-5-2-10	4	5,97	0,15	0,83	43,5183	156,67	2,4627	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-2-9	ВК-3 ул.Раскольников	4	4,92	0,15	0,83	43,5183	156,67	2,4627	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-2-7	ВК-5-2-8	4	10,82	0,15	0,83	43,5183	156,67	2,4627	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-2-8	ВК-5-2-9	4	3,94	0,15	0,83	43,5183	156,67	2,4627	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-2-6	ВК-5-2-7	4	10,21	0,15	0,83	43,5183	156,67	2,4627	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-2-5	ВК-5-2-6	4	6,75	0,15	0,83	43,5183	156,67	2,4627	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-2-4	ВК-5-2-5	4	16,14	0,15	0,83	43,6673	157,2	2,4711	Сталь	МПСВ	2003

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-4	Потребитель	4	17,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ВК-5-2-5	ВК-5-2-5-1	4	26,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ВК-5-2-5-1	Потребитель	4	11,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ВК-5-2-3	ВК-5-2-4	4	23,24	0,15	0,83	43,8163	157,74	2,4795	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-2-2	ВК-5-2-3	4	4,2	0,15	0,83	43,8163	157,74	2,4795	Сталь	МПСВ	2003
ВК-2 ул.Раскольни кова	ВК-5-2-2	4	13,94	0,15	0,83	43,8163	157,74	2,4795	Сталь	МПСВ	2003
ПГ-7	ВК-2 ул.Раскольни кова	4	20,61	0,15	0,83	43,8163	157,74	2,4795	Сталь	МПСВ	2003
ПГ-7	ВК-5-2-1	4	4,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ВК-5-2-1	Потребитель	4	17,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ВК-5-2	ПГ-7	4	16,36	0,15	0,83	43,9653	158,28	2,488	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5	ВК-5-2	4	13,01	0,15	0,83	43,9653	158,28	2,488	Сталь	МПСВ	2003
ВК-5-1	Потребитель	4	14,65	0,15	0,97	0,149	0,54	0,0084	Сталь	МПСВ	2001
ВК-5-1-1	Потребитель	4	26,24	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Сталь	МПСВ	1998
ВК-4-7-1	Узел-4-7	4	3,52	0,025	0,9	0,6336	2,28	1,2908	Пластмасса	МПСВ	
ВК-5-1-9	ВК-5-1-10	4	63,76	0,1	1,05	0,298	1,07	0,0379	Сталь	МПСВ	1999
ВК-5-1-10	Потребитель	4	94,23	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса	Частный	
Узел-5-1-11-1	ПГ-13	4	105,75	0,09	0,9	0,017	0,06	0,0027	Пластмасса	ООО Сара- пултепло- энерго	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-13	Котельная Тракторная, 12	4	27,83	0,09	0,9	0,017	0,06	0,0027	Пластмасса	ООО Сара- пултепло- энерго	
ВК-5-1-10	Потребитель	4	64,71	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь	МПСВ	2003
Узел-5-1-8	ВК-5-1-9	4	23,19	0,25	1,05	25,9469	93,41	0,5286	Сталь	МПСВ	1999
Узел-3-15-54- 51	ПГ-90	4	44,58	0,15	7,58	1,0067	3,62	0,057	Чугун	МПСВ	1910
Узел-3-15-54- 52	Узел-3-15-54- 51	4	22,57	0,1	0,9	1,0067	3,62	0,1282	Пластмасса	МПСВ	2007
ВК-5-2-28	ВК-5-2-28-1	4	114,34	0,2	0,9	0,2859	1,03	0,0091	Сталь	КУИ	
ВК-5-2-28-1	Потребитель	4	18,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	КУИ	
ВК-5-2-28-1	ВК-5-2-28-4	4	70,02	0,2	0,9	0,1369	0,49	0,0044	Сталь	КУИ	
ПГ-148	ВК-5-2-58-6-1	4	4,8	0,1	0,9	0,8913	3,21	0,1135	Пластмасса	МПСВ	
Узел-5-2-17- 36-3	ПГ-63	4	22,14	0,15	4,64	1,909	6,87	0,108	Чугун	ПНИ	1952
ВК-5-2-17-36- 30	ПГ-100	4	5,83	0,125	4,64	1,1552	4,16	0,0941	Чугун	МПСВ	1952
ПГ-100	Потребитель	4	5,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ПГ-100	Узел-5-2-17-36- 31-1	4	51,33	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17- 36-31-1	Узел-5-2-17-36- 31-2	4	22,85	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17- 36-31-2	Потребитель	4	9,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
Узел-5-2-17- 36-31-1	Потребитель	4	9,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-17-36-31-2	Потребитель	4	22,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
ПГ-100	БК-2 ул.Мысовская	4	10,72	0,125	4,64	0,5592	2,01	0,0456	Чугун	МПСВ	1952
БК-2 ул.Мысовская	БК-5-2-17-36-31	4	16,48	0,125	4,64	0,5592	2,01	0,0456	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-31	БК-5-2-17-36-32	4	18,74	0,125	4,64	0,5592	2,01	0,0456	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-32	БК-5-2-17-36-32	4	28,1	0,125	4,64	0,5592	2,01	0,0456	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-32	Потребитель	4	16,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса	Частный	
БК-5-2-17-36-32	БК-5-2-17-36-33	4	39,67	0,125	4,64	0,4102	1,48	0,0334	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-33	БК-5-2-17-36-34	4	19,99	0,125	4,64	0,4102	1,48	0,0334	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-34	БК-5-2-17-36-35	4	16,88	0,125	4,64	0,4102	1,48	0,0334	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-35	БК-5-2-17-36-36	4	13	0,125	4,64	0,4102	1,48	0,0334	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-36	БК-5-2-17-36-37	4	11,84	0,125	4,64	0,149	0,54	0,0121	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-37	БК-5-2-17-36-38	4	13,04	0,125	4,64	0,149	0,54	0,0121	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-38	БК-5-2-17-36-39	4	16,62	0,125	4,64	0,149	0,54	0,0121	Чугун	МПСВ	1952
БК-5-2-17-36-39	БК-3 ул.Мысовская	4	5,74	0,125	4,64	0,149	0,54	0,0121	Чугун	МПСВ	1952

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3 ул.Мысовская	Потребитель	4	14,55	0,125	4,64	0,149	0,54	0,0121	Чугун	МПСВ	1952
Узел-3-8-1	ПГ-15	4	33,21	0,25	0,76	23,0428	82,95	0,4694	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-2-41	БК-5-2-38-15-4	4	53,88	0,1	0,9	2,3867	8,59	0,3039	Чугун	Частный	2007
БК-5-1-5-2	БК-5-1-5-6	4	4,27	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-1-5-6	Потребитель	4	9,55	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь	МПСВ	2000
БК-5-2-17-31	БК-5-2-17-32	4	4,38	0,15	3,795	11,4185	41,11	0,6462	Асбоцемент	МПСВ	1961
БК-5-2-18	БК-5-2-19	4	3,12	0,15	0,83	18,8945	68,02	1,0692	Сталь	МПСВ	2003
Узел-3-8-1	ЗУ-БК-3-8-2	4	1,91	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса	Частный	
ЗУ-БК-3-8-2	БК-3-8-2	4	0,87	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса	Частный	
ЗУ-БК-3-15-4-38	БК-3-15-4-38	4	0,93	0,2	0,69	20,2118	72,76	0,6434	Сталь	МПСВ	2005
БК-3-5-3	БК-3-5-5	4	132,35	0,1	0,9	1,666	6	0,2121	Пластмасса	МСО-1	
БК-5-1-5-5	БК-3-5-3	4	39	0,08	0,76	2,0418	7,35	0,4062	Сталь	МПСВ	2004
БК-5-1-12-1	БК-3-5-3	4	53,93	0,1	0,76	2,2911	8,25	0,2917	Сталь	МПСВ	2004

Начало участка	Конец участка	Источники	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию
ВНС-3	БК-3-59-1-1	6	5,66	0,5	0,9	119,9804	431,93	0,6111	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-1	БК-3-59-1-2	6	13,4	0,5	3,35	119,9804	431,93	0,6111	Пластмасса	МПСВ	1967

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-2	БК-3-59-1-5	6	2879	0,5	2,09	119,9804	431,93	0,6111	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-5	БК-3-59-1-5-1	6	30,87	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-5-1	Потребитель	6	7,03	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-5	Узел-3-59-1-6	6	350,07	0,5	2,09	119,1004	428,76	0,6066	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-8	БК-3-59-1-8-1	6	212,74	0,1	0,83	1,94	6,98	0,247	Сталь	ГУДП	2003
БК-3-59-1-8-1	БК-3-59-1-8-4	6	89,13	0,05	0,9	1,76	6,34	0,8964	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-8-4	БК-3-59-1-8-5	6	6,02	0,05	0,9	1,76	6,34	0,8964	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-8-5	БК-3-59-1-8-6	6	25,48	0,05	0,9	1,76	6,34	0,8964	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-8-6	Потребитель	6	24,49	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-8-6	Потребитель	6	393,47	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-8-1	БК-3-59-1-8-2	6	43,01	0,1	0,83	0,18	0,65	0,0229	Сталь	ГУДП	2003
БК-3-59-1-8-2	БК-3-59-1-8-3	6	23,51	0,1	0,83	0,18	0,65	0,0229	Сталь	ГУДП	2003
БК-3-59-1-8-3	ООО "Игринское дорожно-строительное предприятие"	6	34,07	0,1	0,83	0,18	0,65	0,0229	Сталь	ГУДП	2003
БК-3-59-1-8	Узел-3-59-1-9	6	247,23	0,5	2,09	117,1604	421,78	0,5967	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-10	БК-3-59-1-10-1	6	24,6	0,025	0,9	0,8804	3,17	1,7935	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-10-1	БК ул.Мира	6	45,62	0,025	0,9	0,8804	3,17	1,7935	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК ул.Мира	ВК-3-59-1-10-2	6	13,7	0,025	0,9	0,8804	3,17	1,7935	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-10-2	ВК-3-59-1-10-3	6	14,93	0,025	0,9	0,8804	3,17	1,7935	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-10-3	ВК-3-59-1-10-4	6	17,59	0,025	0,9	0,8804	3,17	1,7935	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-10-4	ВК-3-59-1-10-5	6	16,03	0,025	0,9	0,8804	3,17	1,7935	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-10-5	Потребитель	6	22,12	0,025	0,9	0,8804	3,17	1,7935	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-10	Узел-3-59-1-11	6	15,83	0,5	0,83	116,28	418,61	0,5922	Сталь	МПСВ	2003
ПГ-480	ВК-3-59-1-11-1	6	5,26	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	СУ-804	
ВК-3-59-1-11-1	Потребитель	6	41,44	0,1	0,9	0,88	3,17	0,112	Пластмасса	СУ-804	
ПГ-480	ВК-3-59-1-12	6	20,83	0,5	0,62	115,4	415,44	0,5877	Сталь	МПСВ	2006
ВК-3-59-1-12	Потребитель	6	11,31	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	МПСВ	
ВК-3-59-1-12	ВК-3-59-1-13	6	129,13	0,5	0,62	114,52	412,27	0,5833	Сталь	МПСВ	2006
ВК-3-59-1-13	ВК-3-59-1-14	6	78,05	0,5	0,62	114,52	412,27	0,5833	Сталь	МПСВ	2006
ВК-3-59-1-14	ПГ-478	6	5,65	0,5	0,62	114,52	412,27	0,5833	Сталь	МПСВ	2006
ПГ-478	ВК-3-59-1-15	6	4,41	0,5	0,62	114,52	412,27	0,5833	Сталь	МПСВ	2006
ВК-3-59-1-15	Узел-3-59-1-16	6	56,76	0,5	2,09	114,52	412,27	0,5833	Сталь	МПСВ	1985
Узел-3-59-1-16	ВК-3-59-1-17	6	83,41	0,5	0,76	114,52	412,27	0,5833	Сталь	МПСВ	2004

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-17	БК-3-59-1-18	6	122,84	0,5	0,76	114,52	412,27	0,5833	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-18	БК-3-59-1-18-1	6	106,72	0,1	0,9	3,1062	11,18	0,3955	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-1	Потребитель	6	92,44	0,65	0,9	0,88	3,17	0,0027	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-1	БК-3-59-1-18-2	6	46,91	0,1	0,9	2,2262	8,01	0,2835	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-2	Потребитель	6	12,32	0,65	0,9	0,88	3,17	0,0027	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-2	Потребитель	6	19,17	0,65	0,9	0,88	3,17	0,0027	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-2	БК-3-59-1-18-3	6	17,02	0,1	0,9	0,4662	1,68	0,0594	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-3	БК-3-59-1-18-4	6	37,35	0,65	0,9	0,88	3,17	0,0027	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-4	Потребитель	6	15,51	0,65	0,9	0,88	3,17	0,0027	Пластмасса	АТБ №5	
БК-3-59-1-18-5	БК-3-59-1-18-3	6	30,37	0,1	0,9	0,4138	1,49	0,0527	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-6	БК-3-59-1-18-5	6	28,48	0,1	0,9	0,4138	1,49	0,0527	Пластмасса	СМУ	
Узел-3-59-1-18-7	БК-3-59-1-18-6	6	45,33	0,1	0,9	0,4138	1,49	0,0527	Пластмасса	СМУ	
Узел-3-59-1-18-7	Потребитель	6	2,39	0,65	0,9	0,88	3,17	0,0027	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-8	Узел-3-59-1-18-7	6	69,25	0,1	0,9	1,2938	4,66	0,1647	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-8	Потребитель	6	7,33	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-8	Потребитель	6	27,11	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	СМУ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-18-9	БК-3-59-1-18-8	6	403,8	0,2	0,9	3,0538	10,99	0,0972	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-9	БК-3-59-1-20-18-5	6	93,02	0,3	0,9	0,2499	0,9	0,0035	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-20-18-5	БК-3-59-1-20-18-4	6	17,49	0,3	0,9	0,2499	0,9	0,0035	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-20-18-4	БК-3-59-1-20-18-2	6	188,08	0,3	0,9	0,2499	0,9	0,0035	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-20-18-2	БК-3-59-1-20-18-1	6	102,3	0,025	0,9	0,2499	0,9	0,5091	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-20-18-1	Потребитель	6	18,93	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-20-18	БК-3-59-1-20-18-1	6	17,01	0,025	0,9	0,6301	2,27	1,2837	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-10	БК-3-59-1-18-9	6	112,1	0,2	0,9	3,3037	11,89	0,1052	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-10	Потребитель	6	18,31	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-11	БК-3-59-1-18-10	6	153,93	0,2	0,9	4,1837	15,06	0,1332	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-11	БК-3-59-1-18-12	6	29,44	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-12	Потребитель	6	5,35	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-18-13	БК-3-59-1-18-11	6	5,27	0,2	0,9	5,0637	18,23	0,1612	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-20-25	БК-3-59-1-18-13	6	313,24	0,4	0,9	5,0637	18,23	0,0403	Пластмасса	СМУ	
БК-3-59-1-20-25	БК-3-59-1-20-26	6	55,28	0,5	2,23	31,86	114,7	0,1623	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-26	БК-3-59-1-20-27	6	56,48	0,5	2,23	31,86	114,7	0,1623	Сталь	МПСВ	1983

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-27	Потребитель	6	13,51	0,1	0,9	0,88	3,17	0,112	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-20-27	БК-3-59-1-20-28	6	41,98	0,5	2,23	30,98	111,53	0,1578	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-28	ПГ-417	6	49,15	0,5	2,23	30,98	111,53	0,1578	Сталь	МПСВ	1983
ПГ-417	Потребитель	6	16,5	0,1	0,9	0,88	3,17	0,112	Пластмасса	ООО Са- рапул- ЖилСер- вис	
ПГ-417	БК-3-59-1-20-29	6	43,25	0,5	2,23	30,1	108,36	0,1533	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-18	БК-3-59-1-19	6	70,04	0,5	0,76	111,4138	401,09	0,5674	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-19	Потребитель	6	8,31	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-19	ПГ-472	6	55,66	0,5	2,09	110,5338	397,92	0,563	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-472	БК-3-59-1-21	6	4,88	0,5	2,09	54,4212	195,92	0,2772	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-472	БК-3-59-1-20	6	50,44	0,5	2,09	56,1126	202,01	0,2858	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20	Потребитель	6	17,34	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-21	БК-3-59-1-21-1	6	133,01	0,25	0,9	2,15	7,74	0,0438	Пластмасса	КХП	
БК-3-59-1-21-1	Потребитель	6	191,49	0,04	0,9	0,88	3,17	0,7003	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-21-1	БК-3-59-1-21-5	6	559,42	0,25	0,9	1,27	4,57	0,0259	Пластмасса	КХП	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-21-5	ОАО Сарапульский комбинат хлебопродуктов	6	29,57	0,25	0,9	1,27	4,57	0,0259	Пластмасса	КХП	
БК-3-59-1-21	БК-3-59-1-22	6	55,27	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,2662	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-22	БК-3-59-1-23	6	39,78	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,2662	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-23	ПГ-471	6	6,27	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,2662	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-471	БК-3-59-1-24	6	17,69	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,2662	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-24	Потребитель	6	10,17	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-24	Потребитель	6	45,23	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-24	БК-3-59-1-25	6	59,76	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,2573	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-25	ПГ-470	6	48,49	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,2573	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-470	БК-3-59-1-26	6	7,27	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,2573	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-26	БК-3-59-1-27	6	48,4	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,2573	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-27	Потребитель	6	16,97	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-27	Потребитель	6	15,4	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-27	БК-3-59-1-28	6	14,78	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,2483	Сталь	МПСВ	1985

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-28	БК-3-59-1-29	6	62,05	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,2483	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-29	БК-3-59-1-30	6	6,45	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,2483	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-30	БК-3-59-1-31	6	64,3	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,2483	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-31	Потребитель	6	70,09	0,08	0,9	0,88	3,17	0,1751	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-31	Узел-3-59-1-31-1	6	4,43	0,4	0,55	47,8712	172,34	0,381	Сталь	МПСВ	2007
ПГ-463	БК-3-59-1-32	6	4,31	0,025	0,9	1,76	6,34	3,5855	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-32	Потребитель	6	9,34	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-32	Потребитель	6	21,09	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
ПГ-463	БК-3-59-1-33	6	41,01	0,5	0,55	46,1112	166	0,2348	Сталь	МПСВ	2007
БК-3-59-1-33	БК-3-59-1-33-4	6	4,69	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-33-4	БК-3-59-1-33-5	6	3,22	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-33	Потребитель	6	72,73	0,08	0,9	0,88	3,17	0,1751	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-33-5	Потребитель	6	10,55	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-33	БК-3-59-1-34	6	51,98	0,5	0,55	44,3512	159,66	0,2259	Сталь	МПСВ	2007
БК-3-59-1-34	БК-3-59-1-34-1	6	4,72	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-34-1	Потребитель	6	12,3	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-34	ПГ-464	6	23,48	0,5	0,55	43,4712	156,5	0,2214	Сталь	МПСВ	2007
ПГ-464	БК-3-59-1-34-8	6	3,01	0,025	0,9	2,64	9,5	5,3783	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-34-8	Потребитель	6	29,48	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-34-8	Потребитель	6	11,11	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-34-8	БК-2 ул. Тургенева	6	3,69	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-2 ул. Тургенева	Потребитель	6	8,24	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
ПГ-464	БК-3-59-1-35	6	39,66	0,5	0,55	40,8312	146,99	0,208	Сталь	МПСВ	2007
БК-3-59-1-35	Узел-3-59-1-36	6	8,74	0,5	0,55	42,1152	151,61	0,2145	Сталь	МПСВ	2007
БК-3-59-1-35	Узел-3-59-1-35-1	6	18,07	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-3-13	БК-3-59-1-35	6	69,89	0,2	1,11	3,0441	10,96	0,0969	Сталь	МПСВ	1999
Узел-3-59-1-35-1	Потребитель	6	3	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-3-10	БК-3-59-1-20-3-13	6	63,41	0,2	1,11	3,0441	10,96	0,0969	Сталь	МПСВ	1999
БК-3-59-1-20-3-9	БК-3-59-1-20-3-10	6	50,87	0,2	1,11	3,0441	10,96	0,0969	Сталь	МПСВ	1999
БК-3-59-1-20-3-9	Потребитель	6	14,29	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-3-9	Потребитель	6	11,96	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-3-8	БК-3-59-1-20-3-9	6	17,52	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,1529	Сталь	МПСВ	1999
БК-3-59-1-20-3-4	БК-3-59-1-20-3-8	6	53,98	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,1529	Сталь	МПСВ	1999
БК-3-59-1-20-3-2	БК-3-59-1-20-3-4	6	65,61	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,1529	Сталь	МПСВ	1999
БК-3-59-1-20-3-1	БК-3-59-1-20-3-2	6	70,12	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,1529	Сталь	МПСВ	1999
БК-3-59-1-20-1	БК-3-59-1-20-2	6	48,67	0,5	2,09	54,3526	195,67	0,2768	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-1	Потребитель	6	26,54	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	2009
БК-3-59-1-20	БК-3-59-1-20-1	6	60,61	0,5	2,09	55,2326	198,84	0,2813	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-2	БК-3-59-1-20-3	6	17,03	0,5	2,09	54,3526	195,67	0,2768	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-3	БК-3-59-1-20-3-1	6	41,72	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,1529	Сталь	МПСВ	1999
БК-3-59-1-20-3	БК-3-59-1-20-4	6	16,79	0,5	2,09	49,5486	178,37	0,2524	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-4	БК-3-59-1-20-5	6	26,33	0,5	2,09	49,5486	178,37	0,2524	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-5	БК-3-59-1-20-6	6	10,05	0,5	2,09	49,5486	178,37	0,2524	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-6	Потребитель	6	41,68	0,08	0,9	0,88	3,17	0,1751	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-6	БК-3-59-1-20-6-13	6	8,09	0,5	2,09	48,6686	175,21	0,2479	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-6-13	БК-3-59-1-20-7	6	30,68	0,5	2,09	48,6686	175,21	0,2479	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-7	БК-3-59-1-20-8	6	14,94	0,5	2,09	48,6686	175,21	0,2479	Сталь	МПСВ	1985

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-8	Потребитель	6	7,81	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-8	БК-3-59-1-20-9	6	75,43	0,5	2,09	47,7886	172,04	0,2434	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-9	БК-3-59-1-20-9-1	6	3,28	0,025	0,9	1,11	4	2,2613	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-20-9-1	Потребитель	6	33,1	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-20-9-1	ООО "Ижевск-химмаш"	6	38,55	0,05	0,9	0,23	0,83	0,1171	Пластмасса	ООО Ижевск-химмаш	
БК-3-59-1-20-9	БК-3-59-1-20-10	6	55,64	0,5	2,09	46,6786	168,04	0,2377	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-10	БК-3-59-1-20-11	6	5,6	0,5	2,09	46,6786	168,04	0,2377	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-11	Потребитель	6	43,4	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-11	БК-3-59-1-20-12	6	10,13	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,2333	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-12	БК-3-59-1-20-13	6	47,08	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,2333	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-13	БК-3-59-1-20-14	6	5,63	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,2333	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-14	ПГ-476	6	85,32	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,2333	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-476	Потребитель	6	37,26	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
ПГ-476	БК-3-59-1-20-15	6	32,29	0,5	2,09	44,9186	161,71	0,2288	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-15	Потребитель	6	41,09	0,065	0,9	0,88	3,17	0,2652	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-15	БК-3-59-1-20-16	6	24,7	0,5	2,09	44,0386	158,54	0,2243	Сталь	МПСВ	1985

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-16	БК-3-59-1-20-17	6	43,4	0,5	2,09	44,0386	158,54	0,2243	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-17	БК-3-59-1-20-18	6	31,29	0,5	2,09	43,1586	155,37	0,2198	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-17	Потребитель	6	45,15	0,08	0,9	0,88	3,17	0,1751	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-18	ПГ-477	6	46,21	0,5	2,09	42,5285	153,1	0,2166	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-477	БК-3-59-1-20-19	6	39,46	0,5	2,09	42,5285	153,1	0,2166	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-19	БК-3-59-1-20-19-1	6	4,21	0,02	0,9	0,88	3,17	2,8012	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-19-1	Потребитель	6	18,45	0,02	0,9	0,88	3,17	2,8012	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-19	БК-3-59-1-20-20	6	67,73	0,5	2,09	41,6485	149,93	0,2121	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-20	БК-3-59-1-20-21	6	30,15	0,5	2,09	41,6485	149,93	0,2121	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-21	Потребитель	6	73,19	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	ГАЗС	
БК-3-59-1-20-21	БК-3-59-1-20-22	6	39,75	0,5	2,09	40,7685	146,77	0,2076	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-22	Потребитель	6	76,66	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Нефтебаз а	
БК-3-59-1-20-22	БК-3-59-1-20-23	6	64,5	0,5	2,09	39,8885	143,6	0,2032	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-23	Потребитель	6	8,89	0,1	0,9	0,88	3,17	0,112	Сталь	Частный	
БК-3-59-1-35	Потребитель	6	19,35	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-37	БК-3-59-1-38	6	28,82	0,5	2,09	42,1152	151,61	0,2145	Сталь	МПСВ	1985

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-38	Потребитель	6	16,58	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-38	ПГ-465	6	41,29	0,5	2,09	41,2352	148,45	0,21	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-465	БК-3-59-1-39	6	27,15	0,5	2,09	41,2352	148,45	0,21	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-39	Потребитель	6	9,05	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-39	Потребитель	6	38,35	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-39	БК-3-59-1-40	6	34,27	0,5	2,09	39,4752	142,11	0,201	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-40	БК-3-59-1-41	6	25,75	0,5	2,09	39,4752	142,11	0,201	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-41	Потребитель	6	60,42	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-41	БК-3-59-1-42	6	12,88	0,5	2,09	38,5952	138,94	0,1966	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-42	ПГ-466	6	6,74	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,1921	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-42	Потребитель	6	54,76	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
ПГ-466	БК-3-59-1-43	6	39,93	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,1921	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-43	БК-3-59-1-44	6	23,81	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,1921	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-44	БК-3-59-1-45	6	35,61	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,1921	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-45	Потребитель	6	17,51	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-45	ПГ-467	6	23,58	0,5	2,09	36,8352	132,61	0,1876	Сталь	МПСВ	1985

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-467	ВК-3-59-1-46	6	33,35	0,5	2,09	36,8352	132,61	0,1876	Сталь	МПСВ	1985
ВК-3-59-1-46	Потребитель	6	7,97	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-46	ПГ-468	6	66,99	0,5	2,09	35,9552	129,44	0,1831	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-468	ВК-3-59-1-47	6	9,79	0,5	2,09	35,9552	129,44	0,1831	Сталь	МПСВ	1985
ВК-3-59-1-47	Потребитель	6	49,82	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-47	ВК-3-59-1-55-2-10	6	124,57	0,065	0,9	1,6468	5,93	0,4963	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-10	Потребитель	6	14,77	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-10	ВК-3-59-1-55-2-9	6	14,32	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,3905	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-9	ВК-3-59-1-55-2-8	6	28,09	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,3905	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-8	ВК-3-59-1-55-2-7	6	32,1	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,3905	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-7	ВК-3-59-1-55-2-6	6	17,39	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,3905	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-6	Потребитель	6	11,96	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-5	ВК-3-59-1-55-2-6	6	23,1	0,05	0,9	0,1132	0,41	0,0577	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-4	ВК-3-59-1-55-2-5	6	27,81	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,3604	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-3	ВК-3-59-1-55-2-4	6	38,88	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,3604	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-55-2-2	ВК-3-59-1-55-2-3	6	28,68	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,3604	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-55-2-1	БК-3-59-1-55-2-2	6	24,98	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,3604	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-55-2	БК-3-59-1-55-2-1	6	19,4	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,3604	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-20-23	ПГ-418	6	70,11	0,5	2,09	39,0085	140,43	0,1987	Сталь	МПСВ	1985
ПГ-418	БК-3-59-1-20-24	6	26,05	0,5	2,09	39,0085	140,43	0,1987	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-24	БК-3-59-1-20-25	6	7,76	0,5	2,09	36,9237	132,93	0,1881	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-20-24	БК-3-59-1-55-3	6	22,97	0,5	0,76	2,0848	7,51	0,0106	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-47	БК-3-59-1-48	6	4,38	0,5	2,09	33,4284	120,34	0,1703	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-48	Потребитель	6	17,32	0,15	0,9	0,88	3,17	0,0498	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-48	БК-3-59-1-49	6	10,02	0,5	2,09	32,5484	117,17	0,1658	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-49	БК-3-59-1-50	6	25,34	0,5	2,09	32,5484	117,17	0,1658	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-50	БК-3-59-1-51	6	43,41	0,5	2,09	32,5484	117,17	0,1658	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-51	Потребитель	6	18,06	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-51	БК-3-59-1-52	6	77,41	0,5	2,09	31,6684	114,01	0,1613	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-52	БК-3-59-1-53	6	15,85	0,5	2,09	31,6684	114,01	0,1613	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-53	ПГ-420	6	7,01	0,5	2,09	30,7884	110,84	0,1568	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-53	Потребитель	6	8,47	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Частный	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-420	БК-3-59-1-54	6	37,56	0,5	2,09	30,7884	110,84	0,1568	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-54	БК-3-59-1-55	6	37,9	0,5	2,09	30,7884	110,84	0,1568	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-55	БК-3-59-1-56	6	3,59	0,5	2,09	31,88	114,77	0,1624	Сталь	МПСВ	1985
БК-3-59-1-55-3	БК-3-59-1-55-2	6	52,21	0,5	0,76	2,0848	7,51	0,0106	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-55-2	ПГ-419	6	48,1	0,5	0,76	1,9716	7,1	0,01	Сталь	МПСВ	2004
ПГ-419	Потребитель	6	23,08	0,08	0,9	0,88	3,17	0,1751	Пластмасса	Частный	
ПГ-419	БК-3-59-1-55	6	77,01	0,5	0,76	1,0916	3,93	0,0056	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-56	Потребитель	6	68,39	0,08	0,9	0,88	3,17	0,1751	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-56	БК-3-59-1-57	6	428,66	0,4	2,16	31	111,6	0,2467	Сталь	МПСВ	1984
БК-3-59-1-57	ВНС Электонд	6	10,45	0,4	0,9	15,5	55,8	0,1233	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-57	ВНС Электонд	6	11,82	0,4	0,9	15,5	55,8	0,1233	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-20-29	Узел-3-59-1-20-30	6	23,5	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Сталь	КУИ	1964
Узел-3-59-1-20-30	Потребитель	6	6,24	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Сталь	КУИ	1964
БК-3-59-1-20-29	БК-3-59-1-20-31	6	34,86	0,5	2,23	29,22	105,19	0,1488	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-31	Потребитель	6	40,29	0,05	0,69	0,88	3,17	0,4482	Сталь	МПСВ	2005
БК-3-59-1-20-31	БК-3-59-1-20-32	6	19,23	0,5	2,23	28,34	102,02	0,1443	Сталь	МПСВ	1983

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-32	Потребитель	6	66,35	0,1	0,55	0,88	3,17	0,112	Сталь	Аренда	2007
БК-3-59-1-20-32	БК-3-59-1-20-33	6	57,81	0,5	2,23	27,46	98,86	0,1399	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-33	Потребитель	6	13,6	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-33	БК-3-59-1-20-34	6	80,52	0,5	2,23	26,58	95,69	0,1354	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-34	БК-3-59-1-20-36	6	15,81	0,3	2,23	24,78	89,21	0,3506	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-36	Потребитель	6	8,86	0,1	0,76	0,88	3,17	0,112	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-20-34	БК-3-59-1-20-35	6	48,79	0,065	0,76	1,8	6,48	0,5425	Сталь	УНО	2004
БК-3-59-1-20-35	Детский сад №46	6	16,2	0,065	0,76	1,8	6,48	0,5425	Сталь	УНО	2004
БК-3-59-1-20-36	Узел-3-59-1-20-37	6	7,29	0,3	2,23	23,9	86,04	0,3381	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-38	ПГ-414	6	10,45	0,1	0,631	2,64	9,5	0,3361	Пластмасса	МПСВ	2005
ПГ-414	БК-3-59-1-20-38-1	6	12,31	0,02	0,631	0,88	3,17	2,8012	Пластмасса	МПСВ	2005
БК-3-59-1-20-38-1	Потребитель	6	11,4	0,02	0,631	0,88	3,17	2,8012	Пластмасса	МПСВ	2005
ПГ-414	БК-3-59-1-20-38-3	6	35,13	0,1	0,631	0,88	3,17	0,112	Пластмасса	МПСВ	2005
БК-3-59-1-20-38-3	Потребитель	6	7,6	0,02	0,631	0,88	3,17	2,8012	Пластмасса	МПСВ	2005
ПГ-414	ПГ-413	6	29,01	0,1	0,631	0,88	3,17	0,112	Пластмасса	МПСВ	2005
ПГ-413	Потребитель	6	9,15	0,032	0,701	0,88	3,17	1,0942	Пластмасса	МПСВ	2004

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-38	БК-3-59-1-20-38-2	6	80,87	0,05	0,631	0,31	1,12	0,1579	Пластмасса	МПСВ	2005
БК-3-59-1-20-38-2	СГБ №2	6	6,81	0,1	4,12	0,31	1,12	0,0395	Сталь	МПСВ	1956
БК-3-59-1-20-38	СГБ №2	6	91,74	0,1	0,631	0,31	1,12	0,0395	Пластмасса	МПСВ	2005
БК-3-59-1-20-38	БК-3-59-1-20-39	6	154,75	0,5	2,23	20,64	74,3	0,1051	Сталь	МПСВ	1983
БК-3-59-1-20-39	БК-3-59-1-20-39-1	6	52,84	0,2	0,69	18	64,8	0,573	Сталь	МПСВ	2005
БК-3-59-1-20-39-1	СГБ №2	6	15,35	0,1	0,76	0,31	1,12	0,0395	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-20-39-1	Узел-3-59-1-20-39-2	6	44,22	0,2	0,771	17,69	63,68	0,5631	Пластмасса	МП КТС	2003
БК-3-59-1-20-39-3	Потребитель	6	12,95	0,032	0,9	0,88	3,17	1,0942	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-20-39-3	БК-3-59-1-20-39-4	6	4,21	0,2	2,171	5,79	20,84	0,1843	Пластмасса	МП КТС	1983
БК-3-59-1-20-39-4	ЦТП 306	6	20,58	0,2	0,9	5,79	20,84	0,1843	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-20-39-3	БК-3-59-1-20-39-5	6	7,98	0,025	0,69	0,88	3,17	1,7928	Сталь	МП КТС	2005
БК-3-59-1-20-39-5	Потребитель	6	28,49	0,025	0,69	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-20-39-3	БК-3-59-1-20-39-6	6	21,7	0,2	0,76	10,14	36,5	0,3228	Сталь	УНО	2004
БК-3-59-1-20-39-6	Потребитель	6	10,54	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	ГУНО	
БК-3-59-1-20-39-6	БК-3-59-1-20-39-7	6	93,74	0,05	0,701	1,54	5,54	0,7843	Пластмасса	МПСВ	2004
БК-3-59-1-20-39-7	Детский сад №19	6	19,38	0,05	0,701	1,54	5,54	0,7843	Пластмасса	МПСВ	2004

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-59-1-20-39-6	ПГ-410	6	67,86	0,2	0,76	7,72	27,79	0,2457	Сталь	УНО	2004
ПГ-410	Потребитель	6	7,9	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	ГУНО	
ПГ-410	ВК-3-59-1-20-39-8	6	16,56	0,2	0,76	6,84	24,62	0,2177	Сталь	УНО	2004
ВК-3-59-1-20-39-8	ВК-3-59-1-20-39-9	6	24,57	0,15	0,9	2,66	9,58	0,1505	Чугун	Бесхозный	
ВК-3-59-1-20-39-9	ВК-3-59-1-20-39-10	6	62,76	0,15	0,9	2,66	9,58	0,1505	Чугун	Бесхозный	
ВК-3-59-1-20-39-10	ВК-3-59-1-20-39-11	6	78,57	0,15	0,9	2,66	9,58	0,1505	Чугун	Бесхозный	
ВК-3-59-1-20-39-11	Детский сад №33	6	111,95	0,032	0,9	0,9	3,24	1,1191	Пластмасса	Д/с №19	
ВК-3-59-1-20-39-11	Потребитель	6	76,71	0,025	0,9	0,88	3,17	1,7928	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-20-39-11	ПГ-411	6	45,09	0,15	0,9	0,88	3,17	0,0498	Чугун	Бесхозный	
ПГ-411	ВК-3-59-1-20-39-14	6	186,79	0,1	0,9	0,88	3,17	0,112	Сталь	СЭГЗ	
ВК-3-59-1-20-39-14	Потребитель	6	12,72	0,1	0,9	0,88	3,17	0,112	Сталь	СЭГЗ	
ВК-3-59-1-20-39	ВК-3-59-1-20-40	6	96,4	0,5	2,23	2,64	9,5	0,0134	Сталь	МПСВ	1983
ВК-3-59-1-20-39-8	ВК-3-59-1-20-39-15	6	20,5	0,15	0,9	4,18	15,05	0,2365	Сталь	Частный	2005
ВК-3-59-1-20-39-15	ВК-3-59-1-20-39-16	6	4,58	0,15	0,9	3,5153	12,66	0,1989	Сталь	Частный	2005
ВК-3-59-1-20-39-16	Школа №13	6	16,7	0,1	0,9	1,54	5,54	0,1961	Пластмасса	КУИ	2004
ВК-3-59-1-20-39-15	ВК-3-59-1-20-39-17	6	111,15	0,1	0,141	0,6647	2,39	0,0846	Пластмасса	Бесхозный	2012

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-59-1-20-39-17	ВК-3-59-1-20-39-19	6	34,1	0,1	0,141	0,6647	2,39	0,0846	Пластмасса	Бесхозный	2012
ВК-3-59-1-20-39-19	ВК-3-59-1-20-39-20	6	5,47	0,1	0,141	0,88	3,17	0,112	Пластмасса	Бесхозный	2012
ВК-3-59-1-20-39-19	Потребитель	6	60,83	0,05	0,76	0,88	3,17	0,4482	Сталь	МПСВ	2004
ВК-3-59-1-20-39-20	Потребитель	6	50,24	0,05	0,141	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Бесхозный	2012
ВК-3-59-1-20-39-16	ВК-3-59-1-20-39-18	6	97,51	0,15	0,9	1,9753	7,11	0,1118	Чугун	Бесхозный	
ВК-3-59-1-20-39-18	Потребитель	6	35,21	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	МУОЦ Сокол	
ВК-3-59-1-20-39-18	ВК-3-59-1-20-39-19	6	38,43	0,15	0,9	1,0953	3,94	0,062	Чугун	Бесхозный	
ВК-3-59-1-20-40	Потребитель	6	42,87	0,1	0,9	0,88	3,17	0,112	Пластмасса	КБЭ	
ВК-3-59-1-20-40	ВК-3-59-1-20-40-1	6	221,22	0,1	2,79	1,76	6,34	0,2241	Пластмасса	Аренда	1975
ВК-3-59-1-20-40-1	ВК-3-59-1-20-40-2	6	48,28	0,1	2,79	1,76	6,34	0,2241	Пластмасса	Аренда	1975
ВК-3-59-1-20-40-2	ВК-3-59-1-20-40-3	6	105,51	0,1	2,79	1,76	6,34	0,2241	Сталь	МПСВ	1975
ВК-3-59-1-20-40-3	Потребитель	6	34,08	0,05	0,9	0,88	3,17	0,4482	Пластмасса	Бесхозный	
ВК-3-59-1-20-40-3	ВК-3-59-1-20-40-4	6	40,94	0,1	2,79	0,88	3,17	0,112	Сталь	МПСВ	1975
ВК-3-59-1-20-40-4	ВК-3-59-1-20-40-5	6	24,74	0,05	2,79	0,88	3,17	0,4482	Сталь	МПСВ	1975
ВК-3-59-1-20-40-5	ВК-3-59-1-20-40-6	6	12,5	0,05	2,79	0,88	3,17	0,4482	Сталь	МПСВ	1975
ВК-3-59-1-20-40-6	ВК-3-59-1-20-40-7	6	28,16	0,05	2,79	0,88	3,17	0,4482	Сталь	МПСВ	1975

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-40-7	Потребитель	6	40,11	0,05	2,79	0,88	3,17	0,4482	Сталь	МПСВ	1975
Узел-3-59-1-6	Узел-3-59-1-7	6	227,38	0,5	1,11	119,1004	428,76	0,6066	Сталь	МПСВ	1999
Узел-3-59-1-7	БК-3-59-1-8	6	42,91	0,5	2,09	119,1004	428,76	0,6066	Сталь	МПСВ	1985
Узел-3-59-1-9	БК-3-59-1-10	6	101,9	0,5	0,69	117,1604	421,78	0,5967	Сталь	МПСВ	2005
Узел-3-59-1-11	ПГ-480	6	55,07	0,5	0,62	116,28	418,61	0,5922	Сталь	МПСВ	2006
Узел-3-59-1-31-1	ПГ-463	6	20,75	0,5	0,55	47,8712	172,34	0,2438	Сталь	МПСВ	2007
Узел-3-59-1-36	БК-3-59-1-37	6	11,97	0,5	2,09	42,1152	151,61	0,2145	Сталь	МПСВ	1985
Узел-3-59-1-20-37	БК-3-59-1-20-38	6	65,33	0,5	2,23	23,9	86,04	0,1217	Сталь	МПСВ	1983
Узел-3-59-1-20-39-2	БК-3-59-1-20-39-3	6	38,99	0,2	0,771	17,69	63,68	0,5631	Пластмасса	МП КТС	2003

Начало участка	Конец участка	Источники	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию
ВНС-Элеконд	БК-3-59-1-58	7	69,2	0,3	3,45	61,4811	221,33	0,8698	Чугун	МПСВ	1984
ВНС-Элеконд	БК-3-59-1-58	7	70,66	0,3	3,45	60,8399	219,02	0,8607	Пластмасса	МПСВ	1984
БК-3-59-1-58	БК-3-59-1-58-1	7	60,15	0,3	3,45	61,5854	221,71	0,8713	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-58-1	ПГ-421	7	95,48	0,3	3,1	61,5854	221,71	0,8713	Чугун	МПСВ	1973

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-421	БК-3-59-1-58-2	7	4,15	0,3	3,1	61,5854	221,71	0,8713	Чугун	МПСВ	1973
БК-3-59-1-58-2	БК-3-59-1-58-4	7	40,96	0,15	0,69	1,56	5,62	0,0883	Сталь	МПСВ	2005
БК-3-59-1-58-4	Потребитель	7	13	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1977
БК-3-59-1-58-4	Потребитель	7	35,64	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1977
БК-3-59-1-58-2	Потребитель	7	50,49	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	Аренда	1971
БК-3-59-1-58-2	ПГ-422	7	116,08	0,3	3,1	59,2454	213,28	0,8382	Чугун	МПСВ	1973
ПГ-422	БК-3-59-1-58-5	7	51,08	0,2	0,9	9,27	33,37	0,2951	Чугун	МПСВ	1970
БК-3-59-1-58-5	БК-3-59-1-58-6	7	45,06	0,2	0,9	9,27	33,37	0,2951	Чугун	МПСВ	1970
БК-3-59-1-58-6	БК-3-59-1-58-7	7	37,51	0,2	0,9	9,27	33,37	0,2951	Чугун	МПСВ	1970
БК-3-59-1-58-7	Потребитель	7	34,13	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1972
БК-3-59-1-58-7	БК-3-59-1-58-8	7	59,74	0,2	0,9	8,49	30,56	0,2703	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-58-8	ЦТП ЭГЗ	7	4,99	0,2	0,9	8,49	30,56	0,2703	Пластмасса	МПКТС	
ПГ-422	БК-3-59-1-58-9	7	64,61	0,3	3,1	49,9754	179,91	0,707	Чугун	МПСВ	1973
БК-3-59-1-58-9	БК-3-59-1-58-10	7	33,93	0,1	0,69	3,88	13,97	0,494	Сталь	МПСВ	2005
БК-3-59-1-58-10	Школа №7	7	18,99	0,1	0,69	3,1	11,16	0,3947	Сталь	МПСВ	2005
БК-3-59-1-58-10	Потребитель	7	31,85	0,05	0,9	0,78	2,81	0,3973	Сталь	УНО	1970

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-58-9	БК-3-59-1-58-11	7	15,99	0,3	3,1	46,0954	165,94	0,6521	Чугун	МПСВ	1973
БК-3-59-1-58-11	БК-3-59-1-58-12	7	28,74	0,1	0,9	8,66	31,18	1,1026	Сталь	МПСВ	1975
БК-3-59-1-58-12	Потребитель	7	13,46	0,15	0,9	0,78	2,81	0,0441	Сталь	МПСВ	1976
БК-3-59-1-58-12	БК-3-59-1-58-13	7	11,92	0,15	0,9	7,88	28,37	0,4459	Пластмасса	МП КТС	1975
БК-3-59-1-58-13	Потребитель	7	9,84	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	Кооператив Дружба	1975
БК-3-59-1-58-13	ЦТП 20 лет Победы	7	23,14	0,15	0,9	7,1	25,56	0,4018	Пластмасса	МП КТС	1975
БК-3-59-1-58-11	БК-3-59-1-58-14	7	81,21	0,3	3,1	37,4354	134,77	0,5296	Чугун	МПСВ	1973
БК-3-59-1-58-14	БК-3-59-1-58-15	7	39,08	0,15	0,9	2,8452	10,24	0,161	Пластмасса	КУИ	1973
БК-3-59-1-58-15	БК-3-59-1-58-16	7	4,84	0,15	0,9	2,8452	10,24	0,161	Пластмасса	КУИ	1973
БК-3-59-1-58-16	БК-3-59-1-58-17	7	93,9	0,15	0,9	2,8452	10,24	0,161	Пластмасса	КУИ	1973
БК-3-59-1-58-17	Потребитель	7	57,82	0,065	0,9	0,78	2,81	0,2351	Сталь	МПСВ	1980
БК-3-59-1-58-17	БК-3-59-1-58-18	7	37,62	0,15	0,9	2,0652	7,43	0,1169	Пластмасса	КУИ	1973
БК-3-59-1-58-18	Потребитель	7	44,49	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	КУИ	
БК-3-59-1-58-18	ПГ-446	7	67,92	0,15	0,9	1,2852	4,63	0,0727	Пластмасса	КУИ	1973
БК-3-59-1-58	БК-3-59-1-59	7	72,65	0,3	3,45	60,7356	218,65	0,8593	Чугун	МПСВ	1969

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-59	Потребитель	7	33,48	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1973
БК-3-59-1-59	БК-3-59-1-60	7	44,07	0,3	3,45	59,9556	215,84	0,8482	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-60	БК-3-59-1-61	7	52,84	0,3	3,45	59,9556	215,84	0,8482	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-61	БК-3-59-1-61-1	7	29,65	0,2	1,32	18,1263	65,25	0,577	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-59-1-61-1	БК-3-59-1-61-2	7	19,53	0,2	1,32	18,1263	65,25	0,577	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-59-1-61-2	Потребитель	7	22,93	0,1	2,93	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1973
БК-3-59-1-61-2	БК-3-59-1-61-3	7	24,48	0,2	1,32	17,3463	62,45	0,5522	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-59-1-61-3	Потребитель	7	11,98	0,08	0,9	0,78	2,81	0,1552	Сталь	МПСВ	1997
БК-3-59-1-61-3	БК-3-59-1-61-4	7	15,65	0,2	1,32	16,5663	59,64	0,5273	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-59-1-61-4	БК-3-59-1-61-5	7	27,36	0,2	1,32	16,5663	59,64	0,5273	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-59-1-61-5	Потребитель	7	44,8	0,1	3	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1972
БК-3-59-1-61-5	БК-3-59-1-61-6	7	48,86	0,2	2,75	15,7863	56,83	0,5025	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-61-6	БК-3-59-1-61-7	7	57,75	0,2	3,45	0,78	2,81	0,0248	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-61-7	Потребитель	7	38,12	0,08	3,21	0,78	2,81	0,1552	Сталь	МПСВ	1969
БК-3-59-1-61-6	БК-3-59-1-61-8	7	8,35	0,2	2,75	15,0063	54,02	0,4777	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-61-8	БК-3-59-1-61-9	7	58,4	0,2	1,32	15,0063	54,02	0,4777	Сталь	МПСВ	1996

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-61-9	БК-3-59-1-61-10	7	64,52	0,2	1,32	15,0063	54,02	0,4777	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-59-1-61-10	БК-3-59-1-61-11	7	11,83	0,2	2,75	0,78	2,81	0,0248	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-61-11	Потребитель	7	15,16	0,1	1,32	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1996
БК-3-59-1-61-10	БК-3-59-1-61-14	7	97,08	0,2	2,75	14,2263	51,21	0,4528	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-61-14	ПГ-446	7	36,22	0,2	2,75	9,294	33,46	0,2958	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-61-14	ПГ-530	7	68,12	0,15	3	4,9322	17,76	0,2791	Сталь	Аренда	1972
ПГ-530	Потребитель	7	17,74	0,1	0,76	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	2004
ПГ-530	БК-3-59-1-61-14-1	7	55	0,15	3	4,1522	14,95	0,235	Сталь	Аренда	1972
БК-3-59-1-61-14-1	Потребитель	7	54,34	0,1	2,93	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1973
БК-3-59-1-61-14-1	БК-3-59-1-61-14-2	7	59,09	0,15	3	3,3722	12,14	0,1908	Сталь	Аренда	1972
БК-3-59-1-61-14-2	Потребитель	7	23,11	0,08	2,86	0,78	2,81	0,1552	Сталь	Аренда	1974
БК-3-59-1-61-14-2	БК-3-59-1-61-14-3	7	35,98	0,08	3	0,78	2,81	0,1552	Сталь	МПСВ	1972
БК-3-59-1-61-14-3	Потребитель	7	19,12	0,08	3	0,78	2,81	0,1552	Сталь	МПСВ	1972
БК-3-59-1-61-14-2	БК-3-59-1-65	7	63,58	0,15	3	1,8122	6,52	0,1026	Сталь	Аренда	1972
БК-3-59-1-61	ПГ-423	7	106,37	0,3	3,45	41,8294	150,59	0,5918	Чугун	МПСВ	1969
ПГ-423	Потребитель	7	33,71	0,1	3,07	0,78	2,81	0,0993	Сталь	Аренда	1971

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-423	БК-3-59-1-62	7	103,59	0,3	3,45	41,0494	147,78	0,5807	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-62	БК-3-59-1-63	7	111,82	0,3	3,45	41,0494	147,78	0,5807	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-63	Потребитель	7	23,32	0,15	3,14	0,78	2,81	0,0441	Сталь	МПСВ	1970
БК-3-59-1-63	БК-3-59-1-63-1	7	55,33	0,3	0,9	1,53	5,51	0,0216	Пластмасса	ОАО Электонд	
БК-3-59-1-63-1	Потребитель	7	56,45	0,065	1,88	0,78	2,81	0,2351	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-63-1	ОАО "Электонд"	7	151,91	0,15	0,9	0,75	2,7	0,0424	Пластмасса	ОАО Электонд	
БК-3-59-1-63	БК-3-59-1-64	7	148,18	0,3	3,45	38,7394	139,46	0,5481	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-64	БК-3-59-1-64-1	7	55,84	0,2	3,49	16,27	58,57	0,5179	Сталь	МПСВ	1965
БК-3-59-1-64-1	ЦТП Электонд	7	38,47	0,1	0,9	14,19	51,08	1,8068	Пластмасса	Энергоуправление	1973
БК-3-59-1-64-1	БК-3-59-1-64-2	7	49,39	0,2	3,49	2,08	7,49	0,0662	Сталь	МПСВ	1965
БК-3-59-1-64-2	БК-3-59-1-64-2	7	38,23	0,05	2,02	1,3	4,68	0,6621	Сталь	УНО	1986
БК-3-59-1-64-2	Детский сад №17	7	10,23	0,05	2,02	1,3	4,68	0,6621	Сталь	УНО	1986
БК-3-59-1-64-2	БК-3-59-1-64-3	7	14,17	0,2	3,49	0,78	2,81	0,0248	Сталь	МПСВ	1965
БК-3-59-1-64-3	Потребитель	7	14,49	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	Аренда	1968
БК-3-59-1-64	ПГ-425	7	50,36	0,3	3,45	22,4694	80,89	0,3179	Чугун	МПСВ	1969
ПГ-425	Потребитель	7	21,94	0,1	2,44	0,78	2,81	0,0993	Сталь	Аренда	1980

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-425	БК-3-59-1-65	7	50,38	0,3	3,45	21,6894	78,08	0,3068	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-65	ПГ-426	7	80,95	0,3	0,9	11,2946	40,66	0,1598	Пластмасса	МПСВ	
ПГ-426	БК-3-59-1-65-1	7	66,47	0,3	0,9	0,75	2,7	0,0106	Пластмасса	ОАО Электонд	
БК-3-59-1-65-1	БК-3-59-1-65-3	7	36,51	0,15	0,9	0,75	2,7	0,0424	Пластмасса	ОАО Электонд	
БК-3-59-1-65-3	ОАО "Электонд"	7	26,51	0,15	0,9	0,75	2,7	0,0424	Пластмасса	ОАО Электонд	
ПГ-426	ПГ-428	7	71,27	0,3	0,9	10,5446	37,96	0,1492	Пластмасса	МПСВ	
ПГ-428	БК-3-59-1-65-5	7	74,25	0,3	0,9	10,5446	37,96	0,1492	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-65-5	БК-3-59-1-65-6	7	90,97	0,3	2,54	2,3573	8,49	0,0333	Чугун	МПСВ	1982
БК-3-59-1-65-6	ПГ-430	7	128,13	0,3	2,54	2,3573	8,49	0,0333	Чугун	МПСВ	1982
ПГ-430	ПГ-431	7	93,73	0,3	2,54	2,3573	8,49	0,0333	Чугун	МПСВ	1982
ПГ-431	Детский сад №42	7	70,2	0,15	1,88	1,54	5,54	0,0871	Сталь	МПСВ	1988
ПГ-431	БК-3-59-1-65-7	7	86,56	0,3	2,54	0,8173	2,94	0,0116	Чугун	МПСВ	1982
БК-3-59-1-65-7	БК-3-59-1-65-11	7	42,32	0,3	2,54	0,8173	2,94	0,0116	Чугун	МПСВ	1982
ПГ-432	БК-3-59-1-65-11	7	16,68	0,3	2,54	0,0627	0,23	0,0009	Чугун	МПСВ	1982
ПГ-435	ПГ-432	7	48,46	0,3	2,54	0,0627	0,23	0,0009	Чугун	МПСВ	1982
БК-3-59-1-65-12	ПГ-435	7	60,84	0,3	2,54	0,0627	0,23	0,0009	Чугун	МПСВ	1982
ПГ-436	БК-3-59-1-65-12	7	87,48	0,3	2,54	0,0627	0,23	0,0009	Чугун	МПСВ	1982

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-65-14	ПГ-433	7	82,05	0,2	0,9	0,3732	1,34	0,0119	Чугун	СПТУ №26	
ПГ-433	ПГ-434	7	56,53	0,2	0,9	0,3732	1,34	0,0119	Чугун	СПТУ №26	
ПГ-434	БК-3-59-1-65-18	7	42,11	0,2	0,9	0,3732	1,34	0,0119	Чугун	СПТУ №26	
БК-3-59-1-65-18	БК-3-59-1-65-17	7	35,81	0,2	0,9	0,3732	1,34	0,0119	Чугун	СПТУ №26	
БК-3-59-1-65-17	Потребитель	7	36,76	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	СПТУ №26	1982
БК-3-59-1-65-16	БК-3-59-1-65-17	7	29,75	0,2	0,9	0,4068	1,46	0,013	Чугун	СПТУ №26	
БК-3-59-1-65-16	СПТУ №29	7	23	0,1	2,54	0,1	0,36	0,0127	Чугун	СПТУ №26	1982
БК-3-59-1-65-15	БК-3-59-1-65-16	7	38,13	0,2	0,9	0,5068	1,82	0,0161	Чугун	СПТУ №26	
БК-3-59-1-65-14	БК-3-59-1-65-15	7	97,38	0,2	0,9	0,5068	1,82	0,0161	Чугун	СПТУ №26	
ПГ-438	ПГ-436	7	113,3	0,3	2,54	0,0627	0,23	0,0009	Чугун	МПСВ	1982
ПГ-438	Потребитель	7	46,19	0,1	2,23	0,78	2,81	0,0993	Сталь	Аренда	1983
БК-3-59-1-65-19	ПГ-438	7	66,02	0,3	2,54	0,8427	3,03	0,0119	Чугун	МПСВ	1982
ПГ-439	БК-3-59-1-65-19	7	83,02	0,3	2,54	0,8427	3,03	0,0119	Чугун	МПСВ	1982
БК-3-59-1-65-20	ПГ-439	7	52,17	0,3	2,54	0,8427	3,03	0,0119	Чугун	МПСВ	1982
БК-3-59-1-65-21	БК-3-59-1-65-20	7	89,39	0,3	2,54	0,8427	3,03	0,0119	Чугун	МПСВ	1982
БК-3-59-1-65-21	Потребитель	7	37,31	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	Аренда	1981
ПГ-440	БК-3-59-1-65-21	7	42,2	0,3	2,54	1,6227	5,84	0,023	Чугун	МПСВ	1982

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-440	Потребитель	7	49,02	0,2	0,9	0,78	2,81	0,0248	Пластмасса	ОАО Электонд	
БК-3-59-1-65-5	ПГ-429	7	23,6	0,3	0,9	8,1873	29,47	0,1158	Пластмасса	МПСВ	
ПГ-429	БК-3-59-1-65-6	7	39,87	0,1	2,58	1,54	5,54	0,1961	Сталь	МПСВ	1978
БК-3-59-1-65-6	Детский сад №43	7	45,72	0,05	2,58	1,54	5,54	0,7843	Сталь	МПСВ	1978
ПГ-429	БК-3-59-1-65-22	7	22,16	0,3	0,9	6,6473	23,93	0,094	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-65-22	ЦТП СТПУ 29	7	18,09	0,2	0,9	8,64	31,1	0,275	Пластмасса	МП КТС	
ПГ-440	БК-3-59-1-65-22	7	77,43	0,3	0,9	1,9927	7,17	0,0282	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-65	БК-3-59-1-66	7	71	0,3	3,45	12,207	43,95	0,1727	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-66	Потребитель	7	22,7	0,065	3,07	0,78	2,81	0,2351	Сталь	МПСВ	1973
БК-3-59-1-66	БК-3-59-1-67	7	74,23	0,3	3,45	11,427	41,14	0,1617	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-67	ПГ-440	7	38,03	0,3	0,9	4,3954	15,82	0,0622	Пластмасса	МПСВ	
БК-3-59-1-67	БК-3-59-1-68	7	17,57	0,3	3,45	7,0316	25,31	0,0995	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-68	ПГ-441	7	17,39	0,3	3,45	7,0316	25,31	0,0995	Чугун	МПСВ	1969
ПГ-441	БК-3-59-1-69	7	34,28	0,3	3,45	7,0316	25,31	0,0995	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-69	Потребитель	7	12,44	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	Аренда	1978
БК-3-59-1-69	ПГ-442	7	48,7	0,3	3,45	6,2516	22,51	0,0884	Чугун	МПСВ	1969

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-442	Потребитель	7	19,1	0,08	0,9	0,78	2,81	0,1552	Сталь	МПСВ	1972
ПГ-442	БК-3-59-1-70	7	4,79	0,3	3,45	5,4716	19,7	0,0774	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-70	Потребитель	7	39,97	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1979
БК-3-59-1-70	БК-3-59-1-71	7	30,53	0,3	3,45	4,6916	16,89	0,0664	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-71	ПГ-443	7	26,43	0,3	3,45	4,6916	16,89	0,0664	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-72	ПГ-443	7	26,29	0,3	3,45	1,7609	6,34	0,0249	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-72-1	БК-3-59-1-72	7	6,31	0,2	2,75	7,4592	26,85	0,2374	Чугун	МПСВ	1979
ПГ-444	БК-3-59-1-72-1	7	9,29	0,2	2,75	7,4592	26,85	0,2374	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-72-2	ПГ-444	7	42,39	0,2	2,75	7,4592	26,85	0,2374	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-72-2	Потребитель	7	26,19	0,065	1,46	0,78	2,81	0,2351	Сталь	МПСВ	1994
БК-3-59-1-72-2	Потребитель	7	26,62	0,065	3,14	0,78	2,81	0,2351	Сталь	МПСВ	1970
ПГ-445	БК-3-59-1-72-2	7	31,73	0,2	2,75	9,0192	32,47	0,2871	Чугун	МПСВ	1979
ПГ-445	Потребитель	7	39,58	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1974
БК-3-59-1-72-3	ПГ-445	7	76,1	0,2	2,75	9,7992	35,28	0,3119	Чугун	МПСВ	1979
БК-3-59-1-72-3	Потребитель	7	23,69	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	КУИ	
ПГ-446	БК-3-59-1-72-3	7	36,84	0,2	2,75	10,5792	38,09	0,3368	Чугун	МПСВ	1979

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-72	БК-3-59-1-73	7	45,73	0,3	3,45	5,6983	20,51	0,0806	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-73	БК-3-59-1-74	7	64,24	0,3	3,45	5,6983	20,51	0,0806	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-74	Потребитель	7	12,68	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1976
БК-3-59-1-74	БК-3-59-1-75	7	92,02	0,3	3,45	4,9183	17,71	0,0696	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-75	Потребитель	7	12,46	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1976
БК-3-59-1-75	БК-3-59-1-76	7	62,33	0,3	3,45	4,1383	14,9	0,0585	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-76	БК-3-59-1-77	7	24,82	0,3	3,45	4,1383	14,9	0,0585	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-58-24	БК-3-59-1-77	7	3,75	0,3	3,45	32,2502	116,1	0,4563	Чугун	МПСВ	1969
БК-3-59-1-58-23	БК-3-59-1-58-24	7	7,88	0,3	3,1	32,2502	116,1	0,4563	Чугун	МПСВ	1973
БК-3-59-1-58-23	Потребитель	7	15,63	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-58-20	БК-3-59-1-58-23	7	45,02	0,3	3,1	33,0302	118,91	0,4673	Чугун	МПСВ	1973
БК-3-59-1-58-20	Потребитель	7	28,07	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-58-19	БК-3-59-1-58-20	7	34,78	0,3	3,1	33,8102	121,72	0,4783	Чугун	МПСВ	1973
БК-3-59-1-58-19	Потребитель	7	14,76	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1972
БК-3-59-1-58-14	БК-3-59-1-58-19	7	80,28	0,3	3,1	34,5902	124,52	0,4894	Чугун	МПСВ	1973
ПГ-443	БК-3-59-1-71-1	7	218,16	0,2	1,63	6,4525	23,23	0,2054	Чугун	Частный	1995

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-71-1	БК-3-59-1-71-2	7	45,39	0,2	1,63	6,4525	23,23	0,2054	Чугун	Частный	1995
БК-3-59-1-71-2	БК-3-59-1-71-3	7	61,87	0,2	1,63	6,4525	23,23	0,2054	Чугун	Частный	1995
БК-3-59-1-71-3	БК-3-59-1-71-4	7	5,82	0,2	1,63	6,4525	23,23	0,2054	Чугун	Частный	1995
БК-3-59-1-71-4	БК-3-59-1-71-5	7	62,08	0,025	0,9	0,0675	0,24	0,1374	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-71-5	БК-3-59-1-95	7	42,05	0,025	0,9	0,0675	0,24	0,1374	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-71-4	БК-3-59-1-71-6	7	167,21	0,2	1,63	6,3851	22,99	0,2032	Чугун	Частный	1995
БК-3-59-1-71-6	Потребитель	7	37,45	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	СТПП	
БК-3-59-1-77	БК-3-59-1-78	7	62,44	0,5	1,53	36,3885	131	0,1853	Сталь	МПСВ	1993
БК-3-59-1-78	Потребитель	7	42,88	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1972
БК-3-59-1-78	БК-3-59-1-79	7	55	0,5	1,53	35,6085	128,19	0,1814	Сталь	МПСВ	1993
БК-3-59-1-79	БК-3-59-1-80	7	7,91	0,5	1,53	34,8285	125,38	0,1774	Сталь	МПСВ	1993
БК-3-59-1-80	Потребитель	7	22,67	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-79	Потребитель	7	13,66	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-80	БК-3-59-1-81	7	15,76	0,5	1,53	34,0485	122,57	0,1734	Сталь	МПСВ	1993
БК-3-59-1-81	БК-3-59-1-81-5	7	10,47	0,15	2,44	3,9	14,04	0,2207	Сталь	МПСВ	1980
БК-3-59-1-81-5	БК-3-59-1-81-6	7	7,78	0,15	0,9	1,56	5,62	0,0883	Пластмасса	СТПП	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-81	БК-3-59-1-81-1	7	31,54	0,1	0,9	3,12	11,23	0,3973	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-1	БК-3-59-1-81-2	7	13,17	0,1	0,9	3,12	11,23	0,3973	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-2	Потребитель	7	24,15	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-2	БК-3-59-1-81-3	7	107,57	0,1	0,9	2,34	8,42	0,2979	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-3	Потребитель	7	24,09	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-3	БК-3-59-1-81-4	7	29,19	0,1	0,9	1,56	5,62	0,1986	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-4	Потребитель	7	56,18	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-4	Потребитель	7	104,42	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	СПЭТ	
БК-3-59-1-81-6	БК-3-59-1-81-7	7	25,26	0,1	0,62	1,56	5,62	0,1986	Сталь	МПСВ	2006
БК-3-59-1-81-7	Потребитель	7	8,65	0,1	2,65	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1977
БК-3-59-1-81-7	ПГ-447	7	52,02	0,1	2,44	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1980
ПГ-447	Потребитель	7	12,96	0,1	2,44	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1980
БК-3-59-1-81	БК-3-59-1-82	7	25,1	0,5	1,53	27,0285	97,3	0,1377	Сталь	МПСВ	1993
БК-3-59-1-82	БК-3-59-1-83	7	13,07	0,3	1,88	27,0285	97,3	0,3824	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-83	БК-3-59-1-84	7	66,81	0,3	1,88	27,0285	97,3	0,3824	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-84	ПГ-449	7	20,95	0,2	1,39	10,2083	36,75	0,3249	Сталь	МПСВ	1995

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-449	Потребитель	7	8,44	0,05	1,81	0,78	2,81	0,3973	Сталь	МПСВ	1989
ПГ-449	ВК-3-59-1-71-6	7	109,41	0,2	1,39	9,4283	33,94	0,3001	Сталь	МПСВ	1995
ВК-3-59-1-81-5	ПГ-448	7	29,63	0,15	0,9	2,34	8,42	0,1324	Пластмасса	СТПП	
ПГ-448	ВК-3-59-1-81-9	7	54,68	0,1	2,3	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1982
ВК-3-59-1-81-9	Потребитель	7	10,41	0,1	2,3	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1982
ПГ-448	ВК-3-59-1-81-10	7	122,83	0,15	0,9	1,56	5,62	0,0883	Пластмасса	СТПП	
ВК-3-59-1-81-10	Потребитель	7	11,22	0,065	0,9	0,78	2,81	0,2351	Сталь	СТПП	1992
ВК-3-59-1-81-10	ВК-3-59-1-81-11	7	74,87	0,15	0,9	0,78	2,81	0,0441	Пластмасса	СТПП	
ВК-3-59-1-81-11	Потребитель	7	27,74	0,15	0,9	0,78	2,81	0,0441	Пластмасса	СТПП	
ВК-3-59-1-84	ВК-3-59-1-85	7	128,4	0,3	1,88	16,8202	60,55	0,238	Сталь	МПСВ	1988
ВК-3-59-1-85	ВК-3-59-1-86	7	93,06	0,3	1,88	16,8202	60,55	0,238	Сталь	МПСВ	1988
ВК-3-59-1-86	Потребитель	7	22,72	0,032	0,9	0,78	2,81	0,9699	Пластмасса	Частный	
ВК-3-59-1-86	ВК-3-59-1-87	7	91,34	0,3	1,88	16,0402	57,74	0,2269	Сталь	МПСВ	1988
ВК-3-59-1-87	ВК-3-59-1-88	7	29,78	0,3	1,88	12,0886	43,52	0,171	Сталь	МПСВ	1988
ВК-3-59-1-88	ПГ-450	7	53,25	0,3	1,88	12,0886	43,52	0,171	Сталь	МПСВ	1988
ПГ-450	ПГ-451	7	139,75	0,3	1,88	12,0886	43,52	0,171	Сталь	МПСВ	1988
ПГ-451	ВК-3-59-1-89	7	64,1	0,3	1,88	12,0886	43,52	0,171	Сталь	МПСВ	1988

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-89	БК-3-59-1-90	7	16,39	0,3	1,88	12,0886	43,52	0,171	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-87	БК-3-59-1-87-1	7	63,61	0,15	0,62	3,9516	14,23	0,2236	Сталь	СЭГЗ	2006
БК-3-59-1-87-1	Потребитель	7	17,94	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-87-1	БК-3-59-1-87-2	7	58,69	0,1	1,84	1,0288	3,7	0,131	Чугун	МПСВ	1992
БК-3-59-1-87-2	Потребитель	7	21,75	0,065	1,6	0,78	2,81	0,2351	Сталь	МПСВ	1992
БК-3-59-1-87-2	БК-3-59-1-87-3	7	60,9	0,1	1,84	0,2488	0,9	0,0317	Чугун	МПСВ	1992
БК-3-59-1-87-3	БК-3-59-1-92	7	32,1	0,1	1,84	0,2488	0,9	0,0317	Чугун	МПСВ	1992
БК-3-59-1-90	БК-3-59-1-91	7	57,06	0,3	1,88	12,0886	43,52	0,171	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-91	БК-3-59-1-92	7	4,91	0,3	1,88	14,2314	51,23	0,2013	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-92	БК-3-59-1-93	7	24,68	0,3	1,88	14,4802	52,13	0,2049	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-93	ЦТП 36	7	40,27	0,2	0,9	7,63	27,47	0,2429	Пластмасса	Энергоуправление	
БК-3-59-1-93	БК-3-59-1-94	7	47,03	0,3	1,88	6,8502	24,66	0,0969	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-94	БК-3-59-1-94-1	7	23,41	0,15	1,77	0,9832	3,54	0,0556	Чугун	МПСВ	1993
БК-3-59-1-94-1	БК-3-59-1-94-2	7	58,79	0,15	1,77	0,9832	3,54	0,0556	Чугун	МПСВ	1993
БК-3-59-1-94-2	БК-3-59-1-94-3	7	68,63	0,15	1,77	0,9832	3,54	0,0556	Чугун	МПСВ	1993
БК-3-59-1-94-3	ПГ-452	7	40,2	0,15	1,77	0,9832	3,54	0,0556	Чугун	МПСВ	1993

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-452	Школа №2	7	70,12	0,1	0,9	1,3	4,68	0,1655	Чугун	УНО	1993
БК-3-59-1-94-4	ПГ-452	7	116,79	0,15	1,77	0,3168	1,14	0,0179	Чугун	МПСВ	1993
БК-3-59-1-94-4	Потребитель	7	24,5	0,065	0,9	0,78	2,81	0,2351	Сталь	ГУНО	
БК-3-59-1-94-5	БК-3-59-1-94-4	7	20,32	0,15	1,77	1,0968	3,95	0,0621	Чугун	МПСВ	1993
БК-3-59-1-94-5	ПГ-453	7	62,47	0,3	0,9	0,78	2,81	0,011	Пластмасса	ГУНО	
ПГ-453	БК-3-59-1-94-6	7	60,29	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	ГУНО	
БК-3-59-1-94-6	Потребитель	7	8,06	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Пластмасса	ГУНО	
БК-3-59-1-94-7	БК-3-59-1-94-5	7	86,98	0,3	1,77	1,8768	6,76	0,0266	Чугун	МПСВ	1993
БК-3-59-1-97	БК-3-59-1-94-7	7	108,97	0,3	1,77	1,8768	6,76	0,0266	Чугун	МПСВ	1993
БК-3-59-1-94	БК-3-59-1-95	7	50,55	0,3	1,88	5,8669	21,12	0,083	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-95	БК-3-59-1-96	7	26,85	0,3	1,88	5,9344	21,36	0,084	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-96	ПГ-454	7	44,25	0,3	1,88	5,9344	21,36	0,084	Сталь	МПСВ	1988
ПГ-454	Потребитель	7	17,13	0,065	0,9	0,78	2,81	0,2351	Сталь	МПСВ	1993
ПГ-454	Потребитель	7	45,85	0,1	1,53	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1993
ПГ-454	БК-3-59-1-97	7	65,34	0,3	1,88	4,3744	15,75	0,0619	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-97	БК-3-59-1-98	7	33,58	0,3	1,88	2,4976	8,99	0,0353	Сталь	МПСВ	1988

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-59-1-71-14	БК-3-59-1-98	7	2,7	0,2	1,63	6,2434	22,48	0,1987	Чугун	МПСВ	1995
БК-3-59-1-71-13	Потребитель	7	9,96	0,1	1,88	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-71-12	БК-3-59-1-71-13	7	45,34	0,2	1,63	7,0234	25,28	0,2236	Чугун	МПСВ	1995
БК-3-59-1-71-12	Потребитель	7	16,37	0,1	2,02	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1986
БК-3-59-1-71-8	БК-3-59-1-71-12	7	17,61	0,2	1,63	7,8034	28,09	0,2484	Чугун	МПСВ	1995
БК-3-59-1-71-7	БК-3-59-1-71-8	7	6,79	0,2	1,63	15,0334	54,12	0,4785	Чугун	МПСВ	1995
БК-3-59-1-71-6	БК-3-59-1-71-7	7	8,61	0,2	1,63	15,0334	54,12	0,4785	Чугун	МПСВ	1995
БК-3-59-1-71-8	Детский сад №12	7	18	0,1	1,95	1,3	4,68	0,1655	Сталь	ГУНО	1987
БК-3-59-1-71-8	БК-3-59-1-71-9	7	23,65	0,25	0,9	5,93	21,35	0,1208	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-71-9	БК-3-59-1-71-10	7	31,86	0,25	0,9	5,93	21,35	0,1208	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-71-10	БК-3-59-1-71-11	7	14,49	0,25	0,9	5,93	21,35	0,1208	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-71-11	ЦТП ПГУ 11	7	8,25	0,2	0,9	5,15	18,54	0,1639	Пластмасса	МП КТС	
БК-3-59-1-71-11	Потребитель	7	51,94	0,1	0,76	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	2004
БК-3-59-1-98	ПГ-455	7	33,59	0,2	1,63	2,8686	10,33	0,0913	Чугун	МПСВ	1995
ПГ-455	Потребитель	7	18,87	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	СПТУ №11	
ПГ-455	ПГ-456	7	79,93	0,2	1,63	2,0886	7,52	0,0665	Чугун	МПСВ	1995
ПГ-456	БК-3-59-1-98-1	7	87,84	0,1	1,95	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1987

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-98-1	Потребитель	7	31,29	0,1	1,95	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	1987
ПГ-456	БК-3-59-1-98-2	7	68,71	0,25	0,9	1,3086	4,71	0,0267	Пластмасса	СПТУ №11	
БК-3-59-1-98-2	БК-3-59-1-98-3	7	114,77	0,25	0,9	1,3086	4,71	0,0267	Пластмасса	СПТУ №11	
БК-3-59-1-98-3	Потребитель	7	8,65	0,065	0,9	0,78	2,81	0,2351	Сталь	СПТУ №11	1985
БК-3-59-1-98-3	БК-3-59-1-100-23	7	28,07	0,25	0,9	0,3676	1,32	0,0075	Пластмасса	СПТУ №11	
БК-3-59-1-100-23	БК-3-59-1-100-24	7	43,38	0,25	2,33	0,78	2,81	0,0159	Чугун	ЯЧ91/12	1985
БК-3-59-1-100-24	Потребитель	7	57,91	0,25	2,33	0,78	2,81	0,0159	Чугун	ЯЧ91/12	1985
БК-3-59-1-100-8	БК-3-59-1-100-23	7	90,56	0,25	2,33	0,4124	1,48	0,0084	Чугун	МПСВ	1985
БК-3-59-1-100-8	Потребитель	7	10,42	0,04	0,9	0,78	2,81	0,6207	Пластмасса	Частный	
ПГ-460	БК-3-59-1-100-8	7	13,98	0,25	2,33	1,1924	4,29	0,0243	Чугун	МПСВ	1985
ПГ-460	Потребитель	7	30,4	0,15	0,9	0,78	2,81	0,0441	Пластмасса	СПТУ №11	
БК-3-59-1-100-1	ПГ-460	7	19,09	0,25	2,33	1,9724	7,1	0,0402	Чугун	МПСВ	1985
БК-3-59-1-100	БК-3-59-1-100-1	7	32,76	0,25	2,33	2,7524	9,91	0,0561	Чугун	МПСВ	1985
ПГ-458	БК-3-59-1-100	7	74,67	0,3	1,88	5,0924	18,33	0,072	Сталь	МПСВ	1988
ПГ-458	Потребитель	7	61,78	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	СПТУ №11	
Узел-3-59-1-99	ПГ-458	7	89,41	0,3	1,88	5,8724	21,14	0,0831	Сталь	МПСВ	1988

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-100	БК-3-59-1-101	7	27,79	0,25	2,33	2,34	8,42	0,0477	Чугун	МПСВ	1985
БК-3-59-1-101	Потребитель	7	11,66	0,1	0,9	0,78	2,81	0,0993	Сталь	МПСВ	
БК-3-59-1-101	Потребитель	7	7,89	0,4	1,95	0,78	2,81	0,0062	Сталь	МПСВ	1987
БК-3-59-1-101	ПГ-459	7	138,66	0,25	2,33	0,78	2,81	0,0159	Чугун	МПСВ	1985
ПГ-459	Узел-3-59-1-101-1	7	45,64	0,25	2,33	0,78	2,81	0,0159	Чугун	МПСВ	1985
БК-3-59-1-100-1	Потребитель	7	20,23	0,05	0,9	0,78	2,81	0,3973	Пластмасса	Частный	
БК-3-59-1-98	Узел-3-59-1-99	7	3,81	0,3	1,88	5,8724	21,14	0,0831	Сталь	МПСВ	1988
БК-3-59-1-71-13	Узел-3-59-1-71-14	7	13,09	0,2	1,63	6,2434	22,48	0,1987	Чугун	МПСВ	1995
Узел-3-59-1-101-1	Потребитель	7	105,43	0,25	2,33	0,78	2,81	0,0159	Чугун	ЯЧ91/12	1985
БК-3-59-1-87-1	БК-3-59-1-91	7	150,31	0,15	0,62	2,1428	7,71	0,1213	Сталь	СЭГЗ	2006
БК-3-59-1-98-3	ЦТП ВСО	7	8,65	0,065	0,9	0,161	0,58	0,0485	Сталь	СПТУ №11	1985
БК-3-59-1-65-11	БК-3-59-1-65-14	7	40,57	0,2	2,54	0,88	3,17	0,028	Чугун	СПТУ №26	1982

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Начало участка	Конец участка	Источники	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию
ВНС-Гончарова	Потребитель	8	34,67	0,025	0,9	0,78	2,81	1,589	Пластмасса	Частный	
ВНС-Гончарова	Потребитель	8	62,32	0,1	2,51	1,56	5,62	0,1986	Сталь	МПСВ	1979

Начало участка	Конец участка	Источники	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию
БК-4-49-21-11	ПГ-409	9	27,23	0,2	0,9	2,2127	7,97	0,0704	Чугун	Бесхозный	
БК-4-49-21-11	БК-4-49-21-12	9	20,86	0,2	0,79	24,2038	87,13	0,7704	Чугун	Частный	2007
ПГ-409	БК-4-49-21-12	9	6,87	0,05	0,9	1,0127	3,65	0,5158	Чугун	МПСВ	2007
БК-4-49-21-12	БК-4-49-21-13	9	14,52	0,2	0,79	25,2165	90,78	0,8027	Чугун	Частный	2007
БК-4-49-21-13	Потребитель	9	26,99	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-21-13	БК-4-49-21-14	9	51,07	0,2	0,79	24,6165	88,62	0,7836	Чугун	Частный	2007
БК-4-49-21-14	Потребитель	9	25,23	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-21-14	ПГ-408	9	21,67	0,2	0,79	24,0165	86,46	0,7645	Чугун	Частный	2007

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-408	Узел-4-49-21-15	9	34,13	0,2	0,79	24,0165	86,46	0,7645	Чугун	Частный	2007
БК-4-49-21-16	ЦТП 288 кв.	9	19,66	0,2	0,9	10,21	36,76	0,325	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-21-11	Узел-4-49-21-18-1	9	142,87	0,025	0,9	0,1105	0,4	0,2252	Пластмасса	МПСВ	
БК-4-49-21-16	БК-4-49-21-17	9	12,16	0,2	0,9	12,6065	45,38	0,4013	Пластмасса	КУИ	1957
БК-4-49-21-17	БК-4-49-21-18	9	18,37	0,2	0,9	12,6065	45,38	0,4013	Пластмасса	КУИ	1957
БК-4-49-21-15-1	Потребитель	9	22,29	0,2	0,9	0,6	2,16	0,0191	Пластмасса	МУЗУ	
БК-4-49-21-15-1	БК-4-49-21-15-2	9	16,88	0,1	1,67	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1991
БК-4-49-21-15-2	Потребитель	9	142,47	0,1	1,67	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1991
БК-4-49-21-18	Потребитель	9	36,77	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Аренда	
БК-4-49-21-18	БК-4-49-21-18-2	9	76,73	0,1	0,55	0,6	2,16	0,0764	Сталь	КУИ	2007
БК-4-49-21-18-2	Потребитель	9	11,52	0,05	0,55	0,6	2,16	0,3056	Сталь	КУИ	2007
ПГ-409	БК-4-49-21-15-7	9	75,47	0,1	0,9	1,2	4,32	0,1528	Чугун	Бесхозный	
БК-4-49-21-15-7	БК-4-49-21-15-8	9	14,7	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Чугун	Бесхозный	
БК-4-49-21-15-8	Потребитель	9	14,29	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	УЭСК	
БК-4-49-21-15-7	Потребитель	9	75,73	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Чугун	УНО	
БК-4-49-21-18	ПГ-407	9	10,76	0,2	0,9	11,517	41,46	0,3666	Пластмасса	КУИ	1957

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-407	БК-4-49-21-19	9	74,9	0,2	0,9	11,517	41,46	0,3666	Пластмасса	КУИ	1957
БК-4-49-21-19	БК-4-49-21-19-1	9	42,54	0,15	0,9	2,4	8,64	0,1358	Сталь	Аренда	2007
БК-4-49-21-19-1	БК-4-49-21-19-2	9	75,39	0,1	0,9	1,8	6,48	0,2292	Сталь	Аренда	2007
БК-4-49-21-19-2	Потребитель	9	9,06	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Аренда	2007
БК-4-49-21-19-1	Потребитель	9	14,59	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Аренда	2007
БК-4-49-21-19-2	БК-4-49-21-19-3	9	40,09	0,05	0,9	1,2	4,32	0,6112	Пластмасса	Аренда	2007
БК-4-49-21-19-3	Потребитель	9	28,61	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Аренда	2007
БК-4-49-21-19-3	БК-4-49-21-19-4	9	7,86	0,04	0,9	0,6	2,16	0,4775	Пластмасса	Частный	
БК-4-49-21-19-4	Потребитель	9	25,99	0,04	0,9	0,6	2,16	0,4775	Пластмасса	Частный	
БК-4-49-21-19	БК-4-49-21-20	9	16,04	0,2	0,9	9,117	32,82	0,2902	Пластмасса	КУИ	1957
БК-4-49-21-20	Потребитель	9	13,56	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Пластмасса	КУИ	
БК-4-49-21-20	Потребитель	9	27,24	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1980
БК-4-49-21-20	БК-4-49-21-21	9	67	0,2	0,9	7,917	28,5	0,252	Пластмасса	КУИ	1957
БК-4-49-21-21	БК-4-49-21-22	9	8,49	0,1	0,55	0,6	2,16	0,0764	Сталь	КУИ	2007
БК-4-49-21-22	Потребитель	9	16,17	0,1	0,55	0,6	2,16	0,0764	Сталь	КУИ	2007
БК-4-49-21-21	БК-4-49-21-23	9	74,1	0,2	0,9	7,317	26,34	0,2329	Пластмасса	КУИ	1957

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-23	Потребитель	9	50,24	0,1	2,51	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1979
БК-4-49-21-23	Потребитель	9	106,85	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	МПСВ	
БК-4-49-21-23	БК-4-49-21-24	9	11,32	0,15	0,9	6,117	22,02	0,3462	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-24	Потребитель	9	14,52	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-21-24	ПГ-406	9	36,01	0,15	0,9	5,517	19,86	0,3122	Чугун	МПСВ	
ПГ-406	Детский сад №24	9	29,8	0,05	0,9	0,9	3,24	0,4584	Пластмасса	КУИ	
ПГ-406	БК-4-49-21-25	9	79,69	0,15	0,9	4,617	16,62	0,2613	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-25	БК-4-49-21-26	9	6,81	0,05	0,9	0,3118	1,12	0,1588	Чугун	КУИ	
БК-4-49-21-26	Детский сад №7	9	23,32	0,05	0,9	0,9	3,24	0,4584	Чугун	КУИ	
БК-4-49-21-25	БК-4-49-21-27	9	10,72	0,15	0,9	4,3052	15,5	0,2436	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-27	БК-4-49-21-26	9	8,65	0,15	0,9	2,237	8,05	0,1266	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-31	Потребитель	9	50,73	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	ГОВД	
БК-4-49-21-27	БК-4-49-21-28	9	46,05	0,15	0,9	2,0682	7,45	0,117	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-28	БК-4-49-21-29	9	5,68	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	МПСВ	
БК-4-49-21-29	Потребитель	9	27,14	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	МПСВ	
БК-4-49-21-28	БК-4-49-21-30	9	5,42	0,15	0,9	1,4682	5,29	0,0831	Чугун	МПСВ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-30	ПГ-405	9	5,06	0,15	0,9	1,4682	5,29	0,0831	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-31	БК-4-49-21-32	9	52,22	0,15	0,9	2,517	9,06	0,1424	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-32	Потребитель	9	20,74	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1960
БК-4-49-21-32	БК-4-49-21-33	9	19,93	0,15	0,9	1,917	6,9	0,1085	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-33	БК-4-49-21-34	9	33,28	0,15	0,9	1,917	6,9	0,1085	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-34	Потребитель	9	17,2	0,05	3,07	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1971
БК-4-49-21-34	Потребитель	9	21,34	0,1	3,91	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1959
БК-4-49-21-34	БК-4-49-21-35	9	32,46	0,15	0,9	0,717	2,58	0,0406	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-35	БК-4-49-21-36	9	66,84	0,1	2,44	1,2	4,32	0,1528	Сталь	МПСВ	1980
БК-4-49-21-36	Потребитель	9	36,54	0,1	2,44	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1980
БК-4-49-21-36	Потребитель	9	57,78	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	ООО СарапулЖилСервис	2007
ПГ-404	БК-4-49-21-35	9	17,66	0,15	0,9	0,483	1,74	0,0273	Чугун	МПСВ	
ПГ-404	Потребитель	9	16,27	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Чугун	МПСВ	1959
ПГ-403	ПГ-404	9	20,9	0,15	0,9	1,083	3,9	0,0613	Чугун	МПСВ	
ПГ-403	Потребитель	9	22,45	0,1	2,58	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1978
БК-4-49-21-37	Потребитель	9	53,1	0,05	3,94	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1962

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-40	БК-4-49-21-37	9	23,1	0,15	0,9	2,283	8,22	0,1292	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-40	Потребитель	9	17,83	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-21-41	БК-4-49-21-40	9	15,27	0,15	0,9	2,883	10,38	0,1631	Чугун	МПСВ	
ПГ-402	БК-4-49-21-41	9	33,91	0,15	0,9	2,883	10,38	0,1631	Чугун	МПСВ	
ПГ-402	Потребитель	9	22,24	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Сталь	МПСВ	1980
БК-4-49-21-42	ПГ-402	9	10,23	0,15	0,9	3,483	12,54	0,1971	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-42	БК-4-49-21-42-1	9	48,83	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-21-42-1	Потребитель	9	13,5	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1968
БК-4-49-21-43	БК-4-49-21-42	9	75,66	0,15	0,9	4,083	14,7	0,2311	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-43	Потребитель	9	14,65	0,065	0,9	0,6	2,16	0,1808	Пластмасса	Частный	
БК-4-49-21-44	БК-4-49-21-43	9	22,39	0,15	0,9	4,683	16,86	0,265	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-44	Узел-4-49-21-45	9	41,06	0,05	0,9	1,5	5,4	0,764	Пластмасса	ООО СарапулЖилСервис	
БК-4-49-21-44	Потребитель	9	71,97	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	Бесхозный	
БК-4-49-21-46	БК-4-49-21-44	9	19,02	0,15	0,9	6,783	24,42	0,3838	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-46	Потребитель	9	13,31	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Сталь	МПСВ	1960

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-47	БК-4-49-21-46	9	17,34	0,15	0,9	7,383	26,58	0,4178	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-21-47	Потребитель	9	39,59	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Бесхозный	
ПГ-401	БК-4-49-21-47	9	47,22	0,15	0,9	7,983	28,74	0,4518	Чугун	МПСВ	
ПГ-400	ПГ-401	9	7,03	0,1	4,57	7,983	28,74	1,0165	Чугун	МПСВ	1953
ПГ-400	БК-4-49-23-3	9	16,31	0,1	4,57	1,1126	4,01	0,1417	Чугун	МПСВ	1953
БК-4-49-23-3	БК-4-49-23-4	9	49,77	0,1	4,57	1,1126	4,01	0,1417	Чугун	МПСВ	1953
БК-4-49-23-4	Потребитель	9	12,02	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1953
БК-4-49-23-4	БК-4-49-23-4-1	9	41,16	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1979
БК-4-49-23-4-1	Потребитель	9	19,53	0,025	0,071	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	МПСВ	2013
БК-4-49-23-5	БК-4-49-23-4	9	54,91	0,1	4,57	0,0874	0,31	0,0111	Чугун	МПСВ	1953
БК-4-49-23-6	БК-4-49-23-5	9	35	0,1	4,57	0,0874	0,31	0,0111	Чугун	МПСВ	1953
БК-4-49-23-7	БК-4-49-23-6	9	14,96	0,1	4,57	0,0874	0,31	0,0111	Чугун	МПСВ	1953
БК-4-49-23-8	БК-4-49-23-7	9	99,9	0,025	0,9	0,0874	0,31	0,1781	Пластмасса	Бесхозный	
БК-4-49-23-8	Потребитель	9	24,08	0,08	4,05	0,6	2,16	0,1194	Сталь	МПСВ	1957
ПГ-399	БК-4-49-23-8	9	11,72	0,08	4,05	0,6874	2,47	0,1368	Сталь	МПСВ	1957
БК-4-49-21-10	БК-4-49-21-11	9	63,14	0,4	0,9	26,527	95,5	0,2111	Сталь	СЭГЗ	
БК-4-49-21-9	БК-4-49-21-10	9	64,79	0,4	0,9	26,527	95,5	0,2111	Сталь	СЭГЗ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-8	БК-4-49-21-9	9	20,32	0,4	0,9	26,527	95,5	0,2111	Сталь	СЭГЗ	
БК-4-49-21-7	БК-4-49-21-8	9	10,65	0,5	0,9	26,527	95,5	0,1351	Пластмасса	СЭГЗ	
БК-4-49-21-6	БК-4-49-21-7	9	51,93	0,5	0,9	26,527	95,5	0,1351	Пластмасса	СЭГЗ	
БК-4-49-21-5	БК-4-49-21-6	9	32,09	0,5	0,9	26,527	95,5	0,1351	Пластмасса	СЭГЗ	2006
БК-4-49-21-4	БК-4-49-21-5	9	17	0,5	0,9	26,527	95,5	0,1351	Пластмасса	СЭГЗ	2006
БК-4-49-21-4	Потребитель	9	16,01	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	Кафе Гараж	
Узел-4-49-21-3	БК-4-49-21-4	9	15,6	0,5	0,9	27,5123	99,04	0,1401	Пластмасса	СЭГЗ	2006
Узел-4-49-21-1	БК-4-49-21-2	9	17,44	0,5	0,9	27,5123	99,04	0,1401	Пластмасса	СЭГЗ	
БК-4-49-23-11	ПГ-399	9	69,58	0,08	4,05	0,6874	2,47	0,1368	Сталь	МПСВ	1957
БК-4-49-21-4	БК-4-49-23-11	9	3,49	0,025	0,9	0,3853	1,39	0,7849	Пластмасса	Кафе Гараж	
БК-4-49-23-12	БК-4-49-23-11	9	30,65	0,08	4,05	0,3022	1,09	0,0601	Сталь	МПСВ	1957
БК-4-49-18-13	БК-4-49-23-12	9	7,94	0,05	4,05	0,3022	1,09	0,1539	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-13	БК-4-49-18-14	9	57,77	0,15	4,29	9,8152	35,33	0,5554	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-14	БК-4-49-18-15	9	66,61	0,15	4,29	9,8152	35,33	0,5554	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-15	Потребитель	9	19,55	0,065	0,9	0,6	2,16	0,1808	Сталь	МПСВ	1954
БК-4-49-18-15	БК-4-49-18-16	9	49,68	0,15	4,29	9,2152	33,17	0,5215	Чугун	МПСВ	1957

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-16	БК-4-49-18-17	9	21,09	0,15	4,29	9,2152	33,17	0,5215	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-17	БК-4-49-18-18	9	13,78	0,15	4,29	9,2152	33,17	0,5215	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-18	БК-4-49-18-19	9	5,49	0,15	4,29	9,2152	33,17	0,5215	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-19	БК-4-49-18-20	9	13,92	0,15	4,29	9,2152	33,17	0,5215	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-20	Потребитель	9	19,4	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	КУИ	1951
БК-4-49-18-20	БК-4-49-18-21	9	25,06	0,15	4,29	8,6152	31,01	0,4875	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-21	БК-4-49-18-22	9	24,28	0,15	4,29	8,6152	31,01	0,4875	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-22	БК-4-49-18-23	9	18,56	0,065	0,9	1,2	4,32	0,3616	Чугун	УНО	
БК-4-49-18-23	БК-4-49-18-24	9	12,19	0,065	0,9	1,2	4,32	0,3616	Чугун	УНО	
БК-4-49-18-24	Потребитель	9	13,28	0,065	0,9	0,6	2,16	0,1808	Чугун	УНО	
БК-4-49-18-24	Потребитель	9	65,65	0,02	0,9	0,6	2,16	1,9099	Пластмасса	УНО	
БК-4-49-23-1	ПГ-400	9	29,1	0,15	0,9	9,0956	32,74	0,5147	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-23-1	БК-4-49-23-2	9	5,17	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1959
БК-4-49-23-2	Потребитель	9	9,86	0,05	3,91	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1959
БК-4-49-23	БК-4-49-23-1	9	102,11	0,15	0,9	9,6956	34,9	0,5487	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-23	БК-4-49-24	9	7,29	0,4	0,97	38,6248	139,05	0,3074	Сталь	МПСВ	2001

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-24	БК-4-49-25	9	7,58	0,4	0,97	38,6248	139,05	0,3074	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-25	БК-4-49-26	9	3,84	0,1	0,9	9,25	33,3	1,1778	Пластмасса	Энергоуправление	
БК-4-49-26	ЦТП 285 кв.	9	7,05	0,1	0,9	9,25	33,3	1,1778	Пластмасса	Энергоуправление	
БК-4-49-25	ПГ-395	9	10,2	0,4	0,97	29,3748	105,75	0,2338	Сталь	МПСВ	2001
ПГ-395	БК-4-49-27	9	47,4	0,4	0,97	29,3748	105,75	0,2338	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-27	БК-4-49-28	9	3,95	0,065	0,9	0,6	2,16	0,1808	Сталь	МПСВ	2000
БК-4-49-28	Потребитель	9	7,49	0,065	0,9	0,6	2,16	0,1808	Сталь	МПСВ	2000
БК-4-49-22	БК-4-49-23	9	216,08	0,4	0,97	48,3204	173,95	0,3845	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-21	БК-4-49-22	9	3,8	0,4	0,97	48,3204	173,95	0,3845	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-21	МУП "Банно-прачечный комбинат"	9	25,32	0,08	0,9	0,08	0,29	0,0159	Пластмасса	Баня	
БК-4-49-27	БК-4-49-29	9	144,6	0,4	0,97	28,7748	103,59	0,229	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-29	БК-4-49-30	9	17,53	0,4	0,97	28,7748	103,59	0,229	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-18-22	БК-4-49-18-25	9	87,38	0,15	4,29	7,4152	26,69	0,4196	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-25	Потребитель	9	20,24	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	Частный	
БК-4-49-18-25	БК-4-49-18-26	9	38,34	0,15	4,29	6,8152	24,53	0,3857	Чугун	МПСВ	1957

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-26	Потребитель	9	19,77	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Чугун	КУИ	1956
БК-4-49-18-26	БК-4-49-18-27	9	35,6	0,15	4,29	6,2152	22,37	0,3517	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-27	БК-4-49-18-28	9	62,26	0,15	4,29	6,2152	22,37	0,3517	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-28	Потребитель	9	33,04	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-18-28	ПГ-389	9	71,22	0,15	4,29	5,6152	20,21	0,3178	Чугун	МПСВ	1957
ПГ-389	БК-4-49-18-29	9	21,04	0,15	0,9	0,6	2,16	0,034	Пластмасса	Аренда	
БК-4-49-18-29	Потребитель	9	27,73	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Аренда	
ПГ-389	БК-4-49-18-30	9	35,18	0,15	4,29	5,0152	18,05	0,2838	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-43	БК-4-49-18-30	9	43,73	0,15	0,9	8,3248	29,97	0,4711	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-43	Потребитель	9	46,56	0,065	0,9	0,6	2,16	0,1808	Пластмасса	Аренда	
БК-4-49-42	БК-4-49-43	9	8,33	0,15	0,9	8,9248	32,13	0,5051	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-40	БК-4-49-42	9	19,31	0,15	0,9	8,9248	32,13	0,5051	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-40	БК-4-49-41	9	37	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	МПСВ	
БК-4-49-41	Потребитель	9	25,55	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1979
БК-4-49-39	БК-4-49-40	9	46,32	0,15	0,9	9,5248	34,29	0,539	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-38	БК-4-49-39	9	19,48	0,15	0,9	9,5248	34,29	0,539	Чугун	МПСВ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-49-38	Потребитель	9	9,24	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1976
ВК-4-49-38	ЦТП 280 кв.	9	36,56	0,15	0,9	12,75	45,9	0,7215	Пластмасса	Энергоуправ- ление	
ПГ-384	ВК-4-49-38	9	63,07	0,15	0,9	22,8748	82,35	1,2945	Чугун		
ПГ-384	Потребитель	9	18,44	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1975
ПГ-384	ВК-4-49-37-1	9	49,47	0,2	0,9	1,8	6,48	0,0573	Чугун	МПСВ	
ВК-4-49-37-1	Потребитель	9	23,8	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1976
ВК-4-49-37-1	ВК-4-49-37-2	9	22,24	0,2	0,9	1,2	4,32	0,0382	Чугун	МПСВ	
ВК-4-49-37-2	Потребитель	9	19,16	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1975
ВК-4-49-37-2	ВК-4-49-37-3	9	19,46	0,2	0,9	0,6	2,16	0,0191	Чугун	МПСВ	
ВК-4-49-37-3	ВК-4-49-37-4	9	5,59	0,15	0,9	0,6	2,16	0,034	Сталь	Аренда	
ВК-4-49-37-4	ВК-4-49-37-5	9	45,11	0,15	0,9	0,6	2,16	0,034	Сталь	Аренда	
ВК-4-49-37-5	ВК-4-49-37-6	9	29,44	0,15	0,9	0,6	2,16	0,034	Сталь	Аренда	
ВК-4-49-37-6	ВК-4-49-37-7	9	37,69	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	
ВК-4-49-37-7	Потребитель	9	11,86	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	
ВК-4-49-18-30	ВК-4-49-18-31	9	115,7	0,15	4,29	13,34	48,02	0,7549	Чугун	МПСВ	1957
ВК-4-49-18-31	ВК-4-49-18-32	9	16,11	0,15	0,9	0,6	2,16	0,034	Сталь	МПСВ	2006
ВК-4-49-18-32	Потребитель	9	20,88	0,15	0,9	0,6	2,16	0,034	Сталь	МПСВ	2006

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-31	БК-4-49-18-33	9	31,82	0,15	4,29	12,74	45,86	0,721	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-33	БК-4-49-18-33-1	9	33,9	0,15	0,9	10,94	39,38	0,6191	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-33-1	Потребитель	9	8,38	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Сталь	МПСВ	1968
БК-4-49-18-33-1	БК-4-49-18-33-2	9	68,04	0,15	0,9	10,34	37,22	0,5851	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-33-2	Потребитель	9	29,5	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1974
БК-4-49-18-33-2	БК-4-49-18-33-3	9	87,65	0,15	0,9	9,74	35,06	0,5512	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-33-3	БК-4-49-18-33-4	9	12,37	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Сталь	МПСВ	1964
БК-4-49-18-33-4	Потребитель	9	11,94	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Сталь	МПСВ	1964
БК-4-49-18-33-3	БК-4-49-18-33-5	9	55,62	0,15	0,9	9,14	32,9	0,5172	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-33-5	Потребитель	9	14,25	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	ЖСК	
БК-4-49-18-33-5	Потребитель	9	78,55	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	Частный	
Узел-4-49-21-45	Потребитель	9	4,66	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	УНО	1968
Узел-4-49-21-45	Детский сад №34	9	74,19	0,05	0,9	0,9	3,24	0,4584	Сталь	УНО	1968
БК-4-49-18-33-5	БК-4-49-18-33-6	9	21,58	0,15	0,9	7,94	28,58	0,4493	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-33-6	БК-4-49-18-33-7	9	36,06	0,15	0,9	7,94	28,58	0,4493	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-33-7	БК-4-49-18-33-8	9	17,17	0,15	0,9	7,94	28,58	0,4493	Сталь	МПСВ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-33-8	Потребитель	9	36,57	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Аренда	1964
БК-4-49-18-33-8	БК-4-49-18-33-9	9	5,43	0,15	0,9	7,34	26,42	0,4154	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-33-9	Потребитель	9	10,07	0,065	0,9	0,6	2,16	0,1808	Сталь	МПСВ	1964
БК-4-49-18-33-9	БК-4-49-18-33-10	9	73,14	0,15	0,55	6,74	24,26	0,3814	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-18-33-10	БК-4-49-18-33-11	9	27,85	0,032	0,9	2,14	7,7	2,6609	Пластмасса	УНО	
БК-4-49-18-33-11	БК-4-49-18-33-12	9	4,96	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	УНО	
БК-4-49-18-33-12	Потребитель	9	24,7	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	УНО	
БК-4-49-18-33-11	Детский сад №41	9	16,87	0,032	0,9	1,54	5,54	1,9149	Пластмасса	УНО	
БК-4-49-18-33-10	БК-4-49-18-33-13	9	100,84	0,15	0,55	4,6	16,56	0,2603	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-18-33-13	БК-4-49-18-33-14	9	25,27	0,15	0,9	0,9	3,24	0,0509	Чугун	МПСВ	1960
БК-4-49-18-33-14	Детский сад	9	14,38	0,04	0,9	0,9	3,24	0,7162	Пластмасса	Бесхозный	
БК-4-49-18-33-13	БК-4-49-18-33-15	9	53,02	0,15	0,9	1,2	4,32	0,0679	Чугун	МПСВ	1960
БК-4-49-18-33-15	Потребитель	9	19,14	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Сталь	МПСВ	1988
БК-4-49-18-33-15	Потребитель	9	27,57	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Аренда	1965
БК-4-49-18-33-13	БК-4-49-18-33-16	9	54,53	0,15	0,55	2,5	9	0,1415	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-18-33-16	БК-4-49-18-33-18	9	19,88	0,15	0,9	1,9885	7,16	0,1125	Пластмасса	МПСВ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-33-16	БК-4-49-18-33-17	9	23,31	0,1	0,55	0,5115	1,84	0,0651	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-18-33-17	БК-4-49-18-33-18	9	15,18	0,1	0,55	0,5115	1,84	0,0651	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-18-33-18	БК-4-49-18-33-19	9	68,15	0,1	0,55	2,5	9	0,3183	Сталь	МПСВ	2007
БК-4-49-18-33-19	Детский сад №30	9	14,12	0,065	0,9	1,3	4,68	0,3918	Сталь	МПСВ	2002
БК-4-49-18-33-19	Потребитель	9	23,95	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Пластмасса	МПСВ	1962
БК-4-49-18-33-19	Потребитель	9	57,19	0,05	0,141	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	Частный	2012
БК-4-49-18-33	ПГ-388	9	29,46	0,15	4,29	1,8	6,48	0,1019	Чугун	МПСВ	1957
ПГ-388	Потребитель	9	15,3	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Сталь	МПСВ	1961
ПГ-388	БК-4-49-18-34	9	44,15	0,15	4,29	1,2	4,32	0,0679	Чугун	МПСВ	1957
БК-4-49-18-34	Потребитель	9	31,43	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Сталь	МПСВ	1959
БК-4-49-18-34	ПГ-387	9	39,31	0,15	4,29	0,6	2,16	0,034	Чугун	МПСВ	1957
ПГ-387	Потребитель	9	44,03	0,15	0,9	0,6	2,16	0,034	Сталь	МПСВ	1969
БК-4-49-30	ПГ-390	9	40,04	0,4	0,97	28,7748	103,59	0,229	Сталь	МПСВ	2001
ПГ-390	БК-4-49-31	9	29,06	0,4	0,97	28,7748	103,59	0,229	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-31	Потребитель	9	33,85	0,1	0,9	0,6	2,16	0,0764	Пластмасса	Бесхозный	
БК-4-49-31	БК-4-49-32	9	75	0,4	0,97	28,1748	101,43	0,2242	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-32	Потребитель	9	41,79	0,08	0,9	0,6	2,16	0,1194	Пластмасса	ЖСК	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-32	БК-4-49-33	9	49,94	0,4	0,97	27,5748	99,27	0,2194	Сталь	МПСВ	2001
БК-4-49-33	Потребитель	9	22,35	0,05	0,9	0,6	2,16	0,3056	Пластмасса	СПФ	
БК-4-49-33	БК-4-49-34	9	22,29	0,2	0,9	26,9748	97,11	0,8587	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-34	БК-4-49-35	9	6,23	0,2	0,9	26,9748	97,11	0,8587	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-35	БК-4-49-36	9	4,06	0,2	0,9	1,1	3,96	0,035	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-36	Школа №24	9	33,44	0,2	0,9	1,1	3,96	0,035	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-35	БК-4-49-37	9	64,9	0,2	0,9	25,8748	93,15	0,8236	Чугун	МПСВ	
БК-4-49-37	ПГ-383	9	5,74	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	ООО УКС	
ПГ-383	Потребитель	9	50,97	0,025	0,9	0,6	2,16	1,2223	Пластмасса	ООО УКС	
БК-4-49-37	ПГ-384	9	67,68	0,2	0,9	25,2748	90,99	0,8045	Сталь	МПСВ	
БК-4-49-18-12	БК-4-49-18-13	9	45,69	0,15	4,05	10,1174	36,42	0,5725	Пластмасса	САД	
БК-4-49-20	БК-4-49-21	9	281,36	0,3	0,9	75,9126	273,29	1,074	Пластмасса	СЭГЗ	
БК-4-49-19	БК-4-49-20	9	39,18	0,3	0,9	75,9126	273,29	1,074	Пластмасса	СЭГЗ	
ВНС-Южный	БК-4-49-19	9	42,48	0,3	0,9	75,9126	273,29	1,074	Пластмасса	СЭГЗ	
ВНС-Южный	БК-4-49-18-1	9	445,43	0,3	0,9	1,56	5,62	0,0221	Пластмасса	СЭГЗ	
БК-4-49-18-1	БК-4-49-18-2	9	63,06	0,1	0,9	0,2	0,72	0,0255	Пластмасса	СЭГЗ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-49-18-2	Потребитель	9	50,36	0,1	0,9	0,1	0,36	0,0127	Пластмасса	СЭГЗ	
ВК-4-49-18-2	ВК-4-49-18-3	9	13,85	0,1	0,9	0,1	0,36	0,0127	Пластмасса	СЭГЗ	
ВК-4-49-18-3	ПГ-398	9	98,17	0,1	0,9	0,1	0,36	0,0127	Пластмасса	СЭГЗ	
ПГ-398	ВК-4-49-18-5	9	37,13	0,1	0,9	0,1	0,36	0,0127	Пластмасса	СЭГЗ	
ВК-4-49-18-5	Потребитель	9	63,24	0,1	4,26	0,1	0,36	0,0127	Сталь	МПСВ	1954
ВК-4-49-18-11	ВК-4-49-18-12	9	44	0,15	4,05	10,1174	36,42	0,5725	Пластмасса	САД	
ВК-4-49-18-11	МУП "Банно-прачечный комбинат"	9	25,15	0,15	0,9	0,08	0,29	0,0045	Пластмасса	Прачечная	
ВК-4-49-18-10	ВК-4-49-18-11	9	107,92	0,15	4,05	10,1974	36,71	0,5771	Пластмасса	САД	
ВК-4-49-18-9	ВК-4-49-18-10	9	140,53	0,15	4,05	10,1974	36,71	0,5771	Пластмасса	САД	
ВК-4-49-18-1	КБ 21 Век	9	31,75	0,3	0,9	1,36	4,9	0,0192	Пластмасса	СЭГЗ	
Узел-4-49-21-15	ВК-4-49-21-16	9	4,19	0,2	0,9	22,8165	82,14	0,7263	Пластмасса	КУИ	1957
Узел-4-49-21-18-1	ВК-4-49-21-18	9	33,88	0,025	0,9	0,1105	0,4	0,2252	Пластмасса	МПСВ	
Узел-4-49-21-15	ВК-4-49-21-15-1	9	7,55	0,2	0,9	1,2	4,32	0,0382	Пластмасса	КУИ	1957
ВК-4-49-21-2	Узел-4-49-21-3	9	23,7	0,5	0,9	27,5123	99,04	0,1401	Пластмасса	СЭГЗ	2006
ВК-4-49-21	Узел-4-49-21-1	9	16,02	0,3	0,9	27,5123	99,04	0,3892	Пластмасса	СЭГЗ	

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-405	ВК-4-49-21-31	9	9,7	0,15	0,9	3,117	11,22	0,1764	Чугун	МПСВ	
ВК-4-49-21-26	ПГ-405	9	65,66	0,15	0,72	1,6488	5,94	0,0933	Чугун	Бесхозный	2008
ВНС-Южный	ВК-4-49-18-9	9	86,52	0,2	0,9	10,1974	36,71	0,3246	Пластмасса	СЭГЗ	
ВНС-Южный	СЭГЗ	9	413,43	0,2	0,9	10,8	38,88	0,3438	Пластмасса	СЭГЗ	
ВК-4-49-21-37	ПГ-403	9	4,07	0,15	0,9	1,683	6,06	0,0952	Чугун	МПСВ	

Таблица 2 – Результаты гидравлического расчета узлов существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул».

Наименование колодца	Геодезическая отметка, м	Полный напор, м	Напор, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Источники
БК-1Л	74,98	184,76	109,78	1187,22	18,51	1
БК-1(П)	75,01	184,76	109,75	1599,25	19,09	1
БК-2(П)	75,1	184,76	109,66	2539,19	30,31	1
БК-3(П)	75,17	184,76	109,59	3260,49	38,92	1
БК-2(Л)	75,12	184,76	109,64	3175,18	42,24	1
БК-3(Л)	75,19	184,76	109,57	3950,09	51,49	1
БК-4(Л)	71,45	184,76	113,31	37404,61	573,08	1
БК-5(П)	68,5	184,76	116,26	45239,25	695,23	1
БК-6(Л)	68,27	184,76	116,49	62379,88	962,47	1
БК-7(Л)	68,35	184,76	116,41	66656,7	1029,15	1
БК-8(Л)	68,87	184,76	115,89	75281,54	1163,62	1
БК-9(Л)	72,39	184,76	112,37	79893,81	1235,53	1
БК-10(Л)	77,56	184,76	107,2	85057,04	1316,03	1
БК-11(Л)	98,03	184,76	86,73	106622,66	1652,26	1
БК-12(Л)	97,66	184,76	87,1	108591,09	1682,95	1
БК-13(Л)	110,07	184,76	74,69	131996,88	2047,87	1
БК-14(Л)	146,75	184,76	38,01	179565,28	2789,51	1
БК-15(Л)	155,13	184,76	29,63	188743	2932,6	1
БК-16(Л)	165,33	184,76	19,43	204339,8	3175,77	1
БК-17(Л)	168,23	184,76	16,53	208261,92	3236,92	1
БК-18(Л)	173,97	184,76	10,79	226054,22	3514,32	1
БК-19(Л)	166,17	184,76	18,59	250213	3890,98	1
БК-4(П)	74,03	184,76	110,73	20269,64	304,11	1
БК-5(П)	71,58	184,76	113,18	36936,29	563,96	1
БК-6(П)	68,33	184,76	116,43	44680,49	684,7	1
БК-7(П)	68,02	184,76	116,74	61419,61	945,68	1
БК-8(П)	68,16	184,76	116,6	65979,29	1016,77	1
БК-9(П)	68,72	184,76	116,04	74471,36	1149,17	1
БК-10(П)	71,77	184,76	112,99	79243,34	1223,57	1
БК-11(П)	97,94	184,76	86,82	105844,55	1638,31	1
БК-12(П)	95,94	184,76	88,82	108273,51	1676,18	1
БК-13(П)	109,89	184,76	74,87	131316,27	2035,44	1
БК-14(П)	146,75	184,76	38,01	178946,89	2778,05	1
БК-15(П)	154,97	184,76	29,79	188011,08	2919,37	1
БК-16(П)	165,19	184,76	19,57	203605,95	3162,51	1
БК-17(П)	168,04	184,76	16,72	207594,14	3224,69	1
БК-18(П)	173,77	184,76	10,99	225175,42	3498,8	1
БК-19(П)	166,47	184,76	18,29	248244,47	3858,47	1
БК-2-а	157,99	164,145	6,155	0,47	13,09	2
БК-2	157,65	164,143	6,493	0,63	17,55	2
БК-2-1	158,07	164,13	6,06	1,05	25,11	2
БК-1	158,31	164,133	5,823	0,34	15,89	2
БК-5	154,19	203,422	49,232	1,66	103,23	4
БК-5-1	156,61	203,383	46,773	3,38	145,72	4
БК-5-1-1	161,75	203,31	41,56	6,61	225,49	4
Узел-5-1-2	170,16	203,156	32,996	13,59	396,54	4
БК-5-1-3	171,47	203,047	31,577	18,53	517,53	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-4	172,45	203,024	30,574	19,57	543,12	4
БК-5-1-5	168,95	202,725	33,775	33,16	876,27	4
БК-5-1-6	168,84	202,721	33,881	33,4	881,59	4
БК-5-1-7	168,73	202,717	33,987	33,64	886,97	4
БК-5-1-9	168,16	202,662	34,502	35,09	925,96	4
БК-5-1-11	166,16	202,344	36,184	41,05	1112,66	4
БК-5-1-12	166,05	202,303	36,253	41,81	1136,38	4
БК-5-1-13	165,94	202,278	36,338	42,43	1154,23	4
БК-5-1-14	164,65	202,194	37,544	44,52	1213,85	4
БК-5-1-15	163,77	202,138	38,368	45,91	1253,34	4
БК-5-1-16	163,12	202,101	38,981	46,81	1279,15	4
БК-5-1-17	165,77	201,75	35,98	74,31	1836,74	4
БК-5-1-18	163,95	201,719	37,769	77,39	1896,63	4
БК-5-1-19	162,94	201,695	38,755	79,84	1943,81	4
БК-5-1-20	161,86	201,657	39,797	83,63	2016,64	4
БК-5-1-21	161,52	201,649	40,129	84,47	2032,48	4
БК-5-1-22	160,79	201,622	40,832	87,38	2087,7	4
БК-5-1-23	159,63	201,585	41,955	91,45	2163,72	4
БК-5-1-24	158,43	201,546	43,116	95,8	2244,49	4
БК-5-1-25	157,25	201,511	44,261	99,84	2318,79	4
БК-5-1-26	155,9	201,476	45,576	103,94	2393,94	4
БК-5-1-27	154,51	201,437	46,927	108,67	2479,89	4
БК-5-1-28	153,64	201,406	47,766	112,47	2548,3	4
БК-5-1-29	152,55	201,373	48,823	116,4	2619,2	4
БК-5-1-30	152,39	201,368	48,978	117,09	2631,7	4
БК-5-1-31	152,17	201,345	49,175	120	2683,81	4
БК-5-1-32	152,51	201,292	48,782	126,95	2805,7	4
БК-5-1-33	153,27	201,185	47,915	130,17	2876,03	4
БК-5-1-34	151,71	200,927	49,217	132,1	2951,54	4
БК-5-1-35	150,73	200,831	50,101	132,81	2979,54	4
БК-5-1-36	148,33	200,594	52,264	134,61	3049,57	4
БК-5-1-37	146,72	200,422	53,702	135,93	3100,64	4
БК-5-1-38	146,61	200,242	53,632	137,3	3153,95	4
БК-5-1-39	147,16	199,925	52,765	139,77	3249,18	4
БК-3-37	148,87	180,466	31,596	191,71	2891,35	3,4
БК-3-36	149,31	180,468	31,158	190,38	2874,87	3,4
Узел-3-35	150,3	180,473	30,173	187,49	2838,93	3,4
БК-3-34	151,33	180,477	29,147	185,21	2810,63	3,4
БК-3-33	151,82	180,48	28,66	183,6	2790,56	3,4
БК-3-32	152,22	180,486	28,266	180,33	2749,68	3,4
БК-3-40	143,39	180,397	37,007	150,15	3452,93	3,4
БК-3-41	140,48	180,363	39,883	155,67	3557,06	3,4
БК-3-42	141,16	180,337	39,177	160,03	3638,88	3,4
БК-3-43	136,37	180,27	43,9	171,44	3852,01	3,4
БК-3-44	131,57	180,223	48,653	179,39	4000,3	3,4
БК-3-45	128,03	180,185	52,155	185,99	4122,88	3,4
БК-5-1-5-1	169,9	202,603	32,703	34,93	915,88	4
БК-5-1-5-2	170,18	202,432	32,252	37,83	977,71	4
БК-5-1-5-3	170,08	202,431	32,351	38,68	981,59	4
БК-5-1-5-4	170,79	202,347	31,557	39,83	1015,78	4
БК-5-1-5-5	169,91	202,288	32,378	41,86	1049,79	4
БК-3-5-3	169,41	202,692	33,282	56,69	1108,3	4
БК-5-1-12-1	167,84	202,205	34,365	44,89	1190,31	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-46	125,35	180,158	54,808	190,65	4209,19	3,4
БК-3-47	117,91	180,141	62,231	193,64	4264,26	3,4
БК-3-48	111,15	180,126	68,976	196,32	4313,77	3,4
БК-3-49	113	180,118	67,118	197,42	4335,37	3,4
Узел-3-50	113,11	180,117	67,007	197,59	4338,77	3,4
БК-3-52	123,77	180,009	56,239	213,35	4648,87	3,4
БК-3-48-1	115,2	180,126	64,926	551,26	3337,07	3,4
БК-3-48-2	118,13	180,126	61,996	473,56	3266,44	3,4
БК-3-48-3	118,18	180,126	61,946	395,27	3192,81	3,4
БК-3-48-4	119,47	180,126	60,656	352,88	3151,6	3,4
БК-4-34	120,55	180,126	59,576	301,92	3100,45	3,4
БК-4-35	121,44	180,126	58,686	1248,95	3235,2	3,4
БК-4-36	122,27	180,126	57,856	1982,25	3287,37	3,4
БК-4-37	124,2	161,292	37,092	703,96	3395,81	2
БК-4-39	124,35	161,225	36,875	92,61	3395,81	2
БК-4-40	124,45	161,147	36,697	92,95	3418,19	2
БК-4-41	127,76	160,9	33,14	94,04	3489,15	2
БК-4-42	131,56	179,916	48,356	225,1	4853,81	3,4
БК-4-42-1	131,54	179,913	48,373	225,9	4861,27	3,4
БК-4-42-2	131,33	179,911	48,581	226,49	4866,74	3,4
БК-4-42-3	132,57	179,848	47,278	242,9	5020,37	3,4
БК-4-42-4	134,09	179,836	45,746	246,01	5049,47	3,4
БК-4-42-5	136,38	179,818	43,438	250,68	5093,24	3,4
БК-3-52-1	122,96	180,006	57,046	214,26	4658,14	3,4
БК-3-52-2	122,62	179,99	57,37	218,82	4704,37	3,4
БК-3-52-3	122,18	179,983	57,803	220,98	4725,68	3,4
БК-3-52-4	121,2	179,969	58,769	225,7	4770,96	3,4
БК-3-52-5	121,56	179,955	58,395	231,02	4820,38	3,4
БК-3-52-6	120,71	179,937	59,227	238,57	4888,41	3,4
БК-3-52-6-1	124,82	179,931	55,111	261,92	4994,41	3,4
БК-3-55-5	128,82	179,926	51,106	286,99	5093,92	3,4
БК-3-55-4	131,02	179,923	48,903	338,88	5217,23	3,4
БК-3-55-3	131,84	179,922	48,082	380,73	5298,43	3,4
БК-3-55-3-1	128,93	179,921	50,991	423,95	5347,63	3,4
БК-3-55-2	131,97	179,922	47,952	267,87	4859,47	3,4
БК-3-55	131,52	179,922	48,402	223,61	4839,78	3,4
БК-3-55-1	131,56	179,919	48,359	224,22	4845,55	3,4
БК-3-53	124,52	179,994	55,474	216,04	4697,41	3,4
БК-3-54	127,32	179,979	52,659	218,93	4749,49	3,4
БК-3-56	134,52	179,901	45,381	228,09	4916,37	3,4
БК-4-42-10	134,75	179,874	45,124	229,64	4940,86	3,4
БК-4-42-11	135,69	178,663	42,973	230,26	4963,56	3,4
БК-4-42-9	135,12	179,854	44,734	230,98	4960,8	3,4
БК-4-42-7	136,32	179,791	43,471	235,25	5023,84	3,4
БК-4-42-8	137,03	179,763	42,733	236,03	5040,72	3,4
БК-4-42-6	135,87	179,793	43,923	259,75	5168,88	3,4
БК-3-57	136,05	179,892	43,842	230,8	4958,85	3,4
Узел-3-57-1	138,92	165,516	26,596	238,2	5228,35	3,4
БК-3-59	137,21	179,856	42,646	236,74	5063,55	3,4
БК-3-59-1	140,17	179,852	39,682	274,46	5240,38	3,4
БК-3-59-1-1	139,19	168,494	29,304	0,15	5,66	6
БК-3-59-1-2	139,08	168,475	29,395	0,52	19,06	6
БК-3-60	136,53	179,849	43,319	238,17	5087,86	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-62	133,07	179,801	46,731	247,67	5249,58	3,4
БК-3-63	132,02	179,8	47,779	252,86	5288,65	3,4
БК-3-64	132,56	179,799	47,239	285,16	5325,41	3,4
БК-3-65	131,09	179,799	48,709	255,57	5308,91	3,4
БК-3-66	132,78	179,796	47,016	297,86	5405,2	3,4
БК-3-67	130,3	179,798	49,498	258,01	5327,1	3,4
БК-3-68	130,18	179,798	49,618	261,13	5334,21	3,4
БК-3-69	129,92	179,797	49,877	268,04	5349,92	3,4
БК-3-70	128,09	179,795	51,705	280,26	5393,22	3,4
БК-3-71	127,47	179,793	52,323	297,47	5445,46	3,4
БК-3-72	127,05	179,792	52,742	313,31	5485,53	3,4
БК-3-73	126,02	179,79	53,77	326,86	5525	3,4
БК-3-75	125,82	179,766	53,946	328,75	5542,22	3,4
БК-3-74	125,61	179,79	54,18	342,37	5536,3	3,4
БК-3-76	129,69	179,796	50,106	259,41	5341,55	3,4
БК-3-77	124,49	179,783	55,293	272,72	5479,22	3,4
БК-3-77-1	124,42	179,779	55,359	273,07	5484,3	3,4
БК-3-77-2	123,89	179,775	55,885	275,2	5501,48	3,4
БК-3-77-3	123,7	179,755	56,055	287,59	5598,13	3,4
БК-3-77-4	123,21	179,751	56,541	300,99	5655,53	3,4
БК-3-77-5	124,68	179,75	55,07	308,1	5683,74	3,4
БК-3-90	125,1	179,749	54,649	314,68	5707,99	3,4
БК-3-91	125,56	179,748	54,188	316,45	5716,69	3,4
БК-3-92	126,87	179,746	52,876	321,6	5740,55	3,4
БК-3-93	128,08	179,744	51,664	330,55	5779,44	3,4
БК-3-94	128,11	179,744	51,634	433,69	3848,52	3,4
БК-3-95	127,74	179,742	52,002	439,09	3867,74	3,4
БК-3-96	128,34	179,744	51,404	419,89	3830,41	3,4
БК-3-97	128,98	179,744	50,764	433,78	3846,22	3,4
БК-3-98	129,16	179,744	50,584	397,01	3793,86	3,4
БК-3-99	129,85	179,744	49,894	387,04	3777,95	3,4
БК-3-100	133,96	179,746	45,786	304,34	3625,78	3,4
БК-3-101	133,38	179,748	46,368	270,28	3542,31	3,4
БК-4-27-15	133,33	179,749	46,419	268,56	3533,6	3,4
БК-3-55-20-5	133,53	179,749	46,219	277,74	3539,09	3,4
БК-3-102	133,02	179,748	46,728	278,26	3563,16	3,4
БК-3-103	133,02	179,108	46,088	278,59	3575,16	3,4
БК-3-104	129,5	179,746	50,246	321,01	3650,5	3,4
БК-3-104-1	130,09	179,739	49,649	351,96	3756,18	3,4
БК-3-104-2	130,29	179,727	49,437	352,85	3764,29	3,4
БК-3-105	126,9	179,746	52,846	375,57	3715,38	3,4
БК-3-105-1	127,33	179,672	52,342	387,31	3810,26	3,4
БК-3-105-2	125,81	179,161	53,351	388,91	3845,86	3,4
БК-3-106	126,02	179,746	53,726	469,22	3746,8	3,4
БК-3-107	125,23	179,746	54,516	258,84	3803,26	3,4
БК-3-107-1	124,06	179,602	55,542	262,85	3876,34	3,4
БК-3-107-2	123,38	178,801	55,421	263,64	3899,82	3,4
БК-3-107-3	122,65	177,833	55,183	264,06	3922,73	3,4
БК-3-107-4	121,78	177,052	55,272	264,49	3944,65	3,4
БК-3-107-5	120,01	176,117	56,107	265,19	3976,3	3,4
БК-3-107-6	117,43	173,406	55,976	265,61	3999,2	3,4
БК-3-107-7	115,01	172,526	57,516	266,06	4015,7	3,4
БК-3-107-8	119,5	175,883	56,383	265,98	3997,75	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-107-9	119,79	175,579	55,789	266,13	4003,45	3,4
Узел-3-107-11	111,94	175,211	63,271	268,77	4047,81	3,4
БК-3-107-12	105,78	174,751	68,971	270,25	4076,89	3,4
Узел-3-107-10	110,91	173,314	62,404	267,3	4045,9	3,4
БК-3-108	124,88	179,747	54,867	256,7	3793,62	3,4
БК-3-109	122,03	179,754	57,724	235,73	3699,24	3,4
БК-3-110	122,22	179,753	57,533	237,1	3705,71	3,4
БК-3-111	122,55	179,752	57,202	245,36	3727,97	3,4
БК-3-112	120,61	179,762	59,152	228,26	3651,76	3,4
БК-3-113	117,07	179,783	62,713	217,15	3563,76	3,4
БК-3-114	117,11	179,784	62,674	216,3	3557,04	3,4
БК-4-64-7	109,29	179,766	70,476	226,52	3679	3,4
БК-4-64-6	107,24	179,76	72,52	229,46	3713,84	3,4
БК-4-64-5	104,01	179,756	75,746	232,05	3744,32	3,4
БК-4-64-4	100,85	179,752	78,902	234,23	3769,93	3,4
БК-4-64-3	98,24	179,751	81,511	236,85	3791,01	3,4
БК-4-64-2	95,91	179,749	83,839	238,78	3806,62	3,4
БК-4-64-4-1	96,54	179,677	83,137	242,05	3883,91	3,4
БК-4-64-4-2	96,84	179,677	82,837	264,91	3909,93	3,4
БК-4-64-4-3	96,97	179,678	82,708	326,19	4145,12	3,4
БК-4-64-4-4	96,28	179,679	83,399	307,53	4094,69	3,4
БК-3-131	94,18	179,681	85,501	413,75	4066,96	3,4
БК-3-132	92,1	179,679	87,579	427,6	4104,25	3,4
БК-3-129	98,76	179,682	80,922	274,52	4002,89	3,4
БК-3-128	102,86	179,686	76,826	265,27	3954,22	3,4
БК-3-127	105,81	179,69	73,88	258,27	3917,36	3,4
БК-3-126	107	179,694	72,694	250,54	3874,47	3,4
БК-3-125	107,78	179,708	71,928	243,89	3816,66	3,4
БК-3-123	116,29	179,781	63,491	217,33	3563,03	3,4
БК-3-124	116,2	179,781	63,581	220,44	3566,56	3,4
БК-3-122	117,02	179,787	62,767	215,29	3542,92	3,4
БК-3-115	117,07	179,786	62,716	215,56	3546,7	3,4
БК-3-116	115,29	179,786	64,496	307,48	3604,83	3,4
БК-3-117	113,02	179,786	66,766	919,44	3682,23	3,4
БК-3-118	115,03	179,786	64,756	320,03	3615,55	3,4
БК-3-119	113,97	179,786	65,816	355,12	3635,52	3,4
БК-3-120	113,61	179,115	65,505	355,47	3648,1	3,4
БК-3-121	113,22	179,786	66,566			
БК-4-23-2-28	116,77	179,792	63,022	214,24	3525,43	3,4
БК-4-23-2-27	117,05	179,801	62,751	212,37	3494,14	3,4
БК-4-23-2-26	117,19	179,805	62,615	211,72	3482,78	3,4
БК-4-23-2-23	117,27	179,818	62,548	209,37	3441,78	3,4
БК-4-23-2-24	118,77	179,767	60,997	213,32	3477,78	3,4
БК-4-23-2-25	119,14	179,753	60,613	228,17	3545,37	3,4
БК-4-23-2-22	118,4	179,837	61,437	205,89	3380,55	3,4
БК-3-55-39	118,55	179,85	61,3	203,93	3344,81	3,4
БК-3-55-40	117,28	159,125	41,845	346,86	3271,21	2
БК-3-55-41	117,1	159,125	42,025			
БК-3-55-42	116,27	159,125	42,855	243,55	3241,81	2
БК-3-55-43	115,29	159,125	43,835	198,1	3215,94	2
БК-3-55-44	114,87	159,125	44,255	187,68	3204,08	2
БК-3-55-45	112,12	159,125	47,005	105,84	3087,64	2
БК-3-55-46	111,76	159,126	47,366	97,6	3075,91	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-55-47	111,36	159,126	47,766	91,44	3067,14	2
БК-4-22-38	111,7	158,019	46,319	92,17	3102,24	2
БК-4-22-39	114,42	156,549	42,129	97,99	3208,25	2
БК-4-22-37	111,75	156,628	44,878	93,16	3148,5	2
БК-4-22-36	111,54	155,8	44,26	93,79	3177,41	2
БК-4-27-7-35	111,85	154,917	43,067	131,96	3237,15	2
БК-4-27-7-33	112,6	160,264	47,664	309,89	3862,23	3,4
БК-4-27-7-34	113,03	159,218	46,188	310,42	3881,84	3,4
БК-4-27-7-32	113,66	160,264	46,604	286,01	3827,45	3,4
БК-4-27-7-31	114,13	160,264	46,134	281,53	3814,39	3,4
БК-4-27-7-30	115,31	160,27	44,96	270,68	3774,86	3,4
БК-4-27-7-29	117,12	160,283	43,163	254,77	3705,31	3,4
Узел-4-27-7-28	117,73	160,291	42,561	246,22	3667,92	3,4
БК-4-27-7-27	117,76	160,292	42,532	245,13	3663,19	3,4
БК-4-27-7-26	117,84	160,293	42,453	243,02	3653,96	3,4
БК-4-27-7-25	118,25	160,305	42,055	234,36	3609,8	3,4
БК-4-27-7-23	118,54	160,316	41,776	230,67	3585,61	3,4
БК-4-27-7-24	117,62	157,771	40,151	231,98	3633,31	3,4
БК-4-27-7-22	119,23	160,339	41,109	226,16	3549,41	3,4
БК-4-27-7-21	119,3	160,346	41,046	225,13	3540,48	3,4
БК-4-27-7-18	119,49	160,357	40,867	223,42	3525,51	3,4
БК-4-27-7-19	119,64	160,353	40,713	225,36	3536,88	3,4
БК-4-27-7-20	120,33	160,332	40,002	231,62	3586,99	3,4
БК-4-27-7-17	120,33	160,518	40,188	221,25	3475,91	3,4
БК-4-27-7-16	121,24	160,632	39,392	219,9	3443,61	3,4
БК-4-27-7-12	121,73	160,695	38,965	219,26	3427,58	3,4
БК-4-27-7-13	121,01	160,549	39,539	223,36	3483,65	3,4
БК-4-27-7-14	120,3	160,505	40,205	227,31	3519,55	3,4
БК-4-27-7-15	120,17	160,496	40,326	228,16	3527,3	3,4
БК-4-27-7-9	121,94	160,728	38,788	219,02	3420,88	3,4
БК-4-27-7-10	120,8	160,017	39,217	222,46	3494,27	3,4
БК-4-27-7-11	120,44	159,911	39,471	224,13	3517,98	3,4
БК-4-27-7-8	123,17	161,023	37,853	217,54	3373,54	3,4
БК-4-27-7-7	123,8	161,188	37,388	216,79	3348,79	3,4
БК-4-27-7-6	124,78	161,449	36,669	215,73	3312,31	3,4
БК-4-27-7-5	124,97	161,595	36,625	215,46	3303,2	3,4
БК-4-27-7-4	125,5	161,859	36,359	215,02	3287,83	3,4
БК-4-27-7-3	125,79	162,015	36,225	214,79	3279,27	3,4
БК-4-27-7-2	126,73	162,704	35,974	213,85	3243,81	3,4
БК-4-27-7-1	127,36	166,423	39,063	213,26	3212,94	3,4
БК-4-27-7	127,65	179,787	52,137	213,21	3200,13	3,4
БК-3-55-19	127,79	179,768	51,978	213,88	3208,41	3,4
БК-4-27-6	125,76	179,865	54,105	208,66	3115,22	3,4
БК-4-27-5	124,16	179,926	55,766	205,22	3050,29	3,4
БК-3-55-14	125,05	179,925	54,875	228,69	3098,62	3,4
Узел-3-55-13	125,68	179,925	54,245	250,79	3137,85	3,4
БК-3-55-12	125,77	179,925	54,155	253,63	3142,08	3,4
БК-3-55-12-1	128,15	179,92	51,77	274,78	3214,31	3,4
БК-3-55-12-2	128,29	179,755	51,465	275,29	3225,77	3,4
БК-3-55-11	126,39	179,925	53,535	305,29	3174,98	3,4
БК-3-55-10	127,46	179,925	52,465	323,97	5151,14	3,4
БК-3-55-10-1	128,4	179,437	51,037	324,98	5179,88	3,4
БК-3-55-10-2	128,81	179,208	50,398	326,08	5203,49	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-55-10-3	129,11	179,115	50,005	327,56	5224,47	3,4
Узел-3-55-9	127,77	179,925	52,155	305,54	5136,65	3,4
БК-3-55-9-1	127,57	179,918	52,348	305,89	5141,76	3,4
БК-3-55-9-2	125,73	179,861	54,131	309,03	5186,35	3,4
БК-3-55-9-3	124,71	179,829	55,119	311,3	5216,12	3,4
Узел-3-55-9-4	123,25	179,806	56,556	265,53	5013,71	3,4
Узел-3-55-9-5	123,16	179,804	56,644	265,56	5014,09	3,4
БК-3-55-9-6	122,38	179,787	57,407	268,11	5039,45	3,4
БК-3-55-8	128,19	179,926	51,736	301,54	5119,31	3,4
БК-3-52-11	123,5	179,931	56,431	263,84	4989,16	3,4
БК-3-52-10	120,74	179,935	59,195	245,9	4919,14	3,4
БК-3-52-8	120,8	179,936	59,136	244,28	4912,82	3,4
БК-3-52-9	123,03	179,936	56,906			
БК-3-52-7	120,8	179,936	59,136	242,24	4904,83	3,4
БК-4-33	119,78	180,127	60,347	263,6	3008,44	3,4
БК-4-32	118,61	180,128	61,518	239,81	2951,32	3,4
БК-4-31	119,45	180,128	60,678	226,52	2918,47	3,4
БК-4-30	119,85	180,128	60,278	221,21	2905,36	3,4
БК-4-29	119,44	180,129	60,689	201,08	2855,6	3,4
БК-4-28	119,15	180,129	60,979	198,09	2848,19	3,4
БК-4-27	118,87	180,129	61,259	194,13	2838,4	3,4
БК-4-26	118,67	180,13	61,46	191,59	2819,37	3,4
БК-4-25	117,93	180,134	62,204	185,84	2776,35	3,4
БК-4-24-2	118,17	180,137	61,967	340,59	2806,75	3,4
БК-4-24-3	119,53	180,137	60,607	558,02	2861,75	3,4
БК-4-24	115,89	180,142	64,252	174,26	2685,43	3,4
Узел-4-24-1	115,35	179,648	64,298	174,51	2694,69	3,4
БК-4-23	114,62	180,148	65,528	167,71	2631,69	3,4
БК-4-22	114,43	180,149	65,719	166,65	2623,01	3,4
БК-4-21	114,28	180,149	65,869	166,25	2618,03	3,4
БК-1-9	112,79	162,337	49,547	75,97	2610,19	2
БК-1-9-1	110,33	161,606	51,276	79,95	2700,81	2
БК-1-1	135,11	163,713	28,603	17,96	621,21	2
БК-1-2	126,37	163,399	37,029	31,12	1073,39	2
БК-1-3	126,34	163,394	37,054	31,31	1079,86	2
БК-1-4	126,37	163,39	37,02	31,48	1085,81	2
БК-2-2	135,12	163,64	28,52	15,81	629,72	2
БК-2-3	129,45	163,535	34,085	18,99	759,68	2
БК-2-4	126,23	163,269	37,039	27,01	1088,11	2
БК-2-5	126,17	163,264	37,094	27,17	1094,78	2
БК-2-6	126,16	163,259	37,099	27,32	1100,95	2
БК-2-7	112,79	163,147	50,357	30,68	1238,47	2
БК-2-8	116,99	163,088	46,098	32,44	1310,99	2
БК-2-9	114,76	162,997	48,237	35,19	1423,53	2
БК-2-10	114,19	162,976	48,786	35,83	1449,85	2
БК-2-11	105,15	162,82	57,67	40,52	1641,72	2
БК-2-13	87,6	162,549	74,949	48,69	1976,46	2
БК-2-14	92,47	162,481	70,011	50,73	2059,98	2
БК-1-21-1-3	94,82	162,465	67,645	54,35	2136,52	2
БК-1-21-1-2	96,34	162,453	66,113	56,85	2189,1	2
БК-1-21-1-2-1	98,19	162,452	64,262	144,63	2230,37	2
БК-1-21-1-1	96,66	162,449	65,789	57,57	2204,41	2
БК-1-21-1	98,06	162,418	64,358	62,1	2299,11	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-1-21	98,49	162,426	63,936	62,78	2313,56	2
БК-4-23-17	98,49	180,084	81,594	1396,36	3354,89	3,4
БК-4-23-16	98,74	180,084	81,344	1305,88	3346,65	3,4
БК-4-23-15	96,12	180,084	83,964	988,9	3288,92	3,4
БК-4-23-14	96,37	180,084	83,714	934,65	3276,57	3,4
БК-4-23-13	95,45	180,084	84,634	903,12	3269,39	3,4
Узел-4-23-12	97,41	180,084	82,674	838,95	3251,86	3,4
БК-4-23-11	99,17	180,084	80,914	809,52	3243,82	3,4
БК-4-23-11-1	97,64	178,45	80,81	810,36	3274,44	3,4
БК-4-23-10	100,03	180,084	80,054	789,15	3236,4	3,4
БК-4-23-9	101,44	180,084	78,644	739,97	3211,77	3,4
БК-4-23-8	101,6	180,084	78,484	680,27	3181,87	3,4
БК-4-23-6	105,57	180,084	74,514	449,24	3045,12	3,4
БК-4-23-7	105,77	180,008	74,238	449,54	3050,58	3,4
БК-4-23-4	108,99	180,084	71,094	227,52	2896,1	3,4
БК-4-23-5	108,2	180,084	71,884	283,77	2939,64	3,4
БК-4-23-5-1	110,25	176,156	65,906	285,79	3013,27	3,4
БК-4-23-3	110,11	180,084	69,974			
БК-4-23-2	110,11	180,084	69,974	181,41	2858,31	3,4
БК-4-23-1	110,18	180,085	69,905	181,11	2853,56	3,4
БК-4-23-2-1	112,3	180,03	67,73	185,65	2956,74	3,4
БК-4-23-2-2	112,1	178,002	65,902	185,81	2967,46	3,4
БК-4-23-2-3	110,88	172,906	62,026	187,01	3024,37	3,4
БК-4-23-2-4	112,05	180,003	67,953	187,85	3007,17	3,4
БК-4-23-2-5	110,96	178,362	67,402	188,7	3037,93	3,4
БК-4-23-2-6	114,01	180,002	65,992	225,15	3063,78	3,4
БК-4-23-2-7	113,75	180,002	66,252	251,54	3102,23	3,4
Узел-4-23-2-8	111,75	179,986	68,236	189,31	3040,01	3,4
БК-4-27-4-15	111,8	179,984	68,184	189,42	3042,47	3,4
Узел-4-27-4-16	111,74	179,984	68,244	190,11	3045,01	3,4
БК-4-27-4-14	111,84	179,984	68,144			
БК-4-27-4-13	116,22	179,985	63,765	266,33	2926,37	3,4
БК-4-27-4-7	118,61	179,985	61,375	189,8	2830,54	3,4
БК-4-27-4-8	118,55	179,985	61,435	197,43	2834,4	3,4
БК-4-27-4-9	118,35	179,49	61,14	197,82	2845,3	3,4
БК-4-27-4-6	118,85	179,985	61,135	178,86	2814,85	3,4
БК-4-22-2-2	118,31	180,004	61,694	176,83	2786,65	3,4
БК-4-22-2-3	118,52	179,986	61,466	177,52	2794,38	3,4
БК-4-22-2-4	117,21	176,963	59,753	178,39	2843,67	3,4
БК-4-22-2-5	116,43	174,706	58,276	179,56	2885,97	3,4
БК-4-22-2-6	116,12	174,705	58,585	185,74	2902,62	3,4
БК-4-22-2-1	117,02	180,058	63,038	172,67	2722,75	3,4
БК-4-22-2	114,74	180,131	65,391	167,5	2640,23	3,4
БК-4-22-3	113,95	180,085	66,135	169,41	2676,97	3,4
БК-4-22-4	113,53	180,066	66,536	170,23	2692,15	3,4
БК-4-22-5	112,88	180,048	67,168	171,1	2708,06	3,4
БК-4-22-6	111,93	180,031	68,101	172,05	2724,34	3,4
БК-4-22-6-1	112,2	180,031	67,831			
БК-4-22-7	110,84	180,013	69,173	173,19	2743,43	3,4
БК-4-22-7-1	111,25	180,013	68,763			
БК-4-22-8	110,04	179,99	69,95	174,7	2767,79	3,4
Узел-4-22-9	110,04	179,987	69,947	174,93	2771,35	3,4
БК-1-18	111,18	162,318	51,138	98,61	2963,56	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-22-10	110,23	179,978	69,748	175,7	2783,1	3,4
БК-4-22-11	110,55	179,958	69,408	177,5	2809,44	3,4
БК-4-22-12	110,66	179,939	69,279	179,59	2837,99	3,4
БК-4-22-13	110,47	179,923	69,453	181,49	2862,98	3,4
БК-4-22-16	110,13	179,706	69,576	182,76	2879,95	3,4
БК-4-22-14	110,32	179,68	69,36	181,62	2867,54	3,4
Узел-4-22-15	111,53	178,081	66,551	182,44	2897,51	3,4
БК-4-22-17	109,85	179,909	70,059	184,56	2896,04	3,4
БК-4-22-17-1	108,2	179,909	71,709	214,54	3049,97	3,4
БК-4-22-17-3	107,55	179,909	72,359			
БК-4-22-17-2	107,54	180,056	72,516	211	3006,89	3,4
БК-4-22-18	109,25	179,9	70,65	186,85	2920,03	3,4
Узел-4-22-19	109,97	178,735	68,765	187,45	2941,86	3,4
БК-4-22-20	108,89	179,896	71,006	187,94	2930,32	3,4
БК-4-22-21	107,99	179,885	71,895	192,32	2969,35	3,4
БК-4-22-22	107,79	179,881	72,091	193,73	2981,22	3,4
БК-4-22-23	107,61	179,879	72,269	195,06	2991,79	3,4
БК-4-22-24	107,35	179,876	72,526	197,31	3007,25	3,4
БК-4-22-25	106,91	179,874	72,964	199,78	3023,09	3,4
БК-4-22-26	106,72	179,872	73,152	201,73	3034,57	3,4
БК-4-22-27	106,44	179,87	73,43	204,16	3047,64	3,4
БК-4-22-28	106,04	179,869	73,829	207,17	3060,8	3,4
БК-4-22-29	105,67	179,869	74,199	210,78	3074,75	3,4
БК-4-22-30	104,55	179,867	75,317	217,97	3098,88	3,4
БК-4-22-31	104,05	179,867	75,817	224,11	3113,3	3,4
БК-4-22-32	103,03	179,867	76,837	238,7	3140,14	3,4
БК-4-22-32-1	101,06	179,475	78,415	240,24	3168,36	3,4
БК-4-22-33	101,97	179,867	77,897	372,13	3492,92	3,4
БК-4-22-34	105,1	179,868	74,768	311,61	3400,8	3,4
БК-4-22-35	105,66	179,095	73,435	312,01	3415,29	3,4
БК-4-27-4-23	108,72	154,917	46,197			
БК-4-27-4-24	108,29	153,95	45,66	210,16	2983,42	2
БК-4-27-4-24	107,6	153,951	46,351	184,76	2946,42	2
БК-4-27-4-22	108,9	179,977	71,077	268,1	3284,78	3,4
БК-4-27-4-21	109,01	179,977	70,967	262,32	3279,13	3,4
БК-4-27-4-20	109,51	179,977	70,467	253,95	3257,17	3,4
БК-4-27-4-19	110,09	179,978	69,888	243,59	3228,12	3,4
БК-4-27-4-18	110,52	179,978	69,459	235,58	3204,18	3,4
БК-4-27-4-17	110,96	179,98	69,02	219,87	3153,06	3,4
БК-4-27-4-25	106,72	153,952	47,232	154,8	2880,93	2
БК-4-27-4-26	106,64	153,952	47,312	152,8	2875,12	2
БК-4-27-4-27	106,49	153,954	47,464	150,39	2866,34	2
БК-4-27-4-28	106,47	153,936	47,466	153,13	2888,45	2
БК-4-27-4-29	106,39	153,928	47,538	158,59	2917,9	2
БК-4-27-4-30	106,36	153,956	47,596	149,06	2858,56	2
БК-4-27-4-31	105,35	153,972	48,622	140,95	2811,31	2
БК-4-27-4-32	105,29	153,868	48,578	141,52	2824,26	2
БК-4-27-4-34	105,35	150,487	45,137	143,26	2887,64	2
БК-4-27-4-33	105,36	153,189	47,829	141,87	2836,99	2
БК-4-27-4-35	105,24	153,977	48,737	140,46	2806,67	2
БК-4-27-4-36	104,24	154,022	49,782	136,13	2762,54	2
БК-4-27-4-41	103,77	154,049	50,279	134,32	2742,13	2
БК-4-27-4-42	102,87	154,115	51,245	131,39	2703,65	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-43	102,12	154,152	52,032	129,97	2684	2
БК-4-27-4-44	100,82	154,219	53,399	127,78	2652,17	2
БК-4-27-4-45	99,92	154,27	54,35	126,35	2630,2	2
БК-4-27-4-46	100,08	154,439	54,359	126,16	2621,83	2
БК-4-27-4-47	99,31	154,243	54,933	127,37	2644,4	2
БК-4-27-4-48	100,87	151,935	51,065	128,56	2687,67	2
БК-4-27-4-49	99,05	154,234	55,184	127,96	2651,17	2
БК-4-27-4-50	98,65	154,219	55,569	128,88	2661,99	2
БК-4-27-4-51	97,88	154,201	56,321	130,98	2681,89	2
БК-4-27-4-52	97,44	154,193	56,753	132,23	2692,78	2
БК-4-27-4-53	96,77	154,182	57,412	134,39	2710,06	2
БК-4-27-4-54	95,94	154,17	58,23	137,3	2731,31	2
БК-4-27-4-55	95,51	154,167	58,657	138,51	2739,25	2
БК-4-27-4-56	94,49	154,157	59,667	141,96	2761,82	2
БК-4-27-4-57	92,22	154,138	61,918	151,74	2818,82	2
БК-4-27-4-58	90,76	154,124	63,364	162,12	2871,77	2
БК-4-27-4-59	90,55	154,121	63,571	163,93	2881,01	2
БК-4-27-4-60	90,16	154,118	63,958	167,23	2895,42	2
БК-4-27-4-61	89,62	154,115	64,495	171,33	2913,35	2
Узел-4-27-4-62	89,29	152,98	63,69	171,92	2934,63	2
БК-4-27-4-63	88,55	154,112	65,562	191,72	2972,75	2
БК-5-2-38-50	87,24	181,841	94,601	233,01	1769,18	4
БК-5-2-38-49	88,46	181,841	93,381	228,41	1762,47	4
БК-5-2-38-48	93,88	181,842	87,962	210,89	1729,01	4
БК-5-2-38-47	98,06	181,842	83,782	198,07	1700,99	4
БК-5-2-38-46	98,77	181,843	83,073	185,05	1672,55	4
БК-5-2-38-45	101,08	181,843	80,763	174,69	1649,89	4
БК-5-2-38-44	105,7	181,844	76,144	163,5	1625,44	4
БК-5-2-38-43	111,72	181,845	70,125	149,97	1595,88	4
БК-5-2-38-42	112,83	181,845	69,015	148,01	1590,15	4
БК-5-2-38-41	114,12	181,845	67,725	143,7	1577,59	4
БК-5-2-38-40	115,11	181,846	66,736	139,03	1564	4
БК-5-2-38-39	115,56	181,847	66,287	133,43	1547,66	4
БК-5-2-38-38	116,13	181,847	65,717	128,52	1533,37	4
БК-5-2-38-37	116,4	181,848	65,448	124,7	1522,22	4
БК-5-2-38-36	116,56	181,848	65,288	118,27	1503,51	4
БК-5-2-38-34	116,34	181,852	65,512	102,83	1455,9	4
БК-5-2-38-33	116,27	181,853	65,583	101,71	1451	4
БК-5-2-38-32	116,02	181,857	65,837	98,15	1432,85	4
БК-5-2-38-31	115,84	181,865	66,025	94,22	1409,94	4
БК-5-2-58-16	116,1	181,867	65,767	91,57	1399,68	4
БК-5-2-58-15	116,82	181,868	65,048	87,79	1388,73	4
БК-5-2-58-14	117,36	181,868	64,508	84,62	1379,52	4
БК-5-2-58-13	118,51	181,869	63,359	77,64	1359,27	4
БК-5-2-58-11	120,54	181,87	61,33	63,99	1319,67	4
БК-5-2-58-10	120,8	181,872	61,072	62,56	1313,45	4
БК-5-2-58-9	122,03	181,877	59,847	56	1284,87	4
БК-5-2-58-7	122,76	181,883	59,123	48,54	1252,36	4
БК-5-2-58-6	122,87	181,887	59,017	44,54	1234,92	4
БК-5-2-58-1	122,95	181,889	58,939	43,88	1227,91	4
БК-5-2-58	123,74	181,925	58,185	40,24	1194,17	4
БК-5-2-57	123,94	181,948	58,008	38,78	1174,21	4
БК-5-2-56	124,01	181,953	57,943	38,46	1169,96	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-55	124,49	181,984	57,494	36,56	1143,95	4
БК-5-2-54	124,54	182,005	57,465	35,49	1128,23	4
БК-5-2-53	123,75	182,037	58,287	33,94	1105,33	4
БК-5-2-52	123,64	182,06	58,42	32,78	1088,2	4
БК-5-2-50	123,48	182,077	58,597	31,97	1076,09	4
БК-5-2-46	123,44	182,105	58,665	30,55	1055,23	4
БК-5-2-44	123,98	182,147	58,167	28,91	1029,11	4
БК-5-2-42	125,97	182,186	56,216	27,36	1004,42	4
БК-5-2-41	128,25	182,235	53,985	25,6	975,42	4
БК-5-2-40	130,71	182,738	52,028	23,68	907,56	4
БК-5-2-39	131,47	182,825	51,355	23,38	896,56	4
БК-5-2-28-6	131,99	183,389	51,399	128,23	829,48	4
БК-5-2-28-5	132,34	183,389	51,049	138,97	833,46	4
БК-5-2-28-4	131,65	183,389	51,739	484,47	788,67	4
БК-5-2-38-1	130,06	181,885	51,825			
БК-5-2-38-2	127,4	181,885	54,485			
БК-5-2-38	131,92	183,453	51,533	17,47	761,12	4
БК-5-2-37	133,3	183,484	50,184	15,54	729,68	4
БК-5-2-36	134,23	183,506	49,276	14,18	707,74	4
БК-5-2-34	134,69	183,525	48,835	13,13	690,17	4
БК-5-2-33	135,13	183,545	48,415	11,96	670,45	4
БК-5-2-32	135,96	183,573	47,613	10,42	644,71	4
БК-5-2-31	135,98	183,58	47,6	10,01	637,88	4
БК-5-2-31-1	136	184,06	48,06	32,93	895,57	4
БК-5-2-27	135,35	183,604	48,254	7,07	599,95	4
БК-5-2-28	135,35	183,39	48,04	7,19	604,31	4
БК-5-2-29	135,36	183,39	48,03			
БК-5-2-30	135,4	183,39	47,99			
БК-5-2-26	135,09	183,864	48,774	6,76	580,42	4
БК-5-2-25	135,21	184,039	48,829	6,55	567,29	4
БК-5-2-59	122,76	181,888	59,128	43,43	1229,68	4
БК-5-2-60	120,89	181,884	60,994	49,77	1258,55	4
БК-5-2-61	118,78	181,883	63,103	63,87	1290,65	4
БК-5-2-62	119,72	180,984	61,264	64,33	1307,5	4
БК-5-2-63	117,09	181,883	64,793			
БК-5-2-64	117,18	161,417	44,237	153,49	2888,82	2
БК-5-2-64-1	118,25	161,417	43,167	314,97	2947,64	2
БК-5-2-64-2	119,12	161,417	42,297	387,01	2973,88	2
БК-5-2-64-3	119,48	161,417	41,937	466,35	3002,78	2
БК-5-2-64-4	119,27	161,417	42,147	514,47	3020,31	2
БК-5-2-64-5	118,38	161,417	43,037	679,69	3050,4	2
БК-5-2-64-6	117,96	161,417	43,457	736,02	3060,66	2
БК-5-2-64-7	116,97	161,417	44,447	858,52	3082,97	2
Узел-5-2-38-35	116,37	181,851	65,481	103,6	1459,27	4
БК-5-2-38-30	115,39	181,868	66,478	115,35	1399,86	4
БК-5-2-38-29	115,05	181,869	66,819	107,97	1378,27	4
БК-5-2-38-28	114,78	181,869	67,089	104	1366,65	4
БК-5-2-38-27	114,41	181,87	67,46	99,34	1352,99	4
БК-5-2-38-26	114,13	181,87	67,74	96,88	1345,8	4
БК-5-2-38-24	113,89	181,87	67,98	93,97	1337,29	4
БК-5-2-38-23-2	112,27	181,874	69,604	84,02	1294,87	4
БК-5-2-38-22	110,35	181,882	71,532	77,76	1261,97	4
БК-5-2-38-21	113,49	181,883	68,393	68,26	1240,3	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-20	114,73	181,883	67,153	63,05	1228,4	4
БК-5-2-38-19	116,31	181,883	65,573	54,77	1209,5	4
БК-5-2-38-18	116,68	181,883	65,203	52,86	1204,6	4
БК-5-2-38-17	117,43	181,884	64,454	49,38	1194,68	4
БК-5-2-38-16	118,74	181,885	63,145	38,18	1162,77	4
БК-5-2-38-15	118,91	181,885	62,975	35,75	1155,15	4
БК-5-2-38-15-1	120,43	181,919	61,489	34,67	1136,62	4
БК-5-2-38-15-2	122,55	181,972	59,422	32,95	1107,14	4
БК-5-2-38-15-3	123,87	182,032	58,162	31,03	1074,31	4
БК-5-2-38-15-4	125,83	182,124	56,294	28,56	1029,3	4
БК-5-2-38-14	119,02	181,885	62,865	39,78	1159,73	4
БК-5-2-38-13	119,2	181,885	62,685	49,73	1171,06	4
БК-5-2-38-11	118,79	181,885	63,095	79,13	1196,16	4
БК-5-2-38-10	118,48	181,885	63,405	136,59	1245,21	4
БК-5-2-38-9	119,42	181,885	62,465	171,3	1264,97	4
БК-5-2-38-8	120,45	181,885	61,435	219,01	1292,12	4
БК-5-2-38-7	120,72	181,885	61,165	258,93	1314,84	4
БК-5-2-38-6	121,31	181,885	60,575	315,14	1337,4	4
БК-5-2-38-5	124,43	181,885	57,455	374,32	1367,34	4
БК-5-2-38-4	124,98	181,885	56,905	397,33	1378,98	4
БК-5-2-38-3	125,89	181,885	55,995			
БК-2-12	84,08	162,639	78,559	45,99	1865,86	2
БК-1-5	132,23	162,976	30,746	48,93	1683,97	2
БК-1-6	122,78	162,825	40,045	55,34	1903,78	2
БК-1-7	106,4	162,515	56,115	68,45	2352,59	2
БК-1-8	95,15	162,45	67,3	71,18	2446,37	2
БК-1-8-1	95,05	162,45	67,4			
Узел-1-10	114,5	162,301	47,801	77,51	2662,95	2
Узел-4-22-1	114,5	180,146	65,646	166,77	2625,56	3,4
БК-4-22-1-1	115,29	180,146	64,856	243,52	2654,68	3,4
БК-1-11	114,56	162,296	47,736	77,59	2666,79	2
Узел-1-12	114,96	162,276	47,316	77,9	2681,42	2
БК-1-14	114,61	162,302	47,692	104,13	3063,39	2
Узел-1-15	114,99	162,301	47,311	108,34	3081,79	2
БК-1-13	122,89	161,359	38,469	92,2	3365,95	2
Узел-1-16	117,89	162,3	44,41	137,02	3206,98	2
БК-1-17	140,81	162,285	21,475	439,07	4525,57	2
БК-3-59-1-5	74,46	164,937	90,477	79,04	2898,06	6
БК-3-59-1-5-1	74	150,978	76,978	79,33	2928,93	6
БК-3-59-1-8	76,44	164,227	87,787	96,09	3518,42	6
БК-3-59-1-8-1	78,41	163,94	85,53	110,44	3731,16	6
БК-3-59-1-8-4	79,33	160,072	80,742	112,1	3820,29	6
БК-3-59-1-8-5	79,24	159,811	80,571	112,21	3826,31	6
БК-3-59-1-8-6	79,66	158,705	79,045	112,69	3851,79	6
БК-3-59-1-8-2	79,33	163,939	84,609	141,72	3774,17	6
БК-3-59-1-8-3	79,83	163,939	84,109	158,82	3797,68	6
БК-3-59-1-10	80,02	163,846	83,826	105,84	3867,55	6
БК-3-59-1-10-1	79,19	152,712	73,522	106,07	3892,15	6
БК-3-59-1-10-2	78,24	125,878	47,638	106,62	3951,47	6
БК-3-59-1-10-3	78,25	119,12	40,87	106,76	3966,4	6
БК-3-59-1-10-4	78,29	111,159	32,869	106,92	3983,99	6
БК-3-59-1-10-5	78,32	103,904	25,584	107,07	4000,02	6
БК-3-59-1-11-1	81,81	161,405	79,595	107,88	3943,71	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-12	81,98	163,766	81,786	108,43	3959,28	6
БК-3-59-1-13	82,49	163,658	81,168	112,12	4088,41	6
БК-3-59-1-13-1	82,56	163,658	81,098			
БК-3-59-1-11-2	82,6	161,405	78,805			
БК-3-59-1-11-3	82,51	161,405	78,895			
БК-3-59-1-11-4	81,12	161,405	80,285			
БК-3-59-1-11-5	81	161,405	80,405			
БК-3-59-1-14	82,77	163,592	80,822	114,35	4166,46	6
БК-3-59-1-15	82,96	163,584	80,624	114,63	4176,52	6
Узел-3-59-1-16	84,09	163,52	79,43	116,26	4233,28	6
БК-3-59-1-16-1	84,14	163,52	79,38			
БК-3-59-1-17	84,56	163,447	78,887	118,64	4316,69	6
БК-3-59-1-17-1	83,95	163,447	79,497			
БК-3-59-1-18	88,17	163,34	75,17	122,15	4439,53	6
БК-3-59-1-18-1	91,13	162,975	71,845	126,65	4546,25	6
БК-3-59-1-18-2	91,69	162,89	71,2	129,4	4593,16	6
БК-3-59-1-18-3	91,79	162,889	71,099	134,18	4610,18	6
БК-3-59-1-18-4	92,74	162,889	70,149	368,91	4647,53	6
БК-3-59-1-18-5	92,32	162,891	70,571	471,54	6788,49	6
БК-3-59-1-18-6	92,54	162,892	70,352	462,53	6760,01	6
Узел-3-59-1-18-7	93,02	162,895	69,875	448,19	6714,68	6
БК-3-59-1-18-8	92,44	162,939	70,499	441,18	6645,43	6
БК-3-59-1-18-9	89,86	162,978	73,118	371,95	6241,63	6
БК-3-59-1-20-18-5	90,79	162,978	72,188	810,48	6334,65	6
БК-3-59-1-20-18-4	90,98	162,978	71,997	892,94	6352,14	6
БК-3-59-1-20-18-2	92,26	162,977	70,717	1779,63	6540,22	6
БК-3-59-1-20-18-1	94,39	159,11	64,72	173,52	5282,38	6
БК-3-59-1-20-18	95,35	163,077	67,727	173,3	5265,37	6
БК-3-59-1-20-18-3	92,79	162,977	70,187			
БК-3-59-1-18-10	91,13	162,99	71,86	354,18	6129,53	6
БК-3-59-1-18-11	92,65	163,016	70,366	334,92	5975,6	6
БК-3-59-1-18-12	91,7	149,703	58,003	335,19	6005,04	6
БК-3-59-1-18-13	92,65	163,017	70,367	334,37	5970,33	6
БК-3-59-1-20-25	100,23	163,02	62,79	204,82	5657,09	6
БК-3-59-1-20-26	101,13	163,015	61,885	210,49	5712,37	6
БК-3-59-1-20-27	101,21	163,01	61,8	216,29	5768,85	6
БК-3-59-1-20-28	101,26	163,006	61,746	220,73	5810,83	6
БК-3-59-1-19	91,33	163,281	71,951	124,21	4509,57	6
БК-3-59-1-19-1	92,24	163,223	70,983			
БК-3-59-1-21	92,38	163,222	70,842	126,15	4570,11	6
БК-3-59-1-20	93,45	163,21	69,76	128,8	4615,67	6
БК-3-59-1-20-1-7	91,61	163,21	71,6			
БК-3-59-1-20-1-8	91,51	163,21	71,7			
БК-3-59-1-21-1	89,01	163,22	74,21	176,76	4703,12	6
БК-3-59-1-21-5	90,6	163,216	72,616	537,13	5262,54	6
БК-3-59-1-22	94,67	163,209	68,539	129,61	4625,38	6
БК-3-59-1-23	97,39	163,199	65,809	132,1	4665,16	6
БК-3-59-1-24	99,18	163,194	64,014	133,6	4689,12	6
БК-3-59-1-25	103,57	163,18	59,61	137,47	4748,88	6
БК-3-59-1-26	107,07	163,168	56,098	141,08	4804,64	6
БК-3-59-1-27	109,42	163,157	53,737	144,22	4853,04	6
БК-3-59-1-28	110,14	163,154	53,014	145,21	4867,82	6
БК-3-59-1-29	112,44	163,141	50,701	149,38	4929,87	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-30	112,67	163,14	50,47	149,81	4936,32	6
БК-3-59-1-31	114,9	163,126	48,226	154,12	5000,62	6
БК-3-59-1-32	115,22	155,384	40,164	155,76	5030,11	6
БК-3-59-1-33	114,79	163,115	48,325	158,65	5066,81	6
БК-3-59-1-33-4	114,93	160,994	46,064	158,69	5071,5	6
БК-3-59-1-33-5	115,01	159,538	44,528	158,72	5074,72	6
БК-3-59-1-34	113,04	163,108	50,068	162,48	5118,79	6
БК-3-59-1-34-1	113,19	160,974	47,784	162,53	5123,51	6
БК-3-59-1-34-8	112,09	150,979	38,889	164,26	5145,28	6
БК-3-59-1-35	111,08	163,101	52,021	167,43	5181,93	6
БК-3-59-1-37	110,61	163,098	52,488	169,04	5202,64	6
БК-3-59-1-20-3-13	109,26	163,108	53,848	183,13	5105,21	6
Узел-3-59-1-35-1	110,41	154,929	44,519	167,6	5200	6
БК-3-59-1-20-3-10	107,27	163,114	55,844	172,23	5041,8	6
БК-3-59-1-20-3-9	106,65	163,119	56,469	163,48	4990,93	6
БК-3-59-1-20-3-8	106,44	163,123	56,683	161,57	4973,41	6
БК-3-59-1-20-3-4	105,03	163,135	58,105	155,68	4919,43	6
БК-3-59-1-20-3-2	101,25	163,151	61,901	148,53	4853,82	6
БК-3-59-1-20-3-1	97,82	163,167	65,347	140,89	4783,7	6
БК-3-59-1-20-2	95,13	163,181	68,051	135,32	4724,95	6
БК-3-59-1-20-1	94,81	163,193	68,383	132,39	4676,28	6
БК-3-59-1-20-3	95,49	163,176	67,686	136,34	4741,98	6
БК-3-59-1-20-4	95,99	163,173	67,183	137,45	4758,77	6
БК-3-59-1-20-5	96,43	163,167	66,737	139,19	4785,1	6
БК-3-59-1-20-6	96,39	163,165	66,775	139,85	4795,15	6
БК-3-59-1-20-6-13	96,29	163,163	66,873	140,4	4803,24	6
БК-3-59-1-20-7	95,44	163,157	67,717	142,46	4833,92	6
БК-3-59-1-20-8	95,74	163,154	67,414	143,47	4848,86	6
БК-3-59-1-20-9	93,83	163,139	69,309	148,63	4924,29	6
БК-3-59-1-20-9-1	93,92	160,786	66,866	148,66	4927,57	6
БК-3-59-1-20-10	92,74	163,128	70,388	152,53	4979,93	6
БК-3-59-1-20-11	92,65	163,127	70,477	152,92	4985,53	6
БК-3-59-1-20-12	92,51	163,125	70,615	153,65	4995,66	6
БК-3-59-1-20-13	93,64	163,117	69,477	157,01	5042,74	6
БК-3-59-1-20-14	93,79	163,116	69,326	157,41	5048,37	6
БК-3-59-1-20-15	94,68	163,094	68,414	165,86	5165,98	6
БК-3-59-1-20-16	94,58	163,09	68,51	167,7	5190,68	6
БК-3-59-1-20-17	95,28	163,082	67,802	170,92	5234,08	6
БК-3-59-1-20-19	98,38	163,064	64,684	179,89	5351,04	6
БК-3-59-1-20-19-1	98,3	156,686	58,386	179,91	5355,25	6
БК-3-59-1-20-20	100,7	163,053	62,353	185,21	5418,77	6
БК-3-59-1-20-21	101,59	163,049	61,459	187,58	5448,92	6
БК-3-59-1-20-22	102,75	163,043	60,293	190,77	5488,67	6
БК-3-59-1-20-23	101,56	163,034	61,474	196,06	5553,17	6
БК-3-59-2	140,35	179,849	39,499	275,05	5248,11	3,4
БК-3-59-3	141,31	179,833	38,523	278,73	5295,91	3,4
БК-3-59-4	141,5	179,83	38,33	279,57	5306,97	3,4
БК-3-59-5	76,25	179,032	102,782	463,11	7696,95	3,4
БК-3-59-6	77,2	179,028	101,828	464,14	7710,42	3,4
БК-3-59-7	78,19	179,009	100,819	468,59	7768,33	3,4
БК-3-59-8	82,49	178,977	96,487	477,18	7873,79	3,4
БК-3-59-8-1	92,04	178,961	86,921	521,02	8134,18	3,4
БК-3-59-8-2	97,35	178,949	81,599	555	8336,02	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-8-3	97,89	178,948	81,058	556,95	8347,58	3,4
БК-3-59-8-4	98,48	178,947	80,467	559,92	8365,23	3,4
БК-3-59-8-4-1	98,89	178,523	79,633	561,6	8395,79	3,4
БК-3-59-8-4-5	97,9	178,947	81,047	602,29	8413,46	3,4
БК-3-59-16	98,27	178,941	80,671	565,16	8383,14	3,4
БК-3-59-15	95,41	178,947	83,537	545,74	8282,18	3,4
БК-3-59-14	95,01	178,948	83,938	540,97	8257,43	3,4
БК-3-59-13	93,98	178,951	84,971	531,84	8209,98	3,4
БК-3-59-12	93,66	178,952	85,292	529,87	8199,46	3,4
БК-3-59-13-1	94,53	178,635	84,105	533,1	8232,78	3,4
БК-3-59-11	86,39	178,965	92,575	500,47	8021,37	3,4
БК-3-59-9	85,51	178,967	93,457	497,18	8000,51	3,4
БК-3-59-12-1	90,59	155,711	65,121	531,4	8310,71	3,4
БК-3-59-12-2	89,37	153,693	64,323	532,43	8348,53	3,4
БК-3-59-12-3	89,51	153,555	64,045	532,98	8358,5	3,4
БК-3-59-12-4	89,13	153,555	64,425			
БК-3-59-17	97,62	178,92	81,3	573,46	8473,43	3,4
БК-3-59-17-1	97,53	178,835	81,305	573,8	8479,57	3,4
БК-3-59-18	98,33	178,896	80,566	583,13	8577,47	3,4
БК-3-59-18-1	100,85	178,896	78,046	649,6	8650,11	3,4
БК-3-59-18-2	99,81	178,332	78,522	651,84	8690,79	3,4
БК-3-59-18-5	101,83	178,896	77,066	759,75	8750,41	3,4
БК-3-59-18-6	103,58	168,01	64,43	761,43	8842,38	3,4
БК-3-59-18-7	103,99	165,735	61,745	762,6	8885,03	3,4
БК-3-59-18-8	103,78	165,405	61,625	762,77	8891,23	3,4
БК-3-59-18-9	102,76	164,647	61,887	763,16	8905,44	3,4
БК-3-59-18-10	101,2	163,241	62,041	763,88	8931,78	3,4
БК-3-59-18-19	97,87	162,349	64,479	767,42	8996,15	3,4
БК-3-59-18-11	97,5	163,217	65,717	788,19	9042,47	3,4
БК-3-59-19	97,73	178,885	81,155	588,62	8632,41	3,4
БК-3-59-19-1	98,09	178,885	80,795	592,8	8643,67	3,4
БК-3-59-20	105,91	178,811	72,901	627,38	9015,02	3,4
БК-3-59-21	111,07	178,782	67,712	642,75	9166,71	3,4
БК-3-59-22	115,16	178,762	63,602	653,6	9272,47	3,4
БК-3-59-23	115	178,745	63,745	654,16	9282,5	3,4
БК-3-59-24	114,63	178,719	64,089	655,04	9298,14	3,4
БК-3-59-24-1	113,55	178,719	65,169			
БК-3-59-26	117,65	178,575	60,925	659,91	9384,55	3,4
БК-3-59-26-1	119,59	178,477	58,887	666,8	9457,7	3,4
БК-3-59-26-2	120,32	178,471	58,151	673,5	9488,21	3,4
БК-3-59-27	120,58	178,376	57,796	666,9	9506,88	3,4
БК-3-59-27-1	121,21	178,371	57,161	669,81	9526,77	3,4
БК-3-59-27-3	123,18	178,354	55,174	679,48	9592,92	3,4
БК-3-59-27-2	122,78	178,359	55,579	676,76	9574,33	3,4
БК-3-59-27-4	123,61	178,349	54,739	682,67	9614,68	3,4
БК-3-59-27-5	123,88	178,343	54,463	685,88	9636,67	3,4
БК-3-59-27-6	124,19	178,336	54,146	689,67	9662,57	3,4
БК-3-59-27-7	124,25	178,333	54,083	691,75	9676,8	3,4
БК-3-59-27-8	124,35	178,331	53,981	693,59	9687,49	3,4
БК-3-59-27-9	124,4	178,329	53,929	695,5	9698,62	3,4
БК-3-59-27-10	124,42	178,325	53,905	698,92	9718,55	3,4
БК-3-59-27-11	124,25	178,32	54,07	703,56	9745,61	3,4
БК-3-59-22-9-4	122,5	178,316	55,816	704,11	9626,52	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-22-9-3	122,31	178,316	56,006	701,34	9620,63	3,4
БК-3-59-22-9-2	120,54	178,319	57,779	684,59	9569,09	3,4
БК-3-59-22-9-1	120,23	178,319	58,089	681,57	9559,77	3,4
БК-3-59-22-9	117,9	178,326	60,426	664,77	9488,45	3,4
БК-3-59-22-8	117,66	178,356	60,696	663,66	9469,41	3,4
БК-3-59-22-7	117,04	178,398	61,358	662,09	9442,46	3,4
БК-3-59-22-6	116,56	178,426	61,866	661,02	9424,03	3,4
БК-3-59-22-5	116,4	178,454	62,054	659,95	9405,71	3,4
БК-3-59-22-5-1	115,2	178,44	63,24	666,26	9449,09	3,4
БК-3-59-22-4	116,59	178,495	61,905	659,01	9386,7	3,4
БК-3-59-22-3	116,65	178,54	61,89	658,05	9366,83	3,4
БК-3-59-22-3-1	115,8	178,535	62,735	663,15	9390,07	3,4
БК-3-59-22-2	116,19	178,636	62,446	656,12	9325,99	3,4
БК-3-59-22-1	115,58	178,686	63,106	655,11	9304,43	3,4
БК-3-59-28	121,35	178,36	57,01	669,59	9534,9	3,4
БК-3-59-28-2	123,68	178,333	54,653	682,35	9612,96	3,4
БК-3-59-28-3	124,44	178,331	53,891	687,91	9637,19	3,4
БК-3-59-28-4	125,03	178,329	53,299	692,13	9655,53	3,4
БК-3-59-28-5	126,4	178,322	51,922	705,88	9715,43	3,4
БК-3-59-28-6	126,7	178,32	51,62	711,9	9738,58	3,4
БК-3-59-28-7	126,92	178,317	51,397	724,27	9779,92	3,4
БК-3-59-28-8	126,89	178,316	51,426	730,43	9800,49	3,4
БК-3-59-22-9-5	128,42	178,314	49,894	810,8	9874,08	3,4
БК-3-59-22-9-9	129,5	178,313	48,813	839,72	9907	3,4
БК-3-59-22-9-10	129,85	178,313	48,463	848,27	9916,73	3,4
БК-3-59-22-9-11	129,7	178,313	48,613	880,1	9952,96	3,4
БК-3-59-22-9-12	129,53	178,313	48,783	896,25	9971,35	3,4
БК-3-59-27-12	124,89	178,313	53,423	710,55	9784,51	3,4
БК-3-59-27-13	125,54	178,309	52,769	715,71	9811,21	3,4
БК-3-59-27-14	125,64	178,306	52,666	719,87	9832,74	3,4
БК-3-59-27-15	125,74	178,303	52,563	723,59	9852	3,4
БК-3-59-27-16	125,82	178,3	52,48	726,99	9869,57	3,4
БК-3-59-27-17	125,84	178,298	52,458	730,27	9886,55	3,4
БК-3-59-27-18	125,66	178,295	52,635	734,11	9906,42	3,4
БК-3-59-27-19	125,44	178,293	52,853	739,07	9927,06	3,4
БК-3-59-1-38	109,76	163,093	53,333	171,28	5231,46	6
БК-3-59-1-39	102,84	163,083	60,243	176,71	5299,9	6
БК-3-59-1-40	106,37	163,078	56,708	179,55	5334,17	6
БК-3-59-1-41	107,89	163,075	55,185	181,68	5359,92	6
БК-3-59-1-42	108,7	163,073	54,373	182,78	5372,8	6
БК-3-59-1-43	110,06	163,067	53,007	186,83	5419,47	6
БК-3-59-1-44	110,09	163,064	52,974	188,89	5443,28	6
БК-3-59-1-45	109,43	163,06	53,63	191,98	5478,89	6
БК-3-59-1-46	110,45	163,053	52,603	197,04	5535,82	6
БК-3-59-1-47	108,89	163,044	54,154	204,03	5612,6	6
БК-3-59-1-55-2-10	105,9	161,86	55,96	208,21	5737,17	6
БК-3-59-1-55-2-9	105,26	161,738	56,478	208,82	5751,49	6
БК-3-59-1-55-2-8	104,72	161,498	56,778	210,02	5779,58	6
БК-3-59-1-55-2-7	104,75	161,225	56,475	211,39	5811,68	6
БК-3-59-1-55-2-6	104,28	161,076	56,796	212,13	5829,07	6
БК-3-59-1-55-2-5	103,37	161,079	57,709	328,6	5864,26	6
БК-3-59-1-55-2-4	102,03	161,466	59,436	327,31	5836,45	6
БК-3-59-1-55-2-3	100,72	162,006	61,286	325,51	5797,57	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-55-2-2	100,96	162,404	61,444	324,19	5768,89	6
БК-3-59-1-55-2-1	101,51	162,751	61,241	323,03	5743,91	6
БК-3-59-1-55-2	101,49	163,021	61,531	322,14	5724,51	6
БК-3-59-1-20-24	100,16	163,021	62,861	204,13	5649,33	6
БК-3-59-1-55-3	100,68	163,021	62,341	240,18	5672,3	6
БК-3-59-1-48	108,81	163,044	54,234	204,46	5616,98	6
БК-3-59-1-49	108,62	163,043	54,423	205,46	5627	6
БК-3-59-1-50	108,15	163,04	54,89	208,01	5652,34	6
БК-3-59-1-51	106,74	163,036	56,296	212,38	5695,75	6
БК-3-59-1-52	106	163,029	57,029	220,37	5773,16	6
БК-3-59-1-53	105,35	163,028	57,678	222,01	5789,01	6
БК-3-59-1-54	104,36	163,024	58,664	226,75	5833,58	6
БК-3-59-1-55	105,25	163,021	57,771	230,78	5871,48	6
БК-3-59-1-56	105,17	163,02	57,85	231,15	5875,07	6
БК-3-59-1-57	116,52	162,902	46,382	260,11	6303,73	6
БК-3-59-1-58	115,44	179,168	63,728	1,33	69,2	7
БК-3-59-1-58-1	112,93	178,825	65,895	2,48	129,35	7
БК-3-59-1-58-2	115,2	178,278	63,078	4,38	228,98	7
БК-3-59-1-58-4	113,46	178,274	64,814	12,12	269,94	7
БК-3-59-1-58-5	119,04	177,649	58,609	9,58	396,14	7
БК-3-59-1-58-6	120,22	177,614	57,394	12,12	441,2	7
БК-3-59-1-58-7	121,46	177,584	56,124	14,24	478,71	7
БК-3-59-1-58-8	122,02	177,545	55,525	17,92	538,45	7
БК-3-59-1-58-9	118,22	177,454	59,234	8,21	409,67	7
БК-3-59-1-58-10	119,32	177,288	57,968	9,36	443,6	7
БК-3-59-1-58-11	118,23	177,405	59,175	8,62	425,66	7
БК-3-59-1-58-12	117,5	176,67	59,17	9,06	454,4	7
БК-3-59-1-58-13	117,78	176,64	58,86	9,5	466,32	7
БК-3-59-1-58-14	119,43	177,239	57,809	11,18	506,87	7
БК-3-59-1-58-15	120,32	177,225	56,905	15,22	545,95	7
БК-3-59-1-58-16	120,51	177,224	56,714	15,72	550,79	7
БК-3-59-1-58-17	123,77	177,19	53,42	25,44	644,69	7
БК-3-59-1-58-18	125,33	177,183	51,853	30,81	682,31	7
БК-3-59-1-59	117,71	178,766	61,056	2,74	141,85	7
БК-3-59-1-60	120,01	178,528	58,518	3,6	185,92	7
БК-3-59-1-61	121,94	178,243	56,303	4,64	238,76	7
БК-3-59-1-61-1	122,15	178,148	55,998	5,5	268,41	7
БК-3-59-1-61-2	122,39	178,086	55,696	6,06	287,94	7
БК-3-59-1-61-3	121,76	178,014	56,254	6,8	312,42	7
БК-3-59-1-61-4	121,7	177,973	56,273	7,29	328,07	7
БК-3-59-1-61-5	121,98	177,9	55,92	8,16	355,43	7
БК-3-59-1-61-6	123,62	177,751	54,131	9,78	404,29	7
БК-3-59-1-61-7	124,68	177,75	53,07	48,54	462,04	7
БК-3-59-1-61-8	124	177,727	53,727	10,07	412,64	7
БК-3-59-1-61-9	123,58	177,599	54,019	12,11	471,04	7
БК-3-59-1-61-10	125,05	177,457	52,407	14,36	535,56	7
БК-3-59-1-61-11	125,12	177,457	52,337	22,3	547,39	7
БК-3-59-1-61-14	128,23	177,216	48,986	17,93	632,64	7
БК-3-59-1-61-14-1	132,95	177,06	44,11	25,9	755,76	7
БК-3-59-1-61-14-2	134,88	177,019	42,139	31,06	814,85	7
БК-3-59-1-61-14-3	134,8	176,979	42,179	34,93	850,83	7
БК-3-59-1-65	136,06	177,006	40,946	23,7	809,46	7
БК-3-59-1-62	130,49	177,7	47,21	10,61	448,72	7

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-63	130,7	177,416	46,716	13,82	560,54	7
БК-3-59-1-63-1	132	177,416	45,416	56,42	615,87	7
БК-3-59-1-64	133,95	177,081	43,131	18,32	708,72	7
БК-3-59-1-64-1	131,96	176,884	44,924	20,12	764,56	7
БК-3-59-1-64-2	130,72	176,881	46,161	32,55	813,95	7
БК-3-59-1-64-2	129,85	175,637	45,787	33,52	852,18	7
БК-3-59-1-64-3	130,76	176,881	46,121	42,06	828,12	7
БК-3-59-1-65-1	139,9	176,994	37,094	136,55	956,88	7
БК-3-59-1-65-2	140,98	176,994	36,014			
БК-3-59-1-65-3	139,67	176,993	37,323	150,89	993,39	7
БК-3-59-1-65-4	140,37	176,993	36,623			
БК-3-59-1-65-5	139,11	176,976	37,866	48,4	1035,93	7
БК-3-59-1-65-6	142,86	176,975	34,115	93,86	1126,9	7
БК-3-59-1-65-7	147,3	176,973	29,673	329,51	1435,32	7
БК-3-59-1-65-11	146,94	176,973	30,033	390,51	1477,64	7
БК-3-59-1-65-12	143,23	176,973	33,743	4257,79	1526,3	7
БК-3-59-1-65-14	146,98	176,973	29,993	414,65	1518,21	7
БК-3-59-1-65-18	144,15	176,972	32,822	668,18	1698,9	7
БК-3-59-1-65-17	142,43	176,972	34,542	592,92	1683,47	7
БК-3-59-1-65-16	143,24	176,972	33,732	554,63	1653,72	7
БК-3-59-1-65-15	144,42	176,972	32,552	515,24	1615,59	7
БК-3-59-1-65-19	133,82	176,973	43,153	392,99	1259,5	7
БК-3-59-1-65-20	131,88	176,973	45,093	204	1124,31	7
БК-3-59-1-65-21	135,18	176,973	41,793	79,03	1034,92	7
БК-3-59-1-65-6	138,9	176,926	38,026	55,19	1099,4	7
БК-3-59-1-65-22	138,06	176,973	38,913	55,72	1081,69	7
БК-3-59-1-66	137,01	176,989	39,979	30,55	880,46	7
БК-3-59-1-67	136,01	176,974	40,964	38,2	954,69	7
БК-3-59-1-68	134,68	176,973	42,293	41,15	972,26	7
БК-3-59-1-69	133,08	176,969	43,889	49,81	1023,93	7
БК-3-59-1-70	130,81	176,966	46,156	60,01	1077,42	7
БК-3-59-1-71	129,67	176,965	47,295	67,68	1107,95	7
БК-3-59-1-72	127,07	176,964	49,894	31,77	871,52	7
БК-3-59-1-72-1	127,28	176,968	49,688	31,33	865,21	7
БК-3-59-1-72-2	127,57	177,004	49,434	27,7	813,53	7
БК-3-59-1-72-3	128,66	177,126	48,466	21,8	705,7	7
БК-3-59-1-73	125,59	176,961	51,371	41,23	917,25	7
БК-3-59-1-74	123,02	176,958	53,938	54,51	981,49	7
БК-3-59-1-75	121,1	176,954	55,854	76,55	1073,51	7
БК-3-59-1-76	119,12	176,953	57,833	94,3	1135,84	7
БК-3-59-1-77	118,98	176,952	57,972	17,15	678,58	7
БК-3-59-1-58-24	118,77	176,958	58,188	17,02	674,83	7
БК-3-59-1-58-23	118,85	176,97	58,12	16,73	666,95	7
БК-3-59-1-58-20	119,29	177,041	57,751	15,12	621,93	7
БК-3-59-1-58-19	119,34	177,099	57,759	13,91	587,15	7
БК-3-59-1-71-1	124,37	176,866	52,496	67,07	1115,97	7
БК-3-59-1-71-2	124,23	176,846	52,616	70,75	1161,36	7
БК-3-59-1-71-3	125,57	176,818	51,248	75,77	1223,23	7
БК-3-59-1-71-4	125,48	176,815	51,335	76,24	1229,05	7
БК-3-59-1-71-5	125,33	176,721	51,391	83,77	1291,13	7
БК-3-59-1-95	125,43	176,669	51,239	88,87	1333,18	7
БК-3-59-1-71-6	119,99	176,742	56,752	43,75	1055,03	7
БК-3-59-1-78	117,32	176,945	59,625	22,77	741,02	7

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-79	116,76	176,939	60,179	27,82	796,02	7
БК-3-59-1-80	116,6	176,939	60,339	28,57	803,93	7
БК-3-59-1-81	116,53	176,937	60,407	30,08	819,69	7
БК-3-59-1-81-5	116,54	176,928	60,388	30,87	830,16	7
БК-3-59-1-81-6	116,34	176,927	60,587	32,34	837,94	7
БК-3-59-1-81-1	117,08	176,828	59,748	31,41	851,23	7
БК-3-59-1-81-2	117,15	176,783	59,633	31,96	864,4	7
БК-3-59-1-81-3	119,83	176,57	56,74	37,98	971,97	7
БК-3-59-1-81-4	121	176,544	55,544	40,42	1001,16	7
БК-3-59-1-81-7	115,8	176,906	61,106	34,46	863,2	7
БК-3-59-1-82	116,97	176,935	59,965	33,12	844,79	7
БК-3-59-1-83	117,18	176,923	59,743	33,69	857,86	7
БК-3-59-1-84	117,94	176,862	58,922	36,6	924,67	7
БК-3-59-1-81-9	117,63	176,904	59,274	43,78	914,47	7
БК-3-59-1-81-10	119,07	176,907	57,837	57,79	982,62	7
БК-3-59-1-81-11	122,22	176,904	54,684	86,06	1057,49	7
БК-3-59-1-85	122,13	176,815	54,685	45,6	1053,07	7
БК-3-59-1-86	124,57	176,782	52,212	52,11	1146,13	7
БК-3-59-1-87	127,82	176,751	48,931	58,82	1237,47	7
БК-3-59-1-88	128,38	176,746	48,366	61,72	1267,25	7
БК-3-59-1-89	126,24	176,697	50,457	86,78	1524,35	7
БК-3-59-1-90	126,99	176,694	49,704	88,38	1540,74	7
БК-3-59-1-87-1	127,75	176,712	48,962	63,56	1301,08	7
БК-3-59-1-87-2	128,1	176,683	48,583	71,03	1359,77	7
БК-3-59-1-87-3	127,02	176,682	49,662	103,07	1420,67	7
БК-3-59-1-92	125,75	176,681	50,931	84,63	1456,3	7
БК-3-59-1-91	125,74	176,683	50,943	84,22	1451,39	7
БК-3-59-1-93	125,75	176,675	50,925	86,64	1480,98	7
БК-3-59-1-94	126,46	176,672	50,212	94,73	1528,01	7
БК-3-59-1-94-1	125,41	176,67	51,26	101,74	1551,42	7
БК-3-59-1-94-2	124,58	176,667	52,087	119,35	1610,21	7
БК-3-59-1-94-3	122,32	176,663	54,343	139,9	1678,84	7
БК-3-59-1-94-4	120,75	176,662	55,912	249,04	1685,89	7
БК-3-59-1-94-5	120,49	176,663	56,173	243,58	1665,57	7
БК-3-59-1-94-6	119,98	176,648	56,668	348,05	1788,33	7
БК-3-59-1-94-7	122,06	176,663	54,603	188,98	1578,59	7
БК-3-59-1-97	121,57	176,664	55,094	120,58	1469,62	7
БК-3-59-1-96	125,15	176,668	51,518	94,2	1360,03	7
БК-3-59-1-98	120,97	176,664	55,694	50,18	1149,17	7
БК-3-59-1-71-13	120,99	176,67	55,68	48,85	1133,38	7
БК-3-59-1-71-12	120,49	176,694	56,204	45,47	1088,04	7
БК-3-59-1-71-8	120,2	176,706	56,506	44,29	1070,43	7
БК-3-59-1-71-7	120,08	176,722	56,642	44,05	1063,64	7
БК-3-59-1-71-9	120,17	176,703	56,533	47,55	1094,08	7
БК-3-59-1-71-10	119,29	176,7	57,41	51,95	1125,94	7
БК-3-59-1-71-11	119,2	176,698	57,498	53,95	1140,43	7
БК-3-59-1-98-1	121,03	176,63	55,6	91,08	1350,53	7
БК-3-59-1-98-2	120,88	176,656	55,776	119,3	1331,4	7
БК-3-59-1-98-3	119,71	176,655	56,945	191,05	1446,17	7
БК-3-59-1-100-23	119,17	176,655	57,485	253,51	1474,24	7
БК-3-59-1-100-24	118,09	176,655	58,565	299,01	1517,62	7
БК-3-59-1-100-8	119,95	176,655	56,705	113,4	1382,89	7
БК-3-59-1-100-1	119,95	176,656	56,706	95,89	1349,82	7

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-100	119,85	176,657	56,807	86,15	1317,06	7
БК-3-59-1-101	119,65	176,656	57,006	95,87	1344,85	7
БК-3-59-1-20-29	102,35	162,998	60,648	230,62	5903,23	6
Узел-3-59-1-20-30	101,75	162,736	60,986	231,5	5926,73	6
БК-3-59-1-20-31	102,62	162,995	60,375	234,53	5938,09	6
БК-3-59-1-20-32	102,52	162,994	60,474	236,75	5957,32	6
БК-3-59-1-20-33	103,03	162,99	59,96	243,64	6015,13	6
БК-3-59-1-20-34	102,49	162,985	60,495	253,55	6095,65	6
БК-3-59-1-20-36	102,22	162,972	60,752	254,3	6111,46	6
БК-3-59-1-20-35	104,96	162,461	57,501	255,05	6144,44	6
БК-3-59-1-20-38	101,27	162,963	61,693	263,61	6184,08	6
БК-3-59-1-20-38-1	101,41	146,9	45,49	264,2	6206,84	6
БК-3-59-1-20-38-3	102,74	162,929	60,189	269,35	6229,66	6
БК-3-59-1-20-38-4	103,79	162,929	59,139			
БК-3-59-1-20-38-2	102,56	162,851	60,291	272,14	6264,95	6
БК-3-59-1-20-39	101,65	162,957	61,307	288,14	6338,83	6
БК-3-59-1-20-39-1	103,89	162,816	58,926	289,68	6391,67	6
БК-3-59-1-20-39-3	103,98	162,597	58,617	292,14	6474,88	6
БК-3-59-1-20-39-4	103,86	162,596	58,736	292,52	6479,09	6
БК-3-59-1-20-39-5	103,99	159,355	55,365	292,22	6482,86	6
БК-3-59-1-20-39-6	103,7	162,578	58,878	293,26	6496,58	6
БК-3-59-1-20-39-7	106,05	159,699	53,649	295,25	6590,32	6
БК-3-59-1-20-39-8	102,74	162,535	59,795	299,13	6581	6
БК-3-59-1-20-39-9	103,53	162,527	58,997	301,85	6605,57	6
БК-3-59-1-20-39-10	105,81	162,508	56,698	308,8	6668,33	6
БК-3-59-1-20-39-11	108,31	162,483	54,173	317,5	6746,9	6
БК-3-59-1-20-39-14	113,52	162,423	48,903	360,38	6978,78	6
БК-3-59-1-20-41	101,58	162,957	61,377			
БК-3-59-1-20-39-15	102,21	162,52	60,31	300,58	6601,5	6
БК-3-59-1-20-39-16	102,08	162,517	60,437	300,96	6606,08	6
БК-3-59-1-20-39-17	99,31	162,503	63,193	322,46	6712,65	6
БК-3-59-1-20-39-19	98,86	162,498	63,638	325,83	6742,02	6
БК-3-59-1-20-39-20	98,79	162,496	63,706	326,65	6747,49	6
БК-3-59-1-20-39-18	99,32	162,5	63,18	315,5	6703,59	6
БК-3-59-1-20-40	101,58	162,957	61,377	407,63	6435,23	6
БК-3-59-1-20-40-1	98,64	162,597	63,957	424,09	6656,45	6
БК-3-59-1-20-40-2	100,06	162,519	62,459	427,68	6704,73	6
БК-3-59-1-20-40-3	100,34	162,348	62,008	435,52	6810,24	6
БК-3-59-1-20-40-4	99,96	162,33	62,37	441,61	6851,18	6
БК-3-59-1-20-40-5	101,16	161,902	60,742	442,53	6875,92	6
БК-3-59-1-20-40-6	101,25	161,686	60,436	443	6888,42	6
БК-3-59-1-20-40-7	101,14	161,198	60,058	444,05	6916,58	6
БК-4-49-21-11	98,06	172,663	74,603	38,55	695,7	9
БК-4-49-21-12	98,88	172,561	73,681	39	716,56	9
БК-4-49-21-13	99,12	172,484	73,364	39,3	731,08	9
БК-4-49-21-14	100,23	172,225	71,995	40,39	782,15	9
БК-4-49-21-16	102,09	171,937	69,847	41,7	842,14	9
БК-4-49-21-18	103,22	171,894	68,674	42,97	872,67	9
БК-4-49-21-17	102,85	171,92	69,07	42,21	854,3	9
БК-4-49-21-15-1	101,25	171,956	70,706	44,9	845,5	9
БК-4-49-21-15-2	100,48	171,953	71,473	48,58	862,38	9
БК-4-49-21-18-2	105	171,883	66,883	59,71	949,4	9
БК-4-49-21-15-7	101,04	172,62	71,58	53,22	798,4	9

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-15-8	101,28	172,618	71,338	56,43	813,1	9
БК-4-49-21-19	104,99	171,793	66,803	46,86	958,33	9
БК-4-49-21-19-1	104,84	171,782	66,942	52,08	1000,87	9
БК-4-49-21-19-2	105,32	171,692	66,372	57,57	1076,26	9
БК-4-49-21-19-3	103,65	170,872	67,222	58,66	1116,35	9
БК-4-49-21-19-4	102,58	170,737	68,157	58,93	1124,21	9
БК-4-49-21-20	106,02	171,781	65,761	47,78	974,37	9
БК-4-49-21-21	109,5	171,742	62,242	52,22	1041,37	9
БК-4-49-21-22	110,2	171,741	61,541	54,07	1049,86	9
БК-4-49-21-23	113,35	171,705	58,355	57,52	1115,47	9
БК-4-49-21-24	114,14	171,688	57,548	58,06	1126,79	9
БК-4-49-21-25	117,91	171,571	53,661	65,07	1242,49	9
БК-4-49-21-26	117,51	171,56	54,05	65,78	1249,3	9
БК-4-49-21-27	117,96	171,562	53,602	65,8	1253,21	9
БК-4-49-21-31	119,97	171,548	51,578	75,38	1319,44	9
БК-4-49-21-28	120,1	171,553	51,453	72,36	1299,26	9
БК-4-49-21-29	120,37	170,351	49,981	72,44	1304,94	9
БК-4-49-21-30	120,23	171,553	51,323	73,45	1304,68	9
БК-4-49-21-32	118,68	171,533	52,853	81,49	1371,66	9
БК-4-49-21-33	117,69	171,53	53,84	84,55	1391,59	9
БК-4-49-21-34	116,4	171,524	55,124	89,66	1424,87	9
БК-4-49-21-35	114,84	171,523	56,683	55,48	1027,91	9
БК-4-49-21-36	113,04	171,475	58,435	62,77	1094,75	9
БК-4-49-21-37	113,39	171,525	58,135	38,32	985,28	9
БК-4-49-21-40	112,2	171,531	59,331	35,34	962,18	9
БК-4-49-21-41	111,62	171,536	59,916	33,78	946,91	9
БК-4-49-21-42	109,59	171,554	61,964	29,45	902,77	9
БК-4-49-21-42-1	110,28	171,547	61,267	40,1	951,6	9
БК-4-49-21-43	106,4	171,608	65,208	23,99	827,11	9
БК-4-49-21-44	105,64	171,629	65,989	22,58	804,72	9
БК-4-49-21-46	104,65	171,664	67,014	21,76	785,7	9
БК-4-49-21-47	104,04	171,703	67,663	21,07	768,36	9
БК-4-49-23-3	101,84	172,094	70,254	21,13	730,42	9
БК-4-49-23-4	100,8	172,054	71,254	26,98	780,19	9
БК-4-49-23-4-1	99,65	171,835	72,185	29,23	821,35	9
БК-4-49-23-5	99,96	172,054	72,094	107,18	670,43	9
БК-4-49-23-6	99,42	172,054	72,634	54,79	635,43	9
БК-4-49-23-7	99,16	172,054	72,894	32,4	620,47	9
БК-4-49-23-8	96,44	172,306	75,866	23,05	520,57	9
БК-4-49-21-10	95,52	172,674	77,154	33,56	632,56	9
БК-4-49-21-9	93	172,685	79,685	28,45	567,77	9
БК-4-49-21-8	93	172,688	79,688	26,84	547,45	9
БК-4-49-21-7	93	172,689	79,689	25,53	536,8	9
БК-4-49-21-6	93	172,692	79,692	19,12	484,87	9
БК-4-49-21-5	95,04	172,693	77,653	15,17	452,78	9
БК-4-49-21-4	94,87	172,694	77,824	13,07	435,78	9
БК-4-49-21-2	94,53	172,697	78,167	8,39	396,48	9
БК-4-49-21	94,08	172,71	78,63	5,63	363,02	9
БК-4-49-23-11	95,06	172,386	77,326	13,14	439,27	9
БК-4-49-23-12	94,7	172,389	77,689	15,09	432,6	9
БК-4-49-18-13	94,72	172,409	77,689	14,23	424,66	9
БК-4-49-18-14	95,89	172,031	76,141	15,96	482,43	9
БК-4-49-18-15	96,99	171,596	74,606	17,96	549,04	9

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-16	97,95	171,31	73,36	19,55	598,72	9
БК-4-49-18-17	98,17	171,188	73,018	20,22	619,81	9
БК-4-49-18-18	98,33	171,109	72,779	20,66	633,59	9
БК-4-49-18-19	98,35	171,077	72,727	20,84	639,08	9
БК-4-49-18-20	98,47	170,997	72,527	21,28	653	9
БК-4-49-18-21	98,66	170,87	72,21	22,14	678,06	9
БК-4-49-18-22	98,78	170,748	71,968	22,97	702,34	9
БК-4-49-18-23	99,3	170,653	71,353	23,83	720,9	9
БК-4-49-18-24	99,58	170,59	71,01	24,39	733,09	9
БК-4-49-23-1	101,18	172,204	71,024	18,27	685,01	9
БК-4-49-23-2	101,16	172,176	71,016	18,55	690,18	9
БК-4-49-23	97,45	172,591	75,141	15,16	582,9	9
БК-4-49-24	97,54	172,588	75,048	15,56	590,19	9
БК-4-49-25	97,59	172,586	74,996	15,97	597,77	9
БК-4-49-26	97,45	172,474	75,024	16,02	601,61	9
БК-4-49-27	97,92	172,574	74,654	20,08	655,37	9
БК-4-49-28	97,71	172,568	74,858	20,44	659,32	9
БК-4-49-22	94,08	172,708	78,628	5,8	366,82	9
БК-4-49-29	98	172,545	74,545	30,6	799,97	9
БК-4-49-30	97,76	172,541	74,781	31,88	817,5	9
БК-4-49-18-25	98,7	170,421	71,721	26,44	789,72	9
БК-4-49-18-26	98,65	170,3	71,65	28,1	828,06	9
БК-4-49-18-27	98,37	170,206	71,836	29,78	863,66	9
БК-4-49-18-28	100,24	170,042	69,802	32,74	925,92	9
БК-4-49-18-29	103,42	169,888	66,468	46,8	1018,18	9
БК-4-49-18-30	104,54	169,828	65,288	38,54	1032,32	9
БК-4-49-43	104,47	169,951	65,481	53,3	1329,15	9
БК-4-49-42	104,34	169,978	65,638	53,03	1320,82	9
БК-4-49-40	103,63	170,04	66,41	52,39	1301,51	9
БК-4-49-41	105,66	162,207	56,547	52,89	1338,51	9
БК-4-49-39	102,5	170,209	67,709	50,96	1255,19	9
БК-4-49-38	102,42	170,281	67,861	50,36	1235,71	9
БК-4-49-37-1	104,88	171,575	66,695	63,93	1222,11	9
БК-4-49-37-2	105,78	171,574	65,794	73,64	1244,35	9
БК-4-49-37-3	106,54	171,574	65,034	90,62	1263,81	9
БК-4-49-37-4	106,73	171,574	64,844	93,36	1269,4	9
БК-4-49-37-5	106,79	171,574	64,784	115,51	1314,51	9
БК-4-49-37-6	106,98	171,573	64,593	129,96	1343,95	9
БК-4-49-37-7	104,92	171,567	66,647	138,18	1381,64	9
БК-4-49-37-8	121,48	171,574	50,094			
БК-4-49-37-9	121,79	171,574	49,784			
БК-4-49-37-10	122,46	171,574	49,114			
БК-4-49-37-11	122,56	171,574	49,014			
БК-4-49-18-31	109,19	168,435	59,245	41,09	1148,02	9
БК-4-49-18-32	109,3	168,435	59,135	49	1164,13	9
БК-4-49-18-33	111,13	168,086	56,956	41,83	1179,84	9
БК-4-49-18-33-1	110,88	167,923	57,043	42,74	1213,74	9
БК-4-49-18-33-2	110,27	167,631	57,361	44,68	1281,78	9
БК-4-49-18-33-3	109,8	167,295	57,495	47,33	1369,43	9
БК-4-49-18-33-4	109,89	167,29	57,4	49,05	1381,8	9
БК-4-49-18-33-5	111,67	167,108	55,438	49,12	1425,05	9
Узел-4-49-21-45	104,98	170,328	65,348	23,48	845,78	9
БК-4-49-18-33-6	112,34	167,052	54,712	49,92	1446,63	9

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-33-7	113,69	166,96	53,27	51,26	1482,69	9
БК-4-49-18-33-8	114,49	166,916	52,426	51,89	1499,86	9
БК-4-49-18-33-9	114,71	166,904	52,194	52,11	1505,29	9
БК-4-49-18-33-10	116,05	166,782	50,732	55,31	1578,43	9
БК-4-49-18-33-11	116,86	147,34	30,48	55,48	1606,28	9
БК-4-49-18-33-12	117,02	147,314	30,294	55,75	1611,24	9
БК-4-49-18-33-13	118,6	166,701	48,101	61,76	1679,27	9
БК-4-49-18-33-14	119,55	166,7	47,15	70,03	1704,54	9
БК-4-49-18-33-15	116,2	166,697	50,497	74,78	1732,29	9
БК-4-49-18-33-16	119,13	166,687	47,557	68,19	1733,8	9
БК-4-49-18-33-18	119,53	166,684	47,154	71,13	1753,68	9
БК-4-49-18-33-17	119,63	166,685	47,055	74,15	1757,11	9
БК-4-49-18-33-19	120	166,547	46,547	74,7	1821,83	9
БК-4-49-18-34	114,35	168,074	53,724	57,48	1253,45	9
БК-4-49-18-40	121,99	168,074	46,084			
БК-4-49-18-41	122,64	168,074	45,434			
БК-4-49-18-42	120,88	168,074	47,194			
БК-4-49-31	97,39	172,528	75,138	36,91	886,6	9
БК-4-49-32	95,46	172,513	77,053	42,48	961,6	9
БК-4-49-33	95,52	172,504	76,984	46,27	1011,54	9
БК-4-49-34	96,37	172,364	75,994	46,71	1033,83	9
БК-4-49-35	96,62	172,325	75,705	46,83	1040,06	9
БК-4-49-36	96,61	172,325	75,715	48,76	1044,12	9
БК-4-49-37	99,01	171,95	72,94	48,14	1104,96	9
БК-4-49-18-12	93,58	172,719	79,139	12,9	378,97	9
БК-4-49-20	85,62	174,338	88,718	1,27	81,66	9
БК-4-49-19	84,94	174,564	89,624	0,66	42,48	9
БК-4-49-18-1	86,49	174,808	88,318	336,38	445,43	9
БК-4-49-18-2	88,55	174,807	86,257	377,65	508,49	9
БК-4-49-18-3	88,97	174,807	85,837	395,78	522,34	9
БК-4-49-18-4	89,15	174,807	85,657			
БК-4-49-18-5	93,22	174,806	81,586	572,88	657,64	9
БК-4-49-18-6	94,29	174,806	80,516			
БК-4-49-18-7	95,01	174,806	79,796			
БК-4-49-18-8	95,03	174,806	79,776			
БК-4-49-18-11	91,49	173,017	81,527	11,62	334,97	9
БК-4-49-18-10	88,01	173,761	85,751	8,5	227,05	9
БК-4-105-33-17	84,46	152,044	67,584	602,84	9268,86	2
БК-4-105-33-16	84,54	152,045	67,505	600,52	9249,74	2
БК-4-105-33-14	85,76	152,049	66,289	592,63	9184,86	2
БК-4-105-33-15	84,96	111,814	26,854	595,22	9374,89	2
БК-4-105-33-13	88,06	152,057	63,997	580,26	9080,97	2
БК-4-105-33-11	92,95	152,066	59,116	564,5	8948,49	2
БК-4-105-33-12	93,15	152,066	58,916			
БК-4-105-33-10	92,9	152,074	59,174	550,74	8832,83	2
БК-4-105-33-9	91,54	152,099	60,559			
БК-4-105-33-8	90,07	152,103	62,033	504,41	8436,94	2
БК-4-105-33-7	92,98	152,111	59,131	492,72	8333,05	2
БК-4-105-33-6	95,62	152,116	56,496	484,78	8262,45	2
БК-4-105-33-5	91,2	152,167	60,967	411,54	7611,44	2
БК-4-105-33-4	87,97	152,226	64,256	325,57	6847,23	2
БК-4-105-33-3	86,32	152,231	65,911	319,6	6793,83	2
БК-4-105-33-1	82,84	152,176	69,336	309,29	6704,02	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-33-2	83,25	150,262	67,012	316,87	6842,08	2
БК-4-105-33	82,55	152,239	69,689	307,29	6683,81	2
БК-4-105-34	82,78	152,231	69,451	324,72	6817,73	2
БК-4-105-35	82,7	152,227	69,527	335,45	6899,71	2
БК-4-105-36	82,48	152,191	69,711	336,01	6907,77	2
БК-4-105-37	82,18	152,222	70,042	347,95	6994,12	2
БК-4-105-38	82,13	152,221	70,091	350,47	7013,11	2
БК-4-105-38-1	79,11	151,85	72,74	355,52	7151,98	2
БК-4-105-38-3	78,32	151,639	73,319	364,99	7325,55	2
БК-4-105-38-4	78,42	151,637	73,217	365,73	7332,39	2
БК-4-105-38-2	79,11	151,826	72,716	363,64	7226,43	2
БК-4-105-39	82,12	152,22	70,1	351,38	7017,75	2
БК-4-105-39-1	82,48	152,195	69,715	352,33	7033,13	2
БК-4-105-39-2	82,74	152,194	69,454	392,09	7091,06	2
БК-4-105-40	82,2	152,217	70,017	390,88	7192,38	2
БК-4-105-40-1	81,19	152,217	71,027	451,94	7254,16	2
БК-4-105-40-2	76,23	152,215	75,985	807,31	7613,73	2
БК-4-105-40-3	72,36	152,214	79,854	1025,16	7834,16	2
БК-4-105-40-4	72,05	152,214	80,164	1262,78	7954,37	2
БК-4-105-40-5	68,88	152,212	83,332	3123,08	8895,52	2
БК-4-105-40-6	67,3	152,212	84,912	3477,95	8985,34	2
БК-4-105-41	82,18	152,216	70,036	392,98	7206,57	2
БК-4-105-43	81,81	152,174	70,364	406,91	7374,13	2
БК-4-105-44	81,3	152,168	70,868	408,74	7396,18	2
БК-4-105-45	80,36	152,164	71,804	470,9	7501,47	2
БК-4-105-46	80,27	152,159	71,889	486,74	7569,78	2
БК-4-105-39-3	82,57	152,123	69,553	365,76	7153,83	2
БК-4-105-39-4	82,64	152,106	69,466	368,91	7182,16	2
БК-4-105-39-5	82,8	152,119	69,319	566,5	7908,65	2
БК-4-105-39-6	83,71	152,149	68,439	533,21	7709,7	2
БК-4-105-39-7	85,64	152,148	66,508	702,17	7858,28	2
БК-4-105-39-8	86,44	152,148	65,708	849,21	7913,2	2
БК-4-105-39-9	85,99	152,148	66,158			
БК-4-105-39-10	86,86	152,148	65,288			
БК-4-105-39-11	85,63	152,148	66,518			
БК-4-105-39-13	84,93	152,148	67,218			
БК-4-105-39-14	82,62	152,148	69,528			
БК-4-105-32	86,06	152,252	66,192	304,23	6632,82	2
БК-4-105-31	81,92	152,266	70,346	301,1	6580,51	2
БК-4-105-31-1	81,77	152,266	70,496	302,1	6584,7	2
БК-4-105-31-2	80,96	152,259	71,299	320,09	6659,51	2
БК-4-105-31-3	77,07	152,242	75,172	364,74	6845,22	2
БК-4-105-31-4	76,42	152,236	75,816	384,91	6918,93	2
БК-4-105-31-5	76,5	152,227	75,727	385,26	6922,8	2
БК-4-105-31-6	76,22	152,235	76,015	390,64	6936,96	2
БК-4-105-31-7	75,63	152,232	76,602	409,34	6995,8	2
БК-4-105-31-8	75,66	152,232	76,572	412,87	7001,17	2
БК-4-105-31-9	75,79	152,003	76,213	413,78	7017,71	2
БК-4-105-31-10	75,48	152,218	76,738	414,14	7012,74	2
БК-4-105-31-11	75,55	152,198	76,648	415,82	7027,98	2
БК-4-105-31-12	76,94	152,166	75,226	449,16	7179,81	2
БК-4-105-30	81,8	152,28	70,48	298,12	6529,89	2
БК-4-105-28	81,41	152,313	70,903	290,95	6406,9	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-27	80,8	152,327	71,527	288,03	6356,82	2
БК-4-105-26	80,27	152,334	72,064	286,64	6332,93	2
БК-4-105-25	79,61	152,349	72,739	283,35	6276,26	2
БК-4-105-24	79,47	152,353	72,883	282,59	6263,11	2
БК-4-105-23	78,84	152,383	73,543	276,44	6156,35	2
БК-4-105-23-1	78,68	152,382	73,702	427,32	6363,25	2
БК-4-105-22	78,44	152,395	73,955	274,04	6114,09	2
БК-4-105-22-1	78,39	152,394	74,004	275,17	6120,51	2
БК-4-105-22-2	78,4	152,391	73,991	277,89	6135,94	2
БК-4-105-22-3	78,28	152,388	74,108	280,08	6148,39	2
БК-4-105-22-4	78	152,383	74,383	284,84	6175,38	2
БК-4-105-22-6	76,66	152,377	75,717	289,48	6201,7	2
БК-4-105-22-7	75,7	152,373	76,673	294,58	6228,07	2
БК-4-105-22-10	75,23	152,371	77,141	297,16	6240,1	2
БК-4-105-22-11	74,32	152,368	78,048	302,37	6264,37	2
БК-4-105-22-12	74	152,362	78,362	312	6309,26	2
БК-4-105-22-13	74,35	152,356	78,006	320,33	6348,11	2
БК-4-105-22-14	74,59	152,353	77,763	326,76	6374,81	2
БК-4-105-22-15	74,87	152,349	77,479	336,44	6415,08	2
БК-4-105-22-16	75,02	152,347	77,327	339,33	6427,07	2
БК-4-105-22-18	75,23	152,341	77,111	359,14	6499,37	2
БК-4-105-22-19	75,42	152,338	76,918	368,55	6533,72	2
БК-4-105-22-20	75,4	152,335	76,935	384,56	6584,05	2
БК-4-105-22-21	75,46	152,332	76,872	404,69	6637,17	2
БК-4-105-22-22	75,86	152,33	76,47	425,63	6692,41	2
БК-4-105-22-23	76,37	152,328	75,958	441,18	6733,44	2
БК-4-105-22-24	76,08	152,326	76,246	452,52	6763,34	2
БК-4-105-22-25	75,83	152,324	76,494	477,21	6828,49	2
БК-4-105-22-26	75,19	152,313	77,123	484,92	6874,28	2
БК-4-105-22-27	74,33	152,302	77,972	498,47	6939,28	2
БК-4-105-22-28	74,27	152,302	78,032	500,58	6947	2
БК-4-105-22-30	73,73	152,299	78,569	557,41	7024,28	2
БК-4-105-22-31	73,7	152,299	78,599	562,72	7029,66	2
БК-4-105-22-32	73,56	152,296	78,736	565,53	7042,44	2
БК-4-105-22-34	72,58	152,167	79,587	579,14	7110,68	2
БК-4-105-21	77,85	152,421	74,571	269,43	6030,7	2
БК-4-105-20	77,34	152,425	75,085	268,57	6015,15	2
БК-4-105-18	76,58	152,447	75,867	264,78	5946,09	2
БК-4-105-19	75,17	149,149	73,979	266,48	6007,91	2
БК-4-105-17	78,13	152,458	74,328	262,83	5910,37	2
БК-4-105-16-19	72,59	152,468	79,878	251,32	5798,43	2
БК-4-105-16-1	69,68	152,476	82,796	242,75	5715,06	2
БК-4-105-16	70,12	152,475	82,355	243,09	5718,45	2
БК-4-105-15	70	152,483	82,483	234,95	5639,15	2
БК-4-105-17-1	77,46	152,454	74,994	265,49	5928,76	2
БК-4-105-17-2	76,74	152,427	75,687	267,62	5948,17	2
БК-4-105-17-3	77,11	152,439	75,329	280,35	6018,87	2
БК-4-105-17-4	76,94	152,437	75,497	286,61	6041,14	2
БК-4-105-17-5	77,37	152,434	75,064	287,51	6058,22	2
БК-4-105-17-12	77,53	152,434	74,904	290,44	6063,7	2
БК-4-105-17-6	77,21	152,384	75,174	290,11	6095,9	2
БК-4-105-17-7	77,44	152,382	74,942	292,93	6108,73	2
БК-4-105-17-8	77,19	152,367	75,177	291,26	6111,26	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-17-9	77,43	152,367	74,937	302,64	6124,21	2
БК-4-105-17-10	76,93	152,347	75,417	292,99	6132,34	2
БК-4-105-17-11	75,51	152,344	76,834	341,79	6243,44	2
БК-4-105-17-13	77,77	152,434	74,664	310,91	6102,05	2
БК-4-105-17-14	78,35	152,433	74,083	330,93	6139,55	2
БК-4-105-17-15	78,87	152,433	73,563	371,04	6203,26	2
БК-4-105-17-16	79,16	152,433	73,273	387,39	6229,23	2
БК-4-105-17-17	79,46	152,432	72,972	425,31	6289,47	2
БК-4-105-17-19	79,71	152,432	72,722	451,63	6323,8	2
БК-4-105-17-20	80	152,432	72,432	468,55	6345,86	2
БК-4-105-17-21	80,63	152,432	71,802	489,62	6373,33	2
БК-4-105-17-24	80,56	152,432	71,872	494,01	6377,81	2
БК-4-105-17-25	80,03	152,405	72,375	580,17	6523,63	2
БК-4-105-17-30	80,22	152,405	72,185	608,37	6536,33	2
БК-4-105-17-31	80,23	152,405	72,175	634,05	6547,89	2
БК-4-105-17-32	79,97	152,405	72,435	686,71	6571,6	2
БК-4-105-17-33	79,68	152,405	72,725	818,46	6630,92	2
БК-4-105-17-34	79,41	152,405	72,995	1045,71	6668,57	2
БК-4-105-17-35	79,33	152,405	73,075	1344,3	6718,04	2
БК-4-105-17-36	79,03	152,405	73,375	1566,3	6754,82	2
БК-4-105-17-37	77,8	152,405	74,605	1867,43	6804,71	2
БК-4-105-17-40	79,84	152,405	72,565	744,93	9361,85	2
БК-4-105-17-41	85,93	152,404	66,474	2063,34	10344,21	2
БК-4-105-17-42	85,72	152,403	66,683	2150	10408,78	2
БК-4-105-17-43	85,69	150,941	65,251	2150,34	10424,93	2
БК-4-105-17-44	85,74	150,941	65,201			
БК-4-135-12-6	79,35	152,405	73,055	669,59	9296,76	2
БК-4-135-12-5	80,67	152,405	71,735	732,18	9388,42	2
БК-4-135-12-4	79,95	152,404	72,454	599,12	9207,22	2
БК-4-135-16	80	152,409	72,409	629,88	9207,59	2
БК-4-135-15	78,92	152,411	73,491	600,67	9133,94	2
БК-4-135-14	78,87	152,413	73,543	574,77	9068,64	2
БК-4-135-13	78,67	152,416	73,746	534,09	8966,07	2
БК-4-135-12-3	79,01	152,407	73,397	576,39	9141,73	2
БК-4-135-12-2	78,89	152,384	73,494	576,53	9155	2
БК-4-135-12-1	78,67	152,415	73,745	529,15	8960,48	2
БК-4-135-12	78,57	152,416	73,846	527,95	8955,82	2
БК-4-135-11	77,73	152,416	74,686	514,71	8925,5	2
БК-4-135-10	76,99	152,417	75,427	461,56	8798,9	2
БК-4-135-10-1	76,87	152,416	75,546	473,02	8816,3	2
БК-4-135-10-2	76,55	152,416	75,866	480,39	8827,49	2
БК-4-135-10-3	76,1	152,416	76,316	591,99	8940,41	2
БК-4-135-10-4	77,61	152,415	74,805	621,56	8974,06	2
БК-4-135-10-5	78,07	152,416	74,346	695,35	8992,7	2
БК-4-135-10-6	78,71	152,415	73,705	791,43	9102,06	2
БК-4-135-9	74,77	152,417	77,647	435,32	8731,64	2
БК-4-135-8	74,1	152,417	78,317	419,66	8690,77	2
БК-4-135-7	73,61	152,418	78,808	400,65	8639,43	2
БК-4-135-6	73,01	152,418	79,408	393,3	8615,88	2
БК-4-135-7-1	73,96	152,409	78,449	415,93	8717,19	2
БК-4-135-4-11	75,8	152,384	76,584	446,38	8853,92	2
БК-4-135-4-12	76,26	152,375	76,115	449,21	8873,2	2
БК-4-135-4-13	76,74	152,369	75,629	451,83	8888,11	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-4-14	76,56	152,367	75,807	453,97	8897,88	2
БК-4-135-4-15	76,19	140,33	64,14	452,62	8945,74	2
БК-4-135-4-16	76,96	139,953	62,993	454,11	8972,9	2
БК-4-135-4-17	76,92	129,969	53,049	454,22	9033,28	2
БК-4-135-7-2	75,68	152,4	76,72	450,77	8832,86	2
БК-4-135-4-10	75,33	152,4	77,07	446,83	8828,7	2
БК-4-135-4-9	74,34	152,4	78,06	484,89	8874,48	2
БК-4-135-4-8	74,21	152,4	78,19	481,65	8760,51	2
БК-4-135-4-7	74,02	152,4	78,38	434,31	8709,68	2
БК-4-135-4-6	73,73	152,4	78,67	426,72	8694,59	2
БК-4-135-4-5	73,25	152,401	79,151	407,9	8657,21	2
БК-4-135-4-3	73,03	152,402	79,372	386,34	8614,36	2
БК-4-135-4-4	73,19	152,169	78,979	387,26	8631,16	2
БК-4-135-4-2	73,15	152,405	79,255	382,44	8597,72	2
БК-4-135-4-1	73,15	152,415	79,265	371,05	8549,18	2
БК-4-135-4	72,74	152,419	79,679	366,09	8528,03	2
БК-4-135-5	73,17	152,419	79,249	381,25	8577,27	2
БК-4-135-3	72,38	152,42	80,04	358,45	8498,07	2
БК-4-135-2	72,98	152,424	79,444	311,21	8297,35	2
БК-4-135-3-1	71,92	152,42	80,5	464,55	8532,84	2
БК-4-135-3-2	71,99	152,42	80,43	571,67	8563,07	2
БК-4-135-3-3	72,01	151,168	79,158	572,31	8586,54	2
БК-4-135-3-4	71,97	152,42	80,45	677,1	8583,22	2
БК-4-135-3-16	71,91	152,415	80,505	680,34	8600,43	2
БК-4-135-3-15	71,97	152,406	80,436	686,83	8634,92	2
БК-4-135-3-14	71,9	152,404	80,504	688,01	8641,2	2
БК-4-135-3-13	71,88	152,403	80,523	689,19	8647,47	2
БК-4-135-3-12	71,87	152,402	80,532	694,13	8660,41	2
БК-4-135-3-11	72,6	152,4	79,8	710,95	8704,43	2
БК-4-135-3-33	73	152,399	79,399	786,66	8721,47	2
БК-4-135-3-34	72,87	152,399	79,529	872,15	8740,71	2
БК-4-135-3-35	72,86	152,399	79,539	927,74	8753,22	2
БК-4-135-3-36	73,1	152,399	79,299	541,53	8807,6	2
БК-4-135-3-37	73,08	152,4	79,32	497,3	8767,2	2
БК-4-135-3-9	71,14	152,4	81,26	2366,73	8784,85	2
БК-4-135-3-10	70,57	151,552	80,982	2370,08	8845,97	2
БК-4-135-3-8	71,09	152,4	81,31	2345,34	8755	2
БК-4-135-3-6	71,24	152,42	81,18	1191,22	8635,33	2
БК-4-135-3-7	71,3	152,42	81,12	2335,34	8699,2	2
БК-4-135-17	78,54	152,416	73,876	540,23	8973,85	2
БК-4-135-17-1	80,24	152,414	72,174	589,1	9065,78	2
БК-4-135-17-2	80,72	152,414	71,694	615,18	9107,41	2
БК-4-135-17-7	80,71	152,414	71,704	638,3	9137,74	2
БК-4-135-17-8	81,06	152,414	71,354	684,27	9184,96	2
БК-4-135-17-9	80,97	152,414	71,444	694,85	9195,83	2
БК-4-135-17-12	81,04	152,414	71,374	737,58	9227,56	2
БК-4-135-21-4	81,12	152,414	71,294	806,76	9278,94	2
БК-4-135-21-5	81,24	152,411	71,171	807,53	9285,06	2
БК-4-135-21-6	81,27	151,885	70,615	808,06	9300,17	2
БК-4-135-21-7	82,71	152,379	69,669	823,97	9397,36	2
БК-4-135-21-8	83,88	152,378	68,498	868,17	9472,83	2
БК-4-135-21-10	84,02	152,376	68,356	869,71	9479,83	2
Узел-4-135-21-11	84,02	152,368	68,348	877,71	9516,27	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-21-12	84,05	152,367	68,317	880,5	9525,78	2
БК-4-135-21-13	84,02	152,364	68,344	894,86	9574,83	2
Узел-4-135-21-14	84,27	152,307	68,037	900,73	9620,23	2
БК-4-135-21-9	83,09	152,378	69,288			
БК-4-135-18	78,53	152,402	73,872	571,37	9012,46	2
Узел-4-135-19	79,12	152,354	73,234	575,16	9046,92	2
БК-4-135-20	78,08	152,415	74,335	631,75	9056,65	2
Узел-4-135-21	76,69	152,415	75,725	727,09	9135,71	2
БК-4-135-21-1	76,77	152,415	75,645	730,08	9140,3	2
БК-4-145	76,6	152,415	75,815	398,28	8667,5	2
БК-4-135-21-2	80,57	152,414	71,844	866,99	9350,31	2
БК-4-135-21-3	80,89	152,414	71,524	880,76	9367,52	2
БК-4-135-2-6	72,98	152,087	79,107	312,54	8321,59	2
БК-4-135-2-7	72,37	150,494	78,124	318,85	8436,51	2
БК-4-135-2-1	73,15	152,004	78,854	312,87	8327,57	2
БК-4-135-1	73,25	152,425	79,175	290,79	8208,76	2
Узел-4-135	73,25	152,425	79,175	290,12	8205,85	2
БК-4-134	73,26	152,426	79,166	289,86	8203,21	2
Узел-4-133	73,28	152,426	79,146	289,51	8199,69	2
БК-4-136	73,21	152,425	79,215	291,31	8212,75	2
Узел-4-136-1	73,21	152,414	79,204	291,73	8217,45	2
БК-4-137	73,51	152,423	78,913	301,81	8273,12	2
БК-4-137-1	73,54	152,173	78,633	301,94	8277,82	2
БК-4-137-2	73,92	151,806	77,886	303,39	8304,24	2
БК-4-138	74,38	152,421	78,041	314,22	8343,38	2
Узел-4-138-1	74,38	152,202	77,822	314,34	8347,48	2
БК-4-139	74,35	152,421	78,071	316,97	8358,67	2
БК-4-140	74,26	152,419	78,159	324,02	8397,6	2
БК-4-141	75,35	152,418	77,068	334,24	8452,18	2
БК-4-142	75,9	152,417	76,517	337,57	8469,84	2
Узел-4-142-1	75,28	152,353	77,073	339,39	8508,79	2
Узел-4-143	76,92	152,417	75,497	356,25	8531,78	2
БК-4-143-1	76,92	152,417	75,497	358,38	8534,2	2
БК-4-143-2	76,65	152,416	75,766	381,43	8560,44	2
БК-4-144	76,89	152,417	75,527	360,5	8545,66	2
Узел-4-127-34	76,95	152,382	75,432	505,59	8980,69	2
БК-4-127-35	76,97	152,382	75,412			
БК-4-127-33	76,51	152,416	75,906	497,4	8948,15	2
БК-4-127-32	75,58	152,416	76,836	486,24	8916,65	2
БК-4-127-30	75,62	152,416	76,796	482,06	8904,68	2
БК-4-127-31	75,55	152,338	76,788	482,37	8910,33	2
БК-4-127-29	75,65	152,416	76,766	475,87	8886,63	2
БК-4-127-28	75,58	152,417	76,837	469,95	8868,84	2
Узел-4-127-26	75,29	152,417	77,127	455,6	8825,08	2
БК-4-127-27	75,27	152,417	77,147			
БК-4-127-25	75,26	152,417	77,157	454,46	8821,6	2
БК-4-127-24	75,12	152,417	77,297	449	8803,71	2
БК-4-127-23	75,12	152,417	77,297	442,59	8782,71	2
БК-4-127-21	75	152,418	77,418	429,51	8739,85	2
БК-4-127-20	74,69	152,418	77,728	423,29	8719,45	2
БК-4-127-19	74,03	152,419	78,389	411,45	8679,58	2
БК-4-127-18	74,28	152,419	78,139	405,57	8659,77	2
БК-4-127-17	73,99	152,419	78,429	394,41	8622,16	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-127-16	73,95	152,419	78,469	392,82	8616,74	2
БК-4-127-15	73,36	152,421	79,061	361,23	8507,45	2
БК-4-127-14	73,23	152,421	79,191	353,81	8481,12	2
БК-4-127-13	73,15	152,421	79,271	348,6	8462,36	2
БК-4-127-11	73,13	152,421	79,291	346	8453,01	2
БК-4-127-12	73,86	152,413	78,553	362,47	8547,3	2
БК-4-127-10	73,04	152,423	79,383	324,78	8355,6	2
БК-4-127-10-1	72,17	152,208	80,038	325,63	8371,14	2
БК-4-127-9	73,02	152,423	79,403	322,53	8345,18	2
БК-4-127-8	72,81	152,424	79,614	321,14	8338,68	2
БК-4-127-6	73,17	152,424	79,254	317,1	8319,75	2
Узел-4-127-7	73,3	152,049	78,749	318,59	8346,82	2
БК-4-127-5	72,04	152,425	80,385	306,68	8270,47	2
БК-4-127-2	72,52	152,428	79,908	282,93	8158,19	2
БК-4-127-3	72,89	151,986	79,096	284,68	8190	2
БК-4-127-1	72,12	152,428	80,308	280,86	8148,32	2
БК-4-127	70,49	152,43	81,94	263,31	8064,53	2
БК-4-124-2	70,85	152,43	81,58	263,41	8064,9	2
БК-4-132	73,28	152,426	79,146	287,72	8190,76	2
БК-4-132-1	73,26	151,839	78,579	287,81	8195,72	2
БК-4-132-2	73,22	148,481	75,261	289,54	8258,67	2
БК-4-131	72,92	152,429	79,509	268,42	8091,14	2
Узел-4-131-1	72,92	152,391	79,471	268,57	8093,86	2
БК-4-130	71,94	152,429	80,489	265,9	8078,01	2
БК-4-124-5	71,66	152,429	80,769	265,29	8074,6	2
Узел-4-124-3	71,24	152,43	81,19	264,45	8070,23	2
Узел-4-128	71,34	152,429	81,089	264,8	8072,27	2
БК-4-124-4	70,86	152,43	81,57			
БК-4-129	70,9	152,429	81,529			
БК-4-124-1	72,4	152,435	80,035	251,82	7977,36	2
БК-4-125	72,8	152,435	79,635	251,54	7975,3	2
БК-4-126	72,6	152,435	79,835	354,08	7982,04	
БК-4-124	72,81	152,435	79,625	250,72	7969,05	2
БК-4-124-6	70,7	152,451	81,751	272,08	7844,52	2
БК-4-124-7	69,98	152,454	82,474	270,71	7828,19	2
БК-4-105-4-8	71,49	152,462	80,972	262,51	7756,39	2
БК-4-105-4-7	71,01	152,476	81,466	250,07	7642,77	2
БК-4-109-9	71,09	152,477	81,387	220,51	7562,15	2
БК-4-109-9-1	71,03	151,067	80,037	220,88	7585,39	2
Узел-4-109-9-2	71,29	149,554	78,264	221,66	7613,75	2
Узел-4-109-9-3	71,08	148,886	77,806	222,03	7643,21	2
БК-4-109-9-4	71,06	148,447	77,387	222,45	7660,46	2
Узел-4-109-9-5	71,02	148,095	77,075	223,16	7683,12	2
Узел-4-109-9-6	71,64	147,89	76,25	224,28	7708,58	2
БК-4-109-9-7	71,86	147,84	75,98	225,49	7725,05	2
Узел-4-109-9-8	72,64	147,801	75,161	228,6	7753,37	2
БК-4-109-8	71,03	152,491	81,461	212,04	7482,94	2
БК-4-109-6	71,05	152,497	81,447	208,31	7447,61	2
Узел-4-109-7	71,15	149,883	78,733	209,65	7496,61	2
БК-4-109-5	71,02	152,507	81,487	203,07	7396,6	2
Узел-4-109-4	71,1	152,51	81,41	192,34	7337,93	2
БК-4-105-4-2-11	71,65	152,495	80,845	196,23	7377,52	2
БК-4-105-4-2-9	71,59	152,484	80,894	199,54	7410,24	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-4-2-8	71,54	152,486	80,946	199,45	7303,73	2
БК-4-105-4-2-10	72	152,449	80,449	202,91	7459,51	2
БК-4-105-4-2-6	71,54	152,499	80,959	193,82	7256,33	2
БК-4-105-4-2-7	71,59	152,499	80,909	200,2	7263,59	2
БК-4-105-4-2-4	71,94	152,511	80,571	189,15	7214,66	2
БК-4-105-4-2-5	71,76	152,511	80,751	198,28	7225,05	2
БК-4-105-4-2-3	72,06	152,531	80,471	182,99	7156,52	2
БК-4-105-4-2-1	72,27	152,544	80,274	179,44	7121,2	2
БК-4-105-4-2-2	72,13	152,544	80,414	187,91	7130,84	2
БК-4-105-4-2	72,54	152,571	80,031	173	7053,98	2
БК-4-105-4	72,31	152,586	80,276	171,47	7032,89	2
БК-4-105-4-3	72,55					
БК-4-105-4-4	71,92	152,493	80,573	201,68	7266,98	2
БК-4-105-4-5	71	152,477	81,477	193,73	7305,7	2
БК-4-105-4-6	71,62	152,476	80,856	209,28	7362,31	2
БК-4-109-3	71,13	152,51	81,38	191,42	7330,52	2
БК-4-109--3-1	71,11	152,251	81,141	194,13	7379,96	2
Узел-4-109-3-2	71,01	152,146	81,136	196,67	7414,63	2
Узел-4-109-3-3	71,18	152,13	80,95	197,99	7426,68	2
БК-4-105-3	71,95	152,608	80,658	168,77	6973,57	2
БК-4-105-2	71,43	152,617	81,187	167,98	6953,67	2
БК-4-105	71,45	152,619	81,169	167,82	6949,73	2
БК-4-105-1	71,35	152,552	81,202	180,67	7148,51	2
БК-4-106	71,71	152,546	80,836	177,91	7157,82	2
БК-4-107	71,5	152,54	81,04	178,67	7173,26	2
БК-4-108	71,4	152,539	81,139	178,82	7176,49	2
БК-4-108-1	71,91	152,495	80,585	180,83	7216,93	2
БК-4-108-2	71,99	152,444	80,454	183,1	7262,72	2
БК-4-108-3	71,97	152,398	80,428	185,3	7306,36	2
БК-4-108-4	71,15	152,333	81,183	188,35	7366,87	2
БК-4-108-5	71,32	152,247	80,927	192,47	7448,21	2
БК-4-108-6	71,99	152,161	80,171	196,85	7532,58	2
БК-4-108-7	71,56	152,156	80,596	251,5	7614,27	2
БК-4-108-8	71,87	152,156	80,286	211,77	7565,24	2
БК-4-114	71,87	152,488	80,618	211,65	7560,1	2
БК-4-108-9	71,8	152,156	80,356	288,17	7662,64	2
БК-4-108-12	72	152,156	80,156	693,22	7703,88	2
БК-4-146	76,2	152,415	76,215	400,51	8681,67	2
БК-4-147	76,15	152,414	76,264	404,6	8707,64	2
БК-4-147-1	76,64	152,411	75,771	417,58	8784,03	2
БК-4-147-3	78,73	152,4	73,67	433,31	8858,74	2
БК-4-147-4	79,52	152,397	72,877	444,42	8896,7	2
Узел-4-147-5	79,37	152,395	73,025	450,86	8919,59	2
БК-4-147-6	79,42	152,068	72,648	452,15	8943,13	2
БК-4-148	77,74	152,409	74,669	425,2	8836,44	2
БК-4-149	77,91	152,409	74,499	427,41	8849,06	2
БК-4-148-1	79,03	152,384	73,354	428,44	8871,05	2
БК-4-148-2	79,43	152,383	72,953	446,79	8903,7	2
БК-4-150	77,85	152,408	74,558	430,86	8868,71	2
БК-4-150-1	80,33	152,324	71,994	446,68	9026,58	2
БК-4-150-2	81,09	152,295	71,205	449,6	9068,23	2
БК-4-150-5	81,08	152,293	71,213	455,72	9083,32	2
БК-4-150-6	81,07	151,642	70,572	456,05	9095,51	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-150-3	81,01	152,294	71,284	599,17	9151,92	2
БК-4-150-4	81	152,294	71,294	603,9	9157,31	2
БК-4-150-7	81,06	152,257	71,197	455,14	9135,75	2
БК-4-172-11	80,31	152,179	71,869	468,19	9288,51	2
БК-4-172-12	80,5	152,061	71,561	468,45	9298,31	2
БК-4-172-13	81,33	151,591	70,261	469,5	9337,52	2
БК-4-172-14	81,92	151,59	69,67	492,37	9389,58	2
БК-4-172-15	82,24	151,588	69,348	525,21	9464,35	2
БК-4-172-10	79,55	152,233	72,683	1098,65	10053,39	2
БК-4-172-9	79,2	152,271	73,071	1096,79	10028,68	2
БК-4-172-8	79,05	152,368	73,318	1092,13	9966,71	2
БК-4-172-7	78,66	152,371	73,711	998,91	9792,42	2
БК-4-172-6	78,79	152,372	73,582	994,79	9777,55	2
БК-4-172-2	77,74	152,375	74,635	970,11	9688,54	2
БК-4-172-1	77,83	152,376	74,546	966,54	9674,66	2
БК-4-172	77,03	152,404	75,374	965,34	9655,97	2
БК-4-173	77,29	152,404	75,114	1624,49	9846,72	2
БК-4-173-1	77,31	152,404	75,094	1636,54	9850,79	2
БК-4-173-2	77,99	152,404	74,414	1912,88	9944,15	2
БК-4-174	74,56	152,404	77,844	4665,15	10218,39	2
БК-4-175	77,48	152,404	74,924	4957,7	10254,15	2
БК-4-176	78,19	152,404	74,214	5656,69	10339,59	2
БК-4-171	76,49	152,405	75,915	904,01	9600,04	2
БК-4-170	75,87	152,405	76,535	830,95	9530,08	2
БК-4-169	76,83	152,405	75,575	776,96	9466,1	2
БК-4-168	76,35	152,405	76,055	721,52	9400,39	2
БК-4-167	76,39	152,405	76,015	680,27	9347,75	2
БК-4-166	76,44	152,405	75,965	661,92	9324,33	2
БК-4-165	76,55	152,405	75,855	657,46	9318,64	2
БК-4-164	76,61	152,405	75,795	631,52	9285,53	2
Узел-4-170-1	74,93	150,386	75,456	831,99	9567,93	2
БК-4-170-2	73,68	152,162	78,482	836,84	9610,54	2
БК-4-170-3	73,6	152,118	78,518	840,26	9641,74	2
БК-4-170-4	72,68	152,049	79,369	845,7	9691,23	2
БК-4-163	76,15	152,405	76,255	607,95	9253,31	2
Узел-4-162	76,16	152,405	76,245	596,91	9236,21	2
БК-4-161	76,18	152,405	76,225	590,34	9226,03	2
БК-4-161-1	76,54	151,63	75,09	593,41	9281,91	2
БК-4-160	76,13	152,405	76,275	576,99	9204,12	2
БК-4-159	76,19	152,405	76,215	568,21	9189,32	2
БК-4-158	76,35	152,405	76,055	536,85	9133,6	2
БК-4-157	76,25	152,406	76,156	523,09	9108,52	2
БК-4-156	76,05	152,406	76,356	515,28	9093,5	2
БК-4-156-2	78,84	152,386	73,546	533,32	9179,49	2
БК-4-156-3	79,98	152,38	72,4	542,72	9219,1	2
БК-4-154	74,92	152,406	77,486	481,46	9024,16	2
БК-4-155	78,65	152,406	73,756	523,68	9066,88	2
БК-4-153	78,14	152,406	74,266	457,67	8973,23	2
БК-4-152	78,03	152,406	74,376	447,12	8950,55	2
БК-4-152-1	79,34	152,195	72,855	450,09	9021,14	2
БК-4-151	77,86	152,407	74,547	442,23	8929,39	2
Узел-4-127-25-1	75,13	152,408	77,278	457,04	8840	2
Узел-4-127-25-2	75,03	152,401	77,371	459,31	8856,15	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-127-25-3	75,01	152,397	77,387	460,59	8865,25	2
Узел-4-127-25-4	74,77	152,393	77,623	463,26	8879,48	2
Узел-4-127-25-5	74,69	152,392	77,702	463,88	8882,81	2
Узел-4-127-25-6	74,9	152,387	77,487	467,57	8902,49	2
Узел-4-127-25-7	74,89	152,384	77,494	469,63	8913,46	2
ВК-4-127-25-8	74,74	152,381	77,641	471,51	8923,49	2
Узел-4-127-25-19	74,97	152,379	77,409	503,98	8981,24	2
ВК-4-135-4-18	72,91	152,391	79,481	367,48	8545,39	2
ВК-4-135-4-19	72,86	152,35	79,49	369,47	8570,38	2
ВК-4-135-4-20	73,1	152,313	79,213	371,94	8598,5	2
ВК-4-135-4-21	73,15	152,271	79,121	374,67	8629,53	2
ВК-4-135-4-22	73,24	152,204	78,964	379,04	8679,26	2
ВК-4-135-4-23	73,25	152,173	78,923	381,06	8702,27	2
ВК-4-135-4-30	73,47	152,17	78,7	397,92	8753,46	2
ВК-4-135-4-31	73,94	152,169	78,229	410,01	8784,02	2
ВК-4-135-4-32	74,18	152,168	77,988	425,59	8815,55	2
ВК-4-135-4-33	74,33	152,168	77,838	448,99	8862,9	2
ВК-4-135-4-34	75,62	152,167	76,547	488,91	8923,49	2
ВК-4-135-4-35	76,87	152,167	75,297	566,86	9002,37	2
ВК-4-135-4-36	76,69	152,167	75,477	597,23	9033,09	2
ВК-4-135-4-37	76,37	152,164	75,794	616,58	9085,23	2
ВК-4-135-4-38	78,72	152,167	73,447			
ВК-4-135-4-24	73	152,172	79,172	400,38	8741,37	2
ВК-4-135-4-25	72,89	152,172	79,282	422,55	8775,02	2
ВК-4-135-4-26	72,77	152,172	79,402	435,21	8787,83	2
ВК-4-135-4-27	72,44	152,172	79,732	465,2	8818,17	2
ВК-4-135-4-28	72,21	152,172	79,962	488,09	8841,33	2
ВК-4-135-4-29	69,33	152,172	82,842			
ВК-4-124-8	69,51	152,457	82,947	276,09	8012,11	2
Узел-4-124-8-2	71,64	152,454	80,814	289,68	8058,51	2
ВК-4-124-8-1	71,62	152,457	80,837			
Узел-4-124-8-3	71,74	152,453	80,713	298,86	8079,41	2
ВК-4-124-9	69,09	152,457	83,367			
ВК-4-124-10	69,72	152,467	82,747	255,15	7862,69	2
ВК-4-124-11	71,21	152,468	81,258	247,06	7825,35	2
ВК-4-124-12	71,5	152,469	80,969	233,05	7760,09	2
ВК-4-124-12-1	71,18	151,705	80,525	233,72	7793,79	2
ВК-4-124-12-2	71,14	148,561	77,421	236,64	7938,77	2
ВК-4-124-12-3	71,99	148,562	76,572	231,61	7536,75	2
ВК-4-105-7-12	71,77	148,564	76,794	223,48	7508,63	2
ВК-4-105-7-13	71,5	148,373	76,873	230,83	7590,34	2
ВК-4-105-7-14	71,6	148,258	76,658	235,24	7639,41	2
ВК-4-124-13	71,96	152,473	80,513	220,47	7675,95	2
ВК-4-124-13-1	72,02	152,47	80,45	244,5	7743,49	2
ВК-4-124-13-2	72,02	152,468	80,448	238,37	7739,63	2
ВК-4-124-13-2	72,09	152,467	80,377	259,31	7776,86	2
ВК-4-124-14	71,97	152,474	80,504	218,8	7664,38	2
ВК-4-124-15	72	152,478	80,478	212,2	7609,41	2
ВК-4-124-16	72	152,479	80,479	210,35	7594	2
ВК-4-124-17	72,18	152,471	80,291	212,09	7611,94	2
ВК-4-105-12	72,15	152,483	80,333	204,77	7542,28	2
ВК-4-105-11	72,13	152,484	80,354	204,38	7537,64	2
ВК-4-105-13	72,25	152,483	80,233	220,83	7572,64	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-14	72,06	152,483	80,423	236,55	7602,34	2
БК-4-79-56	68,74	152,508	83,768	229,67	5550,13	2
БК-4-79-55	70,55	152,525	81,975	226,18	5491,47	2
Узел-4-79-55-1	70,02	152,524	82,504	619,7	5889,64	2
БК-4-79-55-2	69,92	152,523	82,603	655,74	5962,58	2
БК-4-79-55-3	69,69	152,522	82,832	686,01	6008,52	2
БК-4-79-55-4	71,02	152,522	81,502	815,39	6139,43	2
БК-4-79-55-5	71,37	152,522	81,152	879,65	6171,94	2
БК-4-79-55-6	70,01	152,524	82,514	1061,44	6113,12	2
БК-4-79-55-7	70,72	152,523	81,803	1116,6	6196,84	2
БК-4-79-55-8	70,97	152,523	81,553	1134,3	6223,71	2
БК-4-79-55-9	70,91	152,523	81,613	1153,36	6242,99	2
БК-4-79-55-10	68,99	152,524	83,534	2996,64	6357,88	2
БК-4-79-55-17	68,53	152,524	83,994			
БК-4-79-55-18	66,65	152,524	85,874			
БК-4-79-55-19	65,73	152,524	86,794			
БК-4-79-55-20	66,58	152,524	85,944			
БК-4-79-55-21	69,96	152,524	82,564			
БК-4-79-55-22	69,93	152,524	82,594			
БК-4-79-55-23	69,91	152,524	82,614			
БК-4-79-55-11	69,09	152,524	83,434	3069,55	6371,16	2
БК-4-79-55-12	69,9	152,524	82,624	3300,11	6413,15	2
БК-4-79-55-13	70,16	152,524	82,364			
БК-4-79-55-14	70,47	152,524	82,054	3615,27	6470,55	2
БК-4-79-55-15	71,01	152,524	81,514	3899,52	6522,32	2
БК-4-79-55-16	71,81	152,524	80,714	4442,43	6621,2	2
БК-4-79-54	70,9	152,714	81,814	210,25	5195,31	2
БК-4-79-53	70,98	152,751	81,771	203,05	5071,08	2
БК-4-79-52	70,94	152,758	81,818	201,74	5048,27	2
БК-4-79-51	70,24	152,774	82,534	191,39	4921,99	2
БК-4-79-50	70,49	152,776	82,286	190,49	4910,94	2
БК-4-79-51-1	70,5	152,774	82,274	194,84	4928,12	2
БК-4-105-9	72,01	152,486	80,476	202,82	7518,92	2
БК-4-105-9-1	72,13	152,435	80,305	206,06	7564,99	2
БК-5-2-194-28	72,1	152,431	80,331	206,32	7568,36	2
БК-5-2-194-27	71,22	152,351	81,131	220,03	7682,93	2
БК-5-2-194-26	71,06	152,344	81,284	221,77	7696,23	2
БК-5-2-194-25	70,97	152,312	81,342	231,45	7763,06	2
БК-5-2-194-24	70,99	152,29	81,3	240,6	7819,51	2
БК-5-2-194-20	72,16	152,124	79,964	250,15	7878,68	2
БК-5-2-194-21	72,14	152,112	79,972	267,11	7955,92	2
Узел-5-2-194-22	72,05	149,182	77,132	267,42	7973,58	2
БК-5-2-194	72,06	152,122	80,062	187,45	4971,43	2
БК-5-2-195	71,53	152,103	80,573	191,85	5011,46	2
БК-5-2-196	70,99	152,094	81,104	194,29	5032,48	2
БК-5-2-197	70,95	152,086	81,136	196,82	5052,92	2
БК-5-2-198	70,96	152,079	81,119	199,71	5074,88	2
БК-5-2-199	70,99	152,074	81,084	202,25	5092,88	2
Узел-5-2-199-1	71,03	121,723	50,693	202,63	5140,77	2
БК-5-2-199-2	71,01	117,076	46,066	202,72	5150,73	2
БК-5-2-199-3	70,92	117,052	46,132	209,75	5200,76	2
Узел-5-2-199-4	70,94	117,05	46,11	211,7	5211,17	2
Узел-5-2-199-5	70,95	117,049	46,099	214,61	5221,52	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-200	71,02	152,073	81,053	205,14	5103,1	2
БК-5-2-201	70,39	152,073	81,683	235,37	5133,69	2
БК-5-2-202	70,81	152,072	81,262	277,39	5176,21	2
БК-5-2-203	70,67	149,231	78,561	277,65	5189,48	2
БК-5-2-200-1	70,98	150,873	79,893	206,64	5156,42	2
БК-5-2-200-2	71,08	150,412	79,332	207,75	5188,01	2
БК-5-2-200-3	71,06	150,346	79,286	208,92	5204,77	2
БК-5-2-193	72,03	152,14	80,11	187,01	4963,01	2
Узел-5-2-194-1	71,12	152,102	80,982	188,66	4989,98	2
БК-5-2-194-2	71,23	152,009	80,779	189,03	4996,67	2
БК-5-2-194-3	70,96	152,06	81,1	191,58	5032,43	2
БК-5-2-194-4	70,79	152,004	81,214	195,45	5088,87	2
БК-5-2-194-5	70,87	151,949	81,079	199,89	5150,28	2
Узел-5-2-194-9	70,5	151,926	81,426	205,71	5203,62	2
БК-5-2-194-10	70,56	151,923	81,363	206,85	5212,73	2
Узел-5-2-194-10-1	70,86	151,867	81,007	211,31	5253,39	2
БК-5-2-194-11	70,6	151,92	81,32	209,14	5227,76	2
Узел-5-2-194-13	70,89	151,913	81,023	219,18	5278,97	2
БК-5-2-194-14	70,97	151,912	80,942	222,51	5293,5	2
Узел-5-2-194-18	70,99	151,911	80,921	229,43	5303,58	2
БК-5-2-194-19	71,81	151,911	80,101			
БК-5-2-194-15	71,44	151,77	80,33	223,99	5320,53	2
БК-5-2-194-17	71,64	151,711	80,071	228,62	5362,69	2
БК-5-2-194-16	71,55	151,178	79,628	224,3	5331,63	2
БК-5-2-194-8	70,8	150,82	80,02	201,58	5184,61	2
Узел-5-2-194-6	70,88	136,671	65,791	200,34	5189	2
Узел-5-2-194-7	70,78	131,724	60,944	200,83	5216,95	2
БК-4-79-52-1	71	152,754	81,754	208,43	5070,9	2
БК-4-79-52-2	71,2	152,754	81,554	214,94	5082,01	2
БК-4-79-52-3	71,16	152,754	81,594	250,36	5092,09	2
БК-4-79-52-4	72,01	152,753	80,743	287,75	5185,62	2
БК-4-79-52-5	71,62	152,753	81,133	298,51	5200,92	2
БК-4-79-52-6	71,81	151,886	80,076	301,94	5263,47	2
Узел-4-79-52-7	72,26	152,753	80,493	370,82	5283,24	2
Узел-4-79-52-8	72,22	150,037	77,817	371,24	5306,19	2
Узел-4-79-52-9	72,62	143,014	70,394	374,86	5437,84	2
БК-4-79-49	70,51	152,783	82,273	186	4855,99	2
БК-4-79-48	71,31	152,793	81,483	179,92	4781,34	2
Узел-4-79-47	71,36	152,794	81,434	179,04	4770,59	2
БК-4-79-47-1	71,43	150,336	78,906	180,31	4816,67	2
БК-4-79-47-2	71,9	149,991	78,091	181,67	4841,52	2
БК-4-79-46	72,23	152,811	80,581	168,54	4640,44	2
БК-5-2-190-19	71,96	152,488	80,528	170,28	4695,17	2
БК-4-79-46	72,22	152,815	80,595	166,78	4617,02	2
БК-4-79-45-3	70,32	152,56	82,24	164,27	4590,47	2
Узел-4-79-45-4	71,58	151,322	79,742	165,95	4651,84	2
Узел-4-79-45-5	71,83	150,951	79,121	166,7	4675,74	2
Узел-4-79-45-7	71,86	150,744	78,884	167,44	4695,11	2
Узел-4-79-45-6	71,88	150,782	78,902	167,24	4690,42	2
Узел-4-79-45-8	71,93	150,659	78,729	168,33	4711,31	2
БК-4-79-45-9	71,39	150,623	79,233	169,21	4723,32	2
Узел-4-79-45-10	71,14	150,614	79,474	169,97	4730,17	2
БК-4-79-45	70,53	152,83	82,3	159,5	4518,67	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-79-45-1	70,81	150,622	79,812	159,84	4537,33	2
Узел-4-79-45-2	70,99	149,985	78,995	160,17	4549,27	2
ВК-4-79-44	71,07	152,841	81,771	154,31	4446,85	2
ВК-4-79-44-1	69,61	152,813	83,203	158,86	4506,48	2
ВК-4-79-44-2	69,71	152,797	83,087	161,74	4542,63	2
ВК-4-79-44-3	69,13	152,726	83,596	167,77	4613	2
ВК-4-79-44-4	69,22	151,822	82,602	168,24	4629,94	2
ВК-4-79-44-5	69,78	151,938	82,158	163,47	4564,28	2
ВК-4-79-44-11	69,69	151,232	81,542	163,58	4570,25	2
Узел-4-79-44-12	69,7	150,556	80,856	163,68	4575,96	2
ВК-4-79-44-13	69,68	150,52	80,84	163,82	4578,51	2
Узел-4-79-44-14	69,97	148,994	79,024	164,48	4605,24	2
ВК-4-79-44-15	69,99	148,961	78,971	164,61	4607,61	2
ВК-4-79-44-16	70,38	148,682	78,302	165,72	4627,7	2
ВК-4-79-44-6	69,68	143,18	73,5	164,82	4638,28	2
ВК-4-79-44-6-1	69,81	142,337	72,527	165,25	4654,07	2
ВК-4-79-44-7	69,49	145,784	76,294	165,05	4652,53	2
ВК-4-79-44-8	69,1	144,976	75,876	165,46	4670,41	2
Узел-4-79-44-9	68,98	144,458	75,478	166,06	4690,46	2
ВК-4-79-44-10	68,96	144,398	75,438	166,28	4695,46	2
ВК-4-79-44-17	70,23	152,783	82,553	174,17	4631,87	2
ВК-4-79-44-18	70,25	152,782	82,532	175,4	4639,85	2
ВК-4-79-44-22	68,81	152,522	83,712	188,36	4767,81	2
ВК-4-79-44-23	69	152,498	83,498	188,58	4773,02	2
ВК-4-79-44-24	70,06	152,321	82,261	190,56	4816,73	2
ВК-4-79-44-25	70,41	152,197	81,787	192,23	4851,51	2
Узел-4-79-44-25-1	70	152,193	82,193	196,79	4872,28	2
Узел-4-79-44-25-3	70,14	156,465	86,325	228,8	7242,61	3
Узел-4-79-44-26	70,71	152,171	81,461	198,94	4884,19	2
ВК-4-79-44-27	70,81	152,057	81,247	199,4	4892,4	2
ВК-4-79-44-28	71,01	152,17	81,16	206,03	4909,91	2
ВК-4-79-44-29	71	152,169	81,169	213,49	4934,88	2
ВК-4-79-44-30	71,02	152,107	81,087	215,59	4963,27	2
Узел-4-79-44-31	70,91	152,049	81,139	216,04	4973,23	2
ВК-4-79-44-32	70,25	151,881	81,631	217,56	5005,23	2
Узел-4-79-44-33	70,28	151,349	81,069	217,84	5015,2	2
ВК-4-79-44-34	70,44	151,696	81,256	219,95	5049,73	2
Узел-4-79-44-35	70,3	151,086	80,786	220,26	5061,16	2
Узел-4-79-44-36	70,48	151,507	81,027	220,04	5053,27	2
ВК-4-79-44-37	70,51	151,593	81,083	222,99	5092,72	2
ВК-4-79-44-38	70,5	151,566	81,066	224	5105,83	2
ВК-4-79-44-39	70,49	151,533	81,043	225,65	5125,39	2
ВК-4-79-44-40	70,43	151,522	81,092	226,38	5133,3	2
ВК-4-79-44-41	70,23	151,497	81,267	228,71	5155,6	2
ВК-4-79-44-42	70,12	151,483	81,363	230	5167,93	2
ВК-4-79-44-43	68,95	151,475	82,525	239,23	5214,33	2
ВК-4-79-44-44	70	151,464	81,464	246,46	5242,87	2
ВК-4-79-44-45	70,04	151,463	81,423	247,47	5247,48	2
ВК-4-79-44-46	70,06	151,462	81,402	248,18	5250,73	2
ВК-4-79-44-47	70,09	151,461	81,371	248,98	5254,35	2
ВК-4-79-44-48	70,11	151,46	81,35	249,74	5257,8	2
ВК-4-79-44-49	70,15	151,457	81,307	252,26	5269,29	2
ВК-4-79-44-50	70,05	151,309	81,259	252,85	5279,98	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-51	69,99	151,452	81,462	273,03	5340,22	2
БК-4-79-44-52	69,92	151,452	81,532	275,44	5348,46	2
БК-4-79-44-53	69,74	151,451	81,711	287,52	5375,96	2
БК-4-79-44-54	69,53	151,45	81,92	304,58	5414,79	2
БК-4-79-44-55	69,49	151,449	81,959	313,5	5435,09	2
БК-4-79-44-56	69,8	151,449	81,649	345,43	5471,44	2
БК-4-79-44-57	69,79	151,449	81,659	362,18	5490,51	2
БК-4-123-1	72,44	152,145	79,705	383,82	7882,41	2
Узел-4-123-2	72,55	149,88	77,33	384,99	7924,87	2
БК-4-123-3	72,2	152,145	79,945	365,13	7871,77	2
БК-4-123-4	72,18	152,145	79,965	344,64	7848,45	2
БК-4-108-10	72,06	152,156	80,096			
БК-4-108-11	72,38	152,155	79,775	302,54	7691,67	2
БК-4-123-14	71,05	152,155	81,105	292,92	7674,64	2
БК-4-123-13	71,25	152,154	80,904	294,28	7683,12	2
БК-4-123-12	71,42	152,153	80,733	295,55	7690,75	2
БК-4-123-5	72,05	152,145	80,095	334,2	7830,62	2
БК-4-123-6	71,74	152,146	80,406	327,32	7816,92	2
БК-4-123-7	71,38	152,146	80,766	320,75	7800,09	2
БК-4-123-8	71,07	152,147	81,077	313,69	7777,98	2
БК-4-123-9	71,12	152,148	81,028	309,2	7760,1	2
БК-4-123-10	71,04	152,15	81,11	303,15	7730,81	2
БК-4-123-11	71,73	152,151	80,421	299,65	7712,89	2
БК-4-123	72,83	152,46	79,63	239,5	7835,88	2
БК-4-122	73,02	152,462	79,442	238,24	7820,76	2
БК-4-121	72,72	152,471	79,751	234,65	7777,16	2
БК-4-121-1	72,43	149,157	76,727	236,65	7785,16	2
БК-4-121-2	72,51	149,102	76,592	236,86	7789,09	2
Узел-4-121-3	72,28	146,09	73,81	236,67	7789,39	2
Узел-4-121-4	71,09	122,697	51,607	236,86	7824,2	2
Узел-4-121-5	71,16	116,083	44,923	236,92	7834,85	2
Узел-4-121-6	71,2	112,358	41,158	236,96	7841,36	2
БК-4-121-7	71,31	103,203	31,893	237,06	7858,79	2
БК-4-121-8	71,35	97,973	26,623	237,16	7871,98	2
БК-4-121-10	71,4	94,224	22,824	237,25	7883,67	2
Узел-4-121-11	71,43	92,737	21,307	237,35	7892,61	2
Узел-4-121-12	71,21	87,656	16,446	237,78	7928,51	2
БК-4-121-13	71,16	84,109	12,949	238,17	7958,39	2
БК-4-121-14	70,83	79,079	8,249	239,46	8031,02	2
БК-4-121-15	70,72	78,805	8,085	239,94	8045,52	2
БК-4-121-16	71,04	78,207	7,167	240,91	8072,44	2
Узел-4-121-9	71,15	95,051	23,901	238,66	7926,77	2
БК-4-121-10-1	71,2	93,002	21,802	238,56	7930,26	2
БК-4-121-10-2	71,14	92,788	21,648	239	7942,87	2
БК-4-121-10-4	71,09	91,402	20,312	239,57	7961,69	2
Узел-4-121-10-5	71,09	90,896	19,806	239,83	7971,18	2
БК-4-120	71,06	152,474	81,414	229,69	7732,03	2
БК-4-119	71,12	152,475	81,355	227,84	7715,09	2
Узел-4-118-1	72,13	149,739	77,609	225,58	7732,35	2
Узел-4-118	70,99	152,412	81,422	229,37	7728,37	2
БК-4-116	71,08	152,484	81,404	216,5	7607,48	2
БК-4-117	71,01	151,963	80,953	216,58	7611,88	2
БК-4-115	71,45	152,486	81,036	213,25	7575,89	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-108-6-9	71,91	152,16	80,25	201,34	7547,94	2
ВК-4-108-6-10	71,2	152,04	80,84	204,26	7587,81	2
ВК-4-108-6-11	71,02	152,011	80,991	206,51	7608,3	2
ВК-4-108-6-12	71	152,007	81,007	211,11	7629,23	2
ВК-4-108-6-1	71,93	148,429	76,499	198,77	7566,76	2
Узел-4-108-6-2	71,78	145,944	74,164	198,96	7581,59	2
Узел-4-108-6-3	71,59	144,288	72,698	199,16	7594,99	2
Узел-4-108-6-4	71,33	142,872	71,542	199,45	7611,42	2
Узел-4-108-6-5	71,15	142,104	70,954	199,76	7625,24	2
Узел-4-108-6-6	71,03	141,505	70,475	200,33	7644,21	2
Узел-4-108-6-7	71,04	141,376	70,336	200,74	7653,18	2
Узел-4-108-6-13	71,98	152,125	80,145	197,04	7537,04	2
ВК-4-108-6-14	71,99	151,982	79,992	198,54	7564,41	2
ВК-4-108-6-15	71,14	151,926	80,786	199,89	7582,75	2
ВК-4-108-6-16	71,05	151,899	80,849	202,06	7602,55	2
ВК-4-108-6-17	71,35	151,885	80,535	216,43	7667,96	2
ВК-4-108-6-18	71,94	151,928	79,988	197,18	7547,41	2
ВК-4-108-6-19	71,74	151,259	79,519	198,13	7589,89	2
Узел-4-108-6-20	71,69	151,168	79,478	198,28	7596,11	2
Узел-4-108-6-21	71,58	151,035	79,455	198,52	7606,12	2
ВК-4-108-6-22	71,77	150,91	79,14	198,78	7616,27	2
ВК-4-108-6-23	71	150,711	79,711	199,34	7635,87	2
Узел-4-108-6-31	71	150,7	79,7	199,65	7640,93	2
ВК-4-108-6-24	71,02	149,747	78,727	200,01	7666,7	2
ВК-4-108-6-25	71,27	148,915	77,645	200,81	7699,43	2
ВК-4-108-6-26	71,6	148,705	77,105	201,24	7712,99	2
ВК-4-108-6-27	71,58	148,547	76,967	201,74	7726,68	2
ВК-4-108-6-28	71	148,413	77,413	203,15	7752,38	2
ВК-4-108-6-29	71	148,337	77,337	204,98	7777,35	2
ВК-4-108-6-30	71	148,334	77,334	207,94	7790,82	2
Узел-4-108-6-32	71,01	150,639	79,629	202,16	7676,56	2
Узел-4-108-6-33	71	149,674	78,674	202,65	7694,65	2
Узел-4-108-6-34	71,04	150,573	79,533	203,57	7699,36	2
Узел-4-108-6-35	71,08	150,56	79,48	204,01	7705,31	2
ВК-4-108-6-36	71,04	150,547	79,507	204,9	7714,94	2
Узел-4-108-6-37	72	149,059	77,059	205,67	7742,85	2
ВК-4-105-8	72,74	152,511	79,771	186,69	7316,46	2
ВК-4-105-8-1	72,97	152,018	79,048	186,72	7320,96	2
ВК-4-105-8-2	72,45	149,197	76,747	186,9	7346,74	2
ВК-4-105-7	72,85	152,523	79,673	184,05	7268,9	2
Узел-4-105-7-1	72,9	150,423	77,523	184,13	7275,68	2
ВК-4-105-6	72,66	152,547	79,887	178,84	7173,6	2
Узел-4-105-5	72,66	152,548	79,888	178,69	7170,73	2
ВК-4-105-6-2	72,55	152,547	79,997	187,16	7179,3	2
ВК-4-105-6-3	72,94	152,547	79,607	210,04	7202,45	2
ВК-4-105-7-2	72,98	150,399	77,419	188,91	7320,81	2
ВК-4-105-7-3	72,61	150,351	77,741	191,54	7353,02	2
ВК-4-105-7-4	72,95	150,397	77,447	193,39	7338,82	2
ВК-4-105-7-5	72,77	150,39	77,62	209,08	7401,88	2
ВК-4-105-7-6	72,65	150,39	77,74	236,56	7433,16	2
ВК-4-105-7-7	72,93	150,39	77,46	224,76	7419,73	2
ВК-4-105-7-9	72,09	150,382	78,292	213,11	7429,17	2
ВК-4-105-7-10	72,09	150,379	78,289	215,62	7443,32	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-7-11	71,94	150,374	78,434	222,71	7475,15	2
БК-4-105-6-4	72,48	150,825	78,345	184,54	7222,29	2
БК-4-105-6-5	72,2	150,52	78,32	179,29	7205,42	2
БК-4-105-6-6	71,89	150,52	78,63	253,65	7259,59	2
БК-4-105-6-7	72,59	150,445	77,855	186,78	7280,64	2
БК-4-105-6-8	72,65	150,43	77,78	188,23	7295,24	2
БК-4-105-3-1	72,03	152,56	80,53	179,62	7105,43	2
БК-4-105-3-2	71,23	152,531	81,301	186,65	7188,35	2
БК-4-105-3-3	71,22	152,531	81,311	203,48	7200,61	2
БК-4-105-3-4	71,97	152,531	80,561	266,2	7272	2
БК-4-105-3-5	71,3	152,531	81,231	261,9	7232,53	2
БК-4-105-3-6	71,99	152,531	80,541	394,58	7280,86	2
БК-4-105-3-7	71,57					
БК-4-105-3-8	71,7					
БК-5-2-193	72,02	152,211	80,191	185,31	4929,88	2
БК-5-2-192	72	152,276	80,276	183,99	4902,97	2
БК-5-2-191	71,88	152,34	80,46	182,85	4878,37	2
БК-5-2-190	71,94	152,382	80,442	182,16	4863,14	2
БК-5-2-189	71,93	152,386	80,456	181,95	4859,66	2
БК-5-2-190-1	70,91	152,39	81,48	220,17	5075,07	2
БК-5-2-190-2	70,85	152,392	81,542	216,44	5055,58	2
БК-5-2-190-5	70,81	152,393	81,583	214,2	5042,69	2
БК-5-2-190-8	70,78	152,396	81,616	211,99	5028,92	2
БК-5-2-190-9	70,81	152,405	81,595	202,32	4968,56	2
БК-5-2-190-12	70,78	152,407	81,627	201,2	4960,49	2
БК-5-2-190-14	70,88	152,418	81,538	193,83	4907,02	2
БК-5-2-190-15	70,79	152,424	81,634	189,48	4875,5	2
БК-5-2-190-16	70,97	152,43	81,46	186,5	4852,39	2
БК-5-2-190-17	71,65	152,44	80,79	181,94	4814,69	2
БК-5-2-190-18	71,9	152,467	80,567	174,33	4740,3	2
Узел-5-2-190-17-1	71	151,697	80,697	184,27	4866,43	2
БК-5-2-189-1	71,26	152,386	81,126	215,67	4898,04	2
БК-5-2-187	71,93	152,396	80,466	181,44	4850,81	2
БК-5-2-188	71,96	152,35	80,39	181,62	4854,15	2
БК-5-2-186	71,99	152,423	80,433	180,14	4827,58	2
БК-5-2-185	71,07	152,451	81,381	178,9	4804,86	2
БК-5-2-184	70,98	152,468	81,488	178,21	4792,05	2
БК-4-79-43-14	70,3	152,514	82,214	197,77	4712,78	2
БК-4-79-43-13	70,4	152,515	82,115	197,08	4708,55	2
БК-4-79-43-10	71,18	152,61	81,43	192,5	4639,62	2
БК-4-79-43-11	71,16	152,437	81,277	192,58	4642,86	2
Узел-4-79-43-12	71,32	151,558	80,238	193,04	4659,34	2
БК-4-79-43-9	71,42	152,756	81,336	188,64	4568,57	2
БК-4-79-43-8	71,36	152,761	81,401	187,07	4554,92	2
БК-4-79-43-6	71,74	152,822	81,082	171,79	4412,98	2
БК-4-79-43-7	72	152,636	80,636	172,53	4426,44	2
БК-4-79-43-5	71,58	152,835	81,255	169,35	4388,01	2
БК-4-79-43-4	71,02	152,863	81,843	164,82	4339,5	2
БК-4-79-43-3	71,17	152,874	81,704	163,05	4320,44	2
БК-4-79-43	71,03	152,877	81,847	143,41	4278,74	2
Узел-4-79-43-2	70,56	152,206	81,646	149,21	4376,39	2
БК-4-79-43-1	70,15	149,88	79,73	144,95	4334,92	2
БК-4-79-42	70,99	152,88	81,89	142,37	4261,95	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-41	69,78	152,899	83,119	137,35	4179,82	2
БК-4-79-41-1	70,5	150,748	80,248	139,39	4247,9	2
БК-4-79-41-2	70,27	150,385	80,115	140,53	4273,19	2
Узел-4-79-44-19	70,27	131,546	61,276	178,69	4819,27	2
Узел-4-79-44-20	70,01	130,447	60,437	179,25	4839,87	2
БК-3-79	120,28	179,755	59,475	313,51	5810,72	3,4
БК-3-80	120,23	179,755	59,525	314,16	5814,4	3,4
БК-3-81	120,18	179,755	59,575	314,78	5817,93	3,4
БК-4-47-6	119,75	179,748	59,998	333,51	5900,47	3,4
БК-4-47-6-1	119,74	179,747	60,007	334,29	5904,03	3,4
БК-4-47-5	120,47	179,746	59,276	339,26	5923,36	3,4
БК-4-47-5-5	120,52	179,746	59,226	341,51	5926,77	3,4
БК-4-47-5-6	119,9	179,746	59,846	360,17	5955,1	3,4
Узел-4-47-5-7	119,73	176,935	57,205	361,62	6007,79	3,4
БК-4-47-5-1	120,12	179,746	59,626	363,21	5959,71	3,4
Узел-4-47-5-2	119,78	179,713	59,933	365,77	5982,96	3,4
БК-4-47-5-3	120,66	179,746	59,086	455,58	6006,44	3,4
БК-4-47-5-4	120,65	179,746	59,096	472,82	6015,16	3,4
БК-4-47-4	121,2	179,746	58,546	302,36	5675,37	3,4
БК-4-47-4-1	120,51	179,573	59,063	304,9	5726,69	3,4
БК-4-47-3	122,33	179,75	57,42	294,02	5635,47	3,4
БК-4-47-3-1	122,4	179,749	57,349	294,73	5638,67	3,4
БК-4-47-2	123,46	179,754	56,294	288,41	5602,89	3,4
БК-4-79-40	69,81	152,906	83,096	135,55	4150,17	2
БК-4-103-9	69,25	152,898	83,648	138,95	4197,55	2
БК-4-103-8	69,05	152,896	83,846	139,85	4210,16	2
Узел-4-103-7	68,74	152,891	84,151	142,19	4242,43	2
БК-4-103-6	68,9	152,883	83,983	145,86	4293,14	2
БК-4-103-5	68,93	152,882	83,952	146,51	4302,17	2
БК-5-2-173	69,84	152,865	83,025	153,93	4404,01	2
БК-5-2-174	70,01	152,821	82,811	155,19	4430,65	2
БК-5-2-175	70,12	152,766	82,646	156,89	4465,91	2
БК-5-2-176	69,99	152,713	82,723	157,1	4469,74	2
БК-5-2-177	70,59	152,737	82,147	157,85	4485,41	2
БК-5-2-178	70,5	152,719	82,219	158,92	4503,18	2
Узел-5-2-178-1	71,07	150,698	79,628	159,96	4541,06	2
Узел-5-2-178-2	70,54	150,354	79,814	161,32	4565,88	2
БК-5-2-177-1	69,6	151,947	82,347	159,45	4536,26	2
БК-5-2-177-2	69,76	151,697	81,937	162,07	4583,94	2
БК-5-2-177-3	69,74	151,683	81,943	163,17	4594,03	2
БК-5-2-179	71,19	152,657	81,467	163,18	4570,05	2
БК-5-2-180	71,26	152,633	81,373	164,86	4596,32	2
БК-5-2-181	71,58	152,579	80,999	169,04	4659,76	2
БК-5-2-182	70,82	152,561	81,741	170,41	4680,5	2
БК-5-2-183	70,49	152,54	82,05	172,92	4713,53	2
Узел-5-2-182-1	71,55	146,952	75,402	171,27	4727,89	2
Узел-5-2-182-2	71,96	145,745	73,785	171,89	4750,52	2
БК-4-103-1	70,02	152,864	82,844	154,81	4413,55	2
БК-4-103-2	70,38	152,864	82,484	280,54	4459,35	2
БК-4-103-3	71,46	152,864	81,404	593,78	4516,4	2
БК-4-103-4	71,61	152,864	81,254	601,6	4525,3	2
БК-4-102-2	70,1	152,86	82,76	186,22	4534,32	2
БК-4-102-3	71,28	152,472	81,192	189,19	4588,28	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-102-4	71,51	152,373	80,863	190,97	4612,67	2
Узел-4-102-5	72,17	152,32	80,15	194,08	4640,99	2
БК-4-102-1	70,65	152,858	82,208	205,05	4591,93	2
БК-4-102	71,04	152,856	81,816	164,13	6795,16	2
БК-4-103	71,28	152,849	81,569	164,75	6810,77	2
БК-4-104	72,05	152,811	80,761	165,32	6835,58	2
БК-4-104-1	71,54	152,79	81,25	166,14	6846,84	2
БК-4-104-2	71,43	152,708	81,278	169,24	6889,5	2
БК-4-101	71,15	152,866	81,716	163,31	6774,8	2
БК-4-100	70,76	152,92	82,16	158,72	6659,1	2
БК-4-100-1	70,86	152,92	82,06	178,74	6673,69	2
БК-4-100-2	70,8	152,92	82,12	209,64	6696,2	2
БК-4-100-3	70,18	152,919	82,739	336,31	6788,48	2
БК-4-100-4	70,07	152,919	82,849	400,91	6835,54	2
БК-4-100-5	70,21	152,919	82,709	481,06	6893,93	2
БК-4-99	70,53	152,934	82,404	157,52	6628,8	2
БК-4-98	68,58	152,943	84,363	156,82	6611,11	2
БК-4-97	70,13	152,947	82,817	153,99	6574,28	2
БК-4-93	72,06	152,954	80,894	153,43	6560,11	2
БК-4-94	72,05	152,796	80,746	154,05	6571,54	2
БК-4-95	71,27	152,297	81,027	153,76	6572,43	2
БК-4-96	72,04	152,127	80,087	154,44	6584,7	2
Узел-4-92	73,24	153,017	79,777	148,21	6428,07	2
БК-4-92-1	73,28	153,017	79,737	149,46	6431,26	2
БК-4-91	73,33	153,019	79,689	148,05	6423,56	2
БК-4-91-1	72,88	152,92	80,04	194,93	6510,03	2
Узел-4-92-2	73,23	152,209	78,979	149,5	6433,87	2
БК-4-92-2-1	72,96	149,836	76,876	150,72	6478,35	2
БК-4-92-2-2	72,6	149,059	76,459	151,12	6492,92	2
БК-4-92-3	73,06	151,143	78,083	150,52	6463,03	2
БК-4-92-4	72,28	153,007	80,727	165,3	6537,44	2
БК-4-92-5	72,31	153,006	80,696	167,25	6550,26	2
БК-4-92-6	73,36	153	79,64	178,47	6622,58	2
БК-4-92-8	74,36	152,892	78,532	185,16	6668,12	2
БК-4-92-8-1	74,57	152,873	78,303	187,05	6689,74	2
БК-4-92-8-2	74,9	152,855	77,955	189,33	6713,08	2
БК-4-92-8-3	75,23	152,844	77,614	191,47	6732,56	2
БК-4-92-8-4	82,4	146,642	64,242	195,49	6808,21	2
БК-4-92-8-5	82,48	146,356	63,876	197,18	6867,11	2
БК-4-92-8-6	86,57	146,051	59,481	197,81	6885,12	2
БК-4-92-9	72,77	152,012	79,242	186,17	6708,53	2
БК-4-92-10	72,28	151,544	79,264	186,76	6731,24	2
БК-4-92-11	71,88	150,82	78,94	187,75	6768,64	2
БК-4-92-12	71,81	150,731	78,921	188,1	6775,03	2
БК-4-92-13	72,23	150,731	78,501			
БК-4-92-14	71,75	150,456	78,706	188,3	6788,58	2
БК-4-92-15	71,7	150,302	78,602	188,55	6797,58	2
БК-4-92-15-1	71,23	150,278	79,048	193,25	6835,22	2
БК-4-92-15-2	70,63	150,271	79,641	195,68	6851,15	2
БК-4-92-15-3	70,16	150,264	80,104	199,44	6873,08	2
БК-4-92-15-6	67,91	150,26	82,35	273,97	7005,63	2
БК-4-92-15-7	65,22	150,26	85,04			
Узел-4-92-15-4	70,38	146,01	75,63	200,1	6909,02	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-92-15-5	70,29	145,151	74,861	200,54	6925,13	2
БК-4-92-15-8	70,12	150,263	80,143	204,77	6888,61	2
БК-4-92-15-9	70,09	150,263	80,173	212,77	6906,09	2
БК-4-92-15-10	70,17	150,263	80,093	228,82	6929,48	2
БК-4-92-15-11	70,23	150,263	80,033			
БК-4-92-16	71,6	150,181	78,581	189,3	6814,53	2
БК-4-92-17	71,55	150,119	78,569	189,68	6823,31	2
БК-4-92-18	71,53	150,1	78,57	189,87	6826,89	2
БК-4-92-19	70,39	148,588	78,198	191,66	6904	2
БК-4-92-17-1	68,97	149,568	80,598	203,05	7005,89	2
БК-4-92-17-2	69,99	149,49	79,5	209,16	7061,52	2
БК-4-92-20	70,7	148,227	77,527	192,29	6927,9	2
БК-4-92-21	71,06	147,925	76,865	192,95	6951,05	2
БК-4-92-22	71,25	147,797	76,547	193,31	6962,53	2
БК-4-92-23	71,41	145,85	74,44	194,31	6999,03	2
БК-4-92-24	71,36	147,746	76,386	193,55	6969,01	2
БК-4-92-25	71,62	147,589	75,969	194,57	6993,73	2
БК-4-92-27	71,76	146,912	75,152	194,99	7011,76	2
БК-4-92-29	71,92	146,563	74,643	195,37	7025,09	2
Узел-4-92-26	71,8	146,823	75,023	194,96	7008,09	2
БК-4-92-28	72,3	146,605	74,305	196,21	7033,92	2
БК-4-92-30	74,75	146,528	71,778	197,77	7051,03	2
Узел-4-92-31	79,29	146,509	67,219	200,73	7074,95	2
БК-4-92-32	81	146,506	65,506	203,23	7088,4	2
БК-4-92-8-7	78,72	152,859	74,139	197,76	6739,86	2
БК-4-92-8-8	77,92	152,185	74,265	198,11	6752,5	2
БК-4-92-8-9	79,37	152,858	73,488	202,46	6755,91	2
БК-4-92-8-10	76,35	152,858	76,508	237,58	6795,89	2
БК-4-92-8-11	80,74	152,858	72,118	212,89	6779,65	2
БК-4-92-8-12	81,81	152,857	71,047	227,24	6795,99	2
БК-4-91-2	72,71	153,018	80,308	230,67	6554,35	2
БК-4-91-3	72,58	153,018	80,438	238,24	6562,97	2
БК-4-91-4	71,95	153,018	81,068	288,18	6612,42	2
БК-4-91-5	71,83	153,009	81,179	294,51	6646,53	2
БК-5-2-172	69,93	152,858	82,928	156,13	4425,32	2
БК-5-2-171	69,7	152,85	83,15	158,52	4447,37	2
Узел-5-2-171-1	69,2	150,716	81,516	159,62	4487,38	2
БК-5-2-170	69,86	152,846	82,986	160,47	4463,4	2
БК-5-2-169	69,97	152,842	82,872	162,66	4480,22	2
БК-5-2-169-1	69,42	152,718	83,298	167,72	4552,31	2
БК-5-2-169-2	69,31	152,69	83,38	172,29	4592,92	2
БК-5-2-168	70,01	152,841	82,831	172,64	4511,66	2
БК-5-2-167	70,02	152,841	82,821	175,39	4520,29	2
БК-5-2-166	70,02	152,839	82,819	184,53	4549,07	2
БК-5-2-165	69,78	152,839	83,059	197,54	4563,65	2
Узел-5-2-166-1	65,23	150,81	85,58	188,73	4668,75	2
Узел-5-2-166-2	65,02	150,608	85,588	189,71	4689,52	2
Узел-5-2-166-3	67,59	150,504	82,914	191,35	4712,91	2
БК-5-2-164	68,32	152,839	84,519	331,79	4578,21	2
БК-5-2-163	64,39	152,839	88,449	443,08	3703,06	2
БК-5-2-161	71,16	152,839	81,679	190,1	3646,5	2
Узел-5-2-162	70,19	149,216	79,026	191,96	3714,42	2
БК-5-2-160	71,18	152,839	81,659	156,91	3620,19	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-159	71,13	152,839	81,709	143,97	3606,28	2
Узел-5-2-159-1	70,86	152,651	81,791	145,94	3642,15	2
Узел-5-2-159-2	70,76	152,633	81,873	146,39	3648,37	2
Узел-5-2-159-3	70,43	152,314	81,884	147,39	3670,55	2
БК-5-2-158	71,09	152,84	81,75	136,9	3590,64	2
БК-5-2-157	71,08	152,84	81,76	133,73	3582,72	2
БК-5-2-156	71,1	152,842	81,742	114,52	3529,25	2
БК-5-2-156-1	71,01	152,067	81,057	114,74	3544,6	2
БК-5-2-156-2	70,26	149,696	79,436	115,46	3593,16	2
БК-5-2-156-3	71,23	144,087	72,857	116,44	3664,14	2
БК-5-2-156-10	70,78	143,58	72,8	118,22	3711,2	2
БК-5-2-156-9	70,37	143,281	72,911	121,85	3774,12	2
БК-5-2-156-8	70,98	143,25	72,27	125,06	3800,47	2
БК-5-2-156-7	71,21	143,247	72,037	131,67	3824,64	2
БК-5-2-156-6	72	143,248	71,248	126	3813,86	2
БК-5-2-156-5	71,64	143,33	71,69	121,1	3764,86	2
БК-5-2-156-4	71,87	143,561	71,691	118,99	3724,61	2
БК-5-2-155	71,39	152,878	81,488	113,31	3505,26	2
БК-5-2-154	72,27	152,982	80,712	109,96	3437,92	2
БК-5-2-153	72,59	153,03	80,44	108,49	3407,77	2
БК-5-2-151	72,86	153,069	80,208	107,34	3384,04	2
Узел-5-2-152	72,29	151,357	79,067	108,22	3416,12	2
БК-5-2-150	73,73	153,141	79,411	105,45	3343,12	2
БК-5-2-149	73,75	153,145	79,395	104,99	3336,95	2
БК-5-2-150-1	74,22	153,145	78,925	180,02	6510,18	2
БК-5-2-150-2	74,25	153,15	78,9	177,36	6487,28	2
БК-5-2-150-3	74,65	153,156	78,506	163,91	6410,77	2
БК-5-2-150-4	75,56	153,16	77,6	156,89	6369,52	2
БК-4-79-4-5	76,17	153,177	77,007	148,25	6290,27	2
БК-4-79-4-4	77,1	153,249	76,149	145,35	6226,76	2
БК-4-79-4-3	78,18	153,292	75,112	143,68	6189,73	2
БК-4-79-4-2	79,27	153,344	74,074	141,72	6145,65	2
БК-4-79-4-1	80,32	153,409	73,089	140,11	6104,01	2
Узел-4-79-4	80,58	153,415	72,835	139,96	6100,19	2
БК-5-2-150-5	75,97	153,16	77,19			
БК-5-2-150-6	76,18	153,16	76,98			
БК-5-2-149-1	72,95	132,791	59,841	105,24	3369,06	2
БК-5-2-149-2	72,66	104,653	31,993	105,79	3429,35	2
БК-5-2-149-3	72,56	99,785	27,225	105,89	3439,78	2
Узел-5-2-149-4	72,58	97,861	25,281	105,95	3445,7	2
БК-5-2-149-5	72,62	96,267	23,647	106,06	3453,33	2
Узел-5-2-149-6	71,91	93,865	21,955	107,29	3498,34	2
БК-5-2-149-7	71,76	93,754	21,994	107,73	3506,32	2
БК-5-2-148	73,74	153,16	79,42	104	3321,46	2
БК-5-2-147	73,79	153,171	79,381	103,27	3310,02	2
БК-5-2-146	73,83	153,181	79,351	102,61	3299,26	2
БК-5-2-145	74,01	153,2	79,19	101,5	3281,03	2
БК-5-2-144	74,36	153,259	78,899	98,38	3228,09	2
БК-5-2-143	74,85	153,314	78,464	95,69	3180,84	2
БК-5-2-142	75,08	153,343	78,263	94,35	3156,95	2
БК-5-2-141	77,39	153,39	76	92,28	3119,51	2
БК-4-79-11	75,71	153,387	77,677	93,61	3141,37	2
БК-4-79-12	74,15	153,377	79,227	97,48	3204,99	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-13	73,42	153,372	79,952	99,61	3239,83	2
БК-4-79-13-1	72,55	130,908	58,358	100,37	3308,95	2
БК-4-79-13-2	72,13	127,924	55,794	101,91	3364,89	2
Узел-4-79-13-1	72,04	149,246	77,206	100,94	3318,52	2
БК-4-79-13-2	73,45	148,28	74,83	102,26	3366,4	2
Узел-4-79-13-3	74,83	146,688	71,858	103,08	3396,25	2
БК-4-79-13-4	72,09	149,024	76,934	102,15	3346,04	2
БК-4-79-13-5	72,01	148,985	76,975	105,22	3373,99	2
БК-4-79-14	73,02	153,368	80,348	101,32	3266,93	2
Узел-4-79-15	73,04	153,135	80,095	101,44	3271,29	2
БК-4-79-15	72,44	153,363	80,923	103,41	3299,98	2
БК-4-79-16	72,61	153,354	80,744	107,18	3359,55	2
БК-4-79-17	72,57	153,353	80,783	107,55	3365,37	2
БК-4-79-17-1	72,53	128,219	55,689	108,4	3461,85	2
БК-4-79-17-2	73,07	114,86	41,79	109,24	3539,28	2
БК-4-79-17-3	72,05	93,883	21,833	109,73	3600,29	2
БК-4-79-17-4	72,07	93,089	21,019	110,14	3615,17	2
БК-4-79-17-5	72,3	81,544	9,244	110,86	3687,92	2
БК-4-79-17-6	72,23	80,48	8,25	110,96	3695,48	2
БК-4-79-17-7	72,1	79,652	7,552	111,28	3710,67	2
Узел-4-79-17-8	72,02	79,437	7,417	111,65	3721,3	2
Узел-4-79-17-10	71,76	79,249	7,489	112,7	3741,5	2
БК-4-79-17-12	71,64	79,234	7,594	113,63	3750,38	2
БК-4-79-17-11	71,72	79,196	7,476	113,02	3746,57	2
БК-4-79-17-9	72	79,389	7,389	111,94	3725,93	2
БК-4-79-17-3	72,59	153,354	80,764	145,93	3776,28	2
БК-4-79-17-4	71,99	153,357	81,367	133,09	3691,26	2
БК-4-79-17-5	70,84	149,777	78,937	133,58	3726,12	2
БК-4-79-17-6	70,82	148,14	77,32	133,88	3745,75	2
БК-4-79-17-9	70,64	146,712	76,072	135,46	3787,39	2
Узел-4-79-17-7	70,71	146,777	76,067	134,42	3772,59	2
БК-4-79-17-8	70,54	145,801	75,261	135,47	3809,81	2
БК-4-79-17-10	71,63	153,357	81,727	131,4	3679,68	2
БК-4-79-17-11	71,79	152,697	80,907	131,67	3691,56	2
БК-4-79-17-12	71,12	152,368	81,248	131,98	3701,96	2
БК-4-79-17-13	71,76	151,601	79,841	134,39	3755,44	2
БК-4-79-17-14	71,32	153,359	82,039	123,2	3622,36	2
БК-4-79-17-15	71,25	153,359	82,109	121,38	3609,53	2
БК-4-79-17-16	71,26	153,359	82,099			
БК-4-79-17-17	69,79	148,474	78,684	123,89	3701,1	2
БК-4-79-17-18	70,92	153,36	82,44	119,54	3596,58	2
БК-4-79-17-21	70,71	153,309	82,599	119,74	3600,23	2
БК-4-79-17-19	69,91	150,036	80,126	120,89	3656,4	2
БК-4-79-17-20	69,74	148,739	78,999	122,12	3697,45	2
Узел-4-79-17-22	69,39	153,36	83,97	244,54	3935,69	2
БК-4-79-17-23	69,26	153,36	84,1			
БК-4-79-17-24	69,06	153,36	84,3			
БК-4-79-17-25	71,04	153,36	82,32	213,83	3883,71	2
БК-4-79-17-26	71,14	153,36	82,22	203,71	3866,11	2
БК-4-79-17-27	72,05	153,36	81,31	171,83	3809,18	2
БК-4-23-73	72,12	153,36	81,24	165,08	3796,97	2
БК-4-23-74	72,16	153,27	81,11	165,15	3800,72	2
БК-4-23-75	72,05	153,27	81,22	403,29	3830,84	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-76	72,1	153,211	81,111	165,66	3819,24	2
БК-4-23-77	72,11	152,994	80,884	167,61	3888,91	2
БК-4-23-78	72,12	152,936	80,816	168,18	3908,82	2
БК-4-23-79	72,06	152,195	80,135	168,56	3922,7	2
БК-4-23-80	72,12	152,849	80,729	169,11	3939,99	2
БК-4-23-81	72,09	152,683	80,593	170,95	4001,09	2
БК-4-23-82	72,09	152,645	80,555	171,39	4015,44	2
БК-4-23-82-1	72,03	152,574	80,544	171,95	4029,49	2
БК-4-23-82-2	71,98	152,55	80,57	172,25	4035,89	2
БК-4-23-82-3	71,62	152,527	80,907	172,62	4043,09	2
БК-4-23-82-4	70,73	152,457	81,727	174,12	4069,8	2
БК-4-23-82-5	70,63	152,445	81,815	174,46	4075,27	2
БК-4-23-82-6	70,56	152,413	81,853	175,78	4093,99	2
Узел-4-23-82-7	70,83	152,378	81,548	177,88	4120,12	2
БК-4-23-82-8	70,86	152,378	81,518			
БК-4-23-82-9	70,09	152,321	82,231	181,32	4162,99	2
БК-4-23-82-10	70,49	151,728	81,238	183,21	4214,56	2
БК-4-23-82-11	70,44	151,584	81,144	183,99	4232,4	2
БК-4-23-82-12	70,42	151,471	81,051	185,17	4253,86	2
Узел-4-23-82-13	70,51	151,438	80,928	187,77	4277,53	2
БК-4-23-82-14	70,22	150,483	80,263	180,13	4176,41	2
БК-4-23-83	72,35	152,55	80,2	173,73	4074,41	2
БК-4-23-84	72,05	152,466	80,416	175,92	4128,27	2
БК-4-23-85	72,03	152,429	80,399	176,93	4152,79	2
Узел-4-23-85-1	72,03	151,951	79,921	177,18	4161,75	2
БК-4-23-86	72,23	152,354	80,124	179,26	4206,6	2
БК-4-23-86-1	70,56	151,59	81,03	183,32	4312,34	2
БК-4-23-86-2	70,59	151,501	80,911	183,84	4325,3	2
БК-4-23-86-3	70,68	151,44	80,76	184,2	4334,3	2
БК-4-23-86-5	70,64	151,258	80,618	185,29	4361,36	2
БК-4-23-86-5-1	70,58	150,255	79,675	185,81	4380,16	2
БК-4-23-86-4	70,78	151,295	80,515	185,05	4355,51	2
БК-4-23-86-6	70,83	151,129	80,299	186,66	4389,49	2
БК-4-23-86-7	71,23	151,045	79,815	187,72	4409,96	2
БК-4-23-86-8	71,18	148,641	77,461	188,96	4455,03	2
БК-4-23-86-9	71,11	133,798	62,688	187,92	4441,04	2
БК-4-23-86-10	71,38	133,557	62,177	188,19	4449,99	2
БК-4-23-86-11	69,59	131,39	61,8	189,51	4498,16	2
Узел-4-23-86-12	70,6	133,095	62,495	188,29	4459,68	2
Узел-4-23-86-13	69,93	132,328	62,398	188,83	4484,19	2
Узел-4-23-86-14	69,76	131,809	62,049	189,33	4504,63	2
БК-4-23-86-15	69,69	131,628	61,938	189,58	4513,59	2
Узел-4-23-86-16	69,59	131,365	61,775	189,94	4526,63	2
Узел-4-23-86-17	69,45	131,095	61,645	190,48	4544,01	2
Узел-4-23-86-18	69,2	130,938	61,738	190,98	4557,68	2
Узел-4-23-86-19	69,17	130,779	61,609	191,85	4577,39	2
Узел-4-23-86-20	69,12	130,685	61,565	192,83	4595,26	2
Узел-4-23-86-21	69,29	130,628	61,338	194,22	4614,22	2
Узел-4-23-86-22	69,68	130,601	60,921	196,32	4633,36	2
БК-4-23-87	71,44	152,298	80,858	190,81	4341,1	2
БК-4-23-88	71,32	152,294	80,974	191,68	4351,05	2
БК-4-23-89	71,26	152,287	81,027	193,63	4372,39	2
БК-4-23-90	71,2	152,282	81,082	194,73	4384,48	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-91	71,07	151,437	80,367	198,67	4431,32	2
БК-4-23-91-1	70,84	150,99	80,15	200,44	4463,59	2
Узел-4-23-91-2	71,13	150,686	79,556	199,05	4445,4	2
БК-4-23-92	71,15	152,248	81,098	208,06	4509,35	2
БК-4-23-92-1	71,14	151,412	80,272	208,49	4525,03	2
БК-4-23-93	71,08	152,229	81,149	212,63	4549,2	2
БК-4-23-93-1	70,74	151,398	80,658	215,92	4609,06	2
БК-4-23-94	71,09	152,179	81,089	219,91	4616,29	2
БК-4-23-94-1	71,17	151,276	80,106	220,37	4633,22	2
БК-4-23-95	71,1	152,161	81,061	224,18	4649,44	2
БК-4-79-39	69,96	152,945	82,985	133,05	4084,57	2
БК-4-79-39-2	69,15	149,198	80,048	134,98	4154,81	2
БК-4-79-39-1	69,59	152,876	83,286	138,46	4133,78	2
БК-4-79-38	70,24	153,013	82,773	129,57	3985,09	2
Узел-4-79-38-1	70,12	151,704	81,584	130,24	4009,62	2
БК-4-79-38-2	70,13	146,294	76,164	130,01	4017,25	2
Узел-4-79-38-3	69,98	143,694	73,714	131,35	4065,99	2
БК-4-79-37	68,49	153,066	84,576	126,36	3898,9	2
Узел-4-79-37-3	68,59	138,83	70,24	128,26	4020,97	2
Узел-4-79-37-4	68,4	138,256	69,856	128,49	4031,3	2
Узел-4-79-37-5	69,04	136,957	67,917	129,72	4072,39	2
Узел-4-79-37-5	69,78	136,558	66,778	130,97	4100,2	2
Узел-4-79-37-6	70	136,489	66,489	133,62	4129,64	2
Узел-4-79-37-2	68,88	140,782	71,902	127,85	3998,32	2
Узел-4-79-36-2	69,18	108,768	39,588	126,56	3956,36	2
БК-4-79-36-2-1	69,3	108,022	38,722	126,95	3970,35	2
БК-4-79-36-3	69,38	96,064	26,684	126,99	3995,44	2
БК-4-79-37-1	69,11	147,318	78,208	127,25	3947,46	2
БК-4-79-36	68,69	153,071	84,381	126,06	3890,89	2
Узел-4-79-36-1	69,01	141,052	72,042	126,16	3905,43	2
БК-4-79-35	70	153,115	83,115	123,56	3822,15	2
БК-4-79-34	70,36	153,145	82,785	121,84	3775	2
БК-4-79-33	70,56	153,163	82,603	120,86	3747,79	2
БК-4-79-32	70,8	153,175	82,375	120,14	3728,05	2
БК-4-79-28	71,41	153,197	81,787	118,88	3693,17	2
БК-4-79-30	71,1	152,906	81,806	120,03	3714,19	2
БК-4-79-29	71,42	153,126	81,706	119,16	3698,3	2
БК-4-79-26	71,77	153,21	81,44	117,88	3665,47	2
БК-4-79-27	71,62	153,082	81,462	118,57	3681,32	2
Узел-4-79-27-1	71,73	152,825	81,095	119,97	3713,15	2
БК-4-79-27-2	71,65	152,72	81,07	121,07	3733,21	2
БК-4-79-27-3	71,61	152,677	81,067	124,48	3764,25	2
БК-4-79-26-1	71,77	151,383	79,613	117,94	3671,09	2
БК-4-79-26-2	71,83	151,382	79,552	118,91	3676,62	2
БК-4-79-26-3	71,89	151,381	79,491	119,98	3681,47	2
БК-4-79-26-4	71,99	151,381	79,391	122,21	3689,11	2
БК-4-79-26-5	71,53	151,381	79,851	126,42	3698,69	2
БК-4-79-26-6	70,55	151,38	80,83	134,56	3717,22	2
БК-4-79-26-7	70,86	151,38	80,52	160,71	3746,99	2
БК-4-79-24-2	70,72	152,892	82,172	119,18	3685,16	2
БК-4-79-24-3	70,42	152,812	82,392	120,89	3715,62	2
БК-4-79-24-4	70,25	152,763	82,513	122,9	3744,18	2
БК-4-79-24-5	69,7	152,699	82,999	126,7	3791,54	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-24-6	69,48	152,68	83,2	129,74	3818,51	2
БК-4-79-24-9	69,96	150,195	80,235	131,02	3865,1	2
БК-4-79-24-7	69,44	152,144	82,704	129,82	3823,04	2
БК-4-79-24-8	69,99	149,775	79,785	131,04	3867,45	2
БК-4-79-24	70,98	153,259	82,279	114,13	3559,25	2
БК-4-79-25	70,94	153,211	82,271	114,31	3562,66	2
БК-4-79-23	70,99	153,26	82,27	113,99	3555,27	2
БК-4-79-23-1	70,94	153,103	82,163	114,14	3561,46	2
Узел-4-79-23-2	70,68	152,843	82,163	114,49	3574,36	2
БК-4-79-23-3	70,65	151,914	81,264	116,37	3634,14	2
БК-4-79-23-4	70,52	151,399	80,879	116,69	3647,86	2
БК-4-79-23-5	70,32	150,927	80,607	117,2	3665,87	2
БК-4-79-23-6	70,17	150,549	80,379	117,98	3688,17	2
БК-4-79-23-7	70,15	149,977	79,827	118,52	3706,27	2
БК-4-79-22	70,71	153,28	82,57	112,51	3512,63	2
БК-4-79-22-1	70,96	152,395	81,435	112,59	3519,83	2
Узел-4-79-22-2	71,28	150,11	78,83	112,83	3540,41	2
БК-4-79-22-3	72,05	145,902	73,852	113,34	3582,58	2
Узел-4-79-22-4	71,98	143,068	71,088	114,8	3635,71	2
БК-4-79-22-5	72,46	143,85	71,39	114,43	3636,99	2
БК-4-79-22-6	72,69	143,145	70,455	115,39	3671,91	2
Узел-4-79-22-7	72,67	132,393	59,723	116,1	3723,38	2
БК-4-79-22-8	72,63	131,361	58,731	116,26	3732,1	2
БК-4-79-24-1	71,75	152,277	80,527	119,58	3675,82	2
БК-4-79-18	70,98	153,299	82,319	111,22	3474,49	2
БК-4-79-19	71,21	152,808	81,598	111,3	3478,64	2
БК-4-79-21	71,05	152,296	81,246	111,74	3493,3	2
БК-4-79-20	71,58	148,73	77,15	113,4	3555,09	2
БК-4-79-10	77,63	153,391	75,761	150,8	6270,2	2
БК-4-79-9	77,87	153,392	75,522	150,46	6264,81	2
БК-4-79-8	78,59	153,393	74,803	149,77	6254,01	2
Узел-4-79-7	79,38	153,395	74,015	148,8	6238,9	2
БК-4-79-6	79,47	153,399	73,929	147,32	6215,7	2
БК-4-79-5	80,59	153,405	72,815	144,48	6171,04	2
БК-4-79-3	80,69	153,417	72,727	139,37	6089,53	2
Узел-4-79-2	81,4	153,424	72,024	137,37	6053,88	2
БК-4-79-1	81,78	153,427	71,647	136,38	6036,29	2
БК-4-79	82,29	153,434	71,144	135,73	6020,48	2
БК-4-78	83,03	153,479	70,449	135,26	5996,35	2
БК-4-80	81,96	153,42	71,46	135,99	6030,58	2
Узел-4-81	80,4	153,355	72,955	137,17	6076,33	2
БК-4-82	80,51	153,355	72,845	137,94	6078,96	2
БК-4-83	77,23	153,203	75,973	139,97	6185,15	2
БК-4-75-6	79,66	153,218	73,558	140,92	6068,57	2
БК-4-75-4	88,75	153,439	64,689	137,31	5972,47	2
БК-4-75-5	87,58	153,439	65,859	154,69	5992,26	2
БК-4-75-3	90,67	153,562	62,892	135,36	5920,11	2
БК-4-75-2	90,82	153,61	62,79	134,63	5900,16	2
БК-4-75-1	90,29	153,781	63,491	132,16	5831,85	2
БК-4-75	90,41	153,797	63,387	131,94	5825,55	2
БК-4-76	88,23	153,694	65,464	133,01	5880,61	2
БК-4-77	85,06	153,557	68,497	134,44	5954,29	2
БК-4-74	91,77	153,875	62,105	131,25	5787,91	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-64-1-6	92,69	179,663	86,973	311,9	4145,88	3,4
БК-4-64-1-5	95,63	179,664	84,034	283,36	4088,11	3,4
БК-4-64-1-4	97,58	179,665	82,085	264,2	4039,66	3,4
БК-4-64-1-3	98,2	179,667	81,467	262,02	4027,46	3,4
БК-4-64-1-7	98,4	179,656	81,256	263,74	4045,19	3,4
БК-4-64-1-8	98,16	179,634	81,474	268,21	4086,11	3,4
БК-4-64-1-9	97,99	179,581	81,591	268,32	4089,62	3,4
БК-4-64-1-10	96,93	178,413	81,483	270,7	4165,91	3,4
БК-4-64-1-2	99,93	179,679	79,749	259,78	4004,75	3,4
БК-4-64-1-1	102,11	179,734	77,624	251,62	3913,59	3,4
БК-4-64-1	102,31	179,743	77,433	250,47	3900,1	3,4
БК-4-74-1	91,8	179,657	87,857	334,6	4223,38	3,4
БК-4-74-2	91,89	179,657	87,767	336	4228,18	3,4
БК-4-74-3	92,67	179,654	86,984	347,98	4269,09	3,4
БК-4-74-4	92,01	179,653	87,643	363,99	4305,54	3,4
БК-4-74-5	89,47	179,652	90,182	426,44	4376,62	3,4
БК-4-90	73,76	153,032	79,272	147,21	6400,83	2
БК-4-89	74,85	153,076	78,226	144,27	6320,51	2
БК-4-85	75,92	153,114	77,194	141,79	6252,56	2
БК-4-86	75,92	153,114	77,194	154,58	6267,74	2
БК-4-87	75,92	153,114	77,194	173,24	6287,52	2
БК-4-88	86,78	153,114	66,334			
БК-4-23-58-9	71,06	153,36	82,3	118,99	3590,68	2
БК-4-23-58-8	71,22	153,361	82,141	118,15	3581,65	2
БК-4-23-58-7	71,16	153,366	82,206	114,6	3543,31	2
Узел-4-23-58-5	71,31	153,369	82,059	111,41	3508,73	2
БК-4-23-58-6	71,27	153,318	82,048	111,62	3512,45	2
БК-4-23-58-3	72,36	153,377	81,017	105,47	3443,94	2
Узел-4-23-58-4	72,65	153,371	80,721	108,72	3461,75	2
БК-4-23-58-2	72,62	153,38	80,76	103,13	3418,24	2
Узел-4-23-58-1	72,52	153,38	80,86	102,88	3415,58	2
Узел-4-23-58	72,46	153,381	80,921	102,44	3409,43	2
БК-4-23-59	72,33	153,378	81,048	107,59	3452,51	2
БК-4-23-60	70,99	153,374	82,384	114,64	3508,83	2
БК-4-23-61	70,96	153,372	82,412	117,35	3530,42	2
БК-4-23-62	71,87	153,367	81,497	126,02	3598,9	2
БК-4-23-63	71,98	153,343	81,363	126,62	3607,01	2
БК-4-23-64	72,69	153,366	80,676	128,09	3614,91	2
Узел-4-23-65	72,74	153,366	80,626	128,97	3621,72	2
БК-4-23-66	72,76	153,366	80,606	129,41	3624,84	2
БК-5-2-65-101	72,33	153,336	81,006	131,15	3647,08	2
БК-5-2-65-99	72,06	153,334	81,274	140,83	3687,69	2
Узел-5-2-65-100	72,02	152,502	80,482	141,26	3703,28	2
БК-5-2-65-98	72,11	153,332	81,222	150,95	3724,4	2
Узел-5-2-65-95	72,12	153,332	81,212	156,2	3738,96	2
БК-5-2-65-97	72,2	152,615	80,415	151,32	3737,85	2
БК-5-2-65-96	72,33	151,574	79,244	155,44	3812,92	2
БК-5-2-65-94	72,12	153,332	81,212	159,12	3746,21	2
БК-5-2-65-93	72,12	153,332	81,212	162,65	3754	2
БК-5-2-65-92	72,23	153,331	81,101	182,31	3791,73	2
БК-5-2-65-91	72,36	153,331	80,971	189,45	3803,39	2
БК-4-23-36-97	72,79	153,34	80,55	109,14	3404,61	2
БК-4-23-36-95	73,07	153,347	80,277	106,41	3380,6	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-96	73,28	153,315	80,035	108,9	3403,25	2
БК-4-23-36-93	73,19	153,349	80,159	105,65	3373,15	2
БК-4-23-36-94	73,01	153,233	80,223	106,11	3381,5	2
БК-4-23-36-92	73,32	153,352	80,032	104,85	3364,9	2
БК-4-23-36-91	73,67	153,359	79,689	103,06	3346,4	2
БК-4-23-36-90	77,18	153,391	76,211	96,88	3276,38	2
БК-4-23-36-89	78,2	153,396	75,196	95,85	3264,72	2
БК-4-23-36-88	78,52	153,398	74,878	95,56	3261,32	2
БК-4-23-36-87	79,01	153,4	74,39	95,15	3256,22	2
БК-4-23-36-86	80,59	153,41	72,82	93,8	3238,83	2
БК-4-23-36-85	81,7	153,419	71,719	92,67	3223,71	2
БК-4-23-53	80,25	153,431	73,181	93,76	3243,04	2
БК-4-23-54	77,78	153,422	75,642	95,24	3271,65	2
БК-4-23-55	76,83	153,419	76,589	95,77	3281,97	2
БК-4-23-56	74,16	153,404	79,244	98,31	3330,93	2
БК-4-23-57	73,94	153,403	79,463	98,57	3335,87	2
БК-4-23-56-1	78,37	153,399	75,029	117,19	3399,72	2
Узел-4-23-56-2	79,97	153,398	73,428	120,19	3409,95	2
БК-4-23-36-82	83,36	153,289	69,929	94,52	3259,39	2
Узел-4-23-36-83	81,61	153,258	71,648	96,91	3281,18	2
БК-4-23-36-84	82,77	153,351	70,581	93,58	3241,66	2
БК-4-23-36-81	84,96	153,198	68,238	96,49	3292,25	2
БК-4-23-36-80	85,39	153,164	67,774	97,25	3304,9	2
БК-4-23-36-79	86,36	153,095	66,735	98,96	3332,2	2
БК-4-23-56-3	83,42	153,397	69,977	144,78	3465,93	2
БК-4-23-36-78	86,72	153,076	66,356	99,49	3340,23	2
БК-4-23-36-77	87,48	153,032	65,552	100,95	3361,49	2
БК-4-23-36-74	89,4	152,945	63,545	104,33	3408,04	2
Узел-4-23-36-75	89,19	152,867	63,677	106,21	3433,72	2
Узел-4-23-36-76	87,67	152,42	64,75	107,62	3464,88	2
БК-4-23-36-73	90,48	152,901	62,421	88,4	3001,95	2
БК-4-23-36-73-1	90,07	152,862	62,792	109,79	3467,62	2
БК-4-23-36-73-2	88,41	152,81	64,4	113,24	3502,96	2
Узел-4-23-36-73-3	87,9	152,802	64,902	114	3509,85	2
БК-4-23-36-73-4	87,19	152,793	65,603	114,9	3518,02	2
БК-4-23-36-73-5	87,32	152,747	65,427	116,65	3537,5	2
БК-4-23-36-73-6	78,73	143,954	65,224	115,48	3560,33	2
БК-4-23-21-21	90,86	152,909	62,049	85,64	2976,62	2
БК-4-23-21-20	91,03	152,913	61,883	84,55	2965,97	2
БК-4-23-21-19	91,75	152,939	61,189	78,08	2899,95	2
БК-4-23-21-18	91,68	152,957	61,277	74,1	2857,34	2
БК-4-23-21-17	91,79	152,962	61,172	73,23	2847,19	2
БК-4-23-21-16	91,81	149,672	57,862	72,44	2842,23	2
БК-4-23-21-16-1	91,01	144,117	53,107	73,3	2889,17	2
БК-4-23-21-16-2	91,1	144,116	53,016	82,48	2910,06	2
БК-4-23-21-16-3	90,49	143,588	53,098	75,4	2927,28	2
БК-4-23-21-16-4	90,19	129,187	38,997	73,79	2940,29	2
БК-4-23-21-15	91,95	152,974	61,024	71,99	2830,56	2
БК-4-23-21-14	92,13	153,006	60,876	71,33	2814,62	2
БК-4-23-21-13	92,27	153,031	60,761	70,82	2802,16	2
БК-4-23-21-12	92,64	153,146	60,506	68,59	2747,42	2
БК-4-23-21-11	92,66	153,162	60,502	68,3	2740,09	2
БК-4-23-21-10	92,65	153,193	60,543	67,75	2726,15	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21-9	92,41	153,251	60,841	66,81	2701,64	2
БК-4-23-21-8	91,43	153,351	61,921	65,27	2660,7	2
БК-4-23-36-5	91,11	153,361	62,251	92,94	3057,29	2
БК-4-23-36-4	90,7	153,37	62,67	89,65	3028,06	2
БК-4-23-36-3	90,09	153,386	63,296	84,19	2976,86	2
БК-4-23-36-2	89,24	153,403	64,163	79,68	2932,28	2
БК-4-23-36-1	88,67	153,491	64,821	78,51	2904,95	2
БК-4-23-36	87,35	153,576	66,226	77,54	2881,1	2
БК-4-23-37	87,64	153,572	65,932	78	2891,98	2
БК-4-23-38	87,44	153,566	66,126	78,54	2904,43	2
БК-4-23-39	87,19	153,562	66,372	78,99	2914,77	2
БК-4-23-37-1	76,36	153,572	77,212	147,36	2963,45	2
БК-4-23-37-2	74,27	153,571	79,301	249,58	3068,78	2
БК-4-23-37-3	74,07	146,682	72,612	250,17	3108,14	2
Узел-4-23-37-4	74,17	145,786	71,616	250,37	3117,75	2
БК-4-23-40	87,06	153,559	66,499	79,27	2921,29	2
Узел-4-23-40-1	87,54	151,508	63,968	79,59	2938,62	2
БК-4-23-41	85,16	153,547	68,387	80,49	2949,36	2
БК-4-23-42	85,04	153,539	68,499	81,34	2968,89	2
БК-4-23-42-1	88,3	153,536	65,236	101,76	3023,91	2
БК-4-23-43	84,59	153,526	68,936	82,7	2999,97	2
БК-4-23-44	84,48	153,523	69,043	83	3006,7	2
БК-4-23-45	84,57	153,508	68,938	84,58	3042,67	2
БК-4-23-46	84,59	153,501	68,911	85,3	3059,11	2
Узел-4-23-46-1	87,37	147,996	60,626	86,15	3105,62	2
БК-4-23-46-2	87,29	147,129	59,839	86,6	3121,89	2
БК-4-23-47	84,67	153,497	68,827	85,79	3070,24	2
БК-4-23-48	84,91	153,493	68,583	86,18	3079,06	2
БК-4-23-49	85,38	153,484	68,104	87,22	3102,33	2
БК-4-23-50	85,66	153,477	67,817	88,01	3119,96	2
БК-4-23-50-1	86,3	150,892	64,592	88,26	3134,56	2
БК-4-23-50-2	86,13	153,474	67,344	90,81	3132,72	2
БК-4-23-51	85,05	153,467	68,417	89,12	3144,73	2
БК-4-23-52	83,92	153,458	69,538	90,16	3167,58	2
БК-4-23-21-7	90,08	153,604	63,524	64,02	2611,77	2
БК-4-23-21-6	89,89	153,714	63,824	63,5	2591,24	2
БК-4-23-21-4	89,35	153,882	64,532	62,74	2560,59	2
БК-4-23-21-5	89,22	153,881	64,661	63,85	2565,67	2
БК-4-23-21-3	89,11	153,932	64,822	62,52	2551,82	2
Узел-4-23-21-3-1	88,65	152,76	64,11	63,13	2573,79	2
БК-4-23-21-1	88,76	154,095	65,335	61,89	2524,89	2
БК-4-23-21-2	88,67	154,014	65,344	62,21	2530,71	2
БК-4-23-21	88,25	154,416	66,166	60,74	2475,02	2
БК-4-23-23	88,1	154,409	66,309	61,23	2486,47	2
БК-4-23-24	87,64	154,39	66,75	62,55	2517,88	2
БК-4-23-25	87,07	154,37	67,3	63,92	2550,69	2
БК-4-23-26	86,03	154,349	68,319	65,37	2585,11	2
БК-4-27-4-65	86,1	154,108	68,008	238,38	3097,97	2
БК-4-23-27	85,57	154,334	68,764	66,42	2610,06	2
Узел-4-23-28	85,2	154,334	69,134	73,73	2626,7	2
БК-4-23-29	85,15	153,668	68,518	69,86	2691,8	2
БК-4-27-4-68	85,33	154,108	68,778			
БК-4-27-4-67	85,4	154,108	68,708	307,46	3162,88	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-66	85,6	154,108	68,508	258,41	3127,15	2
БК-4-27-4-64	87,03	154,109	67,079	223,6	3065,65	2
БК-4-23-30	85,43	153,649	68,219	71,42	2730,92	2
БК-4-23-31	85,89	153,636	67,746	72,49	2757,43	2
БК-4-23-32	86,17	153,628	67,458	73,09	2772,43	2
БК-4-23-32-1	84,72	153,593	68,873	78,14	2812,63	2
БК-4-23-32-2	80,22	153,556	73,336	86,45	2869,41	2
БК-4-23-32-3	79,11	153,548	74,438	89,5	2886,74	2
БК-4-23-32-4	77,07	153,545	76,475	99,56	2921,1	2
БК-4-23-32-5	75,6	153,545	77,945	134,56	2960,94	2
БК-4-23-33	86,42	153,621	67,201	73,69	2787,15	2
БК-4-23-34	87,3	153,594	66,294	75,99	2843,32	2
БК-4-23-35	87,54	153,501	65,961	76,36	2850,06	2
БК-5-2-65-44	84,45	154,293	69,843	134,2	3427,88	2
БК-5-2-65-43	83,92	154,295	70,375	132,3	3412,65	2
БК-5-2-65-45	84,27	154,291	70,021	140,49	3446,89	2
БК-5-2-65-46	83,88	154,287	70,407	150,18	3482,48	2
БК-5-2-65-48	80,61	153,902	73,292	168,64	3573,31	2
БК-5-2-65-49	79,14	153,466	74,326	169,42	3591,93	2
БК-5-2-65-50	74,71	153,3	78,59	171,12	3624,84	2
БК-5-2-65-64	74,8	153,301	78,501	310,32	4004,05	2
БК-5-2-65-65	75,6	153,301	77,701	280,47	3955,3	2
БК-5-2-65-66	74,53	153,302	78,772	220,92	3858,08	2
БК-5-2-65-67	74,43	153,302	78,872	217,1	3850,75	2
БК-5-2-65-68	73,17	153,302	80,132			
БК-5-2-65-69	74,31	153,302	78,992	212,73	3842,37	2
БК-5-2-65-70	73,96	153,303	79,343	194,19	3801,55	2
БК-5-2-65-71	73,85	153,252	79,402	194,39	3805,2	2
БК-5-2-65-72	73,64	153,303	79,663	182,94	3773,58	2
БК-5-2-65-73	72,66	153,3	80,64	192,06	3809,91	2
Узел-5-2-65-74	72,22	153,299	81,079	202,99	3837,29	2
БК-5-2-65-75	72,01	153,299	81,289	208,31	3849,41	2
БК-5-2-65-76	72,08	153,077	80,997	209,19	3865,38	2
БК-5-2-65-77	70,4	153,298	82,898	222,6	3865,68	2
БК-5-2-65-78	73,49	153,304	79,814	175,51	3750,78	2
БК-5-2-65-79	73,4	153,304	79,904	173,41	3743,05	2
БК-5-2-65-80	73,15	153,306	80,156	162,92	3701,44	2
БК-5-2-65-81	72,96	153,308	80,348	155,61	3670,36	2
БК-5-2-65-82	72,67	153,313	80,643	141,66	3603,12	2
БК-5-2-65-83	72,64	153,314	80,674	140,84	3598,9	2
БК-5-2-65-84	72,58	153,315	80,735	137,15	3580,09	2
БК-5-2-65-85	72,58	153,316	80,736	134,7	3566,88	2
БК-5-2-65-86	72,34	153,32	80,98	128,9	3533,98	2
БК-5-2-65-87	72,1	153,325	81,225	120,32	3482,83	2
БК-5-2-65-88	72,23	153,329	81,099	115,29	3452,61	2
БК-5-2-65-89	70,44	153,331	82,891			
БК-5-2-65-90	69,25	153,331	84,081			
БК-5-2-65-42	73,48	154,392	80,912	129,39	3359,01	2
БК-5-2-65-41	75,29	154,467	79,177	127,12	3317,14	2
БК-5-2-65-40	75,86	154,486	78,626	126,54	3306,56	2
БК-5-2-65-39	76,26	154,513	78,253	125,72	3291,36	2
Узел-5-2-65-38	78,54	155,001	76,461	125,23	3270,91	2
БК-5-2-65-37	79,58	155,225	75,645	125,01	3261,55	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-31	81,31	155,704	74,394	124,53	3241,45	2
БК-5-2-65-51	73,99	153,295	79,305	179,47	3662,86	2
БК-5-2-65-52	73,81	153,293	79,483	182,86	3678,3	2
БК-5-2-65-53	73,32	153,289	79,969	191,81	3714,53	2
БК-5-2-65-54	72,51	153,288	80,778	194,38	3724,92	2
БК-5-2-65-55	69,92	153,282	83,362	206	3771,96	2
БК-5-2-65-56	71,95	153,282	81,332	207,45	3777,84	2
БК-5-2-65-57	74,15	153,279	79,129	220,65	3824,6	2
БК-5-2-65-58	76,93	151,791	74,861	236,05	3986,32	2
Узел-5-2-65-59	82,31	142,886	60,576	236,35	4013,72	2
Узел-5-2-65-60	81,45	134,375	52,925	236,91	4054,46	2
Узел-5-2-65-61	86,08	126,486	40,406	238,13	4121,11	2
БК-5-2-65-62	84,73	125,596	40,866	238,59	4137,8	2
БК-5-2-65-63	85,87	125,404	39,534	239,35	4151,61	2
Узел-5-2-65	116,33	161,417	45,087	111,41	2873,49	2
БК-5-2-65-1	116,51	161,413	44,903	112	2880,71	2
БК-5-2-66	117,61	161,444	43,834	108,04	2830,68	2
БК-5-2-68	118,83	161,472	42,642	104,87	2789,58	2
БК-5-2-70	116,3	161,576	45,276	92,84	2633,3	2
БК-5-2-71	115,78	161,599	45,819	90,22	2599,4	2
БК-5-2-72	115,2	161,611	46,411	88,9	2582,15	2
БК-5-2-73	111,03	161,634	50,604	86,18	2546,93	2
БК-5-2-74	109,6	161,639	52,039	85,65	2539,9	2
БК-5-2-75	104,66	161,655	56,995	83,91	2516,75	2
БК-5-2-76	97,57	161,694	64,124	79,77	2461,84	2
БК-5-2-77	97,41	161,708	64,298	78,32	2442,16	2
БК-5-2-78	95,88	161,717	65,837	77,39	2429,54	2
БК-5-2-79	77,82	161,798	83,978	69,26	2319,33	2
БК-5-2-81	83,74	161,883	78,143	60,79	2204,54	2
БК-5-2-82	86,24	161,903	75,663	58,84	2178,1	2
БК-5-2-83	87,9	161,922	74,022	56,95	2152,5	2
БК-5-2-84	89,02	161,931	72,911	56	2139,64	2
БК-5-2-85	89,44	161,936	72,496	55,51	2132,99	2
БК-5-2-87	91,79	161,977	70,187	51,75	2080,92	2
БК-5-2-88	92,16	161,984	69,824	51,06	2071,46	2
БК-5-2-90	92,34	162,012	69,672	50,74	2063,43	2
Узел-5-2-89	92,27	161,986	69,716	50,86	2068,6	2
БК-1-21-10	92,88	161,947	69,067	78,54	2516,23	2
БК-1-21-9	93,02	161,949	68,929	78,12	2512,65	2
БК-1-21-8	93,2	161,953	68,753	77,47	2507,1	2
БК-1-21-7	95,98	162,041	66,061	67,78	2407,69	2
Узел-1-21-7-1	95,75	161,766	66,016	67,93	2412,84	2
БК-1-21-6	96,29	162,068	65,778	66,52	2390,14	2
БК-1-21-5	96,26	162,11	65,85	65,15	2368,83	2
БК-1-21-5-1	95,91	161,772	65,862	65,32	2375,17	2
БК-1-21-4	96,4	162,169	65,769	64,12	2349,17	2
БК-1-21-3	96,58	162,202	65,622	63,68	2339,84	2
БК-1-21-2	96,94	162,255	65,315	63,22	2328,69	2
Узел-4-23-17-1	99,95	178,919	78,969	1396,96	3376,72	3,4
БК-4-23-18	103,91	154,62	50,71	93,21	2462,01	2
Узел-4-23-18-1	104,15	153,862	49,712	93,6	2476,23	2
БК-4-23-19	104	154,619	50,619	100,45	2495,48	2
БК-4-23-20	100,15	154,616	54,466	125,99	2613,46	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-109	95,17	154,615	59,445	52,11	2235,21	2
БК-5-2-105	95,04	156,147	61,107	51,82	2199,09	2
БК-5-2-106	94,37	156,146	61,776	59,69	2213,08	2
Узел-5-2-107	92,17	148,372	56,202	53,02	2264,78	2
Узел-5-2-108	91,22	146,972	55,752	53,74	2291,01	2
БК-5-2-104	94,88	156,696	61,816	51,72	2186,27	2
БК-5-2-102	94,28	157,886	63,606	51,5	2158,61	2
Узел-5-2-103	93,74	157,091	63,351	51,91	2173,52	2
БК-5-2-101	93,64	159,252	65,612	51,25	2127,03	2
БК-5-2-91	92,34	162,012	69,672	140,19	2079,72	2
БК-5-2-65-6	114,23	161,273	47,043	114,32	2926,58	2
БК-5-2-65-7	113,34	161,202	47,862	115,35	2948,16	2
БК-5-2-65-8	110,93	161,165	50,235	115,89	2959,49	2
БК-5-2-65-9	106,79	161,042	54,252	117,66	2996,76	2
БК-5-2-65-11	104,9	160,981	56,081	118,59	3015,99	2
БК-5-2-65-12	101,89	160,919	59,029	119,56	3035,88	2
БК-5-2-65-17	101,01	160,883	59,873	120,13	3047,48	2
БК-5-2-65-18	99,9	160,411	60,511	120,5	3064,4	2
БК-5-2-65-19	95,79	159,33	63,54	121,36	3103,11	2
БК-5-2-65-20	94,22	158,944	64,724	121,69	3117,66	2
БК-5-2-65-21	92,89	158,666	65,776	121,93	3128,12	2
БК-5-2-65-22	91,42	158,394	66,974	122,16	3138,37	2
БК-5-2-65-24	87,39	157,485	70,095	122,94	3172,65	2
БК-5-2-65-25	85,55	156,812	71,262	123,52	3198,01	2
БК-5-2-65-26	85,05	156,542	71,492	123,75	3208,18	2
БК-5-2-65-27	84,9	156,363	71,463	124,46	3221,1	2
БК-5-2-140	77,82	153,395	75,575	92,02	3114,73	2
БК-5-2-138	82,03	153,427	71,397	89,95	3078,01	2
Узел-5-2-139	82,66	152,871	70,211	90,24	3088,44	2
БК-5-2-136	89,52	153,53	64,01	83,92	2967,36	2
БК-5-2-137	89,06	152,097	63,037	84,66	2994,23	2
БК-5-2-135	90,76	153,553	62,793	82,71	2944,56	2
БК-5-2-135-1	79,68	149,626	69,946	84,79	3048,67	2
БК-5-2-135-2	76,68	148,958	72,278	85,43	3074,97	2
БК-5-2-135-3	74,97	148,679	73,709	86,32	3099,17	2
БК-5-2-135-4	73,67	148,552	74,882	89,41	3141,33	2
БК-5-2-135-5	73,51	148,551	75,041	91,16	3149,34	2
БК-5-2-134	91,84	153,582	61,742	81,57	2920,7	2
БК-5-2-133	92,69	153,605	60,915	80,68	2901,96	2
БК-5-2-132	93,4	153,623	60,223	79,97	2886,87	2
БК-5-2-131	93,97	153,641	59,671	79,29	2872,5	2
БК-5-2-130	94,72	153,666	58,946	78,37	2852,91	2
БК-5-2-130-1	95,48	153,659	58,179	85,61	2885,9	2
БК-5-2-129	95,21	153,689	58,479	77,55	2835,17	2
БК-5-2-128	96,04	153,733	57,693	75,97	2801,16	2
БК-5-2-127	96,28	153,749	57,469	75,39	2788,49	2
БК-5-2-126	96,37	153,755	57,385	75,2	2784,23	2
БК-5-2-125	96,84	153,787	56,947	74,11	2760,38	2
БК-5-2-124	96,98	153,794	56,814	73,87	2755,06	2
Узел-4-23-36-62	96,82	152,539	55,719	73,97	2761,63	2
БК-5-2-123	97,4	153,817	56,417	73,16	2739,01	2
БК-5-2-121	98,05	153,891	55,841	70,93	2687,96	2
БК-5-2-122	96,14	153,889	57,749	95,26	2743,35	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-120	98,26	153,93	55,67	69,79	2661,37	2
БК-5-2-119	98,36	153,98	55,62	68,38	2628,53	2
БК-5-2-118	98	154,068	56,068	65,95	2571,22	2
БК-5-2-117	98,12	154,152	56,032	63,64	2516,63	2
Узел-5-2-116	97,48	151,885	54,405	65,85	2581,53	2
БК-5-2-114	98,09	154,197	56,107	62,45	2488,18	2
Узел-5-2-115	97,62	153,184	55,564	62,97	2507,18	2
БК-5-2-113	97,17	154,345	57,175	58,7	2397,12	2
БК-5-2-111	96,88	154,383	57,503	57,76	2374,27	2
Узел-5-2-112	96,78	154,324	57,544	57,99	2378,51	2
БК-5-2-110	95,79	154,508	58,718	54,72	2299,44	2
БК-4-23-36-72	91,08	152,843	61,763	89,36	3019,56	2
БК-4-23-36-67	92,45	152,675	60,225	92,51	3074,81	2
БК-4-23-36-68	91,98	144,609	52,629	92,78	3099,63	2
БК-4-23-36-69	91,85	143,925	52,075	92,89	3105,41	2
БК-4-23-36-70	91,68	143,549	51,869	93,08	3112,45	2
БК-4-23-36-71	91,54	143,467	51,927	93,41	3118,41	2
БК-4-23-36-66	93,24	152,612	59,372	94,88	3107,77	2
БК-4-23-36-65	93,9	152,591	58,691	98,37	3137,5	2
БК-4-23-36-64	94,29	152,58	58,29	100,65	3155,27	2
БК-4-23-36-63	95,97	152,553	56,583	108,26	3208,99	2
Узел-4-23-36-22-10	96,69	152,509	55,819	76,64	2790,75	2
БК-4-23-36-22-11	96,92	152,374	55,454	77,17	2800,5	2
БК-4-23-36-22-12	94,81	152,427	57,617	83,54	2871,46	2
БК-4-23-36-22-13	89,62	152,335	62,715	101,24	2983,03	2
БК-4-23-36-22-14	87,57	152,335	64,765	121,96	3013,21	2
БК-4-23-36-22-15	86,03	152,335	66,305	167,47	3046,37	2
БК-4-23-36-22-16	85,17	152,335	67,165			
БК-4-23-36-22-17	91,17	152,312	61,142	94,6	2993,31	2
БК-4-23-36-22-18	91,4	152,282	60,882	98,96	3034,67	2
БК-4-23-36-22-19	91,47	152,274	60,804	100,12	3045,71	2
БК-4-23-36-22-20	89,48	151,908	62,428	101,95	3078,99	2
БК-4-23-36-22-21	91,46	152,255	60,795	103,76	3077,64	2
БК-4-23-36-22-22	91,92	152,251	60,331	105,09	3087,37	2
БК-4-23-36-22-23	91,2	152,243	61,043	107,34	3103,84	2
БК-4-23-36-22-24	92,49	152,226	59,736	117,9	3165,68	2
БК-4-23-36-61	97,2	152,524	55,324	75,91	2779,26	2
БК-4-23-36-60	97,44	152,518	55,078	76,79	2787,23	2
БК-4-23-36-58	98,15	152,496	54,346	80,65	2819,35	2
БК-4-23-36-59	99	150,913	51,913	81,87	2854,17	2
БК-4-23-36-56	98,93	152,476	53,546	85,04	2852,67	2
Узел-4-23-36-57	98,78	151,184	52,404	85,71	2876,9	2
БК-4-23-36-55	99,22	152,473	53,253	86,42	2861,12	2
БК-4-23-36-54	99,56	152,468	52,908	89,99	2880,37	2
БК-4-23-36-53	100,02	152,462	52,442	95,35	2905,43	2
БК-4-23-36-51	100,4	152,459	52,059	100,85	2927,11	2
БК-4-23-36-52	97,47	151,346	53,876	105,26	3007,38	2
БК-4-23-36-48	101,18	152,452	51,272	119,57	2987,26	2
БК-4-23-36-49	102,12	152,451	50,331	133,37	3018,67	2
БК-4-23-36-50	101,94	152,451	50,511	142,86	3029,47	2
БК-4-23-36-42	101,36	148,624	47,264	102,58	3035,28	2
БК-4-23-36-43	101,56	141,951	40,391	102,89	3057,59	2
БК-4-23-36-44	101,54	141,947	40,407	104,43	3067,71	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-23-36-45	100,27	141,055	40,785	105,28	3102,51	2
ВК-4-23-36-46	99,8	140,585	40,785	105,91	3125,55	2
ВК-4-23-36-47	99,68	140,576	40,896	106,59	3131,82	2
ВК-4-23-36-41	102,11	152,369	50,259	99,88	2998,02	2
ВК-4-23-36-40	103,21	152,417	49,207	96,29	2962,82	2
ВК-4-23-36-37	104,47	152,505	48,035	89,65	2897,55	2
ВК-4-23-36-38	103,92	152,469	48,549	92,43	2922,85	2
Узел-4-23-36-39	103,73	152,453	48,723	93,72	2934,64	2
ВК-4-23-21-15-17	104,2	152,685	48,485	80,78	2794,81	2
ВК-4-23-21-15-16	102,31	152,77	50,46	73,46	2717,53	2
Узел-4-23-21-15-15	101,59	152,804	51,214	71,06	2690,55	2
ВК-4-23-21-15-14	101,48	152,804	51,324	75,43	2694,61	2
ВК-4-23-21-15-13	100,46	152,804	52,344	120,61	2736,62	2
ВК-4-23-21-15-12	96,95	152,805	55,855	101,25	3039,88	2
ВК-4-23-21-15-11	96,25	152,809	56,559	95,53	3017,02	2
ВК-4-23-21-15-10	95,96	152,811	56,851	93,13	3007,41	2
ВК-4-23-21-15-8	95,08	152,817	57,737	87,08	2978,83	2
Узел-4-23-21-15-9	95,26	151,853	56,593	87,58	2996,9	2
ВК-4-23-21-15-7	94,84	152,822	57,982	85,67	2969,07	2
ВК-4-23-21-15-6	94,52	152,829	58,309	84	2956,33	2
ВК-4-23-21-15-5	94,08	152,842	58,762	81,82	2938,04	2
ВК-4-23-21-15-4	93,93	152,847	58,917	81,14	2931,88	2
ВК-4-23-21-15-3	93,35	152,87	59,52	78,69	2907,85	2
ВК-4-23-21-15-2	92,93	152,889	59,959	77,15	2891,52	2
ВК-4-23-21-15-1	92,69	152,907	60,217	75,88	2877,21	2
ВК-4-23-36-22-4	98,68	152,741	54,061	96,45	3102,43	2
ВК-4-23-36-22-5	98,64	152,691	54,051	98,11	3128,91	2
ВК-4-23-36-22-6	98,57	152,66	54,09	99,28	3146,8	2
Узел-4-23-36-22-7	99,05	149,241	50,191	99,62	3166,12	2
ВК-4-23-36-22-8	98,32	152,621	54,301	101,29	3174,51	2
ВК-4-23-36-22-9	98,18	152,601	54,421	102,48	3189,97	2
ВК-4-23-36-36	105,06	152,644	47,584	88,85	2848,41	2
ВК-4-23-36-35	105,1	152,642	47,542	99,64	2883,45	2
ВК-4-23-36-34	105,17	152,641	47,471	111,58	2908,65	2
ВК-4-23-36-33	105,17	152,641	47,471	133,06	3599,88	2
ВК-4-23-36-32	104,99	152,964	47,974	132,05	3578,94	2
ВК-4-23-36-31	104,22	153,338	49,118	130,89	3554,62	2
ВК-4-23-36-29	102,8	153,339	50,539	107,5	3518,06	2
ВК-4-23-36-30	103,13	153,324	50,194	109,82	3536,84	2
ВК-4-23-36-28	102,29	153,309	51,019	109,08	3537,61	2
ВК-4-23-36-27	101,23	153,263	52,033	112,04	3572,05	2
ВК-4-23-36-26	100,3	153,235	52,935	114,69	3599,09	2
Узел-4-23-36-25	99,96	153,226	53,266	115,73	3608,92	2
ВК-4-23-36-23	99,03	153,203	54,173	119,27	3639,69	2
ВК-4-23-36-24	99,99	152,793	52,803	120,89	3669,25	2
ВК-4-23-36-22	98,56	153,191	54,631	122,34	3661,96	2
ВК-4-23-36-21	96,64	153,187	56,547	81,73	2879,2	2
ВК-4-23-36-19	95,4	153,198	57,798	78,44	2847,17	2
ВК-4-23-36-20	95,47	152,304	56,834	78,9	2863,92	2
ВК-4-23-36-18	94,73	153,206	58,476	76,68	2828,28	2
ВК-4-23-36-15	93,93	153,222	59,292	73,64	2794,04	2
ВК-4-23-36-16	93,92	150,157	56,237	74,12	2819,93	2
Узел-4-23-36-17	93,33	148,969	55,639	74,73	2842,21	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-14	93,79	153,225	59,435	73,16	2787,89	2
БК-4-23-36-12	92,76	153,254	60,494	69,75	2742,54	2
БК-4-23-36-13	92,47	152,319	59,849	70,23	2760,07	2
БК-4-23-36-10	92,54	153,262	60,722	69,08	2732,67	2
БК-4-23-36-11	92,42	153,168	60,748	69,37	2740,73	2
БК-4-23-36-8	91,87	153,301	61,431	67,11	2697,48	2
БК-4-23-36-7	91,71	153,311	61,601	66,69	2689,26	2
Узел-4-23-36-9	92,32	152,274	59,954	67,64	2716,73	2
БК-4-23-36-6	91,53	153,326	61,796	66,16	2678,7	2
БК-4-23-36-22-1	97,99	153,103	55,113	86,48	2936,05	2
БК-4-23-36-22-2	98,37	152,95	54,58	88,88	2985,28	2
БК-4-23-36-22-3	98,44	152,832	54,392	93,25	3052,67	2
БК-4-27-4-37	104,09	154,031	49,941	153,6	2793,31	2
БК-4-27-4-38	104,24	154,031	49,791	156,19	2800,29	2
БК-4-27-4-39	104,01	154,031	50,021	181,01	2833,25	2
БК-4-27-4-40	104,18	154,029	49,849	182,68	2840,86	2
БК-3-82	120,11	179,755	59,645	317,61	5825,92	3,4
БК-3-82-1	120,31	179,754	59,444	322,55	5845,53	3,4
БК-3-82-2	119,1	179,751	60,651	340,21	5910,62	3,4
БК-3-82-3	119,53	178,968	59,438	343,32	5967,11	3,4
БК-4-52-4-2	119,66	159,334	39,674	328,77	5949,82	3,4
БК-4-52-4-3	119,73	159,119	39,389	329,63	5965,35	3,4
БК-3-82-4	117,08	179,749	62,669	355,86	5963,81	3,4
БК-3-78-4	118,13	179,749	61,619	366,34	6145,83	3,4
БК-3-83	119,15	179,755	60,605	374,75	5886,08	3,4
БК-3-84	119,04	179,755	60,715	406,23	5915,25	3,4
Узел-3-85	119,02	179,755	60,735	409,11	5917,92	3,4
БК-3-86	118,97	179,755	60,785			
БК-3-87	118,82	179,755	60,935	410,44	5920,68	3,4
БК-3-89	117,15	179,754	62,604	434,05	5969,9	3,4
Узел-4-43	137,09	159,204	22,114	98,2	3805,07	2
БК-4-44	137					
БК-4-43-1	137,17	159,203	22,033	98,68	3811,5	2
БК-4-43-2	138,22	159,177	20,957	106,09	3911,94	2
БК-4-43-2-1	139,29	159,162	19,872	145,02	3962,75	2
БК-4-43-2-2	138,17	159,16	20,99	129,36	3960,64	2
БК-4-43-3	140,43	159,153	18,723	113,47	4010,5	2
БК-4-43-4	140,71	159,137	18,427	118,07	4072,01	2
БК-4-46	130,87	157,694	26,824			
БК-4-47	124,61	157,321	32,711	103,82	4243,43	2
БК-4-48	121,84	156,813	34,973	107,4	4454,43	2
Узел-4-49	121,71	156,803	35,093	107,47	4458,47	2
Узел-4-49-1	121,58	156,803	35,223	109,26	4462,59	2
БК-4-49-2	121,44	156,803	35,363	111,08	4466,75	2
БК-4-50	121,59	156,792	35,202	107,55	4463,42	2
БК-4-51	121,15	156,69	35,54	108,35	4508,7	2
Узел-4-51-1	121,11	156,56	35,45	108,42	4511,12	2
БК-4-52	120,21	156,493	36,283	109,88	4595,46	2
БК-4-52-1	120,35	166,394	46,044	314,85	5830,72	3,4
БК-4-52-2	120,32	166,346	46,026	315,04	5834,2	3,4
БК-4-52-3	120,18	166,383	46,203	321,58	5869,9	3,4
БК-4-52-4	119,42	166,376	46,956	327,98	5902,56	3,4
БК-4-52-4-1	119,4	163,036	43,636	328,2	5918,55	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-52-5	117,67	166,375	48,705	346,49	5943,02	3,4
Узел-4-52-5-1	118,6	165,515	46,915	346,94	5959,14	3,4
БК-4-53	119,14	156,174	37,034	112,37	4736,54	2
БК-4-54	119,18	156,087	36,907	113,05	4775,05	2
БК-4-54-1	119,15	155,702	36,552	113,11	4778,3	2
БК-4-54-2	117,19	152,654	35,464	114,68	4835,45	2
БК-4-54-3	118,16	151,643	33,483	115,2	4854,39	2
БК-4-55	119,04	156,039	36,999	113,43	4796,28	2
БК-4-55-1	117,59	155,809	38,219	114,34	4812,9	2
БК-4-55-2	115,9	155,811	39,911	117,46	4914,02	2
БК-4-55-3	117,07	155,811	38,741	132,29	4943,55	2
БК-4-55-4	117,07	155,811	38,741	147,46	4965,14	2
БК-4-55-5	117,04	155,811	38,771	158,06	4977,21	2
БК-4-55-6	116,88	155,811	38,931	204,87	5003,85	2
БК-3-78-18	116,52	179,741	63,221	408,57	6380,41	3,4
БК-3-78-18-1	116,02	179,741	63,721			
БК-3-78-18-2	115,54	179,741	64,201			
Узел-4-56	108,92	155,556	46,636	117,27	5012,66	2
БК-4-56-1	110,13	155,552	45,422	117,63	5016,54	2
Узел-4-56-2	113,86	155,539	41,679	121,67	5045,27	2
Узел-4-56-3	114,44	155,534	41,094	125,21	5064,16	2
Узел-4-56-4	114,76	155,532	40,772	130,6	5083,32	2
БК-4-57	110,45	155,256	44,806	119,7	5148,44	2
БК-4-58	110,42	155,223	44,803	119,96	5163,46	2
БК-4-59	110,02	155,154	45,134	120,53	5194,89	2
БК-4-59-1	109,88	154,91	45,03	120,65	5199,46	2
БК-4-59-2	109,07	154,612	45,542	120,8	5205,05	2
БК-4-60	106,64	154,938	48,298	122,28	5293,11	2
Узел-4-60-1	106,21	153,645	47,435	123,01	5322,75	2
Узел-4-60-2	106,44	153,502	47,062	123,16	5328,19	2
Узел-4-60-3	106,68	153,358	46,678	123,46	5336,69	2
Узел-4-60-4	106,49	153,211	46,721	124,17	5351,87	2
Узел-4-60-5	105,75	153,053	47,303	126,67	5387,48	2
БК-4-61	107	154,896	47,896	122,63	5312,4	2
БК-4-62	106,91	154,749	47,839	123,84	5379,75	2
БК-4-63	105,13	154,63	49,5	124,82	5434,32	2
БК-4-64	102,48	154,417	51,937	126,57	5531,93	2
БК-4-64-8	102,76	179,74	76,98	273,14	4002,01	3,4
БК-4-64-10	102,64	179,74	77,1	274,54	4005,76	3,4
БК-4-64-9	102,94	179,66	76,72	273,46	4007,82	3,4
БК-4-64-11	101,77	179,739	77,969	288,31	4061,63	3,4
Узел-4-64-12	99,87	179,736	79,866	309,27	4137,49	3,4
БК-3-78-47	101,38	179,739	78,359	323,55	4141,4	3,4
БК-3-78-45	102,46	179,739	77,279	344,78	4176,53	3,4
БК-3-78-46	102,55	179,737	77,187	345,21	4180,14	3,4
БК-3-78-42	106,38	179,738	73,358	433,95	4294,15	3,4
БК-3-78-43	105,86	179,696	73,836	437,24	4324,16	3,4
БК-3-78-44	106,18	179,683	73,503	439,86	4342,76	3,4
БК-3-78-41	106,95	179,738	72,788	450,64	4314,65	3,4
БК-3-78-40	107,85	179,738	71,888	485,03	4355,31	3,4
БК-3-78-40-11	107,56	179,618	72,058	485,5	4364	3,4
БК-3-78-40-1	108,42	179,734	71,314	487,37	4374,84	3,4
БК-3-78-40-2	108,72	179,729	71,009	489,81	4395,3	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-78-40-3	109,24	179,722	70,482	493,66	4426,32	3,4
БК-3-78-40-4	108,94	179,721	70,781	494,57	4433,43	3,4
БК-3-78-40-7	107,12	179,72	72,6	512,22	4490,06	3,4
БК-3-78-40-8	107,17	179,719	72,549	521,84	4520,9	3,4
Узел-3-78-40-9	106,92	179,718	72,798	522,7	4527,11	3,4
БК-3-78-40-10	106,81	179,718	72,908	566,9	4577,43	3,4
БК-3-78-40-5	110,04	179,719	69,679	521,16	4493,96	3,4
БК-3-78-40-6	110,2	179,68	69,48	522,68	4510,83	3,4
БК-3-78-39	107,98	179,738	71,758	543,03	6738,61	3,4
БК-3-78-38	108,11	179,738	71,628	536,07	6735,25	3,4
БК-3-78-39-1	107,16	179,541	72,381	546,82	6802,01	3,4
БК-3-78-39-2	106,75	179,477	72,727	550,63	6845,2	3,4
БК-3-78-39-3	105,3	179,431	74,131	556,67	6897,4	3,4
БК-3-78-39-4	105,51	179,422	73,912	555,25	6917,92	3,4
БК-3-78-38-5	105,62	179,69	74,07	555,19	6914,05	3,4
БК-3-78-39-5	102,12	176,566	74,446	558,31	7026,82	3,4
Узел-3-78-39-6	101,23	173,415	72,185	558,62	7044,62	3,4
БК-3-78-38-1	107,54	179,728	72,188	539,31	6768,25	3,4
БК-3-78-37	108,33	179,375	71,045	540,71	6793,68	3,4
БК-3-78-38-2	107,53	179,726	72,196	539,8	6773,13	3,4
БК-3-78-38-3	107,24	179,72	72,48	541,98	6794,11	3,4
БК-3-78-38-4	107,32	179,718	72,398	543,14	6804,95	3,4
БК-3-78-19-22	105,59	179,69	74,1	556,61	6920,84	3,4
БК-3-78-38-6	105,46	177,951	72,491	556,72	6929,16	3,4
БК-3-78-38-7	105,2	164,786	59,586	557,59	6992,18	3,4
БК-3-78-38-8	105,03	163,036	58,006	558,49	7024,98	3,4
БК-3-78-19-21	106,04	179,69	73,65	632,2	6894,29	3,4
БК-3-78-19-19	106,09	179,69	73,6	561,16	6874,63	3,4
БК-3-78-19-20	105,94	179,322	73,382	561,35	6881,52	3,4
БК-3-78-19-18	107,1	179,69	72,59	528,9	6847,34	3,4
БК-3-78-19-23	104,66	178,115	73,455	555,76	6946,32	3,4
БК-3-78-19-24	104,49	177,91	73,42	555,87	6951,76	3,4
БК-3-78-39-7	103,77	177,763	73,993	556,74	6977,84	3,4
БК-3-78-39-8	103,54	177,68	74,14	557,04	6986,73	3,4
БК-3-78-39-9	98,37	175,837	77,467	558,77	7041,6	3,4
БК-3-78-39-10	101,36	177,422	76,062	558,89	7028,9	3,4
БК-3-78-39-11	101,72	177,388	75,668	559,6	7040,38	3,4
БК-3-78-39-12	102,8	177,348	74,548	561,05	7059,85	3,4
БК-3-78-39-13	103,22	177,332	74,112	563,56	7080,18	3,4
БК-3-78-19-25	98,31	168,323	70,013	560,95	7205,94	3,4
БК-3-78-19-26	91,92	167,699	75,779	561,79	7236,87	3,4
БК-3-78-19-27	87,65	167,348	79,698	563,71	7280,38	3,4
БК-3-78-19-28	87,37	167,319	79,949	565,97	7301,01	3,4
БК-3-78-48	100,21	179,192	78,982	298,07	4132,32	3,4
БК-3-78-49	100,4	179,179	78,779	298,26	4136,24	3,4
БК-3-78-50	99,73	179,12	79,39	298,95	4153,5	3,4
БК-3-78-51	98,75	179,029	80,279	300,19	4183,29	3,4
Узел-3-78-52	97,51	179	81,49	300,58	4192,51	3,4
БК-3-78-53	97,21	178,959	81,749	300,74	4195,48	3,4
БК-3-78-49-1	100,97	179,176	78,206	300,72	4148,78	3,4
БК-3-78-49-2	101,36	179,022	77,662	300,99	4157,46	3,4
БК-3-78-49-3	102,31	178,637	76,327	302,06	4186,75	3,4
БК-3-78-49-4	103,36	178,315	74,955	303,6	4221,77	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-78-49-5	104,2	178,183	73,983	304,82	4244,1	3,4
Узел-3-78-49-6	104,77	178,159	73,389	306,48	4259,18	3,4
БК-3-78-49-7	105,02	178,148	73,128	307,27	4266,36	3,4
БК-3-78-49-8	105,18	178,139	72,959	307,89	4272,02	3,4
БК-3-55-48	108,15	159,221	51,071	83,83	2956,72	2
БК-3-55-49	107,39	159,253	51,863	82,69	2934,8	2
БК-3-55-50	106,85	159,281	52,431	81,73	2916,2	2
БК-3-55-51	106,64	159,295	52,655	81,28	2907,3	2
БК-3-55-52	106,24	159,334	53,094	80,06	2882,65	2
Узел-3-55-53	105,64	159,394	53,754	78,34	2847,3	2
БК-3-55-54	105,29	159,415	54,125	77,75	2834,86	2
БК-3-55-55	105,05	159,43	54,38	77,36	2826,57	2
БК-3-55-56	103,47	159,544	56,074	74,47	2764,47	2
БК-3-55-57	102,55	159,618	57,068	72,74	2726,2	2
Узел-3-55-58	101,61	159,692	58,082	71,06	2688,64	2
БК-3-55-59	101,44	159,711	58,271	70,81	2681,86	2
БК-3-55-60	101,43	150,713	49,283	71,17	2716,56	2
Узел-3-55-60	100,33	159,863	59,533	69,37	2638,76	2
БК-3-55-61	99,54	159,947	60,407	68,59	2615,4	2
БК-3-55-62	98,48	160,046	61,566	67,68	2587,78	2
БК-3-55-63	98,19	160,388	62,198	64,49	2491,58	2
БК-3-55-64	96,89	160,89	64	59,82	2350,82	2
Узел-3-55-65	97,41	159,896	62,486	60,33	2369,45	2
БК-3-55-66	95,83	161,057	65,227	58,35	2305,62	2
Узел-3-55-67	94,93	161,487	66,557	54,66	2191,23	2
БК-3-55-68	94,62	161,538	66,918	54,25	2178,13	2
БК-3-55-69	94,28	161,587	67,307	53,84	2165,46	2
БК-3-55-70	94,1	161,632	67,532	53,49	2154,17	2
БК-3-55-71	93,84	161,677	67,837	53,14	2142,9	2
БК-3-55-72	93,18	161,821	68,641	52,07	2108,06	2
Узел-3-55-72-1	93,56	161,202	67,642	52,39	2119,67	2
БК-4-27-7-36	110,2	154,687	44,487	95,61	3240,23	2
БК-4-27-7-37	109,38	154,468	45,088	96,73	3270,6	2
Узел-4-27-7-38	109,25	153,962	44,712	96,99	3280,08	2
БК-4-27-7-39	109,07	154,404	45,334	97,16	3281,1	2
БК-4-27-7-40	108,1	154,177	46,077	98,79	3320,63	2
БК-4-27-7-41	107,42	154,047	46,627	99,93	3346,29	2
БК-4-27-7-42	106,26	153,866	47,606	101,84	3386,96	2
БК-4-27-7-43	105,84	153,794	47,954	102,69	3404,4	2
БК-4-27-7-44	105,25	153,674	48,424	104,46	3437,92	2
БК-4-27-7-45	105,09	153,379	48,289	105,62	3459,18	2
Узел-4-27-4-21-1	109,35	179,891	70,541	301,01	3472,97	3,4
БК-4-23-2-19	118,18	179,889	61,709	199,55	3254,8	3,4
БК-4-23-2-20	118,25	179,886	61,636	199,83	3260,5	3,4
БК-4-23-2-21	118,39	179,517	61,127	200,02	3267,43	3,4
БК-4-23-2-18	116,83	179,928	63,098	195,26	3165,54	3,4
БК-4-23-2-16	115,18	179,944	64,764	193,55	3129,76	3,4
БК-4-23-2-17	115,3	179,874	64,574	193,83	3134,83	3,4
БК-4-23-2-14	114,35	179,951	65,601	192,87	3115,62	3,4
БК-4-23-2-15	114,34	179,656	65,316	193,03	3121,14	3,4
БК-4-23-2-13	113,34	179,959	66,619	191,98	3096,67	3,4
БК-4-23-2-12	112,28	179,97	67,69	190,92	3074,28	3,4
БК-4-23-2-11	112,49	179,972	67,482	190,7	3069,64	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-2-9	112,4	179,973	67,573	190,52	3065,97	3,4
БК-4-23-2-10	113,3	176,948	63,648	192,08	3122,68	3,4
БК-4-27-4-10	118,92	179,985	61,065			
БК-4-27-4-11	117,85	179,985	62,135			
БК-4-27-4-12	117,63	179,985	62,355			
БК-4-27-4-5	120,28	179,969	59,689	183,37	2859,26	3,4
БК-4-27-4-4	121	179,958	58,958	186,95	2892,8	3,4
БК-4-27-4-3	121,38	179,952	58,572	189,94	2917,03	3,4
БК-4-27-4-1	121,53	179,949	58,419	191,86	2931,14	3,4
Узел-4-27-4-2	122,44	178,34	55,9	192,69	2961,31	3,4
БК-4-27-4	124,02	179,932	55,912	204,98	3045,21	3,4
БК-3-55-15	124,12	179,932	55,812			
БК-4-27-3	123,01	179,961	56,951	202,93	3009,47	3,4
БК-4-27-2	122,74	179,971	57,231	202,32	2998,02	3,4
БК-4-27-2-1	122,09	178,839	56,749	202,9	3019,25	3,4
БК-4-27-2-2	122,27	178,723	56,453	203,35	3027,57	3,4
БК-4-27-2-3	121,41	178,338	56,928	204,88	3055,36	3,4
Узел-4-27-1	119,05	180,053	61,003	260,1	2975,18	3,4
БК-3-55-16	124,93					
БК-3-55-17	125,52					
БК-3-55-18	126,39					
БК-4-27-8	128,39	179,782	51,392	216,54	3226,36	3,4
БК-3-55-20	128,52	179,768	51,248	216,93	3231,46	3,4
Узел-4-27-9	130,4	179,767	49,367	231,17	3330,07	3,4
БК-4-27-10	130,43	179,767	49,337	231,5	3332,44	3,4
БК-3-55-20-28	130,46	179,766	49,306	231,92	3334,71	3,4
БК-3-55-21	130,36	179,767	49,407	281,19	3815,5	3,4
БК-3-55-22	130,25	179,768	49,518	278,09	3802,83	3,4
БК-3-55-23	129,65	179,77	50,12	270,92	3771,5	3,4
БК-3-55-24	128,92	179,775	50,855	262,77	3731,24	3,4
БК-3-104-4	129,04	179,771	50,731	266,51	3748,27	3,4
Узел-3-104-3	129,23	178,748	49,518	356,73	3834,92	3,4
БК-3-55-25	127,69	179,779	52,089	255,22	3691,79	3,4
БК-3-55-26	124,97	179,791	54,821	237,88	3596,26	3,4
БК-3-55-27	123,68	179,716	56,036	243,79	3650,1	3,4
БК-3-55-28	122,4	179,706	57,306	253,63	3694,92	3,4
БК-3-55-29	124,57	179,793	55,223	235,79	3583,58	3,4
БК-3-55-30	124,11	179,795	55,685	233,43	3569,21	3,4
БК-3-55-31	122,94	179,801	56,861	227,65	3532,44	3,4
БК-3-55-32	122,81	179,802	56,992	226,72	3526,3	3,4
БК-3-55-33	122,35	179,807	57,457	223,62	3503,92	3,4
БК-3-55-34	121,26	179,818	58,558	217,13	3455,21	3,4
БК-3-55-35	121,26	179,818	58,558			
БК-3-55-36	121	179,821	58,821	215,59	3443,26	3,4
БК-3-55-37	119,53	179,835	60,305	209,06	3390,57	3,4
БК-3-55-38	118,75	179,846	61,096	205,06	3354,89	3,4
БК-4-27-11	131,29	179,763	48,473	238,38	3371,72	3,4
БК-3-55-20-1	131,34	179,762	48,422	240,62	3377,18	3,4
БК-3-55-20-2	132,53	179,757	47,227	254,29	3436,83	3,4
БК-3-55-20-3	132,7	179,756	47,056	259,15	3458,03	3,4
БК-4-27-12	132,5	179,756	47,256	250,61	3441,49	3,4
БК-4-27-12-1	131,41	179,168	47,758	252,94	3483,89	3,4
БК-3-55-20-4	133,1	179,751	46,651	271,96	3513,87	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-13	133,1	179,753	46,653	259,18	3485,47	3,4
Узел-4-27-14	133,33	179,749	46,419	268,03	3530,87	3,4
Узел-3-55-20-6	133,44	179,749	46,309	283,85	3536,15	3,4
БК-3-55-20-5-1	131,33	179,749	48,419			
БК-3-55-20-7	133,12	179,699	46,579	300,94	3688,91	3,4
БК-3-55-20-8	130,08	179,672	49,592	313,63	3770,85	3,4
БК-3-55-20-17	130,82	179,672	48,852	363,66	3762,94	3,4
БК-3-55-20-18	130,96	179,672	48,712	312,42	3733,51	3,4
БК-3-55-20-19	131,08	179,672	48,592	306,88	3727,53	3,4
БК-3-55-20-20	131,67	179,673	48,003	293,78	3700,12	3,4
БК-3-55-20-21	132,65	179,668	47,018	293,86	3718,48	3,4
БК-3-55-20-22	132,59	179,677	47,087	279,38	3652,21	3,4
БК-3-55-20-23	132,69	179,677	46,987	348,44	3687,15	3,4
БК-3-55-20-24	132,82	179,692	46,872	265,69	3575,08	3,4
БК-3-55-20-25	132,84	179,145	46,305	265,77	3579,7	3,4
БК-3-55-20-26	133,99	179,145	45,155	383,43	3698,75	3,4
БК-3-55-20-27	133,82	179,145	45,325	391,62	3707,03	3,4
БК-3-55-20-9	129,04	179,659	50,619	319,7	3810,64	3,4
БК-3-55-20-10	129,06	179,647	50,587	327,24	3854,62	3,4
БК-3-55-20-11	129,06	179,647	50,587			
БК-3-55-20-12	129,53	179,591	50,061	327,75	3865,64	3,4
БК-3-55-20-13	130,48	179,482	49,002	329,23	3893,42	3,4
БК-3-55-20-14	130,99	179,444	48,454	330,04	3906,64	3,4
БК-3-55-20-15	131,63	179,406	47,776	331,41	3925,02	3,4
БК-3-55-20-16	132,05	179,386	47,336	334,56	3950,53	3,4
БК-3-79	121,72	179,761	58,041	412,18	5903,39	3,4
БК-4-49-3	117,56	156,802	39,242	157,4	4619,64	2
БК-4-49-4	118,59	156,802	38,212	343,52	4643,18	2
БК-4-49-5	119,59	156,802	37,212	1249,29	4700,46	2
БК-4-49-6	119,8	156,802	37,002	1722,41	4715,42	2
БК-3-78-1	118,34	179,755	61,415	340,11	5978,73	3,4
БК-3-78-2	117,15	179,754	62,604	345,36	6012,41	3,4
БК-3-78-3	117,81	179,749	61,939	363,93	6130,52	3,4
БК-3-85	117,2	179,678	62,478	390,26	6250,05	3,4
БК-3-78-5	118,31	179,746	61,436	375,56	6208,6	3,4
БК-3-78-6	118,38	179,746	61,366	376,31	6212,6	3,4
БК-3-78-7	117,95	179,743	61,793	383,27	6249,65	3,4
Узел-3-78-9	115,34	179,736	64,396	399,48	6332,92	3,4
БК-3-78-10	118,97	179,745	60,775	379,51	6230,09	3,4
БК-3-78-11	117,08	179,744	62,664	385,42	6261,98	3,4
БК-3-78-12	117,59	179,744	62,154	396,49	6284,38	3,4
БК-3-78-13	118,74	178,876	60,136	396,94	6300,66	3,4
БК-3-78-14	118,23	179,744	61,514	389,23	6281,84	3,4
БК-3-78-15	117,56	179,743	62,183	395,11	6312,18	3,4
БК-3-78-16	117,04	179,742	62,702	400,03	6337,39	3,4
БК-3-78-17	117,03	179,742	62,712	401,63	6345,5	3,4
БК-3-78-19	116,45	179,741	63,291	409,23	6383,7	3,4
БК-3-78-19-1	115,5	179,733	64,233	414,88	6428,69	3,4
БК-3-78-19-3	113,94	179,721	65,781	424,41	6499,12	3,4
Узел-3-78-19-4	114,03	178,575	64,545	425	6520,6	3,4
БК-3-78-19-5	110,83	179,696	68,866	460,75	6694,75	3,4
БК-3-78-19-6	111,89	176,891	65,001	461,88	6745,24	3,4
БК-3-78-19-7	112,46	176,342	63,882	462,4	6762,63	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-78-20	116,17	179,741	63,571	413,47	6399,63	3,4
БК-3-78-21	115,44	179,681	64,241	422,73	6436,97	3,4
БК-3-78-22	114,95	179,024	64,074	422,86	6446,12	3,4
БК-3-78-23	114,85	178,864	64,014	423,5	6457,71	3,4
БК-3-78-19-2	114,59	177,148	62,558	416,21	6477,14	3,4
БК-3-78-24	113,85	179,74	65,89	439,2	6491,62	3,4
БК-3-78-25	114,72	179,419	64,699	440,48	6514,79	3,4
БК-3-78-26	113,62	179,74	66,12	442,71	6503,52	3,4
Узел-3-78-26-1	113,71	179,74	66,03	449,19	6514,18	3,4
БК-3-78-26-2	114,69	179,739	65,049	469,35	6547,4	3,4
БК-3-78-26-3	114,63	179,739	65,109	496,94	6592,83	3,4
БК-3-78-26-4	114,44	179,739	65,299	504,66	6605,56	3,4
БК-3-78-26-5	114,21	179,739	65,529	526,56	6635,39	3,4
БК-3-78-26-6	114,07	179,739	65,669	543,77	6653,94	3,4
Узел-3-78-26-7	113,97	179,739	65,769	542,43	6656,94	3,4
БК-3-78-26-1	114,37	179,74	65,369	458,08	6530,86	3,4
БК-3-78-26-8	113,35	179,727	66,377	545,89	6684,61	3,4
БК-3-78-26-9	112,32	179,709	67,389	553,95	6740,05	3,4
БК-3-78-26-10	111,9	179,697	67,797	559,28	6776,71	3,4
БК-3-78-27	113,29	179,74	66,45	449,34	6522,35	3,4
БК-3-78-28	113,24	179,739	66,499	454,05	6535,52	3,4
БК-3-78-29	111,54	178,381	66,841	471,16	6606,12	3,4
БК-3-78-30	111,28	179,739	68,459	483,53	6614,24	3,4
БК-3-78-31	111,02	179,515	68,495	484,42	6630,41	3,4
БК-3-78-32	110,79	179,739	68,949	491,24	6633,7	3,4
БК-3-78-33	110,07	179,739	69,669	497,34	6649,1	3,4
БК-3-78-34	109,97	179,739	69,769	501,02	6658,04	3,4
БК-3-78-35	110,12	179,659	69,539	501,33	6663,75	3,4
БК-3-78-36	108,76	179,687	70,927	524,05	6713,09	3,4
БК-3-78-54	95,72	178,968	83,248	301,09	4204,08	3,4
Узел-3-78-55	97,23	178,903	81,673	302,1	4227,15	3,4
БК-3-78-56	97,69	178,846	81,156	302,33	4231,26	3,4
Узел-3-78-57	97,86	178,876	81,016	302,59	4237,67	3,4
Узел-3-78-58	89,58	178,748	89,168	305,32	4293,6	3,4
БК-3-78-59	89,81	178,664	88,854	305,65	4299,67	3,4
Узел-3-78-60	92,17	178,671	86,501	307,65	4336,05	3,4
БК-3-78-62	92,35	178,626	86,276	307,82	4339,27	3,4
Узел-3-78-61	92,3	178,011	85,711	307,99	4348,42	3,4
БК-3-78-63	96,67	178,633	81,963	309,69	4366,24	3,4
БК-3-78-64	98,13	178,61	80,48	311,29	4388,1	3,4
БК-3-78-65	99,28	178,597	79,317	312,75	4404,74	3,4
БК-3-78-66	99,6	178,594	78,994	313,11	4408,81	3,4
БК-3-78-67	100,34	177,139	76,799	313,86	4436,1	3,4
БК-3-78-68	100,39	177,075	76,685	314,11	4440,66	3,4
БК-3-78-70	101,37	171,927	70,557	314,14	4465,14	3,4
БК-3-78-71	101,24	171,292	70,052	314,46	4477,05	3,4
Узел-3-78-69	94,31	171,332	77,022	314,23	4470,17	3,4
БК-3-78-48-1	99,08	179,163	80,083	300,38	4159,19	3,4
БК-3-78-48-2	98,07	179,146	81,076	302,45	4180,31	3,4
БК-3-78-48-3	96,93	179,129	82,199	305,02	4204,67	3,4
БК-3-78-48-4	96,4	179,121	82,721	306,23	4216,16	3,4
Узел-3-78-48-5	95,48	178,372	82,892	306,62	4230,2	3,4
БК-3-78-48-6	94,27	179,098	84,828	311,66	4259,68	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-78-48-7	93,87	179,096	85,226	312,89	4267,75	3,4
ВК-3-78-48-12	94,04	179,032	84,992	314,51	4289,85	3,4
ВК-3-78-48-13	94,39	179,031	84,641	318,22	4303,05	3,4
ВК-3-78-48-8	91,94	179,091	87,151	323,06	4304,78	3,4
ВК-3-78-48-9	90,33	179,091	88,761	330,86	4327,51	3,4
ВК-3-78-48-10	89,16	179,09	89,93	338	4343,11	3,4
ВК-3-78-48-11	88,25	179,09	90,84	345,88	4354,59	3,4
ВК-3-78-19-13	107,55	179,69	72,14	480,66	6792,81	3,4
ВК-3-78-19-14	108,41	178,021	69,611	481,32	6825,67	3,4
ВК-3-78-19-15	109,42	176,951	67,531	482,47	6866,48	3,4
ВК-3-78-19-16	109,95	176,671	66,721	483,82	6895,34	3,4
ВК-3-78-19-17	110,16	176,586	66,426	485,16	6914,33	3,4
ВК-3-78-19-10	108,65	179,691	71,041	468,8	6755,78	3,4
ВК-3-78-19-11	109,04	179,681	70,641	470,71	6769,38	3,4
Узел-3-78-19-12	106,46	166,211	59,751	470,14	6831,94	3,4
ВК-3-78-19-9	108,78	179,693	70,913	462,08	6727,12	3,4
ВК-3-78-19-8	108,93	179,694	70,764	458,02	6708,66	3,4
ВК-4-23-67	72,7	153,365	80,665	132,24	3644,79	2
ВК-4-23-68	72,53	153,361	80,831	141,35	3708,47	2
ВК-4-23-71	72,52	153,361	80,841	142,98	3719,7	2
ВК-4-23-69	72,46	153,361	80,901	146,72	3720,69	2
ВК-4-23-70	72,51	153,361	80,851	166,9	3743,66	2
ВК-4-23-72	72,36	153,36	81	152,93	3754,49	2
ВК-3-15-1	165,82	180,656	14,836	134,21	1990,68	3,4
ВК-3-15-2	166	180,65	14,65	136,57	2011,56	3,4
ВК-3-15-3	165,77	180,637	14,867	141,92	2058,91	3,4
ВК-3-15-4	165,51	180,631	15,121	144,29	2079,17	3,4
ВК-3-15-4-1	163,11	180,606	17,496	153,95	2166,13	3,4
ВК-3-15-4-2	161,95	180,588	18,638	158,39	2212,53	3,4
ВК-3-15-4-3	161,69	180,583	18,893	159,8	2226,33	3,4
ВК-3-15-4-4	161,2	180,574	19,374	162,63	2253,83	3,4
ВК-3-15-4-5	160,86	180,568	19,708	164,45	2271,56	3,4
ВК-3-15-4-6	160,35	180,56	20,21	167,5	2299,54	3,4
Узел-3-15-4-7	159,76	180,55	20,79	171,32	2333,45	3,4
ВК-3-15-4-8	159,55	180,548	20,998	172,48	2343,13	3,4
ВК-3-15-4-9	158,78	180,541	21,761	176,16	2372,64	3,4
ВК-3-15-4-10	158,04	180,535	22,495	179,49	2399,4	3,4
ВК-3-15-4-11	157,72	180,533	22,813	180,78	2409,72	3,4
ВК-3-15-4-12	157,39	180,53	23,14	182,1	2419,94	3,4
ВК-3-15-4-13	156,37	180,524	24,154	186,07	2449,58	3,4
ВК-3-15-4-14	155,1	180,519	25,419	190,07	2479,42	3,4
ВК-3-15-4-15	154,96	180,518	25,558	190,56	2482,94	3,4
ВК-3-15-4-16	154,87	180,517	25,647	191,03	2486,32	3,4
ВК-3-15-4-17	154,04	180,51	26,47	197,11	2527,47	3,4
ВК-3-15-4-18	153,36	180,505	27,145	201,88	2558,99	3,4
ВК-3-15-4-19	153,2	180,504	27,304	190,29	2561,48	3,4
ВК-3-15-4-19-5	154,69	180,515	25,825	180,7	2514,26	3,4
ВК-3-15-4-19-6	155,36	180,52	25,16	176,44	2493,24	3,4
ВК-3-15-4-19-7	156,1	180,526	24,426	171,91	2470,94	3,4
ВК-3-15-4-19-8	156,85	180,536	23,686	168,21	2446,1	3,4
ВК-3-15-4-19-9	157,3	180,545	23,245	164,8	2423,23	3,4
ВК-3-15-4-20	153,11	180,503	27,393	191,26	2568,42	3,4
ВК-3-15-4-21	152,41	180,498	28,088	195,92	2600,23	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-15-4-22	151,75	180,493	28,743	200,19	2628,95	3,4
БК-3-15-4-23	151,63	180,492	28,862	201,18	2635	3,4
БК-3-15-4-21-1	149,65	180,326	30,676	207,65	2712,31	3,4
БК-3-15-4-21-2	149,13	180,29	31,16	209,36	2730,69	3,4
БК-3-15-4-21-3	148,03	180,241	32,211	211,77	2756,58	3,4
БК-3-15-4-21-4	146,39	180,225	33,835	217,55	2792,52	3,4
БК-3-15-4-21-5	145,57	180,214	34,644	221,34	2816,09	3,4
БК-3-15-4-21-6	143,83	180,196	36,366	227,79	2856,17	3,4
БК-3-15-65	143,82	180,186	36,366	154,13	2280,46	3,4
БК-3-15-4-24	150,71	180,487	29,777	209,07	2679,09	3,4
БК-3-15-4-25	150,38	180,485	30,105	212,49	2697,21	3,4
БК-3-15-4-26	150,16	180,484	30,324	214,66	2708,09	3,4
Узел-3-15-4-26-4	153,39	170,49	17,1	80,25	3471,3	3
БК-3-15-4-27	150,02	180,484	30,464	216,26	2715,65	3,4
БК-3-15-4-27-1	149,57	180,344	30,774	217,46	2736	3,4
БК-3-15-4-27-2	149,1	180,182	31,082	218,85	2759,55	3,4
Узел-3-15-4-27-3	149,04	180,168	31,128	219,52	2766,42	3,4
Узел-3-15-4-27-5	147,89	180,16	32,27	231,7	2817,97	3,4
БК-3-15-4-27-6	146,72	180,155	33,435	239,61	2851,46	3,4
БК-3-15-4-27-7	145,9	180,151	34,251	244,53	2872,28	3,4
Узел-3-15-4-27-8	145,71	180,151	34,441	245,65	2877,05	3,4
БК-3-15-4-27-9	145,05	180,151	35,101	396,26	2420,32	3,4
БК-3-15-4-27-10	144,34	180,151	35,811	357,56	2407,92	3,4
БК-3-15-4-27-11	142,14	180,151	38,011	242,37	2371,01	3,4
БК-3-15-67	140,69	180,152	39,462	162,92	2345,55	3,4
БК-3-15-4-28	149,42	180,48	31,06	225,85	2758,47	3,4
Узел-3-15-4-29	149,12	180,479	31,359	232,14	2783	3,4
Узел-3-15-4-30	149,01	180,479	31,469	234,41	2791,18	3,4
БК-3-15-4-31	148,62	180,477	31,857	245,56	2825,12	3,4
БК-3-15-4-32	148,55	180,477	31,927	247,15	2829,94	3,4
БК-3-15-4-33	147,99	180,476	32,486	256,65	2858,85	3,4
БК-3-15-4-34	147,84	180,476	32,636	259,23	2865,97	3,4
БК-3-15-4-35	147,57	180,476	32,906	263,48	2876,47	3,4
БК-3-15-4-36	147,11	180,475	33,365	271,54	2896,42	3,4
БК-3-15-4-37	147,27	180,474	33,204	284,94	2929,55	3,4
Узел-3-39	147,25	180,457	33,207	140,37	3267,47	3,4
БК-3-15-4-38	147,31	180,474	33,164	140,04	3259,87	3,4
Узел-3-38	147,35	180,459	33,109	140,11	3262,58	3,4
БК-3-30	153,53	180,504	26,974	174,66	2664,69	3,4
Узел-3-1	164,45	180,74	16,29	52,68	626,6	3
БК-3-2-1	166,67	180,698	14,028	55,46	651,64	3
Узел-3-2	166,74	180,74	14	55,3	648,63	3
БК-3-3	169,21	180,738	11,528	59,7	685,61	3
Узел-3-4	170,58	180,734	10,154	72,63	793,96	3
Узел-3-5	166,53	180,708	14,178	49,97	1224,51	3,4
БК-3-5-1	166,67	201,77	35,1	49,96	1221,14	4
БК-3-5-2	167,88	201,777	33,897	73,24	1445,67	4
БК-3-5-4	174,58	201,912	27,332	59,79	1289,87	4
БК-3-5-5	171,87	201,971	30,101	53,86	1221,14	4
БК-3-5-2-1	167,65	201,773	34,123	76,91	1466,57	4
БК-3-5-2-2	169,69	201,706	32,016	82,17	1514,45	4
Узел-3-6	166,32	180,708	14,388	51,69	1239,84	3,4
Узел-5-1-11-1	166,06	202,344	36,284	55,95	1115,05	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-7	165,08	180,704	15,624	61,21	1324,44	3,4
Узел-3-8	162,4	180,699	18,299	73,34	1432,31	3,4
БК-3-8-1	162,32	180,699	18,379			
БК-3-8-2	162,15	202,058	39,908	49,09	1312,19	4
Узел-3-9	162,28	180,699	18,419	74,07	1438,82	3,4
БК-3-9-1	162,19	180,699	18,509			
БК-3-9-2	162,05	180,699	18,649			
Узел-3-8-8	153,14	200,35	47,21	83,01	1523,29	4
БК-3-9-3	161,98	202,057	40,077	82,19	1371,05	4
БК-3-10	165,85	180,694	14,844	86,01	1544,96	3,4
БК-3-11	166,54	180,692	14,152	90,41	1583,96	3,4
БК-3-12	167,17	180,69	13,52	96,1	1634,39	3,4
БК-3-13	168,76	180,687	11,927	103,76	1702,35	3,4
БК-3-14	167,19	180,678	13,488	127,28	1910,9	3,4
Узел-3-15	166,14	180,667	14,527	129,43	1948,36	3,4
БК-3-16	165,41	180,662	15,252	130,84	1970,8	3,4
БК-3-17	163,32	180,643	17,323	136,12	2055,09	3,4
БК-3-18	161,65	180,621	18,971	141,95	2148,18	3,4
БК-3-19	160,58	180,605	20,025	146,34	2218,17	3,4
Узел-3-20	160,53	180,604	20,074	146,57	2221,95	3,4
БК-3-21	159,33	180,586	21,256	151,3	2297,36	3,4
БК-3-22	158,04	180,566	22,526	156,8	2384,69	3,4
БК-3-23	157,91	180,565	22,655	157,2	2390,93	3,4
БК-3-24	157,64	180,561	22,921	158,25	2407,57	3,4
БК-3-25	156,88	180,55	23,67	161,49	2458,58	3,4
БК-3-26	155,73	180,537	24,807	165,04	2514,27	3,4
БК-3-27	155,65	180,536	24,886	165,3	2518,29	3,4
БК-3-28	154,37	180,519	26,149	170,34	2597,28	3,4
БК-3-29	154,2	180,516	26,316	171,2	2610,66	3,4
БК-3-31	152,48	180,488	28,008	179,34	2737,37	3,4
БК-3-31-1	156,27	180,156	23,886	201,41	3157,18	3,4
БК-5-1-31-1	151,68	201,127	49,447	123,44	2732,71	4
БК-3-15-5	163,35	180,614	17,264	300,09	2330,93	4
БК-3-15-6	162,42	180,615	18,195	287,36	2301,57	4
БК-3-15-7	160,14	180,616	20,476	258,45	2234,88	4
БК-3-15-8	159,57	180,617	21,047	252,15	2218,54	4
Узел-3-15-9	158,37	180,618	22,248	238,48	2183,13	4
БК-3-15-10	157,16	180,618	23,458	225,5	2149,48	4
БК-3-15-11	155,8	180,619	24,819	210,95	2111,76	4
БК-3-15-12	155,28	180,62	25,34	205,46	2097,54	4
БК-3-15-13	154,58	180,621	26,041	192,83	2061,22	4
Узел-3-15-14	154,51	180,621	26,111	190,77	2054,7	4
БК-3-15-15	153,27	180,623	27,353	180,51	2019,36	4
БК-3-15-16	151,72	180,625	28,905	168,46	1977,84	4
БК-3-15-17	150,87	180,626	29,756	161,4	1953,51	4
БК-3-15-18	150,78	180,626	29,846	157,49	1940,06	4
БК-3-15-19	150,24	180,628	30,388	150,07	1912,38	4
БК-3-15-20	149,44	180,63	31,19	141,35	1879,86	4
БК-3-15-21	148,81	180,631	31,821	136,12	1860,35	4
БК-3-15-22	148,21	180,632	32,422	130,74	1840,28	4
БК-3-15-23	146,49	180,634	34,144	117,55	1791,08	4
БК-3-15-24	145,9	180,635	34,735	113,32	1775,31	4
БК-3-15-25	145,22	180,636	35,416	108,47	1757,22	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-26	144,6	180,637	36,037	105,36	1744,74	4
БК-3-15-27	142,86	180,639	37,779	95,64	1705,7	4
БК-3-15-28	142,72	180,639	37,919	94,16	1699,77	4
БК-3-15-29	142,38	180,64	38,26	90,41	1684,7	4
БК-3-15-30	141,07	180,643	39,573	82,1	1648,98	4
БК-3-15-31	139,63	180,645	41,015	76,07	1623,04	4
БК-3-15-32	138,66	180,646	41,986	70,58	1599,44	4
БК-3-15-33	138,13	180,647	42,517	67,51	1586,28	4
БК-3-15-35	136,86	180,649	43,789	60,15	1554,6	4
БК-3-15-36	135,97	180,651	44,681	53,31	1525,21	4
БК-3-15-37	135,98	180,642	44,662	53,99	1534,23	4
БК-5-2-17-65	135,93	180,661	44,731	53,13	1521,43	4
БК-3-15-38	135,33	180,623	45,293	55,35	1552,26	4
БК-3-15-39	135,71	180,59	44,88	57,7	1583,29	4
БК-3-15-40	135,99	180,572	44,582	59,01	1600,68	4
БК-3-15-41	135,95	180,541	44,591	61,26	1630,43	4
БК-3-15-42	136,2	180,522	44,322	62,64	1648,73	4
БК-3-15-43	136,51	180,5	43,991	64,15	1668,76	4
БК-3-15-44	136,75	180,487	43,737	65,25	1682,73	4
БК-3-15-45	136,96	180,461	43,501	67,38	1709,82	4
БК-3-15-46	138,71	180,409	41,699	71,56	1763,04	4
БК-3-15-48	138,89	180,403	41,513	72,06	1769,4	4
БК-3-15-49	139,09	180,397	41,307	72,61	1776,17	4
БК-3-15-50	139,5	180,385	40,885	73,81	1790,16	4
БК-3-15-51	140,71	180,351	39,641	77,36	1831,83	4
БК-3-15-52	141,48	180,336	38,856	79,06	1850,91	4
БК-3-15-54	142,25	180,32	38,07	80,97	1872,33	4
БК-3-15-55	143,42	180,292	36,872	84,83	1913,09	4
БК-3-15-56	144,3	180,277	35,977	87,91	1941,79	4
БК-3-15-57	145,6	180,256	34,656	92,32	1982,89	4
БК-3-15-58	145,7	180,247	34,547	94,08	1999,35	4
БК-3-15-59	143,63	180,222	36,592	100,59	2055,46	4
БК-3-15-60	142,28	180,209	37,929	104,11	2084,69	4
БК-3-15-61	141,14	180,206	39,066	112,49	2117,37	4
БК-3-15-62	140,43	180,2	39,77	131,21	2190,35	4
БК-3-15-63	143,63	180,197	36,567	148,86	2250,22	4
БК-3-15-64	144,03	180,194	36,164	151,1	2260,77	4
БК-3-15-66	141,28	180,167	38,887	157,97	2311,36	3,4
БК-3-15-68	140,93	180,146	39,216	164,95	2359,41	3,4
БК-3-15-69	141,85	180,135	38,285	171,18	2394,87	3,4
БК-3-15-70	140,79	180,128	39,338	177,97	2425,79	3,4
БК-3-15-72	140,95	180,128	39,178	189,65	2452,39	3,4
БК-3-15-74	141,05	180,127	39,077	205,87	2489,32	3,4
БК-3-15-75	141,2	180,126	38,926	210,48	2499,8	3,4
БК-5-2-17-64	135,72	180,696	44,976	52,48	1507,87	4
БК-5-2-17-63	135,5	180,721	45,221	52,02	1498,33	4
БК-5-2-17-62	134,92	180,786	45,866	50,82	1473,3	4
БК-5-2-17-61	135,03	180,841	45,811	49,81	1452,14	4
БК-5-2-17-60	135,47	180,908	45,438	48,56	1426,04	4
БК-5-2-17-59	135,79	180,966	45,176	47,48	1403,59	4
БК-5-2-17-58	135,93	180,991	45,061	47,03	1394,16	4
БК-5-2-17-57	136,15	181,06	44,91	45,92	1369,7	4
БК-5-2-17-56	137,09	181,153	44,063	44,43	1337,19	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-55	135,69	181,261	45,571	42,91	1302,32	4
БК-5-2-17-53	134,86	181,305	46,445	40,14	1261,79	4
БК-5-2-17-52	134,86	181,323	46,463	37,59	1227,54	4
БК-5-2-17-51	133,4	181,367	47,967	36,02	1201,75	4
БК-5-2-17-50	135,29	181,518	46,228	34,22	1157,58	4
БК-5-2-17-49	135,3	181,536	46,236	34	1152,25	4
БК-5-2-17-48	135,37	181,694	46,324	32,22	1108,03	4
БК-5-2-17-47	135,32	181,783	46,463	31,23	1083,23	4
БК-5-2-17-45	135,33	181,837	46,507	30,63	1068,26	4
БК-5-2-17-44	135,48	181,898	46,418	29,98	1051,76	4
БК-5-2-17-43	135,44	182,073	46,633	28,13	1004,66	4
БК-5-2-17-43-1	133,32	182,077	48,757	46,98	1354,77	4
БК-5-2-17-43-2	131,8	182,082	50,282	43,65	1327,55	4
БК-5-2-17-43-3	130,43	182,087	51,657	40,18	1299,25	4
БК-5-2-17-43-4	130,06	182,09	52,03	38,18	1282,29	4
БК-5-2-17-43-5	129,37	182,094	52,724	35,74	1261,7	4
БК-5-2-17-43-6	128,72	182,097	53,377	33,77	1245,04	4
БК-5-2-17-43-7	128,39	182,099	53,709	32,77	1236,58	4
БК-5-2-27-33	127,34	182,103	54,763	30,28	1215,51	4
БК-5-2-27-34	127,48	182,095	54,615	30,87	1224,65	4
БК-5-2-27-35	127,7	182,061	54,361	33,62	1266,64	4
БК-5-2-27-36	127,49	182,047	54,557	34,77	1284,14	4
БК-5-2-27-37	128,02	182,026	54,006	36,44	1309,77	4
БК-5-2-27-38	127,91	182,013	54,103	37,48	1325,62	4
БК-5-2-27-39	127,17	181,946	54,776	42,37	1400,99	4
БК-5-2-27-40	126,1	181,895	55,795	43,2	1422,9	4
БК-5-2-27-41	123,57	181,733	58,163	45,87	1492,78	4
БК-5-2-27-42	124,7	181,729	57,029	71,06	1560,65	4
БК-5-2-27-43	122,95	181,684	58,734	46,79	1515,75	4
Узел-5-2-27-44	121,87	181,581	59,711	48,68	1563,33	4
БК-5-2-27-45	121,48	181,56	60,08	49,07	1573,29	4
БК-5-2-27-48	119,68	181,474	61,794	50,66	1613,26	4
БК-5-2-27-49	116,28	181,35	65,07	52,97	1671,22	4
БК-5-2-27-50	115,92	181,32	65,4	53,51	1684,98	4
БК-5-2-27-51	115,91	181,252	65,342	53,79	1689,91	4
БК-5-2-27-52	115,1	181,27	66,17	54,49	1709,05	4
БК-5-2-27-55	114,63	181,253	66,623	54,83	1717,5	4
БК-5-2-27-56	113,79	181,22	67,43	55,48	1733,45	4
БК-5-2-27-58	111,63	181,102	69,472	57,79	1790,4	4
БК-5-2-27-63	110,93	181,073	70,143	58,4	1805,03	4
БК-5-2-27-66	110	180,968	70,968	60,6	1858,26	4
БК-5-2-27-69	109,65	180,951	71,301	60,95	1866,68	4
БК-5-2-27-71	109,35	180,934	71,584	61,31	1875,34	4
БК-5-2-27-72	108,11	180,852	72,742	63,02	1916,66	4
БК-5-2-27-73	108,1	180,766	72,666	64,93	1961,67	4
БК-3-15-54-75	108,12	180,744	72,624	65,42	1973,33	4
БК-3-15-54-74	108,42	180,731	72,311	65,72	1980,4	4
БК-3-15-54-73	108,66	180,719	72,059	66	1986,74	4
БК-3-15-54-70	108,87	180,707	71,837	66,3	1993,63	4
БК-3-15-54-69	109,11	180,678	71,568	66,98	2009,51	4
БК-3-15-54-68	109,52	180,636	71,116	67,97	2032,34	4
БК-3-15-54-66	109,94	180,579	70,639	70,83	2083,56	4
Узел-3-15-54-67	108,79	174,94	66,15	71,7	2131,2	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-64	109,95	180,57	70,62	71,43	2093,32	4
БК-3-15-54-63	109,83	180,553	70,723	72,55	2111,71	4
БК-3-15-54-62	109,99	180,534	70,544	73,78	2131,84	4
БК-3-15-54-61	109,6	180,513	70,913	75,1	2153,49	4
БК-3-15-54-60	109,84	180,51	70,67	75,31	2156,92	4
БК-3-15-54-59	112,29	180,427	68,137	78,06	2200,67	4
БК-3-15-54-58	113,77	180,386	66,616	83,81	2256,75	4
БК-3-15-54-57	117,31	180,34	63,03	90,22	2319,39	4
БК-3-15-54-56	118,21	180,328	62,118	91,96	2336,35	4
БК-3-15-54-56-1	119,35	180,32	60,97	108,09	2414,28	4
БК-3-15-54-56-3	119,93	180,318	60,388	114,05	2440,07	4
БК-3-15-54-56-4	120,27	180,317	60,047	117,47	2454,85	4
БК-3-15-54-56-5	120,79	180,315	59,525	124,4	2484,84	4
БК-3-15-54-56-6	120,86	180,314	59,454	126,88	2494,31	4
БК-3-15-54-56-8	120,92	180,314	59,394	129,11	2502,83	4
БК-3-15-54-56-9	120,98	180,312	59,332	133,81	2520,79	4
БК-3-15-54-56-10	119,64	180,31	60,67	143,49	2557,76	4
БК-3-15-54-56-11	119,16	180,309	61,149	148,34	2576,28	4
БК-3-15-54-56-13	119,14	180,304	61,164	148,9	2581,73	4
Узел-3-15-54-56-12	115,61	180,291	64,681	161	2644,49	4
БК-3-15-54-56-15	120,13	180,303	60,173	109,26	1903,87	3,4
БК-3-15-54-56-16	120,37	180,302	59,932	111,74	1912,02	3,4
БК-3-15-54-56-17	120,54	180,302	59,762	113,97	1919,36	3,4
БК-3-15-54-56-18	121,36	180,301	58,941	120,29	1940,18	3,4
БК-3-15-54-56-19	121,91	180,3	58,39	124,03	1952,51	3,4
БК-3-15-54-56-25	122,45	180,299	57,849	127,59	1964,23	3,4
БК-3-15-54-56-28	123,47	180,298	56,828	137,04	1990,56	3,4
БК-3-15-54-24-14	124,73	180,295	55,565	157,02	2045,5	3,4
БК-3-15-54-24-13	125,81	180,295	54,485	168,26	2066,03	3,4
БК-3-15-54-24-12	127,7	180,295	52,595	198,4	2099,15	3,4
БК-3-15-54-24-5	129,52	180,295	50,775	224,48	2127,81	3,4
БК-3-15-54-24-3	129,83	180,295	50,465	238,26	2132,91	3,4
БК-3-15-54-24-2	130,49	180,295	49,805	293,32	2153,3	3,4
БК-3-15-54-24-1	131,29	180,295	49,005	376,66	2184,16	3,4
БК-3-15-54-24	132,08	180,294	48,214	355,57	2892,86	3,4
БК-3-15-54-23	132,18	180,294	48,114	358,43	2896,13	3,4
БК-3-15-54-22	132,36	180,294	47,934	374,93	2915,04	3,4
БК-3-15-54-20	132,69	180,294	47,604	392,97	2935,71	3,4
БК-3-15-54-21	132,49	180,294	47,804	380,75	2921,71	3,4
БК-3-15-54-19	132,82	180,294	47,474	410,25	2955,51	3,4
БК-3-15-54-18	132,63	180,294	47,664	421,71	2968,64	3,4
БК-3-15-54-17	132,49	180,294	47,804	430,97	2979,24	3,4
БК-3-15-54-16	131,99	180,294	48,304	457,06	3009,13	3,4
БК-3-15-54-14	131,55	180,294	48,744	476,7	3031,64	3,4
БК-3-15-54-13	131,34	180,294	48,954	522,75	3084,4	3,4
БК-3-15-54-12	131,46	180,293	48,833	562,63	3109,91	3,4
БК-3-15-54-11	131,77	180,293	48,523	703,96	3128,83	3,4
БК-3-15-54-10	132,35	180,293	47,943	896,17	3154,56	3,4
БК-3-15-54-8	132,58	180,293	47,713	1074,7	3178,46	3,4
БК-3-15-54-7	132,17	180,293	48,123	1349,83	3215,29	3,4
БК-3-15-54-6	132,13	180,293	48,163	311,48	2142,76	3,4
БК-3-15-54-5	135,36	180,294	44,934	231,76	2076,03	4
БК-3-15-54-4	138,42	180,295	41,875	142,8	2001,56	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-3	139,14	180,295	41,155	124,46	1986,21	4
БК-3-15-54-2	139,72	180,295	40,575	117,87	1973,19	4
БК-3-15-54-1	142,17	180,296	38,126	93,9	1925,83	4
БК-3-15-54-55	119,94	180,322	60,382	98,55	2368,88	4
БК-3-15-54-53	120,22	180,321	60,101	99,88	2374,78	4
БК-3-15-54-54	119,28	180,273	60,993	103,67	2409,32	4
БК-3-15-54-50	124,08	180,303	56,223	130,79	2492,99	4
БК-3-15-54-49	125,07	180,3	55,23	148,93	2545,8	4
БК-3-15-54-48	125,14	180,3	55,16	150,15	2549,36	4
БК-3-15-54-47	125,65	180,299	54,649	161,99	2583,85	4
БК-3-15-54-45	125,85	180,298	54,448	166,88	2598,09	4
БК-3-15-54-43	126,63	180,297	53,667	178,15	2630,91	4
БК-3-15-54-44	126,64	180,248	53,608	178,35	2634,44	4
БК-3-15-54-39	127,05	180,297	53,247	188,58	2650,72	4
БК-3-15-54-37	127,18	180,297	53,117	192,51	2658,2	4
БК-3-15-54-36	127,39	180,296	52,906	198,92	2670,37	4
БК-3-15-54-34	127,96	180,296	52,336	214,77	2700,49	4
БК-3-15-54-31	129,19	180,295	51,105	249,84	2767,15	4
БК-3-15-54-30	129,89	180,295	50,405	267,03	2791,12	4
БК-3-15-54-29	130,91	180,295	49,385	293,52	2828,06	4
БК-3-15-54-28	131,2	180,295	49,095	302,38	2840,41	4
БК-3-15-54-27	131,51	180,295	48,785	312,64	2854,71	4
БК-3-15-54-25	131,96	180,295	48,335	340,21	2879,21	4
БК-5-2-31-2	135,88	186,383	50,503	32,22	856,82	4
БК-5-2-31-3	135,94	187,559	51,619	31,86	837,21	4
БК-5-2-31-4	135,44	188,719	53,279	31,5	817,87	4
БК-5-2-31-26	134,83	188,714	53,884	32,41	824,36	4
БК-5-2-31-5	135,25	188,907	53,657	30,42	792,77	4
Узел-5-2-31-6	134,65	189,099	54,449	29,32	767,22	4
Узел-5-2-31-7	134,6	189,282	54,682	28,27	742,9	4
Узел-5-2-31-8	134,67	189,432	54,762	27,41	722,93	4
Узел-5-2-31-9	134,7	189,594	54,894	26,48	701,35	4
БК-5-2-31-10	134,94	190,025	55,085	24,01	644,13	4
БК-5-2-31-11	135,78	190,45	54,67	21,57	587,49	4
БК-5-2-31-12	138,97	190,6	51,63	19,46	547,54	4
БК-5-2-31-14	141,49	190,711	49,221	17,89	518	4
БК-5-2-31-16	143,03	190,802	47,772	16,59	493,47	4
БК-5-2-31-17	144,66	190,896	46,236	15,27	468,37	4
БК-5-2-31-18	146,45	191,042	44,592	13,21	429,55	4
БК-5-2-31-22	148,36	191,342	42,982	16,59	479,62	4
БК-5-2-31-20	146,95	191,449	44,499	12,66	409,59	4
БК-5-2-31-21	147,52	191,999	44,479	11,93	382,66	4
БК-5-2-27-1	133,83	183,46	49,63	9,03	654,34	4
БК-5-2-27-2	132,8	183,401	50,601	9,83	676,63	4
БК-5-2-27-3	131,96	183,366	51,406	10,31	689,79	4
БК-5-2-27-4	127,39	183,229	55,839	12,17	741,44	4
БК-5-2-27-6	124,14	183,156	59,016	13,16	768,95	4
БК-5-2-27-7	122,7	183,129	60,429	13,55	779,46	4
БК-5-2-27-8	122,57	183,112	60,542	13,78	786,02	4
БК-5-2-27-9	123,5	183,054	59,554	14,63	808,88	4
Узел-5-2-27-10	124,01	183,033	59,023	14,92	816,96	4
БК-5-2-27-11	125,58	182,988	57,408	15,58	834,76	4
БК-5-2-27-12	126,58	182,908	56,328	16,74	866,28	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-13	126,63	182,896	56,266	16,9	870,7	4
БК-5-2-27-14	126,19	182,835	56,645	17,82	895,34	4
БК-5-2-27-15	125,63	182,79	57,16	18,5	913,52	4
БК-5-2-27-16	125,23	182,754	57,524	19,07	928,61	4
БК-5-2-27-17	125,15	182,688	57,538	20,11	955,96	4
БК-5-2-27-18	125,4	182,641	57,241	20,86	975,66	4
Узел-5-2-27-19	125,58	182,625	57,045	21,12	982,48	4
БК-5-2-27-20	125,85	182,591	56,741	21,66	996,67	4
БК-5-2-27-21	125,88	182,541	56,661	22,48	1018,13	4
БК-5-2-27-22	125,96	182,504	56,544	23,09	1034,06	4
БК-5-2-27-23	126,02	182,446	56,426	24,04	1058,68	4
БК-5-2-27-24	126	182,438	56,438	24,18	1062,26	4
БК-5-2-27-25	127,39	182,338	54,948	25,82	1104,85	4
БК-5-2-27-26	127,3	182,292	54,992	26,6	1125,01	4
БК-5-2-27-27	127,27	182,275	55,005	26,91	1132,97	4
БК-5-2-27-28	127,53	182,226	54,696	27,8	1155,23	4
БК-5-2-27-29	127,48	182,201	54,721	28,28	1167,04	4
БК-5-2-27-30	127,54	182,187	54,647	28,55	1173,66	4
БК-5-2-27-31	127,35	182,128	54,778	29,75	1202,92	4
БК-5-2-27-32	127,27	182,114	54,844	30,04	1209,85	4
БК-5-2-17-42	135,34	182,079	46,739	27,36	996,32	4
БК-5-2-17-41	135,29	182,083	46,793	26,84	990,67	4
БК-5-2-17-40	135,22	182,118	46,898	22,14	939,33	4
БК-5-2-17-39	135,33	182,126	46,796	21,18	928,84	4
БК-5-2-17-38	135,46	182,139	46,679	19,39	909,32	4
БК-5-2-17-37	135,38	182,158	46,778	17,26	885,01	4
БК-5-2-17-36	135,34	182,173	46,833	15,58	865,83	4
БК-5-2-17-36-1	134,03	182,133	48,103	16,84	887,44	4
БК-5-2-17-36-2	132,92	182,116	49,196	17,4	897,19	4
БК-5-2-17-36-3	132,22	182,083	49,863	18,46	915,36	4
БК-5-2-17-36-4	130,57	182,005	51,435	20,97	958,51	4
БК-5-2-17-36-5	130,01	181,979	51,969	21,95	974,41	4
БК-5-2-17-36-6	129,65	181,97	52,32	22,28	979,75	4
БК-5-2-17-36-7	128,66	181,948	53,288	23,13	993,47	4
БК-5-2-17-36-8	127,34	181,917	54,577	24,34	1013,14	4
БК-5-2-17-36-9	126,06	181,882	55,822	25,69	1034,86	4
БК-5-2-17-36-10	125,23	181,847	56,617	26,06	1043,38	4
БК-5-2-17-36-11	122,28	181,738	59,458	27,39	1072,28	4
БК-5-2-17-36-12	120,28	181,657	61,377	28,47	1095,29	4
БК-5-2-17-36-13	120,05	181,635	61,585	28,8	1101,86	4
БК-5-2-17-36-14	117,88	181,564	63,684	29,97	1124,89	4
БК-5-2-17-36-15	116,34	181,416	65,076	32,72	1176,95	4
Узел-5-2-17-36-16-1	115,93	180,648	64,718	35,39	1231,77	4
БК-5-2-17-36-23	117,37	181,214	63,844	37,81	1263,64	4
Узел-5-2-17-36-24	116,8	179,991	63,191	38,44	1286,56	4
БК-5-2-17-36-25	116,62	181,179	64,559	39,44	1286,32	4
БК-5-2-17-36-26	115,86	181,156	65,296	41	1305,57	4
БК-5-2-17-36-27	115,17	181,132	65,962	43,26	1330,27	4
Узел-5-2-17-36-28	115,51	178,931	63,421	44,39	1371,53	4
БК-5-2-17-36-29	114,82	181,125	66,305	44,89	1343,35	4
БК-5-2-17-36-30	114,26	181,113	66,853	48,81	1371,86	4
Узел-5-2-17-36-30-1	113,74	181,092	67,352	50,82	1389,77	4
БК-5-2-17-36-30-2	112,49	181,047	68,557	55,04	1427,18	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-30-3	110,29	181	70,71	59,5	1466,73	4
БК-5-2-17-36-30-8	106,88	180,982	74,102	65,3	1492,82	4
БК-5-2-17-36-30-9	106,85	180,988	74,138	169,19	1758,34	4
БК-5-2-17-36-30-10	106,54	180,991	74,451	164,32	1741,64	4
БК-5-2-17-36-30-11	105,94	180,993	75,053	159,01	1723,43	4
БК-5-2-17-36-30-12	105,53	180,995	75,465	154,81	1709,03	4
БК-5-2-17-36-30-13	105,19	180,997	75,807	149,34	1690,28	4
БК-5-2-17-36-30-14	104,75	181	76,25	142,27	1666,02	4
БК-5-2-17-36-30-15	104,54	181,002	76,462	138,82	1654,18	4
Узел-5-2-17-36-30-16	104,34	181,003	76,663	135,74	1643,62	4
Узел-5-2-17-36-30-17	103,62	181,004	77,384	133,36	1635,46	4
БК-5-2-17-36-30-19	101,27	181,04	79,77	129,29	1602,95	4
БК-5-2-17-36-36	106,77	181,107	74,337	121,56	1541,27	4
БК-5-2-17-35	135,31	182,333	47,023	15,05	845,77	4
БК-5-2-17-34	135,15	182,604	47,454	14,15	811,72	4
БК-5-2-17-33	135,15	182,759	47,609	13,63	792,29	4
БК-5-2-17-32	135,18	182,821	47,641	13,44	784,83	4
БК-5-2-17-31	135,21	182,857	47,647	13,33	780,45	4
БК-5-2-17-30	135,24	182,905	47,665	13,18	774,76	4
БК-5-2-17-29	135,53	183,226	47,696	12,2	736,63	4
БК-5-2-17-28	135,27	183,464	48,194	11,46	708,31	4
БК-5-2-17-27	135,39	183,594	48,204	11,07	692,9	4
БК-5-2-17-26	135,64	183,707	48,067	10,72	679,4	4
БК-5-2-17-24	135,51	184,02	48,51	9,76	642,17	4
Узел-5-2-17-25	137,46	183,682	46,222	11,1	666,54	4
БК-5-2-17-21	136,77	184,379	47,609	8,74	601,7	4
БК-5-2-17-19	136,92	184,431	47,511	8,6	595,9	4
БК-5-2-17-18	137,05	184,478	47,428	8,47	590,74	4
БК-5-2-17-17	138,07	184,84	46,77	7,48	550,84	4
БК-5-2-17-15	138,31	185,187	46,877	6,53	512,67	4
Узел-5-2-17-16	138,56	185,114	46,554	6,82	517,91	4
БК-5-2-17-14	138,63	185,422	46,792	5,93	488,02	4
БК-5-2-17	139,59	186,12	46,53	4,16	414,86	4
БК-5-2-18	138,01	185,529	47,519	4,83	457,81	4
БК-5-2-19	137,92	185,486	47,566	4,88	460,93	4
БК-5-2-20	137,63	185,362	47,732	5,02	469,96	4
БК-5-2-21	137,26	185,214	47,954	5,19	480,75	4
БК-5-2-22	136,4	184,889	48,489	5,56	504,33	4
БК-5-2-23	135,63	184,555	48,925	5,94	528,64	4
БК-5-2-24	135,56	184,245	48,685	6,3	551,87	4
БК-5-2-16	141,26	187,439	46,179	3,83	379,34	4
БК-5-2-15	142,37	188,347	45,977	3,6	354,9	4
БК-5-2-14	143,41	189,03	45,62	3,43	336,69	4
БК-5-2-13	145,09	190,232	45,142	3,13	304,63	4
БК-5-2-12	146,2	191,159	44,959	2,9	280,12	4
БК-5-2-11	147,06	191,744	44,684	2,75	264,67	4
БК-4-6-17	146,26	190,932	44,672	3,07	289,24	4
БК-4-6-16	146,26	190,705	44,445	3,16	296,11	4
БК-4-6-15	146,53	189,999	43,469	3,44	317,48	4
БК-4-6-14	146,33	188,224	41,894	3,82	346,28	4
БК-4-6-13	146,49	187,145	40,655	4,05	363,78	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-6-12	146,37	185,868	39,498	4,32	384,5	4
БК-4-6-11	146,35	185,532	39,182	4,4	390,13	4
БК-4-6-10	146,14	184,693	38,553	4,58	404,15	4
БК-4-6-9	145,8	183,751	37,951	4,79	419,9	4
БК-4-6-8	145,41	183,014	37,604	4,96	432,23	4
БК-4-6-7	144,89	181,916	37,026	5,2	450,58	4
БК-4-2-3	147,64	181,069	33,429	7,16	498,83	4
БК-4-2-3	148,47	180,734	32,264	7,93	517,9	4
БК-4-2-2	149,08	180,731	31,651	14,8	545,01	4
БК-4-2-1	152,6	180,729	28,129	34,76	588,3	4
БК-4-2	154,45	180,728	26,278	42,99	626,82	3,4
БК-4-3	154,51	180,727	26,217	43,6	633,8	3,4
БК-4-6-6	144,71	181,313	36,603	5,35	461,37	4
БК-4-6-5	144,83	181,275	36,445	5,66	471,35	4
БК-4-6-4	145,07	181,192	36,122	6,32	492,67	4
Узел-4-6-3	144,24	181,118	36,878	7,34	520,2	4
БК-4-6-2	143,42	181,02	37,6	8,68	556,21	4
БК-4-6-1	143,03	180,925	37,895	9,98	591,31	4
БК-4-6	141,19	180,697	39,507	13,27	678,32	3,4
Узел-5-2-17-36-1	139,56	182,128	42,568	24,96	951,54	4
БК-4-7-1	139,56	181,524	41,964	24,99	954,1	4
БК-5-2-17-36-2	139,98	182,126	42,146	25,87	957,89	4
БК-5-2-17-36-4	148,29	182,089	33,799	46,91	1095,29	4
БК-5-2-17-36-6	152,41	182,089	29,679	117,64	1172,96	4
БК-5-2-10	147,51	192,519	45,009	2,67	253,34	4
БК-5-2-8	148,27	193,585	45,315	2,57	238,51	4
БК-5-2-7	148,8	194,363	45,563	2,5	227,69	4
БК-5-2-9	148,09	193,302	45,212	2,6	242,45	4
БК-5-2-6	149,39	195,097	45,707	2,43	217,48	4
БК-5-2-5	149,83	195,582	45,752	2,38	210,73	4
БК-5-2-4	150,72	196,75	46,03	2,28	194,59	4
БК-5-2-5-1	148,62	195,208	46,588	3,87	237,7	4
БК-5-2-3	151,9	198,444	46,544	2,12	171,35	4
БК-5-2-2	152,09	198,75	46,66	2,09	167,15	4
БК-5-2-1	152,71	201,212	48,502	2,08	136,62	4
БК-5-2	153,3	202,468	49,168	1,75	116,24	4
БК-4-1	155,8	180,736	24,936	34,81	532,99	3
БК-4-4	153,34	180,716	27,376	55,6	771,69	3,4
Узел-4-5	152,05	180,712	28,662	59,79	819,58	3,4
Узел-4-7	139,59	180,694	41,104	15,46	706,04	3,4
Узел-4-8	126,59	180,669	54,079	35,87	966,58	3,4
БК-4-9	127,36	180,626	53,266	69,29	1393,05	3,4
БК-4-10	128,21	180,622	52,412	72,89	1438,93	3,4
Узел-4-11	130,37	180,616	50,246	77,56	1498,52	3,4
БК-4-12	132,19	180,612	48,422	80,89	1540,84	3,4
БК-4-13	130,79	180,605	49,815	86,53	1612,71	3,4
БК-4-14	127,16	180,597	53,437	92,6	1689,62	3,4
БК-4-15	126,56	180,596	54,036	93,52	1701,33	3,4
БК-4-16	125,86	180,595	54,735	94,67	1715,84	3,4
БК-4-17	122,18	180,588	58,408	100,15	1785,12	3,4
Узел-4-18	119,75	180,577	60,827	109,11	1898,52	3,4
БК-4-19	98,72	180,535	81,815	143,92	2337,15	3,4
БК-4-20	109,26	180,527	71,267	150,32	2417,59	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-22-10	118,46	178,304	59,844	669,62	9529,3	3,4
БК-3-59-28-59	116,18	178,297	62,117	676,48	9569,19	3,4
БК-3-59-28-58	115,01	178,267	63,257	701,5	9711,48	3,4
БК-3-59-28-57	113,9	178,269	64,369	796,06	9954,7	3,4
БК-3-59-28-56	112,53	178,27	65,74	780,99	9915,76	3,4
БК-3-59-28-55	112,04	178,283	66,243	712,97	9702,34	3,4
БК-3-59-28-51	105,68	178,275	72,595	862,11	9970,57	3,4
БК-3-59-22-11	118,49	178,301	59,811	672,19	9545,75	3,4
БК-3-59-22-12	118,5	178,296	59,796	675,12	9564,49	3,4
БК-3-59-22-13	118,46	178,295	59,835	676,47	9573,09	3,4
БК-3-59-28-60	117,61	178,291	60,681	683,9	9603,79	3,4
БК-3-59-22-14	118,45	178,294	59,844	677,9	9579,59	3,4
БК-3-59-22-15	118,22	178,292	60,072	680,82	9592,9	3,4
БК-3-59-22-17	117,91	178,29	60,38	685,23	9612,1	3,4
БК-3-59-22-16	118	178,291	60,291	683,51	9605,17	3,4
БК-3-59-22-18	117,54	178,289	60,749	691,77	9635,28	3,4
БК-3-59-22-19	117,18	178,287	61,107	697,98	9657,27	3,4
БК-3-59-22-20	114,51	178,284	63,774	710,68	9702,25	3,4
БК-3-59-22-21	112,43	178,281	65,851	720,26	9736,21	3,4
БК-3-59-28-39-16	112,51	178,277	65,767	733,11	9784,46	3,4
БК-3-59-28-39-15	114,87	178,277	63,407	762,09	9840,6	3,4
БК-3-59-28-39-14	114,65	178,276	63,626	781,84	9878,85	3,4
БК-3-59-28-39-13	114,31	178,276	63,966	792,2	9898,91	3,4
БК-3-59-28-39-12	113,8	178,275	64,475	801,57	9917,07	3,4
БК-3-59-28-39-11	113,04	178,275	65,235	813,02	9939,25	3,4
БК-3-59-28-39-10	112,24	178,275	66,035	823,12	9958,8	3,4
БК-3-59-28-39-9	111,8	178,275	66,475	828,91	9970,01	3,4
БК-3-59-28-39-8	111,18	178,274	67,094	837,03	9985,75	3,4
БК-3-59-28-41-5	108,79	178,254	69,464	855,69	10073,05	3,4
БК-3-59-28-41-4	108,11	178,249	70,139	860,44	10095,27	3,4
БК-3-59-28-41-3	107,62	178,245	70,625	863,89	10111,4	3,4
БК-3-59-28-41-2	102,64	178,262	75,622	1223,68	10347,43	3,4
БК-3-59-28-41-1	99,29	178,268	78,978	1216,3	10314,77	3,4
БК-3-59-28-41	99,46	178,274	78,814	1210,34	10288,38	3,4
БК-3-59-28-42	100,29	178,273	77,983	1239,41	10314,16	3,4
БК-3-59-28-43	101,78	178,273	76,493	1276,35	10384,36	3,4
БК-3-59-28-44	100,73	178,273	77,543	1140,21	10288,04	3,4
БК-3-59-28-45	103,21	178,273	75,063	1042,81	10219,13	3,4
БК-3-59-28-46	104,68	178,273	73,593	981,4	10175,68	3,4
БК-3-59-28-47	104,65	178,274	73,624	945,19	10113,42	3,4
БК-3-59-28-48	105,2	178,274	73,074	928,93	10085,46	3,4
БК-3-59-28-49	105,8	178,275	72,475	899,49	10034,85	3,4
БК-3-59-28-50	105,71	178,275	72,565	883,43	10007,23	3,4
БК-3-59-28-52	110,11	178,276	68,166	811,46	9923,46	3,4
БК-3-59-28-43-1	101,78	178,271	76,491	1281,4	10401,42	3,4
БК-3-59-28-43-2	101,92	178,27	76,35	1285,19	10414,2	3,4
БК-3-59-28-43-3	102,5	178,268	75,768	1295,62	10449,4	3,4
БК-3-59-28-43-4	103,37	178,266	74,896	1301,26	10468,42	3,4
БК-3-59-28-43-5	104,24	178,265	74,025	1323	10503,1	3,4
БК-3-59-28-43-6	106,24	178,264	72,024	1345,73	10539,37	3,4
БК-3-59-28-43-7	107,64	178,265	70,625	1155,81	10090,1	3,4
БК-3-59-28-43-8	108,14	178,265	70,125	1058,91	10072,36	3,4
БК-3-59-28-43-9	109,38	178,265	68,885	840,58	10032,39	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-28-43-10	110,25	178,268	68,018	831,83	9999,66	3,4
БК-3-59-28-43-11	109,34	178,271	68,931	823,37	9968,02	3,4
БК-3-59-28-53	110,04	178,276	68,236	774,07	9866,36	3,4
БК-3-59-28-54	110,02	178,276	68,256	771,32	9862,16	3,4
БК-3-59-28-39-7	110,72	178,274	67,554	846,92	9997,45	3,4
БК-3-59-28-39-6	108,44	178,274	69,834	869	10023,58	3,4
БК-3-59-28-39-5	104,48	178,274	73,794	904,95	10066,13	3,4
БК-3-59-28-39-4	103,94	178,274	74,334	912,33	10074,86	3,4
БК-3-59-28-39-3	102,94	178,274	75,334	921	10085,12	3,4
БК-3-59-28-39-2	104,41	178,274	73,864	959,7	10111,34	3,4
БК-3-59-28-39-1	105,01	178,274	73,264	1065,13	10182,77	3,4
БК-3-59-28-39	102,73	178,274	75,544	1101,87	10207,66	3,4
БК-3-59-28-40	103,76	178,274	74,514	1134,98	10232,3	3,4
БК-3-59-28-41-6	111,1	178,274	67,174	1024,03	10029,43	3,4
БК-3-59-28-41-7	110,93	178,274	67,344	1071,77	10040,58	3,4
БК-3-59-28-41-8	110,59	178,274	67,684	1141,43	10417,25	3,4
БК-3-59-28-41-9	109,85	178,274	68,424	1013,23	10382,34	3,4
БК-3-59-22-23-6	111,78	178,173	66,393	777,86	9948,98	3,4
БК-3-59-22-23-7	112,78	178,179	65,399	775,36	9939,69	3,4
БК-3-59-22-22	117,14	178,28	61,14	870,53	10182,82	3,4
БК-3-59-22-23	117,68	178,28	60,6	848,74	10171,25	3,4
БК-3-59-22-24	117,99	178,28	60,29	836,01	10164,49	3,4
Узел-3-59-22-24-1	118,34	178,13	59,79	836,6	10175,26	3,4
БК-3-59-22-24-4	116,87	178,277	61,407	842,8	10185,84	3,4
БК-3-59-22-24-5	116,23	178,274	62,044	851,69	10213,8	3,4
БК-3-59-22-24-6	116,98	178,272	61,292	855,82	10226,78	3,4
БК-3-59-22-24-7	118,95	178,27	59,32	861,94	10246,03	3,4
БК-3-59-22-24-8	120,08	178,268	58,188	867,08	10262,21	3,4
БК-3-59-22-24-9	120,19	178,265	58,075	875,07	10287,32	3,4
БК-3-59-22-24-10	120,39	178,264	57,874	704,45	9696,22	3,4
БК-3-59-22-24-11	120,77	178,273	57,503	700,47	9672,44	3,4
БК-3-59-22-24-12	121,04	178,281	57,241	697,38	9654,05	3,4
БК-3-59-22-24-13	120,78	178,301	57,521	689,08	9604,58	3,4
БК-3-59-22-24-14	120,52	178,311	57,791	684,91	9579,72	3,4
Узел-3-59-22-27-5	122,75	178,312	55,562	704,26	9635,49	3,4
БК-3-59-22-27-4	123,43	178,303	54,873	711,67	9673,24	3,4
БК-3-59-22-27-3	123,59	178,293	54,703	720,01	9715,69	3,4
БК-3-59-22-27-2	122,92	178,28	55,36	731,6	9774,67	3,4
БК-3-59-22-27-1	119,29	178,28	58,99	962,21	10148,56	3,4
БК-3-59-22-27	121,51	178,28	56,77	790,34	10097,19	3,4
БК-3-59-22-28	121,76	178,281	56,521	786,86	10088,85	3,4
БК-3-59-22-26	121,41	178,28	56,87	791,85	10100,72	3,4
БК-3-59-22-25	121,22	178,28	57,06	794,53	10106,99	3,4
БК-3-59-22-25-1	119,5	178,267	58,767	805,32	10161,67	3,4
БК-3-59-22-25-2	118,91	178,262	59,352	809,77	10184,21	3,4
БК-3-59-22-25-3	118,42	178,258	59,838	813,02	10200,65	3,4
БК-3-59-22-25-4	117,75	178,258	60,508	1006,15	10399,57	3,4
БК-3-59-22-25-5	116,34	178,259	61,919	969,72	10379,76	3,4
БК-3-59-22-25-6	113,88	178,259	64,379	925,99	10355,98	3,4
Узел-3-59-22-25-7	113,59	178,267	64,677	914,76	10331,54	3,4
БК-3-59-22-25-8	115,03	178,275	63,245	904,3	10308,8	3,4
БК-3-59-28-41-10	115,55	178,275	62,725	893,39	10295,25	3,4
Узел-3-59-22-25-9	114,25	177,818	63,568	906,11	10341,77	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-27-20	125,09	178,291	53,201	742,3	9940,5	3,4
БК-3-59-27-21	123,32	178,286	54,966	754,94	9993,15	3,4
БК-3-59-27-22	123,77	178,284	54,514	760,66	10016,96	3,4
БК-3-59-27-23	122,03	178,281	56,251	770,86	10053,15	3,4
БК-3-59-27-24	121,08	178,28	57,2	777,1	10071,31	3,4
БК-3-59-27-25	119,81	178,279	58,469	785,32	10095,24	3,4
БК-3-59-27-26	118,98	178,278	59,298	789,87	10108,49	3,4
БК-3-59-27-27	117,16	178,277	61,117	798,74	10134,32	3,4
БК-3-59-27-28	116,88	178,276	61,396	809,21	10159,51	3,4
БК-3-59-27-29	116,84	178,276	61,436	811,93	10166,05	3,4
БК-3-59-27-30	117,01	178,276	61,266	814,05	10171,14	3,4
БК-3-59-27-31	117,22	178,276	61,056	824,58	10191,16	3,4
БК-3-59-27-32	116,86	178,275	61,415	842,02	10224,28	3,4
БК-3-59-28-41-11	117,44	178,275	60,835	972,76	10362,82	3,4
БК-3-59-27-33	117,25	178,275	61,025	881,71	10280,62	3,4
БК-3-59-27-34	116,94	178,275	61,335	902,36	10306,16	3,4
БК-3-59-27-35	116,7	178,275	61,575	915,9	10322,91	3,4
БК-3-59-27-36	116,24	178,275	62,035	924,36	10333,38	3,4
БК-3-59-27-37	115,92	178,275	62,355	929,83	10340,14	3,4
БК-3-59-27-38	114,77	178,274	63,504	948,5	10363,24	3,4
БК-3-59-27-39	113,55	178,274	64,724	1017,24	10378,71	3,4
БК-3-59-27-40	111,75	178,274	66,524	1194,47	10418,6	3,4
БК-3-59-27-41	110,57	178,274	67,704	1346,55	10452,83	3,4
БК-3-59-27-42	110,05	178,274	68,224	1411,2	10467,38	3,4
Узел-3-59-28-31	109,39	178,274	68,884	1500,41	10487,46	3,4
БК-3-59-28-32	106,36	178,274	71,914	1579,57	10532,78	3,4
БК-3-59-28-33	106,92	178,274	71,354	1599,46	10544,17	3,4
БК-3-59-28-34	107,28	178,274	70,994	1609,03	10549,65	3,4
БК-3-59-28-35	108,03	178,274	70,244	1626,22	10559,49	3,4
БК-3-59-28-36	106,92	178,274	71,354	1738,45	10623,75	3,4
БК-3-59-28-37	106,65	178,274	71,624	1814,8	10667,47	3,4
БК-3-59-28-38	106,68	178,274	71,594	1829,42	10675,84	3,4
БК-3-59-28-38-1	107,44	178,271	70,831	1844,42	10716,26	3,4
БК-3-59-28-38-2	107,8	178,27	70,47	1852,32	10737,52	3,4
БК-3-59-28-30	111,54	178,274	66,734	1484,19	10602,82	3,4
БК-3-59-28-30-1	109,32	178,274	68,954			
БК-3-59-28-22	118,56	178,275	59,715	896,65	10327,89	3,4
БК-3-59-28-23	117,81	178,275	60,465	910,24	10346,36	3,4
БК-3-59-28-24	117,3	178,275	60,975	926,73	10368,77	3,4
БК-3-59-28-25	116,75	178,275	61,525	944,06	10392,34	3,4
БК-3-59-28-26	116,54	178,275	61,735	969,29	10413,87	3,4
БК-3-59-28-27	116,37	178,275	61,905	989,11	10430,78	3,4
БК-3-59-28-28	116,09	178,275	62,185	1020,56	10441,71	3,4
БК-3-59-28-29	114	178,274	64,274	1175,7	10495,62	3,4
БК-3-59-28-21	118,92	178,276	59,356	870,34	10283,65	3,4
Узел-3-59-28-21-3	119,79	141,737	21,947	281,32	9386,27	3
БК-3-59-28-20	121,06	178,277	57,217	833,1	10211,49	3,4
Узел-1-19	109,85	162,341	52,491	91,05	2826,47	2
БК-1-20	103,34	162,386	59,046	75,93	2552,41	2
БК-3-55-7	128,3	179,926	51,626	326,16	5128,79	3,4
БК-3-55-6	128,7	179,926	51,226	295,99	5101,93	3,4
Узел-3-55-4-1	132,76	179,918	47,158	341,47	5252,98	3,4
БК-5-1-10	165,01	202,66	37,65	63,1	989,72	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-28-19	120,61	178,279	57,669	816,1	10161,33	3,4
БК-3-59-28-18	120,6	178,28	57,68	809,68	10142,41	3,4
БК-3-59-28-17	121,9	178,281	56,381	804,53	10127,19	3,4
Узел-3-59-28-16-1	123,49	178,282	54,792			
БК-3-59-28-16	125,55	178,286	52,736	787,21	10064,09	3,4
БК-3-59-28-15	125,71	178,287	52,577	783,8	10050,13	3,4
БК-3-59-28-14	126,63	178,291	51,661	773,87	10009,51	3,4
БК-3-59-28-13	127,88	178,297	50,417	759,76	9951,77	3,4
БК-3-59-28-12	127,79	178,3	50,51	755,9	9932,04	3,4
БК-3-59-28-11	127,61	178,305	50,695	749,67	9900,24	3,4
БК-3-59-28-10	127,08	178,308	51,228	745,09	9876,91	3,4
БК-3-59-28-9	127,1	178,31	51,21	741,79	9860,03	3,4
БК-3-59-29	131,2	178,292	47,092	720,04	9834,09	3,4
БК-3-59-30	131,23	178,288	47,058	724,65	9857,4	3,4
БК-3-59-31	131,78	178,282	46,502	733,2	9900,69	3,4
БК-3-59-32	131,77	178,28	46,51	736,96	9919,68	3,4
БК-3-59-33	131,94	178,275	46,335	743,52	9952,87	3,4
БК-3-59-34	132,24	178,261	46,021	764,17	10057,33	3,4
БК-3-59-35	132,14	178,258	46,118	767,9	10076,22	3,4
БК-3-59-36	131,72	178,256	46,536	772,29	10096,19	3,4
БК-3-59-37	131,04	178,253	47,213	777,23	10118,72	3,4
БК-3-59-38	130,29	178,25	47,96	782,32	10141,89	3,4
БК-3-59-39	129,46	178,248	48,788	787,79	10166,77	3,4
БК-3-59-40	128,73	178,246	49,516	791,67	10184,45	3,4
БК-3-59-40-1	130,48	177,416	46,936	794,95	10244,26	3,4
БК-3-59-40-2	131,52	177,141	45,621	796,04	10264,11	3,4
БК-3-59-41	127,17	178,239	51,069	808,62	10253,04	3,4
БК-3-59-42	127,11	178,237	51,127	814,05	10275,03	3,4
БК-3-59-43	126,37	178,236	51,866	821,23	10296,83	3,4
БК-3-59-44	125,02	178,234	53,214	835,92	10341,4	3,4
БК-3-59-45	123,92	178,233	54,313	842,15	10360,32	3,4
БК-3-59-46	124,48	178,231	53,751	853,96	10396,18	3,4
БК-3-59-59	126,98	178,23	51,25	898,46	10458,97	3,4
БК-3-59-60	127,14	178,23	51,09			
БК-3-59-61	127,27	178,23	50,96			
БК-3-59-58	125,73	178,214	52,484	906,42	10503,87	3,4
БК-3-59-57	124,77	178,205	53,435	910,79	10528,53	3,4
БК-3-59-56	123,45	178,196	54,746	915,26	10553,77	3,4
БК-3-59-55	122,65	178,198	55,548	1253,28	10807,38	3,4
БК-3-59-54	120,95	178,203	57,253	1244,22	10776	3,4
Узел-3-59-54-1	120,37	143,347	22,977	364,54	9854,94	3
БК-3-59-53	117,01	178,21	61,2	1230,42	10728,21	3,4
БК-3-59-52	115,59	178,219	62,629	1212,86	10667,41	3,4
БК-3-59-51	121,2	178,23	57,03	1022,77	10528,61	3,4
БК-3-59-50	121,78	178,23	56,45	928,93	10492,51	3,4
Узел-3-59-49	122,39	178,23	55,84	906,04	10472,12	3,4
БК-3-59-48	123,6	178,231	54,631	887,91	10446,81	3,4
БК-3-59-47	124,12	178,231	54,111	878,78	10434,06	3,4
Узел-3-59-46-1	120,81	178,231	57,421	925,83	10473,33	3,4
Узел-3-59-46-2	120,82	178,198	57,378	932,28	10519,22	3,4
БК-3-59-46-3	120,35	178,182	57,832	935,48	10542,04	3,4
Узел-3-58	137,26	179,876	42,616	235,36	5029,84	3,4
Узел-3-61	136,08	179,844	43,764	239,24	5106,05	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-59-1-6	73,7	164,513	90,813	88,66	3248,13	6
Узел-3-59-1-7	75,79	164,279	88,489	94,91	3475,51	6
Узел-3-59-1-9	77,88	163,938	86,058	102,99	3765,65	6
Узел-3-59-1-11	80,66	163,832	83,172	106,29	3883,38	6
Узел-3-59-1-31-1	115,01	163,124	48,114	154,32	5005,05	6
Узел-3-59-1-36	110,81	163,1	52,29	168,11	5190,67	6
Узел-3-59-1-99	120,96	176,664	55,704	50,94	1152,98	7
Узел-3-59-1-71-14	120,97	176,665	55,695	49,95	1146,47	7
Узел-3-59-1-101-1	119,16	176,656	57,496	289,17	1529,15	7
Узел-3-59-1-20-37	102,09	162,966	60,876	254,66	6118,75	6
Узел-3-59-1-20-39-2	104,02	162,7	58,68	290,99	6435,89	6
Узел-4-49-21-15	101,86	171,956	70,096	41,6	837,95	9
Узел-4-49-21-18-1	102	172,042	70,042	49,12	838,57	9
Узел-4-49-21-3	94,65	172,695	78,045	11,21	420,18	9
Узел-4-49-21-1	94,51	172,698	78,188	6,32	379,04	9
Узел-4-105-22-29	74,12	152,299	78,179	508,36	6974,65	2
Узел-4-105-22-33	72,86	152,283	79,423	578,68	7102,31	2
Узел-4-79-38-5	70,13	152,962	82,832	131,97	4055,85	2
Узел-4-79-38-4	70,05	152,983	82,933	131,4	4033,9	2
Узел-4-79-44-21	68,41	152,526	84,116	179,07	4718,22	2
Узел-4-79-31	71,36	153,196	81,836	119	3696,47	2
Узел-4-79-25	70,62	153,235	82,615	115,9	3609,92	2
Узел-5-2-65-47	82,61	154,283	71,673	167,37	3536,95	2
Узел-4-23-86-23	70,03	130,597	60,567	200,27	4651,34	2
ВК-4-113	71,87	152,493	80,623	205,77	7501,81	2
ВК-4-112	71,98	152,481	80,501	200,64	7455,34	2
ВК-4-111	71,4	152,504	81,104	192,71	7370,17	2
ВК-4-110	71,01	152,51	81,5	188,67	7322,46	2
Узел-4-109	71,07	152,516	81,446	184,26	7270,18	2
ВК-4-109-1	71,05	152,515	81,465	185,75	7282,8	2
ВК-4-109-2	71,12	152,511	81,391	190,62	7323,89	2
Узел-4-121-10-3	71,11	92,713	21,603	239,37	7950,61	2
Узел-4-105-4-1	72,3					
Узел-4-45	136,65					
Узел-3-88	116,86	179,754	62,894	432,18	5966	3,4
Узел-4-23-22	88,21	154,415	66,205	60,87	2478,07	2
ВК-3-129-1	101,32	179,681	78,361	296,32	4052,54	3,4
ВК-3-129-2	101,09	179,68	78,59	309,01	4077,81	3,4
Узел-3-129-3	101,77	179,673	77,903	314,38	4106,74	3,4
ВК-3-129-4	104,03	179,668	75,638	343,72	4185,8	3,4
ВК-3-129-5	97,77	179,68	81,91	348,81	4134,44	3,4
ВК-3-129-6	96,11	179,68	83,57	377,03	4166,56	3,4
ВК-3-129-7	94,03	179,68	85,65	428,19	4210,24	3,4
ВК-3-129-8	93,78	179,68	85,9			
ВК-3-129-9	93,65	179,68	86,03			
ВК-3-129-10	93,88	179,68	85,8	429,14	4213,47	3,4
ВК-3-129-11	92,74	179,678	86,938	437,4	4241,68	3,4
ВК-3-129-12	87,37	179,676	92,306	461,11	4295,66	3,4
ВК-3-129-13	90,64	179,675	89,035	487,82	4335,51	3,4
Узел-4-65	102,31	154,356	52,046	127,07	5559,75	2
ВК-4-66	102,36	154,356	51,996	128	5562,24	2
ВК-4-67	101,73	154,298	52,568	127,56	5586,55	2
ВК-4-68	101,63	154,26	52,63	127,66	5590,35	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-69	100,38	154,231	53,851	128,13	5618,12	2
БК-4-70	100,26	154,231	53,971	129,48	5621,75	2
Узел-4-71	97,75	154,134	56,384	128,99	5664,63	2
БК-4-72	97,71	154,133	56,423	129,52	5667,07	2
БК-4-73	96,47	154,078	57,608	129,48	5691,34	2
БК-3-125-1	106,06	179,708	73,648	293,51	3859,02	3,4
БК-3-125-2	102,67	179,708	77,038	441,31	3943,14	3,4
БК-3-125-3	101,05	179,708	78,658			
Узел-4-84	76,16	153,12	76,96	141,39	6241,35	2
Узел-5-2-194-23	72,01	152,275	80,265	249,9	7870,14	2
Узел-5-2-194-12	70,78	151,915	81,135	217,07	5268,2	2
Узел-4-105-6-1	72,6	152,547	79,947	184,66	7176,77	2
Узел-4-109-9-9	72,73	147,799	75,069	229,92	7759,37	2
Узел-4-109-3-4	71,38	152,127	80,747	200,57	7438,4	2
Узел-3-59-25	114,16	178,697	64,537	655,78	9311,3	3,4
Узел-5-1-8	168,39	202,705	34,315	34,36	902,77	4
Узел-3-15-54-51	122,55	180,308	57,758	116,47	2444,02	4
Узел-3-15-54-52	122,17	180,317	58,147	113,53	2421,45	4
Узел-3-15-54-15	131,76	180,294	48,534	467,84	3021,48	3,4
БК-5-2-28-1	134,02	183,389	49,369	216,61	718,65	4
БК-5-2-58-6-1	122,85	181,888	59,038	43,13	1228,79	4
БК-5-2-156-11	70,06	148,811	78,751	116,21	3628,87	2
БК-5-2-156-12	70,09	148,306	78,216	116,67	3650,26	2
БК-5-2-156-13	70,11	147,883	77,773	117,08	3669,07	2
БК-5-2-156-14	70,27	146,993	76,723	118,02	3710,7	2
БК-5-2-156-15	69,63	144,55	74,92	119,31	3775,47	2
Узел-5-2-156-16	69,69	144,156	74,466	119,85	3795,02	2
БК-5-2-156-17	69,79	143,863	74,073	120,44	3813,87	2
БК-5-2-156-18	69,91	143,785	73,875	122,35	3839,88	2
БК-5-2-156-19	70,22	146,813	76,593	118,74	3731,18	2
БК-5-2-156-20	70,19	146,739	76,549	119,07	3740,18	2
БК-5-2-156-21	70,12	146,63	76,51	119,71	3756,23	2
БК-5-2-156-22	70,27	146,504	76,234	120,55	3776,32	2
БК-5-2-156-23	70,34	146,369	76,029	121,46	3798,03	2
БК-5-2-156-24	70,54	146,265	75,725	122,4	3818,32	2
БК-5-2-156-25	70,82	146,144	75,324	123,93	3847,96	2
БК-5-2-156-26	70,24	145,951	75,711	127,27	3905,92	2
БК-5-2-156-30	70,32	144,92	74,6	127,6	3925,59	2
БК-5-2-156-31	70,63	144,02	73,39	127,97	3945,7	2
БК-5-2-156-32	70,25	143,262	73,012	128,5	3969,92	2
БК-5-2-156-33	70,52	142,755	72,235	129,52	4002,55	2
БК-5-2-156-34	69,94	142,567	72,627	130,55	4025,88	2
БК-5-2-156-35	69,72	142,516	72,796	131,79	4042,92	2
Узел-5-2-156-27	69,39	145,95	76,56	144,04	3944,11	2
БК-5-2-156-29	69,68	145,95	76,27			
БК-5-2-156-28	69,39	145,645	76,255	144,2	3949,84	2
Узел-4-92-7	74,37	152,996	78,626	185,09	6664,48	2
БК-3-84	117,96	179,747	61,787	384,85	6200,85	3,4
Узел-4-108-6-8	71,09	141,348	70,258	201,79	7664,93	2
БК-4-49-7	117,27	156,8	39,53	172,86	4694,99	2
БК-4-49-8	115,64	156,787	41,147	185,06	4800,71	2
БК-4-49-9	73,91	156,721	82,811	250,06	5363,77	2
БК-4-49-10	71,15	156,65	85,5	332,93	6039,85	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-11	71,32	156,637	85,317	347,96	6162,07	2
БК-4-49-12	70,87	156,625	85,755	362,32	6279,19	2
БК-4-49-12-1	77,23	156,499	79,269	508,12	7468,56	2
БК-4-49-14	81,45	156,487	75,037	542,12	7650,88	2
БК-4-49-15	80,23	156,478	76,248	549,74	7713,03	2
БК-4-49-16	81,42	156,473	75,053	554,21	7749,48	2
БК-4-49-17	83,66	156,427	72,767	593,34	8068,7	2
БК-4-49-18	83,99	156,425	72,435	594,89	8081,39	2
БК-4-49-13	73,37	156,625	83,255			
БК-4-49-12-2	79,48	156,496	77,016	534,74	7590,73	2
Узел-5-2-80	76,59	161,815	85,225	67,55	2296,14	2
Узел-5-2-69	116,19	161,552	45,362	95,63	2669,61	2
Узел-5-2-65-5	116,32	161,411	45,091	112,33	2884,61	2
Узел-4-105-39-12	85,72	152,148	66,428			
Узел-4-105-42	81,24	152,204	70,964	397,64	7262,59	2
Узел-5-2-17-36-3	147,16	182,096	34,936	42,91	1069,65	4
Узел-5-2-17-36-31-1	113,46	175,036	61,576	50,78	1429,02	4
Узел-5-2-17-36-31-2	111,86	173,817	61,957	51,4	1451,87	4
БК-5-2-17-36-31	113,52	181,11	67,59	59,79	1404,89	4
БК-5-2-17-36-32	112,93	181,11	68,18	66,64	1423,63	4
БК-5-2-17-36-32	112,01	181,109	69,099	76,92	1451,73	4
БК-5-2-17-36-33	110,35	181,108	70,758	96,69	1491,4	4
БК-5-2-17-36-34	108,38	181,108	72,728	106,66	1511,39	4
БК-5-2-17-36-35	107,76	181,107	73,347	115,08	1528,27	4
БК-5-2-17-36-37	105,87	181,107	75,237	137,81	1553,11	4
БК-5-2-17-36-38	104,87	181,107	76,237	155,71	1566,15	4
БК-5-2-17-36-39	103,6	181,107	77,507	178,52	1582,77	4
БК-4-49-18-9	84,7	174,729	90,029	4,44	86,52	9
БК-4-23-92-2	71,03	152,243	81,213	347,22	4669,27	2
Узел-4-46-3	131,94	160,565	28,625	95,52	3585,42	2
Узел-4-46-2	137,06	159,205	22,145	97,81	3799,73	2
БК-4-105-4-2-(1)	72,5	152,572	80,072	172,44	7050,52	2
БК-4-105-4-2-(2)	72,01	152,493	80,483	190,19	7263,71	2
БК-4-105-4-2-(3)	71,2	152,479	81,279	193,5	7302,44	2
Узел-3-54-2	131,4	179,922	48,522	223,47	4837,41	3,4
Узел-3-54-1	130,91	179,956	49,046	223,28	4827,8	3,4
БК-4-22-34-1	106,57	179,875	73,305	303,43	3369,5	3,4
БК-4-22-34-2	107,6	179,968	72,368	301,81	3344,62	3,4
Узел-4-105-17-24-1	79,99	152,406	72,416	508,46	6450,53	2
Узел-4-79-54-2	68,93	152,55	83,62	221,27	5407,02	2
Узел-4-79-54-1	70,99	152,661	81,671	220,55	5372,42	2
Узел-4-46-1	130,76	157,694	26,934	101,2	4088,43	2
Узел-3-8-1	162,14	202,058	39,918	47,87	1309,41	4
БК-4-22-1-2	114,13	180,145	66,015	167,53	2637,17	3,4
БК-1-14-1	114,88	162,301	47,421	107,12	3076,44	2
Узел-4-64-1	102,47	179,742	77,272	252,11	3910,57	3,4
БК-4-63-1	102,87	179,741	76,871	255,05	3929,21	3,4
БК-5-1-5-6	170,29	202,432	32,142	39,41	981,98	4
Узел-4-64-2	102,47	154,415	51,945	126,59	5532,95	2
Узел-5-1-1	155,82	180,753	24,933	15,69	313,3	3
Узел-3-51	123,7	180,063	56,363	205,47	4493,82	3,4
Узел-4-38	124,32	161,292	36,972	92,31	3376,47	2
	131,51	160,596	29,086	95,38	3576,37	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

	131,56	179,918	48,358	224,66	4849,68	3,4
	121,35	179,761	58,411	318,08	5836,64	3,4
ВК-3-78	121,61	179,761	58,151	341,26	5856,43	3,4
ВК-3-5-3	169,41	202,107	32,697	43,46	1088,79	4

Таблица 3 – Результаты гидравлического расчета гидрантов существующей водопроводной сети МО «Город Сарапул».

Наименование колодца	Геодезическая отметка, м	Полный напор, м	Напор, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Источники
ПГ-15	161,42	202,012	40,592	49,05	1342,62	4
ПГ-18	165,39	201,745	36,355	74,89	1847,98	4
ПГ-19	162,8	201,689	38,889	80,44	1955,32	4
ПГ-20	160,53	201,613	41,083	88,32	2105,25	4
ПГ-22	158,6	201,552	42,952	95,21	2233,49	4
ПГ-24	156,06	201,48	45,42	103,49	2385,62	4
ПГ-31	153,7	201,41	47,71	111,93	2538,7	4
ПГ-34	152,08	201,331	49,251	121,8	2715,26	4
ПГ-35	153,47	201,273	47,803	129,51	2850,3	4
ПГ-36	149,86	200,759	50,899	133,36	3000,68	4
ПГ-37	146,37	200,387	54,017	136,2	3111,04	4
ПГ-111	142,36	180,386	38,026	151,92	3486,44	3,4
ПГ-118	128,94	180,193	51,253	184,64	4097,8	3,4
ПГ-119	120,92	180,126	59,206	1062,64	3208,69	3,4
ПГ-171	132,24	179,891	47,651	231,7	4915,56	3,4
ВК-1 ул.Седельникова	122,83	180,001	57,171	215,68	4672,56	3,4
ПГ-168	129,39	179,925	50,535	296,18	5122,2	3,4
ПГ-170	126,09	179,921	53,831			
ПГ-189	123,81	179,755	55,945	288,94	5604,26	3,4
ПГ-192	132,77	179,745	46,975	339,61	3702,2	3,4
ПГ-194	133,54	179,748	46,208	271,76	3545,95	3,4
ПГ-201	128,47	179,746	51,276	338,66	3671,49	3,4
ПГ-202	123,78	179,585	55,805	263,42	3886,13	3,4
ПГ-203	119,15	175,938	56,788	265,79	3992,74	3,4
ВК-1 ул.Гагарина	124,66	179,747	55,087	255,42	3787,87	3,4
ПГ-225	95,23	179,681	84,451	283,56	4029,91	3,4
ПГ-204	111,06	154,917	43,857	94,52	3209,87	2
ВК-2 ул.Горького	118,43	160,312	41,882	231,98	3594,2	3,4
ВК-1 ул.Горького	127,11	163,113	36,003	213,33	3223,97	3,4
ПГ-120	120,48	180,126	59,646	295,79	3085,72	3,4
ПГ-121	119,15	180,128	60,978	232,22	2932,56	3,4
ВК-2 ул.Седельникова	119,28	180,129	60,849	199,42	2851,48	3,4
ПГ-124	117,64	180,137	62,497	181,9	2746,54	3,4
ВК-3 ул.Седельникова	114,4	180,148	65,748			
ПГ-75	125,29	163,551	38,261	24,71	853,4	2
ПГ-8	152,35	164	11,65	4,98	186,11	2
ПГ-79	113,54	163,147	49,607			

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-81	116,66	163,088	46,428			
ПГ-101	114,27	162,976	48,706			
ПГ-99	105,23	162,82	57,59			
ВК-4 ул.Мысовская	84,1	162,642	78,542	45,88	1861,49	2
ПГ-137	94,85	162,464	67,614	57,05	2139,59	2
ПГ-135	98,27	162,43	64,16	61,81	2293,63	2
ПГ-134	98,41	154,624	56,214	63,94	2319,24	2
ВК-5 ул.Седельникова	97,9	180,084	82,184			
ПГ-131	104,91	180,084	75,174	471,56	3058,33	3,4
ПГ-129	109,98	180,084	70,104	186,35	2862,36	3,4
ПГ-130	112,19	178,635	66,445	185,73	2962,78	3,4
ПГ-165	111,94	179,984	68,044	379,09	3047,02	3,4
ПГ-166	118,71	179,985	61,275			
ПГ-125	114,71	180,117	65,407	168,47	2656,09	3,4
ПГ-126	114,14	180,092	65,952	169,13	2671,48	3,4
ПГ-128	110,31	179,918	69,608	182,6	2875,29	3,4
ВК-4 ул.Седельникова	102,58	179,867	77,287			
ПГ-132	102,35	179,867	77,517	368	3488,22	3,4
ПГ-133	105,19	179,869	74,679	309,83	3393,99	3,4
ПГ-160	108,53	179,977	71,447	290,9	3302,89	3,4
ВК-2 ул.Советская	109,99	179,978	69,988	245,67	3233,94	3,4
ПГ-163	110,74	179,979	69,239	227,15	3177,47	3,4
ПГ-164	111,27	179,982	68,712	206,13	3104,54	3,4
ПГ-159	104,03	154,032	50,002	135,21	2753,13	2
ВК-3 ул.Советская	90,84	154,125	63,285	161,14	2866,79	2
ПГ-156	88,24	154,112	65,872	197,91	2990,8	2
ВК-5 ул. Красноармейская	89,17	181,841	92,671	225,45	1758,16	4
ПГ-139	89,85	181,841	91,991	221,77	1752,8	4
ПГ-140	108,57	181,844	73,274	156,82	1610,84	4
ПГ-141	116,46	181,85	65,39	105,63	1466,66	4
ВК-3 ул. Красноармейская	116,14	181,854	65,714	100,65	1445,6	4
ПГ-142	115,79	181,867	66,077	93,34	1404,81	4
ПГ-148	122,96	181,89	58,93	42,43	1223,99	4
ПГ-147	127,11	182,208	55,098	26,48	990,35	4
ВК-6 ул.Раскольников	129,79	182,579	52,789	24,29	928,99	4
ПГ-146	131,75	183,389	51,639	21,41	825,08	4
ВК-5 ул.Раскольников	134,49	183,514	49,024	13,72	699,92	4
ПГ-143	111,8	181,877	70,077	83,57	1291,67	4
ВК-2 ул. Красноармейская	118,27	181,884	63,614	44,6	1181,07	4
ПГ-145	120,79	181,885	61,095	249,56	1309,51	4
ВК-1 ул. Красноармейская	120,75	181,885	61,135	285,49	1322,4	4
ПГ-88	126,74	162,875	36,135	53,21	1830,84	2
ПГ-123	118,11	162,3	44,19			
ПГ-172	139,4	162,288	22,888	387,36	4299,82	2
ВК ул.Мира	78,28	132,078	53,798	106,49	3937,77	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-480	81,79	163,784	81,994	107,84	3938,45	6
ПГ-479	82,58	161,405	78,825			
ПГ-478	82,87	163,587	80,717	114,51	4172,11	6
ПГ-417	101,9	163,002	61,102	225,92	5859,98	6
ПГ-472	92,25	163,223	70,973	125,85	4565,23	6
ПГ-471	97,86	163,198	65,338	132,49	4671,43	6
ВК-1 ул.Толстого	97,75	163,198	65,448			
ПГ-470	106,68	163,17	56,49	140,61	4797,37	6
ВК-2 ул.Толстого	106,57	163,17	56,6			
ПГ-463	115,23	163,121	47,891	155,74	5025,8	6
ВК-1 ул.Тургенева	115,22	155,384	40,164			
ПГ-464	112,21	163,105	50,895	164,25	5142,27	6
ВК-2 ул.Тургенева	111,99	149,31	37,32	164,29	5148,97	6
ПГ-473	96,27	163,173	66,903			
ПГ-474	95,65	163,157	67,507			
ПГ-475	92,57	163,125	70,555			
ПГ-476	94,9	163,1	68,2	163,51	5133,69	6
ПГ-477	96,51	163,07	66,56	176,85	5311,58	6
ВК-1 ул.Уральская	96,46	163,07	66,61			
ВК-2 ул.Уральская	100,64	163,053	62,413			
ПГ-481	82,85	178,976	96,126	479,61	7888,24	3,4
ПГ-486	99,14	178,945	79,805	566,93	8405,11	3,4
ПГ-484	94,8	178,948	84,148			
ПГ-483	91,8	178,956	87,156	520,47	8143,45	3,4
ПГ-482	87,35	178,963	91,613	504,24	8044,76	3,4
ПГ-487	97,55	178,835	81,285			
ПГ-488	97,51	178,915	81,405	575,53	8495,73	3,4
ПГ-489	97,64	178,902	81,262	580,86	8553,08	3,4
ПГ-490	101,75	178,896	77,146	743,5	8735,62	3,4
ПГ-491	97,95	178,885	80,935	590,92	8638,59	3,4
ПГ-492	111,24	178,78	67,54	643,49	9174	3,4
ПГ-493	114,72	178,745	64,025			
ВК-1 4-й Зеленый проезд	114,73	178,719	63,989			
ВК ул.Западная	118,83	178,481	59,651	663,07	9440,68	3,4
ПГ-526	123,75	178,345	54,595	684,72	9628,75	3,4
ВК-1 1-й Зеленый проезд	124,48	178,331	53,851			
ПГ-524	124,34	178,315	53,975	707,74	9769,94	3,4
ВК Школьный проезд	121,27	178,317	57,048	691,67	9590,87	3,4
ПГ-495	121,1	178,318	57,218	689,93	9585,51	3,4
ВК-2 4-й Зеленый проезд	116,64	178,509	61,869	658,7	9380,45	3,4
ПГ-494	116,57	178,577	62,007	657,31	9351,12	3,4
ПГ-527	122,35	178,337	55,987	673,3	9573,55	3,4
ВК-1 ул.Морозова	126,87	178,319	51,449	717,29	9756,6	3,4
ПГ-525	127,06	178,314	51,254	737,25	9836,87	3,4
ВК-2 1-й Зеленый проезд	125,78	178,298	52,518			
ПГ-465	106,9	163,087	56,187	174,55	5272,75	6
ПГ-466	109,21	163,072	53,862	183,36	5379,54	6
ВК-3 ул.Тургенева	108,89	163,072	54,182			
ПГ-467	110,25	163,057	52,807	194,08	5502,47	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-468	109,09	163,045	53,955	203,14	5602,81	6
БК-4 ул.Тургенева	108,98	163,045	54,065			
ПГ-418	99,63	163,024	63,394	201,94	5623,28	6
ПГ-420	105,05	163,027	57,977	222,76	5796,02	6
БК-5 ул.Тургенева	104,83	163,027	58,197			
ПГ-419	102,85	163,021	60,171	401,97	5772,61	6
ПГ-421	115,06	178,301	63,241	4,3	224,83	7
ПГ-422	117,47	177,688	60,218	6,69	345,06	7
ПГ-446	128,68	177,177	48,497	19,97	668,86	7
ПГ-530	131,06	177,117	46,057	22	700,76	7
ПГ-423	125,96	177,963	52,003	7,64	345,13	7
ПГ-425	134,92	177,042	42,122	20,96	759,08	7
ПГ-426	137,66	176,994	39,334	32,14	890,41	7
ПГ-427	137,91	176,993	39,083			
ПГ-428	138,71	176,985	38,275	40,11	961,68	7
ПГ-430	145,68	176,974	31,294	157,9	1255,03	7
ПГ-431	146,33	176,973	30,643	204,74	1348,76	7
ПГ-432	146,5	176,973	30,473	6311,46	1635,6	7
ПГ-435	145,26	176,973	31,713	5400,93	1587,14	7
ПГ-436	140,3	176,973	36,673	2614,11	1438,82	7
ПГ-433	146,2	176,973	30,773	529,78	1600,26	7
ПГ-434	145,41	176,972	31,562	609,1	1656,79	7
ПГ-437	142,15	176,972	34,822			
ПГ-438	136,61	176,973	40,363	485,29	1325,52	7
ПГ-439	130,7	176,973	46,273	276,93	1176,48	7
ПГ-440	136,23	176,973	40,743	48,4	992,72	7
ПГ-429	139,28	176,974	37,694	51,8	1059,53	7
ПГ-441	134,3	176,972	42,672	44,06	989,65	7
ПГ-442	130,96	176,966	46,006	58,98	1072,63	7
ПГ-443	128,29	176,964	48,674	49,36	897,81	7
ПГ-444	127,54	176,975	49,435	30,68	855,92	7
ПГ-445	127,27	177,036	49,766	25,86	781,8	7
ПГ-447	114,85	176,889	62,039	43,19	915,22	7
ПГ-449	118,3	176,84	58,54	37,68	945,62	7
ПГ-448	117,19	176,921	59,731	34,6	859,79	7
ПГ-450	129,58	176,736	47,156	66,91	1320,5	7
ПГ-451	128,77	176,709	47,939	80,53	1460,25	7
ПГ-452	121,88	176,661	54,781	151,95	1719,04	7
ПГ-453	119,43	176,663	57,233	337,93	1728,04	7
ПГ-454	123,81	176,666	52,856	102,99	1404,28	7
ПГ-455	121,15	176,661	55,511	56,31	1182,76	7
ПГ-456	121,05	176,656	55,606	76,34	1262,69	7
ПГ-457	120,84	176,656	55,816			
ПГ-460	119,95	176,655	56,705	103,81	1368,91	7
ПГ-458	120,57	176,659	56,089	68,88	1242,39	7
ПГ-459	119,75	176,656	56,906	241,3	1483,51	7
ПГ-416	104,86	162,461	57,601			
ПГ-414	101,24	162,939	61,699	264,12	6194,53	6
ПГ-415	104,34	162,929	58,589			
ПГ-413	99,62	162,931	63,311	268,44	6223,54	6
ПГ-410	102,74	162,542	59,802	297,86	6564,44	6
ПГ-411	108,81	162,481	53,671	332,59	6791,99	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-412	100,97	162,957	61,987			
ПГ-409	99,01	172,662	73,652	44,99	722,93	9
ПГ-408	100,46	172,121	71,661	40,86	803,82	9
ПГ-407	103,46	171,881	68,421	43,46	883,43	9
ПГ-406	115,62	171,642	56,022	59,98	1162,8	9
ПГ-405	120,36	171,552	51,192	74,46	1309,74	9
ПГ-404	114,28	171,524	57,244	44,71	1010,25	9
ПГ-403	113,55	171,525	57,975	39,03	989,35	9
ПГ-402	110,05	171,549	61,499	30,31	913	9
ПГ-401	102,32	171,825	69,505	19,32	721,14	9
ПГ-400	102,15	172,107	69,957	19,21	714,11	9
ПГ-399	96,17	172,317	76,147	21,62	508,85	9
ПГ-395	97,63	172,583	74,953	16,7	607,97	9
ПГ-389	103,32	169,888	66,568	36,47	997,14	9
ПГ-384	102,71	171,577	68,867	49,54	1172,64	9
ПГ-386	113,23	171,574	58,344			
ПГ-388	112,59	168,079	55,489	46,65	1209,3	9
ПГ-387	116,1	168,074	51,974	76,78	1292,76	9
ПГ-390	98,07	172,533	74,463	34,79	857,54	9
ПГ-383	99,16	170,735	71,575	48,22	1110,7	9
ПГ-398	92,19	174,807	82,617	524,28	620,51	9
ПГ-397	84,51	152,045	67,535			
ПГ-396	88,03	152,057	64,027			
ПГ-394	91,8	152,078	60,278	543,59	8771,95	2
ПГ-393	92,45	152,089	59,639	526,13	8623,09	2
ПГ-392	91,43	152,099	60,669	510,02	8485,8	2
ПГ-382	95,66	152,122	56,462	475,88	8183,37	2
ПГ-381	96,67	152,201	55,531	362,23	7173,12	2
ПГ-380	86,35	152,231	65,881			
ВК-5 ул.Азина	82,81	152,238	69,428	309,05	6699,56	2
ПГ-373	84,13	149,662	65,532	319,25	6885,34	2
ПГ-374	83,85	152,193	68,343	408,58	7128,61	2
ПГ-375	82,13	152,219	70,089	364,31	7074,91	2
ПГ-376	82,12	152,218	70,098	376,28	7127,84	2
ПГ-377	80,42	152,168	71,748	459,05	7450,4	2
ПГ-378	83,9	152,149	68,249	515,61	7694,22	2
ПГ-379	92,23	152,147	59,917	1064,28	8093,93	2
ПГ-371	85,85	152,252	66,402			
ПГ-372	75,61	152,233	76,623	406,51	6986,91	2
ВК ул.Казанская	75,52	152,218	76,698			
ВК-4 ул.Азина	81,56	152,288	70,728	296,45	6501,13	2
ПГ-369	81,7	152,291	70,591	295,71	6488,5	2
ВК-3 ул.Азина	80,45	152,331	71,881	287,3	6344,29	2
ПГ-368	80	152,334	72,334			
ПГ-367	79,36	152,353	72,993	293,66	6275,71	2
ПГ-365	73,33	152,365	79,035	307,21	6286,95	2
ПГ-366	75,08	152,347	77,267	340,75	6432,24	2
ВК ул.Рабочая	75,14	152,346	77,207	341,94	6436,58	2
ВК-2 ул.Азина	77,97	152,421	74,451			
ПГ-364	77,53	152,429	74,899	268,01	6004,99	2
ВК ул.Азина Слобода	79,86	152,405	72,545	712,27	6583,11	2
ПГ-391	86,08	152,403	66,323	2116,55	10383,86	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-334	79,3	152,405	73,105	676,03	9302,32	2
ПГ-335	80,05	152,41	72,36	627,95	9202,72	2
ПГ-336	79,08	152,411	73,331	605,22	9145,42	2
ПГ-337	78,97	152,407	73,437	574,47	9136,21	2
ПГ-338	78,29	152,416	74,126	522,02	8942,23	2
ПГ-331	73,32	152,418	79,098	396,94	8627,55	2
ВК-1 ул.Амурская	73,12	152,418	79,298	394,92	8621,07	2
ПГ-333	75,43	152,4	76,97	441,81	8822,66	2
ВК ул.Фабричная	75,2	152,4	77,2			
ПГ-332	75,14	152,4	77,26	453,31	8836,49	2
ПГ-330	72,45	152,42	79,97	357,19	8492,7	2
ВК ул.Выгон	70,55	151,552	81,002			
ВК-2 ул.Амурская	71,95	152,42	80,47			
ПГ-353	82,31	152,388	70,078	819,37	9365,97	2
ВК-1 ул.Вокзальная	84,02	152,364	68,344	896,28	9579,68	2
ПГ-355	83,74	152,378	68,638	1167,42	9557,99	2
ПГ-339	78,28	152,415	74,135	570,33	9002,92	2
ВК ул.Железнодорожная	78,41	152,408	73,998	570,87	9007,91	2
ПГ-346	76,47	152,415	75,945	399	8672,05	2
ПГ-342	77,99	152,415	74,425	776,48	9211,48	2
ВК-1 ул.Ленина	78,83	152,415	73,585	805,13	9255,43	2
ПГ-343	80,62	152,414	71,794			
ВК-1 ул.Комсомольская	73,24	152,425	79,185	290,55	8208,32	2
ПГ-347	76,94	152,416	75,476	504,9	8969,3	2
ПГ-348	75,33	152,417	77,087	457,85	8831,95	2
ВК-3 ул.Баржевиков	75,23	152,417	77,187	453,41	8818,16	2
ВК-2 ул.Баржевиков	74,11	152,419	78,309	396,39	8628,85	2
ПГ-329	73,35	152,419	79,069	350,08	8477,27	2
ВК-1 ул.Куйбышева	72,96	152,423	79,463	321,81	8341,78	2
ПГ-328	73,31	152,237	78,927	317,84	8333,2	2
ПГ-327	72,85	152,427	79,577	284,81	8167,06	2
ПГ-312	71,03	152,476	81,446	247,01	7634,41	2
ПГ-314	71,08	152,508	81,428	192,67	7341,27	2
ПГ-310	71,89	152,525	80,635	184,77	7173,26	2
ПГ-309	72,59	152,569	79,979	174,95	7062,84	2
ПГ-311	72,23					
ПГ-315	71,03	152,596	81,566	171,04	7016,25	2
ПГ-316	71,47	152,552	81,082	177,06	7140,28	2
ВК-2 ул.Дубровская	71,91	152,495	80,585			
ПГ-319	71,34	152,288	80,948	190,44	7408,46	2
ПГ-320	71,93	152,156	80,226	198,57	7549,69	2
ПГ-322	72,01	152,156	80,146	236,34	7596,56	2
ПГ-323	71,6	152,156	80,556	291,85	7667,33	2
ВК-1 ул.Крылова	71,17	152,156	80,986	377,94	7675,17	2
ПГ-313	71,02	152,156	81,136			
ВК-2 ул.Крылова	71,03	152,156	81,126			
ПГ-345	76,77	152,411	75,641	415,91	8779,52	2
ПГ-344	78,56	152,398	73,838	438,7	8877,15	2
ПГ-350	77,84	152,407	74,567	439,19	8916,22	2
ПГ-352	81,09	152,294	71,204	454,89	9078,93	2
ПГ-356	80,6	152,012	71,412	468,56	9302,38	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-2 ул.Вокзальная	82,33	151,588	69,258			
ВК ул.Путейская	79,3	152,343	73,043	1093,32	9982,6	2
ПГ-357	79,16	152,352	73,192	1092,91	9977,18	2
ПГ-358	80,07	152,368	72,298	1016,13	9854,51	2
ПГ-361	77,16	152,404	75,244	960,44	9651,5	2
ПГ-362	77,34	152,404	75,064	1627,89	9850,59	2
ВК Путейский пере- улок	78,07	152,404	74,334			
ВК-3 ул.Вокзальная	82,66	152,404	69,744	3393,84	10069,86	2
ПГ-363	74,96	152,404	77,444	4728,22	10226,1	2
ПГ-360	76,68	152,405	75,725	809,58	9504,76	2
ВК-4 ул.Комсомольская	76,79	152,405	75,615	805,37	9499,77	2
ВК ул.Серова	72,64	152,049	79,409			
ВК-3 ул.Комсомольская	76,23	152,405	76,175			
ПГ-359	76,25	152,405	76,155	558,81	9172,62	2
ПГ-351	76,18	152,406	76,226	519,54	9102,05	2
ВК-2 ул.Комсомольская	78,02	152,406	74,386	448,93	8954,51	2
ВК-3 ул.Ленина	75,16	152,167	77,007	483,96	8915,99	2
ПГ-341	76,18	152,167	75,987	708,04	9089,15	2
ВК-2 ул.Ленина	76,62	150,832	74,212	709,07	9118,52	2
ПГ-301	71,02	152,455	81,435	283,27	8036,63	2
ПГ-302	71,56	152,457	80,897			
ПГ-300	70,91	152,468	81,558	251,49	7845,78	2
ПГ-299	71,29	152,458	81,168	256,95	7870,39	2
ПГ-298	71,04	150,627	79,587	234,72	7843,5	2
ПГ-297	71,97	152,474	80,504	219,88	7671,85	2
ПГ-296	72,12	152,483	80,363			
ПГ-295	71,96	152,483	80,523	241,51	7611,55	2
ПГ-293	71,96	152,483	80,523	295,19	7711,29	2
ПГ-294	70,3	152,483	82,183			
ПГ-292	69,73	152,49	82,76	233,3	5611,33	2
ПГ-291	70,82	152,525	81,705			
ПГ-290	70,87	152,754	81,884	202,45	5060,69	2
ВК-7 ул.К.Маркса	70,9	152,072	81,172			
ВК-12 ул.Красноармейская	70,84	151,943	81,103	200,71	5159,91	2
ПГ-288	70,56	151,813	81,253	206,16	5211,79	2
ВК-2 ул.Дзержинского	70,42	152,778	82,358	188,83	4890,68	2
ПГ-289	70,6	152,785	82,185	184,31	4835,39	2
ПГ-285	70,18	152,82	82,64	164,02	4580,24	2
ПГ-279	71,38	152,843	81,463	153,97	4442,27	2
ВК ул.Дзержинского	71,14	152,79	81,65	154,18	4446,1	2
ПГ-280	69,72	152,792	83,072	163,41	4559,1	2
ПГ-281	69,07	152,782	83,712	197,36	4658,27	2
ПГ-282	70,01	152,521	82,511	232,67	4818,25	2
ВК 1-й Дубровский переулок	70,38	152,172	81,792	192,65	4859,54	2
ПГ-283	70,42	152,172	81,752	194,9	4868,37	2
ПГ-284	71,03	152,144	81,114	215,34	4957,52	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5 ул.Труда	69,58	151,45	81,87			
ПГ-326	72,52	152,453	79,933	242,45	7870,9	2
ПГ-325	72,55	152,471	79,921	236,63	7781,2	2
ВК-1 ул.Баржевиков	72,66	152,471	79,811			
ВК ул.Ломоносова	71,1	79,734	8,634	239,06	8013,74	2
ПГ-324	70,96	152,478	81,518	224,17	7681,01	2
ПГ-304	72,67	150,176	77,506	186,84	7337,79	2
ПГ-305	72,56	150,83	78,27	179,18	7197,89	2
ПГ-308	71,63	152,551	80,921	181,75	7130,59	2
ПГ-306	71,9	152,53	80,63	309,82	7321,65	2
ПГ-307	71,85	152,531	80,681	437,08	7288,6	2
ВК ул.2-я Заводская	71,27	152,438	81,168	183,02	4823,64	2
ПГ-287	71,51	152,444	80,934	180,81	4803,68	2
ПГ-286	71,87	152,482	80,612	171,36	4707,52	2
ВК-6 ул.К.Маркса	70,98	152,468	81,488			
ПГ-278	70,2	152,513	82,313	176,35	4756,89	2
ПГ-277	71,39	152,758	81,368	188,16	4564,37	2
ПГ-276	71,84	152,812	80,972	174,17	4436,06	2
ПГ-274	71,1	152,874	81,774	144,23	4292,06	2
ВК-1 ул.Дубровская	71,08	152,875	81,795	143,96	4287,68	2
ПГ-275	70,44	152,859	82,419	148,88	4364,16	2
ПГ-273	69,81	152,896	83,086	138,17	4193,27	2
ПГ-178	121,48	179,767	58,287	296,52	5694,55	3,4
ВК-1 ул. Интернациональная	120,54	179,757	59,217	310,69	5791,41	3,4
ПГ-185	120,42	179,757	59,337	311,99	5800,31	3,4
ПГ-188	120,41	179,746	59,336	342,07	5927,62	3,4
ПГ-272	68,72	152,891	84,171			
ПГ-271	69,16	152,872	83,712	150,98	4363,44	2
ВК-5 ул.К.Маркса	70,29	152,719	82,429			
ПГ-270	70,25	152,863	82,613	164,57	4452,29	2
ПГ-268	71,96	152,843	80,883	164,92	6817,14	2
ПГ-269	71,05	152,604	81,554	173,21	6944,11	2
ПГ-267	72,98	153,019	80,039	194,54	6502,95	2
ВК-3 ул.Пролетарская	72,48	151,143	78,663			
ПГ-247	72,56	153,01	80,45	159,93	6501,39	2
ПГ-245	77,55	149,118	71,568	194,22	6761,79	2
ВК-2 ул.Пролетарская	77,14	152,829	75,689	194,19	6757,3	2
ВК-1 ул.Гоголя	71,5	150,1	78,6			
ПГ-246	83,61	152,857	69,247	249,66	6821,51	2
ВК-2 ул.Гоголя	84,17	152,857	68,687			
ПГ-265	72	153,018	81,018	275,18	6605,02	2
ПГ-266	71,61	153,018	81,408	377,63	6656,85	2
ВК-4 ул.К.Маркса	70,02	152,84	82,82	181,46	4539,42	2
ВК-3 ул.К.Маркса	72,96	153,089	80,129	106,8	3372,3	2
ПГ-264	74,28	153,15	78,87	208,93	6493,03	2
ВК-3 ул.Пугачева	72,35	99,785	27,435			
ВК-3 ул. Интернациональная	72,76	153,367	80,607	101,67	3272,43	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-255	72	153,354	81,354	149,21	3797,64	2
ПГ-256	71,45	153,357	81,907			
БК-4 ул. Интернациональная	71,23	153,357	82,127			
БК-5 ул. Интернациональная	71,04	153,36	82,32			
ПГ-258	72,14	153,258	81,118	165,26	3804,61	2
БК-4 ул. Пугачева	70,94	152,378	81,438			
ПГ-259	72,12	152,636	80,516	171,61	4021,14	2
БК-3 ул. Труда	72,07	152,466	80,396			
ПГ-260	72,24	152,349	80,109	179,45	4210,82	2
БК-5 ул. Пролетарская	70,52	151,59	81,07			
ПГ-529	71,1	152,269	81,169	198,54	4424,29	2
БК-4 ул. Труда	71,06	152,244	81,184	210,83	4531,26	2
БК-11 ул. Красноармейская	70,19	153,013	82,823			
БК-10 ул. Красноармейская	68,68	153,066	84,386			
ПГ-262	70,29	153,148	82,858	121,69	3770,67	2
БК-9 ул. Красноармейская	70,66	153,168	82,508	120,56	3739,51	2
ПГ-263	70,7	153,237	82,537	115,78	3606,58	2
БК-8 ул. Красноармейская	70,97	153,26	82,29			
ПГ-254	81,19	153,424	72,234			
ПГ-250	81,82	153,353	71,533	146,17	6107,07	2
ПГ-249	77,58	153,207	75,627	151,48	6140,69	2
ПГ-252	85,75	153,589	67,839	134,1	5936,97	2
ПГ-251	97,83	179,666	81,836	262,95	4032,65	3,4
ПГ-248	76,04	153,114	77,074	196,48	6309,22	2
ПГ-257	70,93	153,36	82,43	1256,55	3595,01	2
ПГ-219	72,41	153,381	80,971	102,59	3412,39	2
ПГ-218	72,68	153,362	80,682	129,23	3624,74	2
БК-2 ул. Труда	72,31	153,331	81,021	186,76	3798,99	2
ПГ-217	72,4	153,331	80,931	112,83	3437,06	2
ПГ-220	82,24	153,439	71,199	92,4	3216,56	2
БК-9 ул. Раскольников	73,06	153,389	80,329	101,02	3382,45	2
ПГ-221	90,34	152,902	62,562	107,07	3439,74	2
БК-7 ул. Красноармейская	87,87	152,802	64,932			
ПГ-210	91,89	152,968	61,078	72,4	2837,03	2
ПГ-211	87,61	153,574	65,964	77,75	2886	2
БК-4 ул. Горького	76,17	153,572	77,402	151,76	2967,98	2
ПГ-214	74,49	145,497	71,007	257,72	3205,76	2
ПГ-212	84,66	153,499	68,839	85,61	3066,02	2
ПГ-209	91,04	153,425	62,385	64,9	2646,12	2
ПГ-157	88,5	154,272	65,772	61,24	2496,87	2
ПГ-155	85,19	154,288	69,098	69,64	2686,32	2
ПГ-154	74,56	153,301	78,741	322,4	4020,33	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-213	73,57	153,303	79,733	180,27	3766,94	2
ПГ-216	72,59	153,314	80,724	139,65	3592,82	2
ВК-1 ул.Труда	72,52	153,314	80,794			
ПГ-215	73,69	153,313	79,623	204,69	3674,86	2
ПГ-153	74,13	153,279	79,149	224,1	3835,07	2
ПГ-152	74,56	153,278	78,718	231,32	3856,96	2
ВК Красный переулок	117,85	161,448	43,598	107,61	2825,12	2
ПГ-138	92,68	161,944	69,264	51,19	2079,24	2
ВК-1 ул.Азина	102,63	154,621	51,991	82,99	2412,47	2
ПГ-136	103,48	154,621	51,141	87,81	2436,09	2
ПГ-158	99,32	154,616	55,296	132,42	2631,17	2
ПГ-149	101,32	160,895	59,575	119,93	3043,42	2
ПГ-151	83,49	156,193	72,703	124,07	3222,02	2
ПГ-222	97,06	152,53	55,47	75,18	2772,74	2
ПГ-223	90,94	152,336	61,396	91,21	2961,11	2
ВК-2 ул.К.Маркса	85,55	152,335	66,785			
ВК-2 ул.Гагарина	100,43	152,459	52,029			
ПГ-224	101,27	152,336	51,066	102,41	3022,87	2
ПГ-206	104,99	152,65	47,66	83,73	2825,94	2
ПГ-207	98,61	152,804	54,194	94,62	3071,79	2
ВК ул.Первомайская	92,52	152,923	60,403	74,96	2866,16	2
ПГ-208	97,64	153,176	55,536	85,34	2912,58	2
ПГ-183	119,47	179,751	60,281	336,85	5898,24	3,4
ПГ-187	118,66	179,754	61,094	445,32	5990,19	3,4
ПГ-190	123,46	179,753	56,293	535,26	6126,48	3,4
ПГ-191	124,71	179,752	55,042	594,11	6193,47	3,4
ПГ-173	138,34	159,163	20,823	106,76	3919,19	2
ПГ-174	123,88	157,273	33,393	104,16	4263,32	2
ПГ-175	121,69	157,156	35,466	104,98	4311,74	2
ПГ-184	120,11	156,476	36,366	110,01	4602,97	2
ПГ-186	119,01	156,283	37,273	111,52	4688,15	2
ПГ-226	113,82	155,822	42,002	115,14	4892,86	2
ПГ-235	109,9	155,289	45,389	119,43	5133,45	2
ПГ-236	106,29	154,949	48,659	122,19	5287,97	2
ВК-2 ул. Интернациональная	106,71	154,717	48,007	124,11	5394,55	2
ПГ-239	106,06	154,697	48,637	124,27	5403,43	2
ПГ-240	102,7	154,45	51,75	126,3	5516,88	2
ПГ-241	100,9	179,739	78,839	297,38	4096,89	3,4
ПГ-242	103,15	179,738	76,588	362,46	4199,85	3,4
ВК-3 ул.Достоевского	108,45	179,734	71,284			
ПГ-238	107,5	179,724	72,224	540,6	6780,76	3,4
ВК-1 ул.Пролетарская	100,55	177,493	76,943	557,92	7010,54	3,4
ВК-2 ул.Пугачева	104,77	178,159	73,389			
ПГ-205	109,27	159,171	49,901	86,68	3003,42	2
ВК-1 ул.К.Маркса	98,24	160,358	62,118	64,77	2500,12	2
ВК-3 ул.Горького	106,24	153,866	47,626			
ПГ-161	109,71	179,972	70,262	275,41	3332,4	3,4
ПГ-162	110,72	179,964	69,244	296,7	3418,98	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-198	117,73	179,909	62,179	197,34	3208,75	3,4
ВК-1 ул.Советская	117,93	179,985	62,055			
ПГ-167	121,22	179,955	58,735	188,48	2905,6	3,4
ПГ-122	120,64	180,054	59,414	197,85	2912,2	3,4
ПГ-197	127,73	179,777	52,047	213,55	3204,31	3,4
ПГ-195	130,51	179,766	49,256	232,57	3338,25	3,4
ПГ-199	124,76	179,792	55,032	236,79	3589,65	3,4
ПГ-200	118,83	179,845	61,015	205,63	3359,9	3,4
ВК 1-я Дачная улица	131,19	179,672	48,482			
ПГ-193	132,13	179,674	47,544	284,57	3676,19	3,4
ПГ-196	130,55	179,743	49,193	242,79	3411,35	3,4
ПГ-177	121,86	179,761	57,901	364,44	5876,22	3,4
ПГ-176	121,55	179,761	58,211	524,77	5935,43	3,4
ПГ-179	118,26	179,755	61,495	341,36	5986,79	3,4
ПГ-182	118,51	179,748	61,238	369,12	6165,03	3,4
ПГ-181	116,44	179,662	63,222	406,58	6324,36	3,4
ПГ-227	117,21	179,743	62,533	398,26	6328,3	3,4
ПГ-229	114,04	179,427	65,387	424,56	6504,63	3,4
ПГ-230	113,12	179,714	66,594	431,88	6547,99	3,4
ПГ-231	110,42	179,696	69,276	452,07	6679,93	3,4
ПГ-228	115,22	179,741	64,521	422,5	6432,69	3,4
ПГ-232	113,8	179,74	65,94			
ВК-1 ул.Пугачева	113,69	179,74	66,05			
ПГ-234	113,9	179,739	65,839	559,22	6666,2	3,4
ПГ-233	112,06	179,739	67,679	470,46	6580,66	3,4
ПГ-237	108,75	179,738	70,988	523,84	6709,4	3,4
ВК-2 ул.Ефима Кол- чина	98,34	178,818	80,478	302,82	4241,91	3,4
ПГ-243	87,42	178,713	91,293	306,38	4312,99	3,4
ПГ-244	89,4	169,867	80,467	314,98	4497,64	3,4
ПГ-17	166,21	180,666	14,456	129,9	1952,51	3,4
ПГ-45	163,75	180,614	16,864	152,16	2146,63	3,4
ВК-1 ул. Радищева	162,33	180,594	18,264	156,82	2196,46	3,4
ПГ-44	162,19	180,591	18,401	157,4	2202,62	3,4
ВК-2 ул. Радищева	159,92	180,553	20,633	170,35	2324,85	3,4
ПГ-42	159,83	180,398	20,568	171,4	2336,3	3,4
ПГ-41	154,64	180,515	25,875	192,72	2498,42	3,4
ВК-3 ул.Радищева	154,47	180,514	26,044	193,92	2506,37	3,4
ПГ-23	158,42	180,572	22,152	155,13	2358,38	3,4
ВК-4 ул. Радищева	151,82	180,493	28,673	199,54	2624,93	3,4
ПГ-39	149,15	180,294	31,144	234,5	2794,64	3,4
ВК-5 ул. Радищева	148,94	180,478	31,538	236,59	2797,8	3,4
ВК-6 ул. Радищева	147,28	180,475	33,195	281,56	2921,21	3,4
ПГ-38	147,34	180,459	33,119	142,6	3264,79	3,4
ПГ-10	164,4	180,694	16,294	52,87	629,96	3
ВК-1 ул.Раскольников	164,91	180,663	15,753	52,99	632,19	3
ПГ-11	170,49	180,734	10,244			
ПГ-14	166,17	180,706	14,536	55,09	1270,06	3,4
ВК-1 ул.Мира	160,46	180,603	20,143	146,85	2226,41	3,4
ВК-2 ул.Мира	155,91	180,539	24,629	164,5	2505,8	3,4
ВК-3 ул.Мира	153,55	180,505	26,955	174,24	2658,12	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-1 ул. Чернышев-ского	154,67	180,621	25,951	195,57	2069,11	4
ПГ-47	154,38	180,62	26,24	191,69	2058,92	4
ПГ-48	150,69	180,627	29,937	155,97	1934,38	4
ВК ул.Тимирязева	147,71	180,632	32,922	126,28	1823,65	4
ПГ-51	143,77	180,638	36,868	101,61	1729,68	4
ПГ-57	138,28	180,425	42,145	70,27	1746,7	4
ВК-2 ул.Полевая	139	180,399	41,399	72,37	1773,23	4
ПГ-56	143,24	180,296	37,056	84,18	1906,63	4
ПГ-55	144,03	180,281	36,251	87,11	1934,35	4
ВК-1 ул.Полевая	144,59	180,273	35,683	88,76	1949,66	4
ПГ-54	144,53	180,23	35,7	98,05	2034,31	4
ПГ-53	138,39	180,204	41,814	118,7	2141,57	4
ВК ул.Пастухова	136,2	180,204	44,004			
ПГ-52	143,94	180,197	36,257	150,4	2255,43	4
ВК-1 ул.Ефима Кол-чина	135,9	181,009	45,109	46,74	1387,68	4
ПГ-58	135,8	181,036	45,236	46,31	1378,28	4
ПГ-59	135,06	181,287	46,227	42,6	1294,86	4
ПГ-60	134,45	181,328	46,878	36,88	1217,98	4
ВК-3 ул.Соболева	134,15	181,331	47,181	36,47	1212,49	4
ПГ-61	135,5	182,04	46,54	28,48	1013,56	4
ВК-5 ул.Пионерская	127,68	182,088	54,408	31,45	1233,41	4
ПГ-84	127,87	182,071	54,201	32,79	1253,97	4
ПГ-85	126,85	181,957	55,107	42,19	1396,31	4
ПГ-95	115,43	181,288	65,858	54,15	1700,58	4
ПГ-94	110,09	180,991	70,901	60,11	1846,44	4
ПГ-92	109,96	180,524	70,564	74,37	2141,62	4
ПГ-91	118,27	180,327	62,057	93,24	2342,54	4
ПГ-102	120,26	180,303	60,043	110,41	1907,64	3,4
ПГ-103	124,43	180,296	55,866	153,8	2037,26	3,4
ПГ-106	128,83	180,295	51,465	214,94	2117,32	3,4
ВК-2 ул.Достоевского	129,16	180,295	51,135	219,46	2122,29	3,4
ПГ-107	132,25	180,294	48,044	365,16	2903,84	3,4
ВК-2 ул.Красноперова	132,76	180,294	47,534	415,12	2961,08	3,4
ВК-1 ул.Красноперова	132,34	180,293	47,953	1223,96	3198,44	3,4
ПГ-90	123,95	180,304	56,354	129,51	2488,6	4
ПГ-89	124,95	180,301	55,351	141	2522,71	4
ВК-4 ул.Красноперова	125,3	180,3	55	153,38	2558,77	4
ПГ-87	128,34	180,296	51,956	224,87	2719,69	4
ВК-3 ул.Красноперова	128,87	180,295	51,425	243,42	2754,94	4
ВК-1 ул.Пионерская	131,28	183,341	52,061	10,64	699,08	4
ПГ-80	117,3	181,304	64,004	35,05	1219,46	4
ВК-1 ул.Мысовская	116,89	181,19	64,3	38,96	1279,58	4
ПГ-68	135,28	183,554	48,274	11,19	697,62	4
ВК-2 ул.Соболева	135,03	183,554	48,524			
ПГ-69	135,73	184,074	48,344	9,61	636,14	4
ПГ-71	139,15	185,962	46,812	4,34	426,34	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4 ул.Раскольников	139,02	185,915	46,895	4,4	429,79	4
ПГ-62	141,13	182,121	40,991	28,41	975,67	4
ПГ-63	148,34	182,09	33,75	46,33	1091,79	4
ПГ-70	147,31	192,141	44,831	2,71	258,6	4
БК-3 ул.Раскольников	147,82	192,948	45,128	2,63	247,37	4
БК-2 ул.Раскольников	152,36	199,766	47,406	2	153,21	4
ПГ-7	152,56	201,268	48,708	1,86	132,6	4
ПГ-1	155,37	180,733	25,363	37,02	558,3	3
ПГ-67	153,89	180,722	26,832	49,7	703,96	3,4
ПГ-64	152,07	180,712	28,642			
ПГ-77	126,82	180,669	53,849			
ПГ-78	127,5	180,667	53,167	37,55	987,97	3,4
БК-4 ул.Пионерская	127,56	180,667	53,107			
ПГ-83	127,93	180,659	52,729	43,72	1066,75	3,4
ПГ-496	118,16	178,309	60,149	666,29	9508,04	3,4
ПГ-497	114,09	178,287	64,197	686,91	9626,52	3,4
ПГ-499	111,16	178,276	67,116	761,89	9844,7	3,4
ПГ-498	111,79	178,283	66,493	718,33	9717,94	3,4
ПГ-500	105,64	178,276	72,636	858,52	9966,06	3,4
ПГ-501	117,69	178,289	60,599	689,27	9626,43	3,4
БК-3 4-й Зеленый проезд	117,83	178,289	60,459			
ПГ-502	113,56	178,28	64,72	726,67	9758,89	3,4
ПГ-503	114,39	178,277	63,887	753,99	9824,9	3,4
БК-1 5-й Зеленый проезд	114,33	178,277	63,947			
БК-2 5-й Зеленый проезд	111,03	178,274	67,244			
БК 6-й Зеленый про- езд	100,39	178,274	77,884			
БК 8-й Зеленый про- езд	105,72	178,275	72,555			
БК-3 5-й Зеленый проезд	103,7	178,274	74,574			
БК проезд Энергети- ков	109,69	178,274	68,584	1025,98	10385,81	3,4
ПГ-523	123,24	178,285	55,045	726,75	9749,97	3,4
ПГ-504	119,92	178,28	58,36	809,2	10127,32	3,4
БК проезд Метеоро- логов	119,77	178,28	58,51			
БК-3 1-й Зеленый проезд	123,67	178,284	54,614			
ПГ-505	122,79	178,282	55,492	765,86	10038,58	3,4
ПГ-506	118,31	178,278	59,968	793,1	10117,89	3,4
БК-4 1-й Зеленый проезд	118,48	178,278	59,798			
ПГ-507	117,04	178,275	61,235	852,96	10245,06	3,4
ПГ-508	116,8	178,275	61,475	910,42	10316,13	3,4
БК-5 1-й Зеленый проезд	115,65	178,275	62,625	934,57	10346,01	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-509	112,43	178,274	65,844	1086,68	10394,34	3,4
ПГ-510	109,42	178,274	68,854	1469,05	10480,4	3,4
ВК-6 1-й Зеленый проезд	108,16	178,274	70,114	1518,77	10497,97	3,4
ВК-4 4-й Зеленый проезд	106,51	178,274	71,764			
ВК-6 ул.Морозова	108,68	178,274	69,594			
ПГ-514	119,07	178,275	59,205	884,98	10312,03	3,4
ПГ-513	116,98	178,275	61,295	937,1	10382,87	3,4
ВК-4 ул.Морозова	116,89	178,275	61,385			
ПГ-512	115,13	178,275	63,145	1094,58	10467,43	3,4
ВК-5 ул.Морозова	114,98	178,275	63,295			
ПГ-511	110,06	178,274	68,214	1364,71	10561,3	3,4
ПГ-519	121,69	178,278	56,588	827,2	10194,07	3,4
ВК-3 ул.Морозова	121,6	178,278	56,678			
ПГ-127	111,46	180,129	68,669	171,14	2694,69	3,4
ПГ-169	131,9	179,919	48,019	320,48	5205,18	3,4
ПГ-13	162,5	202,344	39,844	715,5	1220,8	4
ПГ-520	123,76	178,282	54,522	797,74	10107,17	3,4
ВК-2 ул.Морозова	127,04	178,293	51,253	770,41	9995,33	3,4
ПГ-521	127,49	178,295	50,805	765,63	9975,8	3,4
ПГ-528	128,52	178,308	49,788	697,07	9717,91	3,4
ВК-1 ул.Кормченкина	131,31	178,292	46,982			
ПГ-522	131,52	178,255	46,735	773,94	10103,74	3,4
ВК-2 ул.Кормченкина	131,38	178,255	46,875			
ПГ-518	128,09	178,244	50,154	794,74	10196,89	3,4
ПГ-517	126,93	178,237	51,307	815,62	10279,8	3,4
ВК-1 ул.Курченко	126,74	178,237	51,497			
ПГ-515	116,37	178,23	61,86	1191,52	10593,53	3,4
ВК-3 ул.Курченко	116,42	178,23	61,81			
ВК-2 ул.Курченко	123,04	178,23	55,19	897,26	10459,86	3,4
ПГ-516	124,67	178,231	53,561	857,14	10403,83	3,4
ВК-3 ул. Кормченкина	120,7	178,231	57,531			
ПГ-321	72,1	152,491	80,391	207,76	7521,57	2
ПГ-318	71,58	152,503	80,923	193,62	7380,8	2
ПГ-317	71,1	152,514	81,414	185,59	7285,96	2
ВК-1 ул.С.Разина	97,39	179,68	82,29	354,12	4140,48	3,4
ПГ-253	87,24	179,676	92,436	469,4	4314,54	3,4
ВК-4 ул.Пролетарская	70,07	148,585	78,515	116,42	3638,47	2
ПГ-261	70,99	146,086	75,096	124,79	3863,68	2
ПГ-180	117,08	156,8	39,72			
ПГ-100	114,14	181,111	66,971	49,84	1377,69	4
ВК-2 ул.Мысовская	113,98	181,111	67,131	53,76	1388,41	4
ВК-3 ул.Мысовская	103,07	181,107	78,037	186,4	1588,51	4

## 2. Результаты гидравлических расчетов перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул» Удмуртской Республики.

Таблица 4 – Результаты гидравлического расчета участков перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул».

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВНС-1	ВК-1Л	1	МПСВ		18,51	0,7	0,9	0,006	0,3	0,434	Пластмасса
ВНС-1	ВК-1(П)	1	МПСВ		19,09	0,8	0,9	0,003	0,15	0,3322	Сталь
ВК-4(Л)	ВК-5(П)	1	МПСВ	1986	122,15	0,7	2,02	0,049	0,36	0,434	Сталь
ВК-5(П)	ВК-6(Л)	1	МПСВ	1986	267,24	0,7	2,02	0,107	0,36	0,434	Сталь
ВК-6(Л)	ВК-7(Л)	1	МПСВ	1986	66,68	0,7	2,02	0,027	0,36	0,434	Сталь
ВК-7(Л)	ВК-8(Л)	1	МПСВ	1986	134,47	0,7	2,02	0,054	0,36	0,434	Сталь
ВК-8(Л)	ВК-9(Л)	1	МПСВ	1986	71,91	0,7	2,02	0,029	0,36	0,434	Сталь
ВК-9(Л)	ВК-10(Л)	1	МПСВ	1986	80,5	0,7	2,02	0,032	0,36	0,434	Сталь
ВК-10(Л)	ВК-11(Л)	1	МПСВ	1986	336,23	0,7	2,02	0,135	0,36	0,434	Сталь
ВК-11(Л)	ВК-12(Л)	1	МПСВ	1986	30,69	0,7	2,02	0,012	0,36	0,434	Сталь
ВК-12(Л)	ВК-13(Л)	1	МПСВ	1986	364,92	0,7	2,02	0,146	0,36	0,434	Сталь
ВК-13(Л)	ВК-14(Л)	1	МПСВ	1986	741,64	0,7	2,02	0,298	0,36	0,434	Сталь
ВК-14(Л)	ВК-15(Л)	1	МПСВ	1986	143,09	0,7	2,02	0,057	0,36	0,434	Сталь
ВК-15(Л)	ВК-16(Л)	1	МПСВ	1986	243,17	0,7	2,02	0,098	0,36	0,434	Сталь
ВК-16(Л)	ВК-17(Л)	1	МПСВ	1986	61,15	0,7	2,02	0,025	0,36	0,434	Сталь
ВК-17(Л)	ВК-18(Л)	1	МПСВ	1986	277,4	0,7	2,02	0,111	0,36	0,434	Сталь
ВК-18(Л)	ВК-19(Л)	1	МПСВ	1986	376,66	0,7	2,02	0,151	0,36	0,434	Сталь
ВК-19(Л)	Потребитель	1	МПСВ	1986	79,93	0,7	2,02	0,032	0,36	0,434	Сталь
ВК-4(П)	ВК-5(П)	1	МПСВ	1986	259,85	0,7	2,02	0,104	0,36	0,434	Сталь
ВК-5(П)	ВК-6(П)	1	МПСВ	1986	120,74	0,7	2,02	0,048	0,36	0,434	Сталь
ВК-6(П)	ВК-7(П)	1	МПСВ	1986	260,98	0,7	2,02	0,105	0,36	0,434	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-7(П)	БК-8(П)	1	МПСВ	1986	71,09	0,7	2,02	0,029	0,36	0,434	Сталь
БК-8(П)	БК-9(П)	1	МПСВ	1986	132,4	0,7	2,02	0,053	0,36	0,434	Сталь
БК-9(П)	БК-10(П)	1	МПСВ	1986	74,4	0,7	2,02	0,03	0,36	0,434	Сталь
БК-10(П)	БК-11(П)	1	МПСВ	1986	414,74	0,7	2,02	0,166	0,36	0,434	Сталь
БК-11(П)	БК-12(П)	1	МПСВ	1986	37,87	0,7	2,02	0,015	0,36	0,434	Сталь
БК-12(П)	БК-13(П)	1	МПСВ	1986	359,26	0,7	2,02	0,144	0,36	0,434	Сталь
БК-13(П)	БК-14(П)	1	МПСВ	1986	742,61	0,7	2,02	0,298	0,36	0,434	Сталь
БК-14(П)	БК-15(П)	1	МПСВ	1986	141,32	0,7	2,02	0,057	0,36	0,434	Сталь
БК-15(П)	БК-16(П)	1	МПСВ	1986	243,14	0,7	2,02	0,098	0,36	0,434	Сталь
БК-16(П)	БК-17(П)	1	МПСВ	1986	62,18	0,7	2,02	0,025	0,36	0,434	Сталь
БК-17(П)	БК-18(П)	1	МПСВ	1986	274,11	0,7	2,02	0,11	0,36	0,434	Сталь
БК-18(П)	БК-19(П)	1	МПСВ	1986	359,67	0,7	2,02	0,144	0,36	0,434	Сталь
БК-19(П)	Потребитель	1	МПСВ	1986	91,08	0,7	2,02	0,037	0,36	0,434	Сталь
БК-1Л	БК-2(Л)	1	МПСВ	1986	23,73	0,8	2,02	0,005	0,18	0,3322	Сталь
БК-1(П)	БК-2(П)	1	МПСВ		11,22	0,8	0,9	0,002	0,15	0,3322	Сталь
БК-2(П)	БК-3(П)	1	МПСВ		8,61	0,8	0,9	0,001	0,15	0,3322	Сталь
БК-2(Л)	БК-3(Л)	1	МПСВ	1986	9,25	0,8	2,02	0,002	0,18	0,3322	Сталь
БК-3(П)	БК-4(П)	1	МПСВ	1986	265,19	0,7	2,02	0,106	0,36	0,434	Сталь
БК-3(Л)	БК-4(Л)	1	МПСВ	1986	521,59	0,7	2,02	0,209	0,36	0,434	Сталь

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
РЧВ-1	БК-2-а	2	МПСВ	1986	13,09	0,7	0,9	182,1549	655,76	0,4733	Пластмасса
БК-2-а	БК-2	2	МПСВ	1986	4,46	0,7	0,9	182,1549	655,76	0,4733	Пластмасса
БК-2	БК-2-1	2	МПСВ	1986	33,99	0,7	0,9	182,1549	655,76	0,4733	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ЗУ-1-ВК-2-1	ВК-2-1	2	МПСВ		4,61	0,7	0,9	89,2026	321,13	0,2318	Сталь
РЧВ-1	ВК-1	2	МПСВ		15,89	0,7	0,9	305,0409	1098,15	0,7926	Сталь
ВК-4-37	Потребитель	2	Частный		20,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-38	ВК-4-37	2	МПСВ	1967	19,34	0,6	3,35	0,149	0,54	0,0005	Сталь
ВК-4-39	Потребитель	2	Частный		7,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-39	ВК-4-40	2	МПСВ	1967	22,38	0,6	3,35	165,9496	597,42	0,5869	Сталь
ВК-4-40	ВК-4-41	2	МПСВ	1967	70,96	0,6	3,35	165,9496	597,42	0,5869	Сталь
ВК-4-41		2	МПСВ	1967	87,22	0,6	3,35	165,9496	597,42	0,5869	Сталь
ВК-3-55-40	Потребитель	2	МПСВ	1984	14,74	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
ВК-3-55-42	ВК-3-55-40	2	МПСВ	2020	29,4	0,15	0,001	0,149	0,54	0,0084	Пластмасса
ВК-3-55-42	Потребитель	2	Частный		11,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3-55-43	ВК-3-55-42	2	МПСВ	2020	25,87	0,15	0,001	0,298	1,07	0,0169	Пластмасса
ВК-3-55-44	ВК-3-55-43	2	МПСВ	2020	11,86	0,15	0,001	0,596	2,15	0,0337	Пластмасса
ВК-3-55-44	Потребитель	2	Частный		11,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3-55-43	Потребитель	2	Частный		13,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3-55-43	Потребитель	2	ТОО ХАКО	1999	97,5	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
ВК-3-55-45	ВК-3-55-44	2	МПСВ	2020	116,44	0,15	0,001	0,745	2,68	0,0422	Пластмасса
ВК-3-55-46	ВК-3-55-45	2	МПСВ	2020	11,73	0,15	0,001	0,745	2,68	0,0422	Пластмасса
ВК-3-55-47	ВК-3-55-46	2	МПСВ	2020	8,77	0,15	0,001	0,745	2,68	0,0422	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-55-47	ВК-4-22-38	2	МПСВ	1910	35,1	0,1	7,58	9,9431	35,8	1,266	Чугун
ВК-4-22-38	ВК-4-22-39	2	Бесхозный		106,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-22-39	Потребитель	2	Бесхозный		15,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-22-38	ВК-4-22-37	2	МПСВ	1910	46,26	0,1	7,58	9,7941	35,26	1,2471	Чугун
ВК-4-22-37	Потребитель	2	МПСВ	1979	14,89	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-22-37	ВК-4-22-36	2	МПСВ	1910	28,91	0,1	7,58	9,6451	34,72	1,2281	Чугун
ВК-4-22-36	Потребитель	2	Частный		8,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-22-36	ПГ-204	2	МПСВ	1910	32,46	0,1	7,58	9,4961	34,19	1,2091	Чугун
ПГ-204	ВК-4-27-7-35	2	МПСВ	1910	27,28	0,125	7,58	0,149	0,54	0,0121	Чугун
ВК-4-27-7-35	Потребитель	2	МПСВ	1979	18,97	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь
ВК-1-9	ВК-1-9-1	2	Частный		90,62	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
ВК-1-9-1	Потребитель	2	Частный		15,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-1-9-1	Потребитель	2	Частный		22,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-1-9-1	Потребитель	2	Частный		49,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-1-9-1	Потребитель	2	Частный		24,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-1-9-1	Потребитель	2	Частный		71,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-1	ВК-1-1	2	МПСВ	1986	605,32	0,7	2,02	215,8383	777,02	0,5609	Сталь
ВК-1-1	ПГ-75	2	МПСВ	1986	232,19	0,7	2,02	215,8383	777,02	0,5609	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-75	Потребитель	2	Частный		8,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-75	БК-1-2	2	МПСВ	1986	219,99	0,7	2,02	215,6893	776,48	0,5605	Сталь
БК-1-2	БК-1-3	2	МПСВ	1986	6,47	0,7	2,02	215,6893	776,48	0,5605	Сталь
БК-1-3	БК-1-4	2	МПСВ	1986	5,95	0,7	2,02	215,3649	775,31	0,5596	Сталь
БК-2-1	ПГ-8	2	МПСВ	1986	161	0,7	0,9	271,3575	976,89	0,7051	Пластмасса
ПГ-8	БК-2-2	2	МПСВ	1986	443,61	0,7	0,9	271,3575	976,89	0,7051	Пластмасса
БК-2-2	БК-2-3	2	МПСВ	1986	129,96	0,7	0,9	271,3575	976,89	0,7051	Пластмасса
БК-2-3	БК-2-4	2	МПСВ	1986	328,43	0,7	0,9	271,3575	976,89	0,7051	Пластмасса
БК-2-4	БК-2-5	2	МПСВ	1986	6,67	0,7	0,9	271,3575	976,89	0,7051	Пластмасса
БК-2-5	БК-2-6	2	МПСВ	1986	6,17	0,7	0,9	271,6819	978,05	0,706	Пластмасса
БК-1-3	БК-2-5	2	МПСВ		3,46	0,025	0,9	0,3244	1,17	0,6608	Пластмасса
БК-2-6	БК-2-7	2	МПСВ	1986	137,52	0,7	0,9	271,6819	978,05	0,706	Пластмасса
БК-2-7	БК-2-8	2	МПСВ	1986	72,52	0,7	0,9	271,6819	978,05	0,706	Пластмасса
БК-2-8	БК-2-9	2	МПСВ	1986	112,54	0,7	0,9	271,6819	978,05	0,706	Пластмасса
БК-2-9	Потребитель	2	Частный		15,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-2-9	БК-2-10	2	МПСВ	1986	26,32	0,7	0,9	271,5329	977,52	0,7056	Пластмасса
БК-2-10	БК-2-11	2	МПСВ	1986	191,87	0,7	0,9	271,5329	977,52	0,7056	Пластмасса
БК-2-11	БК-4 ул. Мысовская	2	МПСВ	1986	219,77	0,7	0,9	271,5329	977,52	0,7056	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4 ул.Мысовская	БК-2-12	2	МПСВ	1986	4,37	0,7	0,9	271,5329	977,52	0,7056	Пластмасса
БК-2--13	БК-2-14	2	МПСВ	1986	83,52	0,7	0,9	271,3839	976,98	0,7052	Пластмасса
БК-2-14	БК-1-21-1-3	2	МПСВ	1986	76,54	0,7	0,9	12,4622	44,86	0,0324	Пластмасса
БК-1-21-1-3	ПГ-137	2	МПСВ		3,07	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ПГ-137	Потребитель	2	Частный		28,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-1-3	БК-1-21-1-2	2	МПСВ	1986	52,58	0,7	0,9	12,3132	44,33	0,032	Пластмасса
БК-1-21-1-2	БК-1-21-1-2-1	2	Бесхозный	1978	41,27	0,065	0,9	0,026	0,09	0,0078	Чугун
БК-1-21-1-2-1	Котельная Седельникова, 27	2	Бесхозный	1978	7,27	0,065	0,9	0,026	0,09	0,0078	Чугун
БК-1-21-1-2	БК-1-21-1-1	2	МПСВ	1986	15,31	0,7	0,9	12,2872	44,23	0,0319	Пластмасса
БК-1-21-1-1	Потребитель	2	Частный		26,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-1-1	ПГ-135	2	МПСВ	1986	89,22	0,7	0,9	12,1382	43,7	0,0315	Пластмасса
ПГ-135	Потребитель	2	МПСВ	2005	71,5	0,032	0,631	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
ПГ-135	БК-1-21-1	2	МПСВ	2003	5,48	0,1	0,83	4,1011	14,76	0,5222	Сталь
БК-1-21-1	Потребитель	2	МПСВ		18,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-1	Потребитель	2	Частный		19,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ЗУ-ПГ-134	ПГ-134	2	МПСВ		2,43	0,5	0,9	27,6644	99,59	0,1409	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1-18	Потребитель	2	Частный		60,79	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Пластмасса
БК-4-27-4-24	Потребитель	2	Бесхозный		16,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-24	Потребитель	2	МПСВ	1948	22,68	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-27-4-24	БК-4-27-4-24	2	МПСВ	2020	37	0,09	0,001	0,298	1,07	0,0468	Пластмасса
БК-4-27-4-24	Потребитель	2	Частный		19,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-25	БК-4-27-4-24	2	МПСВ	2020	65,49	0,09	0,001	0,447	1,61	0,0703	Пластмасса
БК-4-27-4-25	Потребитель	2	Частный		50,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Сталь
БК-4-27-4-26	БК-4-27-4-25	2	МПСВ	2020	5,81	0,09	0,001	0,596	2,15	0,0937	Пластмасса
БК-4-27-4-26	Потребитель	2	Бесхозный	1948	49,7	0,065	4,92	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-27-4-27	БК-4-27-4-26	2	МПСВ	2020	8,78	0,09	0,001	0,745	2,68	0,1171	Пластмасса
БК-4-27-4-27	БК-4-27-4-28	2	МПСВ		22,11	0,065	0,9	0,447	1,61	0,1347	Сталь
БК-4-27-4-28	Потребитель	2	МПСВ		11,21	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Сталь
БК-4-27-4-28	БК-4-27-4-29	2	МПСВ		29,45	0,065	0,9	0,298	1,07	0,0898	Сталь
БК-4-27-4-29	Потребитель	2	МПСВ		11,73	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-27-4-29	Потребитель	2	САД		28,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-30	БК-4-27-4-27	2	МПСВ	2020	7,78	0,09	0,001	1,192	4,29	0,1874	Пластмасса
БК-4-27-4-31	БК-4-27-4-30	2	МПСВ	2020	47,25	0,09	0,001	1,192	4,29	0,1874	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-31	БК-4-27-4-32	2	МПСВ	1997	12,95	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Сталь
БК-4-27-4-32	Потребитель	2	Частный		8,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-32	БК-4-27-4-34	2	Частный		63,38	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Сталь
БК-4-27-4-34	Потребитель	2	Частный		16,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Сталь
БК-4-27-4-34	Потребитель	2	Частный		22,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Сталь
БК-4-27-4-32	БК-4-27-4-33	2	Частный		12,73	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-27-4-33	Потребитель	2	Частный		8,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-33	Потребитель	2	Частный		44,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Сталь
БК-4-27-4-35	БК-4-27-4-31	2	МПСВ	2020	4,64	0,09	0,001	1,937	6,97	0,3045	Пластмасса
БК-4-27-4-35	Потребитель	2	МПСВ	2007	16,69	0,015	0,9	0,149	0,54	0,8432	Пластмасса
БК-4-27-4-36	БК-4-27-4-35	2	МПСВ	2020	44,13	0,09	0,001	2,086	7,51	0,3279	Пластмасса
ПГ-159	БК-4-27-4-36	2	МПСВ	2020	9,41	0,09	0,001	2,086	7,51	0,3279	Пластмасса
БК-4-27-4-41	ПГ-159	2	МПСВ	2020	11	0,09	0,001	2,533	9,12	0,3982	Пластмасса
БК-4-27-4-41	Потребитель	2	Частный		12,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-42	БК-4-27-4-41	2	МПСВ	2020	38,48	0,09	0,001	2,682	9,66	0,4216	Пластмасса
БК-4-27-4-42	Потребитель	2	МПСВ	1968	15,98	0,025	3,221	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-43	БК-4-27-4-42	2	МПСВ	2020	19,65	0,09	0,001	2,831	10,19	0,445	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-43	Потребитель	2	МПСВ	1989	16,88	0,05	2,85	0,149	0,54	0,0759	Чугун
БК-4-27-4-44	БК-4-27-4-43	2	МПСВ	2020	31,83	0,09	0,001	2,98	10,73	0,4684	Пластмасса
БК-4-27-4-44	Потребитель	2	МПСВ	1948	12,97	0,065	4,92	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-27-4-45	БК-4-27-4-44	2	МПСВ	2020	21,97	0,09	0,001	3,129	11,26	0,4919	Пластмасса
БК-4-27-4-46	БК-4-27-4-45	2	МПСВ	1963	8,37	0,1	3,63	5,96	21,46	0,7589	Сталь
БК-4-27-4-45	БК-4-27-4-47	2	МПСВ	2020	14,2	0,09	0,001	2,831	10,19	0,445	Пластмасса
БК-4-27-4-47	Потребитель	2	МПСВ	1948	12,85	0,065	4,92	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-27-4-47	БК-4-27-4-48	2	Бесхозный		43,27	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-27-4-48	Потребитель	2	Бесхозный		12,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-48	Потребитель	2	Бесхозный		14,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-47	БК-4-27-4-49	2	МПСВ	2020	6,77	0,09	0,001	2,384	8,58	0,3747	Пластмасса
БК-4-27-4-49	БК-4-27-4-50	2	МПСВ	2020	10,82	0,09	0,001	2,384	8,58	0,3747	Пластмасса
БК-4-27-4-50	Потребитель	2	МПСВ	1948	13,35	0,065	4,92	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-27-4-50	Потребитель	2	Частный		31,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-50	Потребитель	2	Частный		32,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-50	БК-4-27-4-51	2	МПСВ	2020	19,9	0,09	0,001	1,937	6,97	0,3045	Пластмасса
БК-4-27-4-51	Потребитель	2	Частный		13,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-51	БК-4-27-4-52	2	МПСВ	2020	10,89	0,09	0,001	1,788	6,44	0,2811	Пластмасса
БК-4-27-4-52	Потребитель	2	МПСВ	1958	24,96	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-27-4-52	БК-4-27-4-53	2	МПСВ	2020	17,28	0,09	0,001	1,639	5,9	0,2576	Пластмасса
БК-4-27-4-53	Потребитель	2	МПСВ		24,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-53	БК-4-27-4-54	2	МПСВ	2020	21,25	0,09	0,001	1,49	5,36	0,2342	Пластмасса
БК-4-27-4-54	Потребитель	2	Бесхозный		23,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-54	БК-4-27-4-55	2	МПСВ	2020	7,94	0,09	0,001	1,341	4,83	0,2108	Пластмасса
БК-4-27-4-55	БК-4-27-4-56	2	МПСВ	2020	22,57	0,09	0,001	1,341	4,83	0,2108	Пластмасса
БК-4-27-4-56	БК-4-27-4-57	2	МПСВ	2020	57	0,09	0,001	1,192	4,29	0,1874	Пластмасса
БК-4-27-4-57	Потребитель	2	МПСВ	1958	12,11	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-27-4-57	БК-3 ул. Советская	2	МПСВ	2020	47,97	0,09	0,001	1,043	3,75	0,164	Пластмасса
БК-3 ул. Советская	БК-4-27-4-58	2	МПСВ	2020	4,98	0,09	0,001	1,043	3,75	0,164	Пластмасса
БК-4-27-4-58	БК-4-27-4-59	2	МПСВ	2020	9,24	0,09	0,001	1,043	3,75	0,164	Пластмасса
БК-4-27-4-59	Потребитель	2	Частный		49,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-59	БК-4-27-4-60	2	МПСВ	2020	14,41	0,09	0,001	0,894	3,22	0,1405	Пластмасса
БК-4-27-4-60	БК-4-27-4-61	2	МПСВ	2020	17,93	0,09	0,001	0,894	3,22	0,1405	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-61	Узел-4-27-4-62	2	Бесхозный		21,28	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-27-4-62	Потребитель	2	Бесхозный		4,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-27-4-62	Потребитель	2	Частный		11,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-4-61	БК-4-27-4-63	2	МПСВ	2020	59,4	0,09	0,001	0,596	2,15	0,0937	Пластмасса
БК-4-27-4-63	ПГ-156	2	МПСВ	2020	18,05	0,09	0,001	0,596	2,15	0,0937	Пластмасса
БК-5-2-64	БК-5-2-64-1	2	МПСВ	1910	58,82	0,25	7,58	0,298	1,07	0,0061	Чугун
БК-5-2-64-1	БК-5-2-64-2	2	МПСВ	1910	26,24	0,25	7,58	0,298	1,07	0,0061	Чугун
БК-5-2-64-2	БК-5-2-64-3	2	МПСВ	1910	28,9	0,25	7,58	0,298	1,07	0,0061	Чугун
БК-5-2-64-3	БК-5-2-64-4	2	МПСВ	1910	17,53	0,25	7,58	0,298	1,07	0,0061	Чугун
БК-5-2-64-4	Потребитель	2	Частный		11,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-64-4	БК-5-2-64-5	2	МПСВ	1910	30,09	0,25	7,58	0,149	0,54	0,003	Чугун
БК-5-2-64-5	БК-5-2-64-6	2	МПСВ	1910	10,26	0,25	7,58	0,149	0,54	0,003	Чугун
БК-5-2-64-6	БК-5-2-64-7	2	МПСВ	1910	22,31	0,25	7,58	0,149	0,54	0,003	Чугун
БК-5-2-64-7	Потребитель	2	МПСВ	1910	80,06	0,25	7,58	0,149	0,54	0,003	Чугун
БК-2-12	БК-2--13	2	МПСВ	1986	110,6	0,7	0,9	271,3839	976,98	0,7052	Пластмасса
БК-2-12	Потребитель	2	МПСВ	1986	3,88	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Сталь
БК-1-4	БК-1-5	2	МПСВ	1986	598,16	0,7	2,02	215,3649	775,31	0,5596	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-1-5	Потребитель	2	Частный		24,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-1-5	ПГ-88	2	МПСВ	1986	146,87	0,7	2,02	215,2159	774,78	0,5592	Сталь
ПГ-88	ВК-1-6	2	МПСВ	1986	72,94	0,7	2,02	215,2159	774,78	0,5592	Сталь
ВК-1-6	Потребитель	2	Частный		34,72	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ВК-1-6	ВК-1-7	2	МПСВ	1986	448,81	0,7	2,02	215,0669	774,24	0,5589	Сталь
ВК-1-7	ВК-1-8	2	МПСВ	1986	93,78	0,7	2,02	215,0669	774,24	0,5589	Сталь
ВК-1-8	ВК-1-9	2	МПСВ	1986	163,82	0,7	2,02	215,0669	774,24	0,5589	Сталь
ВК-1-9	Узел-1-10	2	МПСВ	1986	52,76	0,7	2,02	214,3219	771,56	0,5569	Сталь
ВК-1-11	Узел-1-12	2	МПСВ	1986	14,63	0,7	2,02	166,2476	598,49	0,432	Сталь
ВК-1-14	ВК-1-14-1	2	МПСВ	1986	13,05	0,7	0,9	28	100,8	0,0728	Пластмасса
Узел-1-12	ВК-1-13	2	МПСВ	1986	684,53	0,7	2,02	166,2476	598,49	0,432	Сталь
Узел-1-15	Узел-1-16	2	МПСВ	1986	125,19	0,7	0,9	28	100,8	0,0728	Пластмасса
Узел-1-16	ПГ-172	2	МПСВ	1986	1092,84	0,7	0,9	28	100,8	0,0728	Пластмасса
ПГ-172	ВК-1-17	2	МПСВ	1986	225,75	0,7	0,9	28	100,8	0,0728	Пластмасса
ВК-1-17	ВНС-3	2	МПСВ	1986	11,22	0,7	0,9	28	100,8	0,0728	Пластмасса
ПГ-381	ВК-4-105-33-5	2	СЭГЗ	1982	438,32	0,5	2,3	26,9	96,84	0,137	Сталь
ВК-4-105-33-4	ПГ-381	2	СЭГЗ	1982	325,89	0,5	2,3	26,9	96,84	0,137	Сталь
ВК-4-105-33-4	Потребитель	2	ОКС Администрации	2003	29,65	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Сталь
ВК-4-105-33-3	ВК-4-105-33-4	2	СЭГЗ	1982	53,4	0,5	2,3	27,049	97,38	0,1378	Сталь
ВК-5 ул. Азина	ВК-4-105-33-3	2	СЭГЗ	1982	94,27	0,5	2,3	27,049	97,38	0,1378	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5 ул.Азина	БК-4-105-33-1	2	СТО ВАЗ		4,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-33-1	БК-4-105-33-2	2	СТО ВАЗ		138,06	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-33-2	ПГ-373	2	СТО ВАЗ		43,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-373	Потребитель	2	СТО ВАЗ		48,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-33	БК-5 ул.Азина	2	СЭГЗ	1982	15,75	0,5	2,3	27,198	97,91	0,1385	Сталь
БК-4-105-33	БК-4-105-34	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	133,92	0,5	2,09	25,151	90,54	0,1281	Сталь
БК-4-105-34	Потребитель	2	Частный		25,67	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-34	БК-4-105-35	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	81,98	0,5	2,09	25,002	90,01	0,1273	Сталь
БК-4-105-35	БК-4-105-36	2	Частный		8,06	0,04	0,9	0,298	1,07	0,2371	Пластмасса
БК-4-105-36	Потребитель	2	Частный		14,08	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса
БК-4-105-36	Потребитель	2	Частный		29,51	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-105-35	БК-4-105-37	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	94,41	0,5	2,09	24,704	88,93	0,1258	Сталь
БК-4-105-37	БК-4-105-38	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	18,99	0,5	2,09	24,704	88,93	0,1258	Сталь
БК-4-105-38	БК-4-105-38-1	2	Мясокомби- нат		138,87	0,15	0,9	8,1	29,16	0,4584	Пластмасса
БК-4-105-38-1	БК-4-105-38-3	2	Мясокомби- нат		173,57	0,15	0,9	5,4	19,44	0,3056	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-105-38-3	ВК-4-105-38-4	2	Мясокомбинат		6,84	0,15	0,9	2,7	9,72	0,1528	Пластмасса
ВК-4-105-38-4	ООО "Восточный" - "Сарап. мясокомбинат"	2	Мясокомбинат		7,21	0,15	0,9	2,7	9,72	0,1528	Пластмасса
ВК-4-105-38-3	ООО "Восточный" - "Сарап. мясокомбинат"	2	Мясокомбинат		13,64	0,15	0,9	2,7	9,72	0,1528	Пластмасса
ВК-4-105-38-1	ВК-4-105-38-2	2	Мясокомбинат		74,45	0,15	0,9	2,7	9,72	0,1528	Сталь
ВК-4-105-38-2	ООО "Восточный" - "Сарап. мясокомбинат"	2	Мясокомбинат		9	0,15	0,9	2,7	9,72	0,1528	Пластмасса
ВК-4-105-38	ВК-4-105-39	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	4,64	0,5	2,09	16,604	59,77	0,0846	Сталь
ВК-4-105-39	ВК-4-105-39-1	2	МПСВ		15,38	0,1	0,9	2,1363	7,69	0,272	Сталь
ВК-4-105-39-1	ВК-4-105-39-2	2	МПСВ	1965	57,93	0,125	3,73	0,298	1,07	0,0243	Чугун
ВК-4-105-39-2	ПГ-374	2	Нефтебаза		37,55	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Сталь
ПГ-374	Потребитель	2	Нефтебаза		10,42	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-374	Потребитель	2	Нефтебаза		60,68	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-105-39	ПГ-375	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	57,16	0,5	2,09	14,4677	52,08	0,0737	Сталь
ПГ-375	ПГ-376	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	52,93	0,5	2,09	14,4677	52,08	0,0737	Сталь
ПГ-376	БК-4-105-40	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	64,54	0,5	2,09	14,4677	52,08	0,0737	Сталь
БК-4-105-40	БК-4-105-40-1	2	МПСВ	2001	61,78	0,15	0,97	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-105-40-1	БК-4-105-40-2	2	МПСВ	2001	359,57	0,15	0,97	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-105-40-2	БК-4-105-40-3	2	МПСВ	2001	220,43	0,15	0,97	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-105-40-3	Потребитель	2	МПСВ	1988	95,22	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-105-40-3	БК-4-105-40-4	2	МПСВ	2001	120,21	0,15	0,97	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-105-40-4	БК-4-105-40-5	2	МПСВ	2001	941,15	0,15	0,97	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-105-40-5	БК-4-105-40-6	2	МПСВ	2001	89,82	0,15	0,97	0,0746	0,27	0,0042	Сталь
БК-4-105-40-5	БК-4-105-40-6	2	МПСВ	2001	90,03	0,15	0,97	0,0744	0,27	0,0042	Сталь
БК-4-105-40-6	Потребитель	2	МПСВ	2001	175,54	0,15	0,97	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-105-40	БК-4-105-41	2	ЗАО Сарапул-молоко		14,19	0,4	0,9	14,1697	51,01	0,1128	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-41	Узел-4-105-42	2	ЗАО Сара- пул-молоко		56,02	0,3	0,9	14,1697	51,01	0,2005	Пластмасса
БК-4-105-43	БК-4-105-44	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	22,05	0,3	2,09	14,1697	51,01	0,2005	Пластмасса
БК-4-105-44	ОАО Милком	2	ЗАО Сара- пул-молоко		20,29	0,3	0,9	12,9	46,44	0,1825	Пластмасса
БК-4-105-44	ПГ-377	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	54,22	0,3	2,09	1,2697	4,57	0,018	Пластмасса
ПГ-377	БК-4-105-45	2	ЗАО Сара- пул-молоко		51,07	0,15	0,9	1,2697	4,57	0,0719	Пластмасса
БК-4-105-45	БК-4-105-46	2	ЗАО Сара- пул-молоко		68,31	0,15	0,9	1,2697	4,57	0,0719	Пластмасса
БК-4-105-46	ПГ-378	2	ЗАО Сара- пул-молоко		124,44	0,15	0,9	1,2697	4,57	0,0719	Пластмасса
БК-4-105-39-1	БК-4-105-39-3	2	МПСВ	1965	120,7	0,125	3,73	1,8383	6,62	0,1498	Чугун
БК-4-105-39-3	БК-4-105-39-4	2	МПСВ	1965	28,33	0,125	3,73	1,8383	6,62	0,1498	Чугун
БК-4-105-39-4	ООО "Вос- точный" - "Сарап. мясо- комбинат"	2	Частный		26,6	0,15	0,9	2,7	9,72	0,1528	Пластмасса
БК-4-105-39-5	БК-4-105-39-4	2	МПСВ	1965	99,47	0,125	3,73	0,8617	3,1	0,0702	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-378	ВК-4-105-39-5	2	МПСВ	1965	214,43	0,125	3,73	0,8617	3,1	0,0702	Чугун
ПГ-378	Потребитель	2	СПАТО		40,55	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
ПГ-378	ВК-4-105-39-6	2	МПСВ	2002	15,48	0,15	0,9	0,259	0,93	0,0147	Сталь
ВК-4-105-39-6	ВК-4-105-39-7	2	МПСВ	2002	148,58	0,15	0,9	0,259	0,93	0,0147	Сталь
ВК-4-105-39-7	Потребитель	2	Частный		96,88	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ВК-4-105-39-7	ВК-4-105-39-8	2	МПСВ	1965	54,92	0,15	3,73	0,11	0,4	0,0062	Чугун
ВК-4-105-39-8	ПГ-379	2	ЧП Дулисов		180,73	0,1	0,9	0,11	0,4	0,014	Пластмасса
ПГ-379	ООО ДУЛИСОВЪ	2	ЧП Дулисов		45,17	0,1	0,9	0,11	0,4	0,014	Пластмасса
ВК-4-105-32	ВК-4-105-33	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	50,99	0,5	2,09	52,349	188,46	0,2666	Сталь
ВК-4-105-31	ВК-4-105-32	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	52,31	0,5	2,09	52,349	188,46	0,2666	Сталь
ВК-4-105-31	ВК-4-105-31-1	2	МПСВ	1979	4,19	0,15	2,51	1,225	4,41	0,0693	Сталь
ВК-4-105-31-1	ВК-4-105-31-2	2	МПСВ	1979	74,81	0,15	2,51	1,225	4,41	0,0693	Сталь
ВК-4-105-31-2	ВК-4-105-31-3	2	МПСВ	1979	185,71	0,15	2,51	1,225	4,41	0,0693	Сталь
ВК-4-105-31-3	Потребитель	2	МПСВ	2005	26,99	0,05	0,69	0,149	0,54	0,0759	Сталь
ВК-4-105-31-3	ВК-4-105-31-4	2	МПСВ	1979	73,71	0,15	2,51	1,076	3,87	0,0609	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-31-4	БК-4-105-31-5	2	МПСВ	2006	3,87	0,032	0,561	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-105-31-5	Потребитель	2	МПСВ	2006	46,67	0,032	0,561	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-105-31-4	БК-4-105-31-6	2	МПСВ	1979	18,03	0,15	2,51	0,927	3,34	0,0525	Сталь
БК-4-105-31-6	ПГ-372	2	МПСВ	1979	49,95	0,15	2,51	0,927	3,34	0,0525	Сталь
ПГ-372	БК-4-105-31-7	2	МПСВ	1979	8,89	0,15	2,51	0,927	3,34	0,0525	Сталь
БК-4-105-31-7	ООО "Сарапульская птицефабрика"	2	Частный		68,1	0,02	0,9	0,48	1,73	1,5279	Пластмасса
БК-4-105-31-7	БК-4-105-31-8	2	МПСВ	1979	5,37	0,15	2,51	0,447	1,61	0,0253	Сталь
БК-4-105-31-8	БК-4-105-31-9	2	Частный		16,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-31-9	Потребитель	2	Частный		22,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-31-8	БК-4-105-31-10	2	МПСВ	2007	11,57	0,05	0,55	0,298	1,07	0,1518	Сталь
БК-4-105-31-10	БК-4-105-31-11	2	МПСВ	2007	15,24	0,05	0,55	0,298	1,07	0,1518	Сталь
БК-4-105-31-11	Потребитель	2	Частный		11,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-31-11	БК-4-105-31-12	2	МПСВ	2007	151,83	0,05	0,55	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-31-12	Потребитель	2	МПСВ	2008	11,09	0,025	0,421	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-30	БК-4-105-31	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	50,62	0,5	2,09	53,574	192,87	0,2729	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-105-30	Потребитель	2	Частный		36,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4 ул.Азина	ВК-4-105-30	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	28,76	0,5	2,09	53,872	193,94	0,2744	Сталь
ПГ-369	ВК-4 ул.Азина	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	12,63	0,5	2,09	53,872	193,94	0,2744	Сталь
ВК-4-105-28	ПГ-369	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	81,6	0,5	2,09	53,872	193,94	0,2744	Сталь
ВК-4-105-28	Потребитель	2	РСУ		27,22	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-105-27	ВК-4-105-28	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	50,08	0,5	2,09	54,021	194,48	0,2751	Сталь
ВК-4-105-27	Потребитель	2	Частный		25,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3 ул.Азина	ВК-4-105-27	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	12,53	0,5	2,09	54,17	195,01	0,2759	Сталь
ВК-4-105-26	ВК-3 ул.Азина	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	11,36	0,5	2,09	54,17	195,01	0,2759	Сталь
ВК-4-105-25	ВК-4-105-26	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	56,67	0,5	2,09	54,17	195,01	0,2759	Сталь
ВК-4-105-24	ВК-4-105-25	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	13,15	0,5	2,09	54,319	195,55	0,2767	Сталь
ВК-4-105-24	ПГ-367	2	МПСВ	1984	12,6	0,1	2,16	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-367	Потребитель	2	МПСВ	1984	14,32	0,1	2,16	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-24	Потребитель	2	Частный		29,06	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-30	Потребитель	2	Аренда		175,01	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-105-25	Потребитель	2	Бесхозный	1973	102,95	0,1	2,93	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-23	БК-4-105-24	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	106,76	0,5	2,09	54,617	196,62	0,2782	Сталь
БК-4-105-23	БК-4-105-23-1	2	Сарко-Энерго		206,9	0,2	0,9	0,718	2,58	0,0229	Пластмасса
БК-4-105-23-1	ЦТП Сара- белла	2	Сарко-Энерго		10,54	0,2	0,9	0,368	1,32	0,0117	Пластмасса
БК-4-105-23-1	ООО "Сара- белла инвест"	2	УНО		115,93	0,025	0,9	0,35	1,26	0,713	Пластмасса
БК-4-105-22	БК-4-105-23	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	42,26	0,5	2,09	55,335	199,21	0,2818	Сталь
БК-4-105-22	БК-4-105-22-1	2	МПСВ	2020	6,42	0,09	0,001	1,671	6,02	0,2627	Пластмасса
БК-4-105-22-1	БК-4-105-22-2	2	МПСВ	2020	15,43	0,09	0,001	1,671	6,02	0,2627	Пластмасса
БК-4-105-22-2	БК-4-105-22-3	2	МПСВ	2020	12,45	0,09	0,001	1,671	6,02	0,2627	Пластмасса
БК-4-105-22-3	БК-4-105-22-4	2	МПСВ	2020	26,99	0,09	0,001	1,671	6,02	0,2627	Пластмасса
БК-4-105-22-4	БК-4-105-22-6	2	МПСВ	2020	26,32	0,09	0,001	1,671	6,02	0,2627	Пластмасса
БК-4-105-22-6	Потребитель	2	Частный		21,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-22-6	БК-4-105-22-7	2	МПСВ	2020	26,37	0,09	0,001	1,522	5,48	0,2392	Пластмасса
БК-4-105-22-7	Потребитель	2	Частный	1963	71,44	0,05	3,63	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-22-7	БК-4-105-22-10	2	МПСВ	2020	12,03	0,09	0,001	1,373	4,94	0,2158	Пластмасса
БК-4-105-22-10	БК-4-105-22-11	2	МПСВ	2020	24,27	0,09	0,001	1,373	4,94	0,2158	Пластмасса
БК-4-105-22-11	ПГ-365	2	МПСВ	2020	22,58	0,09	0,001	1,373	4,94	0,2158	Пластмасса
ПГ-365	БК-4-105-22-12	2	МПСВ	2020	22,31	0,09	0,001	1,373	4,94	0,2158	Пластмасса
БК-4-105-22-12	БК-4-105-22-13	2	МПСВ	2020	38,85	0,09	0,001	1,373	4,94	0,2158	Пластмасса
БК-4-105-22-13	Потребитель	2	Частный		24,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-22-13	БК-4-105-22-14	2	МПСВ	2020	26,7	0,09	0,001	1,224	4,41	0,1924	Пластмасса
БК-4-105-22-14	БК-4-105-22-15	2	МПСВ	2020	40,27	0,09	0,001	1,224	4,41	0,1924	Пластмасса
БК-4-105-22-15	БК-4-105-22-16	2	МПСВ	2020	11,99	0,09	0,001	1,224	4,41	0,1924	Пластмасса
БК-4-105-22-16	Потребитель	2	КУИ	2005	41,68	0,05	0,631	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-22-16	ПГ-366	2	МПСВ	2020	5,17	0,09	0,001	1,075	3,87	0,169	Пластмасса
ПГ-366	БК ул.Рабочая	2	МПСВ	2020	4,34	0,09	0,001	1,075	3,87	0,169	Пластмасса
БК ул.Рабочая	БК-4-105-22-18	2	МПСВ	2020	62,79	0,09	0,001	1,075	3,87	0,169	Пластмасса
БК-4-105-22-18	БК-4-105-22-19	2	МПСВ	2020	34,35	0,09	0,001	1,075	3,87	0,169	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-22-19	Потребитель	2	Частный		12,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-22-19	БК-4-105-22-20	2	МПСВ	2020	50,33	0,09	0,001	0,926	3,33	0,1456	Пластмасса
БК-4-105-22-20	Потребитель	2	Частный		26,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-22-20	БК-4-105-22-21	2	МПСВ	2020	53,12	0,09	0,001	0,777	2,8	0,1221	Пластмасса
БК-4-105-22-21	БК-4-105-22-22	2	МПСВ	2020	55,24	0,09	0,001	0,777	2,8	0,1221	Пластмасса
БК-4-105-22-22	БК-4-105-22-23	2	МПСВ	2020	41,03	0,09	0,001	0,777	2,8	0,1221	Пластмасса
БК-4-105-22-23	БК-4-105-22-24	2	МПСВ	2020	29,9	0,09	0,001	0,777	2,8	0,1221	Пластмасса
БК-4-105-22-24	БК-4-105-22-25	2	МПСВ	1969	65,15	0,15	3,21	0,777	2,8	0,044	Сталь
БК-4-105-22-25	БК-4-105-22-26	2	МПСВ	2004	45,79	0,1	0,76	0,777	2,8	0,0989	Сталь
БК-4-105-22-26	Потребитель	2	Частный		5,6	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-22-26	БК-4-105-22-27	2	МПСВ	2004	65	0,1	0,76	0,628	2,26	0,08	Сталь
БК-4-105-22-27	Потребитель	2	Частный		6,19	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-22-27	БК-4-105-22-28	2	МПСВ	2004	7,72	0,1	0,76	0,479	1,72	0,061	Сталь
БК-4-105-22-28	Котельная Мостовая, 8	2	МПСВ	1957	29,26	0,1	4,05	0,032	0,12	0,0041	Сталь
БК-4-105-22-28	Узел-4-105-22-29	2	МПСВ	2004	27,65	0,08	0,76	0,298	1,07	0,0593	Сталь
БК-4-105-22-30	БК-4-105-22-31	2	МПСВ	1969	5,38	0,15	3,21	0,298	1,07	0,0169	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-22-31	БК-4-105-22-32	2	МПСВ	1969	12,78	0,05	3,21	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-22-31	Потребитель	2	Частный		12,22	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-105-22-32	Узел-4-105-22-33	2	МПСВ	1969	59,87	0,05	3,21	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-22-34	Потребитель	2	Частный		8,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-21	БК-4-105-22	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	83,39	0,5	2,09	57,006	205,22	0,2903	Сталь
БК-4-105-21	Потребитель	2	Частный		29,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-20	БК-4-105-21	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	15,55	0,5	2,09	57,155	205,76	0,2911	Сталь
БК-4-105-20	Потребитель	2	Частный		29,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-20	Потребитель	2	Частный		34,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-364	БК-4-105-20	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	10,16	0,5	2,09	57,453	206,83	0,2926	Сталь
БК-4-105-18	ПГ-364	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	58,9	0,5	2,09	57,453	206,83	0,2926	Сталь
БК-4-105-18	БК-4-105-19	2	Частный		61,82	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-105-19	Потребитель	2	Частный		21,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-19	Потребитель	2	Частный		15,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-17	БК-4-105-18	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	35,72	0,5	2,09	57,751	207,9	0,2941	Сталь
БК-4-105-16-19	БК-4-105-17	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	111,94	0,5	2,09	30,2445	108,88	0,154	Сталь
БК-4-105-16-1	БК-4-105-16-19	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	83,37	0,5	2,09	30,2445	108,88	0,154	Сталь
БК-4-105-16	БК-4-105-17	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1985	193,02	0,5	2,09	30,138	108,5	0,1535	Сталь
БК-4-105-15	БК-4-105-16-1	2	МПСВ	1985	75,91	0,5	2,09	30,2445	108,88	0,154	Сталь
БК-4-105-15	БК-4-105-16	2	МПСВ	1985	79,3	0,5	2,09	30,287	109,03	0,1543	Сталь
БК-4-105-17	БК-4-105-17-1	2	МПСВ	2020	18,39	0,09	0,001	2,6315	9,47	0,4137	Пластмасса
БК-4-105-17-1	БК-4-105-17-2	2	МПСВ	2002	19,41	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Сталь
БК-4-105-17-2	Потребитель	2	МПСВ	1976	22,66	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-17-2	Потребитель	2	МПСВ	2002	39,24	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-17-1	Потребитель	2	Частный	2011	88,11	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-105-17-1	БК-4-105-17-3	2	МПСВ	2020	90,11	0,09	0,001	2,1845	7,86	0,3434	Пластмасса
БК-4-105-17-3	БК-4-105-17-4	2	МПСВ	2005	22,27	0,08	0,9	0,298	1,07	0,0593	Сталь
БК-4-105-17-4	Потребитель	2	МПСВ	2005	18,68	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-17-4	Потребитель	2	МПСВ	2005	20,55	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-17-3	БК-4-105-17-5	2	МПСВ	2020	39,35	0,09	0,001	1,8865	6,79	0,2965	Пластмасса
БК-4-105-17-12	БК-4-105-17-5	2	МПСВ	2020	5,48	0,09	0,001	0,0095	0,03	0,0015	Пластмасса
БК-4-105-17-5	БК-4-105-17-6	2	УНО		37,68	0,1	0,9	1,896	6,83	0,2414	Сталь
БК-4-105-17-6	БК-4-105-17-7	2	МПСВ	2005	12,83	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-17-7	Потребитель	2	МПСВ	2005	11,93	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-105-17-6	БК-4-105-17-8	2	УНО		15,36	0,1	0,9	1,747	6,29	0,2224	Сталь
БК-4-105-17-8	БК-4-105-17-9	2	УНО		12,95	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-17-9	Потребитель	2	УНО		6,86	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-17-8	БК-4-105-17-10	2	УНО		21,08	0,1	0,9	1,598	5,75	0,2035	Сталь
БК-4-105-17-10	Детский сад №32	2	УНО		9,99	0,1	0,9	1,3	4,68	0,1655	Сталь
БК-4-105-17-10	БК-4-105-17-11	2	Бесхозный		111,1	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса
БК-4-105-17-11	Потребитель	2	Бесхозный		15,98	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-105-17-11	Потребитель	2	Бесхозный		60,23	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-105-17-13	БК-4-105-17-12	2	МПСВ	2020	38,35	0,09	0,001	0,0095	0,03	0,0015	Пластмасса
БК-4-105-17-14	БК-4-105-17-13	2	МПСВ	2020	37,5	0,09	0,001	0,0095	0,03	0,0015	Пластмасса
БК-4-105-17-14	Потребитель	2	Частный		23,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-17-15	БК-4-105-17-14	2	МПСВ	2020	63,71	0,09	0,001	0,1585	0,57	0,0249	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-17-16	БК-4-105-17-15	2	МПСВ	2020	25,97	0,09	0,001	0,1585	0,57	0,0249	Пластмасса
БК-4-105-17-17	БК-4-105-17-16	2	МПСВ	2020	60,24	0,09	0,001	0,1585	0,57	0,0249	Пластмасса
БК-4-105-17-17	Потребитель	2	Частный		22,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-17-19	БК-4-105-17-17	2	МПСВ	2020	34,33	0,09	0,001	0,3075	1,11	0,0483	Пластмасса
БК-4-105-17-20	БК-4-105-17-19	2	МПСВ	2020	22,06	0,09	0,001	0,3075	1,11	0,0483	Пластмасса
БК-4-105-17-21	БК-4-105-17-20	2	МПСВ	2020	27,47	0,09	0,001	0,3075	1,11	0,0483	Пластмасса
БК-4-105-17-24	БК-4-105-17-21	2	МПСВ	2020	4,48	0,09	0,001	0,4565	1,64	0,0718	Пластмасса
Узел-4-105-17-24-1	БК-4-105-17-24	2	МПСВ	2011	72,72	0,09	5,34	0,4565	1,64	0,0718	Пластмасса
БК-4-105-17-25	Потребитель	2	Частный		14,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-17-25	Потребитель	2	Частный		27,58	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса
БК-4-105-17-30	БК-4-105-17-25	2	МПСВ	2020	12,7	0,09	0,001	0,7545	2,72	0,1186	Пластмасса
БК-4-105-17-31	БК-4-105-17-30	2	МПСВ	2020	11,56	0,09	0,001	0,7545	2,72	0,1186	Пластмасса
БК-4-105-17-32	БК-4-105-17-31	2	МПСВ	2020	23,71	0,09	0,001	0,7545	2,72	0,1186	Пластмасса
БК ул.Азина Слобода	БК-4-105-17-32	2	МПСВ	2020	11,51	0,09	0,001	0,7545	2,72	0,1186	Пластмасса
БК-4-105-17-33	БК ул.Азина Слобода	2	МПСВ	2020	47,81	0,09	0,001	0,7545	2,72	0,1186	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-17-33	Потребитель	2	Частный		15,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-17-34	БК-4-105-17-33	2	МПСВ	2020	37,65	0,09	0,001	0,9035	3,25	0,142	Пластмасса
БК-4-105-17-35	БК-4-105-17-34	2	МПСВ	2020	49,47	0,09	0,001	0,9035	3,25	0,142	Пластмасса
БК-4-105-17-36	БК-4-105-17-35	2	МПСВ	2020	36,78	0,09	0,001	0,9035	3,25	0,142	Пластмасса
БК-4-105-17-37	БК-4-105-17-36	2	МПСВ	2020	49,89	0,09	0,001	0,9035	3,25	0,142	Пластмасса
БК-4-105-17-37	Потребитель	2	Частный		50,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-17-21	Потребитель	2	Частный	2009	63,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-17-40	БК-4-105-17-37	2	МПСВ	2020	141,29	0,09	0,001	1,0525	3,79	0,1654	Пластмасса
БК-4-105-17-40	БК-4-105-17-41	2	Бесхозный		982,36	0,2	0,9	0,3184	1,15	0,0101	Чугун
БК-4-105-17-41	ПГ-391	2	Бесхозный		39,65	0,2	0,9	0,3184	1,15	0,0101	Чугун
ПГ-391	БК-4-105-17-42	2	Бесхозный		24,92	0,2	0,9	0,3184	1,15	0,0101	Чугун
БК-4-105-17-42	БК-4-105-17-43	2	ТЭЦ		16,15	0,025	0,9	0,3184	1,15	0,6486	Пластмасса
БК-4-105-17-43	Сарапульская ТЭЦ	2	ТЭЦ		548,21	0,025	0,9	0,3184	1,15	0,6486	Пластмасса
ПГ-334	БК-4-105-17-40	2	Сарапульский хлебокомбинат	1993	59,53	0,2	1,53	1,3709	4,94	0,0436	Сталь
БК-4-135-12-6	ПГ-334	2	Сарапульский хлебокомбинат	1993	5,56	0,2	1,53	1,3709	4,94	0,0436	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-12-6	БК-4-135-12-5	2	СХК		91,66	0,15	0,9	0,1072	0,39	0,0061	Пластмасса
БК-4-135-12-5	БК-4-135-12-4	2	СХК		62,72	0,15	0,9	0,1072	0,39	0,0061	Пластмасса
БК-4-135-12-4	ОАО "Сарапульский хлебокомбинат"	2	СХК		11,64	0,025	0,9	1,3	4,68	2,6484	Пластмасса
БК-4-135-16	БК-4-135-12-4	2	СХК		14,57	0,025	0,9	0,0577	0,21	0,1175	Пластмасса
ПГ-335	БК-4-135-16	2	СХК	1972	4,87	0,2	3	1,3577	4,89	0,0432	Сталь
БК-4-135-16	ОАО "Сарапульский хлебокомбинат"	2	СХК	1972	64,05	0,2	3	1,3	4,68	0,0414	Сталь
ПГ-336	ПГ-335	2	СХК	1972	57,3	0,2	3	1,3577	4,89	0,0432	Сталь
БК-4-135-15	ПГ-336	2	СХК	1972	11,48	0,2	3	1,3577	4,89	0,0432	Сталь
БК-4-135-14	БК-4-135-15	2	СХК	1972	65,3	0,2	3	1,3577	4,89	0,0432	Сталь
БК-4-135-13	БК-4-135-14	2	СХК	1972	102,57	0,2	3	1,3577	4,89	0,0432	Сталь
ПГ-337	БК-4-135-12-6	2	СХК	1993	160,55	0,2	1,53	1,4781	5,32	0,047	Сталь
БК-4-135-12-3	БК-4-135-12-4	2	СХК		65,49	0,15	0,9	1,1351	4,09	0,0642	Пластмасса
ПГ-337	БК-4-135-12-3	2	СХК		5,52	0,15	0,9	1,1351	4,09	0,0642	Пластмасса
ПГ-337	БК-4-135-12-2	2	Бесхозный	2007	18,79	0,05	0,491	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-12-2	Потребитель	2	Бесхозный		10,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-12-2	Потребитель	2	Бесхозный	2007	80,01	0,05	0,491	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-135-12-1	ПГ-337	2	СХК	1993	175,73	0,2	1,53	2,9112	10,48	0,0927	Сталь
БК-4-135-12	БК-4-135-12-1	2	СХК	1993	4,66	0,2	1,53	2,9112	10,48	0,0927	Сталь
БК-4-135-12	БК-4-135-13	2	МПСВ	1977	10,25	0,5	2,65	4,9164	17,7	0,025	Сталь
ПГ-338	БК-4-135-12	2	МПСВ	1977	13,59	0,5	2,65	7,8276	28,18	0,0399	Сталь
БК-4-135-11	ПГ-338	2	МПСВ	1977	16,73	0,5	2,65	7,8276	28,18	0,0399	Сталь
БК-4-135-11	Потребитель	2	Частный		28,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-11	Потребитель	2	Частный		26,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-10	БК-4-135-11	2	МПСВ	1977	126,6	0,5	2,65	8,1256	29,25	0,0414	Сталь
БК-4-135-10	Потребитель	2	Частный		35,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-10	БК-4-135-10-1	2	СПО Оптовик		17,4	0,15	0,9	0,447	1,61	0,0253	Чугун
БК-4-135-10-1	БК-4-135-10-2	2	СПО Оптовик		11,19	0,15	0,9	0,447	1,61	0,0253	Чугун
БК-4-135-10-2	Потребитель	2	Частный		10,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-10-2	БК-4-135-10-3	2	СПО Оптовик		112,92	0,15	0,9	0,298	1,07	0,0169	Чугун
БК-4-135-10-3	БК-4-135-10-4	2	Бесхозный		33,65	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-135-10-4	Потребитель	2	Бесхозный		36,2	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-10-3	БК-4-135-10-5	2	СПО Оптовик		52,29	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Чугун
БК-4-135-10-5	БК-4-135-10-6	2	Бесхозный		109,36	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-135-10-6	Потребитель	2	Бесхозный		85,02	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-135-9	БК-4-135-10	2	МПСВ	1977	67,26	0,5	2,65	8,7216	31,4	0,0444	Сталь
БК-4-135-9	Потребитель	2	Частный		11,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-8	БК-4-135-9	2	МПСВ	1977	40,87	0,5	2,65	8,8706	31,93	0,0452	Сталь
БК-4-135-8	Потребитель	2	Частный		24,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-8	Потребитель	2	Частный		13,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-7	БК-4-135-8	2	МПСВ	1977	51,34	0,5	2,65	9,1686	33,01	0,0467	Сталь
ПГ-331	БК-4-135-7	2	МПСВ	1977	11,88	0,5	2,65	10,8336	39	0,0552	Сталь
БК-1 ул.Амурская	ПГ-331	2	МПСВ	1977	6,48	0,5	2,65	10,8336	39	0,0552	Сталь
БК-4-135-6	БК-1 ул.Амурская	2	МПСВ	1977	5,19	0,5	2,65	10,8336	39	0,0552	Сталь
БК-4-135-7	БК-4-135-7-1	2	МПСВ	1993	77,76	0,15	1,53	1,5159	5,46	0,0858	Сталь
БК-4-135-7-1	Потребитель	2	Частный		11,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-7-1	Потребитель	2	Частный		18,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-7-1	ПГ-333	2	МПСВ	1993	105,47	0,15	1,53	1,2179	4,38	0,0689	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-333	БК-4-135-4-11	2	МПСВ	1958	31,26	0,1	4,22	0,894	3,22	0,1138	Чугун
БК-4-135-4-11	БК-4-135-4-12	2	МПСВ	1958	19,28	0,1	4,22	0,894	3,22	0,1138	Чугун
БК-4-135-4-12	Потребитель	2	Частный		24,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-12	БК-4-135-4-13	2	МПСВ	1958	14,91	0,1	4,22	0,745	2,68	0,0949	Чугун
БК-4-135-4-13	БК-4-135-4-14	2	Бесхозный		9,77	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-135-4-14	Потребитель	2	Бесхозный		27,04	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-135-4-13	БК-4-135-4-15	2	Удмуртвтор-мет		57,63	0,025	0,9	0,596	2,15	1,2142	Пластмасса
БК-4-135-4-15	БК-4-135-4-16	2	Частный		27,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-16	Потребитель	2	Частный		10,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-15	БК-4-135-4-17	2	Удмуртвтор-мет		87,54	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-135-4-17	Потребитель	2	Частный		33,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-17	Потребитель	2	Удмуртвтор-мет		31,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-17	Потребитель	2	Частный		42,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-333	БК-4-135-7-2	2	ООО Строй-комплектация		10,2	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-135-7-2	Потребитель	2	ООО Строй-комплектация		146,85	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ПГ-333	БК-4-135-4-10	2	МПСВ	1958	6,04	0,1	4,22	0,1749	0,63	0,0223	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-4-10	ПГ-332	2	МПСВ	1958	7,79	0,1	4,22	0,1749	0,63	0,0223	Чугун
ПГ-332	БК-4-135-4-9	2	МПСВ	1958	37,99	0,1	4,22	0,1749	0,63	0,0223	Чугун
БК-4-135-4-9	Потребитель	2	Частный		21,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-9	Потребитель	2	Частный		13,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-8	БК-4-135-4-9	2	МПСВ	1958	5,87	0,1	4,22	0,1231	0,44	0,0157	Чугун
БК-4-135-4-7	БК-4-135-4-8	2	МПСВ	1958	50,83	0,1	4,22	0,1231	0,44	0,0157	Чугун
БК-4-135-4-6	БК-4-135-4-7	2	МПСВ	1958	15,09	0,1	3,98	0,2699	0,97	0,0344	Чугун
БК-4-135-4-5	БК-4-135-4-6	2	МПСВ	1958	37,38	0,1	3,98	0,2699	0,97	0,0344	Чугун
БК-4-135-4-3	БК-4-135-4-5	2	МПСВ	1958	42,85	0,1	3,98	0,2699	0,97	0,0344	Чугун
БК-4-135-4-3	Потребитель	2	МПСВ	1970	14,6	0,05	3,14	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-135-4-3	БК-4-135-4-4	2	Частный		16,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-4	Потребитель	2	Частный		9,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-2	БК-4-135-4-3	2	МПСВ	1958	16,64	0,1	3,98	0,5679	2,04	0,0723	Чугун
БК-4-135-4-1	БК-4-135-4-2	2	МПСВ	1958	48,54	0,1	3,98	0,5679	2,04	0,0723	Чугун
БК-4-135-4	БК-4-135-4-1	2	МПСВ	1958	21,15	0,1	3,98	0,5679	2,04	0,0723	Чугун
БК-4-135-4	БК-4-135-5	2	МПСВ	1977	49,24	0,5	2,65	10,9826	39,54	0,0559	Сталь
БК-4-135-5	Потребитель	2	Частный		11,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-5	БК-4-135-6	2	МПСВ	1977	38,61	0,5	2,65	10,8336	39	0,0552	Сталь
БК-4-135-3	БК-4-135-4	2	МПСВ	1977	29,96	0,5	2,65	13,1895	47,48	0,0672	Сталь
ПГ-330	БК-4-135-3	2	МПСВ	1975	5,37	0,5	2,79	14,2346	51,24	0,0725	Сталь
БК-4-135-2	ПГ-330	2	МПСВ	1975	195,35	0,5	2,79	14,2346	51,24	0,0725	Сталь
БК-4-135-3	БК-4-135-3-1	2	МПСВ	1977	34,77	0,5	2,65	1,0452	3,76	0,0053	Сталь
БК-4-135-3-1	Потребитель	2	Частный		15,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-1	БК-4-135-3-2	2	МПСВ	1977	30,23	0,5	2,65	0,8962	3,23	0,0046	Сталь
БК-4-135-3-2	БК-4-135-3-3	2	Частный		23,47	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-135-3-3	Потребитель	2	Частный		15,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-3	Потребитель	2	Частный		17,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-2	БК-4-135-3-4	2	МПСВ	1977	20,15	0,5	2,65	0,5982	2,15	0,003	Сталь
БК-4-135-3-4	БК-4-135-3-16	2	Частный		17,21	0,065	0,9	0,2977	1,07	0,0897	Сталь
БК-4-135-3-16	БК-4-135-3-15	2	Частный		34,49	0,065	0,9	0,2977	1,07	0,0897	Сталь
БК-4-135-3-15	БК-4-135-3-14	2	Частный		6,28	0,065	0,9	0,2977	1,07	0,0897	Сталь
БК-4-135-3-14	БК-4-135-3-13	2	Частный		6,27	0,065	0,9	0,2977	1,07	0,0897	Сталь
БК-4-135-3-13	Потребитель	2	Частный		13,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-13	БК-4-135-3-12	2	Частный		12,94	0,065	0,9	0,1487	0,54	0,0448	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-3-12	БК-4-135-3-11	2	Частный		44,02	0,065	0,9	0,1487	0,54	0,0448	Сталь
БК-4-135-3-11	БК-4-135-3-33	2	Частный		17,04	0,1	0,9	0,0022	0,01	0,0003	Пластмасса
БК-4-135-3-33	БК-4-135-3-34	2	Частный		19,24	0,1	0,9	0,0022	0,01	0,0003	Пластмасса
БК-4-135-3-34	БК-4-135-3-35	2	Частный		12,51	0,1	0,9	0,0022	0,01	0,0003	Пластмасса
БК-4-135-3-35	БК-4-135-3-36	2	Частный		19,59	0,1	0,9	0,0022	0,01	0,0003	Пластмасса
БК-4-135-3-36	Потребитель	2	Частный		9,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-37	БК-4-135-3-36	2	Частный		40,4	0,1	0,9	0,1468	0,53	0,0187	Пластмасса
БК-4-135-4-7	БК-4-135-3-37	2	Частный		57,52	0,1	0,9	0,1468	0,53	0,0187	Пластмасса
БК-4-135-3-11	Потребитель	2	Частный		59	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-105-16	Потребитель	2	Бесхозный	1996	106,32	0,05	1,32	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-135-3-9	БК-4-135-3-11	2	Частный		90,89	0,1	0,9	0,0025	0,01	0,0003	Пластмасса
БК-4-135-3-9	БК-4-135-3-10	2	Частный		61,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-10	Потребитель	2	Частный		92,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-8	БК-4-135-3-9	2	Частный		29,85	0,1	0,9	0,1515	0,55	0,0193	Пластмасса
БК-4-135-3-4	БК-4-135-3-6	2	МПСВ	1977	52,11	0,5	2,65	0,3005	1,08	0,0015	Сталь
БК-4-135-3-6	Потребитель	2	Частный		23,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-3-6	БК-4-135-3-7	2	МПСВ	1977	63,87	0,5	2,65	0,1515	0,55	0,0008	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-3-7	БК-4-135-3-8	2	Частный		55,8	0,05	0,9	0,1515	0,55	0,0772	Пластмасса
БК-4-135-13	БК-4-135-17	2	МПСВ	1977	7,78	0,5	2,65	3,5588	12,81	0,0181	Сталь
БК-4-135-17	БК-4-135-17-1	2	МПСВ	2005	91,93	0,2	0,69	1,5068	5,42	0,048	Сталь
БК-4-135-17-1	Потребитель	2	МПСВ	1984	76,72	0,1	2,16	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-135-17-1	БК-4-135-17-2	2	МПСВ	2005	41,63	0,2	0,69	1,3578	4,89	0,0432	Сталь
БК-4-135-17-2	Потребитель	2	МПСВ	1981	46,09	0,15	2,37	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-135-17-2	БК-4-135-17-7	2	МПСВ	2005	30,33	0,2	0,69	1,2088	4,35	0,0385	Сталь
БК-4-135-17-7	Потребитель	2	Частный		19,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-17-7	БК-4-135-17-8	2	МПСВ	2005	47,22	0,2	0,69	1,0598	3,82	0,0337	Сталь
БК-4-135-17-8	БК-4-135-17-9	2	МПСВ	2005	10,87	0,2	0,69	1,0598	3,82	0,0337	Сталь
БК-4-135-17-9	Потребитель	2	МПСВ	1979	52,62	0,2	2,51	0,149	0,54	0,0047	Сталь
БК-4-135-17-9	БК-4-135-17-12	2	МПСВ	2005	31,73	0,2	0,69	0,9108	3,28	0,029	Сталь
БК-4-135-17-12	БК-4-135-21-4	2	МПСВ	2005	51,38	0,2	0,69	0,9108	3,28	0,029	Сталь
БК-4-135-21-4	БК-4-135-21-5	2	МПСВ	2007	6,12	0,1	0,55	1,043	3,75	0,1328	Сталь
БК-4-135-21-5	БК-4-135-21-6	2	МПСВ	2008	15,11	0,02	0,421	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-135-21-6	Потребитель	2	МПСВ		9,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-21-5	ПГ-353	2	МПСВ	2007	80,91	0,1	0,55	0,894	3,22	0,1138	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-353	БК-4-135-21-7	2	МПСВ	2007	31,39	0,1	0,55	0,894	3,22	0,1138	Сталь
БК-4-135-21-7	БК-4-135-21-8	2	МПСВ	1958	75,47	0,2	4,22	0,894	3,22	0,0285	Чугун
БК-4-135-21-8	Потребитель	2	ГЖД		11,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-21-8	БК-4-135-21-10	2	МПСВ	1958	7	0,1	3,98	0,596	2,15	0,0759	Сталь
БК-4-135-21-10	Узел-4-135-21-11	2	МПСВ	1958	36,44	0,1	3,98	0,596	2,15	0,0759	Сталь
Узел-4-135-21-11	Потребитель	2	ГЖД		14,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-135-21-11	БК-4-135-21-12	2	МПСВ	1958	9,51	0,1	3,98	0,447	1,61	0,0569	Сталь
БК-4-135-21-12	БК-4-135-21-13	2	МПСВ	1958	49,05	0,1	3,98	0,447	1,61	0,0569	Сталь
БК-4-135-21-13	БК-1 ул.Вокзальная	2	МПСВ	1958	4,85	0,1	3,98	0,447	1,61	0,0569	Сталь
БК-1 ул.Вокзальная	Потребитель	2	ГЖД		11,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1 ул.Вокзальная	Узел-4-135-21-14	2	ГЖД		40,55	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-4-135-21-14	Потребитель	2	ГЖД		3,45	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
Узел-4-135-21-14	Потребитель	2	ГЖД		51,26	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-135-21-8	ПГ-355	2	ГЖД		85,16	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Чугун
ПГ-355	Потребитель	2	ГЖД		9,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-17	ПГ-339	2	МПСВ	1977	29,07	0,5	2,65	2,052	7,39	0,0105	Сталь
ПГ-339	БК ул. Железнодорожная	2	МПСВ	1962	4,99	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Сталь
БК ул. Железнодорожная	БК-4-135-18	2	МПСВ	1962	4,55	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Сталь
БК-4-135-18	Узел-4-135-19	2	МПСВ	1962	34,46	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Сталь
Узел-4-135-19	Потребитель	2	МПСВ	1962	2,59	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
Узел-4-135-19	Потребитель	2	Частный		43,74	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-339	БК-4-135-20	2	МПСВ	1977	53,73	0,5	2,65	1,754	6,31	0,0089	Сталь
БК-4-135-20	Потребитель	2	Частный		17,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-20	Узел-4-135-21	2	МПСВ	1977	79,06	0,5	2,65	1,605	5,78	0,0082	Сталь
Узел-4-135-21	БК-4-135-21-1	2	МПСВ	2020	4,59	0,1	0,001	0,2812	1,01	0,0358	Пластмасса
Узел-4-135-21	БК-4-145	2	МПСВ	1977	121,94	0,5	2,65	1,3238	4,77	0,0067	Сталь
БК-4-145	ПГ-346	2	МПСВ	1996	4,55	0,5	1,32	20,798	74,87	0,1059	Сталь
БК-4-135-21-1	ПГ-342	2	МПСВ	2020	71,18	0,1	0,001	0,2812	1,01	0,0358	Пластмасса
ПГ-342	БК-1 ул. Ленина	2	МПСВ	2020	43,95	0,1	0,001	0,2812	1,01	0,0358	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1 ул.Ленина	БК-4-135-21-2	2	МПСВ	2020	94,88	0,1	0,001	0,2812	1,01	0,0358	Пластмасса
БК-4-135-21-2	Потребитель	2	Частный		19,02	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-135-21-2	БК-4-135-21-3	2	МПСВ	1958	17,21	0,2	4,22	0,1322	0,48	0,0042	Чугун
БК-4-135-21-3	БК-4-135-21-4	2	МПСВ	1958	11,19	0,2	4,22	0,1322	0,48	0,0042	Чугун
БК-4-135-2	БК-4-135-2-6	2	Частный		24,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-2-6	БК-4-135-2-7	2	Частный		114,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-2-7	Потребитель	2	Частный		14,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-2	БК-4-135-2-1	2	УЗ		30,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-2-1	Потребитель	2	УЗ		10,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-1	БК-4-135-2	2	МПСВ	1975	88,59	0,5	2,79	14,5326	52,32	0,074	Сталь
Узел-4-135	БК-4-135-1	2	МПСВ	1975	2,91	0,5	2,79	14,5326	52,32	0,074	Сталь
БК-4-134	Узел-4-135	2	МПСВ	1989	2,64	0,5	1,81	33,8232	121,76	0,1723	Сталь
Узел-4-133	БК-4-134	2	МПСВ	1989	3,52	0,5	1,81	33,8232	121,76	0,1723	Сталь
Узел-4-135	БК-1 ул.Комсомольская	2	МПСВ	1989	2,47	0,5	1,81	19,2905	69,45	0,0982	Сталь
БК-1 ул.Комсомольская	БК-4-136	2	МПСВ	1989	4,43	0,5	1,81	19,2905	69,45	0,0982	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-136	Узел-4-136-1	2	Частный		4,7	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
Узел-4-136-1	Потребитель	2	Частный		24,51	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
ВК-4-136	ВК-4-137	2	МПСВ	1989	60,37	0,5	1,81	19,1415	68,91	0,0975	Сталь
ВК-4-137	ВК-4-137-1	2	Частный		4,7	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-137-1	Потребитель	2	Частный		8,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-137-1	ВК-4-137-2	2	Частный		26,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-137-2	Потребитель	2	Частный		8,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-137	ВК-4-138	2	МПСВ	1989	70,26	0,5	1,81	18,8435	67,84	0,096	Сталь
ВК-4-138	Узел-4-138-1	2	Частный		4,1	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-138-1	Потребитель	2	Частный		8,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-138-1	Потребитель	2	Частный		42,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-138	ВК-4-139	2	МПСВ	1989	15,29	0,5	1,81	18,5455	66,76	0,0945	Сталь
ВК-4-139	Потребитель	2	Частный		13,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-139	ВК-4-140	2	МПСВ	1989	38,93	0,5	1,81	18,3965	66,23	0,0937	Сталь
ВК-4-140	Потребитель	2	Частный		34,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-140	Потребитель	2	Частный		15,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-140	Потребитель	2	Частный		18,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-140	Потребитель	2	Частный		40,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-140	ВК-4-141	2	МПСВ	1989	54,58	0,5	1,81	17,8005	64,08	0,0907	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-141	Потребитель	2	Частный		22,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-141	БК-4-142	2	МПСВ	1989	17,66	0,5	1,81	17,6515	63,55	0,0899	Сталь
БК-4-142	Потребитель	2	МПСВ	1981	26,3	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-142	Узел-4-142-1	2	Частный		38,95	0,15	0,9	6,329	22,78	0,3582	Сталь
Узел-4-142-1	Потребитель	2	Частный		22,65	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Сталь
Узел-4-142-1	ЦТП 239 кв.	2	Частный		7,95	0,15	0,9	6,18	22,25	0,3497	Сталь
БК-4-142	Узел-4-143	2	МПСВ	1989	61,94	0,5	1,81	11,1735	40,22	0,0569	Сталь
Узел-4-143	БК-4-143-1	2	МПСВ	2003	2,42	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-143-1	БК-4-143-2	2	МПСВ	2003	26,24	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-143-2	Потребитель	2	МПСВ	2006	49,05	0,1	0,62	0,149	0,54	0,019	Сталь
Узел-4-143	БК-4-144	2	МПСВ	1989	13,88	0,5	1,81	11,0245	39,69	0,0561	Сталь
БК-4-144	Потребитель	2	МПСВ	1981	18,79	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-144	БК-4-145	2	МПСВ	1989	121,84	0,5	1,81	10,8755	39,15	0,0554	Сталь
ПГ-347	БК-4-145	2	МПСВ	1989	49,91	0,5	1,81	8,5987	30,96	0,0438	Сталь
ПГ-347	Узел-4-127-34	2	МПСВ	1997	11,39	0,065	0,9	0,9	3,24	0,2712	Сталь
Узел-4-127-34	Детский сад №5	2	МПСВ	1997	34,71	0,065	0,9	0,9	3,24	0,2712	Сталь
БК-4-127-33	ПГ-347	2	МПСВ	1989	21,15	0,5	1,81	9,4987	34,2	0,0484	Сталь
БК-4-127-32	БК-4-127-33	2	МПСВ	1989	31,5	0,5	1,81	9,4987	34,2	0,0484	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-127-32	Потребитель	2	Частный		23,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-30	БК-4-127-32	2	МПСВ	1989	11,97	0,5	1,81	9,6477	34,73	0,0491	Сталь
БК-4-127-30	БК-4-127-31	2	Частный		5,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-31	Потребитель	2	Частный		8,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-29	БК-4-127-30	2	МПСВ	1989	18,05	0,5	1,81	9,7967	35,27	0,0499	Сталь
БК-4-127-29	Потребитель	2	Частный		10,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-29	Потребитель	2	Частный		15,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-28	БК-4-127-29	2	МПСВ	1989	17,79	0,5	1,81	10,0947	36,34	0,0514	Сталь
БК-4-127-28	Потребитель	2	Частный		12,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-348	БК-4-127-28	2	МПСВ	1989	36,89	0,5	1,81	10,2437	36,88	0,0522	Сталь
Узел-4-127-26	ПГ-348	2	МПСВ	1989	6,87	0,5	1,81	10,2437	36,88	0,0522	Сталь
БК-4-127-25	Узел-4-127-26	2	МПСВ	1989	3,48	0,5	1,81	10,2437	36,88	0,0522	Сталь
БК-4-127-25	Потребитель	2	Частный		20,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3 ул. Баржевиков	БК-4-127-25	2	МПСВ	1989	3,44	0,5	1,81	10,9887	39,56	0,056	Сталь
БК-4-127-24	БК-3 ул. Баржевиков	2	МПСВ	1989	14,45	0,5	1,81	10,9887	39,56	0,056	Сталь
БК-4-127-23	БК-4-127-24	2	МПСВ	1989	21	0,5	1,81	10,9887	39,56	0,056	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-127-21	БК-4-127-23	2	МПСВ	1989	42,86	0,5	1,81	10,9887	39,56	0,056	Сталь
БК-4-127-20	БК-4-127-21	2	МПСВ	1989	20,4	0,5	1,81	10,9887	39,56	0,056	Сталь
БК-4-127-20	Потребитель	2	Частный		13,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-20	Потребитель	2	Частный		17,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-19	БК-4-127-20	2	МПСВ	1989	39,87	0,5	1,81	11,2867	40,63	0,0575	Сталь
БК-4-127-18	БК-4-127-19	2	МПСВ	1989	19,81	0,5	1,81	11,2867	40,63	0,0575	Сталь
БК-2 ул. Баржевик ов	БК-4-127-18	2	МПСВ	1989	30,92	0,5	1,81	11,2867	40,63	0,0575	Сталь
БК-4-127-17	БК-2 ул. Баржеви ко в	2	МПСВ	1989	6,69	0,5	1,81	11,2867	40,63	0,0575	Сталь
БК-4-127-16	БК-4-127-17	2	МПСВ	1995	5,42	0,5	1,39	11,4357	41,17	0,0582	Сталь
БК-4-127-16	Потребитель	2	Бесхозный		55,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-15	БК-4-127-16	2	МПСВ	1995	109,29	0,5	1,39	11,5847	41,7	0,059	Сталь
БК-4-127-15	Потребитель	2	Частный		8,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-14	БК-4-127-15	2	МПСВ	1995	26,33	0,5	1,39	11,8827	42,78	0,0605	Сталь
БК-4-127-14	Потребитель	2	Частный		11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-15	Потребитель	2	Частный		12,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-13	БК-4-127-14	2	МПСВ	1995	18,76	0,5	1,39	12,0317	43,31	0,0613	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-127-11	БК-4-127-13	2	МПСВ	1995	9,35	0,5	1,39	12,0317	43,31	0,0613	Сталь
БК-4-127-11	Потребитель	2	Частный		9,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-11	ПГ-329	2	ЖРЭП		24,26	0,2	0,9	3,108	11,19	0,0989	Чугун
ПГ-329	Потребитель	2	Бесхозный		17,52	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-329	БК-4-127-12	2	ЖРЭП		70,03	0,2	0,9	2,959	10,65	0,0942	Чугун
БК-4-127-12	ЦТП 232 кв.	2	МП КТС		15,83	0,1	0,9	2,81	10,12	0,3578	Сталь
БК-4-127-12	Потребитель	2	ЖРЭП		51,35	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Чугун
БК-4-127-10	БК-4-127-11	2	МПСВ	1995	97,41	0,5	1,39	15,2887	55,04	0,0779	Сталь
БК-4-127-10	БК-4-127-10-1	2	Частный		15,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-10-1	Потребитель	2	Частный		10,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-9	БК-4-127-10	2	МПСВ	1995	10,42	0,5	1,39	15,4377	55,58	0,0786	Сталь
БК-4-127-9	Потребитель	2	Частный		124,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1 ул.Куйбышева	БК-4-127-9	2	МПСВ	1995	3,4	0,5	1,39	15,5867	56,11	0,0794	Сталь
БК-4-127-8	БК-1 ул.Куйбышева	2	МПСВ	1995	3,1	0,5	1,39	15,5867	56,11	0,0794	Сталь
БК-4-127-6	БК-4-127-8	2	МПСВ	1995	18,93	0,5	1,39	15,5867	56,11	0,0794	Сталь
БК-4-127-6	ПГ-328	2	МПСВ		13,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-328	Узел-4-127-7	2	Частный		13,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-127-7	Потребитель	2	Частный		3,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-127-5	ВК-4-127-6	2	МПСВ	1990	49,28	0,5	1,98	15,7357	56,65	0,0801	Чугун
ПГ-327	ВК-4-127-5	2	МПСВ	1990	103,41	0,5	1,98	15,7357	56,65	0,0801	Чугун
ВК-4-127-2	ПГ-327	2	МПСВ	1990	8,87	0,5	1,98	15,7357	56,65	0,0801	Чугун
ВК-4-127-2	ВК-4-127-3	2	Частный		31,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-127-3	Потребитель	2	Частный		12,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-127-1	ВК-4-127-2	2	МПСВ	1990	9,87	0,5	1,98	15,8847	57,18	0,0809	Чугун
ВК-4-127	ВК-4-127-1	2	МПСВ	1990	83,79	0,5	1,98	15,8847	57,18	0,0809	Чугун
ВК-4-124-2	ВК-4-127	2	МПСВ	1990	3,61	0,5	1,98	7,975	28,71	0,0406	Чугун
ВК-4-132	Узел-4-133	2	МПСВ	1981	8,93	0,5	2,37	16,6235	59,84	0,0847	Сталь
ВК-4-132	ВК-4-132-1	2	Частный		4,96	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
ВК-4-132-1	Потребитель	2	Частный		7,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-132-1	ВК-4-132-2	2	Частный		62,95	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-132-2	Потребитель	2	Частный		7,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-132-2	Потребитель	2	Частный		25,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-131	ВК-4-132	2	МПСВ	1981	99,62	0,5	2,37	17,2195	61,99	0,0877	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-131	Узел-4-131-1	2	Частный		2,72	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-131-1	Потребитель	2	Частный		6,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-132	Потребитель	2	Частный		16,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-124-5	Узел-4-133	2	МПСВ	1981	126,44	0,5	2,37	17,1996	61,92	0,0876	Сталь
БК-4-130	БК-4-131	2	МПСВ	1981	13,13	0,5	2,37	17,3685	62,53	0,0885	Сталь
Узел-4-124-3	БК-4-124-5	2	МПСВ	1981	4,37	0,5	2,37	17,1996	61,92	0,0876	Сталь
БК-4-124-2	Узел-4-124-3	2	МПСВ	1981	5,33	0,5	2,37	17,1996	61,92	0,0876	Сталь
Узел-4-128	БК-4-130	2	МПСВ	1981	5,74	0,5	2,37	17,3685	62,53	0,0885	Сталь
БК-4-127	Узел-4-128	2	МПСВ	1981	7,74	0,5	2,37	17,3685	62,53	0,0885	Сталь
БК-4-124-1	БК-4-124-2	2	МПСВ	1981	87,54	0,5	2,37	25,1747	90,63	0,1282	Сталь
БК-4-125	БК-4-127	2	МПСВ	1981	89,23	0,5	2,37	25,2782	91	0,1287	Сталь
БК-4-126	БК-4-124-1	2	МПСВ		8,68	0,025	0,9	0,0018	0,01	0,0037	Пластмасса
БК-4-125	БК-4-126	2	МПСВ		6,74	0,025	0,9	0,0018	0,01	0,0037	Пластмасса
БК-4-124	БК-4-124-1	2	МПСВ	1981	8,31	0,5	2,37	25,1729	90,62	0,1282	Сталь
БК-4-124	БК-4-125	2	МПСВ	1981	6,25	0,5	2,37	25,28	91,01	0,1288	Сталь
БК-4-124-6	БК-4-124	2	МПСВ	1982	89,24	0,4	2,3	25,5362	91,93	0,2032	Сталь
БК-4-124-6	Потребитель	2	Частный		32,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-124-7	БК-4-124-6	2	МПСВ	1982	16,33	0,4	2,3	25,6852	92,47	0,2044	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-4-8	БК-4-124-7	2	ОКС Администрации	2006	71,8	0,3	0,62	10,0952	36,34	0,1428	Сталь
БК-4-105-4-8	Потребитель	2	Частный	2005	27,18	0,015	0,631	0,149	0,54	0,8432	Пластмасса
БК-4-105-4-8	Потребитель	2	Частный	2005	12,92	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-105-4-8	Потребитель	2	Частный		34,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-4-7	БК-4-105-4-8	2	ОКС Администрации	2006	113,62	0,3	0,62	10,5422	37,95	0,1491	Сталь
ПГ-312	БК-4-105-4-7	2	МПСВ	1976	8,36	0,5	2,72	8,7451	31,48	0,0445	Сталь
БК-4-109-9	ПГ-312	2	МПСВ	1976	72,26	0,5	2,72	8,7451	31,48	0,0445	Сталь
БК-4-109-9	БК-4-109-9-1	2	Частный		23,24	0,05	0,9	2,086	7,51	1,0624	Пластмасса
БК-4-109-9-1	Узел-4-109-9-2	2	Частный		28,36	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-109-9-2	Потребитель	2	Частный		27,06	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-109-9-2	Потребитель	2	Частный		13,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-109-9-1	Узел-4-109-9-3	2	Частный		57,82	0,05	0,9	1,639	5,9	0,8348	Пластмасса
Узел-4-109-9-3	БК-4-109-9-4	2	Частный		17,25	0,05	0,9	1,341	4,83	0,683	Пластмасса
Узел-4-109-9-3	Потребитель	2	Частный		16,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-109-9-4	Потребитель	2	Частный		17,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-109-9-3	Потребитель	2	Частный		10,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-109-9-4	Потребитель	2	Частный		12,12	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-109-9-4	Узел-4-109-9-5	2	Частный		22,66	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
Узел-4-109-9-5	Потребитель	2	Частный		11,76	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-4-109-9-5	Потребитель	2	Частный		13,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-109-9-5	Узел-4-109-9-6	2	Частный		25,46	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
Узел-4-109-9-6	Потребитель	2	Частный		12,25	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-4-109-9-6	Потребитель	2	Частный		13,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-109-9-6	БК-4-109-9-7	2	Частный		16,47	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-4-109-9-7	Потребитель	2	Частный		13,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-109-9-7	Узел-4-109-9-8	2	Частный		28,32	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-4-109-9-8	Потребитель	2	Частный		14,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-109-9-8	Узел-4-109-9-9	2	Частный		6	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-109-8	БК-4-109-9	2	МПСВ	1976	79,21	0,3	2,72	10,8311	38,99	0,1532	Сталь
БК-4-109-8	Потребитель	2	Частный		22,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-109-6	БК-4-109-8	2	МПСВ	1976	35,33	0,3	2,72	10,9801	39,53	0,1553	Сталь
БК-4-109-6	Узел-4-109-7	2	Частный		49	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-109-7	Потребитель	2	Частный		26,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-109-7	Потребитель	2	Частный		11,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-109-5	БК-4-109-6	2	МПСВ	1976	51,01	0,3	2,72	11,2781	40,6	0,1596	Сталь
Узел-4-109-4	БК-4-109-5	2	МПСВ	1976	58,67	0,4	2,72	11,2781	40,6	0,0898	Сталь
Узел-4-109-4	ПГ-314	2	МПСВ	1977	3,34	0,2	2,65	5,331	19,19	0,1697	Сталь
ПГ-314	БК-4-105-4-2-11	2	МПСВ	1977	36,25	0,2	2,65	5,331	19,19	0,1697	Сталь
БК-4-105-4-2-11	Потребитель	2	МПСВ	2001	14,67	0,1	0,97	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-4-2-11	БК-4-105-4-2-9	2	МПСВ	1977	32,72	0,2	2,65	5,182	18,66	0,165	Сталь
БК-4-105-4-2-8	БК-4-105-4-2-9	2	МПСВ	2003	5,05	0,15	0,83	2,477	8,92	0,1402	Сталь
БК-4-105-4-2-9	БК-4-105-4-2-10	2	МПСВ	1977	49,27	0,2	2,65	7,659	27,57	0,2438	Сталь
БК-4-105-4-2-10	Потребитель	2	МПСВ	1995	11,78	0,1	1,39	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-4-2-10	ЦТП 137 кв.	2	МУЗУ		19,96	0,15	0,9	7,51	27,04	0,425	Пластмасса
БК-4-105-4-2-6	БК-4-105-4-2-8	2	МПСВ	2003	47,4	0,15	0,83	2,477	8,92	0,1402	Сталь
БК-4-105-4-2-6	БК-4-105-4-2-7	2	МПСВ	2003	7,26	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-4-2-7	Потребитель	2	МПСВ	1978	16,63	0,1	2,58	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-4-2-4	БК-4-105-4-2-6	2	МПСВ	2003	41,67	0,15	0,83	2,626	9,45	0,1486	Сталь
БК-4-105-4-2-4	БК-4-105-4-2-5	2	МПСВ	2003	10,39	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-4-2-5	Потребитель	2	МПСВ	1977	11,74	0,1	2,65	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-310	БК-4-105-4-2-4	2	МПСВ	2003	41,4	0,15	0,83	2,775	9,99	0,157	Сталь
БК-4-105-4-2-3	ПГ-310	2	МПСВ	2003	16,74	0,15	0,83	2,775	9,99	0,157	Сталь
БК-4-105-4-2-3	Потребитель	2	МПСВ	2006	30,12	0,08	0,62	0,149	0,54	0,0296	Сталь
БК-4-105-4-2-1	БК-4-105-4-2-3	2	МПСВ	2003	35,32	0,15	0,83	2,924	10,53	0,1655	Сталь
БК-4-105-4-2-1	БК-4-105-4-2-2	2	МПСВ	2003	9,64	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-4-2-2	Потребитель	2	МПСВ	1977	9,23	0,1	2,65	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-4-2	БК-4-105-4-2-1	2	МПСВ	2003	67,22	0,15	0,83	3,073	11,06	0,1739	Сталь
БК-4-105-4-2	ПГ-309	2	БМК		8,86	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-309	Потребитель	2	БМК		51,26	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-4-4	Потребитель	2	Частный		20,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-4-5	ИТП Ленина, 8а	2	Бесхозный		11,06	0,15	0,9	4,151	14,94	0,2349	Сталь
БК-4-105-4-6	Потребитель	2	Бесхозный		11,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-4-6	БК-4-105-4-7	2	МПСВ	1976	90,06	0,5	2,72	1,7971	6,47	0,0092	Сталь
БК-4-109-3	Узел-4-109-4	2	МПСВ	1976	7,41	0,4	2,72	16,6091	59,79	0,1322	Сталь
БК-4-109-3	БК-4-109--3-1	2	Частный		49,44	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
БК-4-109--3-1	Потребитель	2	Частный		7,83	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-109-3-1	Узел-4-109-3-2	2	Частный		34,67	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
Узел-4-109-3-2	Потребитель	2	Частный		9,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-109-3-2	Узел-4-109-3-3	2	Частный		12,05	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-4-109-3-3	Потребитель	2	Частный		8,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-109-3-3	Узел-4-109-3-4	2	Частный		11,72	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-3	БК-4-105-4	2	МПСВ	2002	59,32	0,5	0,9	70,3931	253,42	0,3585	Сталь
БК-4-105-2	БК-4-105-3	2	МПСВ	2002	19,9	0,5	0,9	80,3361	289,21	0,4092	Сталь
БК-4-105	БК-4-105-2	2	МПСВ	2002	3,94	0,5	0,9	80,3361	289,21	0,4092	Сталь
БК-4-105	ПГ-315	2	МПСВ	1996	66,52	0,5	1,32	67,0914	241,53	0,3417	Сталь
ПГ-315	Потребитель	2	УНО	1986	53,23	0,08	2,26	0,149	0,54	0,0296	Чугун
ПГ-315	ПГ-316	2	МПСВ	1996	124,03	0,5	1,32	66,9424	240,99	0,3409	Сталь
ПГ-316	БК-4-105-1	2	ООО СарапулЖилсервис	1979	8,23	0,1	2,51	0,298	1,07	0,0379	Сталь
БК-4-105-1	Потребитель	2	ООО СарапулЖилсервис	1979	14,32	0,1	2,51	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-1	Потребитель	2	Частный		74,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-316	БК-4-106	2	МПСВ	1996	17,54	0,5	1,32	66,6444	239,92	0,3394	Сталь
БК-4-106	Потребитель	2	БМК		16,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-106	БК-4-107	2	МПСВ	1996	15,44	0,5	1,32	66,4954	239,38	0,3387	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-107	БК-4-108	2	МПСВ	1996	3,23	0,5	1,32	66,4954	239,38	0,3387	Сталь
БК-4-108	БК-4-108-1	2	МПСВ	1996	40,44	0,2	1,32	10,5484	37,97	0,3358	Сталь
БК-4-108-1	БК-4-108-2	2	МПСВ	1996	45,79	0,2	1,32	10,5484	37,97	0,3358	Сталь
БК-4-108-2	Потребитель	2	МПСВ	1995	32,52	0,065	1,39	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-108-2	БК-4-108-3	2	МПСВ	1996	43,64	0,2	1,32	10,3994	37,44	0,331	Сталь
БК-4-108-3	БК-4-108-4	2	МПСВ	1996	60,51	0,2	1,32	10,3994	37,44	0,331	Сталь
БК-4-108-4	ПГ-319	2	МПСВ	1996	41,59	0,2	1,32	10,3994	37,44	0,331	Сталь
ПГ-319	Потребитель	2	Частный		58,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-319	БК-4-108-5	2	МПСВ	1996	39,75	0,2	1,32	10,2504	36,9	0,3263	Сталь
БК-4-108-5	Потребитель	2	Бесхозный		28,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-5	БК-4-108-6	2	МПСВ	1996	84,37	0,2	1,32	10,1014	36,36	0,3215	Сталь
БК-4-108-6	ПГ-320	2	МПСВ	1996	17,11	0,2	1,32	5,1844	18,66	0,165	Сталь
ПГ-320	БК-4-108-7	2	МПСВ	1970	64,58	0,5	3,14	3,9924	14,37	0,0203	Сталь
БК-4-108-7	БК-4-108-8	2	МПСВ	1970	21,57	0,5	3,14	3,8434	13,84	0,0196	Сталь
БК-4-114	БК-4-108-8	2	МПСВ		5,14	0,025	0,9	0,3286	1,18	0,6694	Пластмасса
БК-4-108-8	ПГ-322	2	МПСВ	1970	31,32	0,5	3,14	4,172	15,02	0,0212	Сталь
ПГ-322	БК-4-108-9	2	МПСВ	1970	66,08	0,5	3,14	4,172	15,02	0,0212	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-108-9	ПГ-323	2	МПСВ	1970	4,69	0,5	3,14	4,172	15,02	0,0212	Сталь
ПГ-323	БК-1 ул. Крылова	2	МПСВ	1970	7,84	0,5	3,14	0,298	1,07	0,0015	Сталь
БК-1 ул. Крылова	БК-4-108-12	2	МПСВ	1970	28,71	0,5	3,14	0,298	1,07	0,0015	Сталь
БК-4-108-12	Потребитель	2	Частный		22,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-12	Потребитель	2	МПСВ	2001	21,06	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-346	БК-4-146	2	МПСВ	1996	9,62	0,5	1,32	20,798	74,87	0,1059	Сталь
БК-4-146	БК-4-147	2	МПСВ	1996	25,97	0,5	1,32	20,798	74,87	0,1059	Сталь
БК-4-147	ПГ-345	2	МПСВ	1996	71,88	0,5	1,32	20,798	74,87	0,1059	Сталь
ПГ-345	БК-4-147-1	2	Частный		4,51	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
БК-4-147-1	Потребитель	2	Частный		71,67	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
ПГ-345	БК-4-147-3	2	МПСВ	2004	79,22	0,1	0,76	0,596	2,15	0,0759	Сталь
БК-4-147-3	Потребитель	2	МПСВ	2004	21,41	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-147-3	ПГ-344	2	МПСВ	2004	18,41	0,1	0,76	0,447	1,61	0,0569	Сталь
ПГ-344	БК-4-147-4	2	МПСВ	2004	19,55	0,1	0,76	0,447	1,61	0,0569	Сталь
БК-4-147-4	Потребитель	2	МПСВ	2004	8,74	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь
БК-4-147-4	Узел-4-147-5	2	МПСВ	2004	22,89	0,08	0,9	0,298	1,07	0,0593	Сталь
Узел-4-147-5	Потребитель	2	МПСВ	2004	3,62	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-147-5	БК-4-147-6	2	Частный		23,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-147-6	Потребитель	2	Частный		11,2	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-345	БК-4-148	2	МПСВ	1996	56,92	0,5	1,32	20,053	72,19	0,1021	Сталь
БК-4-148	БК-4-149	2	МПСВ	1996	12,62	0,5	1,32	18,655	67,16	0,095	Сталь
БК-4-148	БК-4-148-1	2	УНО		34,61	0,1	0,9	1,398	5,03	0,178	Пластмасса
БК-4-148-1	Школа №9	2	УНО	2005	13,45	0,05	0,9	1,1	3,96	0,5602	Пластмасса
БК-4-148-1	Потребитель	2	Частный		18,98	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-148-1	БК-4-148-2	2	ТСЖ		32,65	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-4-148-2	Потребитель	2	ТСЖ		10,8	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-4-149	БК-4-150	2	МПСВ	1996	19,65	0,5	1,32	18,655	67,16	0,095	Сталь
БК-4-150	ПГ-350	2	МПСВ	1996	47,51	0,5	1,32	18,655	67,16	0,095	Сталь
ПГ-350	Потребитель	2	Частный		9,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-350	БК-4-150-1	2	МПСВ	2005	110,36	0,15	0,69	4,3407	15,63	0,2456	Сталь
БК-4-150-1	Потребитель	2	Бесхозный		13,17	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-150-1	БК-4-150-2	2	МПСВ	2005	41,65	0,15	0,69	4,1917	15,09	0,2372	Сталь
БК-4-150-2	ПГ-352	2	МПСВ	2005	10,7	0,15	0,69	0,596	2,15	0,0337	Сталь
ПГ-352	БК-4-150-5	2	МПСВ	1969	4,39	0,08	3,21	0,447	1,61	0,0889	Сталь
БК-4-150-5	БК-4-150-6	2	Частный		12,19	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-150-6	Потребитель	2	Частный		21,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-150-6	Потребитель	2	Частный		37,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-352	БК-4-150-3	2	МПСВ	1969	72,99	0,15	3,21	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-150-3	БК-4-150-4	2	МПСВ	1994	5,39	0,1	1,46	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-150-4	Потребитель	2	МПСВ	1994	9,4	0,1	1,46	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-150-5	Потребитель	2	МПСВ	1969	71,51	0,08	3,21	0,149	0,54	0,0296	Сталь
БК-4-150-2	БК-4-150-7	2	Частный		67,52	0,15	0,9	3,5957	12,94	0,2035	Пластмасса
БК-4-150-7	Потребитель	2	Частный		20,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-150-7	БК-4-172-11	2	Частный		152,76	0,15	0,9	3,4467	12,41	0,195	Пластмасса
БК-4-172-11	БК-4-172-12	2	МПСВ	1977	9,8	0,1	2,65	4,888	17,6	0,6224	Сталь
БК-4-172-12	ПГ-356	2	МПСВ	1977	4,07	0,1	2,65	4,888	17,6	0,6224	Сталь
ПГ-356	БК-4-172-13	2	МПСВ	1977	35,14	0,1	2,65	4,888	17,6	0,6224	Сталь
БК-4-172-13	ЦТП Путей- ская	2	Энергоуправ- ление		8,24	0,1	0,9	4,59	16,52	0,5844	Пластмасса
БК-4-172-13	БК-4-172-14	2	МПСВ	1977	52,06	0,1	2,65	0,298	1,07	0,0379	Сталь
БК-4-172-14	БК-4-172-15	2	МПСВ	1977	74,77	0,1	2,65	0,298	1,07	0,0379	Сталь
БК-4-172-15	Потребитель	2	Частный		11,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-172-15	Потребитель	2	Частный		31,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-172-10	БК-4-172-11	2	МПСВ	1977	50,53	0,1	2,65	1,4413	5,19	0,1835	Сталь
БК-4-172-10	Потребитель	2	МПСВ	2005	36,52	0,1	0,69	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-172-9	БК-4-172-10	2	МПСВ	1977	24,71	0,1	2,65	1,7393	6,26	0,2215	Сталь
БК ул.Путейска я	БК-4-172-9	2	МПСВ	1977	46,08	0,1	2,65	1,7393	6,26	0,2215	Сталь
ПГ-357	БК ул.Путейская	2	МПСВ	1977	5,42	0,1	2,65	1,7393	6,26	0,2215	Сталь
БК-4-172-8	ПГ-357	2	МПСВ	1977	10,47	0,1	2,65	1,7393	6,26	0,2215	Сталь
ПГ-358	БК-4-172-8	2	МПСВ	1998	112,2	0,3	1,42	1,7393	6,26	0,0246	Чугун
ПГ-358	Потребитель	2	МПСВ	1987	36,86	0,1	1,95	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-172-7	ПГ-358	2	МПСВ	1998	62,09	0,2	1,42	1,8883	6,8	0,0601	Чугун
БК-4-172-6	БК-4-172-7	2	МПСВ	1998	14,87	0,2	1,42	1,8883	6,8	0,0601	Чугун
БК-4-172-2	БК-4-172-6	2	МПСВ	1998	89,01	0,2	1,42	1,8883	6,8	0,0601	Чугун
БК-4-172-1	БК-4-172-2	2	МПСВ	1998	13,88	0,2	1,42	2,0373	7,33	0,0649	Чугун
БК-4-172	БК-4-172-1	2	МПСВ		18,69	0,1	0,9	2,0373	7,33	0,2594	Сталь
ПГ-361	БК-4-172	2	МПСВ	1987	4,47	0,5	1,95	2,9843	10,74	0,0152	Сталь
БК-4-172-2	Потребитель	2	МПСВ	1997	43,37	0,1	1,25	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-172	БК-4-173	2	МПСВ	1987	190,75	0,5	1,95	0,947	3,41	0,0048	Сталь
ПГ-362	Потребитель	2	ТСЖ	2002	123,75	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-173	ВК-4-173-1	2	ГЖД		4,07	0,3	0,9	0,398	1,43	0,0056	Пластмасса
ВК-4-173-1	ВК-4-173-2	2	ГЖД		93,36	0,3	0,9	0,398	1,43	0,0056	Пластмасса
ВК-4-173-2	Потребитель	2	Частный		28,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-173-2	Потребитель	2	Частный		83,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-173-2	ВК-3 ул. Вокзальная	2	ГЖД		125,71	0,3	0,9	0,1	0,36	0,0014	Пластмасса
ВК-3 ул. Вокзальная	Потребитель	2	ГЖД		185,07	0,1	0,9	0,1	0,36	0,0127	Пластмасса
ВК-4-173	ВК-4-174	2	МПСВ	1987	371,67	0,5	1,95	0,4	1,44	0,002	Сталь
ВК-4-174	ПГ-363	2	МПСВ	1987	7,71	0,5	1,95	0,4	1,44	0,002	Сталь
ПГ-363	ВК-4-175	2	МПСВ	1987	28,05	0,5	1,95	0,4	1,44	0,002	Сталь
ВК-4-175	ВК-4-176	2	МИКСИ		85,44	0,5	0,9	0,4	1,44	0,002	Пластмасса
ВК-4-176	ООО "Сар- БИ"	2	МИКСИ		22,48	0,2	0,9	0,4	1,44	0,0127	Пластмасса
ВК-4-171	ПГ-361	2	МПСВ	1987	51,46	0,5	1,95	2,9843	10,74	0,0152	Сталь
ВК-4-171	Потребитель	2	Частный		19,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-170	ВК-4-171	2	МПСВ	1987	69,96	0,5	1,95	3,1333	11,28	0,016	Сталь
ПГ-360	ВК-4-170	2	МПСВ	1996	25,32	0,5	1,32	3,8783	13,96	0,0198	Сталь
ВК-4 ул. Комсомольская	ПГ-360	2	МПСВ	1996	4,99	0,5	1,32	3,8783	13,96	0,0198	Сталь
ВК-4-169	ВК-4 ул. Комсомольская	2	МПСВ	1996	33,67	0,5	1,32	3,8783	13,96	0,0198	Сталь
ВК-4-168	ВК-4-169	2	МПСВ	1996	65,71	0,5	1,32	3,8783	13,96	0,0198	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-168	Потребитель	2	Частный		14,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-168	Потребитель	2	Частный		17,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-167	БК-4-168	2	МПСВ	1996	52,64	0,5	1,32	4,1763	15,03	0,0213	Сталь
БК-4-166	БК-4-167	2	МПСВ	1996	23,42	0,5	1,32	4,1763	15,03	0,0213	Сталь
БК-4-165	БК-4-166	2	МПСВ	1996	5,69	0,5	1,32	4,1763	15,03	0,0213	Сталь
БК-4-164	БК-4-165	2	МПСВ	1996	33,11	0,5	1,32	4,1763	15,03	0,0213	Сталь
БК-4-164	Потребитель	2	Частный		7,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-164	Потребитель	2	Частный		113,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-172-10	Потребитель	2	Частный		33,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-170	Узел-4-170-1	2	Частный		37,85	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-170-1	Потребитель	2	Частный		30,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-170-1	Потребитель	2	Частный		9,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-170	БК-4-170-2	2	Частный		80,46	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-4-170-2	Потребитель	2	Частный		14,49	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-170-2	БК-4-170-3	2	Частный		31,2	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-4-170-3	БК-4-170-4	2	Частный		49,49	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-4-170-4	Потребитель	2	Частный		18,37	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
БК-4-170-4	Потребитель	2	Частный		42,2	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-163	БК-4-164	2	МПСВ	1996	32,22	0,5	1,32	4,4743	16,11	0,0228	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-163	Потребитель	2	Частный		17,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-163	Потребитель	2	Частный		8,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-163	Потребитель	2	Частный		21,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-163	Потребитель	2	Частный		27,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-162	БК-4-163	2	МПСВ	1996	17,1	0,5	1,32	5,0703	18,25	0,0258	Сталь
БК-4-161	Узел-4-162	2	МПСВ	1996	10,18	0,5	1,32	5,0703	18,25	0,0258	Сталь
БК-4-161	Потребитель	2	Частный		22,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-161	БК-4-161-1	2	Частный		55,88	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-161-1	Потребитель	2	Частный		34,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-160	БК-4-161	2	МПСВ	1996	21,91	0,5	1,32	5,3683	19,33	0,0273	Сталь
БК-4-160	Потребитель	2	Частный		7,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-159	БК-4-160	2	МПСВ	1996	14,8	0,5	1,32	5,5173	19,86	0,0281	Сталь
БК-4-159	Потребитель	2	Частный		8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-159	Потребитель	2	Частный		17,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-359	БК-4-159	2	МПСВ	1996	16,7	0,5	1,32	5,8153	20,94	0,0296	Сталь
БК-4-158	ПГ-359	2	МПСВ	1996	39,02	0,5	1,32	5,8153	20,94	0,0296	Сталь
БК-4-158	Потребитель	2	Частный		16,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-157	БК-4-158	2	МПСВ	1996	25,08	0,5	1,32	5,9643	21,47	0,0304	Сталь
ПГ-351	БК-4-157	2	МПСВ	1996	6,47	0,5	1,32	5,9643	21,47	0,0304	Сталь
БК-4-156	ПГ-351	2	МПСВ	1996	8,55	0,5	1,32	6,5603	23,62	0,0334	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-156	Потребитель	2	Частный		168,08	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ПГ-351	ВК-4-156-2	2	УЗ		77,44	0,09	0,9	0,596	2,15	0,0937	Пластмасса
ВК-4-156-2	Потребитель	2	Частный		20,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-156-2	ВК-4-156-3	2	УЗ		39,61	0,09	0,9	0,447	1,61	0,0703	Пластмасса
ВК-4-156-3	Потребитель	2	УЗ		28,34	0,09	0,9	0,149	0,54	0,0234	Пластмасса
ВК-4-156-3	Потребитель	2	МПСВ		19,54	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
ВК-4-156-3	Потребитель	2	Энергоуправление		90,14	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ВК-4-154	ВК-4-156	2	МПСВ	1996	69,34	0,5	1,32	6,7093	24,15	0,0342	Сталь
ВК-4-154	ВК-4-155	2	МПСВ	1969	42,72	0,15	3,21	0,298	1,07	0,0169	Сталь
ВК-4-155	Потребитель	2	МПСВ	1969	29,47	0,1	3,21	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-155	Потребитель	2	МПСВ	1970	11,58	0,08	3,14	0,149	0,54	0,0296	Сталь
ВК-4-153	ВК-4-154	2	МПСВ	1996	50,93	0,5	1,32	7,0073	25,23	0,0357	Сталь
ВК-2 ул.Комсомольская	ВК-4-153	2	МПСВ	1996	18,72	0,5	1,32	7,0073	25,23	0,0357	Сталь
ВК-4-152	ВК-2 ул.Комсомольская	2	МПСВ	1996	3,96	0,5	1,32	7,1563	25,76	0,0364	Сталь
ВК-4-152	ВК-4-152-1	2	МПСВ	1969	70,59	0,15	3,21	7,009	25,23	0,3966	Сталь
ВК-4-152-1	ЦТП 245 кв.	2	Частный		10,02	0,1	0,9	6,86	24,7	0,8735	Пластмасса
ВК-4-152-1	Потребитель	2	МПСВ	1969	17,56	0,1	3,21	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-2 ул. Комсомо льская	Потребитель	2	Частный		12,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-151	БК-4-152	2	МПСВ	1996	21,16	0,5	1,32	14,1653	51	0,0721	Сталь
ПГ-350	БК-4-151	2	МПСВ	1996	13,17	0,5	1,32	14,1653	51	0,0721	Сталь
БК-4-127-25	Узел-4-127-25-1	2	Частный		18,4	0,08	0,9	0,596	2,15	0,1186	Пластмасса
Узел-4-127-25-1	Узел-4-127-25-2	2	Частный		16,15	0,08	0,9	0,596	2,15	0,1186	Пластмасса
Узел-4-127-25-2	БК-4-127-25-3	2	Частный		9,1	0,08	0,9	0,596	2,15	0,1186	Пластмасса
БК-4-127-25-3	Потребитель	2	Частный		7,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-25-3	Узел-4-127-25-4	2	Частный		14,23	0,08	0,9	0,447	1,61	0,0889	Пластмасса
Узел-4-127-25-4	Узел-4-127-25-5	2	Частный		3,33	0,08	0,9	0,447	1,61	0,0889	Пластмасса
Узел-4-127-25-5	Узел-4-127-25-6	2	Частный		19,68	0,08	0,9	0,447	1,61	0,0889	Пластмасса
Узел-4-127-25-6	Узел-4-127-25-7	2	Частный		10,97	0,08	0,9	0,447	1,61	0,0889	Пластмасса
Узел-4-127-25-7	БК-4-127-25-8	2	Частный		10,03	0,08	0,9	0,447	1,61	0,0889	Пластмасса
БК-4-127-25-8	Потребитель	2	Частный		89,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-127-25-8	Потребитель	2	Частный		38,77	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-4-127-25-8	Узел-4-127-25-19	2	Частный		57,75	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
Узел-4-127-25-19	Потребитель	2	Частный		25,69	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-4-127-17	Потребитель	2	Частный		31,76	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-4	БК-4-135-4-18	2	МПСВ	1958	17,36	0,1	3,98	1,639	5,9	0,2087	Чугун
БК-4-135-4-18	БК-4-135-4-19	2	МПСВ	1958	24,99	0,1	3,98	1,639	5,9	0,2087	Чугун
БК-4-135-4-19	Потребитель	2	Частный		32,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-19	БК-4-135-4-20	2	МПСВ	1958	28,12	0,1	3,98	1,49	5,36	0,1897	Чугун
БК-4-135-4-20	БК-4-135-4-21	2	МПСВ	1958	31,03	0,1	3,98	1,49	5,36	0,1897	Чугун
БК-4-135-4-21	БК-4-135-4-22	2	МПСВ	1958	49,73	0,1	3,98	1,49	5,36	0,1897	Чугун
БК-4-135-4-22	БК-4-135-4-23	2	МПСВ	1958	23,01	0,1	3,98	1,49	5,36	0,1897	Чугун
БК-4-135-4-23	БК-4-135-4-30	2	МПСВ	1965	51,19	0,15	3,49	0,894	3,22	0,0506	Сталь
БК-4-135-4-30	БК-4-135-4-31	2	МПСВ	1965	30,56	0,15	3,49	0,745	2,68	0,0422	Сталь
БК-4-135-4-31	Потребитель	2	УЗ		17,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-30	Потребитель	2	УЗ		19,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-31	БК-4-135-4-32	2	МПСВ	1965	31,53	0,15	3,49	0,596	2,15	0,0337	Сталь
БК-4-135-4-32	БК-4-135-4-33	2	МПСВ	1965	47,35	0,15	3,49	0,596	2,15	0,0337	Сталь
БК-4-135-4-33	БК-3 ул.Ленина	2	МПСВ	1965	53,09	0,15	3,49	0,447	1,61	0,0253	Сталь
БК-3 ул.Ленина	БК-4-135-4-34	2	МПСВ	1965	7,5	0,15	3,49	0,447	1,61	0,0253	Сталь
БК-4-135-4-34	БК-4-135-4-35	2	МПСВ	1965	78,88	0,15	3,49	0,298	1,07	0,0169	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-4-35	БК-4-135-4-36	2	МПСВ	1965	30,72	0,15	3,49	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-135-4-36	БК-4-135-4-37	2	Частный		52,14	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
БК-4-135-4-37	Потребитель	2	Частный	2009	45,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-36	ПГ-341	2	МПСВ	1965	56,06	0,15	3,49	0,149	0,54	0,0084	Сталь
ПГ-341	БК-2 ул.Ленина	2	МПСВ	2007	29,37	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-2 ул.Ленина	Потребитель	2	Частный		37,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-34	Потребитель	2	Частный		27,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-33	Потребитель	2	УК Лидер	2009	18,07	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-135-7	Потребитель	2	ООО Жил-Ремо Дубровский		84,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-23	БК-4-135-4-24	2	МПСВ	1965	39,1	0,15	3,49	0,596	2,15	0,0337	Сталь
БК-4-135-4-24	Потребитель	2	Частный		21,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-24	БК-4-135-4-25	2	МПСВ	1965	33,65	0,15	3,49	0,447	1,61	0,0253	Сталь
БК-4-135-4-25	Потребитель	2	Частный		22,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-25	БК-4-135-4-26	2	МПСВ	1965	12,81	0,15	3,49	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-135-4-26	БК-4-135-4-27	2	МПСВ	1965	30,34	0,15	3,49	0,298	1,07	0,0169	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-4-27	БК-4-135-4-28	2	МПСВ	1965	23,16	0,15	3,49	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-135-4-28	Потребитель	2	Частный		25,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-135-4-28	Потребитель	2	Частный		41,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-124-8	БК-4-124-7	2	МПСВ	1982	42,15	0,4	2,3	15,59	56,12	0,1241	Сталь
БК-4-124-8	ПГ-301	2	Бесхозный		24,52	0,1	0,9	0,447	1,61	0,0569	Пластмасса
ПГ-301	Узел-4-124-8-2	2	Бесхозный		21,88	0,1	0,9	0,447	1,61	0,0569	Пластмасса
Узел-4-124-8-2	Потребитель	2	Бесхозный		5,71	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
Узел-4-124-8-2	Узел-4-124-8-3	2	Бесхозный		20,9	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса
Узел-4-124-8-3	Потребитель	2	Бесхозный		4,23	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
Узел-4-124-8-3	Потребитель	2	Бесхозный		40,97	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-124-10	БК-4-124-8	2	МПСВ	1982	149,42	0,4	2,3	16,037	57,73	0,1276	Сталь
БК-4-124-10	Потребитель	2	Частный		65,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-300	БК-4-124-10	2	МПСВ	1977	16,91	0,5	2,65	16,186	58,27	0,0824	Сталь
БК-4-124-11	ПГ-300	2	МПСВ	1977	20,43	0,5	2,65	16,186	58,27	0,0824	Сталь
БК-4-124-11	ПГ-299	2	Бесхозный		45,04	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-299	Потребитель	2	Частный		16,74	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-124-12	БК-4-124-11	2	МПСВ	1977	65,26	0,5	2,65	16,335	58,81	0,0832	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-124-12	БК-4-124-12-1	2	МПСВ	1974	33,7	0,1	2,86	6,6375	23,9	0,8451	Сталь
БК-4-124-12-1	Потребитель	2	МПСВ	1970	11,13	0,1	3,14	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-124-12-1	ПГ-298	2	МПСВ	1974	49,71	0,1	2,86	6,4885	23,36	0,8262	Сталь
ПГ-298	БК-4-124-12-2	2	МПСВ	1974	95,27	0,1	2,86	6,4885	23,36	0,8262	Сталь
БК-4-124-12-2	ЦТП 134 кв.	2	МУЗУ		18,73	0,1	0,9	6,48	23,33	0,8251	Пластмасса
БК-4-124-12-2	Потребитель	2	МПСВ	1978	14,67	0,1	2,58	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-124-12-3	БК-4-124-12-2	2	МПСВ	1974	89,86	0,1	2,86	0,1405	0,51	0,0179	Сталь
БК-4-124-12-3	Потребитель	2	МПСВ	1977	13,5	0,1	2,65	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-7-12	БК-4-124-12-3	2	Частный		28,12	0,08	0,9	0,2895	1,04	0,0576	Сталь
БК-4-105-7-12	Потребитель	2	Частный		13,92	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь
БК-4-105-7-12	БК-4-105-7-13	2	Частный		81,71	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-105-7-13	БК-4-105-7-14	2	Частный		49,07	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-105-7-14	Потребитель	2	Частный		48,28	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-124-13	БК-4-124-12	2	МПСВ	1977	84,14	0,5	2,65	22,9725	82,7	0,117	Сталь
ПГ-297	БК-4-124-13	2	МПСВ	1977	4,1	0,5	2,65	23,7175	85,38	0,1208	Сталь
БК-4-124-13	Потребитель	2	Частный	2013	26,72	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-124-13	БК-4-124-13-1	2	Частный	2013	67,54	0,09	0,701	0,298	1,07	0,0468	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-124-13-1	Потребитель	2	Частный		36,71	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-124-13-1	Потребитель	2	Частный		5,8	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-124-13	БК-4-124-13-2	2	Аренда		63,68	0,08	0,9	0,298	1,07	0,0593	Пластмасса
БК-4-124-13-2	Потребитель	2	Частный	1968	5,86	0,05	3,28	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-124-13-2	БК-4-124-13-2	2	Аренда		37,23	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-4-124-13-2	Потребитель	2	Частный	1968	5,22	0,05	3,28	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-124-14	ПГ-297	2	МПСВ	1977	7,47	0,5	2,65	23,7175	85,38	0,1208	Сталь
БК-4-124-14	Потребитель	2	Энергоуправление		66,89	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
БК-4-124-15	БК-4-124-14	2	МПСВ	1977	54,97	0,5	2,65	28,3565	102,08	0,1444	Сталь
БК-4-124-16	БК-4-124-15	2	МПСВ	1977	15,41	0,5	2,65	28,3565	102,08	0,1444	Сталь
БК-4-124-16	БК-4-124-17	2	ТСЖ Азина 144	1997	17,94	0,15	1,25	3,039	10,94	0,172	Сталь
БК-4-124-17	Потребитель	2	ТСЖ Азина 144	1997	10,21	0,15	1,25	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-124-17	ИТП 144	2	МУЗУ	1990	36,32	0,1	1,98	2,89	10,4	0,368	Чугун
БК-4-105-12	БК-4-124-16	2	МПСВ	1977	51,72	0,5	2,65	31,3955	113,02	0,1599	Сталь
БК-4-105-11	БК-4-105-12	2	МПСВ	2003	4,64	0,5	0,83	37,6307	135,47	0,1917	Сталь
БК-4-105-12	БК-4-105-13	2	МПСВ	1983	30,36	0,6	2,23	6,2352	22,45	0,0221	Сталь
БК-4-105-13	БК-4-105-14	2	МПСВ	1983	29,7	0,6	2,23	6,2352	22,45	0,0221	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-14	Потребитель	2	САД		22,48	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Пластмасса
БК-4-105-14	ПГ-295	2	МПСВ	1983	9,21	0,6	2,23	6,0862	21,91	0,0215	Сталь
ПГ-295	ПГ-293	2	МПСВ	1983	99,74	0,6	2,23	6,0862	21,91	0,0215	Сталь
ПГ-293	БК-4-105-15	2	МПСВ	1983	138,8	0,6	2,23	6,0862	21,91	0,0215	Сталь
БК-4-105-15	Потребитель	2	Строймаркет		47,39	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-292	БК-4-105-15	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1975	27,82	0,5	2,79	54,5943	196,54	0,2781	Сталь
БК-4-79-56	ПГ-292	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1975	61,2	0,5	2,79	54,5943	196,54	0,2781	Сталь
БК-4-79-55	БК-4-79-56	2	ЗАО Сара- пул-молоко	1975	58,66	0,5	2,79	54,5943	196,54	0,2781	Сталь
БК-4-79-55	Узел-4-79-55-1	2	Нефтебаза		398,17	0,3	0,9	1,192	4,29	0,0169	Сталь
Узел-4-79-55-1	БК-4-79-55-2	2	Гортоп		72,94	0,15	0,9	0,596	2,15	0,0337	Пластмасса
БК-4-79-55-2	Потребитель	2	Гортоп		66,28	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-79-55-2	БК-4-79-55-3	2	Гортоп		45,94	0,15	0,9	0,447	1,61	0,0253	Пластмасса
БК-4-79-55-3	Потребитель	2	Гортоп		27,81	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-79-55-3	БК-4-79-55-4	2	Гортоп		130,91	0,15	0,9	0,298	1,07	0,0169	Пластмасса
БК-4-79-55-4	Потребитель	2	Гортоп		6,94	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-79-55-4	БК-4-79-55-5	2	Гортоп		32,51	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-55-5	Потребитель	2	Гортоп		70,67	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
Узел-4-79-55-1	БК-4-79-55-6	2	Нефтебаза		223,48	0,3	0,9	0,596	2,15	0,0084	Сталь
БК-4-79-55-6	БК-4-79-55-7	2	Сарапулгаз		83,72	0,15	0,9	0,447	1,61	0,0253	Пластмасса
БК-4-79-55-7	БК-4-79-55-8	2	Сарапулгаз		26,87	0,15	0,9	0,447	1,61	0,0253	Пластмасса
БК-4-79-55-8	Потребитель	2	Сарапулгаз		14,03	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-79-55-8	БК-4-79-55-9	2	Сарапулгаз		19,28	0,15	0,9	0,298	1,07	0,0169	Пластмасса
БК-4-79-55-9	Потребитель	2	Сарапулгаз		21,06	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-79-55-9	Потребитель	2	Сарапулгаз		20,11	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-79-55-6	БК-4-79-55-10	2	Нефтебаза		244,76	0,3	0,9	0,149	0,54	0,0021	Сталь
БК-4-79-55-10	БК-4-79-55-11	2	Нефтебаза		13,28	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Пластмасса
БК-4-79-55-11	БК-4-79-55-12	2	Нефтебаза		41,99	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Пластмасса
БК-4-79-55-12	БК-4-79-55-14	2	Нефтебаза		57,4	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Пластмасса
БК-4-79-55-14	БК-4-79-55-15	2	Нефтебаза		51,77	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Пластмасса
БК-4-79-55-15	БК-4-79-55-16	2	Нефтебаза		98,88	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Пластмасса
БК-4-79-55-16	Потребитель	2	Нефтебаза		35,23	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Пластмасса
Узел-4-79-54-2	БК-4-79-55	2	ЗАО Сарапул-молоко	1975	84,45	0,5	2,79	55,7863	200,83	0,2841	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-54	Потребитель	2	Частный		13,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-53	БК-4-79-54	2	ЗАО Сара- пул-молоко	2016	124,23	0,5	0,001	55,9353	201,37	0,2849	Пластмасса
ПГ-290	БК-4-79-53	2	ЗАО Сара- пул-молоко	2016	10,39	0,5	0,001	55,9353	201,37	0,2849	Пластмасса
БК-4-79-52	ПГ-290	2	ЗАО Сара- пул-молоко	2016	12,42	0,5	0,001	56,9783	205,12	0,2902	Пластмасса
БК-4-79-51	БК-4-79-52	2	МПСВ	2016	126,28	0,5	0,001	56,9783	205,12	0,2902	Пластмасса
БК-4-79-50	БК-4-79-51	2	МПСВ	2016	11,05	0,5	0,001	57,1273	205,66	0,291	Пластмасса
БК-4-79-51	БК-4-79-51-1	2	Частный		6,13	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-4-105-9	БК-4-105-11	2	МПСВ	2003	18,72	0,5	0,83	37,6307	135,47	0,1917	Сталь
БК-4-105-9	БК-4-105-9-1	2	СтройМаркет	2008	46,07	0,1	0,48	1,8868	6,79	0,2402	Сталь
БК-4-105-9-1	Потребитель	2	Частный		17,64	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-9-1	БК-5-2-194-28	2	МПСВ		3,37	0,1	0,9	1,7378	6,26	0,2213	Пластмасса
БК-5-2-194-28	БК-5-2-194-27	2	МПСВ	1910	114,57	0,125	7,58	1,7378	6,26	0,1416	Чугун
БК-5-2-194-27	Потребитель	2	Частный		29,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-27	БК-5-2-194-26	2	МПСВ	1910	13,3	0,125	7,58	1,5888	5,72	0,1295	Чугун
БК-5-2-194-26	Потребитель	2	Частный		9,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-194-26	БК-5-2-194-25	2	МПСВ	1910	66,83	0,125	7,58	1,4398	5,18	0,1173	Чугун
БК-5-2-194-25	БК-5-2-194-24	2	МПСВ	1910	56,45	0,125	7,58	1,2908	4,65	0,1052	Чугун
БК-5-2-194-25	Потребитель	2	Частный		19,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-24	Потребитель	2	Частный		12,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-24	Узел-5-2-194-23	2	МПСВ	1910	50,63	0,125	7,58	1,1418	4,11	0,093	Чугун
БК-5-2-194-20	Потребитель	2	МПСВ		15,59	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-5-2-194-20	БК-5-2-194-21	2	МПСВ	2003	77,24	0,1	0,771	0,596	2,15	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-194-21	Потребитель	2	МПСВ	2003	26,12	0,02	0,771	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-194-21	Потребитель	2	МПСВ	2003	21,66	0,025	0,771	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-21	Узел-5-2-194-22	2	МПСВ	2003	17,66	0,02	0,771	0,298	1,07	0,9486	Пластмасса
Узел-5-2-194-22	Потребитель	2	МПСВ	2003	15,38	0,02	0,771	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-5-2-194-22	Потребитель	2	МПСВ	2003	4,89	0,02	0,771	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-194-20	БК-5-2-194	2	МПСВ	2003	9,28	0,08	0,83	0,3968	1,43	0,0789	Сталь
БК-5-2-194	Потребитель	2	Частный	2011	116,23	0,02	0,211	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-194	БК-5-2-195	2	МПСВ	1963	40,03	0,15	3,87	2,682	9,66	0,1518	Чугун
БК-5-2-195	Потребитель	2	Частный		6,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-195	БК-5-2-196	2	МПСВ	1963	21,02	0,15	3,87	2,533	9,12	0,1433	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-196	Потребитель	2	Частный		7,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-196	БК-5-2-197	2	МПСВ	1963	20,44	0,15	3,87	2,384	8,58	0,1349	Чугун
БК-5-2-197	Потребитель	2	Частный		7,49	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-197	БК-5-2-198	2	МПСВ	1963	21,96	0,15	3,87	2,235	8,05	0,1265	Чугун
БК-5-2-198	Потребитель	2	Частный		7,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-198	БК-5-2-199	2	МПСВ	1963	18	0,15	3,87	2,086	7,51	0,118	Чугун
БК-5-2-199	Узел-5-2-199-1	2	Частный		47,89	0,025	0,9	1,043	3,75	2,1248	Пластмасса
Узел-5-2-199-1	Потребитель	2	Частный		9,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-199-1	БК-5-2-199-2	2	Частный		9,96	0,025	0,9	0,894	3,22	1,8213	Пластмасса
БК-5-2-199-2	Потребитель	2	Частный		28,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-199-2	БК-5-2-199-3	2	Частный		50,03	0,08	0,9	0,596	2,15	0,1186	Пластмасса
БК-5-2-199-3	Потребитель	2	Частный		12,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-199-3	Узел-5-2-199-4	2	Частный		10,41	0,08	0,9	0,447	1,61	0,0889	Пластмасса
Узел-5-2-199-4	Узел-5-2-199-5	2	Частный		10,35	0,08	0,9	0,298	1,07	0,0593	Пластмасса
Узел-5-2-199-5	Потребитель	2	Частный		19,54	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
Узел-5-2-199-5	Потребитель	2	Частный		9,09	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
Узел-5-2-199-4	Потребитель	2	Частный		62,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-199-2	Потребитель	2	Частный		53,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-199	БК-5-2-200	2	МПСВ	1963	10,22	0,15	3,87	1,043	3,75	0,059	Чугун
БК-5-2-200	БК-5-2-201	2	МПСВ	1963	30,59	0,15	3,87	0,298	1,07	0,0169	Чугун
БК-5-2-201	БК-5-2-202	2	МПСВ	1963	42,52	0,15	3,87	0,298	1,07	0,0169	Чугун
БК-5-2-202	Потребитель	2	Частный		40,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-202	БК-5-2-203	2	Частный		13,27	0,015	0,9	0,149	0,54	0,8432	Пластмасса
БК-5-2-203	Потребитель	2	Частный		68,53	0,015	0,9	0,149	0,54	0,8432	Пластмасса
БК-5-2-200	БК-5-2-200-1	2	Частный	2006	53,32	0,04	0,561	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса
БК-5-2-200-1	Потребитель	2	Частный	2006	12,14	0,02	0,561	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-200-1	БК-5-2-200-2	2	Частный	2006	31,59	0,04	0,561	0,596	2,15	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-200-2	БК-5-2-200-3	2	Частный	2006	16,76	0,04	0,561	0,298	1,07	0,2371	Пластмасса
БК-5-2-200-3	Потребитель	2	Частный	2006	17,05	0,02	0,561	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-200-3	Потребитель	2	Частный	2006	25	0,02	0,561	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-200-2	Потребитель	2	Частный	2006	11,67	0,02	0,561	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-200-2	Потребитель	2	Частный	2006	10,59	0,02	0,561	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-193	БК-5-2-194	2	МПСВ	1963	8,42	0,15	3,87	5,5632	20,03	0,3148	Чугун
БК-5-2-193	Потребитель	2	Частный	2011	139,2	0,02	0,211	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-194	Узел-5-2-194-1	2	Бесхозный		18,55	0,125	0,9	3,129	11,26	0,255	Пластмасса
Узел-5-2-194-1	БК-5-2-194-2	2	Частный		6,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-2	Потребитель	2	Частный		6,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-194-1	БК-5-2-194-3	2	Бесхозный		42,45	0,125	0,9	2,98	10,73	0,2428	Пластмасса
БК-5-2-194-3	БК-5-2-194-4	2	Бесхозный		56,44	0,125	0,9	2,98	10,73	0,2428	Пластмасса
БК-5-2-194-4	Потребитель	2	Частный		22,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-4	БК-5-2-194-5	2	Бесхозный		61,41	0,125	0,9	2,831	10,19	0,2307	Пластмасса
БК-5-2-194-5	БК-12 ул. Красноармейская	2	Бесхозный		9,63	0,125	0,9	2,384	8,58	0,1943	Пластмасса
БК-12 ул. Красноармейская	Потребитель	2	Частный		27,9	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-12 ул. Красноармейская	Потребитель	2	Частный		31,73	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-12 ул. Красноармейская	Узел-5-2-194-9	2	ЛВЗ		43,71	0,125	0,9	1,788	6,44	0,1457	Пластмасса
Узел-5-2-194-9	ПГ-288	2	Частный		8,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-288	Потребитель	2	Частный		10,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-194-9	БК-5-2-194-10	2	ЛВЗ		9,11	0,125	0,9	1,639	5,9	0,1336	Пластмасса
БК-5-2-194-10	Узел-5-2-194-10-1	2	Частный		40,66	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-5-2-194-10-1	Потребитель	2	Частный		9,99	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
Узел-5-2-194-10-1	Потребитель	2	Частный		10,4	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-194-10	БК-5-2-194-11	2	ЛВЗ		15,03	0,125	0,9	1,341	4,83	0,1093	Пластмасса
БК-5-2-194-11	Потребитель	2	Частный		17,71	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-194-11	Потребитель	2	Частный		12,42	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-194-11	Узел-5-2-194-12	2	ЛВЗ		40,44	0,125	0,9	1,043	3,75	0,085	Пластмасса
Узел-5-2-194-13	Потребитель	2	Частный		7,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-194-13	БК-5-2-194-14	2	ЛВЗ		14,53	0,125	0,9	0,894	3,22	0,0729	Пластмасса
БК-5-2-194-14	Узел-5-2-194-18	2	ЛВЗ		10,08	0,125	0,9	0,298	1,07	0,0243	Пластмасса
Узел-5-2-194-18	Потребитель	2	Частный		14,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-194-18	Потребитель	2	Частный		10,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-14	БК-5-2-194-15	2	Частный		27,03	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-15	БК-5-2-194-17	2	Частный		42,16	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-5-2-194-17	Потребитель	2	Частный		16,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-17	Потребитель	2	Частный		12,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-194-15	БК-5-2-194-16	2	Частный		11,1	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-5-2-194-16	Потребитель	2	Частный		9,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-194-16	Потребитель	2	Частный		45,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-12 ул. Красноармейская	БК-5-2-194-8	2	Частный		24,7	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-194-8	Потребитель	2	Частный		12,06	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-12 ул. Красноармейская	Потребитель	2	Частный		162,21	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-5-2-194-5	Узел-5-2-194-6	2	Частный		38,72	0,02	0,9	0,447	1,61	1,4229	Пластмасса
Узел-5-2-194-6	Потребитель	2	Частный		10,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-194-6	Узел-5-2-194-7	2	Частный		27,95	0,02	0,9	0,298	1,07	0,9486	Пластмасса
Узел-5-2-194-7	Потребитель	2	Частный		40,67	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-5-2-194-7	Потребитель	2	Частный		45,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-290	Потребитель	2	Частный		18,29	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
ПГ-290	БК-4-79-52-1	2	МашЗавод		10,21	0,2	0,9	0,894	3,22	0,0285	Пластмасса
БК-4-79-52-1	БК-4-79-52-2	2	МашЗавод		11,11	0,2	0,9	0,894	3,22	0,0285	Пластмасса
БК-4-79-52-2	БК-4-79-52-3	2	МашЗавод		10,08	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-52-3	Потребитель	2	МашЗавод		16,69	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Пластмасса
БК-4-79-52-2	БК-4-79-52-4	2	МашЗавод		103,61	0,2	0,9	0,745	2,68	0,0237	Пластмасса
БК-4-79-52-4	БК-4-79-52-5	2	МашЗавод		15,3	0,2	0,9	0,745	2,68	0,0237	Пластмасса
БК-4-79-52-5	БК-4-79-52-6	2	МашЗавод		62,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-52-6	Потребитель	2	МашЗавод		26,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-52-5	Узел-4-79-52-7	2	МашЗавод		82,32	0,2	0,9	0,596	2,15	0,019	Пластмасса
Узел-4-79-52-7	Потребитель	2	МашЗавод		15,3	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Пластмасса
Узел-4-79-52-7	Узел-4-79-52-8	2	МашЗавод		22,95	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-79-52-8	Узел-4-79-52-9	2	МашЗавод		131,65	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-52-9	Потребитель	2	МашЗавод		21,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-52-9	Потребитель	2	МашЗавод		62,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-52-8	Потребитель	2	МашЗавод		57,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-51-1	Потребитель	2	Частный		53,59	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-2 ул.Дзержинского	БК-4-79-50	2	МПСВ	2016	20,26	0,5	0,001	57,1273	205,66	0,291	Пластмасса
БК-4-79-49	БК-2 ул.Дзержинского	2	МПСВ	2016	34,69	0,5	0,001	57,1273	205,66	0,291	Пластмасса
ПГ-289	БК-4-79-49	2	МПСВ	2016	20,6	0,5	0,001	57,1273	205,66	0,291	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-289	Потребитель	2	МашЗавод		13,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-289	Потребитель	2	Частный		51,13	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ВК-4-79-48	ПГ-289	2	МПСВ	2016	54,05	0,5	0,001	57,4253	206,73	0,2925	Пластмасса
ВК-4-79-48	Потребитель	2	Частный		104,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-47	ВК-4-79-48	2	МПСВ	2016	10,75	0,5	0,001	57,5743	207,27	0,2932	Пластмасса
Узел-4-79-47	ВК-4-79-47-1	2	МашЗавод		46,08	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-79-47-1	Потребитель	2	МашЗавод		5,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-47-1	ВК-4-79-47-2	2	МашЗавод		24,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-47-2	Потребитель	2	МашЗавод		22,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-46	Узел-4-79-47	2	МПСВ	2016	130,15	0,5	0,001	57,8723	208,34	0,2947	Пластмасса
ВК-4-79-46	Потребитель	2	Частный		16,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-46	ВК-5-2-190-19	2	ЛВЗ		54,73	0,1	0,9	4,0706	14,65	0,5183	Сталь
ВК-5-2-190-19	ОАО "Сарапульский ли- кероводоч- ный завод"	2	ЛВЗ		24,62	0,025	0,9	0,36	1,3	0,7334	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-190-19	ОАО "Сарапульский ли-кероводоч-ный завод"	2	ЛВЗ		161,91	0,1	0,9	0,36	1,3	0,0458	Сталь
БК-4-79-46	БК-4-79-46	2	МПСВ	2016	23,42	0,5	0,001	62,0918	223,53	0,3162	Пластмасса
БК-4-79-46	Потребитель	2	Частный		16,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-285	БК-4-79-46	2	МПСВ	2016	36,78	0,5	0,001	62,2408	224,07	0,317	Пластмасса
ПГ-285	БК-4-79-45-3	2	Частный		10,23	0,05	0,9	1,341	4,83	0,683	Пластмасса
БК-4-79-45-3	Узел-4-79-45-4	2	Частный		61,37	0,05	0,9	1,192	4,29	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-45-4	Узел-4-79-45-5	2	Частный		23,9	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
Узел-4-79-45-4	Потребитель	2	Частный		12,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-5	Узел-4-79-45-6	2	Частный		14,68	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
Узел-4-79-45-7	Узел-4-79-45-8	2	Частный		16,2	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-6	Узел-4-79-45-7	2	Частный		4,69	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
Узел-4-79-45-8	БК-4-79-45-9	2	Частный		12,01	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-4-79-45-3	Потребитель	2	Частный		11,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-5	Потребитель	2	Частный		11,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-6	Потребитель	2	Частный		16,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-79-45-7	Потребитель	2	Частный		12,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-8	Потребитель	2	Частный		15,88	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-45-9	Потребитель	2	Частный		12,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-45-9	Узел-4-79-45-10	2	Частный		6,85	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-4-79-45-10	Потребитель	2	Частный		16,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-10	Потребитель	2	Частный		84,27	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-285	Потребитель	2	Частный		41,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-45	ПГ-285	2	МПСВ	2016	61,57	0,5	0,001	63,7308	229,43	0,3246	Пластмасса
БК-4-79-45	Потребитель	2	Частный		16,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-45	Потребитель	2	Частный		14,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-45	Узел-4-79-45-1	2	Частный		18,66	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-79-45-1	Потребитель	2	Частный		18,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-1	Узел-4-79-45-2	2	Частный		11,94	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-45-2	Потребитель	2	Частный		3,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-45-2	Потребитель	2	Частный		16,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-279	БК-4-79-45	2	МПСВ	2016	76,4	0,5	0,001	64,4758	232,11	0,3284	Пластмасса
ПГ-279	БК-4-79-44	2	МПСВ	1997	4,58	0,2	1,25	6,9616	25,06	0,2216	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44	Потребитель	2	Частный		50,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-279	БК ул.Дзержинск ого	2	МПСВ		3,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК ул.Дзержинс кого	Потребитель	2	Частный		54,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44	БК-4-79-44-1	2	МПСВ	1997	59,63	0,2	1,25	6,8126	24,53	0,2169	Сталь
БК-4-79-44-1	Потребитель	2	Частный		22,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-1	Потребитель	2	Частный		21,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-279	Потребитель	2	Частный		28,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-1	БК-4-79-44-2	2	МПСВ	1997	36,15	0,2	1,25	6,5146	23,45	0,2074	Сталь
БК-4-79-44-2	Потребитель	2	Частный		20,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-2	БК-4-79-44-3	2	ООО Сара- пултепло- энерго		70,37	0,09	0,9	1,237	4,45	0,1944	Пластмасса
БК-4-79-44-3	Котельная Дубровская, 15а	2	ООО Сара- пултепло- энерго		15,23	0,09	0,9	0,641	2,31	0,1008	Пластмасса
БК-4-79-44-3	Потребитель	2	Частный		20,06	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-3	Потребитель	2	Частный		52,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-3	БК-4-79-44-4	2	Частный		16,94	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-4	Потребитель	2	Частный		20	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-4	Потребитель	2	Частный		41,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-2	ПГ-280	2	МПСВ	1997	16,47	0,2	1,25	5,1286	18,46	0,1633	Сталь
ПГ-280	БК-4-79-44-5	2	МПСВ	2007	5,18	0,032	0,491	1,1555	4,16	1,4367	Пластмасса
ПГ-280	БК-4-79-44-5	2	Частный		6,18	0,025	0,9	0,4835	1,74	0,9851	Пластмасса
БК-4-79-44-5	БК-4-79-44-11	2	Частный		5,97	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-79-44-11	Узел-4-79-44-12	2	Частный		5,71	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-79-44-12	БК-4-79-44-13	2	Частный		2,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-13	Потребитель	2	Частный		7,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-12	Узел-4-79-44-14	2	Частный		29,28	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-44-14	БК-4-79-44-15	2	Частный		2,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-15	Потребитель	2	Частный		8,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-14	БК-4-79-44-16	2	Частный		22,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-16	Потребитель	2	Частный		8,72	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-5	БК-4-79-44-6	2	Частный		74	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-79-44-6	Потребитель	2	Частный		13,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-6	БК-4-79-44-6-1	2	Частный		15,79	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-6-1	Потребитель	2	Частный		10,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-6-1	Потребитель	2	Частный		31,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-5	БК-4-79-44-7	2	МПСВ	2007	88,25	0,032	0,491	0,745	2,68	0,9264	Пластмасса
БК-4-79-44-7	БК-4-79-44-8	2	МПСВ	2007	17,88	0,032	0,491	0,596	2,15	0,7411	Пластмасса
БК-4-79-44-8	Узел-4-79-44-9	2	МПСВ	2007	20,05	0,032	0,491	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
Узел-4-79-44-9	БК-4-79-44-10	2	МПСВ	2007	5	0,032	0,491	0,298	1,07	0,3705	Пластмасса
БК-4-79-44-10	Потребитель	2	Частный		38,29	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-79-44-10	Потребитель	2	Частный		17,78	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
Узел-4-79-44-9	Потребитель	2	Частный		14,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-8	Потребитель	2	Частный		12,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-7	Потребитель	2	Частный		10,52	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-280	БК-4-79-44-17	2	МПСВ	1997	72,77	0,2	1,25	3,4896	12,56	0,1111	Сталь
БК-4-79-44-17	ПГ-281	2	МПСВ	2001	26,4	0,1	0,97	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-281	Потребитель	2	МПСВ	2001	28,69	0,1	0,97	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-44-17	БК-4-79-44-18	2	МПСВ	1997	7,98	0,2	1,25	3,3406	12,03	0,1063	Сталь
БК-4-79-44-18	Узел-4-79-44-21	2	МПСВ	1993	78,37	0,1	1,53	2,7446	9,88	0,3495	Сталь
БК-4-79-44-22	Потребитель	2	МПСВ	1988	66,01	0,1	1,88	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-22	ПГ-282	2	МПСВ	1988	50,44	0,1	1,88	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-282	Потребитель	2	МПСВ	1988	15,11	0,1	1,88	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-44-22	БК-4-79-44-23	2	МПСВ	2014	5,21	0,09	1,53	2,4466	8,81	0,3846	Пластмасса
БК-4-79-44-23	БК-4-79-44-24	2	МПСВ	2014	43,71	0,09	1,53	2,2976	8,27	0,3612	Пластмасса
БК-4-79-44-24	Потребитель	2	Частный		22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-23	Потребитель	2	Частный		24,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-24	БК-4-79-44-25	2	МПСВ	2014	34,78	0,09	1,53	2,1486	7,74	0,3377	Пластмасса
БК-4-79-44-25	Узел-4-79-44-25-1	2	Частный		20,77	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
Узел-4-79-44-25-1	Потребитель	2	Частный		18,59	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-79-44-25	БК 1-й Дубровский переулк	2	МПСВ	2014	8,03	0,09	1,53	1,9996	7,2	0,3143	Пластмасса
БК 1-й Дубровский переулк	ПГ-283	2	МПСВ	1993	8,83	0,2	1,53	1,9996	7,2	0,0637	Сталь
ПГ-283	Узел-4-79-44-26	2	МПСВ	1993	15,82	0,2	1,53	1,9996	7,2	0,0637	Сталь
Узел-4-79-44-26	БК-4-79-44-27	2	Частный		8,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-27	Потребитель	2	Частный		7,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-26	БК-4-79-44-28	2	МПСВ	1993	25,72	0,2	1,53	1,8506	6,66	0,0589	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-28	Потребитель	2	Частный		12,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-28	БК-4-79-44-29	2	МПСВ	1993	24,97	0,2	1,53	1,7016	6,13	0,0542	Сталь
БК-4-79-44-29	Потребитель	2	Частный		14,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-29	ПГ-284	2	МПСВ	2010	22,64	0,1	1,53	1,5526	5,59	0,1977	Сталь
ПГ-284	БК-4-79-44-30	2	МПСВ	1938	5,75	0,1	5,62	3,042	10,95	0,3873	Чугун
БК-4-79-44-30	Потребитель	2	Частный		30,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-30	Узел-4-79-44-31	2	МПСВ	1938	9,96	0,1	5,62	2,893	10,41	0,3684	Чугун
Узел-4-79-44-31	Потребитель	2	Кожкомбинат		66,89	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
Узел-4-79-44-31	БК-4-79-44-32	2	МПСВ	1938	32	0,1	5,62	2,744	9,88	0,3494	Чугун
БК-4-79-44-32	Узел-4-79-44-33	2	Частный		9,97	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-44-33	Потребитель	2	Частный		9,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-33	Потребитель	2	Частный		24,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-32	БК-4-79-44-34	2	МПСВ	1938	44,5	0,1	5,62	2,446	8,81	0,3114	Чугун
БК-4-79-44-34	Узел-4-79-44-35	2	Частный		11,43	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-44-35	Потребитель	2	Частный		8,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-35	Потребитель	2	Частный		34,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-34	Узел-4-79-44-36	2	Частный		3,54	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-79-44-36	Потребитель	2	Частный		34,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-36	Потребитель	2	Частный		39,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-34	БК-4-79-44-37	2	МПСВ	1938	42,99	0,1	5,62	1,85	6,66	0,2356	Чугун
БК-4-79-44-37	Потребитель	2	Частный		71,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-37	БК-4-79-44-38	2	МПСВ	1938	13,11	0,1	5,62	1,701	6,12	0,2166	Чугун
БК-4-79-44-38	Потребитель	2	Частный		19,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-38	БК-4-79-44-39	2	МПСВ	1938	19,56	0,1	5,62	1,552	5,59	0,1976	Чугун
БК-4-79-44-39	Потребитель	2	Частный		37,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-39	БК-4-79-44-40	2	МПСВ	1938	7,91	0,1	5,62	1,403	5,05	0,1786	Чугун
БК-4-79-44-40	Потребитель	2	Частный		18,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-40	БК-4-79-44-41	2	МПСВ	1938	22,3	0,1	5,62	1,254	4,51	0,1597	Чугун
БК-4-79-44-41	БК-4-79-44-42	2	МПСВ	1938	12,33	0,1	5,62	1,254	4,51	0,1597	Чугун
БК-4-79-44-42	БК-4-79-44-43	2	ЛВЗ		46,4	0,1	0,9	0,658	2,37	0,0838	Пластмасса
БК-4-79-44-43	Потребитель	2	Частный		10,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-43	Потребитель	2	Частный		20,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-43	ОАО "Сарапульский ли- кероводоч- ный завод"	2	ЛВЗ		140,2	0,1	0,9	0,36	1,3	0,0458	Пластмасса
БК-4-79-44-42	БК-4-79-44-44	2	МПСВ	1938	74,94	0,1	5,62	0,596	2,15	0,0759	Чугун
БК-4-79-44-44	БК-4-79-44-45	2	МПСВ	1938	4,61	0,1	5,62	0,596	2,15	0,0759	Чугун
БК-4-79-44-45	БК-4-79-44-46	2	МПСВ	1938	3,25	0,1	5,62	0,596	2,15	0,0759	Чугун
БК-4-79-44-46	БК-4-79-44-47	2	МПСВ	1938	3,62	0,1	5,62	0,596	2,15	0,0759	Чугун
БК-4-79-44-47	БК-4-79-44-48	2	МПСВ	1938	3,45	0,1	5,62	0,596	2,15	0,0759	Чугун
БК-4-79-44-48	БК-4-79-44-49	2	МПСВ	1938	11,49	0,1	5,62	0,596	2,15	0,0759	Чугун
БК-4-79-44-49	БК-4-79-44-50	2	Частный		10,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-50	Потребитель	2	Частный		9,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-49	БК-4-79-44-51	2	МПСВ	1938	70,93	0,1	5,62	0,447	1,61	0,0569	Чугун
БК-4-79-44-51	БК-4-79-44-52	2	МПСВ	1938	8,24	0,1	5,62	0,447	1,61	0,0569	Чугун
БК-4-79-44-52	Потребитель	2	Частный		63,63	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-79-44-52	БК-4-79-44-53	2	МПСВ	1938	27,5	0,1	5,62	0,298	1,07	0,0379	Чугун
БК-4-79-44-53	БК-4-79-44-54	2	МПСВ	1938	38,83	0,1	5,62	0,298	1,07	0,0379	Чугун
БК-4-79-44-54	БК-4-79-44-55	2	МПСВ	1938	20,3	0,1	5,62	0,298	1,07	0,0379	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-55	Потребитель	2	Частный		22,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-55	БК-4-79-44-56	2	МПСВ	2007	36,35	0,1	0,79	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-79-44-56	БК-4-79-44-57	2	МПСВ	2007	19,07	0,1	0,79	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-79-44-57	Потребитель	2	Частный		74,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-326	БК-4-124	2	МПСВ	1982	98,15	0,4	2,3	24,9167	89,7	0,1983	Сталь
БК-4-123-1	Узел-4-123-2	2	Частный		42,46	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-123-2	Потребитель	2	Частный		9,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-123-2	Потребитель	2	Частный		34,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-3	БК-4-123-1	2	МПСВ	1994	10,64	0,2	1,46	0,298	1,07	0,0095	Сталь
БК-4-123-3	Потребитель	2	Частный		8,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-3	Потребитель	2	Частный		23,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-4	БК-4-123-3	2	МПСВ	1994	23,32	0,2	1,46	0,596	2,15	0,019	Сталь
БК-4-123-4	Потребитель	2	Частный		9,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-4	Потребитель	2	Частный		20,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-323	БК-4-108-11	2	Аренда		24,34	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса
БК-4-108-11	Потребитель	2	МПСВ	1986	20,11	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-108-11	Потребитель	2	Аренда		33,8	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-323	ВК-4-123-14	2	МПСВ	1994	7,31	0,2	1,46	3,576	12,87	0,1138	Сталь
ВК-4-123-14	Потребитель	2	Частный		72,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-14	Потребитель	2	Частный		53,2	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-14	ВК-4-123-13	2	МПСВ	1994	8,48	0,2	1,46	3,278	11,8	0,1043	Сталь
ВК-4-123-13	Потребитель	2	Частный		14,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-13	ВК-4-123-12	2	МПСВ	1994	7,63	0,2	1,46	3,129	11,26	0,0996	Сталь
ВК-4-123-12	Потребитель	2	Частный		12,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-12	Потребитель	2	Частный		29,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-5	ВК-4-123-4	2	МПСВ	1994	17,83	0,2	1,46	0,894	3,22	0,0285	Сталь
ВК-4-123-5	Потребитель	2	Частный		8,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-6	ВК-4-123-5	2	МПСВ	1994	13,7	0,2	1,46	1,043	3,75	0,0332	Сталь
ВК-4-123-6	Потребитель	2	Частный		14,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-6	Потребитель	2	Частный		30,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-7	ВК-4-123-6	2	МПСВ	1994	16,83	0,2	1,46	1,341	4,83	0,0427	Сталь
ВК-4-123-7	Потребитель	2	Частный		15,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-7	Потребитель	2	Частный		27,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-123-8	ВК-4-123-7	2	МПСВ	1994	22,11	0,2	1,46	1,639	5,9	0,0522	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-123-8	Потребитель	2	Частный		15,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-8	Потребитель	2	Частный		30,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-8	Потребитель	2	Частный		19,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-9	БК-4-123-8	2	МПСВ	1994	17,88	0,2	1,46	2,086	7,51	0,0664	Сталь
БК-4-123-9	Потребитель	2	Частный		17,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-9	Потребитель	2	Частный		20,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-9	Потребитель	2	Частный		50,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-10	БК-4-123-9	2	МПСВ	1994	29,29	0,2	1,46	2,533	9,12	0,0806	Сталь
БК-4-123-10	Потребитель	2	Частный		17,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-11	БК-4-123-10	2	МПСВ	1994	17,92	0,2	1,46	2,682	9,66	0,0854	Сталь
БК-4-123-11	Потребитель	2	Частный		12,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-123-12	БК-4-123-11	2	МПСВ	1994	22,14	0,2	1,46	2,831	10,19	0,0901	Сталь
БК-4-123	ПГ-326	2	МПСВ	1982	35,02	0,4	2,3	24,9167	89,7	0,1983	Сталь
БК-4-123	Потребитель	2	Частный		18,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-122	БК-4-123	2	МПСВ	1982	15,12	0,4	2,3	25,0657	90,24	0,1995	Сталь
БК-4-122	Потребитель	2	Частный		17,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-122	Потребитель	2	Частный		13,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-122	Потребитель	2	Частный		28,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-121	ВК-4-122	2	МПСВ	1982	43,6	0,4	2,3	25,5127	91,85	0,203	Сталь
ВК-4-121	ПГ-325	2	МПСВ	1982	4,04	0,4	2,3	3,9137	14,09	0,0311	Сталь
ПГ-325	ВК-4-121-1	2	Частный		3,96	0,04	0,9	3,9137	14,09	3,1145	Пластмасса
ВК-4-121-1	ВК-4-121-2	2	Частный		3,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-121-2	Потребитель	2	Частный		17,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-121-1	Потребитель	2	Частный		28,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-121-1	Узел-4-121-3	2	Частный		4,23	0,04	0,9	3,6157	13,02	2,8774	Пластмасса
Узел-4-121-3	Потребитель	2	Частный		8,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-3	Узел-4-121-4	2	Частный		34,81	0,04	0,9	3,4667	12,48	2,7588	Пластмасса
Узел-4-121-4	Потребитель	2	Частный		19,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-4	Узел-4-121-5	2	Частный		10,65	0,04	0,9	3,3177	11,94	2,6402	Пластмасса
Узел-4-121-5	Потребитель	2	Частный		12,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-5	Узел-4-121-6	2	Частный		6,51	0,04	0,9	3,1687	11,41	2,5216	Пластмасса
Узел-4-121-6	Потребитель	2	Частный		14,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-6	ВК-4-121-7	2	Частный		17,43	0,04	0,9	3,0197	10,87	2,4031	Пластмасса
ВК-4-121-7	Потребитель	2	Частный		13,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-121-7	Потребитель	2	Частный		58,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-121-7	Потребитель	2	Частный		36,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-121-7	БК-4-121-8	2	Частный		13,19	0,04	0,9	2,5727	9,26	2,0473	Пластмасса
БК-4-121-8	БК-4-121-10	2	Частный		11,69	0,04	0,9	2,2747	8,19	1,8102	Пластмасса
БК-4-121-10	Узел-4-121-11	2	Частный		8,94	0,04	0,9	1,5297	5,51	1,2173	Пластмасса
Узел-4-121-11	Потребитель	2	Частный		15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-11	Узел-4-121-12	2	Частный		35,9	0,04	0,9	1,3807	4,97	1,0988	Пластмасса
Узел-4-121-12	Потребитель	2	Частный		19,67	0,025	0,9	0,1414	0,51	0,288	Пластмасса
Узел-4-121-12	БК-4-121-13	2	Частный		29,88	0,04	0,9	1,2394	4,46	0,9863	Пластмасса
БК-4-121-13	Потребитель	2	Частный		13,13	0,025	0,9	0,1235	0,44	0,2516	Пластмасса
БК-4-121-13	Потребитель	2	Частный		14,51	0,025	0,9	0,1273	0,46	0,2593	Пластмасса
БК-4-121-13	БК ул. Ломоносова	2	Частный		55,35	0,04	0,9	0,9886	3,56	0,7867	Пластмасса
БК ул. Ломоносова	Потребитель	2	Частный		26,74	0,025	0,9	0,1004	0,36	0,2046	Пластмасса
БК ул. Ломоносова	Потребитель	2	Частный		16,13	0,025	0,9	0,1031	0,37	0,21	Пластмасса
БК ул. Ломоносова	Потребитель	2	Частный		16,05	0,025	0,9	0,0998	0,36	0,2034	Пластмасса
БК ул. Ломоносова	БК-4-121-14	2	Частный		17,28	0,04	0,9	0,6852	2,47	0,5453	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-121-14	Потребитель	2	Частный		11,97	0,025	0,9	0,1046	0,38	0,213	Пластмасса
БК-4-121-14	Потребитель	2	Частный		14,48	0,025	0,9	0,0991	0,36	0,2018	Пластмасса
БК-4-121-14	БК-4-121-15	2	Частный		14,5	0,04	0,9	0,4816	1,73	0,3833	Пластмасса
БК-4-121-15	Потребитель	2	Частный		15,97	0,025	0,9	0,0977	0,35	0,199	Пластмасса
БК-4-121-15	Потребитель	2	Частный		46,92	0,025	0,9	0,0967	0,35	0,1969	Пластмасса
БК-4-121-15	БК-4-121-16	2	Частный		26,92	0,032	0,9	0,2873	1,03	0,3572	Пластмасса
БК-4-121-16	Потребитель	2	Частный		16,32	0,025	0,9	0,0921	0,33	0,1877	Пластмасса
БК-4-121-16	Потребитель	2	Частный		14,91	0,025	0,9	0,0928	0,33	0,189	Пластмасса
БК-4-121-16	Потребитель	2	Частный		149,15	0,025	0,9	0,1024	0,37	0,2087	Пластмасса
БК-4-121-8	Узел-4-121-9	2	Частный		54,79	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-121-9	Потребитель	2	Частный		33,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-9	Потребитель	2	Частный		10,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-121-10	БК-4-121-10-1	2	Частный		46,59	0,04	0,9	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса
БК-4-121-10-1	Потребитель	2	Частный		9,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-121-10-1	БК-4-121-10-2	2	Частный		12,61	0,04	0,9	0,596	2,15	0,4743	Пластмасса
БК-4-121-10-2	Потребитель	2	Частный		10,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-121-10-2	Узел-4-121-10-3	2	Частный		7,74	0,04	0,9	0,447	1,61	0,3557	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-121-10-4	Потребитель	2	Частный		31,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-121-10-4	Узел-4-121-10-5	2	Частный		9,49	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-121-10-5	Потребитель	2	Частный		17,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-10-5	Потребитель	2	Частный		2,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-120	БК-4-121	2	МПСВ	1996	45,13	0,5	1,32	29,4264	105,94	0,1499	Сталь
БК-4-120	Потребитель	2	Частный		9,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-120	Потребитель	2	Частный		16,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-119	БК-4-120	2	МПСВ	1996	16,94	0,5	1,32	29,7244	107,01	0,1514	Сталь
БК-4-119	Потребитель	2	Частный		8,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-119	Потребитель	2	Частный		17,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-324	БК-4-119	2	МПСВ	1996	34,08	0,5	1,32	30,0224	108,08	0,1529	Сталь
ПГ-324	Узел-4-118-1	2	Частный		51,34	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-118-1	Потребитель	2	Частный		8,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-118-1	Потребитель	2	Частный		9,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-324	Потребитель	2	Частный		19,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-324	Потребитель	2	Частный		25,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-324	Узел-4-118	2	Частный		47,36	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-4-118	Потребитель	2	Частный		7,83	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-118	Потребитель	2	Частный		10,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-324	Потребитель	2	Частный		10,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-116	ПГ-324	2	МПСВ	1996	73,53	0,5	1,32	31,0654	111,84	0,1582	Сталь
БК-4-116	БК-4-117	2	Частный		4,4	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-117	Потребитель	2	Частный		24,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-117	Потребитель	2	Частный		39,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-117	Потребитель	2	Частный		49,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-115	БК-4-116	2	МПСВ	1996	31,59	0,5	1,32	31,5124	113,44	0,1605	Сталь
БК-4-115	Потребитель	2	Частный		17,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-115	Потребитель	2	Частный		24,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-114	БК-4-115	2	МПСВ	1996	15,79	0,5	1,32	31,8104	114,52	0,162	Сталь
БК-4-108-7	Потребитель	2	МПСВ	1989	17	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь
БК-4-108-6	БК-4-108-6-9	2	Частный		15,36	0,1	0,9	0,447	1,61	0,0569	Пластмасса
БК-4-108-6-9	БК-4-108-6-10	2	Частный		39,87	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-4-108-6-10	Потребитель	2	Частный		9,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-10	БК-4-108-6-11	2	Частный		20,49	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-4-108-6-11	БК-4-108-6-12	2	Частный		20,93	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-108-6-12	Потребитель	2	Частный		8,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-108-6-11	Потребитель	2	Частный		16,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-320	БК-4-108-6-1	2	Частный		17,07	0,032	0,9	1,192	4,29	1,4822	Пластмасса
БК-4-108-6-1	Потребитель	2	Частный		30,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-1	Узел-4-108-6-2	2	Частный		14,83	0,032	0,9	1,043	3,75	1,2969	Пластмасса
Узел-4-108-6-2	Потребитель	2	Частный		14,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-2	Узел-4-108-6-3	2	Частный		13,4	0,032	0,9	0,894	3,22	1,1116	Пластмасса
Узел-4-108-6-3	Потребитель	2	Частный		12,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-3	Узел-4-108-6-4	2	Частный		16,43	0,032	0,9	0,745	2,68	0,9264	Пластмасса
Узел-4-108-6-4	Потребитель	2	Частный		11,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-4	Узел-4-108-6-5	2	Частный		13,82	0,032	0,9	0,596	2,15	0,7411	Пластмасса
Узел-4-108-6-5	Потребитель	2	Частный		12,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-5	Узел-4-108-6-6	2	Частный		18,97	0,032	0,9	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
Узел-4-108-6-6	Потребитель	2	Частный		10,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-6	Узел-4-108-6-7	2	Частный		8,97	0,032	0,9	0,298	1,07	0,3705	Пластмасса
Узел-4-108-6-7	Потребитель	2	Частный		31,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-7	Узел-4-108-6-8	2	Частный		11,75	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-108-6	Узел-4-108-6-13	2	Частный		4,46	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-108-6-13	Потребитель	2	Частный		10,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-13	БК-4-108-6-14	2	Частный		27,37	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-14	Потребитель	2	Частный		26,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-14	БК-4-108-6-15	2	Частный		18,34	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-4-108-6-15	Потребитель	2	Частный		11,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-15	БК-4-108-6-16	2	Частный		19,8	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-4-108-6-16	Потребитель	2	Частный		16,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-16	БК-4-108-6-17	2	Частный		65,41	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-108-6-17	Потребитель	2	Частный		11,92	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-108-6-18	БК-4-108-6-18	2	Частный		14,83	0,08	0,9	3,725	13,41	0,7411	Пластмасса
БК-4-108-6-18	БК-4-108-6-19	2	Частный		42,48	0,08	0,9	3,725	13,41	0,7411	Пластмасса
БК-4-108-6-19	Потребитель	2	Частный		10,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-19	Узел-4-108-6-20	2	Частный		6,22	0,08	0,9	3,576	12,87	0,7114	Пластмасса
Узел-4-108-6-20	Потребитель	2	Частный		17,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-20	Узел-4-108-6-21	2	Частный		10,01	0,08	0,9	3,427	12,34	0,6818	Пластмасса
Узел-4-108-6-21	Потребитель	2	Частный		9,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-21	БК-4-108-6-22	2	Частный		10,15	0,08	0,9	3,278	11,8	0,6522	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-108-6-22	Потребитель	2	Частный		8,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-22	Потребитель	2	Частный		18,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-22	БК-4-108-6-23	2	Частный		19,6	0,08	0,9	2,98	10,73	0,5929	Пластмасса
БК-4-108-6-23	Потребитель	2	Частный		20,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-23	Узел-4-108-6-31	2	Частный		5,06	0,08	0,9	1,341	4,83	0,2668	Пластмасса
Узел-4-108-6-31	Потребитель	2	Частный		11,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-23	БК-4-108-6-24	2	Частный		30,83	0,05	0,9	1,49	5,36	0,7589	Пластмасса
БК-4-108-6-24	Потребитель	2	Частный		11,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-24	БК-4-108-6-25	2	Частный		32,73	0,05	0,9	1,341	4,83	0,683	Пластмасса
БК-4-108-6-25	Потребитель	2	Частный		12,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-25	Потребитель	2	Частный		17,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-25	БК-4-108-6-26	2	Частный		13,56	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
БК-4-108-6-26	Потребитель	2	Частный		52,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-26	БК-4-108-6-27	2	Частный		13,69	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
БК-4-108-6-27	Потребитель	2	Частный		13,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-27	Потребитель	2	Частный		12,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-27	БК-4-108-6-28	2	Частный		25,7	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-108-6-28	Потребитель	2	Частный		13,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-28	БК-4-108-6-29	2	Частный		24,97	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-4-108-6-29	Потребитель	2	Частный		14,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-29	Потребитель	2	Частный		17,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-29	БК-4-108-6-30	2	Частный		13,47	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-108-6-30	Потребитель	2	Частный		11,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-31	Узел-4-108-6-32	2	Частный		35,63	0,08	0,9	1,192	4,29	0,2371	Пластмасса
Узел-4-108-6-32	Узел-4-108-6-33	2	Частный		18,09	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-108-6-33	Потребитель	2	Частный		7,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-33	Потребитель	2	Частный		7,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-32	Узел-4-108-6-34	2	Частный		22,8	0,065	0,9	0,894	3,22	0,2694	Пластмасса
Узел-4-108-6-34	Узел-4-108-6-35	2	Частный		5,95	0,065	0,9	0,745	2,68	0,2245	Пластмасса
Узел-4-108-6-34	Потребитель	2	Частный		16,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-35	Потребитель	2	Частный		12,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-108-6-35	БК-4-108-6-36	2	Частный		9,63	0,065	0,9	0,596	2,15	0,1796	Пластмасса
БК-4-108-6-36	Узел-4-108-6-37	2	Частный		27,91	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-108-6-37	Потребитель	2	Частный		22,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-108-6-37	Потребитель	2	Частный		5,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-36	Потребитель	2	Частный		18,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-108-6-36	Потребитель	2	Частный		45,88	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-8	БК-4-105-9	2	МПСВ	2003	202,46	0,5	0,83	39,5175	142,26	0,2013	Сталь
БК-4-105-8	БК-4-105-8-1	2	Частный		4,5	0,1	0,9	18,03	64,91	2,2957	Пластмасса
БК-4-105-8-1	ПГ-304	2	Частный		16,83	0,1	0,9	18,03	64,91	2,2957	Пластмасса
ПГ-304	БК-4-105-8-2	2	Частный		8,95	0,1	0,9	18,03	64,91	2,2957	Пластмасса
БК-4-105-8-2	ЗАО "Сарапульский дрожжепив-завод"	2	Частный		54,57	0,1	0,9	18,03	64,91	2,2957	Пластмасса
БК-4-105-7	БК-4-105-8	2	МПСВ	2003	47,56	0,5	0,83	57,5475	207,17	0,2931	Сталь
БК-4-105-7	Узел-4-105-7-1	2	МПСВ		6,78	0,025	0,9	0,7272	2,62	1,4815	Пластмасса
БК-4-105-6	БК-4-105-7	2	МПСВ	2003	95,3	0,5	0,83	58,2747	209,79	0,2968	Сталь
Узел-4-105-5	БК-4-105-6	2	МПСВ	2002	2,87	0,5	0,9	60,627	218,26	0,3088	Сталь
Узел-4-105-5	ЗУ-БК-4-105-6-2	2	МПСВ	2005	1,45	0,15	0,69	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-105-6-2	БК-4-105-6-3	2	МПСВ	2005	23,15	0,15	0,69	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-105-6-3	Потребитель	2	МПСВ	2005	9,89	0,15	0,69	0,149	0,54	0,0084	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-6-3	Потребитель	2	Частный		18,98	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
Узел-4-105-7-1	БК-4-105-7-2	2	МПСВ	1958	45,13	0,15	4,22	2,7815	10,01	0,1574	Чугун
БК-4-105-7-2	БК-4-105-7-3	2	МПСВ	1964	32,21	0,1	3,56	1,598	5,75	0,2035	Сталь
БК-4-105-7-3	Потребитель	2	МПСВ	1964	13,93	0,1	3,56	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-7-3	Потребитель	2	МПСВ	1970	21,79	0,065	3,14	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-105-7-2	БК-4-105-7-4	2	МПСВ	1958	18,01	0,15	4,22	1,1835	4,26	0,067	Чугун
БК-4-105-7-4	БК-4-105-7-5	2	МПСВ	1958	63,06	0,15	4,22	1,1835	4,26	0,067	Чугун
БК-4-105-7-5	БК-4-105-7-6	2	МПСВ	1977	31,28	0,1	2,65	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-7-6	Потребитель	2	МПСВ	1977	18,84	0,1	2,65	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-7-5	БК-4-105-7-7	2	МПСВ	1973	17,85	0,1	2,93	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-7-7	Потребитель	2	Бесхозный		14,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-105-7-5	БК-4-105-7-9	2	МПСВ	2002	27,29	0,1	0,9	0,8855	3,19	0,1127	Сталь
БК-4-105-7-9	Потребитель	2	МПСВ	2005	20,22	0,05	0,631	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-7-9	БК-4-105-7-10	2	МПСВ	2002	14,15	0,1	0,9	0,7365	2,65	0,0938	Сталь
БК-4-105-7-10	Потребитель	2	УНО	1960	11,21	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-7-10	БК-4-105-7-11	2	МПСВ	2002	31,83	0,1	0,9	0,5875	2,11	0,0748	Сталь
БК-4-105-7-11	БК-4-105-7-12	2	Частный		33,48	0,032	0,9	0,5875	2,11	0,7305	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-4	Узел-4-105-5	2	МПСВ	2002	137,84	0,5	0,9	60,925	219,33	0,3103	Сталь
БК-4-105-6	ПГ-305	2	АЗС Альфа	2004	24,29	0,05	0,701	2,3522	8,47	1,198	Пластмасса
ПГ-305	БК-4-105-6-4	2	АЗС Альфа	2004	24,4	0,05	0,701	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-105-6-4	Потребитель	2	АЗС Альфа	2004	16,19	0,05	0,701	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-305	БК-4-105-6-5	2	МПСВ	2012	7,53	0,05	0,141	2,2032	7,93	1,1221	Пластмасса
БК-4-105-6-5	БК-4-105-6-6	2	МПСВ	1910	54,17	0,125	7,58	0,149	0,54	0,0121	Чугун
БК-4-105-6-6	Потребитель	2	МПСВ	1910	10,26	0,125	7,58	0,149	0,54	0,0121	Чугун
БК-4-105-6-5	БК-4-105-6-7	2	МПСВ	1910	75,22	0,125	7,58	2,0542	7,4	0,1674	Чугун
БК-4-105-6-7	БК-4-105-6-8	2	МПСВ	1910	14,6	0,125	7,58	2,0542	7,4	0,1674	Чугун
БК-4-105-6-8	Узел-4-105-7-1	2	МПСВ	1958	25,09	0,15	4,22	2,0542	7,4	0,1162	Чугун
БК-4-105-3	БК-4-105-3-1	2	МПСВ	1983	131,86	0,25	2,47	9,943	35,79	0,2026	Чугун
БК-4-105-3-1	Потребитель	2	МПСВ	1988	29,59	0,1	2,12	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-105-3-1	Потребитель	2	МПСВ	1994	25,64	0,1	1,46	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-3-1	ПГ-308	2	МПСВ	1983	25,16	0,25	2,47	9,645	34,72	0,1965	Чугун
ПГ-308	БК-4-105-3-2	2	МПСВ	1983	57,76	0,25	2,47	9,645	34,72	0,1965	Чугун
БК-4-105-3-2	Потребитель	2	МПСВ	1983	12,12	0,1	2,47	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-105-3-2	ЦТП 120 кв.	2	ЗУ	2003	52,64	0,25	0,771	8,9	32,04	0,1813	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-3-2	БК-4-105-3-3	2	МПСВ	1983	12,26	0,25	2,47	0,596	2,15	0,0121	Чугун
БК-4-105-3-3	БК-4-105-3-4	2	МПСВ	2003	71,39	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-3-4	ПГ-306	2	МПСВ	2003	49,65	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-306	Потребитель	2	МПСВ	2003	14,96	0,1	0,83	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-3-3	БК-4-105-3-5	2	МПСВ	1983	31,92	0,25	2,47	0,447	1,61	0,0091	Чугун
БК-4-105-3-5	Потребитель	2	МПСВ	1983	13,36	0,1	2,23	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-3-5	БК-4-105-3-6	2	МПСВ	1983	48,33	0,25	2,47	0,298	1,07	0,0061	Чугун
БК-4-105-3-6	Потребитель	2	МПСВ	1983	18,93	0,1	2,23	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-105-3-6	ПГ-307	2	МПСВ	1983	7,74	0,25	2,47	0,149	0,54	0,003	Чугун
ПГ-307	Потребитель	2	МПСВ	1980	8,67	0,1	2,44	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-5-2-193	БК-5-2-193	2	МПСВ	1963	33,13	0,15	3,87	5,7122	20,56	0,3233	Чугун
БК-5-2-193	Потребитель	2	Частный		12,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-193	Потребитель	2	ДПЗ		22,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-192	БК-5-2-193	2	МПСВ	1963	26,91	0,15	3,87	6,0102	21,64	0,3401	Чугун
БК-5-2-192	Потребитель	2	Частный		12,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-192	Потребитель	2	ДПЗ		21,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-191	БК-5-2-192	2	МПСВ	1963	24,6	0,15	3,87	6,3082	22,71	0,357	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-191	Потребитель	2	Частный		12,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-190	БК-5-2-191	2	МПСВ	1963	15,23	0,15	3,87	6,4572	23,25	0,3654	Чугун
БК-5-2-189	БК-5-2-190	2	МПСВ	2001	3,48	0,15	0,97	4,9567	17,84	0,2805	Сталь
БК-5-2-190-1	БК-5-2-190	2	ЛВЗ		63,04	0,15	0,9	1,5006	5,4	0,0849	Сталь
БК-5-2-190-2	БК-5-2-190-1	2	ЛВЗ		19,49	0,15	0,9	1,5006	5,4	0,0849	Сталь
БК-5-2-190-5	БК-5-2-190-2	2	ЛВЗ		12,89	0,15	0,9	1,6496	5,94	0,0933	Сталь
БК-5-2-190-5	Потребитель	2	Частный		49,88	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-190-8	БК-5-2-190-5	2	ЛВЗ		13,77	0,15	0,9	1,7986	6,47	0,1018	Сталь
БК-5-2-190-9	БК-5-2-190-8	2	ЛВЗ		60,36	0,15	0,9	1,7986	6,47	0,1018	Сталь
БК-5-2-190-9	Потребитель	2	Частный		16,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-190-9	Потребитель	2	Частный		40,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-190-12	БК-5-2-190-9	2	ЛВЗ		8,07	0,15	0,9	2,0966	7,55	0,1186	Сталь
БК-5-2-190-14	БК-5-2-190-12	2	ЛВЗ		53,47	0,15	0,9	2,0966	7,55	0,1186	Сталь
БК-5-2-190-15	БК-5-2-190-14	2	ЛВЗ		31,52	0,15	0,9	2,0966	7,55	0,1186	Сталь
БК-5-2-190-15	Потребитель	2	Частный		48,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-190-16	БК-5-2-190-15	2	ЛВЗ		23,11	0,15	0,9	2,2456	8,08	0,1271	Сталь
БК-5-2-190-16	Потребитель	2	Частный		10,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК ул.2-я Заводская	ВК-5-2-190-16	2	ЛВЗ		28,75	0,15	0,9	2,3946	8,62	0,1355	Сталь
ВК-5-2-190-17	ВК ул.2-я Заводская	2	ЛВЗ		8,95	0,15	0,9	2,3946	8,62	0,1355	Сталь
ВК-5-2-190-17	Потребитель	2	Частный		22,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-287	ВК-5-2-190-17	2	ЛВЗ		11,01	0,15	0,9	2,8416	10,23	0,1608	Сталь
ВК-5-2-190-18	ПГ-287	2	ЛВЗ		63,38	0,15	0,9	2,8416	10,23	0,1608	Сталь
ВК-5-2-190-18	ОАО "Сарапульский ликероводочный завод"	2	ЛВЗ		51,06	0,025	0,9	0,36	1,3	0,7334	Пластмасса
ПГ-286	ВК-5-2-190-18	2	ЛВЗ		32,78	0,15	0,9	3,2016	11,53	0,1812	Сталь
ВК-5-2-190-19	ПГ-286	2	ЛВЗ		12,35	0,15	0,9	3,3506	12,06	0,1896	Сталь
ПГ-286	Потребитель	2	ЛВЗ		46,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-190-17	Узел-5-2-190-17-1	2	МПСВ		51,74	0,032	0,9	0,298	1,07	0,3705	Пластмасса
Узел-5-2-190-17-1	Потребитель	2	МПСВ		25,01	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
Узел-5-2-190-17-1	Потребитель	2	МПСВ		11,31	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
ВК-5-2-190-2	Потребитель	2	Частный		47,8	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ВК-5-2-189	ВК-5-2-189-1	2	Частный		38,38	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ВК-5-2-189-1	Потребитель	2	Частный		8,93	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-187	БК-5-2-189	2	МПСВ	2001	8,85	0,15	0,97	5,1057	18,38	0,2889	Сталь
БК-5-2-187	БК-5-2-188	2	Частный		3,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-188	Потребитель	2	Частный		9,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-186	БК-5-2-187	2	МПСВ	2001	23,23	0,15	0,97	5,2547	18,92	0,2974	Сталь
БК-5-2-186	Потребитель	2	Частный		14,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-185	БК-5-2-186	2	МПСВ	2001	22,72	0,15	0,97	5,4037	19,45	0,3058	Сталь
БК-5-2-185	Потребитель	2	Частный		16,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-184	БК-5-2-185	2	МПСВ	2001	12,81	0,15	0,97	5,5527	19,99	0,3142	Сталь
ПГ-278	БК-5-2-184	2	МПСВ	2001	35,16	0,15	0,97	5,5527	19,99	0,3142	Сталь
БК-4-79-43-14	ПГ-278	2	МПСВ	2003	3,96	0,15	0,83	1,8491	6,66	0,1046	Сталь
БК-4-79-43-13	БК-4-79-43-14	2	МПСВ	2003	4,23	0,15	0,83	1,8491	6,66	0,1046	Сталь
БК-4-79-43-13	Потребитель	2	МПСВ	1988	34,2	0,1	1,88	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-43-10	БК-4-79-43-13	2	МПСВ	2003	68,93	0,1	0,83	1,9981	7,19	0,2544	Сталь
БК-4-79-43-10	БК-4-79-43-11	2	Частный		3,24	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-43-11	Узел-4-79-43-12	2	Частный		16,48	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-43-12	Потребитель	2	Частный		10,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-43-12	Потребитель	2	Частный		9,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-43-10	Потребитель	2	МПСВ	1986	16,3	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-79-43-9	БК-4-79-43-10	2	МПСВ	2003	71,05	0,1	0,83	2,4451	8,8	0,3113	Сталь
БК-4-79-43-9	Потребитель	2	МПСВ	2004	15,81	0,1	0,76	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-277	БК-4-79-43-9	2	МПСВ	1980	4,2	0,15	2,44	2,5941	9,34	0,1468	Сталь
БК-4-79-43-8	ПГ-277	2	МПСВ	1980	9,45	0,15	2,44	2,5941	9,34	0,1468	Сталь
БК-4-79-43-8	Потребитель	2	Частный		20,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-276	БК-4-79-43-8	2	МПСВ	1980	118,86	0,15	2,44	2,7431	9,88	0,1552	Сталь
ПГ-276	Потребитель	2	МПСВ	1986	18,86	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-79-43-6	ПГ-276	2	МПСВ	1980	23,08	0,15	2,44	2,8921	10,41	0,1637	Сталь
БК-4-79-43-6	БК-4-79-43-7	2	Частный		13,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-43-7	Потребитель	2	Частный		9,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-43-5	БК-4-79-43-6	2	МПСВ	1980	24,97	0,15	2,44	3,0411	10,95	0,1721	Сталь
БК-4-79-43-5	Потребитель	2	МПСВ	1994	10,79	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-43-4	БК-4-79-43-5	2	МПСВ	1980	48,51	0,15	2,44	3,1901	11,48	0,1805	Сталь
БК-4-79-43-3	БК-4-79-43-4	2	МПСВ	1980	19,06	0,15	2,44	3,1901	11,48	0,1805	Сталь
ПГ-274	БК-4-79-43-3	2	МПСВ	1980	28,38	0,4	2,44	3,1901	11,48	0,0254	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1 ул.Дубровская	ПГ-274	2	МПСВ	1966	4,38	0,6	3,66	75,6706	272,41	0,2676	Чугун
БК-4-79-43	БК-1 ул.Дубровская	2	МПСВ	2016	8,94	0,5	0,001	75,6706	272,41	0,3854	Пластмасса
ПГ-275	ПГ-279	2	МПСВ	2016	78,11	0,5	0,001	71,7354	258,25	0,3654	Пластмасса
ПГ-275	Потребитель	2	Частный		49,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-275	Потребитель	2	Частный		14,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-275	Потребитель	2	Частный		54,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-275	Узел-4-79-43-2	2	Частный		12,23	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-43-2	Потребитель	2	Частный		27,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-43-2	Потребитель	2	Частный		12,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-274	ПГ-275	2	МПСВ	2016	72,1	0,5	0,001	72,4804	260,93	0,3691	Пластмасса
БК-4-79-43	БК-4-79-43-1	2	Частный		56,18	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-43-1	Потребитель	2	Частный		29,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-43-1	Потребитель	2	Частный		8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-42	БК-4-79-43	2	МПСВ	2016	16,79	0,5	0,001	75,9686	273,49	0,3869	Пластмасса
БК-4-79-42	Потребитель	2	Частный		15,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-42	Потребитель	2	Частный		21,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-42	Потребитель	2	Частный		47,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-273	БК-4-79-42	2	МПСВ	2016	68,68	0,5	0,001	76,4156	275,1	0,3892	Пластмасса
ПГ-273	Потребитель	2	Частный		58,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-273	Потребитель	2	Частный		25,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-41	ПГ-273	2	МПСВ	2016	13,45	0,5	0,001	76,7136	276,17	0,3907	Пластмасса
БК-4-79-41	Потребитель	2	Частный		20,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-41	БК-4-79-41-1	2	Частный		68,08	0,032	0,9	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
БК-4-79-41-1	Потребитель	2	Частный		10,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-41-1	БК-4-79-41-2	2	Частный		25,29	0,032	0,9	0,298	1,07	0,3705	Пластмасса
БК-4-79-41-2	Потребитель	2	Частный		15,58	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-79-41-2	Потребитель	2	Частный		41,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-18	Потребитель	2	Частный		9,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-44-18	Узел-4-79-44-19	2	Частный		179,42	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-79-44-19	Узел-4-79-44-20	2	Частный		20,6	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-44-20	Потребитель	2	Частный		31,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-20	Потребитель	2	Частный		8,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-44-19	Потребитель	2	Частный		9,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-40	БК-4-79-41	2	МПСВ	1966	29,65	0,6	3,66	77,3096	278,31	0,2734	Чугун
БК-4-79-40	БК-4-103-9	2	МПСВ	2015	47,38	0,4	0,001	37,6629	135,59	0,2997	Пластмасса
БК-4-103-9	БК-4-103-8	2	МПСВ	2015	12,61	0,4	0,001	37,6629	135,59	0,2997	Пластмасса
БК-4-103-8	Потребитель	2	Частный		8,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-103-8	Потребитель	2	Частный		26,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-103-8	Потребитель	2	Частный		32,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-103-8	Узел-4-103-7	2	МПСВ	2015	32,27	0,4	0,001	37,2159	133,98	0,2962	Пластмасса
Узел-4-103-7	БК-4-103-6	2	МПСВ	2015	50,71	0,4	0,001	37,2159	133,98	0,2962	Пластмасса
БК-4-103-6	БК-4-103-5	2	МПСВ	2015	9,03	0,4	0,001	37,2159	133,98	0,2962	Пластмасса
БК-4-103-5	Потребитель	2	Частный		25,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-103-5	Потребитель	2	Частный		32,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-103-5	ПГ-271	2	МПСВ	2015	61,27	0,4	0,001	36,9179	132,9	0,2938	Пластмасса
ПГ-271	БК-5-2-173	2	МПСВ	2015	40,57	0,4	0,001	36,9179	132,9	0,2938	Пластмасса
БК-5-2-173	БК-5-2-174	2	МПСВ	2001	26,64	0,15	0,97	6,2365	22,45	0,3529	Сталь
БК-5-2-174	Потребитель	2	Частный		13,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-174	БК-5-2-175	2	МПСВ	2001	35,26	0,15	0,97	6,0875	21,92	0,3445	Сталь
БК-5-2-175	БК-5-2-176	2	Частный		3,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-176	Потребитель	2	Частный		10,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-175	БК-5-2-177	2	МПСВ	2001	19,5	0,15	0,97	5,9385	21,38	0,3361	Сталь
БК-5-2-177	БК-5-2-178	2	МПСВ	2001	17,77	0,15	0,97	4,8955	17,62	0,277	Сталь
БК-5-2-178	Узел-5-2-178-1	2	Частный		37,88	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-178-1	Потребитель	2	Частный		11,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-178-1	Узел-5-2-178-2	2	Частный		24,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-178-2	Потребитель	2	Частный		12,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177	БК-5-2-177-1	2	Частный		50,85	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
БК-5-2-177-1	Потребитель	2	Частный		13,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177-1	Потребитель	2	Частный		11,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177-1	Потребитель	2	Частный		29,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177-1	БК-5-2-177-2	2	Частный		47,68	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177-2	БК-5-2-177-3	2	Частный		10,09	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-5-2-177-3	Потребитель	2	Частный		8,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177-3	Потребитель	2	Частный		27,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177-2	Потребитель	2	Частный		7,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-177-2	Потребитель	2	Частный		23,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-178	БК-5-2-179	2	МПСВ	2001	66,87	0,15	0,97	4,5975	16,55	0,2602	Сталь
БК-5-2-179	БК-5-2-180	2	МПСВ	2001	26,27	0,15	0,97	4,5975	16,55	0,2602	Сталь
БК-5-2-180	БК-5-2-181	2	МПСВ	2001	63,44	0,15	0,97	4,4485	16,01	0,2517	Сталь
БК-5-2-181	БК-5-2-182	2	МПСВ	2001	20,74	0,15	0,97	4,4485	16,01	0,2517	Сталь
БК-5-2-182	БК-5-2-183	2	МПСВ	2001	33,03	0,15	0,97	3,8525	13,87	0,218	Сталь
БК-5-2-183	ПГ-278	2	МПСВ	2001	43,36	0,15	0,97	3,7035	13,33	0,2096	Сталь
БК-5-2-183	Потребитель	2	Частный	2013	64,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-182	Потребитель	2	Частный	2013	20,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-182	Узел-5-2-182-1	2	Частный		47,39	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-5-2-182-1	Потребитель	2	Частный		7,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-182-1	Узел-5-2-182-2	2	Частный		22,63	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-182-2	Потребитель	2	Частный		8,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-182-2	Потребитель	2	Частный		30,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-180	Потребитель	2	МПСВ	1992	20,51	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-5-2-173	БК-4-103-1	2	МПСВ	1996	9,54	0,5	1,32	26,967	97,08	0,1373	Сталь
БК-4-103-1	БК-4-103-2	2	Бесхозный		45,8	0,25	0,9	0,298	1,07	0,0061	Сталь
БК-4-103-2	Потребитель	2	МПСВ	1981	16,99	0,1	2,37	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-103-2	БК-4-103-3	2	Бесхозный		57,05	0,25	0,9	0,149	0,54	0,003	Сталь
БК-4-103-3	БК-4-103-4	2	Аренда		8,9	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-103-4	Потребитель	2	Аренда		10,19	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-103-1	ПГ-270	2	МПСВ	1983	38,74	0,25	2,23	0,5159	1,86	0,0105	Сталь
ПГ-270	Потребитель	2	МПСВ	1983	11,94	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-270	БК-4-102-2	2	МПСВ	1983	82,03	0,25	2,23	0,3669	1,32	0,0075	Сталь
БК-4-102-2	БК-4-102-3	2	МПСВ	1984	53,96	0,05	2,16	0,596	2,15	0,3035	Сталь
БК-4-102-3	Потребитель	2	МПСВ	1984	16,7	0,05	2,16	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-102-3	БК-4-102-4	2	МПСВ	1984	24,39	0,05	2,16	0,447	1,61	0,2277	Сталь
БК-4-102-4	Потребитель	2	МПСВ	1984	19,42	0,032	2,16	0,149	0,54	0,1853	Сталь
БК-4-102-4	Узел-4-102-5	2	МПСВ	1984	28,32	0,05	2,16	0,298	1,07	0,1518	Сталь
Узел-4-102-5	Потребитель	2	МПСВ	1984	19,27	0,05	2,16	0,149	0,54	0,0759	Сталь
Узел-4-102-5	Физкультурно-оздоровительный комплекс	2	МПСВ	1984	35,52	0,05	2,16	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-102-1	БК-4-102-2	2	МПСВ	1983	57,61	0,25	2,23	0,2291	0,82	0,0047	Сталь
БК-4-102-1	Потребитель	2	МПСВ	2008	15	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-102	БК-4-102-1	2	МПСВ	1983	84,88	0,25	2,23	0,3781	1,36	0,0077	Сталь
БК-4-102	БК-4-103	2	МПСВ	1983	15,61	0,6	2,23	123,0744	443,07	0,4353	Сталь
БК-4-103	ПГ-268	2	МПСВ	2003	6,37	0,5	0,83	123,0744	443,07	0,6268	Сталь
БК-4-103-1	ПГ-268	2	МПСВ	1996	256,19	0,5	1,32	26,1531	94,15	0,1332	Сталь
БК-4-104	БК-4-105	2	МПСВ	1996	114,15	0,5	1,32	147,4275	530,74	0,7509	Сталь
ПГ-268	БК-4-104	2	МПСВ	1996	18,44	0,5	1,32	149,2275	537,22	0,76	Сталь
БК-4-104	БК-4-104-1	2	УНО	1961	11,26	0,1	3,77	1,8	6,48	0,2292	Сталь
БК-4-104-1	БК-4-104-2	2	УНО	1961	42,66	0,1	3,77	1,8	6,48	0,2292	Сталь
БК-4-104-2	ПГ-269	2	УНО	1961	54,61	0,1	3,77	1,8	6,48	0,2292	Сталь
ПГ-269	Детский сад №37	2	УНО		21,48	0,1	0,9	1,8	6,48	0,2292	Пластмасса
БК-4-101	БК-4-102	2	МПСВ	1983	20,36	0,6	2,23	123,4525	444,43	0,4366	Сталь
БК-4-101	ЗАО "Сарапульская кондитерская фабрика"	2	СКФ		15,95	0,1	0,9	2,05	7,38	0,261	Пластмасса
БК-4-100	БК-4-101	2	МПСВ	1983	115,7	0,6	2,23	125,5025	451,81	0,4439	Сталь
БК-4-100	БК-4-100-1	2	Частный		14,59	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Чугун
БК-4-100-1	БК-4-100-2	2	Частный		22,51	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Чугун
БК-4-100-2	БК-4-100-3	2	Частный		92,28	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Чугун
БК-4-100-3	БК-4-100-4	2	Частный		47,06	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Чугун
БК-4-100-4	БК-4-100-5	2	Частный		58,39	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-100-5	Потребитель	2	Частный		21,98	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Чугун
ВК-4-99	ВК-4-100	2	МПСВ	1983	30,3	0,6	2,23	125,6515	452,35	0,4444	Сталь
ВК-4-98	ВК-4-99	2	МПСВ	1983	17,69	0,6	2,23	125,6515	452,35	0,4444	Сталь
ВК-4-97	ВК-4-98	2	МПСВ	1983	36,83	0,6	2,23	64,8413	233,43	0,2293	Сталь
ВК-4-97	ВК-4-98	2	МПСВ	1983	41,76	0,6	2,23	60,8102	218,92	0,2151	Сталь
ВК-4-93	ВК-4-97	2	МПСВ	1983	14,17	0,6	2,23	125,6515	452,35	0,4444	Сталь
ВК-4-93	ВК-4-94	2	Частный		11,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-94	Потребитель	2	Частный		22,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-93	ВК-4-95	2	Частный		12,32	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-95	ВК-4-96	2	Частный		12,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-96	Потребитель	2	Частный		10,72	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-95	Потребитель	2	Частный		18,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-92	ВК-4-93	2	МПСВ	1983	132,04	0,6	2,23	126,0985	453,95	0,446	Сталь
Узел-4-92	ВК-4-92-1	2	МПСВ	1974	3,19	0,5	2,86	8,344	30,04	0,0425	Сталь
ВК-4-91	Узел-4-92	2	МПСВ	1983	4,51	0,6	2,23	134,4425	483,99	0,4755	Сталь
ВК-4-91	ПГ-267	2	МПСВ	1970	79,39	0,2	3,38	0,894	3,22	0,0285	Пластмасса
ПГ-267	ВК-4-91-1	2	Частный		7,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-91-1	Потребитель	2	Частный		14,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-92-1	Узел-4-92-2	2	Бесхозный	2007	2,61	0,02	0,491	0,447	1,61	1,4229	Пластмасса
Узел-4-92-2	ВК-4-92-2-1	2	Частный		44,48	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-92-2-1	ВК-4-92-2-2	2	Частный		14,57	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-92-2-2	Потребитель	2	Частный		7,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-2-2	Потребитель	2	Частный		16,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-92-2	БК-4-92-3	2	Бесхозный	2007	29,16	0,02	0,491	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-92-3	Потребитель	2	Бесхозный	1988	11,6	0,02	1,821	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-92-1	ПГ-247	2	МПСВ	1974	70,13	0,3	2,86	7,897	28,43	0,1117	Сталь
ПГ-247	БК-4-92-4	2	МПСВ	1974	36,05	0,3	2,86	7,897	28,43	0,1117	Сталь
БК-4-92-4	Потребитель	2	Частный		52,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-4	БК-4-92-5	2	МПСВ	1974	12,82	0,3	2,86	7,748	27,89	0,1096	Сталь
БК-4-92-5	Потребитель	2	МПСВ	1981	26,02	0,15	2,37	0,149	0,54	0,0084	Сталь
БК-4-92-5	БК-4-92-6	2	МПСВ	1974	72,32	0,3	2,86	7,599	27,36	0,1075	Сталь
БК-4-92-6	Потребитель	2	Частный		15,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-6	Узел-4-92-7	2	МПСВ	1974	41,9	0,3	2,86	7,45	26,82	0,1054	Сталь
БК-4-92-8	БК-4-92-8-1	2	МПСВ	1997	21,62	0,1	1,25	1,49	5,36	0,1897	Сталь
БК-4-92-8-1	Потребитель	2	Частный		14,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-1	БК-4-92-8-2	2	МПСВ	1997	23,34	0,1	1,25	1,341	4,83	0,1707	Сталь
БК-4-92-8-2	Потребитель	2	Частный		13,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-2	БК-4-92-8-3	2	МПСВ	1997	19,48	0,1	1,25	1,192	4,29	0,1518	Сталь
БК-4-92-8-3	БК-2 ул.Пролетарская	2	МПСВ	1997	24,74	0,1	1,25	1,192	4,29	0,1518	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-2 ул.Пролетарская	ПГ-245	2	Частный		4,49	0,025	0,9	1,192	4,29	2,4284	Сталь
ПГ-245	БК-4-92-8-4	2	Частный		46,42	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-92-8-4	Потребитель	2	Частный		4,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-4	Потребитель	2	Частный		36,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-245	Потребитель	2	Частный		47,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-245	БК-4-92-8-5	2	Частный	2006	105,32	0,04	0,9	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса
БК-4-92-8-5	Потребитель	2	Частный		14,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-5	БК-4-92-8-6	2	Частный	2006	18,01	0,04	0,9	0,596	2,15	0,4743	Пластмасса
БК-4-92-8-6	Потребитель	2	Частный	2006	18,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-6	Потребитель	2	Частный	2006	21,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-6	Потребитель	2	Частный	2006	18,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-6	Потребитель	2	Частный		77,16	0,015	0,9	0,149	0,54	0,8432	Пластмасса
БК-4-92-8	БК-4-92-9	2	МПСВ	1910	40,41	0,1	7,58	5,215	18,77	0,664	Чугун
БК-4-92-9	Потребитель	2	Частный		12,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-9	БК-4-92-10	2	МПСВ	1910	22,71	0,1	7,58	5,066	18,24	0,645	Чугун
БК-4-92-10	Потребитель	2	Частный		15,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-10	БК-4-92-11	2	МПСВ	1910	37,4	0,1	7,58	4,917	17,7	0,6261	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-92-11	БК-4-92-12	2	МП КТС		6,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-12	Потребитель	2	МП КТС		7,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-11	БК-4-92-14	2	МПСВ	1910	19,94	0,1	7,58	4,768	17,16	0,6071	Чугун
БК-4-92-14	Потребитель	2	Частный		23,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-14	БК-4-92-15	2	МПСВ	1910	9	0,1	7,58	4,619	16,63	0,5881	Чугун
БК-4-92-15	БК-4-92-15-1	2	МПСВ	1910	37,64	0,125	7,58	1,639	5,9	0,1336	Чугун
БК-4-92-15-1	Потребитель	2	Частный		16,2	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-1	Потребитель	2	Частный		11,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-1	БК-4-92-15-2	2	МПСВ	1910	15,93	0,125	7,58	1,341	4,83	0,1093	Чугун
БК-4-92-15-2	Потребитель	2	Частный		10,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-2	БК-4-92-15-3	2	МПСВ	1910	21,93	0,125	7,58	1,192	4,29	0,0971	Чугун
БК-4-92-15-3	БК-4-92-15-6	2	СКФ		132,55	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
БК-4-92-15-6	Потребитель	2	СКФ		29,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-3	Узел-4-92-15-4	2	Частный		35,94	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-92-15-4	Потребитель	2	Частный		7,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-92-15-4	Узел-4-92-15-5	2	Частный		16,11	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-92-15-5	Потребитель	2	Частный		6,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-92-15-5	Потребитель	2	Частный		15,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-3	БК-4-92-15-8	2	МПСВ	1910	15,53	0,125	7,58	0,596	2,15	0,0486	Чугун
БК-4-92-15-8	Потребитель	2	Частный		12,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-8	БК-4-92-15-9	2	МПСВ	1910	17,48	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун
БК-4-92-15-9	Потребитель	2	Частный		9,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-9	БК-4-92-15-10	2	МПСВ	1910	23,39	0,125	7,58	0,298	1,07	0,0243	Чугун
БК-4-92-15-10	Потребитель	2	Частный		9,06	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15-10	Потребитель	2	Частный		28,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-15	БК-4-92-16	2	МПСВ	1910	16,95	0,1	7,58	2,98	10,73	0,3794	Чугун
БК-4-92-16	БК-4-92-17	2	МПСВ	1910	8,78	0,1	7,58	2,98	10,73	0,3794	Чугун
БК-4-92-17	БК-4-92-18	2	МПСВ	1910	3,58	0,1	7,58	2,533	9,12	0,3225	Чугун
БК-4-92-18	Потребитель	2	Частный		17,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-18	БК-4-92-19	2	Частный		77,11	0,065	0,9	2,384	8,58	0,7185	Пластмасса
БК-4-92-19	Потребитель	2	Частный		20,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-17	БК-4-92-17-1	2	Частный		182,58	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-4-92-17-1	Потребитель	2	Частный		17,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-17-1	БК-4-92-17-2	2	Частный		55,63	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-92-17-2	Потребитель	2	Частный		9,72	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
БК-4-92-17-2	Потребитель	2	Частный		61,38	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
БК-4-92-19	Потребитель	2	Частный		149,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-19	БК-4-92-20	2	Частный		23,9	0,065	0,9	2,086	7,51	0,6286	Пластмасса
БК-4-92-20	Потребитель	2	Частный		18,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-20	БК-4-92-21	2	Частный		23,15	0,065	0,9	1,937	6,97	0,5837	Пластмасса
БК-4-92-21	Потребитель	2	Частный		17,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-21	БК-4-92-22	2	Частный		11,48	0,065	0,9	1,788	6,44	0,5388	Пластмасса
БК-4-92-22	БК-4-92-23	2	Частный		36,5	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-92-23	Потребитель	2	Частный		10,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-23	Потребитель	2	Частный		13,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-22	БК-4-92-24	2	Частный		6,48	0,065	0,9	1,49	5,36	0,449	Пластмасса
БК-4-92-24	Потребитель	2	Частный		16,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-24	БК-4-92-25	2	Частный		24,72	0,065	0,9	1,341	4,83	0,4041	Пластмасса
БК-4-92-25	Потребитель	2	Частный		17,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-25	БК-4-92-27	2	Частный		18,03	0,04	0,9	0,894	3,22	0,7114	Пластмасса
БК-4-92-27	БК-4-92-29	2	Частный		13,33	0,04	0,9	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-92-29	Потребитель	2	Частный		10,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-25	Узел-4-92-26	2	Частный		14,36	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-92-27	БК-4-92-28	2	Частный		22,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-28	Потребитель	2	Частный		16,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-29	БК-4-92-30	2	Частный		25,94	0,065	0,9	0,596	2,15	0,1796	Пластмасса
БК-4-92-30	Потребитель	2	Частный		10,24	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-92-30	Узел-4-92-31	2	Частный		23,92	0,065	0,9	0,447	1,61	0,1347	Пластмасса
Узел-4-92-31	Потребитель	2	Частный		15,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-92-31	БК-4-92-32	2	Частный		13,45	0,065	0,9	0,298	1,07	0,0898	Пластмасса
БК-4-92-32	Потребитель	2	Частный		16,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-32	Потребитель	2	Частный		18,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-92-26	Потребитель	2	Частный		3,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-92-26	Потребитель	2	Частный		18,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8	БК-4-92-8-7	2	МПСВ	1910	71,74	0,1	7,58	0,745	2,68	0,0949	Чугун
БК-4-92-8-7	БК-4-92-8-8	2	Частный		12,64	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-92-8-8	Потребитель	2	Частный		13,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-8	Потребитель	2	Частный		12,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-92-8-7	БК-4-92-8-9	2	МПСВ	1910	16,05	0,1	7,58	0,447	1,61	0,0569	Чугун
БК-4-92-8-9	БК-4-92-8-10	2	МПСВ	1994	39,98	0,1	1,46	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-92-8-10	Потребитель	2	МПСВ	1994	14,01	0,1	1,46	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-92-8-9	БК-4-92-8-11	2	МПСВ	1910	23,74	0,1	7,58	0,298	1,07	0,0379	Чугун
БК-4-92-8-11	Потребитель	2	Частный		22,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-92-8-11	БК-4-92-8-12	2	МПСВ	1910	16,34	0,1	7,58	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-92-8-12	ПГ-246	2	МПСВ	1910	25,52	0,1	7,58	0,149	0,54	0,019	Чугун
ПГ-246	Потребитель	2	МПСВ	1994	31,85	0,1	1,46	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-267	БК-4-91-2	2	МПСВ	1970	51,4	0,2	3,38	0,745	2,68	0,0237	Пластмасса
БК-4-91-2	БК-4-91-3	2	Аренда	1960	8,62	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-91-3	Потребитель	2	Аренда	1960	128,79	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-91-2	ПГ-265	2	МПСВ	1970	50,67	0,2	3,38	0,596	2,15	0,019	Пластмасса
ПГ-265	ПГ-266	2	Удмуртме- бельбыт		51,83	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Сталь
ПГ-266	Потребитель	2	Удмуртме- бельбыт		57,21	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Сталь
ПГ-265	Потребитель	2	Удмуртме- бельбыт		108,66	0,15	0,9	0,149	0,54	0,0084	Сталь
ПГ-265	БК-4-91-4	2	МПСВ	1970	7,4	0,2	3,38	0,298	1,07	0,0095	Пластмасса
БК-4-91-4	БК-4-91-5	2	Автовокзал		34,11	0,065	0,9	0,298	1,07	0,0898	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-91-5	Потребитель	2	АСПЭК	1997	9,14	0,032	1,25	0,149	0,54	0,1853	Сталь
БК-4-91-5	Потребитель	2	Автовокзал		37,83	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-5-2-173	БК-5-2-172	2	МПСВ	2002	21,31	0,15	0,9	3,7144	13,37	0,2102	Сталь
БК-5-2-172	Потребитель	2	Частный		17,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-172	БК-5-2-171	2	МПСВ	2002	22,05	0,15	0,9	3,5654	12,84	0,2018	Сталь
БК-5-2-171	Узел-5-2-171 - 1	2	Частный		40,01	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-171-1	Потребитель	2	Частный		3,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-171-1	Потребитель	2	Частный		28,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-171	БК-5-2-170	2	МПСВ	2002	16,03	0,15	0,9	3,2674	11,76	0,1849	Сталь
БК-5-2-170	Потребитель	2	Частный		14,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-170	БК-5-2-169	2	МПСВ	2002	16,82	0,15	0,9	3,1184	11,23	0,1765	Сталь
БК-5-2-169	Потребитель	2	Частный		36,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169	БК-5-2-169-1	2	Частный		72,09	0,08	0,9	1,192	4,29	0,2371	Пластмасса
БК-5-2-169-1	Потребитель	2	Частный		12,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169-1	Потребитель	2	Частный		10,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169-1	Потребитель	2	Частный		18,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169-1	БК-5-2-169-2	2	Частный		40,61	0,08	0,9	0,745	2,68	0,1482	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-169-2	Потребитель	2	Частный		14,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169-2	Потребитель	2	Частный		17,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169-2	Потребитель	2	Частный		28,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169-2	Потребитель	2	Частный		14,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169-2	Потребитель	2	Частный		38,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-169	БК-5-2-168	2	МПСВ	2002	31,44	0,15	0,9	1,7774	6,4	0,1006	Сталь
БК-5-2-168	БК-5-2-167	2	МПСВ	2002	8,63	0,15	0,9	1,7774	6,4	0,1006	Сталь
БК-5-2-167	БК-4 ул.К.Маркса	2	МПСВ	2002	19,13	0,15	0,9	1,7774	6,4	0,1006	Сталь
БК-4 ул.К.Маркса	БК-5-2-166	2	МПСВ	2002	9,65	0,15	0,9	1,7774	6,4	0,1006	Сталь
БК-5-2-166	БК-5-2-165	2	МПСВ	2002	14,58	0,15	0,9	0,793	2,85	0,0449	Сталь
БК-5-2-165	Потребитель	2	Частный		76,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-165	Потребитель	2	Частный		68,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-166	Узел-5-2-166-1	2	Частный		119,68	0,04	0,9	0,596	2,15	0,4743	Пластмасса
Узел-5-2-166-1	Потребитель	2	Частный		16,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-166-1	Узел-5-2-166-2	2	Частный		20,77	0,04	0,9	0,447	1,61	0,3557	Пластмасса
Узел-5-2-166-2	Потребитель	2	Частный		19,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-166-2	Узел-5-2-166-3	2	Частный		23,39	0,04	0,9	0,298	1,07	0,2371	Пластмасса
Узел-5-2-166-3	Потребитель	2	Частный		12,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-166-3	Потребитель	2	Частный		29,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-165	ВК-5-2-164	2	МПСВ	2002	14,56	0,15	0,9	0,495	1,78	0,028	Сталь
ВК-5-2-164	ВК-5-2-163	2	МПСВ	1963	28,99	0,2	3,87	0,495	1,78	0,0158	Чугун
ВК-5-2-163	Потребитель	2	Частный		99,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-163	ВК-5-2-161	2	МПСВ	1963	56,56	0,2	3,87	0,346	1,25	0,011	Чугун
ВК-5-2-161	Узел-5-2-162	2	Частный		67,92	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-162	Потребитель	2	Частный		10,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-162	Потребитель	2	Частный		10,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-161	ВК-5-2-160	2	МПСВ	1963	26,31	0,2	3,87	0,048	0,17	0,0015	Чугун
ВК-5-2-160	Потребитель	2	Частный		84,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-160	ВК-5-2-159	2	МПСВ	1963	13,91	0,2	3,87	0,2874	1,03	0,0091	Чугун
ВК-5-2-159	Узел-5-2-159-1	2	Частный		35,87	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Чугун
Узел-5-2-159-1	Потребитель	2	Частный		8,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-159-1	Узел-5-2-159-2	2	Частный		6,22	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Чугун
Узел-5-2-159-2	Потребитель	2	Частный		10,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-159-2	Узел-5-2-159-3	2	Частный		22,18	0,032	0,9	0,298	1,07	0,3705	Чугун
Узел-5-2-159-3	Потребитель	2	Частный		10,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-159-3	Потребитель	2	Частный		47,61	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Чугун
БК-5-2-158	БК-5-2-159	2	МПСВ	1963	15,64	0,2	3,87	0,3086	1,11	0,0098	Чугун
БК-5-2-157	БК-5-2-158	2	МПСВ	1963	7,92	0,2	3,87	0,4576	1,65	0,0146	Чугун
БК-5-2-157	Потребитель	2	Частный		17,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-158	Потребитель	2	Частный		12,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156	БК-5-2-157	2	МПСВ	1963	53,47	0,2	3,87	0,6066	2,18	0,0193	Чугун
БК-5-2-156	БК-5-2-156-1	2	МПСВ	1952	15,35	0,1	4,64	8,94	32,18	1,1383	Чугун
БК-5-2-156-1	Потребитель	2	Частный		17,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-1	БК-5-2-156-2	2	МПСВ	1952	48,56	0,1	4,64	8,791	31,65	1,1193	Чугун
БК-5-2-156-2	Потребитель	2	Частный		26,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-2	БК-5-2-156-3	2	Частный		70,98	0,05	0,9	2,384	8,58	1,2142	Пластмасса
БК-5-2-156-3	Потребитель	2	Частный		21,21	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-3	Потребитель	2	Частный		8,9	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-3	Потребитель	2	Частный		16,28	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-3	Потребитель	2	Частный		18,72	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-156-3	Потребитель	2	Частный		14,22	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-3	БК-5-2-156-10	2	Частный		47,06	0,05	0,9	0,8646	3,11	0,4403	Пластмасса
БК-5-2-156-10	Потребитель	2	Частный		16,27	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-10	Потребитель	2	Частный		19,66	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-10	БК-5-2-156-9	2	Частный		62,92	0,05	0,9	0,5666	2,04	0,2886	Пластмасса
БК-5-2-156-9	Потребитель	2	Частный		15,93	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-9	Потребитель	2	Частный		14,6	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-9	БК-5-2-156-8	2	Частный		26,35	0,05	0,9	0,2686	0,97	0,1368	Пластмасса
БК-5-2-156-8	Потребитель	2	Частный		12,08	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-8	БК-5-2-156-7	2	Частный		24,17	0,05	0,9	0,1196	0,43	0,0609	Пластмасса
БК-5-2-156-7	Потребитель	2	Частный		11,58	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-6	БК-5-2-156-7	2	Частный		33,68	0,05	0,9	0,0294	0,11	0,015	Пластмасса
БК-5-2-156-6	Потребитель	2	Частный		15,53	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-6	Потребитель	2	Частный		14,16	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-5	БК-5-2-156-6	2	Частный		49	0,05	0,9	0,3274	1,18	0,1667	Пластмасса
БК-5-2-156-5	Потребитель	2	Частный		11,42	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-5	Потребитель	2	Частный		13,7	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-156-4	БК-5-2-156-5	2	Частный		40,25	0,05	0,9	0,6254	2,25	0,3185	Пластмасса
БК-5-2-156-4	Потребитель	2	Частный		19,39	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-5-2-156-3	БК-5-2-156-4	2	Частный		60,47	0,05	0,9	0,7744	2,79	0,3944	Пластмасса
БК-5-2-155	БК-5-2-156	2	МПСВ	1963	23,99	0,2	3,87	9,5466	34,37	0,3039	Чугун
БК-5-2-155	Потребитель	2	Частный		21,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-154	БК-5-2-155	2	МПСВ	1963	67,34	0,2	3,87	9,6956	34,9	0,3086	Чугун
БК-5-2-154	Потребитель	2	Частный		13,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-153	БК-5-2-154	2	МПСВ	1963	30,15	0,2	3,87	9,8446	35,44	0,3134	Чугун
БК-5-2-153	Потребитель	2	Частный		13,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-151	БК-5-2-153	2	МПСВ	1963	23,73	0,2	3,87	9,9936	35,98	0,3181	Чугун
БК-5-2-151	Потребитель	2	Частный		16,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-151	Узел-5-2-152	2	Частный		32,08	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-152	Потребитель	2	Частный		20,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-152	Потребитель	2	Частный		37,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3 ул.К.Маркса	БК-5-2-151	2	МПСВ	1963	11,74	0,2	3,87	10,4406	37,59	0,3323	Чугун
БК-5-2-150	БК-3 ул.К.Маркса	2	МПСВ	1963	29,18	0,2	3,87	10,4406	37,59	0,3323	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-149	БК-5-2-150	2	МПСВ	1963	6,17	0,2	3,87	7,004	25,21	0,2229	Чугун
БК-5-2-150-1	БК-5-2-150	2	Частный		24,88	0,2	0,9	3,4366	12,37	0,1094	Пластмасса
БК-5-2-150-1	ЗАО "Тандер"	2	Частный		21,79	0,09	0,9	0,16	0,58	0,0252	Пластмасса
БК-5-2-150-1	ЗАО "Тандер"	2	Частный		23,97	0,09	0,9	0,16	0,58	0,0252	Пластмасса
БК-5-2-150-2	БК-5-2-150-1	2	Частный		22,9	0,2	0,9	3,7566	13,52	0,1196	Пластмасса
БК-5-2-150-2	ПГ-264	2	МПСВ	1981	5,75	0,25	2,37	0,149	0,54	0,003	Сталь
ПГ-264	Потребитель	2	Бесхозный	1983	27,4	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-5-2-150-3	БК-5-2-150-2	2	МПСВ	1981	76,51	0,25	2,37	3,9056	14,06	0,0796	Сталь
БК-5-2-150-3	Потребитель	2	Частный		28,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-150-4	БК-5-2-150-3	2	МПСВ	1981	41,25	0,25	2,37	4,0546	14,6	0,0826	Сталь
БК-4-79-4-5	БК-5-2-150-4	2	МПСВ	2004	79,25	0,2	0,76	4,0546	14,6	0,1291	Сталь
БК-4-79-4-5	ЦТП 114 кв.	2	МУЗУ	1983	25,3	0,2	0,9	6,67	24,01	0,2123	Сталь
БК-4-79-4-4	БК-4-79-4-5	2	МПСВ	2004	63,51	0,2	0,76	10,7246	38,61	0,3414	Сталь
БК-4-79-4-4	Потребитель	2	МПСВ	1985	14,61	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-4-3	БК-4-79-4-4	2	МПСВ	2004	37,03	0,2	0,76	10,8736	39,14	0,3461	Сталь
БК-4-79-4-3	Потребитель	2	Бесхозный	1984	25,08	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-4-2	БК-4-79-4-3	2	МПСВ	2004	44,08	0,2	0,76	11,0226	39,68	0,3509	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-4-2	Детский сад №16	2	МПСВ	1972	32,15	0,1	0,9	1,8	6,48	0,2292	Чугун
БК-4-79-4-1	БК-4-79-4-2	2	МПСВ	2004	41,64	0,2	0,76	12,8226	46,16	0,4082	Сталь
Узел-4-79-4	БК-4-79-4-1	2	МПСВ	2004	3,82	0,2	0,76	12,8226	46,16	0,4082	Сталь
БК-5-2-149	БК-5-2-149-1	2	Частный		32,11	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
БК-5-2-149-1	Потребитель	2	Частный		11,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-149-1	БК-5-2-149-2	2	Частный		60,29	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
БК-5-2-149-2	БК-5-2-149-3	2	Частный		10,43	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
БК-5-2-149-3	Потребитель	2	Частный		16,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-149-3	Узел-5-2-149-4	2	Частный		5,92	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
Узел-5-2-149-4	БК-5-2-149-5	2	Частный		7,63	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-149-5	Потребитель	2	Частный		15,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-149-5	Потребитель	2	Частный		14,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-149-5	Узел-5-2-149-6	2	Частный		45,01	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-5-2-149-6	Потребитель	2	Частный		9,29	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-5-2-149-6	БК-5-2-149-7	2	Частный		7,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-149-7	Потребитель	2	Частный		20,16	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-5-2-149-4	Потребитель	2	Частный		48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-148	ВК-5-2-149	2	МПСВ	1963	15,49	0,2	3,87	8,047	28,97	0,2561	Чугун
ВК-5-2-148	Потребитель	2	Частный		20,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-147	ВК-5-2-148	2	МПСВ	1963	11,44	0,2	3,87	8,196	29,51	0,2609	Чугун
ВК-5-2-147	Потребитель	2	Частный		29,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-146	ВК-5-2-147	2	МПСВ	1963	10,76	0,2	3,87	8,345	30,04	0,2656	Чугун
ВК-5-2-146	Потребитель	2	Частный		16,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-145	ВК-5-2-146	2	МПСВ	1963	18,23	0,2	3,87	8,494	30,58	0,2704	Чугун
ВК-5-2-145	Потребитель	2	Частный		12,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-145	Потребитель	2	Частный		19,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-144	ВК-5-2-145	2	МПСВ	1963	52,94	0,2	3,87	8,792	31,65	0,2799	Чугун
ВК-5-2-144	Потребитель	2	Частный		19,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-144	Потребитель	2	Частный		19,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-143	ВК-5-2-144	2	МПСВ	1963	47,25	0,2	3,87	9,09	32,72	0,2893	Чугун
ВК-5-2-143	Потребитель	2	Частный		65,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-142	ВК-5-2-143	2	МПСВ	1963	23,89	0,2	3,87	9,239	33,26	0,2941	Чугун
ВК-5-2-142	Потребитель	2	Частный		16,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-141	ВК-5-2-142	2	МПСВ	1963	37,44	0,2	3,87	9,388	33,8	0,2988	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-11	БК-5-2-141	2	МПСВ	1990	21,86	0,7	1,74	23,323	83,96	0,0606	Сталь
БК-4-79-12	БК-4-79-11	2	МПСВ	1990	63,62	0,7	1,74	23,323	83,96	0,0606	Сталь
БК-4-79-12	Потребитель	2	Частный		17,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-12	Потребитель	2	Частный		11,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-12	Потребитель	2	Частный		17,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-12	Потребитель	2	Частный		18,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-12	Потребитель	2	Частный		48,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13	БК-4-79-12	2	МПСВ	1990	34,84	0,7	1,74	24,068	86,64	0,0625	Сталь
БК-4-79-13	Потребитель	2	Частный		15,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13	Потребитель	2	Частный		22,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13	БК-4-79-13-1	2	Частный		69,12	0,025	0,9	0,745	2,68	1,5177	Пластмасса
БК-4-79-13-1	Потребитель	2	Частный		13,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-1	Потребитель	2	Частный		27,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-1	Потребитель	2	Частный		23,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-1	БК-4-79-13-2	2	Частный		55,94	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		8,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		52,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-13	Узел-4-79-13-1	2	Частный		78,69	0,05	0,9	1,937	6,97	0,9865	Пластмасса
Узел-4-79-13-1	БК-4-79-13-2	2	Частный		47,88	0,05	0,9	1,192	4,29	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		15,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		6,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		17,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		12,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		22,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Узел-4-79-13-3	2	Частный		29,85	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-13-3	Потребитель	2	Частный		11,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-13-3	Потребитель	2	Частный		10	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-2	Потребитель	2	Частный		10,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-13-1	БК-4-79-13-4	2	Частный		27,52	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
БК-4-79-13-4	Потребитель	2	Частный		31,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-4	Потребитель	2	Частный		22,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-4	Потребитель	2	Частный		11,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-13-4	БК-4-79-13-5	2	Частный		27,95	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-4-79-13-5	Потребитель	2	Частный		10,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-13-5	Потребитель	2	Частный		13,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-14	БК-4-79-13	2	МПСВ	1990	27,1	0,7	1,74	27,048	97,37	0,0703	Сталь
БК-3 ул. Интернациональная	БК-4-79-14	2	МПСВ	1990	5,5	0,7	1,74	27,346	98,45	0,0711	Сталь
БК-4-79-14	Узел-4-79-15	2	Частный		4,36	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-15	Потребитель	2	Частный		24,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-15	Потребитель	2	Частный		22,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-15	БК-3 ул. Интернациональная	2	МПСВ	1990	27,55	0,7	1,74	27,346	98,45	0,0711	Сталь
БК-4-79-15	Потребитель	2	Частный		16,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-16	БК-4-79-15	2	МПСВ	1990	59,57	0,7	1,74	27,495	98,98	0,0714	Сталь
БК-4-79-16	Потребитель	2	Частный		63,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17	БК-4-79-16	2	МПСВ	1990	5,82	0,7	1,74	27,644	99,52	0,0718	Сталь
БК-4-79-17	Потребитель	2	Частный		108,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17	БК-4-79-17-1	2	Частный		96,48	0,04	0,9	2,1589	7,77	1,718	Пластмасса
БК-4-79-17-1	Потребитель	2	Частный		26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-1	Потребитель	2	Частный		23,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-17-1	Потребитель	2	Частный		13,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-1	БК-4-79-17-2	2	Частный		77,43	0,04	0,9	1,7119	6,16	1,3623	Пластмасса
БК-4-79-17-2	Потребитель	2	Частный		32,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-2	БК-4-79-17-3	2	Частный	2006	61,01	0,032	0,561	1,4139	5,09	1,758	Пластмасса
БК-4-79-17-3	Потребитель	2	Частный		12,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-3	Потребитель	2	Частный		17,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-3	БК-4-79-17-4	2	Частный		14,88	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-17-4	Потребитель	2	Частный		26,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-4	Потребитель	2	Частный		13,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-3	БК-4-79-17-5	2	Частный	2006	87,63	0,032	0,561	0,8179	2,94	1,017	Пластмасса
БК-4-79-17-5	БК-4-79-17-6	2	Частный	2006	7,56	0,032	0,561	0,8179	2,94	1,017	Пластмасса
БК-4-79-17-6	Потребитель	2	Частный		6,69	0,025	0,9	0,1046	0,38	0,2131	Пластмасса
БК-4-79-17-6	Потребитель	2	Частный		14,62	0,025	0,9	0,1035	0,37	0,2108	Пластмасса
БК-4-79-17-6	Потребитель	2	Частный		30,2	0,025	0,9	0,1036	0,37	0,211	Пластмасса
БК-4-79-17-6	БК-4-79-17-7	2	Частный	2006	15,19	0,032	0,561	0,5062	1,82	0,6294	Пластмасса
БК-4-79-17-7	Потребитель	2	Частный		7,41	0,025	0,9	0,1003	0,36	0,2043	Пластмасса
БК-4-79-17-7	Потребитель	2	Частный		13,38	0,025	0,9	0,1009	0,36	0,2056	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-17-7	Узел-4-79-17-8	2	Частный	2006	10,63	0,032	0,561	0,305	1,1	0,3792	Пластмасса
Узел-4-79-17-8	БК-4-79-17-9	2	Частный		4,63	0,025	0,9	0,1008	0,36	0,2053	Пластмасса
Узел-4-79-17-8	Узел-4-79-17-10	2	Частный	2006	20,2	0,032	0,561	0,2042	0,74	0,2539	Пластмасса
Узел-4-79-17-10	БК-4-79-17-12	2	Частный	2006	8,88	0,032	0,561	0,1016	0,37	0,1263	Пластмасса
БК-4-79-17-12	Потребитель	2	Частный		8,97	0,025	0,9	0,1016	0,37	0,2069	Пластмасса
Узел-4-79-17-10	БК-4-79-17-11	2	Частный		5,07	0,025	0,9	0,1027	0,37	0,2092	Пластмасса
БК-4-79-17-11	Потребитель	2	Частный		8,14	0,025	0,9	0,1027	0,37	0,2092	Пластмасса
БК-4-79-17-9	Потребитель	2	Частный		7,92	0,025	0,9	0,1008	0,36	0,2053	Пластмасса
БК-4-79-17-2	Потребитель	2	Частный		82,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-255	БК-4-79-17	2	МПСВ	1990	19,75	0,7	1,74	161,4634	581,27	0,4196	Сталь
ПГ-255	Потребитель	2	Частный		14,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-255	Потребитель	2	Частный		79,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-3	ПГ-255	2	МПСВ	1990	21,36	0,7	1,74	161,7614	582,34	0,4203	Сталь
БК-4-79-17-3	Потребитель	2	Частный		34,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-3	Потребитель	2	Частный		13,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-3	Потребитель	2	Частный		17,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-3	Потребитель	2	Частный		21,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-17-3	Потребитель	2	Частный		50,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-4	БК-4-79-17-3	2	МПСВ	1990	85,02	0,7	1,74	162,5064	585,02	0,4223	Сталь
БК-4-79-17-4	Потребитель	2	Частный		15,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-4	БК-4-79-17-5	2	Частный		34,86	0,04	0,9	1,49	5,36	1,1857	Пластмасса
БК-4-79-17-5	Потребитель	2	Частный		16,19	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-5	БК-4-79-17-6	2	Частный		19,63	0,04	0,9	1,341	4,83	1,0672	Пластмасса
БК-4-79-17-6	Потребитель	2	Частный		9,61	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-6	Потребитель	2	Частный		8,86	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-6	Узел-4-79-17-7	2	Частный		26,84	0,04	0,9	1,043	3,75	0,83	Пластмасса
БК-4-79-17-9	Потребитель	2	Частный		26,94	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-9	Потребитель	2	Частный		19,14	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-4-79-17-7	БК-4-79-17-9	2	Частный		14,8	0,04	0,9	0,298	1,07	0,2371	Пластмасса
Узел-4-79-17-7	БК-4-79-17-8	2	Частный		37,22	0,04	0,9	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса
БК-4-79-17-8	Потребитель	2	Частный		29,48	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-8	Потребитель	2	Частный		8,67	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-8	Потребитель	2	Частный		25,82	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-8	Потребитель	2	Частный		38,41	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-17-8	Потребитель	2	Частный		19,66	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-79-17-10	БК-4-79-17-4	2	МПСВ	1990	11,58	0,7	1,74	164,1454	590,92	0,4265	Сталь
БК-4-79-17-10	Потребитель	2	Частный		22,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-10	БК-4-79-17-11	2	Частный		11,88	0,032	0,9	0,596	2,15	0,7411	Пластмасса
БК-4-79-17-11	Потребитель	2	Частный		9,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-11	БК-4-79-17-12	2	Частный		10,4	0,032	0,9	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
БК-4-79-17-12	Потребитель	2	Частный		13,07	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-79-17-12	БК-4-79-17-13	2	Частный		53,48	0,032	0,9	0,298	1,07	0,3705	Пластмасса
БК-4-79-17-13	Потребитель	2	Частный		9,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-13	Потребитель	2	Частный		28,86	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-79-17-14	БК-4-79-17-10	2	МПСВ	1990	57,32	0,7	1,74	164,8904	593,61	0,4285	Сталь
БК-4-79-17-14	Потребитель	2	Частный		8,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-15	БК-4-79-17-14	2	МПСВ	1990	12,83	0,7	1,74	165,0394	594,14	0,4289	Сталь
БК-4-79-17-15	БК-4-79-17-17	2	Частный		91,57	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-17-17	Потребитель	2	Частный		11,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-17	Потребитель	2	Частный		21,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-18	БК-4-79-17-15	2	МПСВ	1990	12,95	0,7	1,74	165,3374	595,21	0,4296	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-17-18	БК-4-79-17-21	2	Частный		3,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-21	Потребитель	2	Частный		5,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-18	БК-4-79-17-19	2	Частный		59,82	0,032	0,9	0,596	2,15	0,7411	Пластмасса
БК-4-79-17-19	Потребитель	2	Частный		12,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-19	БК-4-79-17-20	2	Частный		41,05	0,032	0,9	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
БК-4-79-17-20	Потребитель	2	Частный		11,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-20	Потребитель	2	Частный		12,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-20	Потребитель	2	Частный	2007	44,01	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-4-79-17-22	БК-4-79-17-18	2	МПСВ	1990	67,17	0,7	1,74	61,4863	221,35	0,1598	Сталь
БК-4-79-17-25	Узел-4-79-17-22	2	МПСВ	1990	51,98	0,7	1,74	61,4863	221,35	0,1598	Сталь
БК-4-79-17-25	Потребитель	2	Частный		20,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-25	Потребитель	2	Частный		12,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-26	БК-4-79-17-25	2	МПСВ	1990	17,6	0,7	1,74	61,7843	222,42	0,1605	Сталь
БК-4-79-17-26	Потребитель	2	Частный		11,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-26	Потребитель	2	Частный		70,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17-27	БК-4-79-17-26	2	МПСВ	1990	56,93	0,7	1,74	62,0823	223,5	0,1613	Сталь
БК-4-79-17-27	Потребитель	2	Частный		16,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-73	БК-4-79-17-27	2	МПСВ	1990	12,21	0,7	1,74	62,2313	224,03	0,1617	Сталь
БК-4-23-73	БК-4-23-74	2	МПСВ	1938	3,75	0,125	5,62	10,8764	39,15	0,8863	Чугун
БК-4-23-74	ПГ-258	2	МПСВ	2012	3,89	0,15	0,141	10,7274	38,62	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-74	БК-4-23-75	2	МПСВ		30,12	0,3	0,9	0,149	0,54	0,0021	Пластмасса
БК-4-23-75	Потребитель	2	МПСВ		9,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-258	БК-4-23-76	2	МПСВ	2012	14,63	0,15	0,141	10,7274	38,62	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-76	Потребитель	2	Частный		15,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-76	БК-4-23-77	2	МПСВ	2012	69,67	0,15	0,141	10,5784	38,08	0,5986	Пластмасса
БК-4-23-77	Потребитель	2	Частный		22,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-77	Потребитель	2	Частный		31,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-77	БК-4-23-78	2	МПСВ	2012	19,91	0,15	0,141	10,2804	37,01	0,5818	Пластмасса
БК-4-23-78	БК-4-23-79	2	Частный		13,88	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-79	Потребитель	2	Частный		6,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-79	Потребитель	2	Частный		5,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-78	БК-4-23-80	2	МПСВ	2012	31,17	0,15	0,141	9,9824	35,94	0,5649	Пластмасса
БК-4-23-80	Потребитель	2	Частный		17,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-81	Потребитель	2	Частный		15,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-81	БК-4-23-82	2	МПСВ	2012	14,35	0,15	0,141	9,6844	34,86	0,548	Пластмасса
БК-4-23-82	БК-4-23-82-1	2	Частный		14,05	0,08	0,9	2,086	7,51	0,415	Пластмасса
БК-4-23-82-1	Потребитель	2	Частный		6,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-1	Потребитель	2	Частный		20,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-80	БК-4-23-81	2	МПСВ	2012	61,1	0,15	0,141	9,8334	35,4	0,5565	Пластмасса
БК-4-23-82-1	БК-4-23-82-2	2	Частный		6,4	0,08	0,9	1,788	6,44	0,3557	Пластмасса
БК-4-23-82-2	Потребитель	2	Частный		18,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-2	БК-4-23-82-3	2	Частный		7,2	0,08	0,9	1,639	5,9	0,3261	Пластмасса
БК-4-23-82-3	Потребитель	2	Частный		6,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-3	БК-4-23-82-4	2	Частный		26,71	0,08	0,9	1,49	5,36	0,2964	Пластмасса
БК-4-23-82-4	Потребитель	2	Частный		10,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-4	БК-4-23-82-5	2	Частный		5,47	0,08	0,9	1,341	4,83	0,2668	Пластмасса
БК-4-23-82-5	Потребитель	2	Частный		23,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-5	БК-4-23-82-6	2	Частный		18,72	0,08	0,9	1,192	4,29	0,2371	Пластмасса
БК-4-23-82-6	Потребитель	2	Частный		13,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-6	Узел-4-23-82-7	2	Частный		26,13	0,08	0,9	1,043	3,75	0,2075	Пластмасса
Узел-4-23-82-7	БК-4-23-82-9	2	Частный		42,87	0,08	0,9	1,043	3,75	0,2075	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-82-9	Потребитель	2	Частный		23,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-9	БК-4-23-82-10	2	Частный		51,57	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
БК-4-23-82-10	Потребитель	2	Частный		10,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-10	БК-4-23-82-11	2	Частный		17,84	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
БК-4-23-82-11	Потребитель	2	Частный		8,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-11	БК-4-23-82-12	2	Частный		21,46	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-12	Потребитель	2	Частный		8,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-12	Потребитель	2	Частный		7,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-12	Узел-4-23-82-13	2	Частный		23,67	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-4-23-82-13	Потребитель	2	Частный		8,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-82-13	Потребитель	2	Частный		10,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82	ПГ-259	2	МПСВ	2012	5,7	0,15	0,141	7,5984	27,35	0,43	Пластмасса
ПГ-259	БК-4-23-82-14	2	Частный		155,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-82-14	Потребитель	2	Частный		7,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-259	БК-4-23-83	2	МПСВ	2012	53,27	0,15	0,141	7,4494	26,82	0,4216	Пластмасса
БК-4-23-83	Потребитель	2	Частный		18,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-83	БК-4-23-84	2	МПСВ	2012	53,86	0,15	0,141	7,3004	26,28	0,4131	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-84	Потребитель	2	Частный		17,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-84	БК-4-23-85	2	МПСВ	2012	24,52	0,15	0,141	7,1514	25,74	0,4047	Пластмасса
БК-4-23-85	Узел-4-23-85-1	2	Частный		8,96	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-85-1	Потребитель	2	Частный		13,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-85-1	Потребитель	2	Частный		23,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-85	БК-4-23-86	2	МПСВ	2012	53,81	0,15	0,141	6,8534	24,67	0,3878	Пластмасса
БК-4-23-86	ПГ-260	2	МПСВ	2012	4,22	0,15	0,141	6,8534	24,67	0,3878	Пластмасса
ПГ-260	БК-4-23-86-1	2	МПСВ	2020	101,52	0,065	0,001	3,427	12,34	1,0328	Пластмасса
БК-4-23-86-1	Потребитель	2	ИжГТУ		54,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-1	БК-4-23-86-2	2	МПСВ	2020	12,96	0,065	0,001	3,278	11,8	0,9879	Пластмасса
БК-4-23-86-2	БК-4-23-86-3	2	МПСВ	2020	9	0,065	0,001	3,278	11,8	0,9879	Пластмасса
БК-4-23-86-3	БК-4-23-86-4	2	МПСВ	2020	21,21	0,065	0,001	3,278	11,8	0,9879	Пластмасса
БК-4-23-86-5	Потребитель	2	Частный		10,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-5	БК-4-23-86-5-1	2	Частный		18,8	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-86-5-1	Потребитель	2	Частный		20,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-5-1	Потребитель	2	Частный		5,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-4	БК-4-23-86-5	2	МПСВ	2020	5,85	0,065	0,001	3,129	11,26	0,943	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-86-4	Потребитель	2	Частный		22,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-5	БК-4-23-86-6	2	МПСВ	2020	28,13	0,065	0,001	2,682	9,66	0,8083	Пластмасса
БК-4-23-86-6	БК-4-23-86-7	2	МПСВ	2020	20,47	0,065	0,001	2,533	9,12	0,7634	Пластмасса
БК-4-23-86-6	Потребитель	2	Частный		12,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-7	Потребитель	2	Частный		13,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-7	БК-4-23-86-8	2	Частный		45,07	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-86-8	Потребитель	2	Частный		12,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-8	Потребитель	2	Частный		24,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-7	БК-4-23-86-9	2	Частный	2006	31,08	0,032	0,561	2,086	7,51	2,5938	Пластмасса
БК-4-23-86-9	БК-4-23-86-10	2	Частный	2006	8,95	0,032	0,561	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
БК-4-23-86-10	БК-4-23-86-11	2	Частный	2006	48,17	0,025	0,561	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-86-11	Потребитель	2	Частный		13,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-11	Потребитель	2	Частный		23,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-10	Потребитель	2	Частный		42,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-86-9	Узел-4-23-86-12	2	Частный		18,64	0,05	0,9	1,639	5,9	0,8348	Пластмасса
Узел-4-23-86-12	Потребитель	2	Частный		16,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-12	Узел-4-23-86-13	2	Частный		24,51	0,05	0,9	1,49	5,36	0,7589	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-86-13	Потребитель	2	Частный		16,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-13	Узел-4-23-86-14	2	Частный		20,44	0,05	0,9	1,341	4,83	0,683	Пластмасса
Узел-4-23-86-14	Потребитель	2	Частный		13,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-14	БК-4-23-86-15	2	Частный		8,96	0,05	0,9	1,192	4,29	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-86-15	Узел-4-23-86-16	2	Частный		13,04	0,05	0,9	1,192	4,29	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-86-16	Потребитель	2	Частный		9,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-16	Узел-4-23-86-17	2	Частный		17,38	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
Узел-4-23-86-17	Потребитель	2	Частный		9,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-17	Узел-4-23-86-18	2	Частный		13,67	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
Узел-4-23-86-18	Потребитель	2	Частный		9,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-18	Узел-4-23-86-19	2	Частный		19,71	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
Узел-4-23-86-19	Потребитель	2	Частный		10,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-19	Узел-4-23-86-20	2	Частный		17,87	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-20	Потребитель	2	Частный		9,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-20	Узел-4-23-86-21	2	Частный		18,96	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
Узел-4-23-86-21	Потребитель	2	Частный		10,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-21	Узел-4-23-86-22	2	Частный		19,14	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-86-22	Потребитель	2	Частный		10,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-86-22	Узел-4-23-86-23	2	Частный		17,98	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-260	ВК-4-23-87	2	МПСВ	2012	130,28	0,15	0,141	3,4264	12,33	0,1939	Пластмасса
ВК-4-23-87	ВК-4-23-88	2	МПСВ	2012	9,95	0,15	0,141	3,4264	12,33	0,1939	Пластмасса
ВК-4-23-88	Потребитель	2	Частный		60,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-88	ВК-4-23-89	2	МПСВ	2012	21,34	0,15	0,141	3,2774	11,8	0,1855	Пластмасса
ВК-4-23-89	ВК-4-23-90	2	МПСВ	2012	12,09	0,15	0,141	3,2774	11,8	0,1855	Пластмасса
ВК-4-23-90	Потребитель	2	Частный		18,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-90	ПГ-529	2	МПСВ	2012	39,81	0,15	0,141	3,1284	11,26	0,177	Пластмасса
ПГ-529	ВК-4-23-91	2	Частный		7,03	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
ВК-4-23-91	ВК-4-23-91-1	2	Частный		32,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-91-1	Потребитель	2	Частный		8,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-91	Узел-4-23-91-2	2	Частный		14,08	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-91-2	Потребитель	2	Частный		31,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-91-2	Потребитель	2	Частный		9,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-529	ВК-4-23-92	2	МПСВ	2012	85,06	0,15	0,141	2,6814	9,65	0,1517	Пластмасса
ВК-4-23-92	ВК-4-23-92-1	2	Частный		15,68	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-92-1	Потребитель	2	Частный		9,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-92-1	Потребитель	2	Частный		48,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-92	БК-4 ул.Труда	2	МПСВ	2012	21,91	0,15	0,141	2,3834	8,58	0,1349	Пластмасса
БК-4 ул.Труда	БК-4-23-93	2	МПСВ	1938	17,94	0,125	5,62	2,0854	7,51	0,1699	Чугун
БК-4-23-93	БК-4-23-93-1	2	Частный		59,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-93-1	Потребитель	2	Частный		40,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-93	БК-4-23-94	2	МПСВ	1938	67,09	0,125	5,62	1,9364	6,97	0,1578	Чугун
БК-4-23-94	БК-4-23-94-1	2	Частный		16,93	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-94-1	Потребитель	2	Частный		8,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-94-1	Потребитель	2	Частный		7,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-94	БК-4-23-95	2	МПСВ	1938	33,15	0,125	5,62	1,6384	5,9	0,1335	Чугун
БК-4-23-95	Потребитель	2	Частный		22,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-95	ПГ-284	2	МПСВ	1938	39,43	0,125	5,62	1,4894	5,36	0,1214	Чугун
БК-4-79-39	БК-4-79-40	2	МПСВ	1966	65,6	0,6	3,66	114,9725	413,9	0,4066	Чугун
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		17,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		43,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		24,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		37,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		51,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		66,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		44,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		19,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	Потребитель	2	Частный		20,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	БК-4-79-39-2	2	Частный		70,24	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-39-2	Потребитель	2	Частный		10,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39-2	Потребитель	2	Частный		17,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-39	БК-4-79-39-1	2	МПСВ	1969	49,21	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Сталь
БК-4-79-39-1	Потребитель	2	МПСВ	1969	12,31	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-79-39-1	Потребитель	2	Частный		16,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-38-5	БК-4-79-39	2	МПСВ	1966	28,72	0,6	3,66	116,9095	420,87	0,4135	Чугун
БК-4-79-38	Потребитель	2	Частный		12,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-38	Узел-4-79-38-1	2	Частный		24,53	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-38-1	Потребитель	2	Частный		10,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-38-1	Потребитель	2	Частный		26,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-38	БК-4-79-38-2	2	Частный		32,16	0,025	0,9	0,596	2,15	1,2142	Пластмасса
БК-4-79-38-2	Потребитель	2	Частный		13,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-38-2	Потребитель	2	Частный		13,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-38-2	Узел-4-79-38-3	2	Частный		48,74	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-38-3	Потребитель	2	Частный		10,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-38-3	Потребитель	2	Частный		7,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-37	БК-4-79-38	2	МПСВ	1966	86,19	0,6	3,66	117,9525	424,63	0,4172	Чугун
БК-4-79-37	Узел-4-79-37-2	2	Частный		99,42	0,032	0,9	0,894	3,22	1,1116	Пластмасса
Узел-4-79-37-3	Потребитель	2	Частный		12,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-37-3	Узел-4-79-37-4	2	Частный		10,33	0,032	0,9	0,596	2,15	0,7411	Пластмасса
Узел-4-79-37-4	Потребитель	2	Частный		8,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-37-4	Узел-4-79-37-5	2	Частный		41,09	0,032	0,9	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
Узел-4-79-37-5	Потребитель	2	Частный		11,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-37-5	Узел-4-79-37-5	2	Частный		27,81	0,032	0,9	0,298	1,07	0,3705	Пластмасса
Узел-4-79-37-5	Потребитель	2	Частный		11,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-37-5	Узел-4-79-37-6	2	Частный		29,44	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
Узел-4-79-37-6	Потребитель	2	Частный		10,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-79-37-2	Узел-4-79-37-3	2	Частный		22,65	0,032	0,9	0,745	2,68	0,9264	Пластмасса
Узел-4-79-37-2	Потребитель	2	Частный		12,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-36-2	БК-4-79-36-2-1	2	Частный		13,99	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-36-2-1	Потребитель	2	Частный		9,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-36-2-1	Потребитель	2	Частный		8,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-36-2	БК-4-79-36-3	2	Частный		39,08	0,04	0,9	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса
БК-4-79-36-3	Потребитель	2	Частный		11,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-36-3	Потребитель	2	Частный		21,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-36-3	Потребитель	2	Частный		13,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-36-3	Потребитель	2	Частный		54,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-36-3	Потребитель	2	Частный		27,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-37	БК-4-79-37-1	2	Частный		48,56	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-79-37-1	Потребитель	2	Частный		21,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-37-1	Потребитель	2	Частный		5,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-37-1	Потребитель	2	Частный		18,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-37	Потребитель	2	Частный		59,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-36	БК-4-79-37	2	МПСВ	1966	8,01	0,6	3,66	119,4425	429,99	0,4225	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-79-36	Узел-4-79-36-1	2	Частный		14,54	0,04	0,9	1,192	4,29	0,9486	Пластмасса
Узел-4-79-36-1	Потребитель	2	Частный		10,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-36-1	Узел-4-79-36-2	2	Частный		50,93	0,04	0,9	1,043	3,75	0,83	Пластмасса
ВК-4-79-36	Потребитель	2	Частный		42,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-35	ВК-4-79-36	2	МПСВ	1966	68,74	0,6	3,66	120,7835	434,82	0,4272	Чугун
ВК-4-79-35	Потребитель	2	Частный		25,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-35	Потребитель	2	Частный		17,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-34	ВК-4-79-35	2	МПСВ	1966	47,15	0,6	3,66	121,0815	435,89	0,4282	Чугун
ПГ-262	ВК-4-79-34	2	МПСВ	1966	4,33	0,6	3,66	121,0815	435,89	0,4282	Чугун
ВК-4-79-33	ПГ-262	2	МПСВ	1966	22,88	0,6	3,66	121,0815	435,89	0,4282	Чугун
ВК-4-79-33	Потребитель	2	Частный		20,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-79-33	Потребитель	2	Частный		19,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-9 ул.Красноармейская	ВК-4-79-33	2	МПСВ	1966	8,28	0,6	3,66	121,3795	436,97	0,4293	Чугун
ВК-4-79-32	ВК-9 ул.Красноармейская	2	МПСВ	1966	11,46	0,6	3,66	121,3795	436,97	0,4293	Чугун
ВК-4-79-32	Потребитель	2	Частный		12,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-79-31	БК-4-79-32	2	МПСВ	1966	31,58	0,6	3,66	121,5285	437,5	0,4298	Чугун
БК-4-79-28	БК-4-79-30	2	Частный		21,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-30	Потребитель	2	Частный		9,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-28	БК-4-79-29	2	Частный		5,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-29	Потребитель	2	Частный		9,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-28	Потребитель	2	Частный		22,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-28	Потребитель	2	Частный		16,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26	БК-4-79-28	2	МПСВ	2007	27,7	0,6	0,79	122,1245	439,65	0,4319	Сталь
БК-4-79-26	Потребитель	2	Частный		13,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26	Потребитель	2	Частный		25,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26	БК-4-79-27	2	Частный		15,85	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
БК-4-79-27	Узел-4-79-27-1	2	Частный		31,83	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
Узел-4-79-27-1	Потребитель	2	Частный		12,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-27-1	БК-4-79-27-2	2	Частный		20,06	0,05	0,9	0,596	2,15	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-27-2	Потребитель	2	Частный		13,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-27-2	Потребитель	2	Частный		10,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-27-2	БК-4-79-27-3	2	Частный		31,04	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-27-3	Потребитель	2	Частный		10,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-27-3	Потребитель	2	Частный		11,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26	БК-4-79-26-1	2	Частный		5,62	0,025	0,9	0,745	2,68	1,5177	Пластмасса
БК-4-79-26-1	БК-4-79-26-2	2	Частный		5,53	0,1	0,9	0,745	2,68	0,0949	Пластмасса
БК-4-79-26-2	Потребитель	2	Частный		13,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26-2	БК-4-79-26-3	2	Частный		4,85	0,1	0,9	0,596	2,15	0,0759	Пластмасса
БК-4-79-26-3	Потребитель	2	Частный		13,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26-3	БК-4-79-26-4	2	Частный		7,64	0,1	0,9	0,447	1,61	0,0569	Пластмасса
БК-4-79-26-4	Потребитель	2	Частный		13,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26-4	БК-4-79-26-5	2	Частный		9,58	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса
БК-4-79-26-5	БК-4-79-26-6	2	Частный		18,53	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса
БК-4-79-26-6	Потребитель	2	Частный		12,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-26-6	БК-4-79-26-7	2	Частный		29,77	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-79-26-7	Потребитель	2	Частный		25,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-25	БК-4-79-26	2	МПСВ	2007	55,55	0,6	0,79	123,9125	446,09	0,4383	Сталь
ПГ-263	Узел-4-79-25	2	МПСВ	2005	3,34	0,6	0,69	123,9125	446,09	0,4383	Сталь
ПГ-263	БК-4-79-24-2	2	Частный		78,58	0,08	0,9	1,937	6,97	0,3854	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-24-2	Потребитель	2	Частный		13,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-2	БК-4-79-24-3	2	Частный		30,46	0,08	0,9	1,49	5,36	0,2964	Пластмасса
БК-4-79-24-2	Потребитель	2	Частный		27,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-2	Потребитель	2	Частный		15,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-3	Потребитель	2	Частный		16,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-3	Потребитель	2	Частный		15,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-3	БК-4-79-24-4	2	Частный		28,56	0,08	0,9	1,192	4,29	0,2371	Пластмасса
БК-4-79-24-4	Потребитель	2	Частный		11,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-4	БК-4-79-24-5	2	Частный		47,36	0,08	0,9	1,043	3,75	0,2075	Пластмасса
БК-4-79-24-5	Потребитель	2	Частный		10,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-5	Потребитель	2	Частный		12,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-5	БК-4-79-24-6	2	Частный		26,97	0,08	0,9	0,745	2,68	0,1482	Пластмасса
БК-4-79-24-6	БК-4-79-24-9	2	Частный		46,59	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-24-9	Потребитель	2	Частный		10,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-9	Потребитель	2	Частный		20,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-6	БК-4-79-24-7	2	Частный		4,53	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-79-24-7	Потребитель	2	Частный		8,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-24-7	БК-4-79-24-8	2	Частный		44,41	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-24-8	Потребитель	2	Частный		8,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-8	Потребитель	2	Частный		53,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24	ПГ-263	2	МПСВ	2005	47,33	0,6	0,69	126,1475	454,13	0,4462	Сталь
БК-4-79-24	БК-4-79-25	2	Частный		3,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-25	Потребитель	2	Частный		12,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23	БК-4-79-24	2	МПСВ	2005	3,98	0,6	0,69	126,2965	454,67	0,4467	Сталь
БК-4-79-23-1	Потребитель	2	Частный		19,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23-1	Узел-4-79-23-2	2	Частный		12,9	0,05	0,9	1,192	4,29	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-23-2	Потребитель	2	Частный		4,72	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-23-2	БК-4-79-23-3	2	Частный		59,78	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
БК-4-79-23-3	БК-4-79-23-4	2	Частный		13,72	0,04	0,9	0,894	3,22	0,7114	Пластмасса
БК-4-79-23-4	Потребитель	2	Частный		5,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23-3	Потребитель	2	Частный		34,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23-4	БК-4-79-23-5	2	Частный		18,01	0,04	0,9	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса
БК-4-79-23-5	Потребитель	2	Частный		14,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23-5	БК-4-79-23-6	2	Частный		22,3	0,04	0,9	0,596	2,15	0,4743	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-23-6	Потребитель	2	Частный		13,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23-6	БК-4-79-23-7	2	Частный		18,1	0,032	0,9	0,447	1,61	0,5558	Пластмасса
БК-4-79-23-7	Потребитель	2	Частный		11,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23-7	Потребитель	2	Частный		15,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23-7	Потребитель	2	Частный		46,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-23	БК-4-79-23-1	2	Частный		6,19	0,05	0,9	1,341	4,83	0,683	Пластмасса
БК-4-79-22	БК-4-79-23	2	МПСВ	2005	42,64	0,6	0,69	127,6375	459,5	0,4514	Сталь
БК-4-79-22	БК-4-79-22-1	2	Частный		7,2	0,05	0,9	2,98	10,73	1,5177	Пластмасса
БК-4-79-22-1	Потребитель	2	Частный		26,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-1	Узел-4-79-22-2	2	Частный		20,58	0,05	0,9	2,831	10,19	1,4418	Пластмасса
Узел-4-79-22-2	Потребитель	2	Частный		9,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-22-2	БК-4-79-22-3	2	Частный		42,17	0,05	0,9	2,682	9,66	1,366	Пластмасса
БК-4-79-22-3	Потребитель	2	Частный		17,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-3	Потребитель	2	Частный		17,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-3	Потребитель	2	Частный		32,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-3	Потребитель	2	Частный		21,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-3	Потребитель	2	Частный		38,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-22-3	Узел-4-79-22-4	2	Частный		53,13	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-79-22-4	Потребитель	2	Частный		10,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-22-4	Потребитель	2	Частный		18,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-3	БК-4-79-22-5	2	Частный		54,41	0,05	0,9	1,639	5,9	0,8348	Пластмасса
БК-4-79-22-5	Потребитель	2	Частный		18,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-5	Потребитель	2	Частный		18,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-5	Потребитель	2	Частный		14,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-5	БК-4-79-22-6	2	Частный		34,92	0,05	0,9	1,192	4,29	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-22-6	Потребитель	2	Частный		12,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-6	Потребитель	2	Частный		27,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-6	Потребитель	2	Частный		11,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-6	Потребитель	2	Частный		24,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-6	Узел-4-79-22-7	2	Частный		51,47	0,025	0,9	0,596	2,15	1,2142	Пластмасса
Узел-4-79-22-7	Потребитель	2	Частный		8,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-22-7	БК-4-79-22-8	2	Частный		8,72	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-79-22-8	Потребитель	2	Частный		18,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-22-8	Потребитель	2	Частный		13,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-22-8	Потребитель	2	Частный		27,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-263	Потребитель	2	Частный		16,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-263	БК-4-79-24-1	2	Частный		69,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-24-1	Потребитель	2	Частный		23,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-18	БК-4-79-22	2	МПСВ	2005	38,14	0,6	0,69	130,6175	470,22	0,462	Сталь
БК-4-79-18	БК-4-79-19	2	Частный		4,15	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-79-19	Потребитель	2	Частный		8,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-18	Потребитель	2	Частный		18,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-18	БК-4-79-21	2	Частный		18,81	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-21	Потребитель	2	Частный		41,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-21	Потребитель	2	Частный		57,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-19	БК-4-79-20	2	Частный		76,45	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-79-20	Потребитель	2	Частный		11,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-20	Потребитель	2	Частный		20,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79-17	БК-4-79-18	2	МПСВ	2005	109,12	0,6	0,69	131,5115	473,44	0,4651	Сталь
БК-5-2-141	БК-4-79-10	2	МПСВ	1990	3,76	0,7	1,74	53,3996	192,24	0,1388	Сталь
БК-4-79-10	БК-4-79-9	2	МПСВ	1990	5,39	0,7	1,74	53,3996	192,24	0,1388	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-9	БК-4-79-8	2	МПСВ	1990	10,8	0,7	1,74	53,3996	192,24	0,1388	Сталь
БК-4-79-8	Узел-4-79-7	2	МПСВ	1990	15,11	0,7	1,74	53,3996	192,24	0,1388	Сталь
Узел-4-79-7	Потребитель	2	МПСВ	1984	22,91	0,1	2,16	0,149	0,54	0,019	Сталь
Узел-4-79-7	БК-4-79-6	2	МПСВ	1990	23,2	0,7	1,74	53,2506	191,7	0,1384	Сталь
БК-4-79-6	БК-4-79-5	2	МПСВ	1990	44,66	0,7	1,74	53,2506	191,7	0,1384	Сталь
БК-4-79-5	Потребитель	2	МПСВ	1984	21,24	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-5	Узел-4-79-4	2	МПСВ	1990	70,85	0,7	1,74	53,1016	191,17	0,138	Сталь
Узел-4-79-4	БК-4-79-3	2	МПСВ	1990	10,66	0,7	1,74	40,279	145	0,1047	Сталь
БК-4-79-3	Потребитель	2	МПСВ	1984	23,58	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-79-3	Узел-4-79-2	2	МПСВ	1990	35,65	0,7	1,74	40,13	144,47	0,1043	Сталь
Узел-4-79-2	БК-4-79-1	2	МПСВ	1990	17,59	0,7	1,74	40,13	144,47	0,1043	Сталь
БК-4-79-1	БК-4-79	2	МПСВ	1987	15,81	0,6	1,95	40,13	144,47	0,1419	Сталь
БК-4-78	РД-2	2	МПСВ	1987	24,13	0,6	1,95	21,3328	76,8	0,0755	Сталь
БК-4-78	Потребитель	2	Частный		29,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-79	БК-4-80	2	МПСВ	1983	10,1	0,5	2,23	61,4627	221,27	0,313	Сталь
БК-4-80	Узел-4-81	2	МПСВ	1983	45,75	0,5	2,23	61,4627	221,27	0,313	Сталь
Узел-4-81	БК-4-82	2	МПСВ	1990	2,63	0,1	1,74	0,447	1,61	0,0569	Сталь
БК-4-82	ПГ-250	2	МПСВ	1990	28,11	0,1	1,74	0,447	1,61	0,0569	Сталь
ПГ-250	Потребитель	2	Бесхозный		7,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-250	Потребитель	2	МПСВ	1984	25,99	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-250	Потребитель	2	МПСВ	1990	72,7	0,1	1,74	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-81	ВК-4-83	2	МПСВ	1983	108,82	0,5	2,23	61,0157	219,66	0,3108	Сталь
ПГ-249	ВК-4-83	2	МПСВ	1983	26,68	0,2	2,47	76,0168	273,66	2,4197	Чугун
ПГ-249	Потребитель	2	Бесхозный		10,73	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ВК-4-75-6	ПГ-249	2	МПСВ	1983	72,12	0,2	2,47	76,1658	274,2	2,4245	Чугун
ВК-4-75-6	Потребитель	2	Бесхозный	1984	20,95	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-75-6	ЦТП 142 кв.	2	МП КТС		25,12	0,1	0,9	10,21	36,76	1,3	Пластмасса
ВК-4-75-4	ВК-4-75-6	2	МПСВ	1983	96,1	0,2	2,47	86,5248	311,49	2,7542	Чугун
ВК-4-75-4	ВК-4-75-5	2	МПСВ	2006	19,79	0,1	0,62	0,149	0,54	0,019	Чугун
ВК-4-75-5	Потребитель	2	МПСВ	2006	28,31	0,1	0,62	0,149	0,54	0,019	Чугун
ВК-4-75-3	ВК-4-75-4	2	МПСВ	1983	52,36	0,2	2,47	86,6738	312,03	2,759	Чугун
ВК-4-75-3	Потребитель	2	МПСВ	1981	15,86	0,1	2,37	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-75-2	ВК-4-75-3	2	МПСВ	1983	19,95	0,2	2,47	86,8228	312,56	2,7637	Чугун
ВК-4-75-2	Потребитель	2	МПСВ	1981	15,68	0,1	2,37	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-75-2	Потребитель	2	МПСВ	1981	48,26	0,1	2,37	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-75-1	ВК-4-75-2	2	МПСВ	1983	68,31	0,2	2,47	87,1208	313,63	2,7732	Чугун
ВК-4-75	ВК-4-75-1	2	МПСВ	1983	6,3	0,2	2,47	87,1208	313,63	2,7732	Чугун
ВК-4-75	ВК-4-76	2	МПСВ	1987	55,06	0,6	1,95	21,9288	78,94	0,0776	Сталь
ВК-4-76	Потребитель	2	МПСВ	1980	23,79	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-76	ПГ-252	2	МПСВ	1987	56,36	0,6	1,95	21,7798	78,41	0,077	Сталь
ПГ-252	Потребитель	2	Молочная кухня		18,24	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Пластмасса
ПГ-252	ВК-4-77	2	МПСВ	1987	17,32	0,6	1,95	21,6308	77,87	0,0765	Сталь
ВК-4-77	Потребитель	2	МПСВ	1980	24,64	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-77	ВК-4-78	2	МПСВ	1987	42,06	0,6	1,95	21,4818	77,33	0,076	Сталь
ВК-4-74	ВК-4-75	2	МПСВ	1987	37,64	0,6	1,95	109,0496	392,58	0,3857	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-90	БК-4-91	2	МПСВ	1983	22,73	0,6	2,23	135,3365	487,21	0,4787	Сталь
БК-4-90	Потребитель	2	МПСВ	1979	20,85	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-89	БК-4-90	2	МПСВ	1983	80,32	0,6	2,23	135,4855	487,75	0,4792	Сталь
БК-4-89	Потребитель	2	Частный	2011	75,98	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-85	БК-4-89	2	МПСВ	1983	67,95	0,6	2,23	135,6345	488,28	0,4797	Сталь
БК-4-85	БК-4-86	2	МПСВ	1970	15,18	0,3	3,14	1,398	5,03	0,0198	Сталь
БК-4-86	Потребитель	2	Частный	2002	8,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Сталь
БК-4-86	БК-4-87	2	МПСВ	1970	19,78	0,3	3,14	1,249	4,5	0,0177	Сталь
БК-4-87	Потребитель	2	МПСВ	1981	12,59	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-87	ПГ-248	2	МПСВ	1970	21,7	0,3	3,14	1,1	3,96	0,0156	Сталь
ПГ-248	Школа №10	2	УНО	1981	43,17	0,05	0,9	1,1	3,96	0,5602	Сталь
Узел-4-84	БК-4-85	2	МПСВ	1983	11,21	0,6	2,23	137,0325	493,32	0,4847	Сталь
БК-4-23-58-9	БК-4-79-17-18	2	МПСВ	1990	5,9	0,5	1,74	104,507	376,23	0,5323	Сталь
БК-4-23-58-9	ПГ-257	2	МПСВ		4,33	0,5	0,9	0,089	0,32	0,0005	Пластмасса
ПГ-257	БК-4-79-17-18	2	Частный		7,3	0,032	0,9	0,089	0,32	0,1107	Пластмасса
БК-4-23-58-8	БК-4-23-58-9	2	МПСВ	1984	9,03	0,5	2,23	104,596	376,55	0,5327	Сталь
БК-4-23-58-8	Потребитель	2	Частный		21,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-58-7	БК-4-23-58-8	2	МПСВ	1984	38,34	0,5	2,23	104,745	377,08	0,5335	Сталь
БК-4-23-58-7	Потребитель	2	Частный		20,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-58-5	БК-4-23-58-7	2	МПСВ	1984	34,58	0,5	2,23	104,894	377,62	0,5342	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-58-5	БК-4-23-58-6	2	Частный		3,72	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-58-6	Потребитель	2	Частный		18,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-58-3	Узел-4-23-58-5	2	МПСВ	1984	64,79	0,5	2,23	105,043	378,15	0,535	Сталь
БК-4-23-58-3	Потребитель	2	Частный		16,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-58-3	Узел-4-23-58-4	2	МПСВ	2002	17,81	0,05	0,9	0,179	0,64	0,0912	Сталь
Узел-4-23-58-4	Котельная Ст.Разина 9	2	МПСВ	2002	3,32	0,05	0,9	0,03	0,11	0,0153	Сталь
Узел-4-23-58-4	Потребитель	2	ООО Кристаллэнерго		26,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-58-2	БК-4-23-58-3	2	МПСВ	1984	25,7	0,5	2,23	105,371	379,34	0,5367	Сталь
Узел-4-23-58-1	БК-4-23-58-2	2	МПСВ	1984	2,66	0,5	2,23	105,371	379,34	0,5367	Сталь
ПГ-219	Узел-4-23-58-1	2	МПСВ	1984	3,19	0,5	2,23	105,2999	379,08	0,5363	Сталь
Узел-4-23-58	ПГ-219	2	МПСВ	1998	2,96	0,5	1,18	176,7822	636,42	0,9004	Сталь
Узел-4-23-58	Узел-4-23-58-1	2	МПСВ		6,17	0,025	0,9	0,0712	0,26	0,145	Пластмасса
ПГ-219	БК-4-23-59	2	МПСВ	1967	40,12	0,5	3,59	71,4823	257,34	0,3641	Чугун
БК-4-23-59	Потребитель	2	Частный		16,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-59	БК-4-23-60	2	МПСВ	1967	56,32	0,5	3,59	71,3333	256,8	0,3633	Чугун
БК-4-23-60	Потребитель	2	Частный		15,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-60	БК-4-23-61	2	МПСВ	1967	21,59	0,5	3,59	71,1843	256,26	0,3625	Чугун
БК-4-23-61	Потребитель	2	Частный		11,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-61	БК-4-23-62	2	МПСВ	1967	68,48	0,5	3,59	71,0353	255,73	0,3618	Чугун
БК-4-23-62	БК-4-23-63	2	МПСВ	1999	8,11	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Сталь
БК-4-23-63	Потребитель	2	МПСВ	1999	14,73	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-63	Потребитель	2	Частный		95,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-63	Потребитель	2	Частный		57,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-62	БК-4-23-64	2	МПСВ	1967	16,01	0,5	3,59	70,5883	254,12	0,3595	Чугун
БК-4-23-64	Узел-4-23-65	2	МПСВ	1967	6,81	0,5	3,59	70,5883	254,12	0,3595	Чугун
Узел-4-23-65	БК-4-23-66	2	МПСВ	1967	3,12	0,5	3,59	73,7037	265,33	0,3754	Чугун
ПГ-218	Узел-4-23-65	2	МПСВ	1938	3,02	0,125	5,62	3,1154	11,22	0,2539	Чугун
БК-5-2-65-101	ПГ-218	2	МПСВ	1938	22,34	0,125	5,62	3,1154	11,22	0,2539	Чугун
БК-5-2-65-101	Котельная Труда, 27	2	Частный		14,72	0,025	0,9	0,03	0,11	0,0611	Пластмасса
БК-5-2-65-101	Потребитель	2	Частный		20,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-99	БК-5-2-65-101	2	МПСВ	1991	40,61	0,2	1,67	3,2944	11,86	0,1049	Сталь
БК-5-2-65-99	Узел-5-2-65-100	2	Частный		15,59	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-65-100	Потребитель	2	Частный		7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-65-100	Потребитель	2	Частный		41,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-98	БК-5-2-65-99	2	МПСВ	1991	36,71	0,2	1,67	3,5924	12,93	0,1144	Сталь
БК-5-2-65-98	Потребитель	2	Частный		12,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-65-95	БК-5-2-65-98	2	МПСВ	1991	14,56	0,2	1,67	4,0394	14,54	0,1286	Сталь
Узел-5-2-65-95	Потребитель	2	УКК		88,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-98	БК-5-2-65-97	2	УКК		13,45	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-5-2-65-97	Потребитель	2	МПСВ	1958	23,96	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-5-2-65-97	БК-5-2-65-96	2	УКК		75,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-96	Потребитель	2	УКК		16,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-94	Узел-5-2-65-95	2	МПСВ	1991	7,25	0,2	1,67	4,1884	15,08	0,1333	Сталь
БК-5-2-65-94	Потребитель	2	Частный		13,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-93	БК-5-2-65-94	2	МПСВ	1991	7,79	0,2	1,67	4,3374	15,61	0,1381	Сталь
БК-5-2-65-93	Потребитель	2	Бесхозный		16,17	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-5-2-65-92	БК-5-2-65-93	2	МПСВ	1991	37,73	0,2	1,67	4,4864	16,15	0,1428	Сталь
БК-5-2-65-92	Потребитель	2	Частный		14,99	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Чугун
БК-2 ул.Труда	БК-5-2-65-92	2	МПСВ	1991	7,26	0,2	1,67	4,6354	16,69	0,1476	Сталь
БК-5-2-65-91	БК-2 ул.Труда	2	МПСВ	1991	4,4	0,2	1,67	4,6354	16,69	0,1476	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-217	БК-5-2-65-91	2	МПСВ	1991	11,3	0,2	1,67	4,6354	16,69	0,1476	Сталь
БК-4-23-36-97	ПГ-217	2	МПСВ	2006	32,45	0,15	0,62	7,045	25,36	0,3987	Сталь
БК-4-23-36-95	БК-4-23-36-97	2	МПСВ	2006	24,01	0,15	0,62	7,045	25,36	0,3987	Сталь
БК-4-23-36-95	БК-4-23-36-96	2	Бесхозный		22,65	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-4-23-36-96	Потребитель	2	Бесхозный		47,92	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-96	Потребитель	2	Бесхозный		25,98	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-93	БК-4-23-36-95	2	МПСВ	2006	7,45	0,15	0,62	7,343	26,43	0,4155	Сталь
БК-4-23-36-93	БК-4-23-36-94	2	Частный		8,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-94	Потребитель	2	Частный		38,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-92	БК-4-23-36-93	2	МПСВ	2006	8,25	0,15	0,62	7,492	26,97	0,424	Сталь
БК-4-23-36-91	БК-4-23-36-92	2	МПСВ	2006	18,5	0,15	0,62	7,492	26,97	0,424	Сталь
БК-4-23-36-91	Потребитель	2	Бесхозный	1958	16	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Сталь
БК-4-23-36-91	Потребитель	2	Частный	2008	30,16	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-23-36-90	БК-4-23-36-91	2	МПСВ	2006	70,02	0,15	0,62	7,79	28,04	0,4408	Сталь
БК-4-23-36-89	БК-4-23-36-90	2	МПСВ	2006	11,66	0,15	0,62	7,79	28,04	0,4408	Сталь
БК-4-23-36-89	Потребитель	2	МПСВ	2007	11,07	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-23-36-88	БК-4-23-36-89	2	МПСВ	2006	3,4	0,15	0,62	7,939	28,58	0,4493	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-88	Потребитель	2	Бесхозный		145,57	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса
БК-4-23-36-87	БК-4-23-36-88	2	МПСВ	2006	5,1	0,15	0,62	8,088	29,12	0,4577	Сталь
БК-4-23-36-87	Потребитель	2	Частный		5,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-86	БК-4-23-36-87	2	МПСВ	2006	17,39	0,15	0,62	8,237	29,65	0,4661	Сталь
БК-4-23-36-86	Потребитель	2	Частный		7,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-85	БК-4-23-36-86	2	МПСВ	2006	15,12	0,15	0,62	8,386	30,19	0,4746	Сталь
ПГ-220	БК-4-23-36-85	2	МПСВ	1998	7,15	0,15	1,18	6,0852	21,91	0,3444	Сталь
ПГ-220	БК-4-23-53	2	МПСВ	1998	26,48	0,5	1,18	178,2243	641,61	0,9077	Сталь
БК-4-23-53	Потребитель	2	МПСВ	2000	18,27	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-53	БК-4-23-54	2	МПСВ	1998	28,61	0,5	1,18	178,0753	641,07	0,9069	Сталь
БК-4-23-54	Потребитель	2	МПСВ	2006	16,27	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-23-54	Потребитель	2	Частный		15,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-54	БК-4-23-55	2	МПСВ	1998	10,32	0,5	1,18	177,7773	640	0,9054	Сталь
БК-4-23-55	Потребитель	2	Частный		17,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-55	БК-4-23-56	2	МПСВ	1998	48,96	0,5	1,18	177,6283	639,46	0,9047	Сталь
БК-4-23-56	БК-4-23-57	2	МПСВ	1998	4,94	0,5	1,18	177,1513	637,74	0,9022	Сталь
БК-4-23-56	БК-4-23-56-1	2	МПСВ		68,79	0,1	0,9	0,477	1,72	0,0607	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-56-1	Узел-4-23-56-2	2	МПСВ		10,23	0,1	0,9	0,447	1,61	0,0569	Сталь
БК-4-23-56-1	Котельная Гагарина, 15а	2	СТЭ		9,2	0,025	0,9	0,03	0,11	0,0611	Пластмасса
БК-4-23-57	Потребитель	2	СТЭ		72,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-57	Потребитель	2	Частный		44,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-57	БК-9 ул.Раскольникова	2	МПСВ	1998	46,58	0,5	1,18	176,8533	636,67	0,9007	Сталь
БК-9 ул.Раскольникова	Узел-4-23-58	2	МПСВ	1998	26,98	0,5	1,18	176,8533	636,67	0,9007	Сталь
БК-4-23-36-84	БК-4-23-36-85	2	МПСВ	1910	17,95	0,125	7,58	2,3008	8,28	0,1875	Чугун
БК-4-23-36-82	Потребитель	2	Частный		12,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-82	Узел-4-23-36-83	2	МПСВ		21,79	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
Узел-4-23-36-83	Потребитель	2	Бесхозный		11,47	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
Узел-4-23-36-83	Потребитель	2	Бесхозный		4,62	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-23-36-82	БК-4-23-36-84	2	МПСВ	1910	17,73	0,125	7,58	2,4498	8,82	0,1996	Чугун
БК-4-23-36-84	Потребитель	2	Бесхозный		32,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-81	БК-4-23-36-82	2	МПСВ	1910	32,86	0,125	7,58	2,8968	10,43	0,2361	Чугун
БК-4-23-36-80	БК-4-23-36-81	2	МПСВ	1910	12,65	0,125	7,58	2,8968	10,43	0,2361	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-80	Потребитель	2	Частный		10,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-79	БК-4-23-36-80	2	МПСВ	1910	27,3	0,125	7,58	3,0458	10,97	0,2482	Чугун
БК-4-23-36-79	Потребитель	2	Частный		17,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-56-2	Потребитель	2	МПСВ		6,34	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
Узел-4-23-56-2	БК-4-23-56-3	2	КУИ		55,98	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса
БК-4-23-56-3	Потребитель	2	КУИ		22,28	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-23-56-3	Потребитель	2	МПСВ	2004	37,53	0,05	0,76	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-36-78	БК-4-23-36-79	2	МПСВ	1910	8,03	0,125	7,58	3,1948	11,5	0,2603	Чугун
БК-4-23-36-78	Потребитель	2	МПСВ	1994	11,77	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-36-77	БК-4-23-36-78	2	МПСВ	1910	21,26	0,125	7,58	3,3438	12,04	0,2725	Чугун
БК-4-23-36-77	Потребитель	2	Частный		15,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-74	БК-4-23-36-77	2	МПСВ	1910	46,55	0,125	7,58	3,4928	12,57	0,2846	Чугун
БК-4-23-36-74	Узел-4-23-36-75	2	Банк РКЦ		25,68	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
Узел-4-23-36-75	Потребитель	2	Банк РКЦ		7,14	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
Узел-4-23-36-75	Узел-4-23-36-76	2	КУИ	1965	31,16	0,032	0,9	0,298	1,07	0,3705	Пластмасса
Узел-4-23-36-76	Потребитель	2	КУИ	1965	6,8	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
Узел-4-23-36-76	Потребитель	2	КУИ	1965	7,08	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-221	ВК-4-23-36-74	2	МПСВ	1910	31,7	0,125	7,58	3,9398	14,18	0,3211	Чугун
ПГ-221	ВК-4-23-36-73-1	2	МПСВ	1910	27,88	0,1	7,58	1,341	4,83	0,1707	Чугун
ВК-4-23-36-73-1	ВК-4-23-36-73-2	2	МПСВ	1910	35,34	0,1	7,58	1,341	4,83	0,1707	Чугун
ВК-4-23-36-73-2	Потребитель	2	Частный		45,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-2	Узел-4-23-36-73-3	2	МПСВ	1910	6,89	0,1	7,58	1,192	4,29	0,1518	Чугун
Узел-4-23-36-73-3	ВК-4-23-36-73-4	2	МПСВ	1910	8,17	0,1	7,58	1,192	4,29	0,1518	Чугун
ВК-4-23-36-73-4	ВК-4-23-36-73-5	2	МПСВ	2002	19,48	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Сталь
ВК-4-23-36-73-5	Потребитель	2	МПСВ	2002	7,88	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Сталь
ВК-4-23-36-73-4	Потребитель	2	Частный		17,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-4	Потребитель	2	Частный		31,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-4	Потребитель	2	Частный		31,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-4	ВК-4-23-36-73-6	2	Частный		42,31	0,025	0,9	0,596	2,15	1,2142	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-6	Потребитель	2	Частный		24,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-6	Потребитель	2	Частный		14,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-6	Потребитель	2	Частный		36,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-73-6	Потребитель	2	Частный		49,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-21-21	ВК-4-23-36-73	2	МПСВ	2003	25,33	0,15	0,83	7,4417	26,79	0,4211	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21-21	Потребитель	2	Частный		19,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-20	БК-4-23-21-21	2	МПСВ	2003	10,65	0,15	0,83	7,5907	27,33	0,4296	Сталь
БК-4-23-21-20	Потребитель	2	Частный		12,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-19	БК-4-23-21-20	2	МПСВ	2003	66,02	0,15	0,83	7,7397	27,86	0,438	Сталь
БК-4-23-21-19	Потребитель	2	МПСВ	2003	20,24	0,05	0,83	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-21-18	БК-4-23-21-19	2	МПСВ	2003	42,61	0,15	0,83	7,8887	28,4	0,4464	Сталь
БК-4-23-21-18	Потребитель	2	МПСВ		15,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-18	Потребитель	2	МПСВ	2006	20,45	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-23-21-17	БК-4-23-21-18	2	МПСВ	2003	10,15	0,15	0,83	8,1867	29,47	0,4633	Сталь
БК-4-23-21-17	Потребитель	2	Частный		13,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-210	БК-4-23-21-17	2	МПСВ	2003	10,16	0,15	0,83	8,3357	30,01	0,4717	Сталь
ПГ-210	БК-4-23-21-16	2	ГОВД		5,2	0,025	0,9	1,043	3,75	2,1248	Пластмасса
БК-4-23-21-16	БК-4-23-21-16-1	2	Бесхозный		46,94	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-23-21-16-1	БК-4-23-21-16-2	2	МПСВ		20,89	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Сталь
БК-4-23-21-16-2	Потребитель	2	МПСВ		10,66	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-23-21-16-2	Потребитель	2	МПСВ	1948	12,37	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-23-21-16-1	БК-4-23-21-16-3	2	Бесхозный		38,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21-16-3	Потребитель	2	Бесхозный		15,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-16	БК-4-23-21-16-4	2	ГОВД		98,06	0,025	0,9	0,596	2,15	1,2142	Пластмасса
БК-4-23-21-16-4	Потребитель	2	ГОВД		10,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-16-4	Потребитель	2	КУИ		23,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-16-4	Потребитель	2	ГОВД		45,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-16-4	Потребитель	2	КУИ		63,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15	ПГ-210	2	МПСВ	2003	6,47	0,15	0,83	9,3787	33,76	0,5307	Сталь
БК-4-23-21-14	БК-4-23-21-15	2	МПСВ	2003	15,94	0,15	0,83	10,1707	36,61	0,5756	Сталь
БК-4-23-21-13	БК-4-23-21-14	2	МПСВ	2003	12,46	0,15	0,83	10,1707	36,61	0,5756	Сталь
БК-4-23-21-13	Потребитель	2	Бесхозный		13,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-12	БК-4-23-21-13	2	МПСВ	2003	54,74	0,15	0,83	10,3197	37,15	0,584	Сталь
БК-4-23-21-12	Потребитель	2	Бесхозный		21,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-11	БК-4-23-21-12	2	МПСВ	2003	7,33	0,15	0,83	10,4687	37,69	0,5924	Сталь
БК-4-23-21-10	БК-4-23-21-11	2	МПСВ	2003	13,94	0,15	0,83	10,4687	37,69	0,5924	Сталь
БК-4-23-21-10	Потребитель	2	Бесхозный		18,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-10	Потребитель	2	Бесхозный		28,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-9	БК-4-23-21-10	2	МПСВ	2003	24,51	0,15	0,83	10,7667	38,76	0,6093	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21-9	Потребитель	2	МПСВ	1989	49,64	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-23-21-8	БК-4-23-21-9	2	МПСВ	2003	40,94	0,15	0,83	10,9157	39,3	0,6177	Сталь
БК-4-23-21-8	БК-4-23-36-5	2	МПСВ	2004	37,09	0,15	0,76	6,5424	23,55	0,3702	Сталь
БК-4-23-36-5	Потребитель	2	Бесхозный		15,38	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса
БК-4-23-36-5	БК-4-23-36-4	2	МПСВ	2004	29,23	0,15	0,76	6,3934	23,02	0,3618	Сталь
БК-4-23-36-4	Потребитель	2	Бесхозный		15,71	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-4	БК-4-23-36-3	2	МПСВ	2004	51,2	0,15	0,76	6,2444	22,48	0,3534	Сталь
БК-4-23-36-3	Потребитель	2	МПСВ		15,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-3	БК-4-23-36-2	2	МПСВ	2004	44,58	0,15	0,76	6,0954	21,94	0,3449	Сталь
БК-4-23-36-2	Потребитель	2	КУИ		14,81	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-36-2	БК-4-23-36-1	2	МПСВ	2003	27,33	0,1	0,83	5,9464	21,41	0,7571	Сталь
БК-4-23-36-1	Потребитель	2	МПСВ		14,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-1	БК-4-23-36	2	МПСВ	2003	23,85	0,1	0,83	5,7974	20,87	0,7382	Сталь
БК-4-23-36	ПГ-211	2	МПСВ	1998	4,9	0,5	1,18	189,3305	681,59	0,9643	Сталь
ПГ-211	БК-4-23-37	2	МПСВ	1998	5,98	0,5	1,18	189,3305	681,59	0,9643	Сталь
БК-4-23-37	БК-4-23-38	2	МПСВ	1998	12,45	0,5	1,18	188,4875	678,56	0,96	Сталь
БК-4-23-38	БК-4-23-39	2	МПСВ	1998	10,34	0,5	1,18	188,4875	678,56	0,96	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-39	Потребитель	2	МПСВ		13,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-37	БК-4-23-37-1	2	ОАО Ариад-на	1978	71,47	0,25	0,9	0,843	3,03	0,0172	Пластмасса
БК-4-23-37-1	БК-4 ул.Горького	2	ОАО Ариад-на	1978	4,53	0,25	0,9	0,843	3,03	0,0172	Пластмасса
БК-4 ул.Горького	БК-4-23-37-2	2	ОАО Ариад-на	1978	100,8	0,25	0,9	0,843	3,03	0,0172	Пластмасса
БК-4-23-37-2	Потребитель	2	Лада С		29,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-37-2	Потребитель	2	МУП БТИ		47,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-37-2	БК-4-23-37-3	2	ОАО Ариад-на		39,36	0,025	0,9	0,545	1,96	1,1103	Пластмасса
БК-4-23-37-3	Потребитель	2	ОАО Ариад-на		20,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-37-3	Узел-4-23-37-4	2	ОАО Ариад-на		9,61	0,025	0,9	0,396	1,43	0,8067	Пластмасса
Узел-4-23-37-4	Потребитель	2	ОАО Ариад-на		11,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-37-4	Потребитель	2	ОАО Ариад-на		19,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-37-4	ПГ-214	2	ОАО Ариад-на		88,01	0,025	0,9	0,098	0,35	0,1996	Пластмасса
ПГ-214	Котельная Ариадна	2	ОАО Ариад-на		57,15	0,025	0,9	0,098	0,35	0,1996	Пластмасса
БК-4-23-39	БК-4-23-40	2	МПСВ	1998	6,52	0,5	1,18	188,3385	678,02	0,9592	Сталь
БК-4-23-40	Узел-4-23-40-1	2	МПСВ		17,33	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-23-40-1	Потребитель	2	МПСВ		4,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-40-1	Потребитель	2	МПСВ		20,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-40-1	Потребитель	2	МПСВ		40,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-40	БК-4-23-41	2	МПСВ	1998	28,07	0,5	1,18	187,8915	676,41	0,9569	Сталь
БК-4-23-41	Потребитель	2	МПСВ		14,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-41	БК-4-23-42	2	МПСВ	1998	19,53	0,5	1,18	187,7425	675,87	0,9562	Сталь
БК-4-23-42	БК-4-23-42-1	2	МПСВ	1961	55,02	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-23-42-1	Потребитель	2	МПСВ	1961	28,73	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-23-42	БК-4-23-43	2	МПСВ	1998	31,08	0,5	1,18	187,5935	675,34	0,9554	Сталь
БК-4-23-43	Потребитель	2	Типография		16,81	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-43	БК-4-23-44	2	МПСВ	1998	6,73	0,5	1,18	187,4445	674,8	0,9547	Сталь
БК-4-23-44	Потребитель	2	Частный		14,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-44	БК-4-23-45	2	МПСВ	1998	35,97	0,5	1,18	187,2955	674,26	0,9539	Сталь
БК-4-23-45	Потребитель	2	Сбербанк России		17,55	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Пластмасса
БК-4-23-45	Потребитель	2	МПСВ	1948	22,15	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-23-45	БК-4-23-46	2	МПСВ	1998	16,44	0,5	1,18	186,9975	673,19	0,9524	Сталь
БК-4-23-46	Узел-4-23-46-1	2	ГОВД		46,51	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-23-46-1	Потребитель	2	ГОВД		17,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-46-1	БК-4-23-46-2	2	ГОВД		16,27	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-46-2	Потребитель	2	ГОВД		8,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-46-2	Потребитель	2	ГОВД		27,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-46	ПГ-212	2	МПСВ	1998	6,91	0,5	1,18	186,5505	671,58	0,9501	Сталь
ПГ-212	БК-4-23-47	2	МПСВ	1998	4,22	0,5	1,18	186,5505	671,58	0,9501	Сталь
БК-4-23-47	БК-4-23-48	2	МПСВ	1998	8,82	0,5	1,18	186,5505	671,58	0,9501	Сталь
БК-4-23-48	Потребитель	2	Частный		13,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-48	Потребитель	2	Частный		18,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-48	БК-4-23-49	2	МПСВ	1998	23,27	0,5	1,18	186,2525	670,51	0,9486	Сталь
БК-4-23-49	Потребитель	2	Частный		14,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-49	БК-4-23-50	2	МПСВ	1998	17,63	0,5	1,18	186,1035	669,97	0,9478	Сталь
БК-4-23-50	Потребитель	2	Бесхозный		16,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-50	БК-4-23-50-1	2	МПСВ	2006	14,6	0,02	0,9	0,298	1,07	0,9486	Пластмасса
БК-4-23-50-1	Потребитель	2	Бесхозный		11,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-50-1	Потребитель	2	МПСВ	2006	7,08	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-23-50	БК-4-23-50-2	2	Частный	2012	12,76	0,05	0,141	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-50-2	Потребитель	2	Частный	2012	46,94	0,05	0,141	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-50	БК-4-23-51	2	МПСВ	1998	24,77	0,5	1,18	185,5075	667,83	0,9448	Сталь
БК-4-23-51	Детский сад №10	2	МПСВ	2000	27,26	0,032	0,9	0,9	3,24	1,1191	Сталь
БК-4-23-51	БК-4-23-52	2	МПСВ	1998	22,85	0,5	1,18	184,6075	664,59	0,9402	Сталь
БК-4-23-52	Потребитель	2	Бесхозный		15,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-52	Потребитель	2	Бесхозный		20,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-52	ПГ-220	2	МПСВ	1998	48,98	0,5	1,18	184,3095	663,51	0,9387	Сталь
ПГ-209	БК-4-23-21-8	2	МПСВ	2003	14,58	0,15	0,83	21,2165	76,38	1,2006	Сталь
ПГ-209	Потребитель	2	Бесхозный		17,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-7	ПГ-209	2	МПСВ	2003	34,35	0,15	0,83	21,3655	76,92	1,2091	Сталь
БК-4-23-21-7	Потребитель	2	МПСВ	1972	16,67	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Сталь
БК-4-23-21-6	БК-4-23-21-7	2	МПСВ	2003	20,53	0,15	0,83	21,5145	77,45	1,2175	Сталь
БК-4-23-21-6	Потребитель	2	КУИ	1971	16,64	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-4-23-21-4	БК-4-23-21-6	2	МПСВ	2003	30,65	0,15	0,83	21,6635	77,99	1,2259	Сталь
БК-4-23-21-4	БК-4-23-21-5	2	Бесхозный		5,08	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-21-4	Потребитель	2	Бесхозный		27,57	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-21-5	Потребитель	2	Бесхозный		24,31	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-21-3	БК-4-23-21-4	2	МПСВ	2003	8,77	0,15	0,83	21,9615	79,06	1,2428	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21-3	Узел-4-23-21-3-1	2	Бесхозный		21,97	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-21-3-1	Потребитель	2	Бесхозный		8,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-21-3-1	Потребитель	2	Бесхозный		55,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-1	БК-4-23-21-3	2	МПСВ	2003	26,93	0,15	0,83	22,2595	80,13	1,2597	Сталь
БК-4-23-21-1	Потребитель	2	Бесхозный		20,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-1	БК-4-23-21-2	2	Бесхозный		5,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-2	Потребитель	2	Бесхозный		11,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-157	БК-4-23-21-1	2	МПСВ	2003	28,02	0,15	0,83	22,5575	81,21	1,2765	Сталь
ПГ-157	Потребитель	2	МПСВ	1958	16,88	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
ПГ-157	Потребитель	2	МПСВ	1958	18,33	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-21	ПГ-157	2	МПСВ	2003	21,85	0,15	0,83	22,8555	82,28	1,2934	Сталь
БК-4-23-21	Узел-4-23-22	2	МПСВ	1967	3,05	0,5	3,59	171,4352	617,17	0,8731	Чугун
БК-4-23-23	БК-4-23-24	2	МПСВ	1967	31,41	0,5	3,59	171,4352	617,17	0,8731	Сталь
БК-4-23-24	БК-4-23-25	2	МПСВ	1967	32,81	0,5	3,59	171,4352	617,17	0,8731	Сталь
БК-4-23-25	БК-4-23-26	2	МПСВ	1967	34,42	0,5	3,59	171,4352	617,17	0,8731	Сталь
БК-4-27-4-65	Потребитель	2	МПСВ		19,1	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-26	БК-4-23-27	2	МПСВ	1967	24,95	0,5	3,59	171,4352	617,17	0,8731	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-23-27	Узел-4-23-28	2	МПСВ	1994	16,64	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Сталь
Узел-4-23-28	Потребитель	2	МПСВ	1994	4,54	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
Узел-4-23-28	Потребитель	2	Бесхозный		18,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-27	ПГ-155	2	МПСВ	1967	76,26	0,5	3,59	171,1372	616,09	0,8716	Сталь
ПГ-155	ЗУ-ПГ-155	2	МПСВ	1998	1,8	0,5	1,18	185,3511	667,26	0,944	Сталь
ЗУ-ПГ-155	ВК-4-23-29	2	МПСВ	1998	3,68	0,5	1,18	185,3511	667,26	0,944	Сталь
ВК-4-27-4-67	Потребитель	2	Бесхозный		16,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-27-4-66	ВК-4-27-4-67	2	МПСВ	2020	35,73	0,09	0,001	0,149	0,54	0,0234	Пластмасса
ВК-4-27-4-66	Потребитель	2	Бесхозный		22,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-27-4-65	ВК-4-27-4-66	2	МПСВ	2020	29,18	0,09	0,001	0,298	1,07	0,0468	Пластмасса
ВК-4-27-4-64	ВК-4-27-4-65	2	МПСВ	2020	32,32	0,09	0,001	0,447	1,61	0,0703	Пластмасса
ВК-4-27-4-64	Потребитель	2	Бесхозный		18,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-156	ВК-4-27-4-64	2	МПСВ	2020	74,85	0,09	0,001	0,596	2,15	0,0937	Пластмасса
ВК-4-23-29	ВК-4-23-30	2	МПСВ	1998	39,12	0,5	1,18	185,3511	667,26	0,944	Сталь
ВК-4-23-30	Потребитель	2	Бесхозный		20,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-30	ВК-4-23-31	2	МПСВ	1998	26,51	0,5	1,18	185,2021	666,73	0,9432	Сталь
ВК-4-23-31	Потребитель	2	КУИ		20,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-31	БК-4-23-32	2	МПСВ	1998	15	0,5	1,18	185,0531	666,19	0,9425	Сталь
БК-4-23-32	БК-4-23-32-1	2	МПСВ	1910	40,2	0,1	7,58	1,043	3,75	0,1328	Чугун
БК-4-23-32-1	Потребитель	2	МПСВ	1996	10,96	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-23-32-1	БК-4-23-32-2	2	МПСВ	1910	56,78	0,1	7,58	0,894	3,22	0,1138	Чугун
БК-4-23-32-2	Потребитель	2	МПСВ	1958	9,41	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-32-2	БК-4-23-32-3	2	МПСВ	1910	17,33	0,1	7,58	0,745	2,68	0,0949	Чугун
БК-4-23-32-3	Потребитель	2	Частный		11,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-32-3	Потребитель	2	Частный		50,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-32-3	БК-4-23-32-4	2	МПСВ	1910	34,36	0,1	7,58	0,447	1,61	0,0569	Чугун
БК-4-23-32-4	Потребитель	2	МПСВ	1958	12,9	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-32-4	Потребитель	2	Частный		14,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-32-4	БК-4-23-32-5	2	МПСВ	1910	39,84	0,1	7,58	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-4-23-32-5	Потребитель	2	ИжГТУ		15,57	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Чугун
БК-4-23-32	БК-4-23-33	2	МПСВ	1998	14,72	0,5	1,18	184,0101	662,44	0,9372	Сталь
БК-4-23-33	Потребитель	2	Бесхозный		11,56	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-33	Котельная Раскольников- ва, 1466	2	СТЭ		98,84	0,1	0,9	0,03	0,11	0,0038	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-33	БК-4-23-34	2	МПСВ	1998	56,17	0,5	1,18	183,8311	661,79	0,9363	Сталь
БК-4-23-34	Потребитель	2	МПСВ	1948	11,46	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-23-34	БК-4-23-35	2	Частный		6,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-35	Потребитель	2	Частный		11,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-34	БК-4-23-36	2	МПСВ	1998	37,78	0,5	1,18	183,5331	660,72	0,9347	Сталь
БК-5-2-65-44	ПГ-155	2	МПСВ	1997	27,9	0,2	1,25	14,2139	51,17	0,4525	Сталь
БК-5-2-65-44	Потребитель	2	МПСВ	2006	12,15	0,032	0,561	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-65-43	БК-5-2-65-44	2	МПСВ	1997	15,23	0,2	1,25	14,3629	51,71	0,4572	Сталь
БК-5-2-65-43	БК-5-2-65-45	2	МПСВ	1910	34,24	0,15	7,58	2,2694	8,17	0,1284	Чугун
БК-5-2-65-45	Потребитель	2	РОВД		27,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-45	БК-5-2-65-46	2	МПСВ	1910	35,59	0,15	7,58	2,1204	7,63	0,12	Чугун
БК-5-2-65-46	Потребитель	2	ОКС Администрации	1992	21,97	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-5-2-65-46	Узел-5-2-65-47	2	МПСВ	1910	54,47	0,15	7,58	1,9714	7,1	0,1116	Чугун
БК-5-2-65-48	Потребитель	2	Горсуд		23,55	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-65-48	БК-5-2-65-49	2	МПСВ	2007	18,62	0,05	7,58	1,8224	6,56	0,9281	Пластмасса
БК-5-2-65-49	Потребитель	2	Речной порт		25,59	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-49	БК-5-2-65-50	2	МПСВ	2007	32,91	0,05	0,491	1,6734	6,02	0,8523	Пластмасса
БК-5-2-65-50	ПГ-154	2	МПСВ	2002	5,21	0,2	0,9	0,3324	1,2	0,0106	Сталь
ПГ-154	БК-5-2-65-64	2	МПСВ	2002	16,28	0,2	0,9	0,3324	1,2	0,0106	Сталь
БК-5-2-65-64	Потребитель	2	Речной порт		18,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-64	БК-5-2-65-65	2	МПСВ	2002	48,75	0,2	0,9	0,1834	0,66	0,0058	Сталь
БК-5-2-65-65	БК-5-2-65-66	2	МПСВ	2002	97,22	0,2	0,9	0,1834	0,66	0,0058	Сталь
БК-5-2-65-66	Потребитель	2	Частный		13,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-66	БК-5-2-65-67	2	МПСВ	2002	7,33	0,2	0,9	0,0344	0,12	0,0011	Сталь
БК-5-2-65-67	БК-5-2-65-69	2	МПСВ	2002	8,38	0,2	0,9	0,0344	0,12	0,0011	Сталь
БК-5-2-65-69	Потребитель	2	Бесхозный		12,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-70	БК-5-2-65-69	2	МПСВ	2002	40,82	0,2	0,9	0,1146	0,41	0,0036	Сталь
БК-5-2-65-70	БК-5-2-65-71	2	Бесхозный		3,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-71	Потребитель	2	Бесхозный		9,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-72	БК-5-2-65-70	2	МПСВ	2002	27,97	0,2	0,9	0,2636	0,95	0,0084	Сталь
ПГ-213	БК-5-2-65-72	2	МПСВ	1991	6,64	0,2	1,67	0,2636	0,95	0,0084	Сталь
ПГ-213	БК-5-2-65-73	2	ПУ-5		42,97	0,1	0,9	0,477	1,72	0,0607	Пластмасса
БК-5-2-65-73	Потребитель	2	Бесхозный		13,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-73	Узел-5-2-65-74	2	ПУ-5		27,38	0,1	0,9	0,328	1,18	0,0418	Пластмасса
Узел-5-2-65-74	Котельная ПТУ № 5	2	ПУ-5		35,75	0,025	0,9	0,03	0,11	0,0611	Пластмасса
Узел-5-2-65-74	БК-5-2-65-75	2	ПУ-5		12,12	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса
БК-5-2-65-75	БК-5-2-65-76	2	Бесхозный		15,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-76	Потребитель	2	Бесхозный		9,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-75	БК-5-2-65-77	2	ПУ-5		16,27	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-5-2-65-77	Потребитель	2	ПУ-5		19,16	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-5-2-65-78	ПГ-213	2	МПСВ	1991	16,16	0,2	1,67	0,7406	2,67	0,0236	Сталь
БК-5-2-65-78	Потребитель	2	Бесхозный		11,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-79	БК-5-2-65-78	2	МПСВ	1991	7,73	0,2	1,67	0,8896	3,2	0,0283	Сталь
БК-5-2-65-79	Потребитель	2	Бесхозный		17,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-80	БК-5-2-65-79	2	МПСВ	1991	41,61	0,2	1,67	1,0386	3,74	0,0331	Сталь
БК-5-2-65-80	Потребитель	2	МПСВ	2003	13,15	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Сталь
БК-5-2-65-81	БК-5-2-65-80	2	МПСВ	1991	31,08	0,2	1,67	1,1876	4,28	0,0378	Сталь
БК-5-2-65-81	Потребитель	2	МПСВ	1948	21,92	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-5-2-65-81	Потребитель	2	МПСВ	1994	17,54	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-5-2-65-82	БК-5-2-65-81	2	МПСВ	1991	67,24	0,2	1,67	1,4856	5,35	0,0473	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-83	БК-5-2-65-82	2	МПСВ	1991	4,22	0,2	1,67	1,6346	5,88	0,052	Сталь
ПГ-216	БК-5-2-65-83	2	МПСВ	1991	6,08	0,2	1,67	1,6346	5,88	0,052	Сталь
БК-5-2-65-84	ПГ-216	2	МПСВ	1991	12,73	0,2	1,67	1,6346	5,88	0,052	Сталь
БК-5-2-65-84	Потребитель	2	Частный		15,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-85	БК-5-2-65-84	2	МПСВ	1991	13,21	0,2	1,67	1,7836	6,42	0,0568	Сталь
БК-5-2-65-85	Потребитель	2	Частный		14,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-86	БК-5-2-65-85	2	МПСВ	1991	32,9	0,2	1,67	1,9326	6,96	0,0615	Сталь
БК-5-2-65-86	Потребитель	2	ООО Сара- пулЖилСер- вис		15,75	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Чугун
БК-5-2-65-87	БК-5-2-65-86	2	МПСВ	1991	51,15	0,2	1,67	2,0816	7,49	0,0663	Сталь
БК-5-2-65-87	Котельная Труда, 13	2	Частный		19,1	0,025	0,9	0,03	0,11	0,0611	Пластмасса
БК-5-2-65-88	БК-5-2-65-87	2	МПСВ	1991	30,22	0,2	1,67	2,1116	7,6	0,0672	Сталь
БК-5-2-65-88	Потребитель	2	Частный		17,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-217	БК-5-2-65-88	2	МПСВ	1991	15,55	0,2	1,67	2,2606	8,14	0,072	Сталь
ПГ-217	Потребитель	2	Частный		102,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-82	ПГ-215	2	МПСВ	2002	71,74	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-215	Потребитель	2	МПСВ	2002	10,74	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-42	БК-5-2-65-43	2	МПСВ	1970	53,64	0,15	3,14	16,6323	59,88	0,9412	Сталь
БК-5-2-65-41	БК-5-2-65-42	2	МПСВ	1970	41,87	0,15	3,14	16,6323	59,88	0,9412	Сталь
БК-5-2-65-41	Котельная Раскольникова, 136а	2	СТЭ		13,11	0,1	0,9	0,03	0,11	0,0038	Сталь
БК-5-2-65-40	БК-5-2-65-41	2	МПСВ	1970	10,58	0,15	3,14	16,6623	59,98	0,9429	Сталь
БК-5-2-65-39	БК-5-2-65-40	2	МПСВ	1970	15,2	0,15	3,14	16,6623	59,98	0,9429	Сталь
Узел-5-2-65-38	БК-5-2-65-39	2	МПСВ	2020	20,45	0,1	0,001	16,6623	59,98	2,1216	Пластмасса
БК-5-2-65-37	Узел-5-2-65-38	2	МПСВ	2020	9,36	0,1	0,001	16,6623	59,98	2,1216	Пластмасса
БК-5-2-65-31	БК-5-2-65-37	2	МПСВ	2020	20,1	0,1	0,001	16,6623	59,98	2,1216	Пластмасса
БК-5-2-65-31	Потребитель	2	Частный		49,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-50	БК-5-2-65-51	2	МПСВ	2020	38,02	0,09	0,001	1,341	4,83	0,2108	Пластмасса
БК-5-2-65-51	БК-5-2-65-52	2	МПСВ	2020	15,44	0,09	0,001	1,341	4,83	0,2108	Пластмасса
БК-5-2-65-52	Потребитель	2	Порт Сарапул		18,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-52	БК-5-2-65-53	2	МПСВ	2020	36,23	0,09	0,001	1,192	4,29	0,1874	Пластмасса
БК-5-2-65-53	БК-5-2-65-54	2	МПСВ	2020	10,39	0,09	0,001	1,192	4,29	0,1874	Пластмасса
БК-5-2-65-54	БК-5-2-65-55	2	МПСВ	2020	47,04	0,09	0,001	1,192	4,29	0,1874	Пластмасса
БК-5-2-65-55	БК-5-2-65-56	2	Порт Сарапул		5,88	0,15	0,9	1,192	4,29	0,0675	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-56	Потребитель	2	Порт Сарапул		12,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-56	БК-5-2-65-57	2	Порт Сарапул		46,76	0,15	0,9	1,043	3,75	0,059	Пластмасса
БК-5-2-65-57	Потребитель	2	Порт Сарапул		55,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-57	ПГ-153	2	Порт Сарапул		10,47	0,15	0,9	0,894	3,22	0,0506	Пластмасса
ПГ-153	ПГ-152	2	Порт Сарапул		21,89	0,15	0,9	0,894	3,22	0,0506	Пластмасса
ПГ-152	БК-5-2-65-58	2	НКЭУ		129,36	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
БК-5-2-65-58	Потребитель	2	НКЭУ		19,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-58	Узел-5-2-65-59	2	УЗ		27,4	0,025	0,9	0,745	2,68	1,5177	Пластмасса
Узел-5-2-65-59	Потребитель	2	Частный		3,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-65-59	Узел-5-2-65-60	2	Частный		40,74	0,025	0,9	0,596	2,15	1,2142	Пластмасса
Узел-5-2-65-60	Потребитель	2	Частный		4,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-65-60	Узел-5-2-65-61	2	Частный		66,65	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-5-2-65-61	Потребитель	2	Частный		5,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-65-61	БК-5-2-65-62	2	Частный		16,69	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-5-2-65-62	Потребитель	2	Частный		14,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-62	БК-5-2-65-63	2	Частный		13,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-63	Потребитель	2	Частный		11,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-65	БК-5-2-64	2	МПСВ	1910	15,33	0,25	7,58	0,298	1,07	0,0061	Чугун
Узел-5-2-65	БК-5-2-65-1	2	МПСВ	2020	7,22	0,15	0,001	17,5563	63,2	0,9935	Пластмасса
БК-5-2-65-1	Потребитель	2	Частный		19,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-66	Узел-5-2-65	2	МПСВ	2020	42,81	0,15	0,001	17,8543	64,28	1,0104	Пластмасса
БК-5-2-66	Потребитель	2	Частный		54,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК Красный переулок	БК-5-2-66	2	МПСВ	2020	5,56	0,15	0,001	18,0033	64,81	1,0188	Пластмасса
БК-5-2-68	БК Красный переулок	2	МПСВ	2020	35,54	0,15	0,001	18,0033	64,81	1,0188	Пластмасса
Узел-5-2-69	БК-5-2-68	2	МПСВ	2020	119,97	0,15	0,001	18,0033	64,81	1,0188	Пластмасса
БК-5-2-71	БК-5-2-70	2	МПСВ	2020	33,9	0,15	0,001	18,0033	64,81	1,0188	Пластмасса
БК-5-2-72	БК-5-2-71	2	МПСВ	2020	17,25	0,15	0,001	18,0033	64,81	1,0188	Пластмасса
БК-5-2-73	БК-5-2-72	2	МПСВ	2020	35,22	0,15	0,001	18,0033	64,81	1,0188	Пластмасса
БК-5-2-73	Потребитель	2	Частный		9,97	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-74	БК-5-2-73	2	МПСВ	2020	7,03	0,15	0,001	18,1523	65,35	1,0272	Пластмасса
БК-5-2-75	БК-5-2-74	2	МПСВ	2020	23,15	0,15	0,001	18,1523	65,35	1,0272	Пластмасса
БК-5-2-76	БК-5-2-75	2	МПСВ	2020	54,91	0,15	0,001	18,1523	65,35	1,0272	Пластмасса
БК-5-2-76	Потребитель	2	Частный		8,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-77	БК-5-2-76	2	МПСВ	2020	19,68	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-78	БК-5-2-77	2	МПСВ	2020	12,62	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-79	БК-5-2-78	2	МПСВ	2020	110,21	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
Узел-5-2-80	БК-5-2-79	2	МПСВ	2020	23,19	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-82	БК-5-2-81	2	МПСВ	2020	26,44	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-83	БК-5-2-82	2	МПСВ	2020	25,6	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-84	БК-5-2-83	2	МПСВ	2020	12,86	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-85	БК-5-2-84	2	МПСВ	2020	6,65	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-85	Потребитель	2	Частный		13,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-87	БК-5-2-85	2	МПСВ	2020	52,07	0,15	0,001	18,4503	66,42	1,0441	Пластмасса
БК-5-2-88	БК-5-2-87	2	МПСВ	2020	9,46	0,15	0,001	18,4503	66,42	1,0441	Пластмасса
БК-2-14	БК-5-2-90	2	МПСВ		3,45	0,2	0,9	258,9217	932,12	8,2419	Сталь
БК-5-2-90	Узел-5-2-89	2	МПСВ		5,17	0,2	0,9	38,8836	139,98	1,2377	Пластмасса
Узел-5-2-89	БК-5-2-88	2	МПСВ	2020	2,86	0,15	0,001	18,4503	66,42	1,0441	Пластмасса
Узел-5-2-89	ПГ-138	2	МПСВ	2020	10,64	0,15	0,001	20,4333	73,56	1,1563	Пластмасса
БК-1-21-10	ПГ-138	2	МПСВ	2004	5,09	0,08	0,76	2,3131	8,33	0,4602	Сталь
БК-1-21-9	БК-1-21-10	2	МПСВ	2004	3,58	0,08	0,76	2,3131	8,33	0,4602	Сталь
БК-1-21-8	БК-1-21-9	2	МПСВ	2004	5,55	0,08	0,76	2,3131	8,33	0,4602	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1-21-8	Потребитель	2	Частный		14,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-7	БК-1-21-8	2	МПСВ	2004	99,41	0,08	0,76	2,4621	8,86	0,4898	Сталь
БК-1-21-7	Узел-1-21-7-1	2	Частный		5,15	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-1-21-7-1	Потребитель	2	Частный		13,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-1-21-7-1	Потребитель	2	Частный		61,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-6	БК-1-21-7	2	МПСВ	2004	17,55	0,08	0,76	2,7601	9,94	0,5491	Сталь
БК-1-21-6	Потребитель	2	МПСВ		17,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-5	БК-1-21-6	2	МПСВ	2004	21,31	0,08	0,76	2,9091	10,47	0,5788	Сталь
БК-1-21-5	БК-1-21-5-1	2	МПСВ		6,34	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-1-21-5-1	Потребитель	2	МПСВ		10,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-5-1	Потребитель	2	Частный		33,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-4	БК-1-21-5	2	МПСВ	2003	19,66	0,08	0,83	3,2071	11,55	0,6381	Сталь
БК-1-21-4	Потребитель	2	Частный		16,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-3	БК-1-21-4	2	МПСВ	2003	9,33	0,08	0,83	3,3561	12,08	0,6677	Сталь
БК-1-21-3	Потребитель	2	Частный		43,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-3	Потребитель	2	Бесхозный		43,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-2	БК-1-21-3	2	МПСВ	2003	11,15	0,08	0,83	3,6541	13,15	0,727	Сталь
БК-1-21-2	Потребитель	2	Частный		17,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-1-21-1	БК-1-21-2	2	МПСВ	2003	29,58	0,08	0,83	3,8031	13,69	0,7566	Сталь
ПГ-134	БК-1 ул. Азина	2	МПСВ	1967	93,23	0,5	3,59	27,6644	99,59	0,1409	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-1 ул.Азина	ПГ-136	2	МПСВ	1967	23,62	0,5	3,59	27,6644	99,59	0,1409	Чугун
ПГ-136	Потребитель	2	Частный		17,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-136	Потребитель	2	Частный		40,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-136	ВК-4-23-18	2	МПСВ	1967	25,92	0,5	3,59	27,3664	98,52	0,1394	Чугун
ВК-4-23-18	Потребитель	2	Частный		18,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-18	Потребитель	2	Частный		39,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-18	Узел-4-23-18-1	2	Частный		14,22	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-18-1	Потребитель	2	Частный		27,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-18-1	Потребитель	2	Частный		7,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-18	ВК-4-23-19	2	МПСВ	1967	33,47	0,5	3,59	26,7704	96,37	0,1363	Чугун
ВК-4-23-19	ВК-4-23-20	2	МПСВ	1967	117,98	0,5	3,59	26,7704	96,37	0,1363	Чугун
ВК-4-23-20	ВК-4-27-4-46	2	МПСВ	1963	8,37	0,1	3,63	6,109	21,99	0,7778	Сталь
ВК-4-27-4-46	Потребитель	2	МПСВ	1963	78,36	0,1	3,63	0,149	0,54	0,019	Сталь
ВК-4-23-20	ПГ-158	2	МПСВ	1967	17,71	0,5	3,59	20,6614	74,38	0,1052	Чугун
ПГ-158	ВК-5-2-109	2	МПСВ	1967	104,15	0,5	3,59	20,6614	74,38	0,1052	Чугун
ВК-5-2-109	ВК-4-23-21	2	МПСВ	1967	239,81	0,5	3,59	194,2907	699,45	0,9895	Чугун
ВК-5-2-105	ВК-5-2-109	2	МПСВ	1965	36,12	0,25	0,9	218,6971	787,31	4,4554	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-105	БК-5-2-106	2	МПСВ	1958	13,99	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Чугун
БК-5-2-106	Потребитель	2	МПСВ	1959	6,93	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Чугун
БК-5-2-105	Узел-5-2-107	2	Бесхозный		65,69	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-5-2-107	Узел-5-2-108	2	Бесхозный		26,23	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-108	Потребитель	2	Бесхозный		14,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-108	Потребитель	2	Бесхозный		39,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-107	Потребитель	2	Бесхозный		14,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-104	БК-5-2-105	2	МПСВ	1965	12,82	0,25	0,9	219,2931	789,46	4,4675	Чугун
БК-5-2-104	Потребитель	2	Бесхозный		13,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-102	БК-5-2-104	2	МПСВ	1965	27,66	0,25	0,9	219,4421	789,99	4,4705	Чугун
БК-5-2-102	Узел-5-2-103	2	Частный		14,91	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-103	Потребитель	2	Частный		6,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-103	Потребитель	2	Частный		36,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-101	БК-5-2-102	2	МПСВ	1965	31,58	0,25	0,9	219,7401	791,06	4,4766	Чугун
БК-5-2-101	Потребитель	2	Частный		13,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-90	БК-5-2-101	2	МПСВ	1965	63,6	0,25	0,9	219,8891	791,6	4,4796	Чугун
БК-5-2-90	БК-5-2-91	2	МПСВ	1965	16,29	0,25	3,73	0,149	0,54	0,003	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-91	Потребитель	2	МПСВ	1965	10,27	0,25	3,73	0,149	0,54	0,003	Чугун
БК-5-2-65-1	Узел-5-2-65-5	2	МПСВ	2006	3,9	0,2	0,62	17,4073	62,67	0,5541	Сталь
БК-5-2-65-6	БК-5-2-65-7	2	МПСВ	2020	21,58	0,15	7,34	17,4073	62,67	0,9851	Сталь
БК-5-2-65-7	БК-5-2-65-8	2	МПСВ	2020	11,33	0,15	7,34	17,4073	62,67	0,9851	Сталь
БК-5-2-65-8	БК-5-2-65-9	2	МПСВ	2020	37,27	0,15	7,34	17,4073	62,67	0,9851	Сталь
БК-5-2-65-9	Потребитель	2	Частный		32,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-9	БК-5-2-65-11	2	МПСВ	2020	19,23	0,15	7,34	17,2583	62,13	0,9766	Сталь
БК-5-2-65-11	БК-5-2-65-12	2	МПСВ	2020	19,89	0,15	7,34	17,2583	62,13	0,9766	Сталь
БК-5-2-65-12	ПГ-149	2	МПСВ	2020	7,54	0,15	7,34	17,2583	62,13	0,9766	Сталь
ПГ-149	Потребитель	2	МПСВ	1986	20,28	0,1	2,26	0,149	0,54	0,019	Чугун
БК-5-2-65-17	БК-5-2-65-18	2	МПСВ	2020	16,92	0,1	0,001	17,1093	61,59	2,1785	Пластмасса
БК-5-2-65-18	БК-5-2-65-19	2	МПСВ	2020	38,71	0,1	0,001	17,1093	61,59	2,1785	Пластмасса
БК-5-2-65-19	Потребитель	2	Частный		53,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-65-19	БК-5-2-65-20	2	МПСВ	2020	14,55	0,1	0,001	16,9603	61,06	2,1595	Пластмасса
БК-5-2-65-20	БК-5-2-65-21	2	МПСВ	2020	10,46	0,1	0,001	16,9603	61,06	2,1595	Пластмасса
БК-5-2-65-21	БК-5-2-65-22	2	МПСВ	2020	10,25	0,1	0,001	16,9603	61,06	2,1595	Пластмасса
БК-5-2-65-22	БК-5-2-65-24	2	МПСВ	2020	34,28	0,1	0,001	16,9603	61,06	2,1595	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-24	БК-5-2-65-25	2	МПСВ	2020	25,36	0,1	0,001	16,9603	61,06	2,1595	Пластмасса
БК-5-2-65-25	БК-5-2-65-26	2	МПСВ	2020	10,17	0,1	0,001	16,9603	61,06	2,1595	Пластмасса
БК-5-2-65-26	БК-5-2-65-27	2	МПСВ	1948	12,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Чугун
БК-5-2-65-27	Потребитель	2	МПСВ	1948	9,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Чугун
БК-5-2-65-26	ПГ-151	2	МПСВ	2020	13,84	0,1	0,001	16,8113	60,52	2,1405	Пластмасса
ПГ-151	БК-5-2-65-31	2	МПСВ	2020	19,43	0,1	0,001	16,8113	60,52	2,1405	Пластмасса
БК-5-2-140	БК-5-2-141	2	МПСВ	1965	4,78	0,25	3,73	39,4645	142,07	0,804	Чугун
БК-5-2-138	БК-5-2-140	2	МПСВ	1965	36,72	0,25	3,73	39,4645	142,07	0,804	Чугун
БК-5-2-138	Потребитель	2	Частный		17,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-138	Узел-5-2-139	2	Частный		10,43	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-139	Потребитель	2	Частный		13,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-139	Потребитель	2	Частный		25,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-136	БК-5-2-138	2	МПСВ	1965	110,65	0,25	3,73	39,9115	143,68	0,8131	Чугун
БК-5-2-136	Потребитель	2	Частный		36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-136	БК-5-2-137	2	Частный		26,87	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-5-2-137	Потребитель	2	Частный		10,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-137	Потребитель	2	Частный		52,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-135	БК-5-2-136	2	МПСВ	1965	22,8	0,25	3,73	40,3585	145,29	0,8222	Чугун
БК-5-2-135	БК-5-2-135-1	2	Частный		104,11	0,05	0,9	1,639	5,9	0,8348	Пластмасса
БК-5-2-135-1	Потребитель	2	Частный		18,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-1	Потребитель	2	Частный		13,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-1	БК-5-2-135-2	2	Частный		26,3	0,05	0,9	1,341	4,83	0,683	Пластмасса
БК-5-2-135-2	Потребитель	2	Частный		8,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-2	Потребитель	2	Частный		19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-2	БК-5-2-135-3	2	Частный		24,2	0,05	0,9	0,894	3,22	0,4553	Пластмасса
БК-5-2-135-3	Потребитель	2	Частный		19,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-3	Потребитель	2	Частный		26,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-3	БК-5-2-135-4	2	Частный		42,16	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-5-2-135-4	БК-5-2-135-5	2	Частный		8,01	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-135-5	Потребитель	2	Частный		12,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-4	Потребитель	2	Частный		7,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-4	Потребитель	2	Частный		10,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-3	Потребитель	2	Частный		23,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-135-2	Потребитель	2	Частный		39,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-134	ВК-5-2-135	2	МПСВ	1965	23,86	0,25	3,73	41,9975	151,19	0,8556	Чугун
ВК-5-2-134	Потребитель	2	ОГПС		62,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-133	ВК-5-2-134	2	МПСВ	1965	18,74	0,25	3,73	42,1465	151,73	0,8586	Чугун
ВК-5-2-132	ВК-5-2-133	2	МПСВ	1965	15,09	0,25	3,73	42,1465	151,73	0,8586	Чугун
ВК-5-2-132	Потребитель	2	ОГПС		16,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-131	ВК-5-2-132	2	МПСВ	1965	14,37	0,25	3,73	42,2955	152,26	0,8617	Чугун
ВК-5-2-130	ВК-5-2-131	2	МПСВ	1965	19,59	0,25	3,73	42,2955	152,26	0,8617	Чугун
ВК-5-2-130	Потребитель	2	Частный		26,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-130	ВК-5-2-130-1	2	МПСВ	2007	32,99	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ВК-5-2-130-1	Потребитель	2	МПСВ	2002	28,45	0,08	0,9	0,149	0,54	0,0296	Сталь
ВК-5-2-129	ВК-5-2-130	2	МПСВ	1965	17,74	0,25	3,73	42,5935	153,34	0,8677	Чугун
ВК-5-2-128	ВК-5-2-129	2	МПСВ	1965	34,01	0,25	3,73	42,5935	153,34	0,8677	Чугун
ВК-5-2-128	Потребитель	2	Частный		8,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-127	ВК-5-2-128	2	МПСВ	1965	12,67	0,25	3,73	42,7425	153,87	0,8708	Чугун
ВК-5-2-126	ВК-5-2-127	2	МПСВ	1965	4,26	0,25	3,73	42,7425	153,87	0,8708	Чугун
ВК-5-2-126	Потребитель	2	Частный		32,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-125	ВК-5-2-126	2	МПСВ	1965	23,85	0,25	3,73	42,8915	154,41	0,8738	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-124	БК-5-2-125	2	МПСВ	1965	5,32	0,25	3,73	42,8915	154,41	0,8738	Чугун
БК-5-2-124	Узел-4-23-36-62	2	МПСВ		6,57	0,025	0,9	0,5954	2,14	1,2129	Пластмасса
БК-5-2-123	БК-5-2-124	2	МПСВ	1965	16,05	0,25	3,73	43,4869	156,55	0,8859	Чугун
БК-5-2-123	Потребитель	2	МПСВ	2004	14,16	0,032	0,9	0,149	0,54	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-121	БК-5-2-123	2	МПСВ	1965	51,05	0,25	3,73	43,6359	157,09	0,889	Чугун
БК-5-2-121	БК-5-2-122	2	Медучилище	1976	55,39	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Сталь
БК-5-2-122	Потребитель	2	Медучилище	1976	16,53	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-5-2-122	Потребитель	2	Частный	1976	39,67	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-5-2-120	БК-5-2-121	2	МПСВ	1965	26,59	0,25	3,73	43,9339	158,16	0,895	Чугун
БК-5-2-120	Потребитель	2	Бесхозный		15,49	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-5-2-119	БК-5-2-120	2	МПСВ	1965	32,84	0,25	3,73	44,0829	158,7	0,8981	Чугун
БК-5-2-119	Потребитель	2	МПСВ	2001	29,41	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-118	БК-5-2-119	2	МПСВ	1965	57,31	0,25	3,73	44,2319	159,23	0,9011	Чугун
БК-5-2-117	БК-5-2-118	2	МПСВ	1965	54,59	0,25	3,73	44,2319	159,23	0,9011	Чугун
БК-5-2-117	Узел-5-2-116	2	МУП ГЭС		64,9	0,025	0,9	0,24	0,86	0,4889	Пластмасса
Узел-5-2-116	МУП "Горэлектросеть"	2	МУП ГЭС		3,42	0,025	0,9	0,12	0,43	0,2445	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-116	МУП "Горэлектросеть"	2	МУП ГЭС		43,84	0,025	0,9	0,12	0,43	0,2445	Пластмасса
БК-5-2-114	БК-5-2-117	2	МПСВ	1965	28,45	0,25	3,73	44,4719	160,1	0,906	Чугун
БК-5-2-114	Узел-5-2-115	2	МУП ГЭС		19	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-115	Потребитель	2	МУП ГЭС		4,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-115	Потребитель	2	МУП ГЭС		18,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-113	БК-5-2-114	2	МПСВ	1965	91,06	0,25	3,73	44,7699	161,17	0,9121	Чугун
БК-5-2-113	Потребитель	2	МПСВ	2002	13,75	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-5-2-111	БК-5-2-113	2	МПСВ	1965	22,85	0,25	3,73	44,9189	161,71	0,9151	Чугун
БК-5-2-111	Узел-5-2-112	2	Частный		4,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-112	Потребитель	2	Частный		11,92	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-110	БК-5-2-111	2	МПСВ	1965	74,83	0,25	3,73	45,0679	162,24	0,9181	Чугун
БК-5-2-109	БК-5-2-110	2	МПСВ	1965	64,23	0,25	3,73	45,0679	162,24	0,9181	Чугун
БК-4-27-4-56	Потребитель	2	Частный		15,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-73	БК-4-23-36-72	2	МПСВ	1910	17,61	0,125	7,58	2,1609	7,78	0,1761	Чугун
БК-4-23-36-72	Потребитель	2	Частный		15,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-72	БК-4-23-36-67	2	МПСВ	1910	55,25	0,125	7,58	2,0119	7,24	0,1639	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-67	БК-4-23-36-68	2	Частный		24,82	0,025	0,9	0,745	2,68	1,5177	Пластмасса
БК-4-23-36-68	Потребитель	2	Частный		7,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-68	Потребитель	2	Частный		6,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-68	БК-4-23-36-69	2	Частный		5,78	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-23-36-69	Потребитель	2	Частный		5,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-69	БК-4-23-36-70	2	Частный		7,04	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-36-70	Потребитель	2	Частный		5,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-70	БК-4-23-36-71	2	Частный		5,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-71	Потребитель	2	Частный		15,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-67	БК-4-23-36-66	2	МПСВ	1910	32,96	0,125	7,58	1,2669	4,56	0,1032	Чугун
БК-4-23-36-66	Школа №4	2	УНО		17,86	0,04	0,9	1,1	3,96	0,8754	Пластмасса
БК-4-23-36-66	БК-4-23-36-65	2	МПСВ	1910	29,73	0,125	7,58	0,1669	0,6	0,0136	Чугун
БК-4-23-36-65	Потребитель	2	МПСВ	2001	114,35	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-36-65	БК-4-23-36-64	2	МПСВ	1910	17,77	0,125	7,58	0,0179	0,06	0,0015	Чугун
БК-4-23-36-64	Потребитель	2	МПСВ	1958	10,35	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
БК-4-23-36-63	БК-4-23-36-64	2	МПСВ	1910	53,72	0,125	7,58	0,1311	0,47	0,0107	Чугун
БК-4-23-36-63	Потребитель	2	Частный		17,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-36-62	ВК-4-23-36-63	2	МПСВ	1910	34,33	0,125	7,58	0,2801	1,01	0,0228	Чугун
Узел-4-23-36-62	ПГ-222	2	МПСВ	1910	11,11	0,125	7,58	0,3153	1,13	0,0257	Чугун
ПГ-222	Узел-4-23-36-22-10	2	МПСВ	1963	18,01	0,125	3,87	2,539	9,14	0,2069	Чугун
Узел-4-23-36-22-10	ВК-4-23-36-22-11	2	Бесхозный		9,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-22-11	Потребитель	2	Бесхозный		11,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-36-22-10	ВК-4-23-36-22-12	2	МПСВ	1963	80,71	0,125	3,87	2,39	8,6	0,1948	Чугун
ВК-4-23-36-22-12	ПГ-223	2	МПСВ	1963	89,65	0,125	3,87	2,39	8,6	0,1948	Чугун
ПГ-223	ВК-4-23-36-22-13	2	МПСВ	1963	21,92	0,125	3,87	0,447	1,61	0,0364	Чугун
ВК-4-23-36-22-13	Потребитель	2	Частный		17,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-22-13	ВК-4-23-36-22-14	2	МПСВ	1963	30,18	0,125	3,87	0,298	1,07	0,0243	Чугун
ВК-4-23-36-22-14	Потребитель	2	Частный		14,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-36-22-14	ВК-4-23-36-22-15	2	МПСВ	1963	33,16	0,125	3,87	0,149	0,54	0,0121	Чугун
ВК-4-23-36-22-15	Потребитель	2	Частный		33,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-223	ВК-4-23-36-22-17	2	МПСВ	1953	32,2	0,125	4,57	1,943	6,99	0,1583	Чугун
ВК-4-23-36-22-17	ВК-4-23-36-22-18	2	МПСВ	1953	41,36	0,125	4,57	1,943	6,99	0,1583	Чугун
ВК-4-23-36-22-18	ВК-4-23-36-22-19	2	МПСВ	1953	11,04	0,125	4,57	1,943	6,99	0,1583	Чугун
ВК-4-23-36-22-19	ВК-4-23-36-22-20	2	Частный	2008	33,28	0,025	0,421	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-22-20	Потребитель	2	Частный	2008	39,34	0,025	0,421	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-22-19	БК-4-23-36-22-21	2	МПСВ	1953	31,93	0,125	4,57	1,794	6,46	0,1462	Чугун
БК-4-23-36-22-21	Потребитель	2	Частный		77,2	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-22-21	Потребитель	2	Частный		48,72	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-22-21	БК-4-23-36-22-22	2	МПСВ	1953	9,73	0,125	4,57	1,496	5,39	0,1219	Чугун
БК-4-23-36-22-22	БК-4-23-36-22-23	2	МПСВ	1953	16,47	0,125	4,57	1,496	5,39	0,1219	Чугун
БК-4-23-36-22-23	Потребитель	2	МПСВ	1948	14	0,065	4,92	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-23-36-22-23	Потребитель	2	Частный		15,51	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-22-23	БК-4-23-36-22-24	2	МПСВ	1953	61,84	0,125	4,57	1,198	4,31	0,0976	Чугун
БК-4-23-36-22-24	Детский сад №11	2	УНО	1969	27,82	0,05	3,21	0,9	3,24	0,4584	Сталь
БК-4-23-36-22-24	Потребитель	2	МПСВ	1948	9,18	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-23-36-22-24	Потребитель	2	Частный		106,75	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
ПГ-222	БК-4-23-36-61	2	МПСВ	1910	6,52	0,125	7,58	1,4142	5,09	0,1152	Чугун
БК-4-23-36-61	БК-4-23-36-60	2	МПСВ	1910	7,97	0,125	7,58	1,4142	5,09	0,1152	Чугун
БК-4-23-36-60	Потребитель	2	Частный		11,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-60	БК-4-23-36-58	2	МПСВ	1910	32,12	0,125	7,58	1,2652	4,55	0,1031	Чугун
БК-4-23-36-58	БК-4-23-36-59	2	МПСВ	2007	34,82	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-59	Потребитель	2	МПСВ	2007	8,24	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-23-36-58	БК-4-23-36-56	2	МПСВ	1910	33,32	0,125	7,58	1,1162	4,02	0,091	Чугун
БК-4-23-36-56	Узел-4-23-36-57	2	МПСВ		24,23	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-36-57	Потребитель	2	МПСВ		6,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-36-57	Потребитель	2	Частный		47,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-56	БК-4-23-36-55	2	МПСВ	1910	8,45	0,125	7,58	0,8182	2,95	0,0667	Чугун
БК-4-23-36-55	Потребитель	2	МПСВ	2007	10,39	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
БК-4-23-36-55	БК-4-23-36-54	2	МПСВ	1910	19,25	0,125	7,58	0,6692	2,41	0,0545	Чугун
БК-4-23-36-54	Потребитель	2	Частный		15,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-54	БК-4-23-36-53	2	МПСВ	1910	25,06	0,125	7,58	0,5202	1,87	0,0424	Чугун
БК-4-23-36-53	Потребитель	2	Частный		13,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-53	БК-4-23-36-51	2	МПСВ	1910	21,68	0,125	7,58	0,3712	1,34	0,0303	Чугун
БК-4-23-36-51	БК-4-23-36-52	2	Бесхозный		80,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-52	Потребитель	2	Бесхозный		8,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-51	БК-4-23-36-48	2	МПСВ	1910	60,15	0,125	7,58	0,2222	0,8	0,0181	Чугун
БК-4-23-36-48	Потребитель	2	НГДУ	1984	44,22	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-23-36-48	БК-4-23-36-49	2	Сбербанк России	1995	31,41	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-49	БК-4-23-36-50	2	Сбербанк России	1995	10,8	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-23-36-50	Потребитель	2	Сбербанк России	1995	8,82	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-4-23-36-49	Потребитель	2	Бесхозный	1995	28,52	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-224	БК-4-23-36-48	2	МПСВ	2008	19,33	0,04	7,58	0,2248	0,81	0,1789	Пластмасса
ПГ-224	БК-4-23-36-42	2	МПСВ	2008	12,41	0,04	7,58	1,496	5,39	1,1905	Пластмасса
БК-4-23-36-42	БК-4-23-36-43	2	МПСВ	2008	22,31	0,04	7,58	1,496	5,39	1,1905	Пластмасса
БК-4-23-36-43	Потребитель	2	Частный		20,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-43	БК-4-23-36-44	2	МПСВ	1910	10,12	0,125	7,58	1,347	4,85	0,1098	Чугун
БК-4-23-36-44	БК-4-23-36-45	2	УНО	2005	34,8	0,05	0,9	1,347	4,85	0,686	Пластмасса
БК-4-23-36-45	Потребитель	2	Частный		6,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-45	БК-4-23-36-46	2	УНО	2005	23,04	0,05	0,9	1,198	4,31	0,6101	Пластмасса
БК-4-23-36-46	БК-4-23-36-47	2	Сбербанк России	1995	6,27	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Пластмасса
БК-4-23-36-47	Потребитель	2	Сбербанк России	1995	5,83	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-47	Потребитель	2	Сбербанк России	1995	66,8	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-46	Детский сад №3	2	УНО	2005	54,21	0,05	0,9	0,9	3,24	0,4584	Пластмасса
БК-4-23-36-41	ПГ-224	2	МПСВ	1910	24,85	0,09	0,001	1,7208	6,19	0,2705	Пластмасса
БК-4-23-36-40	БК-4-23-36-41	2	МПСВ	1910	35,2	0,09	0,001	1,7208	6,19	0,2705	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-37	БК-4-23-36-40	2	МПСВ	1910	65,27	0,09	0,001	1,7208	6,19	0,2705	Пластмасса
БК-4-23-36-37	БК-4-23-36-38	2	СЭС		25,3	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Сталь
БК-4-23-36-38	Узел-4-23-36-39	2	СЭС		11,79	0,05	0,9	0,298	1,07	0,1518	Сталь
Узел-4-23-36-39	Потребитель	2	СЭС		4,04	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
Узел-4-23-36-39	Потребитель	2	СЭС		29,43	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
ПГ-206	БК-4-23-36-37	2	МПСВ	1910	71,61	0,09	0,001	2,0188	7,27	0,3173	Пластмасса
БК-4-23-21-15-17	ПГ-206	2	МПСВ	1910	31,13	0,125	7,58	2,4804	8,93	0,2021	Чугун
БК-4-23-21-15-16	БК-4-23-21-15-17	2	МПСВ	1910	77,28	0,125	7,58	2,4804	8,93	0,2021	Чугун
БК-4-23-21-15-16	Потребитель	2	Частный		10,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-21-15-15	БК-4-23-21-15-16	2	МПСВ	1910	26,98	0,125	7,58	2,6294	9,47	0,2143	Чугун
Узел-4-23-21-15-15	БК-4-23-21-15-14	2	МПСВ	1910	4,06	0,125	7,58	1,6619	5,98	0,1354	Чугун
БК-4-23-21-15-14	БК-4-23-21-15-13	2	МПСВ	1910	42,01	0,125	7,58	1,6619	5,98	0,1354	Чугун
БК-4-23-21-15-13	Потребитель	2	Частный		75,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-13	ПГ-207	2	МПСВ	1910	52,07	0,125	7,58	1,5129	5,45	0,1233	Чугун
ПГ-207	БК-4-23-21-15-12	2	МПСВ	1910	43,95	0,125	7,58	1,145	4,12	0,0933	Чугун
БК-4-23-21-15-12	Потребитель	2	Частный		17,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-12	Потребитель	2	Частный		22,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21-15-12	БК-4-23-21-15-11	2	МПСВ	1910	22,86	0,125	7,58	0,847	3,05	0,069	Чугун
БК-4-23-21-15-11	БК-4-23-21-15-10	2	МПСВ	1910	9,61	0,125	7,58	0,847	3,05	0,069	Чугун
БК-4-23-21-15-10	Потребитель	2	Частный		15,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-10	БК-4-23-21-15-8	2	МПСВ	1910	28,58	0,125	7,58	0,698	2,51	0,0569	Чугун
БК-4-23-21-15-8	Потребитель	2	МПСВ		20,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-8	Узел-4-23-21-15-9	2	Частный		18,07	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-21-15-9	Потребитель	2	Частный		5,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-23-21-15-9	Потребитель	2	Частный		22,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-8	БК-4-23-21-15-7	2	МПСВ	1910	9,76	0,125	7,58	0,251	0,9	0,0205	Чугун
БК-4-23-21-15-7	Потребитель	2	МПСВ		23,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-7	БК-4-23-21-15-6	2	МПСВ	1910	12,74	0,125	7,58	0,102	0,37	0,0083	Чугун
БК-4-23-21-15-6	Потребитель	2	Частный		16,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-5	БК-4-23-21-15-6	2	МПСВ	1910	18,29	0,125	7,58	0,047	0,17	0,0038	Чугун
БК-4-23-21-15-5	Потребитель	2	МПСВ		16,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-4	БК-4-23-21-15-5	2	МПСВ	1910	6,16	0,125	7,58	0,196	0,71	0,016	Чугун
БК-4-23-21-15-4	Потребитель	2	Частный		15,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-3	БК-4-23-21-15-4	2	МПСВ	1910	24,03	0,125	7,58	0,345	1,24	0,0281	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21-15-3	Потребитель	2	Частный		17,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-2	БК-4-23-21-15-3	2	МПСВ	1910	16,33	0,125	7,58	0,494	1,78	0,0403	Чугун
БК-4-23-21-15-2	Потребитель	2	Частный		18,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-21-15-1	БК-4-23-21-15-2	2	МПСВ	1910	14,31	0,125	7,58	0,643	2,31	0,0524	Чугун
БК-4-23-21-15-1	Потребитель	2	МПСВ		12,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК ул.Первомайская	БК-4-23-21-15-1	2	МПСВ	1910	11,05	0,125	7,58	0,792	2,85	0,0645	Чугун
БК-4-23-21-15	БК ул.Первомайская	2	МПСВ	1910	35,6	0,125	7,58	0,792	2,85	0,0645	Чугун
ПГ-207	БК-4-23-36-22-4	2	МПСВ	1963	30,64	0,125	3,87	4,532	16,32	0,3693	Чугун
БК-4-23-36-22-4	Потребитель	2	МПСВ	1947	17,98	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Сталь
БК-4-23-36-22-4	БК-4-23-36-22-5	2	МПСВ	1963	26,48	0,125	3,87	4,383	15,78	0,3572	Чугун
БК-4-23-36-22-5	Потребитель	2	МПСВ	2000	17,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Сталь
БК-4-23-36-22-5	БК-4-23-36-22-6	2	МПСВ	1963	17,89	0,125	3,87	4,234	15,24	0,345	Чугун
БК-4-23-36-22-6	Узел-4-23-36-22-7	2	МПСВ	1973	19,32	0,02	0,9	0,298	1,07	0,9486	Сталь
Узел-4-23-36-22-7	Потребитель	2	Частный		24,35	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
Узел-4-23-36-22-7	Потребитель	2	МПСВ	1973	4,06	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Сталь
БК-4-23-36-22-6	БК-4-23-36-22-8	2	МПСВ	1963	27,71	0,125	3,87	3,936	14,17	0,3207	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-22-8	Потребитель	2	Бесхозный		18,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-22-8	БК-4-23-36-22-9	2	МПСВ	1963	15,46	0,125	3,87	3,787	13,63	0,3086	Чугун
БК-4-23-36-22-9	Потребитель	2	МПСВ		15,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-22-9	ПГ-222	2	МПСВ	1963	63,32	0,125	3,87	3,638	13,1	0,2965	Чугун
ПГ-206	БК-4-23-36-36	2	МПСВ	1910	22,47	0,09	0,001	0,4616	1,66	0,0726	Пластмасса
БК-4-23-36-36	Потребитель	2	Бесхозный		17,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-36	БК-4-23-36-35	2	МПСВ	1910	35,04	0,09	0,001	0,3126	1,13	0,0491	Пластмасса
БК-4-23-36-35	Потребитель	2	Бесхозный		18,29	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-35	БК-4-23-36-34	2	МПСВ	2020	25,2	0,09	0,001	0,1636	0,59	0,0257	Пластмасса
БК-4-23-36-34	Потребитель	2	Частный		27,9	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-34	Потребитель	2	Частный		22,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-33	БК-4-23-36-34	2	МПСВ	2020	41,81	0,09	0,001	0,1344	0,48	0,0211	Пластмасса
БК-4-23-36-33	Потребитель	2	МПСВ		18,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-32	БК-4-23-36-33	2	МПСВ	2006	20,94	0,025	0,561	0,2834	1,02	0,5773	Пластмасса
БК-4-23-36-31	БК-4-23-36-32	2	МПСВ	2006	24,32	0,025	0,561	0,2834	1,02	0,5773	Пластмасса
БК-4-23-36-31	Потребитель	2	МПСВ		9,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-29	БК-4-23-36-31	2	МПСВ	1910	36,56	0,1	0,001	0,4324	1,56	0,0551	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-29	Потребитель	2	Частный		14,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-29	БК-4-23-36-30	2	МПСВ	1996	18,78	0,065	0,9	0,447	1,61	0,1347	Сталь
БК-4-23-36-30	Потребитель	2	Бесхозный		14,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-30	Потребитель	2	Бесхозный		10,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-30	Потребитель	2	МПСВ	1996	54,96	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-23-36-29	БК-4-23-36-28	2	МПСВ	1910	19,55	0,1	0,001	6,0837	21,9	0,7746	Пластмасса
БК-4-23-36-28	Потребитель	2	Частный		17,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-28	БК-4-23-36-27	2	МПСВ	1910	34,44	0,1	0,001	5,9347	21,36	0,7556	Пластмасса
БК-4-23-36-27	Потребитель	2	Частный		17,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-27	Потребитель	2	Частный		23,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-27	БК-4-23-36-26	2	МПСВ	1910	27,04	0,1	0,001	5,6367	20,29	0,7177	Пластмасса
БК-4-23-36-26	Потребитель	2	МПСВ		16,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-26	Узел-4-23-36-25	2	МПСВ	1910	9,83	0,1	0,001	5,4877	19,76	0,6987	Пластмасса
Узел-4-23-36-25	Котельная Азина, 17в	2	СТЭ		214	0,065	0,9	0,153	0,55	0,0461	Пластмасса
Узел-4-23-36-25	БК-4-23-36-23	2	МПСВ	1910	30,77	0,1	0,001	5,3347	19,2	0,6793	Пластмасса
БК-4-23-36-23	Потребитель	2	Частный		20,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-23	БК-4-23-36-24	2	Частный		29,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-24	Потребитель	2	Частный		8,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-23	БК-4-23-36-22	2	МПСВ	1910	22,27	0,1	0,001	5,0367	18,13	0,6413	Пластмасса
БК-4-23-36-22	ПГ-208	2	МПСВ	1910	27,7	0,1	0,001	5,0367	18,13	0,6413	Пластмасса
БК-4-23-36-21	ПГ-208	2	МПСВ	2004	33,38	0,15	0,76	0,4743	1,71	0,0268	Сталь
БК-4-23-36-21	Потребитель	2	Бесхозный		22,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-19	БК-4-23-36-21	2	МПСВ	2004	32,03	0,15	0,76	0,6233	2,24	0,0353	Сталь
БК-4-23-36-19	БК-4-23-36-20	2	Бесхозный		16,75	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-36-20	Потребитель	2	Бесхозный		8,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-20	Потребитель	2	Бесхозный		15,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-18	БК-4-23-36-19	2	МПСВ	2004	18,89	0,15	0,76	0,9213	3,32	0,0521	Сталь
БК-4-23-36-18	Потребитель	2	МПСВ		16,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-15	БК-4-23-36-18	2	МПСВ	2004	34,24	0,15	0,76	1,0703	3,85	0,0606	Сталь
БК-4-23-36-15	БК-4-23-36-16	2	Частный		25,89	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
БК-4-23-36-16	Потребитель	2	Частный		8,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-16	Узел-4-23-36-17	2	Частный		22,28	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-36-17	Потребитель	2	Частный		9,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-36-17	Потребитель	2	Частный		9,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-14	БК-4-23-36-15	2	МПСВ	2004	6,15	0,15	0,76	1,5173	5,46	0,0859	Сталь
БК-4-23-36-14	Потребитель	2	Бесхозный		14,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-12	БК-4-23-36-14	2	МПСВ	2004	45,35	0,15	0,76	1,6663	6	0,0943	Сталь
БК-4-23-36-12	Потребитель	2	Частный		23,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-12	БК-4-23-36-13	2	МПСВ		17,53	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-4-23-36-13	Потребитель	2	МПСВ		5,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-13	Потребитель	2	МПСВ		4,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-10	БК-4-23-36-12	2	МПСВ	2004	9,87	0,15	0,76	2,1133	7,61	0,1196	Сталь
БК-4-23-36-10	БК-4-23-36-11	2	УНО	1939	8,06	0,05	0,9	0,9	3,24	0,4584	Сталь
БК-4-23-36-11	Детский сад №6	2	УНО	1939	33,82	0,05	0,9	0,9	3,24	0,4584	Сталь
БК-4-23-36-8	БК-4-23-36-10	2	МПСВ	2004	35,19	0,15	0,76	3,0133	10,85	0,1705	Сталь
БК-4-23-36-7	БК-4-23-36-8	2	МПСВ	2004	8,22	0,15	0,76	3,4603	12,46	0,1958	Сталь
БК-4-23-36-7	Потребитель	2	Бесхозный		62,19	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-8	Потребитель	2	Бесхозный		14,55	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-36-8	Узел-4-23-36-9	2	Частный		19,25	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-23-36-9	Потребитель	2	Частный		4,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-36-9	Потребитель	2	Частный		41,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-6	БК-4-23-36-7	2	МПСВ	2004	10,56	0,15	0,76	3,6093	12,99	0,2043	Сталь
БК-4-23-36-6	Потребитель	2	МПСВ		14,48	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-23-21-8	БК-4-23-36-6	2	МПСВ	2004	18	0,15	0,76	3,7583	13,53	0,2127	Сталь
ПГ-208	БК-4-23-36-22-1	2	МПСВ	1963	23,47	0,125	3,87	5,5111	19,84	0,4491	Чугун
БК-4-23-36-22-1	БК-4-23-36-22-2	2	МПСВ	1963	49,23	0,125	3,87	5,5111	19,84	0,4491	Чугун
БК-4-23-36-22-2	Детский сад №2	2	МПСВ		50,2	0,032	0,9	0,9	3,24	1,1191	Сталь
БК-4-23-36-22-2	Потребитель	2	МПСВ		19,41	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-23-36-22-2	БК-4-23-36-22-3	2	МПСВ	1963	67,39	0,125	3,87	4,4621	16,06	0,3636	Чугун
БК-4-23-36-22-3	Потребитель	2	МПСВ		12,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-22-3	Потребитель	2	МПСВ		24,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-36-22-3	ПГ-207	2	МПСВ	1963	19,12	0,125	3,87	4,1641	14,99	0,3393	Чугун
ПГ-159	БК-4-27-4-37	2	МПСВ	1910	40,18	0,125	7,58	0,447	1,61	0,0364	Чугун
БК-4-27-4-37	БК-4-27-4-38	2	МПСВ	2007	6,98	0,065	0,55	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-27-4-38	Потребитель	2	МПСВ	2007	8,37	0,065	0,55	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-27-4-37	БК-4-27-4-39	2	МПСВ	1910	39,94	0,125	7,58	0,298	1,07	0,0243	Чугун
БК-4-27-4-39	Потребитель	2	МПСВ	1964	20,48	0,1	3,8	0,149	0,54	0,019	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-39	БК-4-27-4-40	2	Неизв.		7,61	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-27-4-40	Потребитель	2	Неизв.		19,1	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
Узел-4-43	БК-4-43-1	2	МПСВ	1976	6,43	0,4	2,96	28,358	102,09	0,2257	Чугун
БК-4-43-1	БК-4-43-2	2	МПСВ	1976	100,44	0,4	2,96	28,358	102,09	0,2257	Чугун
БК-4-43-2	ПГ-173	2	Сарапулгаз		7,25	0,05	0,9	0,358	1,29	0,1823	Пластмасса
ПГ-173	Потребитель	2	Нефтебаза		25,86	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
ПГ-173	БК-4-43-2-1	2	Нефтебаза		43,56	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
БК-4-43-2-1	Потребитель	2	Нефтебаза		7,91	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ПГ-173	БК-4-43-2-2	2	Сарапулгаз		41,45	0,05	0,9	0,06	0,22	0,0306	Пластмасса
БК-4-43-2-2	РОАО "Удмуртгаз"	2	Сарапулгаз		17,27	0,05	0,9	0,06	0,22	0,0306	Пластмасса
БК-4-43-2	БК-4-43-3	2	МПСВ	1976	98,56	0,4	2,96	28	100,8	0,2228	Чугун
БК-4-43-3	БК-4-43-4	2	МПСВ	1976	61,51	0,4	2,96	28	100,8	0,2228	Чугун
БК-4-43-4	ВНС-3	2	МПСВ		18,21	0,4	0,9	28	100,8	0,2228	Чугун
БК-4-47	ПГ-174	2	МПСВ	2017	19,89	0,5	0,001	137,5916	495,33	0,7008	Пластмасса
ПГ-174	Потребитель	2	МПСВ	2001	22,15	0,125	0,9	0,149	0,54	0,0121	Сталь
ПГ-174	ПГ-175	2	МПСВ	2017	48,42	0,5	0,001	137,4426	494,79	0,7	Пластмасса
ПГ-175	БК-4-48	2	МПСВ	2017	142,69	0,5	0,001	137,4426	494,79	0,7	Пластмасса
БК-4-48	Узел-4-49	2	МПСВ	2017	4,04	0,5	0,001	137,4426	494,79	0,7	Пластмасса
Узел-4-49	Узел-4-49-1	2	МПСВ	2017	4,12	0,5	0,001	17,862	64,3	0,091	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-49-1	ВК-4-49-2	2	МПСВ	2017	4,16	0,5	0,001	17,862	64,3	0,091	Пластмасса
Узел-4-49	ВК-4-50	2	МПСВ	1987	4,95	0,6	1,95	119,5806	430,49	0,4229	Сталь
ВК-4-50	ВК-4-51	2	МПСВ	1987	45,28	0,6	1,95	119,5806	430,49	0,4229	Сталь
ВК-4-51	Узел-4-51-1	2	Частный		2,42	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-51-1	Потребитель	2	Частный		6,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-51-1	Потребитель	2	Частный		18,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-51	ВК-4-52	2	МПСВ	1987	86,76	0,6	1,95	119,2826	429,42	0,4219	Сталь
ВК-4-52	ПГ-184	2	МПСВ	1987	7,51	0,6	1,95	119,2826	429,42	0,4219	Сталь
ПГ-184	ПГ-186	2	МПСВ	1987	85,18	0,6	1,95	119,2826	429,42	0,4219	Сталь
ПГ-186	ВК-4-53	2	МПСВ	1987	48,39	0,6	1,95	119,2826	429,42	0,4219	Сталь
ВК-4-53	Потребитель	2	Частный		9,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-53	Потребитель	2	Частный		32,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-53	ВК-4-54	2	МПСВ	1987	38,51	0,6	1,95	118,9846	428,34	0,4208	Сталь
ВК-4-54	ВК-4-54-1	2	Частный		3,25	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
ВК-4-54-1	Потребитель	2	Частный		12,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-54-1	ВК-4-54-2	2	Частный		57,15	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-54-2	ВК-4-54-3	2	Частный		18,94	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-54-3	Потребитель	2	Частный		8,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-54-3	Потребитель	2	Частный		29,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-54	ВК-4-55	2	МПСВ	1987	21,23	0,6	1,95	118,5376	426,74	0,4192	Сталь
ВК-4-55	Потребитель	2	Частный		7,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-55	Потребитель	2	Частный		23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55	БК-4-55-1	2	Частный		16,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-1	Потребитель	2	Частный		77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55	ПГ-226	2	МПСВ	1987	96,58	0,6	1,95	118,0906	425,13	0,4177	Сталь
ПГ-226	БК-4-55-2	2	Частный	2003	21,16	0,1	0,83	1,192	4,29	0,1518	Сталь
БК-4-55-2	Потребитель	2	Частный		12,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-2	БК-4-55-3	2	Частный		29,53	0,2	0,9	1,043	3,75	0,0332	Чугун
БК-4-55-3	Потребитель	2	Частный		12,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-3	Потребитель	2	Частный		24,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-3	БК-4-55-4	2	Частный		21,59	0,2	0,9	0,745	2,68	0,0237	Чугун
БК-4-55-4	Потребитель	2	Частный		13,32	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-4	БК-4-55-5	2	Частный		12,07	0,2	0,9	0,596	2,15	0,019	Чугун
БК-4-55-5	Потребитель	2	Частный		9,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-5	Потребитель	2	Частный		16,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-5	БК-4-55-6	2	Частный		26,64	0,2	0,9	0,298	1,07	0,0095	Чугун
БК-4-55-6	Потребитель	2	Частный		11,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-55-6	Потребитель	2	Частный		17,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-226	Узел-4-56	2	МПСВ	1987	119,8	0,6	1,95	116,8986	420,83	0,4135	Сталь
Узел-4-56	БК-4-56-1	2	Частный		3,88	0,08	0,9	0,894	3,22	0,1779	Пластмасса
БК-4-56-1	Потребитель	2	Частный		19,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-56-1	Потребитель	2	Частный		13,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-56-1	Узел-4-56-2	2	Частный		28,73	0,08	0,9	0,596	2,15	0,1186	Пластмасса
Узел-4-56-2	Потребитель	2	Частный		14,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-56-2	Узел-4-56-3	2	Частный		18,89	0,08	0,9	0,447	1,61	0,0889	Пластмасса
Узел-4-56-3	Потребитель	2	Частный		14,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-56-3	Узел-4-56-4	2	Частный		19,16	0,08	0,9	0,298	1,07	0,0593	Пластмасса
Узел-4-56-4	Потребитель	2	Частный		12,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-56-4	Потребитель	2	Частный		30,8	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-56	ПГ-235	2	МПСВ	1987	120,79	0,6	1,95	116,0046	417,62	0,4103	Сталь
ПГ-235	ВК-4-57	2	МПСВ	1987	14,99	0,6	1,95	116,0046	417,62	0,4103	Сталь
ВК-4-57	Потребитель	2	Частный		20,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-57	ВК-4-58	2	МПСВ	1987	15,02	0,6	1,95	115,8556	417,08	0,4098	Сталь
ВК-4-58	Потребитель	2	Частный		12,94	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-58	ВК-4-59	2	МПСВ	1987	31,43	0,6	1,95	115,7066	416,54	0,4092	Сталь
ВК-4-59	ВК-4-59-1	2	Частный		4,57	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-59-1	ВК-4-59-2	2	Частный		5,59	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
ВК-4-59-2	Потребитель	2	Частный		7,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-59-2	Потребитель	2	Частный		39,27	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-59	ПГ-236	2	МПСВ	1987	93,08	0,6	1,95	115,4086	415,47	0,4082	Сталь
ПГ-236	ВК-4-60	2	МПСВ	1987	5,14	0,6	1,95	114,5146	412,25	0,405	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-236	Узел-4-60-1	2	Частный		34,78	0,04	0,9	0,894	3,22	0,7114	Пластмасса
Узел-4-60-1	Потребитель	2	Частный		8,21	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса
Узел-4-60-1	Узел-4-60-2	2	Частный		5,44	0,04	0,9	0,745	2,68	0,5929	Пластмасса
Узел-4-60-2	Потребитель	2	Частный		33,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-60-2	Узел-4-60-3	2	Частный		8,5	0,04	0,9	0,596	2,15	0,4743	Пластмасса
Узел-4-60-3	Потребитель	2	Частный		8,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-60-3	Узел-4-60-4	2	Частный		15,18	0,04	0,9	0,447	1,61	0,3557	Пластмасса
Узел-4-60-4	Потребитель	2	Частный		8,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-60-4	Узел-4-60-5	2	Частный		35,61	0,04	0,9	0,298	1,07	0,2371	Пластмасса
Узел-4-60-5	Потребитель	2	Частный		9,75	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-60-5	Потребитель	2	Частный		21,64	0,04	0,9	0,149	0,54	0,1186	Пластмасса
ВК-4-60	ВК-4-61	2	МПСВ	1987	19,29	0,6	1,95	114,5146	412,25	0,405	Сталь
ВК-4-61	ВК-4-62	2	МПСВ	1987	67,35	0,6	1,95	114,5146	412,25	0,405	Сталь
ВК-4-62	ВК-2 ул. Интернациональная	2	МПСВ	1987	14,8	0,6	1,95	114,5146	412,25	0,405	Сталь
ВК-2 ул. Интернациональная	ПГ-239	2	МПСВ	1987	8,88	0,6	1,95	114,5146	412,25	0,405	Сталь
ПГ-239	ВК-4-63	2	МПСВ	1987	30,89	0,6	1,95	114,5146	412,25	0,405	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-63	Потребитель	2	Частный		21,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-63	ПГ-240	2	МПСВ	1987	82,56	0,6	1,95	114,3656	411,72	0,4045	Сталь
ПГ-240	БК-4-64	2	МПСВ	1987	15,05	0,6	1,95	114,3656	411,72	0,4045	Сталь
ПГ-205	БК-3-55-47	2	МПСВ	2020	63,72	0,15	0,001	10,6881	38,48	0,6048	Пластмасса
ПГ-205	Школа №15	2	УНО		25,67	0,1	0,9	1,54	5,54	0,1961	Пластмасса
БК-3-55-48	ПГ-205	2	МПСВ	2020	46,7	0,15	0,001	12,2281	44,02	0,692	Пластмасса
БК-3-55-49	БК-3-55-48	2	МПСВ	2020	21,92	0,15	0,001	13,7281	49,42	0,7769	Пластмасса
БК-3-55-49	Потребитель	2	Частный		27,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-48	ОАО "Сарапульский радиозавод"	2	Бесхозный		25,54	0,025	0,9	1,5	5,4	3,0558	Пластмасса
БК-3-55-50	БК-3-55-49	2	МПСВ	2020	18,6	0,15	0,001	13,8771	49,96	0,7853	Пластмасса
БК-3-55-50	Потребитель	2	Частный		33,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-51	БК-3-55-50	2	МПСВ	2020	8,9	0,15	0,001	14,0261	50,49	0,7937	Пластмасса
БК-3-55-51	Потребитель	2	Частный		11,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-52	БК-3-55-51	2	МПСВ	2020	24,65	0,15	0,001	14,1751	51,03	0,8022	Пластмасса
БК-3-55-52	Потребитель	2	Частный		14,39	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-52	Потребитель	2	Частный		19,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-55-53	БК-3-55-52	2	МПСВ	2020	35,35	0,15	0,001	14,4731	52,1	0,819	Пластмасса
Узел-3-55-53	Потребитель	2	МПСВ	1948	12,53	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-3-55-54	Узел-3-55-53	2	МПСВ	2020	12,44	0,15	0,001	14,6221	52,64	0,8275	Пластмасса
БК-3-55-54	Потребитель	2	Частный		13,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-54	Потребитель	2	Налоговая инспекция	1998	67,28	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
БК-3-55-55	БК-3-55-54	2	МПСВ	2020	8,29	0,15	0,001	14,9201	53,71	0,8443	Пластмасса
БК-3-55-56	БК-3-55-55	2	МПСВ	2020	62,1	0,15	0,001	14,9201	53,71	0,8443	Пластмасса
БК-3-55-56	Потребитель	2	МПСВ		13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-56	Потребитель	2	Частный		31,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-57	БК-3-55-56	2	МПСВ	2020	38,27	0,15	0,001	15,2181	54,79	0,8612	Пластмасса
БК-3-55-57	Потребитель	2	МПСВ		20,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-55-58	БК-3-55-57	2	МПСВ	2020	37,56	0,15	0,001	15,3671	55,32	0,8696	Пластмасса
Узел-3-55-58	Узел-4-23-21-15-15	2	МПСВ		1,91	0,025	0,9	4,2913	15,45	8,7424	Пластмасса
БК-3-55-59	Узел-3-55-58	2	МПСВ	2020	6,78	0,15	0,001	19,6584	70,77	1,1125	Пластмасса
БК-3-55-59	БК-3-55-60	2	МПСВ		34,7	0,032	0,9	1,3	4,68	1,6165	Пластмасса
БК-3-55-60	Детский сад №14	2	МПСВ		27,38	0,032	0,9	1,3	4,68	1,6165	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-55-59	Потребитель	2	Частный		62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-55-60	БК-3-55-59	2	МПСВ	2020	43,1	0,15	0,001	21,1074	75,99	1,1945	Пластмасса
Узел-3-55-60	Потребитель	2	МПСВ		23,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-61	Узел-3-55-60	2	МПСВ	2020	23,36	0,15	0,001	21,2564	76,52	1,2029	Пластмасса
БК-3-55-62	БК-3-55-61	2	МПСВ	2020	27,62	0,15	0,001	21,2564	76,52	1,2029	Пластмасса
БК-1 ул.К.Маркса	БК-3-55-62	2	МПСВ	2020	87,66	0,15	0,001	21,2564	76,52	1,2029	Пластмасса
БК-3-55-63	БК-1 ул.К.Маркса	2	МПСВ	2020	8,54	0,15	0,001	21,2564	76,52	1,2029	Пластмасса
БК-3-55-64	БК-3-55-63	2	МПСВ	2020	140,76	0,15	0,001	21,2564	76,52	1,2029	Пластмасса
БК-3-55-64	Узел-3-55-65	2	УНО		18,63	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-3-55-65	Потребитель	2	УНО		16,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-55-65	Потребитель	2	Частный		21,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-66	БК-3-55-64	2	МПСВ	2020	45,2	0,15	0,001	21,5544	77,6	1,2198	Пластмасса
БК-3-55-66	Потребитель	2	МПСВ		14,99	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-55-67	БК-3-55-66	2	МПСВ	2020	114,39	0,15	0,001	21,7034	78,13	1,2282	Пластмасса
Узел-3-55-67	Потребитель	2	МПСВ		10,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-55-68	Узел-3-55-67	2	МПСВ	2020	13,1	0,15	0,001	21,8524	78,67	1,2366	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-55-68	Потребитель	2	Бесхозный		54,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3-55-69	ВК-3-55-68	2	МПСВ	2020	12,67	0,15	0,001	22,0014	79,21	1,2451	Пластмасса
ВК-3-55-69	Потребитель	2	МПСВ		12,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3-55-70	ВК-3-55-69	2	МПСВ	2020	11,29	0,15	0,001	22,1504	79,74	1,2535	Пластмасса
ВК-3-55-70	Потребитель	2	МПСВ		12,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3-55-71	ВК-3-55-70	2	МПСВ	2020	11,27	0,15	0,001	22,2994	80,28	1,2619	Пластмасса
ВК-3-55-71	Потребитель	2	МПСВ		12,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-3-55-72	ВК-3-55-71	2	МПСВ	2020	34,84	0,15	0,001	22,4484	80,81	1,2703	Пластмасса
ВК-3-55-72	Узел-3-55-72-1	2	Частный		11,61	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-3-55-72-1	Потребитель	2	Частный		2,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-55-72-1	Потребитель	2	Частный		24,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-138	ВК-3-55-72	2	МПСВ	2020	28,82	0,15	0,001	22,7464	81,89	1,2872	Пластмасса
ПГ-204	ВК-4-27-7-36	2	МПСВ	2020	30,36	0,09	0,001	9,3471	33,65	1,4693	Пластмасса
ВК-4-27-7-36	Потребитель	2	МПСВ		14,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-27-7-36	ВК-4-27-7-37	2	МПСВ	2020	30,37	0,09	0,001	9,1981	33,11	1,4459	Пластмасса
ВК-4-27-7-37	Узел-4-27-7-38	2	МПСВ		9,48	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
Узел-4-27-7-38	Потребитель	2	МПСВ		4,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-27-7-38	Потребитель	2	Частный		40,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-37	Потребитель	2	МПСВ		24,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-37	БК-4-27-7-39	2	МПСВ	2020	10,5	0,09	0,001	8,7511	31,5	1,3756	Пластмасса
БК-4-27-7-39	Потребитель	2	МПСВ		23,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-39	БК-4-27-7-40	2	МПСВ	2020	39,53	0,09	0,001	8,6021	30,97	1,3522	Пластмасса
БК-4-27-7-40	Потребитель	2	МПСВ		22,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-40	Потребитель	2	Частный		15,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-40	БК-4-27-7-41	2	МПСВ	2020	25,66	0,09	0,001	8,3041	29,89	1,3054	Пластмасса
БК-4-27-7-41	Потребитель	2	МПСВ		17,13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-41	Потребитель	2	Частный		40,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-41	БК-4-27-7-42	2	МПСВ	2020	40,67	0,09	0,001	8,0061	28,82	1,2585	Пластмасса
БК-4-27-7-42	Потребитель	2	Частный		21,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-42	БК-4-27-7-43	2	МПСВ	2020	17,44	0,09	0,001	7,8571	28,29	1,2351	Пластмасса
БК-4-27-7-43	Потребитель	2	Частный		21,77	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-43	БК-4-27-7-44	2	МПСВ	2020	33,52	0,09	0,001	7,5591	27,21	1,1882	Пластмасса
БК-4-27-7-44	Потребитель	2	Частный		12,42	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-43	Потребитель	2	Частный		45,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-7-44	Потребитель	2	МПСВ		20,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-44	БК-4-27-7-45	2	Частный		21,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-27-7-45	Потребитель	2	Частный		22,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-2	БК-4-49-3	2	СЭГЗ	2017	152,89	0,5	0,001	17,862	64,3	0,091	Пластмасса
БК-4-49-3	БК-4-49-4	2	Лесозавод		23,54	0,6	0,9	0,596	2,15	0,0021	Чугун
БК-4-49-4	Потребитель	2	Частный		21,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-4	Потребитель	2	Частный		45,49	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-4	БК-4-49-5	2	Лесозавод		57,28	0,6	0,9	0,298	1,07	0,0011	Чугун
БК-4-49-5	Потребитель	2	Частный		16,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-5	БК-4-49-6	2	Лесозавод		14,96	0,6	0,9	0,149	0,54	0,0005	Чугун
БК-4-49-6	Потребитель	2	Частный		15,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-66	БК-4-23-67	2	МПСВ	1967	19,95	0,5	3,35	73,7037	265,33	0,3754	Сталь
БК-4-23-67	Потребитель	2	Частный		16,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-23-67	БК-4-23-68	2	МПСВ	1967	63,68	0,5	3,35	73,5547	264,8	0,3746	Сталь
БК-4-23-68	БК-4-23-71	2	МПСВ	1967	11,23	0,5	3,35	73,2567	263,72	0,3731	Сталь
БК-4-23-71	Потребитель	2	МПСВ		120,39	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Пластмасса
БК-4-23-68	БК-4-23-69	2	Бесхозный		12,22	0,1	0,9	0,298	1,07	0,0379	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-23-69	Потребитель	2	Бесхозный		35,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-69	ВК-4-23-70	2	Бесхозный		22,97	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Пластмасса
ВК-4-23-70	Потребитель	2	Бесхозный		14,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-4-23-71	ВК-4-23-72	2	МПСВ	1990	34,79	0,7	1,74	73,1077	263,19	0,19	Сталь
ВК-4-23-72	ВК-4-23-73	2	МПСВ	1990	42,48	0,7	1,74	73,1077	263,19	0,19	Сталь
Узел-1-10	ВК-1-11	2	МПСВ	1986	3,84	0,7	2,02	166,2476	598,49	0,432	Сталь
Узел-1-10	ВК-1-14	2	МПСВ	1986	4,32	0,7	2,02	48,0743	173,07	0,1249	Сталь
ВК-1-14	ВК-1-18	2	МПСВ	1986	99,83	0,7	0,9	20,0743	72,27	0,0522	Пластмасса
ВК-1-18	Узел-1-19	2	МПСВ	1986	137,09	0,7	0,9	19,9253	71,73	0,0518	Пластмасса
Узел-1-19	ВК-1-20	2	МПСВ	1986	274,06	0,7	0,9	19,9253	71,73	0,0518	Пластмасса
ВК-1-20	Потребитель	2	Частный		21,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ВК-1-20	Узел-1-21	2	МПСВ	1986	238,85	0,7	0,9	19,7763	71,19	0,0514	Пластмасса
Узел-1-21	ЗУ-ПГ-134	2	МПСВ		3,25	0,5	0,9	27,6644	99,59	0,1409	Пластмасса
ПГ-135	Узел-1-21	2	МПСВ	1986	19,93	0,7	0,9	7,888	28,4	0,0205	Пластмасса
Узел-4-105-22-29	ВК-4-105-22-30	2	МПСВ	1969	49,63	0,15	3,21	0,298	1,07	0,0169	Сталь
Узел-4-105-22-33	ВК-4-105-22-34	2	УЗ		8,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-79-38-4	Узел-4-79-38-5	2	МПСВ	2007	21,95	0,5	0,55	116,9095	420,87	0,5954	Сталь
ВК-4-79-38	Узел-4-79-38-4	2	МПСВ	1966	48,81	0,6	3,66	116,9095	420,87	0,4135	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-79-44-21	БК-4-79-44-22	2	МПСВ	1993	49,59	0,2	0,9	2,7446	9,88	0,0874	Сталь
БК-4-79-28	Узел-4-79-31	2	МПСВ	2007	3,3	0,6	0,79	121,5285	437,5	0,4298	Сталь
Узел-5-2-65-47	БК-5-2-65-48	2	МПСВ	2007	36,36	0,05	0,491	1,9714	7,1	1,004	Пластмасса
Узел-4-23-86-23	Потребитель	2	Частный		10,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-321	БК-4-114	2	МПСВ	1996	38,53	0,5	1,32	32,139	115,7	0,1637	Сталь
БК-4-113	ПГ-321	2	МПСВ	1996	19,76	0,5	1,32	32,139	115,7	0,1637	Сталь
БК-4-113	Потребитель	2	МПСВ	1996	60,3	0,1	1,32	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-318	БК-4-113	2	МПСВ	1996	121,01	0,5	1,32	32,288	116,24	0,1644	Сталь
ПГ-318	БК-4-112	2	МУЗУ		74,54	0,2	0,9	5,56	20,02	0,177	Пластмасса
БК-4-112	ЦТП 220 кв.	2	МУЗУ		8,8	0,2	0,9	5,56	20,02	0,177	Пластмасса
БК-4-111	ПГ-318	2	МПСВ	1996	10,63	0,5	1,32	37,848	136,25	0,1928	Сталь
БК-4-111	Потребитель	2	Частный		16,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-111	Потребитель	2	Частный		26,2	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-111	Потребитель	2	Частный		49,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-110	БК-4-111	2	МПСВ	1996	47,71	0,5	1,32	38,295	137,86	0,195	Сталь
БК-4-110	Потребитель	2	Частный		15,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-317	БК-4-110	2	МПСВ	1996	36,5	0,5	1,32	38,444	138,4	0,1958	Сталь
Узел-4-109	ПГ-317	2	МПСВ	1996	15,78	0,5	1,32	38,444	138,4	0,1958	Сталь
БК-4-108	Узел-4-109	2	МПСВ	1996	93,69	0,5	1,32	55,947	201,41	0,2849	Сталь
Узел-4-109	БК-4-109-1	2	МПСВ	1976	12,62	0,4	2,72	17,5031	63,01	0,1393	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-109-1	БК-4-109-2	2	МПСВ	1976	41,09	0,4	2,72	17,5031	63,01	0,1393	Сталь
БК-4-109-2	БК-4-109-3	2	МПСВ	1976	6,63	0,4	2,72	17,2051	61,94	0,1369	Сталь
БК-4-109-2	Потребитель	2	Частный		49,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-109-2	Потребитель	2	Частный		39,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-121-10-3	БК-4-121-10-4	2	Частный		11,08	0,025	0,9	0,447	1,61	0,9106	Пластмасса
Узел-4-23-22	БК-4-23-23	2	МПСВ	1967	8,4	0,5	3,59	171,4352	617,17	0,8731	Сталь
БК-4-64	Узел-4-64-2	2	МПСВ	1987	1,02	0,6	1,95	114,3656	411,72	0,4045	Сталь
Узел-4-65	БК-4-66	2	МПСВ	1968	2,49	0,065	3,52	0,149	0,54	0,0449	Чугун
БК-4-66	Потребитель	2	МПСВ	1968	9,85	0,065	3,52	0,149	0,54	0,0449	Чугун
Узел-4-65	БК-4-67	2	МПСВ	1987	26,8	0,6	1,95	114,2166	411,18	0,404	Сталь
БК-4-67	БК-4-68	2	МПСВ	1987	3,8	0,1	1,95	4,72	16,99	0,601	Сталь
БК-4-68	ЦТП 162 кв.	2	МУЗУ		58,21	0,1	0,9	4,72	16,99	0,601	Пластмасса
БК-4-67	Узел-4-69	2	МПСВ	1987	31,57	0,6	1,95	109,4966	394,19	0,3873	Сталь
Узел-4-69	БК-4-70	2	МПСВ	1965	3,63	0,065	3,49	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-70	Потребитель	2	МПСВ	1965	10,67	0,065	3,49	0,149	0,54	0,0449	Сталь
Узел-4-69	Узел-4-71	2	МПСВ	1987	46,51	0,6	1,95	109,3476	393,65	0,3867	Сталь
Узел-4-71	БК-4-72	2	Бесхозный		2,44	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
БК-4-72	Потребитель	2	Бесхозный		7,46	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Пластмасса
Узел-4-71	БК-4-73	2	МПСВ	1987	26,71	0,6	1,95	109,1986	393,11	0,3862	Сталь
БК-4-73	Потребитель	2	МПСВ	1958	10,01	0,065	0,9	0,149	0,54	0,0449	Сталь
БК-4-73	БК-4-74	2	МПСВ	1987	96,57	0,6	1,95	109,0496	392,58	0,3857	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-83	Узел-4-84	2	МПСВ	1983	56,2	0,5	2,23	137,0325	493,32	0,6979	Сталь
Узел-5-2-194-23	БК-5-2-194-20	2	МПСВ		8,54	0,05	0,9	1,1418	4,11	0,5815	Пластмасса
Узел-5-2-194-12	Узел-5-2-194-13	2	ЛВЗ		10,77	0,125	0,9	1,043	3,75	0,085	Пластмасса
Узел-4-105-6-1	БК-4-105-6-2	2	МПСВ	2005	2,53	0,15	0,69	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-105-7-3	Школа №1	2	УНО		53,33	0,1	0,9	1,3	4,68	0,1655	Пластмасса
Узел-4-109-9-9	Потребитель	2	Частный		14,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-109-9-1	Потребитель	2	Частный		29	0,02	0,9	0,149	0,54	0,4743	Пластмасса
Узел-4-109-3-4	Потребитель	2	Частный		7,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-2	БК-5-2-156-11	2	МПСВ	1952	35,71	0,1	4,64	6,258	22,53	0,7968	Чугун
БК-5-2-156-11	Потребитель	2	Частный		14,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-11	БК-4 ул.Пролетарская	2	МПСВ	1952	9,6	0,1	4,64	6,109	21,99	0,7778	Чугун
БК-4 ул.Пролетарская	БК-5-2-156-12	2	МПСВ	1952	11,79	0,1	4,64	6,109	21,99	0,7778	Чугун
БК-5-2-156-12	Потребитель	2	Частный		12,79	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-12	БК-5-2-156-13	2	МПСВ	1952	18,81	0,1	4,64	5,96	21,46	0,7589	Чугун
БК-5-2-156-13	Потребитель	2	Частный		21,25	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-13	БК-5-2-156-14	2	МПСВ	1952	41,63	0,1	4,64	5,811	20,92	0,7399	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-156-14	Потребитель	2	Частный		14,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-14	Потребитель	2	Частный		41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-14	Потребитель	2	Частный		20,3	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-14	БК-5-2-156-15	2	Частный		64,77	0,05	0,9	1,639	5,9	0,8348	Пластмасса
БК-5-2-156-15	Потребитель	2	Частный		25,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-15	Потребитель	2	Частный		12,19	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-15	Потребитель	2	Частный		9,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-15	Узел-5-2-156-16	2	Частный		19,55	0,05	0,9	1,192	4,29	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-156-16	Потребитель	2	Частный		10,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-156-16	БК-5-2-156-17	2	Частный		18,85	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
БК-5-2-156-17	Потребитель	2	Частный		13,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-17	Потребитель	2	Частный		13,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-17	Потребитель	2	Частный		10,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-17	Потребитель	2	Частный		15,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-17	БК-5-2-156-18	2	Частный		26,01	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-5-2-156-18	Потребитель	2	Частный		21,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-18	Потребитель	2	Частный		11,12	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-156-18	Потребитель	2	Частный		50,87	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-14	БК-5-2-156-19	2	МПСВ	1952	20,48	0,1	4,64	3,725	13,41	0,4743	Чугун
БК-5-2-156-19	Потребитель	2	Частный		19,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-19	БК-5-2-156-20	2	МПСВ	1952	9	0,1	4,64	3,576	12,87	0,4553	Чугун
БК-5-2-156-20	Потребитель	2	Частный		10,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-20	Потребитель	2	Частный		19,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-20	БК-5-2-156-21	2	МПСВ	1952	16,05	0,1	4,64	3,278	11,8	0,4174	Чугун
БК-5-2-156-21	Потребитель	2	Частный		20,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-21	БК-5-2-156-22	2	МПСВ	1952	20,09	0,1	4,64	3,129	11,26	0,3984	Чугун
БК-5-2-156-22	БК-5-2-156-23	2	МПСВ	1952	21,71	0,1	4,64	3,129	11,26	0,3984	Чугун
БК-5-2-156-23	Потребитель	2	МПСВ	2006	26,06	0,016	0,9	0,149	0,54	0,7411	Пластмасса
БК-5-2-156-23	БК-5-2-156-24	2	МПСВ	1952	20,29	0,1	4,64	2,831	10,19	0,3605	Чугун
БК-5-2-156-24	Потребитель	2	Частный		17,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-24	Потребитель	2	МПСВ	2006	20,01	0,016	0,9	0,149	0,54	0,7411	Пластмасса
БК-5-2-156-23	Потребитель	2	Частный		20,55	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-24	БК-5-2-156-25	2	МПСВ	1952	29,64	0,1	4,64	2,533	9,12	0,3225	Чугун
БК-5-2-156-25	Потребитель	2	Частный		16,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-156-25	ПГ-261	2	МПСВ	1952	15,72	0,1	4,64	2,384	8,58	0,3035	Чугун
ПГ-261	Потребитель	2	МПСВ	1980	15,54	0,05	0,9	0,149	0,54	0,0759	Сталь
ПГ-261	БК-5-2-156-26	2	МПСВ	1952	42,24	0,1	4,64	2,235	8,05	0,2846	Чугун
БК-5-2-156-26	БК-5-2-156-30	2	Частный		19,67	0,05	0,9	1,937	6,97	0,9865	Пластмасса
БК-5-2-156-30	Потребитель	2	Частный		10,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-30	БК-5-2-156-31	2	Частный		20,11	0,05	0,9	1,788	6,44	0,9106	Пластмасса
БК-5-2-156-31	Потребитель	2	Частный		14,51	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-31	Потребитель	2	Частный		9,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-31	БК-5-2-156-32	2	Частный		24,22	0,05	0,9	1,49	5,36	0,7589	Пластмасса
БК-5-2-156-32	Потребитель	2	Частный		7,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-32	Потребитель	2	Частный		15,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-32	Потребитель	2	Частный		19,88	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-32	БК-5-2-156-33	2	Частный		32,63	0,05	0,9	1,043	3,75	0,5312	Пластмасса
БК-5-2-156-33	Потребитель	2	Частный		8,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-33	Потребитель	2	Частный		24,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-33	БК-5-2-156-34	2	Частный		23,33	0,05	0,9	0,745	2,68	0,3794	Пластмасса
БК-5-2-156-34	Потребитель	2	Частный		9,65	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-156-34	Потребитель	2	Частный		11,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-34	БК-5-2-156-35	2	Частный		17,04	0,05	0,9	0,447	1,61	0,2277	Пластмасса
БК-5-2-156-35	Потребитель	2	Частный		15,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-35	Потребитель	2	Частный		41,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-35	Потребитель	2	Частный		51,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-26	Узел-5-2-156-27	2	МПСВ	1952	38,19	0,1	4,64	0,298	1,07	0,0379	Чугун
Узел-5-2-156-27	БК-5-2-156-28	2	Частный		5,73	0,025	0,9	0,298	1,07	0,6071	Пластмасса
БК-5-2-156-28	Потребитель	2	Частный		14,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-156-28	Потребитель	2	Частный		30,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-4-92-7	БК-4-92-8	2	МПСВ	1974	3,64	0,1	2,86	7,45	26,82	0,9486	Сталь
Узел-4-108-6-8	Потребитель	2	Частный		15,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-3	БК-4-49-7	2	СЭГЗ	2017	75,35	0,5	0,001	17,266	62,16	0,0879	Пластмасса
БК-4-49-7	БК-4-49-8	2	СЭГЗ		105,72	0,3	0,9	17,266	62,16	0,2443	Пластмасса
БК-4-49-8	БК-4-49-9	2	СЭГЗ		563,06	0,3	0,9	17,266	62,16	0,2443	Пластмасса
БК-4-49-9	Потребитель	2	Частный		58,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-9	Потребитель	2	Частный		29,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-9	Потребитель	2	Частный		78,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-9	Потребитель	2	Частный		42,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-4-49-9	БК-4-49-10	2	СЭГЗ		676,08	0,3	0,9	16,67	60,01	0,2358	Пластмасса
БК-4-49-10	БК-4-49-11	2	СЭГЗ		122,22	0,3	0,9	13,0915	47,13	0,1852	Пластмасса
БК-4-49-11	БК-4-49-12	2	СЭГЗ		117,12	0,3	0,9	13,14	47,3	0,1859	Пластмасса
БК-4-49-12	БК-4-49-12-1	2	СЭГЗ		1189,37	0,3	0,9	9,61	34,6	0,136	Пластмасса
БК-4-49-12-1	БК-4-49-12-2	2	СЭГЗ	1966	122,17	0,4	3,42	9,61	34,6	0,0765	Сталь
БК-4-49-14	БК-4-49-15	2	СЭГЗ	1966	62,15	0,3	3,42	9,61	34,6	0,136	Пластмасса
БК-4-49-15	БК-4-49-16	2	СЭГЗ	1966	36,45	0,3	3,42	9,61	34,6	0,136	Пластмасса
БК-4-49-16	БК-4-49-17	2	СЭГЗ	1966	319,22	0,3	3,42	9,61	34,6	0,136	Пластмасса
БК-4-49-12	БК-4-49-13	2	Частный		265,8	0,08	0,9	3,53	12,71	0,7023	Пластмасса
БК-4-49-10	БК-4-49-11	2	Частный		1182,66	0,065	0,9	0,0485	0,17	0,0146	Пластмасса
БК-4-49-12-2	БК-4-49-14	2	СЭГЗ	1966	60,15	0,3	3,42	9,61	34,6	0,136	Пластмасса
БК-5-2-81	Узел-5-2-80	2	МПСВ	2020	91,6	0,15	0,001	18,3013	65,88	1,0357	Пластмасса
БК-5-2-70	Узел-5-2-69	2	МПСВ	2020	36,31	0,15	0,001	18,0033	64,81	1,0188	Пластмасса
Узел-5-2-65-5	БК-5-2-65-6	2	МПСВ	2020	41,97	0,15	7,34	17,4073	62,67	0,9851	Сталь
Узел-4-105-42	БК-4-105-43	2	ЗАО Сарапул-молоко	1985	111,54	0,3	2,09	14,1697	51,01	0,2005	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4 ул.Труда	БК-4-23-92-2	2	МПСВ	2012	138,01	0,15	0,141	0,298	1,07	0,0169	Пластмасса
БК-4-23-92-2	Потребитель	2	МПСВ	2012	22,99	0,09	0,141	0,149	0,54	0,0234	Пластмасса
БК-4-23-92-2	Потребитель	2	МПСВ	2012	22,85	0,09	0,141	0,149	0,54	0,0234	Пластмасса
БК-5-2-166	БК-5-2-160	2	МПСВ		144,66	0,15	0,9	0,3884	1,4	0,022	Пластмасса
Узел-4-46-3	Узел-4-46-2	2	МПСВ		214,31	0,5	0,9	165,9496	597,42	0,8452	Пластмасса
Узел-4-46-2	Узел-4-43	2	МПСВ		5,34	0,4	0,9	28,358	102,09	0,2257	Пластмасса
БК-4-105-4	БК-4-105-4-2-(1)	2	МПСВ		17,63	0,2	0,9	9,4681	34,09	0,3014	Пластмасса
БК-4-105-4-2-(1)	БК-4-105-4-2	2	МПСВ		3,46	0,2	0,9	3,222	11,6	0,1026	Пластмасса
БК-4-105-4-2-(1)	БК-4-105-4-2-(2)	2	МПСВ		213,19	0,2	0,9	6,2461	22,49	0,1988	Пластмасса
БК-4-105-4-2-(2)	БК-4-105-4-4	2	МПСВ		3,27	0,2	0,9	0,149	0,54	0,0047	Пластмасса
БК-4-105-4-2-(2)	БК-4-105-4-2-(3)	2	МПСВ		38,73	0,2	0,9	6,0971	21,95	0,1941	Пластмасса
БК-4-105-4-2-(3)	БК-4-105-4-5	2	МПСВ		3,26	0,15	0,9	4,151	14,94	0,2349	Сталь
БК-4-105-4-2-(3)	БК-4-105-4-6	2	МПСВ		59,87	0,2	0,9	1,9461	7,01	0,0619	Пластмасса
БК-4-27-7-44	БК-4-23-36-29	2	МПСВ		80,14	0,1	0,9	7,1121	25,6	0,9056	Пластмасса
БК-4-105-17-25	Узел-4-105-17-24-1	2	МПСВ	2020	73,1	0,09	0,001	0,4565	1,64	0,0718	Пластмасса
Узел-4-79-54-1	Узел-4-79-54-2	2	МПСВ	2010	34,6	0,3	0,9	55,7863	200,83	0,7892	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-54	Узел-4-79-54-1	2	ЗАО Сарапул-молоко	2016	177,11	0,5	0,001	55,7863	200,83	0,2841	Пластмасса
Узел-4-46-1	БК-4-47	2	МПСВ	2017	155	0,5	0,001	137,5916	495,33	0,7008	Пластмасса
БК-1-14-1	Узел-1-15	2	МПСВ	1986	5,35	0,7	0,9	28	100,8	0,0728	Пластмасса
Узел-4-46-2	Узел-4-46-1	2	МПСВ		288,7	0,5	0,9	137,5916	495,33	0,7008	Пластмасса
Узел-4-64-2	Узел-4-65	2	МПСВ	1987	26,8	0,6	1,95	114,3656	411,72	0,4045	Сталь
БК-4-23-36-73	ПГ-221	2	МПСВ	1910	3,98	0,125	7,58	5,2808	19,01	0,4303	Чугун
БК-4-173	ПГ-362	2	ТСЖ	2002	3,87	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
ПГ-149	БК-5-2-65-17	2	МПСВ	2020	4,06	0,15	7,34	17,1093	61,59	0,9682	Сталь
ЗУ-БК-4-105-6-2	Узел-4-105-6-1	2	МПСВ	2005	4,59	0,15	0,69	0,298	1,07	0,0169	Сталь
БК-4-124-14	ЦТП 133 кв.	2	Энергоуправление		66,89	0,065	0,9	4,49	16,16	1,3531	Пластмасса
БК-1	ЗУ-1-БК-2-1	2	МПСВ		4,61	0,7	0,9	89,2026	321,13	0,2318	Сталь
Узел-4-38	БК-4-39	2	МПСВ	1967	19,34	0,6	3,35	166,0986	597,95	0,5875	Сталь
БК-4-105-22-28	Потребитель	2	МПСВ		17,41	0,1	0,9	0,149	0,54	0,019	Сталь
	Узел-4-46-3	2	МПСВ	1967	9,05	0,6	3,35	165,9496	597,42	0,5869	Сталь
БК-1-13	Узел-4-38	2	МПСВ		10,52	0,5	0,9	166,2476	598,49	0,8467	Сталь
БК-4-105-33-5	ВНС Южная с ул.Азина	2	МПСВ		281,36	0,3	0,9	26,9	96,84	0,3806	Пластмасса
БК-4-49-17	ВНС Южная с ул.Лесная	2	СЭГЗ	2017	12,69	0,3	3,42	9,61	34,6	0,136	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

РД-2	ВК-4-79	2	МПСВ	1987	24,13	0,6	1,95	21,3328	76,8	0,0755	Сталь
ВК-4-49-10	Участок перспективного строительства Поселок Новосельск	2	Частный		265,8	0,08	0,9	3,53	12,71	0,7023	Пластмасса
ВК-4-49-13	Участок перспективного строительства Поселок Новосельск	2	Частный		265,8	0,08	0,9	3,53	12,71	0,7023	Пластмасса

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВНС-Город	Узел-5-1-1	3	МПСВ	1986	313,3	0,7	1,26	143,7623	517,54	0,3736	Сталь
Узел-3-1	ПГ-10	3	МПСВ		3,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-10	Потребитель	3	Частный		16,85	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-1	ВК-1 ул.Раскольникова	3	Частный		5,59	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1 ул.Раскольников икова	Потребитель	3	Частный		43,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-2-1	Потребитель	3	Частный		15,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-1	Узел-3-2	3	МПСВ	1986	22,03	0,7	1,26	65,1955	234,7	0,1694	Сталь
Узел-3-2	БК-3-2-1	3	Частный		3,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
Узел-3-2	БК-3-3	3	МПСВ	1986	36,98	0,7	1,26	65,0465	234,17	0,169	Сталь
БК-3-3	Потребитель	3	ГазСервис		23,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
БК-3-3	Узел-3-4	3	МПСВ	1986	108,35	0,7	1,26	64,8975	233,63	0,1686	Сталь
Узел-3-4	Узел-3-5	3	МПСВ	1986	642,6	0,7	1,26	64,8975	233,63	0,1686	Сталь
БК-4-1	ПГ-1	3	МПСВ	1986	25,31	0,7	2,02	78,2688	281,77	0,2034	Сталь
ПГ-1	Потребитель	3	Частный		20,22	0,025	0,9	0,149	0,54	0,3035	Пластмасса
ПГ-1	БК-4-2	3	МПСВ	1986	68,52	0,7	2,02	78,1198	281,23	0,203	Сталь
Узел-5-1-1	Узел-3-1	3	МПСВ	1986	313,3	0,7	1,26	65,4935	235,78	0,1702	Сталь
Узел-5-1-1	БК-4-1	3	МПСВ	1986	219,69	0,7	2,02	78,2688	281,77	0,2034	Сталь

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВНС-ПМК	БК-5	4	МПСВ	1999	103,23	0,3	1,05	75,8857	273,19	0,621	5,47	1,0736	Сталь
БК-5	БК-5-1	4	МПСВ	1999	42,49	0,3	1,11	32,3511	116,46	0,048	1,04	0,4577	Сталь
БК-5-1	БК-5-1-1	4	МПСВ	1999	79,77	0,3	1,05	32,2021	115,93	0,089	1,01	0,4556	Сталь
БК-5-1-1	Узел-5-1-2	4	МПСВ	1999	171,05	0,3	1,05	32,0531	115,39	0,189	1	0,4535	Сталь
Узел-5-1-2	БК-5-1-3	4	МПСВ	1999	120,99	0,3	1,05	32,0531	115,39	0,133	1	0,4535	Сталь
БК-5-1-3	БК-5-1-4	4	МПСВ	1999	25,59	0,3	1,05	32,0531	115,39	0,028	1	0,4535	Сталь
БК-5-1-4	БК-5-1-5	4	МПСВ	1999	333,15	0,3	1,05	32,0531	115,39	0,367	1	0,4535	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-5	БК-5-1-6	4	МПСВ	1999	5,32	0,3	1,05	28,9675	104,28	0,005	0,82	0,4098	Сталь
БК-5-1-6	БК-5-1-7	4	МПСВ	1999	5,38	0,3	1,05	28,9675	104,28	0,005	0,82	0,4098	Сталь
БК-5-1-7	Узел-5-1-8	4	МПСВ	1999	15,8	0,3	1,05	28,9675	104,28	0,014	0,82	0,4098	Сталь
БК-5-1-9	БК-5-1-11	4	МПСВ	2004	186,7	0,25	0,76	28,6695	103,21	0,395	1,92	0,5841	Сталь
БК-5-1-11	БК-5-1-12	4	МПСВ	2004	23,72	0,25	0,76	28,6525	103,15	0,05	1,92	0,5837	Сталь
БК-5-1-12	БК-5-1-13	4	МПСВ	2004	17,85	0,25	0,76	26,5299	95,51	0,032	1,65	0,5405	Сталь
БК-5-1-13	БК-5-1-14	4	МПСВ	2004	59,62	0,25	0,76	26,5299	95,51	0,108	1,65	0,5405	Сталь
БК-5-1-14	БК-5-1-15	4	МПСВ	2004	39,49	0,25	0,76	26,5299	95,51	0,072	1,65	0,5405	Сталь
БК-5-1-15	БК-5-1-16	4	МПСВ	2004	25,81	0,25	0,76	26,5299	95,51	0,047	1,65	0,5405	Сталь
БК-5-1-16	Узел-3-8-1	4	МПСВ	2004	30,26	0,25	0,76	26,5299	95,51	0,055	1,65	0,5405	Сталь
ПГ-15	БК-5-1-17	4	МПСВ	2005	494,12	0,3	0,69	26,2319	94,43	0,336	0,62	0,3711	Сталь
БК-5-1-17	ПГ-18	4	МПСВ	2005	11,24	0,3	0,69	26,0829	93,9	0,008	0,61	0,369	Сталь
ПГ-18	БК-5-1-18	4	МПСВ	2005	48,65	0,3	0,69	26,0829	93,9	0,033	0,61	0,369	Сталь
БК-5-1-18	БК-5-1-19	4	МПСВ	2005	47,18	0,3	0,69	25,5129	91,85	0,03	0,59	0,3609	Сталь
БК-5-1-19	ПГ-19	4	МПСВ	2005	11,51	0,3	0,69	24,9429	89,79	0,007	0,56	0,3529	Сталь
ПГ-19	БК-5-1-20	4	МПСВ	2005	61,32	0,3	0,69	24,9429	89,79	0,038	0,56	0,3529	Сталь
БК-5-1-20	БК-5-1-21	4	МПСВ	2005	15,84	0,3	0,69	24,7939	89,26	0,01	0,55	0,3508	Сталь
БК-5-1-21	БК-5-1-22	4	МПСВ	2005	55,22	0,3	0,69	24,2239	87,21	0,032	0,53	0,3427	Сталь
БК-5-1-22	ПГ-20	4	МПСВ	2005	17,55	0,3	0,69	24,0749	86,67	0,01	0,52	0,3406	Сталь
ПГ-20	БК-5-1-23	4	МПСВ	2005	58,47	0,3	0,69	23,5049	84,62	0,032	0,5	0,3325	Сталь
БК-5-1-23	ПГ-22	4	МПСВ	2005	69,77	0,3	0,69	22,9349	82,57	0,037	0,48	0,3245	Сталь
ПГ-22	БК-5-1-24	4	МПСВ	2005	11	0,3	0,69	22,9349	82,57	0,006	0,48	0,3245	Сталь
БК-5-1-24	БК-5-1-25	4	МПСВ	2005	74,3	0,3	0,69	22,3649	80,51	0,037	0,45	0,3164	Сталь
БК-5-1-25	ПГ-24	4	МПСВ	2005	66,83	0,3	0,69	21,7949	78,46	0,032	0,43	0,3083	Сталь
ПГ-24	БК-5-1-26	4	МПСВ	2005	8,32	0,3	0,69	21,7949	78,46	0,004	0,43	0,3083	Сталь
БК-5-1-26	БК-5-1-27	4	МПСВ	2005	85,95	0,3	0,69	21,2249	76,41	0,039	0,41	0,3003	Сталь
БК-5-1-27	ПГ-31	4	МПСВ	2005	58,81	0,3	0,69	21,0759	75,87	0,026	0,41	0,2982	Сталь
ПГ-31	БК-5-1-28	4	МПСВ	2005	9,6	0,3	0,69	21,0759	75,87	0,004	0,41	0,2982	Сталь
БК-5-1-28	БК-5-1-29	4	МПСВ	2005	70,9	0,3	0,69	21,0759	75,87	0,032	0,41	0,2982	Сталь
БК-5-1-29	БК-5-1-30	4	МПСВ	2005	12,5	0,3	0,69	20,9269	75,34	0,006	0,4	0,2961	Сталь
БК-5-1-30	БК-5-1-31	4	МПСВ	2005	52,11	0,3	0,69	20,9269	75,34	0,023	0,4	0,2961	Сталь
БК-5-1-31	ПГ-34	4	МПСВ	2005	31,45	0,3	0,69	20,4799	73,73	0,013	0,38	0,2897	Сталь
ПГ-34	БК-5-1-32	4	МПСВ	2005	90,44	0,3	0,69	20,4799	73,73	0,038	0,38	0,2897	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-1-32	ПГ-35	4	МПСВ	2005	44,6	0,3	0,69	20,3309	73,19	0,019	0,38	0,2876	Сталь
ПГ-35	ВК-5-1-33	4	МПСВ	2005	25,73	0,2	0,69	20,3309	73,19	0,087	3,06	0,6472	Сталь
ВК-5-1-33	ВК-5-1-34	4	МПСВ	2005	75,51	0,2	0,69	20,3309	73,19	0,254	3,06	0,6472	Сталь
ВК-5-1-34	ВК-5-1-35	4	МПСВ	2005	28	0,2	0,69	20,3309	73,19	0,094	3,06	0,6472	Сталь
ВК-5-1-35	ПГ-36	4	МПСВ	2005	21,14	0,2	0,69	20,1819	72,65	0,07	3,02	0,6424	Сталь
ПГ-36	ВК-5-1-36	4	МПСВ	2005	48,89	0,2	0,69	20,1819	72,65	0,162	3,02	0,6424	Сталь
ВК-5-1-36	ВК-5-1-37	4	МПСВ	2005	51,07	0,2	0,69	20,1819	72,65	0,169	3,02	0,6424	Сталь
ВК-5-1-37	ПГ-37	4	МПСВ	2005	10,4	0,2	0,69	20,1819	72,65	0,035	3,02	0,6424	Сталь
ПГ-37	ВК-5-1-38	4	МПСВ	2005	42,91	0,2	0,69	20,1819	72,65	0,142	3,02	0,6424	Сталь
ВК-5-1-38	Потребитель	4	Частный		69,15	0,04	0,9	0,149	0,54	0,049	0,65	0,1186	Пластмасса
ВК-5-1-38	ВК-5-1-39	4	МПСВ	2005	95,23	0,2	0,69	20,0329	72,12	0,311	2,97	0,6377	Сталь
ВК-5-1-17	Потребитель	4	Частный		67,54	0,05	0,9	0,149	0,54	0,015	0,2	0,0759	Пластмасса
ВК-5-1-18	Потребитель	4	Частный		17,4	0,04	0,9	0,57	2,05	0,271	14,13	0,4536	Пластмасса
ВК-5-1-19	Потребитель	4	Частный		14,08	0,05	0,9	0,57	2,05	0,068	4,37	0,2903	Пластмасса
ВК-5-1-21	Потребитель	4	МПСВ	1995	26,78	0,1	1,39	0,57	2,05	0,004	0,14	0,0726	Сталь
ПГ-20	Потребитель	4	Частный		20,79	0,05	0,9	0,57	2,05	0,1	4,37	0,2903	Пластмасса
ВК-5-1-5	ВК-5-1-5-1	4	МПСВ	2000	39,61	0,1	0,9	3,0856	11,11	0,134	3,07	0,3929	Сталь
ВК-5-1-5-1	Потребитель	4	МПСВ	2000	11,74	0,065	0,9	0,149	0,54	0,001	0,05	0,0449	Сталь
ВК-5-1-5-1	ВК-5-1-5-2	4	МПСВ	2000	61,83	0,1	0,9	2,9366	10,57	0,19	2,79	0,3739	Сталь
ВК-5-1-5-2	ВК-5-1-5-3	4	МПСВ	2000	3,88	0,05	0,9	0,149	0,54	0,001	0,2	0,0759	Сталь
ВК-5-1-5-3	Потребитель	4	МПСВ	2000	32,03	0,05	0,9	0,149	0,54	0,007	0,2	0,0759	Сталь
ВК-5-1-5-2	ВК-5-1-5-4	4	МПСВ	2000	38,07	0,1	0,9	2,6386	9,5	0,095	2,27	0,336	Сталь
ВК-5-1-5-4	Потребитель	4	МПСВ	2000	18,21	0,065	0,9	0,149	0,54	0,001	0,05	0,0449	Сталь
ВК-5-1-5-4	Потребитель	4	МПСВ	2000	30,27	0,065	0,9	0,149	0,54	0,002	0,05	0,0449	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-5-4	БК-5-1-5-5	4	МПСВ	2000	34,01	0,1	0,9	2,3406	8,43	0,067	1,8	0,298	Сталь
БК-5-1-5-5	Потребитель	4	МПСВ	2000	14,22	0,065	0,9	0,149	0,54	0,001	0,05	0,0449	Сталь
БК-5-1-12	БК-5-1-12-1	4	МПСВ	2004	53,93	0,1	0,76	2,1227	7,64	0,085	1,43	0,2703	Сталь
БК-5-2-38-50	Потребитель	4	МПСВ	1910	55,29	0,125	7,58	0,149	0,54	0	0	0,0121	Чугун
БК-5-2-38-50	Потребитель	4	Частный		53,5	0,025	0,9	0,149	0,54	0,742	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-49	БК-5-2-38-50	4	МПСВ	1910	6,71	0,125	7,58	0,298	1,07	0	0,01	0,0243	Чугун
БК-5 ул. Красноармейская	БК-5-2-38-49	4	МПСВ	1910	4,31	0,125	7,58	0,298	1,07	0	0,01	0,0243	Чугун
ПГ-139	БК-5 ул. Красноармейская	4	МПСВ	1910	5,36	0,125	7,58	0,298	1,07	0	0,01	0,0243	Чугун
ПГ-139	Потребитель	4	Частный		79,93	0,025	0,9	0,149	0,54	1,108	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-48	ПГ-139	4	МПСВ	1910	23,79	0,125	7,58	0,447	1,61	0,001	0,02	0,0364	Чугун
БК-5-2-38-47	БК-5-2-38-48	4	МПСВ	1910	28,02	0,125	7,58	0,447	1,61	0,001	0,02	0,0364	Чугун
БК-5-2-38-46	БК-5-2-38-47	4	МПСВ	1910	28,44	0,125	7,58	0,447	1,61	0,001	0,02	0,0364	Чугун
БК-5-2-38-45	БК-5-2-38-46	4	МПСВ	1910	22,66	0,125	7,58	0,447	1,61	0	0,02	0,0364	Чугун
БК-5-2-38-44	БК-5-2-38-45	4	МПСВ	1910	24,45	0,125	7,58	0,447	1,61	0,001	0,02	0,0364	Чугун
ПГ-140	БК-5-2-38-44	4	МПСВ	1910	14,6	0,125	7,58	0,447	1,61	0	0,02	0,0364	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-43	ПГ-140	4	МПСВ	1910	14,96	0,125	7,58	0,447	1,61	0	0,02	0,0364	Чугун
БК-5-2-38-42	БК-5-2-38-43	4	МПСВ	1910	5,73	0,125	7,58	0,596	2,15	0	0,04	0,0486	Чугун
БК-5-2-38-43	Потребитель	4	Частный		40,28	0,065	0,9	0,149	0,54	0,002	0,05	0,0449	Пластмасса
БК-5-2-38-41	БК-5-2-38-42	4	МПСВ	1910	12,56	0,125	7,58	0,596	2,15	0,001	0,04	0,0486	Чугун
БК-5-2-38-40	БК-5-2-38-41	4	МПСВ	1910	13,59	0,125	7,58	0,596	2,15	0,001	0,04	0,0486	Чугун
БК-5-2-38-39	БК-5-2-38-40	4	МПСВ	1910	16,34	0,125	7,58	0,596	2,15	0,001	0,04	0,0486	Чугун
БК-5-2-38-38	БК-5-2-38-39	4	МПСВ	1910	14,29	0,125	7,58	0,596	2,15	0,001	0,04	0,0486	Чугун
БК-5-2-38-37	БК-5-2-38-38	4	МПСВ	1910	11,15	0,125	7,58	0,596	2,15	0	0,04	0,0486	Чугун
БК-5-2-38-36	БК-5-2-38-37	4	МПСВ	1910	18,71	0,125	7,58	0,596	2,15	0,001	0,04	0,0486	Чугун
ПГ-141	БК-5-2-38-36	4	МПСВ	1910	36,85	0,125	7,58	0,596	2,15	0,002	0,04	0,0486	Чугун
ПГ-141	Потребитель	4	Частный		28,05	0,025	0,9	0,149	0,54	0,389	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-38-35	ПГ-141	4	МПСВ	1910	7,39	0,125	7,58	0,745	2,68	0,001	0,12	0,0607	Чугун
БК-5-2-38-33	БК-5-2-38-34	4	МПСВ	1910	4,9	0,125	7,58	0,894	3,22	0,001	0,18	0,0729	Чугун
БК-5-2-38-33	Потребитель	4	Частный		19,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,265	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-3 ул. Красноармейская	БК-5-2-38-33	4	МПСВ	1910	5,4	0,125	7,58	1,043	3,75	0,001	0,24	0,085	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-38-32	ВК-3 ул.Красно армейская	4	МПСВ	1910	12,75	0,125	7,58	1,043	3,75	0,003	0,24	0,085	Чугун
ВК-5-2-38-32	Потребитель	4	Частный		15,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,213	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-38-31	ВК-5-2-38-32	4	МПСВ	1910	22,91	0,125	7,58	1,192	4,29	0,008	0,31	0,0971	Чугун
ПГ-142	ВК-5-2-38-31	4	МПСВ	1910	5,13	0,125	7,58	1,192	4,29	0,002	0,31	0,0971	Чугун
ВК-5-2-58-16	ПГ-142	4	МПСВ	1910	5,13	0,125	7,58	0,5933	2,14	0	0,04	0,0483	Чугун
ВК-5-2-58-15	ВК-5-2-58-16	4	МПСВ	1910	10,95	0,125	7,58	0,5933	2,14	0	0,04	0,0483	Чугун
ВК-5-2-58-14	ВК-5-2-58-15	4	МПСВ	1910	9,21	0,125	7,58	0,5933	2,14	0	0,04	0,0483	Чугун
ВК-5-2-58-13	ВК-5-2-58-14	4	МПСВ	1910	20,25	0,125	7,58	0,5933	2,14	0,001	0,04	0,0483	Чугун
ВК-5-2-58-11	ВК-5-2-58-13	4	МПСВ	1910	39,6	0,125	7,58	0,5933	2,14	0,002	0,04	0,0483	Чугун
ВК-5-2-58-11	Потребитель	4	Частный		7,56	0,025	0,9	0,149	0,54	0,105	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-58-11	Потребитель	4	Частный		35,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,49	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-58-10	ВК-5-2-58-11	4	МПСВ	1910	6,22	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,001	0,18	0,0726	Чугун
ВК-5-2-58-9	ВК-5-2-58-10	4	МПСВ	1910	28,58	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,006	0,18	0,0726	Чугун
ВК-5-2-58-7	ВК-5-2-58-9	4	МПСВ	1910	32,51	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,006	0,18	0,0726	Чугун
ВК-5-2-58-6	ВК-5-2-58-7	4	МПСВ	1910	17,44	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,003	0,18	0,0726	Чугун
ВК-5-2-58-6-1	ВК-5-2-58-6	4	МПСВ	1910	6,13	0,125	7,58	0,8913	3,21	0,001	0,18	0,0726	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-148	БК-5-2-58-1	4	Частный		3,92	0,065	0,9	0,149	0,54	0	0,05	0,0449	Сталь
БК-5-2-58-1	Потребитель	4	Частный		94,52	0,065	0,9	0,149	0,54	0,006	0,05	0,0449	Сталь
БК-5-2-58	ПГ-148	4	МПСВ	2002	29,82	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,035	1,07	0,2273	Сталь
БК-5-2-57	БК-5-2-58	4	МПСВ	2002	19,96	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,023	1,07	0,2273	Сталь
БК-5-2-56	БК-5-2-57	4	МПСВ	2002	4,25	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,005	1,07	0,2273	Сталь
БК-5-2-55	БК-5-2-56	4	МПСВ	2002	26,01	0,1	0,9	1,7853	6,43	0,031	1,07	0,2273	Сталь
БК-5-2-55	Потребитель	4	Частный		14,37	0,05	0,9	0,149	0,54	0,003	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-54	БК-5-2-55	4	МПСВ	2002	15,72	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,022	1,25	0,2463	Сталь
БК-5-2-53	БК-5-2-54	4	МПСВ	2002	22,9	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,031	1,25	0,2463	Сталь
БК-5-2-52	БК-5-2-53	4	МПСВ	2002	17,13	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,023	1,25	0,2463	Сталь
БК-5-2-50	БК-5-2-52	4	МПСВ	2002	12,11	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,017	1,25	0,2463	Сталь
БК-5-2-46	БК-5-2-50	4	МПСВ	2002	20,86	0,1	0,9	1,9343	6,96	0,029	1,25	0,2463	Сталь
БК-5-2-46	Потребитель	4	Частный		4,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,056	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-44	БК-5-2-46	4	МПСВ	2002	26,12	0,1	0,9	2,0833	7,5	0,041	1,44	0,2653	Сталь
БК-5-2-42	БК-5-2-44	4	МПСВ	2002	24,69	0,1	0,9	2,0833	7,5	0,039	1,44	0,2653	Сталь
ПГ-147	БК-5-2-42	4	МПСВ	2002	14,07	0,1	0,9	2,0833	7,5	0,022	1,44	0,2653	Сталь
ПГ-147	Потребитель	4	Частный		23,96	0,025	0,9	0,149	0,54	0,332	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-41	ПГ-147	4	МПСВ	2002	14,93	0,1	0,9	2,2323	8,04	0,027	1,64	0,2842	Сталь
БК-6 ул.Раскольников	БК-5-2-41	4	МПСВ	2002	46,43	0,1	0,9	4,619	16,63	0,344	6,74	0,5881	Сталь
БК-5-2-40	БК-6 ул.Раскольников	4	МПСВ	2002	21,43	0,1	0,9	4,619	16,63	0,159	6,74	0,5881	Сталь
БК-5-2-40	Потребитель	4	Частный		50,17	0,025	0,9	0,149	0,54	0,696	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-39	БК-5-2-40	4	МПСВ	2002	11	0,1	0,9	4,768	17,16	0,087	7,18	0,6071	Сталь
ПГ-146	БК-5-2-39	4	МПСВ	2002	71,48	0,1	0,9	4,768	17,16	0,564	7,18	0,6071	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-146	БК-5-2-28-6	4	МПСВ	2000	4,4	0,15	1,04	0,012	0,04	0	0	0,0007	Сталь
БК-5-2-28-6	БК-5-2-28-5	4	ЯЧ91/5		3,98	0,05	0,9	0,012	0,04	0	0,01	0,0061	Пластмасса
БК-5-2-28-5	Потребитель	4	КУИ		9,68	0,2	0,9	0,149	0,54	0	0	0,0047	Сталь
БК-5-2-28-4	БК-5-2-28-5	4	КУИ		42,22	0,2	0,9	0,137	0,49	0	0	0,0044	Сталь
БК-5-2-38	ПГ-146	4	МПСВ	2000	63,96	0,15	1,04	4,78	17,21	0,064	0,9	0,2705	Сталь
БК-5-2-37	БК-5-2-38	4	МПСВ	2000	31,44	0,15	1,04	4,78	17,21	0,031	0,9	0,2705	Сталь
БК-5-2-36	БК-5-2-37	4	МПСВ	2000	21,94	0,15	1,04	4,78	17,21	0,022	0,9	0,2705	Сталь
БК-5-2-36	Потребитель	4	Частный		9,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,126	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5 ул.Раскольников	БК-5-2-36	4	МПСВ	2000	7,82	0,15	1,04	4,929	17,74	0,008	0,96	0,2789	Сталь
БК-5-2-34	БК-5 ул.Раскольников	4	МПСВ	2000	9,75	0,15	1,04	4,929	17,74	0,01	0,96	0,2789	Сталь
БК-5-2-33	БК-5-2-34	4	МПСВ	2000	19,72	0,15	1,04	4,929	17,74	0,021	0,96	0,2789	Сталь
БК-5-2-32	БК-5-2-33	4	МПСВ	2000	25,74	0,15	1,04	4,929	17,74	0,027	0,96	0,2789	Сталь
БК-5-2-31	БК-5-2-32	4	МПСВ	2000	6,83	0,15	1,04	4,929	17,74	0,007	0,96	0,2789	Сталь
БК-5-2-31-1	БК-5-2-31	4	Частный		8	0,04	0,9	1,1151	4,01	0,463	52,67	0,8874	Пластмасса
БК-5-2-27	БК-5-2-31	4	МПСВ	2000	37,93	0,15	1,04	3,8139	13,73	0,024	0,59	0,2158	Сталь
БК-5-2-27	БК-5-2-28	4	Частный		4,36	0,025	0,9	0,286	1,03	0,215	44,75	0,5827	Пластмасса
БК-5-2-26	БК-5-2-27	4	МПСВ	2003	19,53	0,15	0,83	18,3038	65,89	0,252	11,75	1,0358	Сталь
БК-5-2-25	БК-5-2-26	4	МПСВ	2003	13,13	0,15	0,83	18,3038	65,89	0,17	11,75	1,0358	Сталь
ПГ-148	БК-5-2-59	4	МПСВ	2002	5,69	0,1	0,9	0,745	2,68	0,001	0,21	0,0949	Сталь
БК-5-2-59	Потребитель	4	Частный		12,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,177	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-59	БК-5-2-60	4	МПСВ	2002	28,87	0,1	0,9	0,596	2,15	0,004	0,14	0,0759	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-60	Потребитель	4	Частный		17,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,248	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-60	Потребитель	4	Частный		26,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,372	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-60	БК-5-2-61	4	МПСВ	2002	32,1	0,1	0,9	0,298	1,07	0,001	0,02	0,0379	Сталь
БК-5-2-61	БК-5-2-62	4	Частный		16,85	0,025	0,9	0,298	1,07	0,899	48,49	0,6071	Пластмасса
БК-5-2-62	Потребитель	4	Частный		7,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,106	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-62	Потребитель	4	Частный		23,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,325	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-34	Узел-5-2-38-35	4	МПСВ	1910	3,37	0,125	7,58	0,894	3,22	0,001	0,18	0,0729	Чугун
Узел-5-2-38-35	Потребитель	4	Частный		16,57	0,025	0,9	0,149	0,54	0,23	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-30	ПГ-142	4	МПСВ	1976	21,31	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,001	0,04	0,0488	Чугун
БК-5-2-38-29	БК-5-2-38-30	4	МПСВ	1976	21,59	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,001	0,04	0,0488	Чугун
БК-5-2-38-28	БК-5-2-38-29	4	МПСВ	1976	11,62	0,125	2,96	0,5987	2,16	0	0,04	0,0488	Чугун
БК-5-2-38-27	БК-5-2-38-28	4	МПСВ	1976	13,66	0,125	2,96	0,5987	2,16	0,001	0,04	0,0488	Чугун
БК-5-2-38-26	БК-5-2-38-27	4	МПСВ	1976	7,19	0,125	2,96	0,5987	2,16	0	0,04	0,0488	Чугун
БК-5-2-38-24	БК-5-2-38-26	4	МПСВ	1976	8,51	0,125	2,96	0,5987	2,16	0	0,04	0,0488	Чугун
БК-5-2-38-24	Потребитель	4	Частный		6,79	0,05	0,9	0,149	0,54	0,001	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-38-24	Потребитель	4	Частный		40,94	0,05	0,9	0,149	0,54	0,009	0,2	0,0759	Пластмасса
ПГ-143	БК-5-2-38-24	4	МПСВ	1976	45,62	0,125	2,96	0,8967	3,23	0,006	0,13	0,0731	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-143	БК-5-2-38-23-2	4	Частный		3,2	0,04	0,9	0,149	0,54	0,002	0,65	0,1186	Сталь
БК-5-2-38-23-2	Потребитель	4	Частный		7,98	0,04	0,9	0,149	0,54	0,006	0,65	0,1186	Сталь
БК-5-2-38-22	ПГ-143	4	МПСВ	1976	29,7	0,125	2,96	1,0457	3,76	0,005	0,17	0,0852	Чугун
БК-5-2-38-22	Потребитель	4	Частный		53,72	0,032	0,9	0,149	0,54	0,126	2,13	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-38-21	БК-5-2-38-22	4	МПСВ	1976	21,67	0,2	2,96	1,1947	4,3	0	0,02	0,038	Чугун
БК-5-2-38-20	БК-5-2-38-21	4	МПСВ	1976	11,9	0,2	2,96	1,1947	4,3	0	0,02	0,038	Чугун
БК-5-2-38-19	БК-5-2-38-20	4	МПСВ	1976	18,9	0,2	2,96	1,1947	4,3	0	0,02	0,038	Чугун
БК-5-2-38-19	Потребитель	4	Частный	2011	63,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,877	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-18	БК-5-2-38-19	4	МПСВ	1976	4,9	0,2	2,96	1,3437	4,84	0	0,02	0,0428	Чугун
БК-5-2-38-18	Потребитель	4	Частный		51,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,708	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-17	БК-5-2-38-18	4	МПСВ	1976	9,92	0,2	2,96	1,4927	5,37	0	0,03	0,0475	Чугун
БК-2 ул. Красноармейская	БК-5-2-38-17	4	МПСВ	1976	13,61	0,2	2,96	1,4927	5,37	0	0,03	0,0475	Чугун
БК-5-2-38-16	БК-2 ул. Красноармейская	4	МПСВ	1976	18,3	0,2	2,96	1,4927	5,37	0,001	0,03	0,0475	Чугун
БК-5-2-38-16	Потребитель	4	Частный		29,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,403	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-15	БК-5-2-38-16	4	МПСВ	1976	7,62	0,2	2,96	1,6417	5,91	0	0,03	0,0523	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-15-1	БК-5-2-38-15	4	Частный	2007	18,53	0,1	0,9	2,2377	8,06	0,034	1,65	0,2849	Чугун
БК-5-2-38-15-2	БК-5-2-38-15-1	4	Частный	2007	29,48	0,1	0,9	2,2377	8,06	0,053	1,65	0,2849	Чугун
БК-5-2-38-15-3	БК-5-2-38-15-2	4	Частный	2007	32,83	0,1	0,9	2,2377	8,06	0,06	1,65	0,2849	Чугун
БК-5-2-38-15-3	Потребитель	4	Частный		20,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,285	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-15-4	БК-5-2-38-15-3	4	Частный	2007	45,01	0,1	0,9	2,3867	8,59	0,092	1,87	0,3039	Чугун
БК-5-2-38-15	БК-5-2-38-14	4	МПСВ	1976	4,58	0,2	2,96	0,596	2,15	0	0	0,019	Чугун
БК-5-2-38-14	БК-5-2-38-13	4	МПСВ	1976	11,33	0,2	2,96	0,596	2,15	0	0	0,019	Чугун
БК-5-2-38-13	Потребитель	4	Частный		5,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,079	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-13	БК-5-2-38-11	4	МПСВ	1976	25,1	0,2	2,96	0,447	1,61	0	0	0,0142	Чугун
БК-5-2-38-11	БК-5-2-38-10	4	МПСВ	1976	49,05	0,2	2,96	0,447	1,61	0	0	0,0142	Чугун
БК-5-2-38-10	Потребитель	4	Частный		13,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,183	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-10	БК-5-2-38-9	4	МПСВ	1976	19,76	0,2	2,96	0,298	1,07	0	0	0,0095	Чугун
БК-5-2-38-9	БК-5-2-38-8	4	МПСВ	1976	27,15	0,2	2,96	0,298	1,07	0	0	0,0095	Чугун
БК-5-2-38-8	ПГ-145	4	МПСВ	1976	17,39	0,2	2,96	0,298	1,07	0	0	0,0095	Чугун
ПГ-145	БК-5-2-38-7	4	МПСВ	1976	5,33	0,2	2,96	0,298	1,07	0	0	0,0095	Чугун
БК-5-2-38-7	БК-1 ул.Красноармейская	4	МПСВ	1976	7,56	0,2	2,96	0,149	0,54	0	0	0,0047	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1 ул. Красноармейская	БК-5-2-38-6	4	МПСВ	1956	15	0,15	4,12	0,149	0,54	0	0	0,0084	Сталь
БК-5-2-38-6	БК-5-2-38-5	4	МПСВ	1956	29,94	0,15	4,12	0,149	0,54	0	0	0,0084	Сталь
БК-5-2-38-5	БК-5-2-38-4	4	МПСВ	1956	11,64	0,15	4,12	0,149	0,54	0	0	0,0084	Сталь
БК-5-2-38-4	Потребитель	4	Частный		14,69	0,025	0,9	0,149	0,54	0,204	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-38-7	Потребитель	4	Частный		37,85	0,05	0,9	0,149	0,54	0,008	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-5-1-39	ЗУ-БК-3-15-4-38	4	МПСВ	2005	9,76	0,2	0,69	20,0329	72,12	0,032	2,97	0,6377	Сталь
БК-5-1-23	Потребитель	4	Частный		32,81	0,08	0,9	0,57	2,05	0,014	0,39	0,1134	Пластмасса
БК-5-1-24	Потребитель	4	Частный		15,26	0,05	0,9	0,57	2,05	0,073	4,37	0,2903	Пластмасса
БК-5-1-25	Потребитель	4	Частный		22,81	0,08	0,9	0,57	2,05	0,01	0,39	0,1134	Пластмасса
БК-5-1-26	Потребитель	4	Частный		16,82	0,065	0,9	0,57	2,05	0,021	1,12	0,1718	Пластмасса
БК-5-1-27	Потребитель	4	Частный		14,55	0,1	0,9	0,149	0,54	0	0,01	0,019	Пластмасса
БК-5-1-29	Потребитель	4	МПСВ	1981	56,49	0,1	0,9	0,149	0,54	0,001	0,01	0,019	Сталь
БК-3-5-1	Узел-3-5	4	МПСВ		3,37	0,025	0,9	3,2713	11,78	20,825	5617,81	6,6643	Пластмасса
БК-3-5-2	БК-3-5-1	4	МСО-1		42,61	0,1	0,9	0,6162	2,22	0,007	0,15	0,0785	Пластмасса
БК-3-5-4	БК-3-5-2	4	МСО-1		155,8	0,1	0,9	1,5102	5,44	0,133	0,78	0,1923	Пластмасса
БК-3-5-3	БК-3-5-1	4	МСО-1		132,35	0,1	0,9	2,6551	9,56	0,334	2,29	0,3381	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-5-5	Потребитель	4	Частный		12,19	0,05	0,9	0,149	0,54	0,003	0,2	0,0759	Пластмасса
ВК-3-5-5	ВК-3-5-4	4	МСО-1		68,73	0,1	0,9	1,5102	5,44	0,059	0,78	0,1923	Пластмасса
ВК-3-5-2	ВК-3-5-2-1	4	Частный		20,9	0,1	0,9	0,745	2,68	0,005	0,21	0,0949	Пластмасса
ВК-3-5-2-1	Потребитель	4	Частный		13,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,189	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-5-2-1	Потребитель	4	Частный		31,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,443	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-5-2-1	ВК-3-5-2-2	4	Частный		47,88	0,05	0,9	0,298	1,07	0,067	1,27	0,1518	Пластмасса
ВК-3-5-2-2	Потребитель	4	Частный		19,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,266	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-5-2-2	Потребитель	4	Частный		16,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,225	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-5-2-1	Потребитель	4	Частный		35,54	0,025	0,9	0,149	0,54	0,493	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-5-2	Потребитель	4	Частный		31,63	0,025	0,9	0,149	0,54	0,439	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-1-11	Узел-5-1-11-1	4	ООО Сарапултеплоэнерго		2,39	0,09	0,9	0,017	0,06	0	0	0,0027	Пластмасса
ВК-3-8-2	Потребитель	4	Частный		51,28	0,1	0,9	0,149	0,54	0,001	0,01	0,019	Пластмасса
ВК-3-8-2	ВК-3-9-3	4	Нефтебаза	1997	58,86	0,08	0,9	0,149	0,54	0,002	0,02	0,0296	Сталь
ВК-3-9-3	Потребитель	4	Нефтебаза	1997	65,1	0,08	0,9	0,149	0,54	0,002	0,02	0,0296	Сталь
ВК-5-1-20	Потребитель	4	Частный		24,94	0,05	0,9	0,149	0,54	0,005	0,2	0,0759	Сталь
ВК-5-1-22	Потребитель	4	Частный		27,78	0,05	0,9	0,149	0,54	0,006	0,2	0,0759	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-32	Потребитель	4	Частный		4,26	0,02	0,9	0,149	0,54	0,194	41,31	0,4743	Пластмасса
БК-5-1-31	Потребитель	4	Частный		79,45	0,1	0,9	0,149	0,54	0,001	0,01	0,019	Пластмасса
БК-5-1-31	БК-5-1-31-1	4	Частный		48,9	0,04	0,9	0,298	1,07	0,217	4,04	0,2371	Пластмасса
БК-5-1-31-1	Потребитель	4	Частный		28,04	0,04	0,9	0,149	0,54	0,02	0,65	0,1186	Пластмасса
БК-5-1-31-1	Потребитель	4	Частный		23,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,326	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-1-35	Потребитель	4	Частный		17,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,249	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-3-15-5	ПГ-45	4	МПСВ	1977	14,55	0,2	2,89	0,9221	3,32	0	0,01	0,0294	Чугун
БК-3-15-6	БК-3-15-5	4	МПСВ	1977	29,36	0,2	2,89	0,9221	3,32	0	0,01	0,0294	Чугун
БК-3-15-7	БК-3-15-6	4	МПСВ	1977	66,69	0,2	2,89	0,9221	3,32	0,001	0,01	0,0294	Чугун
БК-3-15-7	Потребитель	4	Частный		17,76	0,025	0,9	0,149	0,54	0,246	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-3-15-8	БК-3-15-7	4	МПСВ	1977	16,34	0,2	2,89	1,0711	3,86	0	0,02	0,0341	Чугун
Узел-3-15-9	БК-3-15-8	4	МПСВ	1977	35,41	0,2	2,89	1,0711	3,86	0,001	0,02	0,0341	Чугун
БК-3-15-10	Узел-3-15-9	4	МПСВ	1977	33,65	0,2	2,89	1,0711	3,86	0,001	0,02	0,0341	Чугун
БК-3-15-11	БК-3-15-10	4	МПСВ	1977	37,72	0,2	2,89	1,0711	3,86	0,001	0,02	0,0341	Чугун
БК-3-15-12	БК-3-15-11	4	МПСВ	1977	14,22	0,2	2,89	1,0711	3,86	0	0,02	0,0341	Чугун
БК-3-15-12	Потребитель	4	Частный		17,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,249	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-1 ул. Чернышевского	БК-3-15-12	4	МПСВ	1977	28,43	0,2	2,89	1,2201	4,39	0,001	0,02	0,0388	Чугун
БК-3-15-13	БК-1 ул. Чернышевского	4	МПСВ	1977	7,89	0,2	2,89	1,2201	4,39	0	0,02	0,0388	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-15-13	Потребитель	4	Частный		18,16	0,05	0,9	0,149	0,54	0,004	0,2	0,0759	Пластмасса
Узел-3-15-14	ВК-3-15-13	4	МПСВ	1977	6,52	0,2	2,89	1,3691	4,93	0	0,02	0,0436	Чугун
Узел-3-15-14	ПГ-47	4	Частный		4,22	0,05	0,9	0,149	0,54	0,001	0,2	0,0759	Пластмасса
ПГ-47	Потребитель	4	Частный		59,88	0,05	0,9	0,149	0,54	0,013	0,2	0,0759	Пластмасса
ВК-3-15-15	Узел-3-15-14	4	МПСВ	1977	35,34	0,2	2,89	1,5181	5,47	0,001	0,03	0,0483	Чугун
ВК-3-15-16	ВК-3-15-15	4	МПСВ	1977	41,52	0,2	2,89	1,5181	5,47	0,001	0,03	0,0483	Чугун
ВК-3-15-17	ВК-3-15-16	4	МПСВ	1977	24,33	0,2	2,89	1,5181	5,47	0,001	0,03	0,0483	Чугун
ВК-3-15-18	ВК-3-15-17	4	МПСВ	1977	13,45	0,2	2,89	1,5181	5,47	0	0,03	0,0483	Чугун
ПГ-48	ВК-3-15-18	4	МПСВ	1977	5,68	0,2	2,89	1,6671	6	0	0,04	0,0531	Чугун
ВК-3-15-18	Потребитель	4	Частный		35,09	0,025	0,9	0,149	0,54	0,487	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-19	ПГ-48	4	МПСВ	1977	22	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун
ВК-3-15-20	ВК-3-15-19	4	МПСВ	1977	32,52	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун
ВК-3-15-21	ВК-3-15-20	4	МПСВ	1977	19,51	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун
ВК-3-15-22	ВК-3-15-21	4	МПСВ	1977	20,07	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун
ВК ул. Тимирязева	ВК-3-15-22	4	МПСВ	1977	16,63	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун
ВК-3-15-23	ВК ул. Тимирязева	4	МПСВ	1977	32,57	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-15-24	ВК-3-15-23	4	МПСВ	1977	15,77	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун
ВК-3-15-25	ВК-3-15-24	4	МПСВ	1977	18,09	0,2	2,89	1,6671	6	0,001	0,04	0,0531	Чугун
ВК-3-15-26	ВК-3-15-25	4	МПСВ	1977	12,48	0,2	2,89	1,8161	6,54	0,001	0,04	0,0578	Чугун
ВК-3-15-25	Потребитель	4	Частный		43,03	0,05	0,9	0,149	0,54	0,009	0,2	0,0759	Пластмасса
ПГ-51	ВК-3-15-26	4	МПСВ	1977	15,06	0,2	2,89	1,8161	6,54	0,001	0,04	0,0578	Чугун
ВК-3-15-27	ПГ-51	4	МПСВ	1977	23,98	0,2	2,89	1,8161	6,54	0,001	0,04	0,0578	Чугун
ВК-3-15-28	ВК-3-15-27	4	МПСВ	1977	5,93	0,2	2,89	1,8161	6,54	0	0,04	0,0578	Чугун
ВК-3-15-29	ВК-3-15-28	4	МПСВ	1977	15,07	0,2	2,89	1,8161	6,54	0,001	0,04	0,0578	Чугун
ВК-3-15-29	Потребитель	4	Частный		14,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,199	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-30	ВК-3-15-29	4	МПСВ	1977	35,72	0,2	2,89	1,9651	7,07	0,002	0,05	0,0626	Чугун
ВК-3-15-31	ВК-3-15-30	4	МПСВ	1977	25,94	0,2	2,89	1,9651	7,07	0,001	0,05	0,0626	Чугун
ВК-3-15-32	ВК-3-15-31	4	МПСВ	1977	23,6	0,2	2,89	1,9651	7,07	0,001	0,05	0,0626	Чугун
ВК-3-15-33	ВК-3-15-32	4	МПСВ	1977	13,16	0,2	2,89	1,9651	7,07	0,001	0,05	0,0626	Чугун
ВК-3-15-35	ВК-3-15-33	4	МПСВ	1977	31,68	0,2	2,89	1,9651	7,07	0,002	0,05	0,0626	Чугун
ВК-3-15-36	ВК-3-15-35	4	МПСВ	1977	29,39	0,2	2,89	1,9651	7,07	0,002	0,05	0,0626	Чугун
ВК-3-15-36	ВК-3-15-37	4	МПСВ	2020	9,02	0,09	0,001	2,3545	8,48	0,02	1,98	0,3701	Пластмасса
ВК-5-2-17-65	ВК-3-15-36	4	МПСВ	2020	3,78	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,024	5,78	0,679	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-37	БК-3-15-38	4	МПСВ	2020	18,03	0,09	0,001	2,3545	8,48	0,039	1,98	0,3701	Пластмасса
БК-3-15-38	БК-3-15-39	4	МПСВ	2020	31,03	0,09	0,001	2,3545	8,48	0,068	1,98	0,3701	Пластмасса
БК-3-15-39	БК-3-15-40	4	МПСВ	2020	17,39	0,09	0,001	2,3545	8,48	0,038	1,98	0,3701	Пластмасса
БК-3-15-40	БК-3-15-41	4	МПСВ	2020	29,75	0,09	0,001	2,3545	8,48	0,065	1,98	0,3701	Пластмасса
БК-3-15-41	БК-3-15-42	4	МПСВ	2020	18,3	0,09	0,001	2,3545	8,48	0,04	1,98	0,3701	Пластмасса
БК-3-15-42	БК-3-15-43	4	МПСВ	2020	20,03	0,09	0,001	2,3545	8,48	0,044	1,98	0,3701	Пластмасса
БК-3-15-43	Потребитель	4	Частный		17,07	0,025	0,9	0,149	0,54	0,237	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-3-15-43	БК-3-15-44	4	МПСВ	2020	13,97	0,09	0,001	2,2055	7,94	0,027	1,77	0,3467	Пластмасса
БК-3-15-44	БК-3-15-45	4	МПСВ	2020	27,09	0,09	0,001	2,2055	7,94	0,053	1,77	0,3467	Пластмасса
БК-3-15-45	ПГ-57	4	МПСВ	2020	36,88	0,09	0,001	2,2055	7,94	0,072	1,77	0,3467	Пластмасса
ПГ-57	БК-3-15-46	4	МПСВ	2020	16,34	0,09	0,001	2,2055	7,94	0,032	1,77	0,3467	Пластмасса
БК-3-15-46	БК-3-15-48	4	МПСВ	2020	6,36	0,09	0,001	2,2055	7,94	0,012	1,77	0,3467	Пластмасса
БК-3-15-48	БК-2 ул.Полевая	4	МПСВ	2020	3,83	0,09	0,001	2,0565	7,4	0,007	1,56	0,3233	Пластмасса
БК-2 ул.Полевая	БК-3-15-49	4	МПСВ	2020	2,94	0,09	0,001	2,0565	7,4	0,005	1,56	0,3233	Пластмасса
БК-3-15-49	Потребитель	4	Частный		41,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,574	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-3-15-48	Потребитель	4	Частный		30,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,426	12,61	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-15-49	ВК-3-15-50	4	МПСВ	2020	13,99	0,09	0,001	1,9075	6,87	0,021	1,37	0,2998	Пластмасса
ВК-3-15-50	ВК-3-15-51	4	МПСВ	2020	41,67	0,09	0,001	1,9075	6,87	0,063	1,37	0,2998	Пластмасса
ВК-3-15-51	Потребитель	4	Частный		13,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,192	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-51	ВК-3-15-52	4	МПСВ	2020	19,08	0,09	0,001	1,7585	6,33	0,025	1,19	0,2764	Пластмасса
ВК-3-15-52	ВК-3-15-54	4	МПСВ	2020	21,42	0,09	0,001	1,7585	6,33	0,028	1,19	0,2764	Пластмасса
ВК-3-15-54	Потребитель	4	Частный		13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,18	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-54	ПГ-56	4	МПСВ	2020	34,3	0,09	0,001	1,6095	5,79	0,038	1,02	0,253	Пластмасса
ВК-5-2-17-64	ВК-5-2-17-65	4	МПСВ	2020	13,56	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,086	5,78	0,679	Пластмасса
ВК-5-2-17-63	ВК-5-2-17-64	4	МПСВ	2020	9,54	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,061	5,78	0,679	Пластмасса
ВК-5-2-17-62	ВК-5-2-17-63	4	МПСВ	2020	25,03	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,159	5,78	0,679	Пластмасса
ВК-5-2-17-61	ВК-5-2-17-62	4	МПСВ	2020	21,16	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,135	5,78	0,679	Пластмасса
ВК-5-2-17-60	ВК-5-2-17-61	4	МПСВ	2020	26,1	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,166	5,78	0,679	Пластмасса
ВК-5-2-17-59	ВК-5-2-17-60	4	МПСВ	2020	22,45	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,143	5,78	0,679	Пластмасса
ВК-5-2-17-58	ВК-5-2-17-59	4	МПСВ	2020	9,43	0,09	0,001	4,3196	15,55	0,06	5,78	0,679	Пластмасса
ВК-1 ул.Ефима Колчина	ВК-5-2-17-58	4	МПСВ	2020	6,48	0,09	0,001	4,6176	16,62	0,046	6,51	0,7259	Пластмасса
ПГ-58	ВК-1 ул.Ефима Колчина	4	МПСВ	2020	9,4	0,09	0,001	4,6176	16,62	0,067	6,51	0,7259	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-58	Потребитель	4	Частный		41,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,571	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-58	Потребитель	4	Частный		42,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,591	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-57	ПГ-58	4	МПСВ	2020	8,58	0,09	0,001	4,6176	16,62	0,061	6,51	0,7259	Пластмасса
БК-5-2-17-56	БК-5-2-17-57	4	МПСВ	2020	32,51	0,09	0,001	4,6176	16,62	0,233	6,51	0,7259	Пластмасса
БК-5-2-17-56	Потребитель	4	Частный		13,35	0,025	0,9	0,149	0,54	0,185	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-56	Потребитель	4	Частный		6,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,092	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-55	БК-5-2-17-56	4	МПСВ	2020	34,87	0,09	0,001	4,9156	17,7	0,279	7,28	0,7727	Пластмасса
БК-5-2-17-55	Потребитель	4	МПСВ	1991	12,39	0,1	1,67	0,149	0,54	0	0,01	0,019	Сталь
БК-5-2-17-55	Потребитель	4	Частный		46,73	0,025	0,9	0,149	0,54	0,648	12,61	0,3035	Пластмасса
ПГ-59	БК-5-2-17-55	4	МПСВ	2020	7,46	0,09	0,001	5,2136	18,77	0,066	8,08	0,8195	Пластмасса
БК-5-2-17-53	ПГ-59	4	МПСВ	1993	33,07	0,2	1,77	5,2136	18,77	0,01	0,28	0,166	Чугун
БК-5-2-17-52	БК-5-2-17-53	4	МПСВ	1993	34,25	0,2	1,77	5,2136	18,77	0,01	0,28	0,166	Чугун
ПГ-60	БК-5-2-17-52	4	МПСВ	1993	9,56	0,2	1,77	5,2136	18,77	0,003	0,28	0,166	Чугун
БК-3 ул.Соболева	ПГ-60	4	МПСВ	1993	5,49	0,2	1,77	5,2136	18,77	0,002	0,28	0,166	Чугун
БК-5-2-17-51	БК-3 ул.Соболева	4	МПСВ	1961	10,74	0,15	4,01	5,2136	18,77	0,019	1,65	0,295	Чугун
БК-5-2-17-51	Потребитель	4	Частный		40,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,556	12,61	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-50	БК-5-2-17-51	4	МПСВ	1961	44,17	0,15	4,01	5,3626	19,31	0,085	1,74	0,3035	Чугун
БК-5-2-17-49	БК-5-2-17-50	4	МПСВ	1961	5,33	0,15	4,01	5,3626	19,31	0,01	1,74	0,3035	Чугун
БК-5-2-17-49	Потребитель	4	Частный		26,37	0,05	0,9	0,149	0,54	0,006	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-17-48	БК-5-2-17-49	4	МПСВ	1961	44,22	0,15	4,01	5,5116	19,84	0,089	1,84	0,3119	Чугун
БК-5-2-17-47	БК-5-2-17-48	4	МПСВ	1961	24,8	0,15	4,01	5,5116	19,84	0,05	1,84	0,3119	Чугун
БК-5-2-17-45	БК-5-2-17-47	4	МПСВ	1961	14,97	0,15	4,01	5,5116	19,84	0,03	1,84	0,3119	Чугун
БК-5-2-17-45	Потребитель	4	Частный		14,04	0,025	0,9	0,149	0,54	0,195	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-44	БК-5-2-17-45	4	МПСВ	1961	16,5	0,15	4,01	5,6606	20,38	0,035	1,94	0,3203	Чугун
ПГ-61	БК-5-2-17-44	4	МПСВ	1961	38,2	0,15	4,01	5,6606	20,38	0,081	1,94	0,3203	Чугун
БК-5-2-17-43	ПГ-61	4	МПСВ	1961	8,9	0,15	4,01	5,6606	20,38	0,019	1,94	0,3203	Чугун
БК-5-2-17-43-1	БК-5-2-17-43	4	МПСВ	1976	22,05	0,2	0,9	2,7654	9,96	0,002	0,07	0,088	Чугун
БК-5-2-17-43-2	БК-5-2-17-43-1	4	МПСВ	1976	27,22	0,2	0,9	2,7654	9,96	0,002	0,07	0,088	Чугун
БК-5-2-17-43-3	БК-5-2-17-43-2	4	МПСВ	1976	28,3	0,2	0,9	2,7654	9,96	0,002	0,07	0,088	Чугун
БК-5-2-17-43-3	Потребитель	4	Частный		18,33	0,025	0,9	0,149	0,54	0,254	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-43-4	БК-5-2-17-43-3	4	МПСВ	1976	16,96	0,2	0,9	2,9144	10,49	0,001	0,08	0,0928	Чугун
БК-5-2-17-43-5	БК-5-2-17-43-4	4	МПСВ	1976	20,59	0,2	0,9	2,9144	10,49	0,002	0,08	0,0928	Чугун
БК-5-2-17-43-6	БК-5-2-17-43-5	4	МПСВ	1976	16,66	0,2	0,9	2,9144	10,49	0,001	0,08	0,0928	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-43-7	БК-5-2-17-43-6	4	МПСВ	1976	8,46	0,2	0,9	2,9144	10,49	0,001	0,08	0,0928	Чугун
БК-5-2-27-33	БК-5-2-17-43-7	4	МПСВ	1976	21,07	0,2	0,9	2,9144	10,49	0,002	0,08	0,0928	Чугун
БК-5-2-27-33	БК-5-2-27-34	4	МПСВ	1976	9,14	0,2	2,96	9,2034	33,13	0,01	0,98	0,293	Чугун
БК-5-2-27-34	БК-5 ул.Пионерская	4	МПСВ	1976	8,76	0,2	2,96	9,2034	33,13	0,009	0,98	0,293	Чугун
БК-5 ул.Пионерская	ПГ-84	4	МПСВ	1976	20,56	0,2	2,96	9,2034	33,13	0,022	0,98	0,293	Чугун
ПГ-84	БК-5-2-27-35	4	МПСВ	1976	12,67	0,2	2,96	9,2034	33,13	0,014	0,98	0,293	Чугун
БК-5-2-27-35	БК-5-2-27-36	4	МПСВ	1976	17,5	0,2	2,96	9,2034	33,13	0,019	0,98	0,293	Чугун
БК-5-2-27-36	БК-5-2-27-37	4	МПСВ	1976	25,63	0,2	2,96	9,2034	33,13	0,028	0,98	0,293	Чугун
БК-5-2-27-37	БК-5-2-27-38	4	МПСВ	1976	15,85	0,2	2,96	9,2034	33,13	0,017	0,98	0,293	Чугун
БК-5-2-27-38	Потребитель	4	Частный		16,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,224	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-38	ПГ-85	4	МПСВ	1976	70,69	0,2	2,96	9,0544	32,6	0,074	0,95	0,2882	Чугун
ПГ-85	БК-5-2-27-39	4	МПСВ	2004	4,68	0,15	0,76	9,0544	32,6	0,015	2,88	0,5124	Сталь
БК-5-2-27-39	Потребитель	4	Частный		35,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,494	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-39	БК-5-2-27-40	4	МПСВ	2004	21,91	0,15	0,76	8,9054	32,06	0,067	2,79	0,504	Сталь
БК-5-2-27-40	БК-5-2-27-41	4	МПСВ	2004	69,88	0,15	0,76	8,9054	32,06	0,215	2,79	0,504	Сталь
БК-5-2-27-41	Потребитель	4	Частный		19,66	0,025	0,9	0,149	0,54	0,273	12,61	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-41	БК-5-2-27-42	4	МПСВ		67,87	0,065	0,9	0,149	0,54	0,004	0,05	0,0449	Сталь
БК-5-2-27-42	Потребитель	4	МПСВ	2005	18,75	0,05	0,69	0,149	0,54	0,004	0,2	0,0759	Сталь
БК-5-2-27-41	БК-5-2-27-43	4	МПСВ	2004	22,97	0,15	0,76	8,6074	30,99	0,066	2,61	0,4871	Сталь
БК-5-2-27-43	Узел-5-2-27-44	4	МПСВ	2004	47,58	0,15	0,76	8,6074	30,99	0,137	2,61	0,4871	Сталь
Узел-5-2-27-44	БК-5-2-27-45	4	МПСВ	2004	9,96	0,15	0,76	8,6074	30,99	0,029	2,61	0,4871	Сталь
БК-5-2-27-45	БК-5-2-27-48	4	МПСВ	2004	39,97	0,15	0,76	8,6074	30,99	0,115	2,61	0,4871	Сталь
БК-5-2-27-48	БК-5-2-27-49	4	МПСВ	2004	57,96	0,15	0,76	8,6074	30,99	0,167	2,61	0,4871	Сталь
БК-5-2-27-49	БК-5-2-27-50	4	МПСВ	2004	13,76	0,15	0,76	8,6074	30,99	0,04	2,61	0,4871	Сталь
БК-5-2-27-50	БК-5-2-27-51	4	Частный		4,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,068	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-51	Потребитель	4	Частный		32,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,444	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-50	ПГ-95	4	МПСВ	2004	15,6	0,15	0,76	8,4584	30,45	0,043	2,53	0,4787	Сталь
ПГ-95	БК-5-2-27-52	4	МПСВ	2004	8,47	0,15	0,76	8,4584	30,45	0,024	2,53	0,4787	Сталь
БК-5-2-27-52	БК-5-2-27-55	4	МПСВ	2004	8,45	0,15	0,76	8,4584	30,45	0,023	2,53	0,4787	Сталь
БК-5-2-27-55	БК-5-2-27-56	4	МПСВ	2004	15,95	0,15	0,76	8,4584	30,45	0,044	2,53	0,4787	Сталь
БК-5-2-27-56	БК-5-2-27-58	4	МПСВ	2004	56,95	0,15	0,76	8,4584	30,45	0,158	2,53	0,4787	Сталь
БК-5-2-27-58	Потребитель	4	Бесхозный		4,5	0,032	0,9	0,149	0,54	0,011	2,13	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-27-58	БК-5-2-27-63	4	МПСВ	2004	14,63	0,15	0,76	8,3094	29,91	0,039	2,44	0,4702	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-63	ПГ-94	4	МПСВ	2004	41,41	0,15	0,76	8,3094	29,91	0,111	2,44	0,4702	Сталь
ПГ-94	БК-5-2-27-66	4	МПСВ	2004	11,82	0,15	0,76	8,3094	29,91	0,032	2,44	0,4702	Сталь
БК-5-2-27-66	БК-5-2-27-69	4	МПСВ	2004	8,42	0,15	0,76	8,3094	29,91	0,023	2,44	0,4702	Сталь
БК-5-2-27-69	БК-5-2-27-71	4	МПСВ	2004	8,66	0,15	0,76	8,3094	29,91	0,023	2,44	0,4702	Сталь
БК-5-2-27-71	БК-5-2-27-72	4	МПСВ	2004	41,32	0,15	0,76	8,3094	29,91	0,111	2,44	0,4702	Сталь
БК-5-2-27-72	Потребитель	4	Частный		4,82	0,032	0,9	0,149	0,54	0,011	2,13	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-27-72	БК-5-2-27-73	4	МПСВ	2004	45,01	0,15	0,76	8,1604	29,38	0,117	2,36	0,4618	Сталь
БК-5-2-27-73	БК-3-15-54-75	4	МПСВ	2004	11,66	0,15	0,76	8,1604	29,38	0,03	2,36	0,4618	Сталь
БК-3-15-54-75	Потребитель	4	МПСВ	1952	3,26	0,15	0,9	0,149	0,54	0	0	0,0084	Асбоцемент
БК-3-15-54-75	БК-3-15-54-74	4	МПСВ	2004	7,07	0,15	0,76	8,0114	28,84	0,018	2,27	0,4534	Сталь
БК-3-15-54-74	БК-3-15-54-73	4	МПСВ	2004	6,34	0,15	0,76	8,0114	28,84	0,016	2,27	0,4534	Сталь
БК-3-15-54-73	БК-3-15-54-70	4	МПСВ	2004	6,89	0,15	0,76	8,0114	28,84	0,017	2,27	0,4534	Сталь
БК-3-15-54-70	БК-3-15-54-69	4	МПСВ	2004	15,88	0,15	0,76	8,0114	28,84	0,04	2,27	0,4534	Сталь
БК-3-15-54-69	БК-3-15-54-68	4	МПСВ	2004	22,83	0,15	0,76	8,0114	28,84	0,057	2,27	0,4534	Сталь
БК-3-15-54-68	Школа №17	4	МПСВ	2004	44,6	0,05	0,76	1,54	5,54	1,406	28,66	0,7843	Сталь
БК-3-15-54-68	БК-3-15-54-66	4	МПСВ	2004	51,22	0,15	0,76	6,4714	23,3	0,085	1,5	0,3662	Сталь
БК-3-15-54-66	Узел-3-15-54-67	4	Частный		47,64	0,025	0,9	0,447	1,61	5,639	107,6	0,9106	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-15-54-67	Потребитель	4	Частный		11,68	0,025	0,9	0,149	0,54	0,162	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-3-15-54-67	Потребитель	4	Частный		15,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,218	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-3-15-54-67	Потребитель	4	Частный		20,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,29	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-54-66	ВК-3-15-54-64	4	МПСВ	2004	9,76	0,15	0,76	6,0244	21,69	0,014	1,31	0,3409	Сталь
ВК-3-15-54-64	ВК-3-15-54-63	4	МПСВ	2004	18,39	0,15	0,76	6,0244	21,69	0,026	1,31	0,3409	Сталь
ВК-3-15-54-63	ВК-3-15-54-62	4	МПСВ	2004	20,13	0,15	0,76	6,0244	21,69	0,029	1,31	0,3409	Сталь
ВК-3-15-54-62	ПГ-92	4	МПСВ	2004	9,78	0,15	0,76	6,0244	21,69	0,014	1,31	0,3409	Сталь
ПГ-92	ВК-3-15-54-61	4	МПСВ	2004	11,87	0,15	0,76	6,0244	21,69	0,017	1,31	0,3409	Сталь
ВК-3-15-54-61	ВК-3-15-54-60	4	МПСВ	2004	3,43	0,15	0,76	6,0244	21,69	0,005	1,31	0,3409	Сталь
ВК-3-15-54-60	Потребитель	4	МПСВ	1996	9,88	0,1	0,9	0,149	0,54	0	0,01	0,019	Сталь
ВК-3-15-54-60	ВК-3-15-54-59	4	МПСВ	1910	43,75	0,15	7,58	5,8754	21,15	0,131	2,73	0,3325	Чугун
ВК-3-15-54-59	Детский сад №27	4	МПСВ	1989	47,51	0,1	0,9	1,8	6,48	0,057	1,09	0,2292	Сталь
ВК-3-15-54-59	ВК-3-15-54-58	4	МПСВ	1910	56,08	0,15	7,58	4,0754	14,67	0,081	1,32	0,2306	Чугун
ВК-3-15-54-58	ВК-3-15-54-57	4	МПСВ	1910	62,64	0,15	7,58	4,0754	14,67	0,091	1,32	0,2306	Чугун
ВК-3-15-54-57	ВК-3-15-54-56	4	МПСВ	1910	16,96	0,15	7,58	4,0754	14,67	0,025	1,32	0,2306	Чугун
ВК-3-15-54-56	ПГ-91	4	МПСВ		6,19	0,15	0,9	1,9538	7,03	0,001	0,16	0,1106	Чугун
ПГ-91	ВК-3-15-54-56-1	4	МПСВ		71,74	0,15	0,9	1,9538	7,03	0,013	0,16	0,1106	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-56-1	Потребитель	4	Частный		41,6	0,02	0,9	0,149	0,54	1,89	41,31	0,4743	Пластмасса
БК-3-15-54-56-1	БК-3-15-54-56-3	4	МПСВ		25,79	0,15	0,9	1,8048	6,5	0,004	0,14	0,1021	Чугун
БК-3-15-54-56-3	БК-3-15-54-56-4	4	МПСВ		14,78	0,15	0,9	1,8048	6,5	0,002	0,14	0,1021	Чугун
БК-3-15-54-56-4	БК-3-15-54-56-5	4	МПСВ		29,99	0,15	0,9	1,8048	6,5	0,005	0,14	0,1021	Чугун
БК-3-15-54-56-5	Потребитель	4	Частный		11,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,159	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-3-15-54-56-5	БК-3-15-54-56-6	4	МПСВ		9,47	0,15	0,9	1,6558	5,96	0,001	0,12	0,0937	Чугун
БК-3-15-54-56-6	БК-3-15-54-56-8	4	МПСВ		8,52	0,15	0,9	1,6558	5,96	0,001	0,12	0,0937	Чугун
БК-3-15-54-56-8	БК-3-15-54-56-9	4	МПСВ		17,96	0,15	0,9	1,6558	5,96	0,002	0,12	0,0937	Чугун
БК-3-15-54-56-9	БК-3-15-54-56-10	4	МПСВ		36,97	0,15	0,9	1,6558	5,96	0,005	0,12	0,0937	Чугун
БК-3-15-54-56-10	БК-3-15-54-56-11	4	МПСВ		18,52	0,15	0,9	1,6558	5,96	0,002	0,12	0,0937	Чугун
БК-3-15-54-56-11	БК-3-15-54-56-13	4	МПСВ		5,45	0,08	0,9	1,3578	4,89	0,012	2,01	0,2701	Пластмасса
БК-3-15-54-56-11	Узел-3-15-54-56-12	4	Частный		68,21	0,065	0,9	0,298	1,07	0,018	0,24	0,0898	Пластмасса
Узел-3-15-54-56-12	Потребитель	4	Частный		18,53	0,065	0,9	0,149	0,54	0,001	0,05	0,0449	Пластмасса
Узел-3-15-54-56-12	Потребитель	4	Частный		20,56	0,02	0,9	0,149	0,54	0,934	41,31	0,4743	Пластмасса
БК-3-15-54-56-13	Потребитель	4	Частный		17,44	0,04	0,9	0,149	0,54	0,012	0,65	0,1186	Пластмасса
БК-3-15-54-56-13	БК-3-15-54-56-15	4	МПСВ	1970	62,94	0,15	3,38	1,2088	4,35	0,006	0,09	0,0684	Чугун
БК-3-15-54-56	БК-3-15-54-55	4	МПСВ	1910	32,53	0,15	7,58	2,1217	7,64	0,013	0,36	0,1201	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-55	Потребитель	4	Частный		10,34	0,025	0,9	0,149	0,54	0,143	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-3-15-54-55	БК-3-15-54-53	4	МПСВ	1910	5,9	0,15	7,58	1,9727	7,1	0,002	0,31	0,1116	Чугун
БК-3-15-54-53	БК-3-15-54-54	4	УНО	2006	34,54	0,05	0,9	0,298	1,07	0,048	1,27	0,1518	Пластмасса
БК-3-15-54-54	Потребитель	4	УНО	2006	5,94	0,05	0,9	0,149	0,54	0,001	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-3-15-54-54	Потребитель	4	Воскресная школа	2006	48,37	0,032	0,9	0,149	0,54	0,113	2,13	0,1853	Пластмасса
БК-3-15-54-53	Узел-3-15-54-52	4	МПСВ	1910	46,67	0,15	7,58	1,6747	6,03	0,012	0,23	0,0948	Чугун
ПГ-90	БК-3-15-54-50	4	МПСВ	1910	4,39	0,15	7,58	1,6747	6,03	0,001	0,23	0,0948	Чугун
БК-3-15-54-50	Потребитель	4	Аренда		26,13	0,1	0,9	0,149	0,54	0	0,01	0,019	Пластмасса
БК-3-15-54-50	ПГ-89	4	МПСВ	1910	29,72	0,15	7,58	1,5257	5,49	0,006	0,19	0,0863	Чугун
ПГ-89	БК-3-15-54-49	4	МПСВ	2003	23,09	0,15	0,83	1,5257	5,49	0,003	0,1	0,0863	Сталь
БК-3-15-54-49	БК-3-15-54-48	4	МПСВ	2003	3,56	0,15	0,83	1,5257	5,49	0	0,1	0,0863	Сталь
БК-3-15-54-48	БК-4 ул.Красноперова	4	МПСВ	2003	9,41	0,15	0,83	1,5257	5,49	0,001	0,1	0,0863	Сталь
БК-4 ул.Красноперова	БК-3-15-54-47	4	МПСВ	2003	25,08	0,15	0,83	1,5257	5,49	0,003	0,1	0,0863	Сталь
БК-3-15-54-47	БК-3-15-54-45	4	МПСВ	2003	14,24	0,15	0,83	1,5257	5,49	0,002	0,1	0,0863	Сталь
БК-3-15-54-45	БК-3-15-54-43	4	МПСВ	2003	32,82	0,15	0,83	1,5257	5,49	0,004	0,1	0,0863	Сталь
БК-3-15-54-43	БК-3-15-54-44	4	Частный		3,53	0,025	0,9	0,149	0,54	0,049	12,61	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-15-54-44	Потребитель	4	Частный		10,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,144	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-54-43	Потребитель	4	Частный		17,11	0,025	0,9	0,149	0,54	0,237	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-54-43	ВК-3-15-54-39	4	МПСВ	2003	19,81	0,15	0,83	1,2277	4,42	0,001	0,07	0,0695	Сталь
ВК-3-15-54-39	ВК-3-15-54-37	4	МПСВ	2003	7,48	0,15	0,83	1,2277	4,42	0,001	0,07	0,0695	Сталь
ВК-3-15-54-37	ВК-3-15-54-36	4	МПСВ	2003	12,17	0,15	0,83	1,2277	4,42	0,001	0,07	0,0695	Сталь
ВК-3-15-54-36	ВК-3-15-54-34	4	МПСВ	2003	30,12	0,15	0,83	1,2277	4,42	0,002	0,07	0,0695	Сталь
ВК-3-15-54-34	ПГ-87	4	МПСВ	2003	19,2	0,15	0,83	1,2277	4,42	0,001	0,07	0,0695	Сталь
ПГ-87	ВК-3 ул.Красноперова	4	МПСВ	2003	35,25	0,15	0,83	1,2277	4,42	0,003	0,07	0,0695	Сталь
ВК-3 ул.Красноперова	ВК-3-15-54-31	4	МПСВ	2003	12,21	0,15	0,83	1,2277	4,42	0,001	0,07	0,0695	Сталь
ВК-3-15-54-31	Потребитель	4	Частный	2011	77,67	0,032	0,9	0,149	0,54	0,182	2,13	0,1853	Пластмасса
ВК-3-15-54-31	ВК-3-15-54-30	4	МПСВ	2003	23,97	0,15	0,83	1,0787	3,88	0,001	0,05	0,061	Сталь
ВК-3-15-54-30	ВК-3-15-54-29	4	МПСВ	2003	36,94	0,15	0,83	1,0787	3,88	0,002	0,05	0,061	Сталь
ВК-3-15-54-29	ВК-3-15-54-28	4	МПСВ	2003	12,35	0,15	0,83	1,0787	3,88	0,001	0,05	0,061	Сталь
ВК-3-15-54-28	ВК-3-15-54-27	4	МПСВ	2003	14,3	0,15	0,83	1,0787	3,88	0,001	0,05	0,061	Сталь
ВК-3-15-54-27	Потребитель	4	Частный		20,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,29	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-3-15-54-27	ВК-3-15-54-25	4	МПСВ	2003	24,5	0,15	0,83	0,9297	3,35	0,001	0,04	0,0526	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-25	БК-3-15-54-24	4	МПСВ	2003	13,65	0,15	0,83	0,9297	3,35	0,001	0,04	0,0526	Сталь
БК-5-2-31-2	БК-5-2-31-1	4	Частный		38,75	0,04	0,9	1,1151	4,01	2,245	52,67	0,8874	Пластмасса
БК-5-2-31-3	БК-5-2-31-2	4	Частный		19,61	0,04	0,9	1,1151	4,01	1,136	52,67	0,8874	Пластмасса
БК-5-2-31-4	БК-5-2-31-3	4	Частный		19,34	0,04	0,9	1,1151	4,01	1,12	52,67	0,8874	Пластмасса
БК-5-2-31-4	БК-5-2-31-26	4	Частный		6,49	0,04	0,9	0,149	0,54	0,005	0,65	0,1186	Пластмасса
БК-5-2-31-26	Потребитель	4	Частный		52,64	0,025	0,9	0,149	0,54	0,73	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-31-5	БК-5-2-31-4	4	Частный	1988	25,1	0,065	1,88	1,2641	4,55	0,183	6,63	0,3809	Сталь
Узел-5-2-31-6	БК-5-2-31-5	4	Частный	1988	25,55	0,065	1,88	1,2641	4,55	0,186	6,63	0,3809	Сталь
Узел-5-2-31-7	Узел-5-2-31-6	4	Частный	1988	24,32	0,065	1,88	1,2641	4,55	0,177	6,63	0,3809	Сталь
Узел-5-2-31-8	Узел-5-2-31-7	4	Частный	1988	19,97	0,065	1,88	1,2641	4,55	0,146	6,63	0,3809	Сталь
Узел-5-2-31-9	Узел-5-2-31-8	4	Частный	1988	21,58	0,065	1,88	1,2641	4,55	0,157	6,63	0,3809	Сталь
БК-5-2-31-10	Узел-5-2-31-9	4	Частный	1988	57,22	0,065	1,88	1,2641	4,55	0,417	6,63	0,3809	Сталь
БК-5-2-31-11	БК-5-2-31-10	4	Частный	1988	56,64	0,065	1,88	1,2641	4,55	0,413	6,63	0,3809	Сталь
БК-5-2-31-11	Потребитель	4	Частный		13	0,025	0,9	0,149	0,54	0,18	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-31-11	Потребитель	4	Частный		18,83	0,025	0,9	0,149	0,54	0,261	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-31-12	БК-5-2-31-11	4	Частный	1988	39,95	0,08	1,88	1,5621	5,62	0,146	3,32	0,3108	Сталь
БК-5-2-31-14	БК-5-2-31-12	4	Частный	1988	29,54	0,08	1,88	1,5621	5,62	0,108	3,32	0,3108	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-31-16	БК-5-2-31-14	4	Частный	1988	24,53	0,08	1,88	1,5621	5,62	0,09	3,32	0,3108	Сталь
БК-5-2-31-17	БК-5-2-31-16	4	Частный	1988	25,1	0,08	1,88	1,5621	5,62	0,092	3,32	0,3108	Сталь
БК-5-2-31-18	БК-5-2-31-17	4	Частный	1988	38,82	0,08	1,88	1,5621	5,62	0,142	3,32	0,3108	Сталь
БК-5-2-31-18	Потребитель	4	Частный		15,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,216	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-31-22	БК-5-2-31-18	4	Частный	1988	55,43	0,05	1,88	0,5248	1,89	0,293	4,81	0,2673	Сталь
БК-5-2-31-22	Потребитель	4	Частный	2007	41,57	0,05	0,9	0,149	0,54	0,009	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-31-21	БК-5-2-31-22	4	Частный	2007	96,96	0,05	0,9	0,6738	2,43	0,644	6,04	0,3432	Пластмасса
БК-5-2-31-20	БК-5-2-31-18	4	Частный	1988	19,96	0,05	0,9	1,1863	4,27	0,399	18,17	0,6042	Пластмасса
БК-5-2-31-21	БК-5-2-31-20	4	Частный	1988	26,93	0,05	0,9	1,1863	4,27	0,538	18,17	0,6042	Пластмасса
БК-5-2-31-21	Потребитель	4	Частный		13,15	0,025	0,9	0,149	0,54	0,182	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27	БК-5-2-27-1	4	МПСВ	1976	54,39	0,2	2,96	14,2039	51,13	0,138	2,31	0,4521	Чугун
БК-5-2-27-1	БК-5-2-27-2	4	МПСВ	1976	22,29	0,2	2,96	14,2039	51,13	0,057	2,31	0,4521	Чугун
БК-5-2-27-2	БК-5-2-27-3	4	МПСВ	1976	13,16	0,2	2,96	14,2039	51,13	0,033	2,31	0,4521	Чугун
БК-5-2-27-3	БК-1 ул.Пионерская	4	МПСВ	1976	9,29	0,2	2,96	14,2039	51,13	0,024	2,31	0,4521	Чугун
БК-1 ул.Пионерская	БК-5-2-27-4	4	МПСВ	1976	42,36	0,2	2,96	14,2039	51,13	0,108	2,31	0,4521	Чугун
БК-5-2-27-4	БК-5-2-27-6	4	МПСВ	1976	27,51	0,2	2,96	14,2039	51,13	0,07	2,31	0,4521	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-27-6	Потребитель	4	Частный		45,54	0,04	0,9	0,149	0,54	0,032	0,65	0,1186	Пластмасса
ВК-5-2-27-6	ВК-5-2-27-7	4	МПСВ	1976	10,51	0,2	2,96	14,0549	50,6	0,026	2,26	0,4474	Чугун
ВК-5-2-27-7	ВК-5-2-27-8	4	МПСВ	1976	6,56	0,2	2,96	14,0549	50,6	0,016	2,26	0,4474	Чугун
ВК-5-2-27-8	Потребитель	4	Частный		116,26	0,025	0,9	0,149	0,54	1,612	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-27-8	ВК-5-2-27-9	4	МПСВ	1976	22,86	0,2	2,96	13,9059	50,06	0,056	2,21	0,4426	Чугун
ВК-5-2-27-9	Узел-5-2-27-10	4	МПСВ	1976	8,08	0,2	2,96	13,9059	50,06	0,02	2,21	0,4426	Чугун
Узел-5-2-27-10	ВК-5-2-27-11	4	МПСВ	1976	17,8	0,2	2,96	13,9059	50,06	0,043	2,21	0,4426	Чугун
ВК-5-2-27-11	ВК-5-2-27-12	4	МПСВ	1976	31,52	0,2	2,96	13,9059	50,06	0,077	2,21	0,4426	Чугун
ВК-5-2-27-12	ВК-5-2-27-13	4	МПСВ	1976	4,42	0,2	2,96	13,9059	50,06	0,011	2,21	0,4426	Чугун
ВК-5-2-27-13	Потребитель	4	Частный		22,81	0,025	0,9	0,149	0,54	0,316	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-27-13	ВК-5-2-27-14	4	МПСВ	1976	24,64	0,2	2,96	13,7569	49,52	0,059	2,17	0,4379	Чугун
ВК-5-2-27-14	ВК-5-2-27-15	4	МПСВ	1976	18,18	0,2	2,96	13,7569	49,52	0,043	2,17	0,4379	Чугун
ВК-5-2-27-15	Потребитель	4	Частный		65,27	0,05	0,9	0,149	0,54	0,014	0,2	0,0759	Пластмасса
ВК-5-2-27-15	Потребитель	4	Частный		24,2	0,05	0,9	0,149	0,54	0,005	0,2	0,0759	Пластмасса
ВК-5-2-27-15	ВК-5-2-27-16	4	МПСВ	1976	15,09	0,2	2,96	13,4589	48,45	0,034	2,07	0,4284	Чугун
ВК-5-2-27-16	ВК-5-2-27-17	4	МПСВ	1976	27,35	0,2	2,96	13,4589	48,45	0,062	2,07	0,4284	Чугун
ВК-5-2-27-17	ВК-5-2-27-18	4	МПСВ	1976	19,7	0,2	2,96	13,4589	48,45	0,045	2,07	0,4284	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-18	Узел-5-2-27-19	4	МПСВ	1976	6,82	0,2	2,96	13,4589	48,45	0,016	2,07	0,4284	Чугун
Узел-5-2-27-19	БК-5-2-27-20	4	МПСВ	1976	14,19	0,2	2,96	13,4589	48,45	0,032	2,07	0,4284	Чугун
БК-5-2-27-20	Потребитель	4	Частный		40,77	0,032	0,9	0,149	0,54	0,095	2,13	0,1853	Пластмасса
БК-5-2-27-20	БК-5-2-27-21	4	МПСВ	1976	21,46	0,2	2,96	13,3099	47,92	0,048	2,03	0,4237	Чугун
БК-5-2-27-21	БК-5-2-27-22	4	МПСВ	1976	15,93	0,2	2,96	13,3099	47,92	0,036	2,03	0,4237	Чугун
БК-5-2-27-22	БК-5-2-27-23	4	МПСВ	1976	24,62	0,2	2,96	13,3099	47,92	0,055	2,03	0,4237	Чугун
БК-5-2-27-23	БК-5-2-27-24	4	МПСВ	1976	3,58	0,2	2,96	13,3099	47,92	0,008	2,03	0,4237	Чугун
БК-5-2-27-24	БК-5-2-27-25	4	МПСВ	1976	42,59	0,2	2,96	13,3099	47,92	0,095	2,03	0,4237	Чугун
БК-5-2-27-25	Потребитель	4	Частный		18,44	0,025	0,9	0,149	0,54	0,256	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-25	БК-5-2-27-26	4	МПСВ	1976	20,16	0,2	2,96	13,1609	47,38	0,044	1,98	0,4189	Чугун
БК-5-2-27-26	Потребитель	4	Частный		20,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,289	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-26	БК-5-2-27-27	4	МПСВ	1976	7,96	0,2	2,96	13,0119	46,84	0,017	1,94	0,4142	Чугун
БК-5-2-27-27	Потребитель	4	Частный		11,18	0,025	0,9	0,149	0,54	0,155	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-27	БК-5-2-27-28	4	МПСВ	1976	22,26	0,2	2,96	12,8629	46,31	0,046	1,9	0,4094	Чугун
БК-5-2-27-28	Потребитель	4	Частный		19,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,265	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-28	Потребитель	4	Частный		13,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,193	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-28	БК-5-2-27-29	4	МПСВ	1976	11,81	0,2	2,96	12,5649	45,23	0,024	1,81	0,4	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-29	БК-5-2-27-30	4	МПСВ	1976	6,62	0,2	2,96	12,5649	45,23	0,013	1,81	0,4	Чугун
БК-5-2-27-30	Потребитель	4	Частный		14,21	0,025	0,9	0,149	0,54	0,197	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-30	БК-5-2-27-31	4	МПСВ	1976	29,26	0,2	2,96	12,4159	44,7	0,057	1,77	0,3952	Чугун
БК-5-2-27-31	БК-5-2-27-32	4	МПСВ	1976	6,93	0,2	2,96	12,2669	44,16	0,013	1,73	0,3905	Чугун
БК-5-2-27-32	БК-5-2-27-33	4	МПСВ	1976	5,66	0,2	2,96	12,1179	43,62	0,01	1,68	0,3857	Чугун
БК-5-2-27-31	Потребитель	4	Частный		29,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,408	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-27-32	Потребитель	4	Частный		59,58	0,025	0,9	0,149	0,54	0,826	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-42	БК-5-2-17-43	4	МПСВ	1961	8,34	0,15	4,01	2,8952	10,42	0,005	0,52	0,1638	Чугун
БК-5-2-17-41	БК-5-2-17-42	4	МПСВ	1961	5,65	0,15	4,01	2,8952	10,42	0,003	0,52	0,1638	Чугун
БК-5-2-17-40	БК-5-2-17-41	4	МПСВ	1961	51,34	0,15	4,01	2,8952	10,42	0,029	0,52	0,1638	Чугун
БК-5-2-17-39	БК-5-2-17-40	4	МПСВ	1961	10,49	0,15	4,01	2,8952	10,42	0,006	0,52	0,1638	Чугун
БК-5-2-17-38	БК-5-2-17-39	4	МПСВ	1961	19,52	0,15	4,01	2,8952	10,42	0,011	0,52	0,1638	Чугун
БК-5-2-17-38	Потребитель	4	Частный		48,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,675	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-37	БК-5-2-17-38	4	МПСВ	1961	24,31	0,15	4,01	3,0442	10,96	0,015	0,57	0,1723	Чугун
БК-5-2-17-36	БК-5-2-17-37	4	МПСВ	1961	19,18	0,15	4,01	3,0442	10,96	0,012	0,57	0,1723	Чугун
БК-5-2-17-36	БК-5-2-17-36-1	4	МПСВ	1952	21,61	0,15	4,64	5,066	18,24	0,039	1,65	0,2867	Чугун
БК-5-2-17-36-1	БК-5-2-17-36-2	4	МПСВ	1952	9,75	0,15	4,64	5,066	18,24	0,018	1,65	0,2867	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-2	БК-5-2-17-36-3	4	МПСВ	1952	18,17	0,15	4,64	5,066	18,24	0,033	1,65	0,2867	Чугун
БК-5-2-17-36-3	БК-5-2-17-36-4	4	МПСВ	1952	43,15	0,15	4,64	5,066	18,24	0,078	1,65	0,2867	Чугун
БК-5-2-17-36-4	Потребитель	4	Частный		16,45	0,025	0,9	0,149	0,54	0,228	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-4	Потребитель	4	Частный		14,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,197	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-4	БК-5-2-17-36-5	4	МПСВ	1952	15,9	0,15	4,64	4,768	17,16	0,026	1,46	0,2698	Чугун
БК-5-2-17-36-5	БК-5-2-17-36-6	4	МПСВ	1952	5,34	0,15	4,64	4,768	17,16	0,009	1,46	0,2698	Чугун
БК-5-2-17-36-6	БК-5-2-17-36-7	4	МПСВ	1952	13,72	0,15	4,64	4,768	17,16	0,022	1,46	0,2698	Чугун
БК-5-2-17-36-7	БК-5-2-17-36-8	4	МПСВ	1952	19,67	0,15	4,64	4,768	17,16	0,032	1,46	0,2698	Чугун
БК-5-2-17-36-8	БК-5-2-17-36-9	4	МПСВ	1952	21,72	0,15	4,64	4,768	17,16	0,035	1,46	0,2698	Чугун
БК-5-2-17-36-9	Потребитель	4	Частный		44,95	0,025	0,9	0,149	0,54	0,623	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-9	БК-5-2-17-36-10	4	МПСВ	1952	8,52	0,125	4,64	4,619	16,63	0,034	3,67	0,3764	Чугун
БК-5-2-17-36-10	Потребитель	4	Частный		11,84	0,025	0,9	0,149	0,54	0,164	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-10	БК-5-2-17-36-11	4	МПСВ	1952	28,9	0,125	4,64	4,47	16,09	0,109	3,44	0,3643	Чугун
БК-5-2-17-36-11	Потребитель	4	Частный		9,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,137	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-11	БК-5-2-17-36-12	4	МПСВ	1952	23,01	0,125	4,64	4,321	15,56	0,081	3,21	0,3521	Чугун
БК-5-2-17-36-12	Потребитель	4	Частный		13,52	0,025	0,9	0,149	0,54	0,187	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-12	БК-5-2-17-36-13	4	МПСВ	1952	6,57	0,125	4,64	4,172	15,02	0,022	3	0,34	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-13	Потребитель	4	Частный		9,6	0,025	0,9	0,149	0,54	0,133	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-13	БК-5-2-17-36-14	4	МПСВ	1952	23,03	0,125	4,64	4,023	14,48	0,071	2,79	0,3278	Чугун
БК-5-2-17-36-14	Потребитель	4	Частный		7,62	0,025	0,9	0,149	0,54	0,106	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-14	БК-5-2-17-36-15	4	МПСВ	1952	52,06	0,125	4,64	3,874	13,95	0,148	2,59	0,3157	Чугун
БК-5-2-17-36-15	Потребитель	4	Частный		22,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,308	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-15	ПГ-80	4	МПСВ	1952	42,51	0,125	4,64	3,725	13,41	0,112	2,39	0,3035	Чугун
ПГ-80	Потребитель	4	МПСВ	1956	34,51	0,1	4,36	0,149	0,54	0	0,01	0,019	Чугун
ПГ-80	Узел-5-2-17-36-16-1	4	Частный		12,31	0,025	0,9	0,298	1,07	0,657	48,49	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-16-1	Потребитель	4	Частный		14,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,206	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-16-1	Потребитель	4	Частный		11,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,159	12,61	0,3035	Пластмасса
ПГ-80	БК-5-2-17-36-23	4	МПСВ	1952	44,18	0,125	4,64	3,278	11,8	0,09	1,86	0,2671	Чугун
БК-5-2-17-36-23	Потребитель	4	Частный		18,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,256	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-23	Узел-5-2-17-36-24	4	Частный		22,92	0,025	0,9	0,298	1,07	1,223	48,49	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-24	Потребитель	4	Частный		7,31	0,025	0,9	0,149	0,54	0,101	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-24	Потребитель	4	Частный		20,7	0,025	0,9	0,149	0,54	0,287	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-23	БК-1 ул.Мысовская	4	МПСВ	1952	15,94	0,125	4,64	2,831	10,19	0,024	1,39	0,2307	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-1 ул.Мысовск ая	БК-5-2-17- 36-25	4	МПСВ	1952	6,74	0,125	4,64	2,831	10,19	0,01	1,39	0,2307	Чугун
БК-5-2-17- 36-25	Потребитель	4	Частный		12,08	0,025	0,9	0,149	0,54	0,168	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-25	Потребитель	4	Частный		21,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,304	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-25	БК-5-2-17- 36-26	4	МПСВ	1952	19,25	0,125	4,64	2,533	9,12	0,024	1,12	0,2064	Чугун
БК-5-2-17- 36-26	Потребитель	4	Частный		12,01	0,025	0,9	0,149	0,54	0,167	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-26	Потребитель	4	Частный		25,28	0,025	0,9	0,149	0,54	0,351	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-26	БК-5-2-17- 36-27	4	МПСВ	1952	24,7	0,125	4,64	2,235	8,05	0,024	0,87	0,1821	Чугун
БК-5-2-17- 36-27	Потребитель	4	Частный		24,61	0,025	0,9	0,149	0,54	0,341	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-27	Потребитель	4	Частный		16,06	0,025	0,9	0,149	0,54	0,223	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-27	Узел-5-2- 17-36-28	4	Частный		41,26	0,025	0,9	0,298	1,07	2,201	48,49	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-17- 36-28	Потребитель	4	Частный		10,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,144	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-17- 36-28	Потребитель	4	Частный		16,71	0,025	0,9	0,149	0,54	0,232	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-27	БК-5-2-17- 36-29	4	МПСВ	1952	13,08	0,125	4,64	1,639	5,9	0,007	0,47	0,1336	Чугун
БК-5-2-17- 36-29	Потребитель	4	Частный		7,1	0,025	0,9	0,149	0,54	0,098	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17- 36-29	БК-5-2-17- 36-30	4	МПСВ	1952	28,51	0,125	4,64	1,49	5,36	0,012	0,39	0,1214	Чугун
БК-5-2-17- 36-30	Потребитель	4	Частный		21,48	0,025	0,9	0,149	0,54	0,298	12,61	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-30	Узел-5-2-17-36-30-1	4	Частный	1974	17,91	0,04	0,9	0,1858	0,67	0,021	1,08	0,1478	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-30-1	БК-5-2-17-36-30-2	4	Частный	1974	37,41	0,04	0,9	0,1858	0,67	0,045	1,08	0,1478	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-2	БК-5-2-17-36-30-3	4	Частный	1974	39,55	0,04	0,9	0,1858	0,67	0,047	1,08	0,1478	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-3	Потребитель	4	Частный		15,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,214	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-3	БК-5-2-17-36-30-8	4	Частный		26,09	0,025	0,9	0,0368	0,13	0,018	0,61	0,0749	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-8	Потребитель	4	Частный		17,14	0,025	0,9	0,149	0,54	0,238	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-9	БК-5-2-17-36-30-8	4	Частный	2002	47,92	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,006	0,12	0,0572	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-10	БК-5-2-17-36-30-9	4	Частный	2002	16,7	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,002	0,12	0,0572	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-11	БК-5-2-17-36-30-10	4	Частный	2002	18,21	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,002	0,12	0,0572	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-12	БК-5-2-17-36-30-11	4	Частный	2002	14,4	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,002	0,12	0,0572	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-13	БК-5-2-17-36-30-12	4	Частный	2002	18,75	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,002	0,12	0,0572	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-14	БК-5-2-17-36-30-13	4	Частный	2002	24,26	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,003	0,12	0,0572	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-15	БК-5-2-17-36-30-14	4	Частный	2002	11,84	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,002	0,12	0,0572	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-30-16	БК-5-2-17-36-30-15	4	Частный	2002	10,56	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,001	0,12	0,0572	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-30-17	Узел-5-2-17-36-30-16	4	Частный	2002	8,16	0,05	0,9	0,1122	0,4	0,001	0,12	0,0572	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-17-36-30-17	Потребитель	4	Частный	2002	3,46	0,05	0,9	0,149	0,54	0,001	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-17-36-30-19	Узел-5-2-17-36-30-17	4	Частный	2002	32,51	0,05	0,9	0,2612	0,94	0,036	0,99	0,133	Пластмасса
БК-5-2-17-36-36	БК-5-2-17-36-30-19	4	Частный	2002	61,68	0,05	0,9	0,2612	0,94	0,067	0,99	0,133	Пластмасса
БК-5-2-17-35	БК-5-2-17-36	4	МПСВ	1961	20,06	0,15	3,795	10,9096	39,27	0,154	6,98	0,6174	Асбоцемент
БК-5-2-17-34	БК-5-2-17-35	4	МПСВ	1961	34,05	0,15	3,795	10,9096	39,27	0,262	6,98	0,6174	Асбоцемент
БК-5-2-17-33	БК-5-2-17-34	4	МПСВ	1961	19,43	0,15	3,795	10,9096	39,27	0,149	6,98	0,6174	Асбоцемент
БК-5-2-17-33	Потребитель	4	Аренда	1994	39,58	0,05	0,9	0,149	0,54	0,009	0,2	0,0759	Сталь
БК-5-2-17-32	БК-5-2-17-33	4	МПСВ	1961	7,46	0,15	3,795	11,0586	39,81	0,059	7,17	0,6258	Асбоцемент
БК-5-2-17-32	Потребитель	4	Частный		25,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,352	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-30	БК-5-2-17-31	4	МПСВ	1961	5,69	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,046	7,37	0,6342	Асбоцемент
БК-5-2-17-29	БК-5-2-17-30	4	МПСВ	1961	38,13	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,309	7,37	0,6342	Асбоцемент
БК-5-2-17-28	БК-5-2-17-29	4	МПСВ	1961	28,32	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,23	7,37	0,6342	Асбоцемент
ПГ-68	БК-5-2-17-28	4	МПСВ	1961	10,69	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,087	7,37	0,6342	Асбоцемент
БК-5-2-17-27	ПГ-68	4	МПСВ	1961	4,72	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,038	7,37	0,6342	Асбоцемент
БК-5-2-17-26	БК-5-2-17-27	4	МПСВ	1961	13,5	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,109	7,37	0,6342	Асбоцемент
БК-5-2-17-24	БК-5-2-17-26	4	МПСВ	1961	37,23	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,302	7,37	0,6342	Асбоцемент

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-24	Потребитель	4	Частный		13,74	0,025	0,9	0,149	0,54	0,191	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-24	Узел-5-2-17-25	4	Частный		24,37	0,025	0,9	0,149	0,54	0,338	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-17-25	Потребитель	4	Частный		14,47	0,025	0,9	0,149	0,54	0,201	12,61	0,3035	Пластмасса
ПГ-69	БК-5-2-17-24	4	МПСВ	1961	6,03	0,15	3,795	11,5056	41,42	0,051	7,76	0,6511	Асбоцемент
БК-5-2-17-21	ПГ-69	4	МПСВ	1961	34,44	0,15	3,795	11,5056	41,42	0,294	7,76	0,6511	Асбоцемент
БК-5-2-17-21	Потребитель	4	Частный		36,82	0,05	0,9	0,149	0,54	0,008	0,2	0,0759	Пластмасса
БК-5-2-17-19	БК-5-2-17-21	4	МПСВ	1961	5,8	0,15	3,795	11,6546	41,96	0,051	7,96	0,6595	Асбоцемент
БК-5-2-17-18	БК-5-2-17-19	4	МПСВ	1961	5,16	0,15	3,795	11,6546	41,96	0,045	7,96	0,6595	Асбоцемент
БК-5-2-17-17	БК-5-2-17-18	4	МПСВ	1961	39,9	0,15	3,795	11,6546	41,96	0,35	7,96	0,6595	Асбоцемент
БК-5-2-17-15	БК-5-2-17-17	4	МПСВ	1961	38,17	0,15	3,795	11,6546	41,96	0,334	7,96	0,6595	Асбоцемент
БК-5-2-17-15	Потребитель	4	Частный		15,78	0,025	0,9	0,149	0,54	0,219	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-15	Узел-5-2-17-16	4	Частный		5,24	0,025	0,9	0,149	0,54	0,073	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-17-16	Потребитель	4	Частный		9,03	0,025	0,9	0,149	0,54	0,125	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-14	БК-5-2-17-15	4	МПСВ	1961	24,65	0,15	3,795	11,9526	43,03	0,227	8,37	0,6764	Асбоцемент
БК-5-2-17	БК-5-2-17-14	4	МПСВ	1961	73,16	0,15	3,795	11,9526	43,03	0,674	8,37	0,6764	Асбоцемент
БК-5-2-17	Потребитель	4	МПСВ	2003	4,1	0,025	0,83	0,149	0,54	0,055	12,25	0,3035	Сталь
БК-5-2-17	ПГ-71	4	МПСВ	2003	11,48	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,153	12,13	1,0527	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-71	БК-4 ул.Раскольникова	4	МПСВ	2003	3,45	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,046	12,13	1,0527	Сталь
БК-4 ул.Раскольникова	БК-5-2-18	4	МПСВ	2003	28,02	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,374	12,13	1,0527	Сталь
БК-5-2-19	БК-5-2-20	4	МПСВ	2003	9,03	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,12	12,13	1,0527	Сталь
БК-5-2-20	БК-5-2-21	4	МПСВ	2003	10,79	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,144	12,13	1,0527	Сталь
БК-5-2-21	БК-5-2-22	4	МПСВ	2003	23,58	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,315	12,13	1,0527	Сталь
БК-5-2-22	БК-5-2-23	4	МПСВ	2003	24,31	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,324	12,13	1,0527	Сталь
БК-5-2-23	Потребитель	4	Частный		15,98	0,025	0,9	0,149	0,54	0,222	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-23	БК-5-2-24	4	МПСВ	2003	23,23	0,15	0,83	18,3038	65,89	0,3	11,75	1,0358	Сталь
БК-5-2-24	БК-5-2-25	4	МПСВ	2003	15,42	0,15	0,83	18,3038	65,89	0,199	11,75	1,0358	Сталь
БК-5-2-23	Потребитель	4	Частный		56,67	0,025	0,9	0,149	0,54	0,786	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-16	БК-5-2-17	4	МПСВ	2003	35,52	0,15	0,83	30,7034	110,53	1,277	32,69	1,7375	Сталь
БК-5-2-15	БК-5-2-16	4	МПСВ	2003	24,44	0,15	0,83	30,7034	110,53	0,879	32,69	1,7375	Сталь
БК-5-2-15	Потребитель	4	Частный		37,82	0,025	0,9	0,149	0,54	0,524	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-14	БК-5-2-15	4	МПСВ	2003	18,21	0,15	0,83	30,8524	111,07	0,661	33,01	1,7459	Сталь
БК-5-2-13	БК-5-2-14	4	МПСВ	2003	32,06	0,15	0,83	30,8524	111,07	1,164	33,01	1,7459	Сталь
БК-5-2-13	Потребитель	4	Частный		11,36	0,025	0,9	0,149	0,54	0,158	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-12	БК-5-2-13	4	МПСВ	2003	24,51	0,15	0,83	31,0014	111,6	0,898	33,32	1,7544	Сталь
БК-5-2-11	БК-5-2-12	4	МПСВ	2003	15,45	0,15	0,83	31,0014	111,6	0,566	33,32	1,7544	Сталь
БК-5-2-11	БК-4-6-17	4	МПСВ	2003	24,57	0,1	0,83	10,0771	36,28	0,827	30,59	1,2831	Сталь
БК-4-6-17	БК-4-6-16	4	МПСВ	2003	6,87	0,1	0,83	10,0771	36,28	0,231	30,59	1,2831	Сталь
БК-4-6-16	БК-4-6-15	4	МПСВ	2003	21,37	0,1	0,83	10,0771	36,28	0,719	30,59	1,2831	Сталь
БК-4-6-15	БК-4-6-14	4	МПСВ	1955	28,8	0,1	4,43	10,0771	36,28	1,808	57,07	1,2831	Чугун
БК-4-6-14	БК-4-6-13	4	МПСВ	1955	17,5	0,1	4,43	10,0771	36,28	1,099	57,07	1,2831	Чугун
БК-4-6-13	БК-4-6-12	4	МПСВ	1955	20,72	0,1	4,43	10,0771	36,28	1,301	57,07	1,2831	Чугун
БК-4-6-12	Потребитель	4	Частный		19,23	0,025	0,9	0,149	0,54	0,267	12,61	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-6-12	ВК-4-6-11	4	МПСВ	1955	5,63	0,1	4,43	9,9281	35,74	0,343	55,4	1,2641	Чугун
ВК-4-6-11	ВК-4-6-10	4	МПСВ	1955	14,02	0,1	4,43	9,9281	35,74	0,854	55,4	1,2641	Чугун
ВК-4-6-10	ВК-4-6-9	4	МПСВ	1955	15,75	0,1	4,43	9,9281	35,74	0,96	55,4	1,2641	Чугун
ВК-4-6-9	ВК-4-6-8	4	МПСВ	1955	12,33	0,1	4,43	9,9281	35,74	0,751	55,4	1,2641	Чугун
ВК-4-6-8	ВК-4-6-7	4	МПСВ	1955	18,35	0,1	4,43	9,9281	35,74	1,118	55,4	1,2641	Чугун
ВК-4-6-7	ВК-4-2-3	4	Частный		48,25	0,032	0,9	0,3337	1,2	0,862	16,24	0,4149	Пластмасса
ВК-4-2-3	ВК-4-2-3	4	Частный		19,07	0,032	0,9	0,3337	1,2	0,341	16,24	0,4149	Пластмасса
ВК-4-2-3	ВК-4-2-2	4	Частный		27,11	0,08	0,9	0,3337	1,2	0,003	0,11	0,0664	Пластмасса
ВК-4-2-2	Потребитель	4	Частный		18,91	0,025	0,9	0,149	0,54	0,262	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-4-2-2	ВК-4-2-1	4	Частный		43,29	0,08	0,9	0,1847	0,66	0,001	0,03	0,0367	Пластмасса
ВК-4-2-1	ВК-4-2	4	Частный		44,74	0,08	0,9	0,1847	0,66	0,001	0,03	0,0367	Пластмасса
ВК-4-6-7	ВК-4-6-6	4	МПСВ	1955	10,79	0,1	4,43	9,5944	34,54	0,614	51,74	1,2216	Чугун
ВК-4-6-6	ВК-4-6-5	4	Бесхозный	1999	9,98	0,15	1,11	9,5944	34,54	0,039	3,58	0,5429	Сталь
ВК-4-6-5	ВК-4-6-4	4	Бесхозный	1999	21,32	0,15	1,11	9,5944	34,54	0,084	3,58	0,5429	Сталь
ВК-4-6-4	Котельная Мысовская, 62б	4	Энергоуправление		34,29	0,1	0,9	1,566	5,64	0,031	0,83	0,1994	Пластмасса
ВК-4-6-4	Узел-4-6-3	4	Бесхозный	1999	27,53	0,15	1,11	8,0284	28,9	0,076	2,52	0,4543	Сталь
Узел-4-6-3	ВК-4-6-2	4	Бесхозный	1999	36,01	0,15	1,11	8,0284	28,9	0,1	2,52	0,4543	Сталь
ВК-4-6-2	ВК-4-6-1	4	Бесхозный	1999	35,1	0,15	1,11	8,0284	28,9	0,097	2,52	0,4543	Сталь
ВК-4-6-1	Потребитель	4	Колледж инвалидов		22,41	0,025	0,9	0,149	0,54	0,311	12,61	0,3035	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-6-1	ВК-4-6	4	Бесхозный	1999	87,01	0,15	1,11	7,8794	28,37	0,233	2,43	0,4459	Сталь
ВК-5-2-17-36	Узел-5-2-17-36-1	4	МПСВ	1952	85,71	0,15	4,64	2,7994	10,08	0,048	0,51	0,1584	Чугун
Узел-5-2-17-36-1	ВК-4-7-1	4	МПСВ		2,56	0,025	0,9	0,7414	2,67	0,824	292,61	1,5104	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-1	ВК-5-2-17-36-2	4	МПСВ	1952	6,35	0,15	4,64	2,058	7,41	0,002	0,28	0,1165	Чугун
ВК-5-2-17-36-2	ПГ-62	4	МПСВ	1952	17,78	0,15	4,64	2,058	7,41	0,005	0,28	0,1165	Чугун
ПГ-62	Потребитель	4	ПНИ	1999	28,03	0,1	0,9	0,149	0,54	0	0,01	0,019	Сталь
ПГ-62	Узел-5-2-17-36-3	4	МПСВ	1952	93,98	0,15	4,64	1,909	6,87	0,025	0,24	0,108	Чугун
ПГ-63	ВК-5-2-17-36-4	4	ПНИ	1952	3,5	0,15	4,64	1,76	6,34	0,001	0,21	0,0996	Чугун
ВК-5-2-17-36-4	Психоневрологический интернат	4	ПНИ	1952	81,47	0,15	4,64	1,76	6,34	0,018	0,21	0,0996	Чугун
ПГ-63	ВК-5-2-17-36-6	4	ПНИ		81,17	0,1	0,9	0,149	0,54	0,001	0,01	0,019	Пластмасса
ВК-5-2-17-36-6	Потребитель	4	ПНИ		148,41	0,1	0,9	0,149	0,54	0,002	0,01	0,019	Пластмасса
ПГ-70	ВК-5-2-11	4	МПСВ	2003	6,07	0,15	0,83	41,0785	147,88	0,389	58,27	2,3246	Сталь
ПГ-70	ВК-5-2-31-21	4	Частный	1988	124,41	0,05	0,9	0,2649	0,95	0,14	1,02	0,1349	Пластмасса
ПГ-70	ВК-5-2-31-21	4	КРП		124,06	0,1	0,9	1,7442	6,28	0,14	1,02	0,2221	Пластмасса
ВК-5-2-10	ПГ-70	4	МПСВ	2003	5,26	0,15	0,83	43,0876	155,12	0,371	64,07	2,4383	Сталь
ВК-3 ул.Раскольников	ВК-5-2-10	4	МПСВ	2003	5,97	0,15	0,83	43,0876	155,12	0,421	64,07	2,4383	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-9	ВК-3 ул.Раскольникова	4	МПСВ	2003	4,92	0,15	0,83	43,0876	155,12	0,347	64,07	2,4383	Сталь
ВК-5-2-7	ВК-5-2-8	4	МПСВ	2003	10,82	0,15	0,83	43,0876	155,12	0,763	64,07	2,4383	Сталь
ВК-5-2-8	ВК-5-2-9	4	МПСВ	2003	3,94	0,15	0,83	43,0876	155,12	0,278	64,07	2,4383	Сталь
ВК-5-2-6	ВК-5-2-7	4	МПСВ	2003	10,21	0,15	0,83	43,0876	155,12	0,72	64,07	2,4383	Сталь
ВК-5-2-5	ВК-5-2-6	4	МПСВ	2003	6,75	0,15	0,83	43,0876	155,12	0,476	64,07	2,4383	Сталь
ВК-5-2-4	ВК-5-2-5	4	МПСВ	2003	16,14	0,15	0,83	43,2366	155,65	1,145	64,52	2,4467	Сталь
ВК-5-2-4	Потребитель	4	Частный		17,43	0,025	0,9	0,149	0,54	0,242	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-5	ВК-5-2-5-1	4	Частный		26,97	0,025	0,9	0,149	0,54	0,374	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-5-1	Потребитель	4	Частный		11,86	0,025	0,9	0,149	0,54	0,164	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-3	ВК-5-2-4	4	МПСВ	2003	23,24	0,15	0,83	43,3856	156,19	1,661	64,96	2,4552	Сталь
ВК-5-2-2	ВК-5-2-3	4	МПСВ	2003	4,2	0,15	0,83	43,3856	156,19	0,3	64,96	2,4552	Сталь
ВК-2 ул.Раскольникова	ВК-5-2-2	4	МПСВ	2003	13,94	0,15	0,83	43,3856	156,19	0,996	64,96	2,4552	Сталь
ПГ-7	ВК-2 ул.Раскольникова	4	МПСВ	2003	20,61	0,15	0,83	43,3856	156,19	1,473	64,96	2,4552	Сталь
ПГ-7	ВК-5-2-1	4	Частный		4,02	0,025	0,9	0,149	0,54	0,056	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-1	Потребитель	4	Частный		17,4	0,025	0,9	0,149	0,54	0,241	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2	ПГ-7	4	МПСВ	2003	16,36	0,15	0,83	43,5346	156,72	1,177	65,4	2,4636	Сталь
ВК-5	ВК-5-2	4	МПСВ	2003	13,01	0,15	0,83	43,5346	156,72	0,936	65,4	2,4636	Сталь
ВК-5-1	Потребитель	4	МПСВ	2001	14,65	0,15	0,97	0,149	0,54	0	0	0,0084	Сталь
ВК-5-1-1	Потребитель	4	МПСВ	1998	26,24	0,125	0,9	0,149	0,54	0	0	0,0121	Сталь
ВК-4-7-1	Узел-4-7	4	МПСВ		3,52	0,025	0,9	0,7414	2,67	1,133	292,61	1,5104	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-1-9	ВК-5-1-10	4	МПСВ	1999	63,76	0,1	1,05	0,298	1,07	0,002	0,02	0,0379	Сталь
ВК-5-1-10	Потребитель	4	Частный		94,23	0,1	0,9	0,149	0,54	0,001	0,01	0,019	Пластмасса
Узел-5-1-11-1	ПГ-13	4	ООО Сарапултеплоэнерго		105,75	0,09	0,9	0,017	0,06	0	0	0,0027	Пластмасса
ПГ-13	Котельная Тракторная, 12	4	ООО Сарапултеплоэнерго		27,83	0,09	0,9	0,017	0,06	0	0	0,0027	Пластмасса
ВК-5-1-10	Потребитель	4	МПСВ	2003	64,71	0,1	0,9	0,149	0,54	0,001	0,01	0,019	Сталь
Узел-5-1-8	ВК-5-1-9	4	МПСВ	1999	23,19	0,25	1,05	28,9675	104,28	0,054	2,13	0,5901	Сталь
Узел-3-15-54-51	ПГ-90	4	МПСВ	1910	44,58	0,15	7,58	1,6747	6,03	0,011	0,23	0,0948	Чугун
Узел-3-15-54-52	Узел-3-15-54-51	4	МПСВ	2007	22,57	0,1	0,9	1,6747	6,03	0,023	0,95	0,2132	Пластмасса
ВК-5-2-28	ВК-5-2-28-1	4	КУИ		114,34	0,2	0,9	0,286	1,03	0	0	0,0091	Сталь
ВК-5-2-28-1	Потребитель	4	КУИ		18,93	0,025	0,9	0,149	0,54	0,262	12,61	0,3035	Пластмасса
ВК-5-2-28-1	ВК-5-2-28-4	4	КУИ		70,02	0,2	0,9	0,137	0,49	0	0	0,0044	Сталь
ПГ-148	ВК-5-2-58-6-1	4	МПСВ		4,8	0,1	0,9	0,8913	3,21	0,002	0,29	0,1135	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-3	ПГ-63	4	ПНИ	1952	22,14	0,15	4,64	1,909	6,87	0,006	0,24	0,108	Чугун
ВК-5-2-17-36-30	ПГ-100	4	МПСВ	1952	5,83	0,125	4,64	1,1552	4,16	0,002	0,24	0,0941	Чугун
ПГ-100	Потребитель	4	Частный		5,46	0,025	0,9	0,149	0,54	0,076	12,61	0,3035	Пластмасса
ПГ-100	Узел-5-2-17-36-31-1	4	Частный		51,33	0,025	0,9	0,447	1,61	6,075	107,6	0,9106	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-17-36-31-1	Узел-5-2-17-36-31-2	4	Частный		22,85	0,025	0,9	0,298	1,07	1,219	48,49	0,6071	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-31-2	Потребитель	4	Частный		9,38	0,025	0,9	0,149	0,54	0,13	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-31-1	Потребитель	4	Частный		9,16	0,025	0,9	0,149	0,54	0,127	12,61	0,3035	Пластмасса
Узел-5-2-17-36-31-2	Потребитель	4	Частный		22,26	0,025	0,9	0,149	0,54	0,309	12,61	0,3035	Пластмасса
ПГ-100	БК-2 ул.Мысовская	4	МПСВ	1952	10,72	0,125	4,64	0,5592	2,01	0	0,03	0,0456	Чугун
БК-2 ул.Мысовская	БК-5-2-17-36-31	4	МПСВ	1952	16,48	0,125	4,64	0,5592	2,01	0,001	0,03	0,0456	Чугун
БК-5-2-17-36-31	БК-5-2-17-36-32	4	МПСВ	1952	18,74	0,125	4,64	0,5592	2,01	0,001	0,03	0,0456	Чугун
БК-5-2-17-36-32	БК-5-2-17-36-32	4	МПСВ	1952	28,1	0,125	4,64	0,5592	2,01	0,001	0,03	0,0456	Чугун
БК-5-2-17-36-32	Потребитель	4	Частный		16,89	0,025	0,9	0,149	0,54	0,234	12,61	0,3035	Пластмасса
БК-5-2-17-36-32	БК-5-2-17-36-33	4	МПСВ	1952	39,67	0,125	4,64	0,4102	1,48	0,001	0,02	0,0334	Чугун
БК-5-2-17-36-33	БК-5-2-17-36-34	4	МПСВ	1952	19,99	0,125	4,64	0,4102	1,48	0	0,02	0,0334	Чугун
БК-5-2-17-36-34	БК-5-2-17-36-35	4	МПСВ	1952	16,88	0,125	4,64	0,4102	1,48	0	0,02	0,0334	Чугун
БК-5-2-17-36-35	БК-5-2-17-36-36	4	МПСВ	1952	13	0,125	4,64	0,4102	1,48	0	0,02	0,0334	Чугун
БК-5-2-17-36-36	БК-5-2-17-36-37	4	МПСВ	1952	11,84	0,125	4,64	0,149	0,54	0	0	0,0121	Чугун
БК-5-2-17-36-37	БК-5-2-17-36-38	4	МПСВ	1952	13,04	0,125	4,64	0,149	0,54	0	0	0,0121	Чугун
БК-5-2-17-36-38	БК-5-2-17-36-39	4	МПСВ	1952	16,62	0,125	4,64	0,149	0,54	0	0	0,0121	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5-2-17-36-39	ВК-3 ул.Мысовская	4	МПСВ	1952	5,74	0,125	4,64	0,149	0,54	0	0	0,0121	Чугун
ВК-3 ул.Мысовская	Потребитель	4	МПСВ	1952	14,55	0,125	4,64	0,149	0,54	0	0	0,0121	Чугун
Узел-3-8-1	ПГ-15	4	МПСВ	2004	33,21	0,25	0,76	26,2319	94,43	0,059	1,62	0,5344	Сталь
ВК-5-2-41	ВК-5-2-38-15-4	4	Частный	2007	53,88	0,1	0,9	2,3867	8,59	0,111	1,87	0,3039	Чугун
ВК-5-1-5-2	ВК-5-1-5-6	4	МПСВ	2000	4,27	0,065	0,9	0,149	0,54	0	0,05	0,0449	Сталь
ВК-5-1-5-6	Потребитель	4	МПСВ	2000	9,55	0,065	0,9	0,149	0,54	0,001	0,05	0,0449	Сталь
ВК-5-2-17-31	ВК-5-2-17-32	4	МПСВ	1961	4,38	0,15	3,795	11,2076	40,35	0,035	7,37	0,6342	Асбоцемент
ВК-5-2-18	ВК-5-2-19	4	МПСВ	2003	3,12	0,15	0,83	18,6018	66,97	0,042	12,13	1,0527	Сталь
Узел-3-8-1	ЗУ-ВК-3-8-2	4	Частный		1,91	0,1	0,9	0,298	1,07	0	0,02	0,0379	Пластмасса
ЗУ-ВК-3-8-2	ВК-3-8-2	4	Частный		0,87	0,1	0,9	0,298	1,07	0	0,02	0,0379	Пластмасса
ЗУ-ВК-3-15-4-38	ВК-3-15-4-38	4	МПСВ	2005	0,93	0,2	0,69	20,0329	72,12	0,003	2,97	0,6377	Сталь
ВК-3-5-3	ВК-3-5-5	4	МСО-1		132,35	0,1	0,9	1,6592	5,97	0,135	0,93	0,2113	Пластмасса
ВК-5-1-5-5	ВК-3-5-3	4	МПСВ	2004	39	0,08	0,76	2,1916	7,89	0,207	4,83	0,436	Сталь
ВК-5-1-12-1	ВК-3-5-3	4	МПСВ	2004	53,93	0,1	0,76	2,1227	7,64	0,085	1,43	0,2703	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВНС-3	ВК-3-59-1-1	6	МПСВ		5,66	0,5	0,9	124,7902	449,24	0,006	0,98	0,6356	Пластмасса
ВК-3-59-1-1	ВК-3-59-1-2	6	МПСВ	1967	13,4	0,5	3,35	124,7902	449,24	0,02	1,39	0,6356	Пластмасса
ВК-3-59-1-2	ВК-3-59-1-5	6	МПСВ	1985	2879	0,5	2,09	55,136	198,49	0,763	0,24	0,2808	Сталь
ВК-3-59-1-5	ВК-3-59-1-5-1	6	Частный		30,87	0,025	0,9	0,88	3,17	13,96	411,1	1,7928	Пластмасса
ВК-3-59-1-5-1	Потребитель	6	Частный		7,03	0,025	0,9	0,88	3,17	3,179	411,1	1,7928	Пластмасса
ВК-3-59-1-5	Узел-3-59-1-6	6	МПСВ	1985	350,07	0,5	2,09	54,256	195,32	0,09	0,23	0,2763	Сталь
ВК-3-59-1-8	ВК-3-59-1-8-1	6	ГУДП	2003	212,74	0,1	0,83	1,94	6,98	0,287	1,23	0,247	Сталь
ВК-3-59-1-8-1	ВК-3-59-1-8-4	6	Частный		89,13	0,05	0,9	1,76	6,34	3,868	39,45	0,8964	Пластмасса
ВК-3-59-1-8-4	ВК-3-59-1-8-5	6	Частный		6,02	0,05	0,9	1,76	6,34	0,261	39,45	0,8964	Пластмасса
ВК-3-59-1-8-5	ВК-3-59-1-8-6	6	Частный		25,48	0,05	0,9	1,76	6,34	1,106	39,45	0,8964	Пластмасса
ВК-3-59-1-8-6	Потребитель	6	Частный		24,49	0,025	0,9	0,88	3,17	11,075	411,1	1,7928	Пластмасса
ВК-3-59-1-8-6	Потребитель	6	Частный		393,47	0,05	0,9	0,88	3,17	4,388	10,14	0,4482	Пластмасса
ВК-3-59-1-8-1	ВК-3-59-1-8-2	6	ГУДП	2003	43,01	0,1	0,83	0,18	0,65	0,001	0,01	0,0229	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-59-1-8-2	ВК-3-59-1-8-3	6	ГУДП	2003	23,51	0,1	0,83	0,18	0,65	0	0,01	0,0229	Сталь
ВК-3-59-1-8-3	ООО "Игринское дорожно-строительное предприятие"	6	ГУДП	2003	34,07	0,1	0,83	0,18	0,65	0	0,01	0,0229	Сталь
ВК-3-59-1-8	Узел-3-59-1-9	6	МПСВ	1985	247,23	0,5	2,09	52,316	188,34	0,059	0,22	0,2664	Сталь
ВК-3-59-1-10	ВК-3-59-1-10-1	6	Частный		24,6	0,025	0,9	0,8802	3,17	11,128	411,25	1,7931	Пластмасса
ВК-3-59-1-10-1	ВК ул.Мира	6	Частный		45,62	0,025	0,9	0,8802	3,17	20,637	411,25	1,7931	Пластмасса
ВК ул.Мира	ВК-3-59-1-10-2	6	Частный		13,7	0,025	0,9	0,8802	3,17	6,198	411,25	1,7931	Пластмасса
ВК-3-59-1-10-2	ВК-3-59-1-10-3	6	Частный		14,93	0,025	0,9	0,8802	3,17	6,754	411,25	1,7931	Пластмасса
ВК-3-59-1-10-3	ВК-3-59-1-10-4	6	Частный		17,59	0,025	0,9	0,8802	3,17	7,957	411,25	1,7931	Пластмасса
ВК-3-59-1-10-4	ВК-3-59-1-10-5	6	Частный		16,03	0,025	0,9	0,8802	3,17	7,252	411,25	1,7931	Пластмасса
ВК-3-59-1-10-5	Потребитель	6	Частный		22,12	0,025	0,9	0,8802	3,17	10,007	411,25	1,7931	Пластмасса
ВК-3-59-1-10	Узел-3-59-1-11	6	МПСВ	2003	15,83	0,5	0,83	46,6258	167,85	0,002	0,14	0,2375	Сталь
ПГ-480	ВК-3-59-1-11-1	6	СУ-804		5,26	0,025	0,9	0,88	3,17	2,379	411,1	1,7928	Пластмасса
ВК-3-59-1-11-1	Потребитель	6	СУ-804		41,44	0,1	0,9	0,88	3,17	0,013	0,28	0,112	Пластмасса
ПГ-480	ВК-3-59-1-12	6	МПСВ	2006	20,83	0,5	0,62	45,7458	164,68	0,003	0,13	0,233	Сталь
ВК-3-59-1-12	Потребитель	6	МПСВ		11,31	0,025	0,9	0,88	3,17	5,115	411,1	1,7928	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-12	БК-3-59-1-13	6	МПСВ	2006	129,13	0,5	0,62	44,8658	161,52	0,018	0,13	0,2285	Сталь
БК-3-59-1-13	БК-3-59-1-14	6	МПСВ	2006	78,05	0,5	0,62	44,8658	161,52	0,011	0,13	0,2285	Сталь
БК-3-59-1-14	ПГ-478	6	МПСВ	2006	5,65	0,5	0,62	44,8658	161,52	0,001	0,13	0,2285	Сталь
ПГ-478	БК-3-59-1-15	6	МПСВ	2006	4,41	0,5	0,62	44,8658	161,52	0,001	0,13	0,2285	Сталь
БК-3-59-1-15	Узел-3-59-1-16	6	МПСВ	1985	56,76	0,5	2,09	44,8658	161,52	0,01	0,16	0,2285	Сталь
Узел-3-59-1-16	БК-3-59-1-17	6	МПСВ	2004	83,41	0,5	0,76	114,52	412,27	0,073	0,8	0,5833	Сталь
БК-3-59-1-17	БК-3-59-1-18	6	МПСВ	2004	122,84	0,5	0,76	114,52	412,27	0,108	0,8	0,5833	Сталь
БК-3-59-1-18	БК-3-59-1-18-1	6	АТБ №5		106,72	0,1	0,9	3,1062	11,18	0,365	3,11	0,3955	Пластмасса
БК-3-59-1-18-1	Потребитель	6	АТБ №5		92,44	0,65	0,9	0,88	3,17	0	0	0,0027	Пластмасса
БК-3-59-1-18-1	БК-3-59-1-18-2	6	АТБ №5		46,91	0,1	0,9	2,2262	8,01	0,084	1,63	0,2835	Пластмасса
БК-3-59-1-18-2	Потребитель	6	АТБ №5		12,32	0,65	0,9	0,88	3,17	0	0	0,0027	Пластмасса
БК-3-59-1-18-2	Потребитель	6	АТБ №5		19,17	0,65	0,9	0,88	3,17	0	0	0,0027	Пластмасса
БК-3-59-1-18-2	БК-3-59-1-18-3	6	АТБ №5		17,02	0,1	0,9	0,4662	1,68	0,001	0,07	0,0594	Пластмасса
БК-3-59-1-18-3	БК-3-59-1-18-4	6	АТБ №5		37,35	0,65	0,9	0,88	3,17	0	0	0,0027	Пластмасса
БК-3-59-1-18-4	Потребитель	6	АТБ №5		15,51	0,65	0,9	0,88	3,17	0	0	0,0027	Пластмасса
БК-3-59-1-18-5	БК-3-59-1-18-3	6	СМУ		30,37	0,1	0,9	0,4138	1,49	0,002	0,05	0,0527	Пластмасса
БК-3-59-1-18-6	БК-3-59-1-18-5	6	СМУ		28,48	0,1	0,9	0,4138	1,49	0,002	0,05	0,0527	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-59-1-18-7	БК-3-59-1-18-6	6	СМУ		45,33	0,1	0,9	0,4138	1,49	0,003	0,05	0,0527	Пластмасса
Узел-3-59-1-18-7	Потребитель	6	СМУ		2,39	0,65	0,9	0,88	3,17	0	0	0,0027	Пластмасса
БК-3-59-1-18-8	Узел-3-59-1-18-7	6	СМУ		69,25	0,1	0,9	1,2938	4,66	0,044	0,58	0,1647	Пластмасса
БК-3-59-1-18-8	Потребитель	6	СМУ		7,33	0,025	0,9	0,88	3,17	3,315	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-18-8	Потребитель	6	СМУ		27,11	0,025	0,9	0,88	3,17	12,26	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-18-9	БК-3-59-1-18-8	6	СМУ		403,8	0,2	0,9	3,0538	10,99	0,038	0,09	0,0972	Пластмасса
БК-3-59-1-18-9	БК-3-59-1-20-18-5	6	СМУ		93,02	0,3	0,9	0,2499	0,9	0	0	0,0035	Пластмасса
БК-3-59-1-20-18-5	БК-3-59-1-20-18-4	6	СМУ		17,49	0,3	0,9	0,2499	0,9	0	0	0,0035	Пластмасса
БК-3-59-1-20-18-4	БК-3-59-1-20-18-2	6	СМУ		188,08	0,3	0,9	0,2499	0,9	0	0	0,0035	Пластмасса
БК-3-59-1-20-18-2	БК-3-59-1-20-18-1	6	СМУ		102,3	0,025	0,9	0,2499	0,9	3,867	34,37	0,5091	Пластмасса
БК-3-59-1-20-18-1	Потребитель	6	СМУ		18,93	0,025	0,9	0,88	3,17	8,56	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-18	БК-3-59-1-20-18-1	6	СМУ		17,01	0,025	0,9	0,6301	2,27	3,967	212,03	1,2837	Пластмасса
БК-3-59-1-18-10	БК-3-59-1-18-9	6	СМУ		112,1	0,2	0,9	3,3037	11,89	0,012	0,1	0,1052	Пластмасса
БК-3-59-1-18-10	Потребитель	6	СМУ		18,31	0,025	0,9	0,88	3,17	8,28	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-18-11	БК-3-59-1-18-10	6	СМУ		153,93	0,2	0,9	4,1837	15,06	0,026	0,16	0,1332	Пластмасса
БК-3-59-1-18-11	БК-3-59-1-18-12	6	СМУ		29,44	0,025	0,9	0,88	3,17	13,313	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-18-12	Потребитель	6	СМУ		5,35	0,025	0,9	0,88	3,17	2,419	411,1	1,7928	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-18-13	БК-3-59-1-18-11	6	СМУ		5,27	0,2	0,9	5,0637	18,23	0,001	0,22	0,1612	Пластмасса
БК-3-59-1-20-25	БК-3-59-1-18-13	6	СМУ		313,24	0,4	0,9	5,0637	18,23	0,002	0,01	0,0403	Пластмасса
БК-3-59-1-20-25	БК-3-59-1-20-26	6	МПСВ	1983	55,28	0,5	2,23	31,86	114,7	0,005	0,08	0,1623	Сталь
БК-3-59-1-20-26	БК-3-59-1-20-27	6	МПСВ	1983	56,48	0,5	2,23	31,86	114,7	0,005	0,08	0,1623	Сталь
БК-3-59-1-20-27	Потребитель	6	МПСВ	2004	13,51	0,1	0,9	0,88	3,17	0,004	0,28	0,112	Сталь
БК-3-59-1-20-27	БК-3-59-1-20-28	6	МПСВ	1983	41,98	0,5	2,23	30,98	111,53	0,004	0,08	0,1578	Сталь
БК-3-59-1-20-28	ПГ-417	6	МПСВ	1983	49,15	0,5	2,23	30,98	111,53	0,004	0,08	0,1578	Сталь
ПГ-417	Потребитель	6	ООО Сарапул-ЖилСервис		16,5	0,1	0,9	0,88	3,17	0,005	0,28	0,112	Пластмасса
ПГ-417	БК-3-59-1-20-29	6	МПСВ	1983	43,25	0,5	2,23	30,1	108,36	0,004	0,08	0,1533	Сталь
БК-3-59-1-18	БК-3-59-1-19	6	МПСВ	2004	70,04	0,5	0,76	111,4138	401,09	0,058	0,75	0,5674	Сталь
БК-3-59-1-19	Потребитель	6	Частный		8,31	0,025	0,9	0,88	3,17	3,758	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-19	ПГ-472	6	МПСВ	1985	55,66	0,5	2,09	110,5338	397,92	0,058	0,95	0,563	Сталь
ПГ-472	БК-3-59-1-21	6	МПСВ	1985	4,88	0,5	2,09	54,4212	195,92	0,001	0,23	0,2772	Сталь
ПГ-472	БК-3-59-1-20	6	МПСВ	1985	50,44	0,5	2,09	56,1126	202,01	0,014	0,25	0,2858	Сталь
БК-3-59-1-20	Потребитель	6	Частный		17,34	0,05	0,9	0,88	3,17	0,193	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-21	БК-3-59-1-21-1	6	КХП		133,01	0,25	0,9	2,15	7,74	0,002	0,02	0,0438	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-21-1	Потребитель	6	Частный		191,49	0,04	0,9	0,88	3,17	6,963	33,05	0,7003	Пластмасса
БК-3-59-1-21-1	БК-3-59-1-21-5	6	КХП		559,42	0,25	0,9	1,27	4,57	0,004	0,01	0,0259	Пластмасса
БК-3-59-1-21-5	ОАО Сарапульский комбинат хлебопродуктов	6	КХП		29,57	0,25	0,9	1,27	4,57	0	0,01	0,0259	Пластмасса
БК-3-59-1-21	БК-3-59-1-22	6	МПСВ	1985	55,27	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,013	0,22	0,2662	Сталь
БК-3-59-1-22	БК-3-59-1-23	6	МПСВ	1985	39,78	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,009	0,22	0,2662	Сталь
БК-3-59-1-23	ПГ-471	6	МПСВ	1985	6,27	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,001	0,22	0,2662	Сталь
ПГ-471	БК-3-59-1-24	6	МПСВ	1985	17,69	0,5	2,09	52,2712	188,18	0,004	0,22	0,2662	Сталь
БК-3-59-1-24	Потребитель	6	Частный		10,17	0,025	0,9	0,88	3,17	4,599	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-24	Потребитель	6	Частный		45,23	0,025	0,9	0,88	3,17	20,454	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-24	БК-3-59-1-25	6	МПСВ	1985	59,76	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,013	0,2	0,2573	Сталь
БК-3-59-1-25	ПГ-470	6	МПСВ	1985	48,49	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,011	0,2	0,2573	Сталь
ПГ-470	БК-3-59-1-26	6	МПСВ	1985	7,27	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,002	0,2	0,2573	Сталь
БК-3-59-1-26	БК-3-59-1-27	6	МПСВ	1985	48,4	0,5	2,09	50,5112	181,84	0,011	0,2	0,2573	Сталь
БК-3-59-1-27	Потребитель	6	Частный		16,97	0,025	0,9	0,88	3,17	7,674	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-27	Потребитель	6	Частный		15,4	0,025	0,9	0,88	3,17	6,964	411,1	1,7928	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-27	БК-3-59-1-28	6	МПСВ	1985	14,78	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,003	0,19	0,2483	Сталь
БК-3-59-1-28	БК-3-59-1-29	6	МПСВ	1985	62,05	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,013	0,19	0,2483	Сталь
БК-3-59-1-29	БК-3-59-1-30	6	МПСВ	1985	6,45	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,001	0,19	0,2483	Сталь
БК-3-59-1-30	БК-3-59-1-31	6	МПСВ	1985	64,3	0,5	2,09	48,7512	175,5	0,013	0,19	0,2483	Сталь
БК-3-59-1-31	Потребитель	6	Частный		70,09	0,08	0,9	0,88	3,17	0,068	0,88	0,1751	Пластмасса
БК-3-59-1-31	Узел-3-59-1-31-1	6	МПСВ	2007	4,43	0,4	0,55	47,8712	172,34	0,002	0,43	0,381	Сталь
ПГ-463	БК-3-59-1-32	6	Частный		4,31	0,025	0,9	1,76	6,34	7,737	1631,95	3,5855	Пластмасса
БК-3-59-1-32	Потребитель	6	Частный		9,34	0,025	0,9	0,88	3,17	4,224	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-32	Потребитель	6	Частный		21,09	0,025	0,9	0,88	3,17	9,537	411,1	1,7928	Пластмасса
ПГ-463	БК-3-59-1-33	6	МПСВ	2007	41,01	0,5	0,55	46,1112	166	0,006	0,13	0,2348	Сталь
БК-3-59-1-33	БК-3-59-1-33-4	6	Частный		4,69	0,025	0,9	0,88	3,17	2,121	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-33-4	БК-3-59-1-33-5	6	Частный		3,22	0,025	0,9	0,88	3,17	1,456	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-33	Потребитель	6	Частный		72,73	0,08	0,9	0,88	3,17	0,07	0,88	0,1751	Пластмасса
БК-3-59-1-33-5	Потребитель	6	Частный		10,55	0,025	0,9	0,88	3,17	4,771	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-33	БК-3-59-1-34	6	МПСВ	2007	51,98	0,5	0,55	44,3512	159,66	0,007	0,12	0,2259	Сталь
БК-3-59-1-34	БК-3-59-1-34-1	6	Частный		4,72	0,025	0,9	0,88	3,17	2,134	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-34-1	Потребитель	6	Частный		12,3	0,025	0,9	0,88	3,17	5,562	411,1	1,7928	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-34	ПГ-464	6	МПСВ	2007	23,48	0,5	0,55	43,4712	156,5	0,003	0,12	0,2214	Сталь
ПГ-464	БК-3-59-1-34-8	6	Частный		3,01	0,025	0,9	2,64	9,5	12,126	3662,46	5,3783	Пластмасса
БК-3-59-1-34-8	Потребитель	6	Частный		29,48	0,025	0,9	0,88	3,17	13,331	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-34-8	Потребитель	6	Частный		11,11	0,025	0,9	0,88	3,17	5,024	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-34-8	БК-2 ул.Тургенева	6	Частный		3,69	0,025	0,9	0,88	3,17	1,669	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-2 ул.Турген ева	Потребитель	6	Частный		8,24	0,025	0,9	0,88	3,17	3,726	411,1	1,7928	Пластмасса
ПГ-464	БК-3-59-1-35	6	МПСВ	2007	39,66	0,5	0,55	40,8312	146,99	0,005	0,1	0,208	Сталь
БК-3-59-1-35	Узел-3-59-1-36	6	МПСВ	2007	8,74	0,5	0,55	42,1152	151,61	0,001	0,11	0,2145	Сталь
БК-3-59-1-35	Узел-3-59-1-35-1	6	Частный		18,07	0,025	0,9	0,88	3,17	8,171	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-3-13	БК-3-59-1-35	6	МПСВ	1999	69,89	0,2	1,11	3,0441	10,96	0,007	0,09	0,0969	Сталь
Узел-3-59-1-35-1	Потребитель	6	Частный		3	0,025	0,9	0,88	3,17	1,357	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-3-10	БК-3-59-1-20-3-13	6	МПСВ	1999	63,41	0,2	1,11	3,0441	10,96	0,006	0,09	0,0969	Сталь
БК-3-59-1-20-3-9	БК-3-59-1-20-3-10	6	МПСВ	1999	50,87	0,2	1,11	3,0441	10,96	0,005	0,09	0,0969	Сталь
БК-3-59-1-20-3-9	Потребитель	6	Частный		14,29	0,025	0,9	0,88	3,17	6,462	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-3-9	Потребитель	6	Частный		11,96	0,025	0,9	0,88	3,17	5,408	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-3-8	БК-3-59-1-20-3-9	6	МПСВ	1999	17,52	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,004	0,21	0,1529	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-3-4	БК-3-59-1-20-3-8	6	МПСВ	1999	53,98	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,013	0,21	0,1529	Сталь
БК-3-59-1-20-3-2	БК-3-59-1-20-3-4	6	МПСВ	1999	65,61	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,015	0,21	0,1529	Сталь
БК-3-59-1-20-3-1	БК-3-59-1-20-3-2	6	МПСВ	1999	70,12	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,016	0,21	0,1529	Сталь
БК-3-59-1-20-1	БК-3-59-1-20-2	6	МПСВ	1985	48,67	0,5	2,09	54,3526	195,67	0,013	0,23	0,2768	Сталь
БК-3-59-1-20-1	Потребитель	6	Частный	2009	26,54	0,05	0,9	0,88	3,17	0,296	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-20	БК-3-59-1-20-1	6	МПСВ	1985	60,61	0,5	2,09	55,2326	198,84	0,016	0,24	0,2813	Сталь
БК-3-59-1-20-2	БК-3-59-1-20-3	6	МПСВ	1985	17,03	0,5	2,09	54,3526	195,67	0,004	0,23	0,2768	Сталь
БК-3-59-1-20-3	БК-3-59-1-20-3-1	6	МПСВ	1999	41,72	0,2	1,11	4,8041	17,29	0,01	0,21	0,1529	Сталь
БК-3-59-1-20-3	БК-3-59-1-20-4	6	МПСВ	1985	16,79	0,5	2,09	49,5486	178,37	0,004	0,2	0,2524	Сталь
БК-3-59-1-20-4	БК-3-59-1-20-5	6	МПСВ	1985	26,33	0,5	2,09	49,5486	178,37	0,006	0,2	0,2524	Сталь
БК-3-59-1-20-5	БК-3-59-1-20-6	6	МПСВ	1985	10,05	0,5	2,09	49,5486	178,37	0,002	0,2	0,2524	Сталь
БК-3-59-1-20-6	Потребитель	6	Частный		41,68	0,08	0,9	0,88	3,17	0,04	0,88	0,1751	Пластмасса
БК-3-59-1-20-6	БК-3-59-1-20-6-13	6	МПСВ	1985	8,09	0,5	2,09	48,6686	175,21	0,002	0,19	0,2479	Сталь
БК-3-59-1-20-6-13	БК-3-59-1-20-7	6	МПСВ	1985	30,68	0,5	2,09	48,6686	175,21	0,006	0,19	0,2479	Сталь
БК-3-59-1-20-7	БК-3-59-1-20-8	6	МПСВ	1985	14,94	0,5	2,09	48,6686	175,21	0,003	0,19	0,2479	Сталь
БК-3-59-1-20-8	Потребитель	6	Частный		7,81	0,05	0,9	0,88	3,17	0,087	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-20-8	БК-3-59-1-20-9	6	МПСВ	1985	75,43	0,5	2,09	47,7886	172,04	0,015	0,18	0,2434	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-9	БК-3-59-1-20-9-1	6	МПСВ		3,28	0,025	0,9	1,11	4	2,353	652,03	2,2613	Пластмасса
БК-3-59-1-20-9-1	Потребитель	6	МПСВ		33,1	0,025	0,9	0,88	3,17	14,968	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-9-1	ООО "Ижевск-химмаш"	6	ООО Ижевск-химмаш		38,55	0,05	0,9	0,23	0,83	0,023	0,54	0,1171	Пластмасса
БК-3-59-1-20-9	БК-3-59-1-20-10	6	МПСВ	1985	55,64	0,5	2,09	46,6786	168,04	0,011	0,17	0,2377	Сталь
БК-3-59-1-20-10	БК-3-59-1-20-11	6	МПСВ	1985	5,6	0,5	2,09	46,6786	168,04	0,001	0,17	0,2377	Сталь
БК-3-59-1-20-11	Потребитель	6	Частный		43,4	0,025	0,9	0,88	3,17	19,626	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-11	БК-3-59-1-20-12	6	МПСВ	1985	10,13	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,002	0,17	0,2333	Сталь
БК-3-59-1-20-12	БК-3-59-1-20-13	6	МПСВ	1985	47,08	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,009	0,17	0,2333	Сталь
БК-3-59-1-20-13	БК-3-59-1-20-14	6	МПСВ	1985	5,63	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,001	0,17	0,2333	Сталь
БК-3-59-1-20-14	ПГ-476	6	МПСВ	1985	85,32	0,5	2,09	45,7986	164,87	0,016	0,17	0,2333	Сталь
ПГ-476	Потребитель	6	Частный		37,26	0,05	0,9	0,88	3,17	0,416	10,14	0,4482	Пластмасса
ПГ-476	БК-3-59-1-20-15	6	МПСВ	1985	32,29	0,5	2,09	44,9186	161,71	0,006	0,16	0,2288	Сталь
БК-3-59-1-20-15	Потребитель	6	Частный		41,09	0,065	0,9	0,88	3,17	0,116	2,57	0,2652	Пластмасса
БК-3-59-1-20-15	БК-3-59-1-20-16	6	МПСВ	1985	24,7	0,5	2,09	44,0386	158,54	0,004	0,16	0,2243	Сталь
БК-3-59-1-20-16	БК-3-59-1-20-17	6	МПСВ	1985	43,4	0,5	2,09	44,0386	158,54	0,007	0,16	0,2243	Сталь
БК-3-59-1-20-17	БК-3-59-1-20-18	6	МПСВ	1985	31,29	0,5	2,09	43,1586	155,37	0,005	0,15	0,2198	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-17	Потребитель	6	Частный		45,15	0,08	0,9	0,88	3,17	0,044	0,88	0,1751	Пластмасса
БК-3-59-1-20-18	ПГ-477	6	МПСВ	1985	46,21	0,5	2,09	42,5284	153,1	0,007	0,14	0,2166	Сталь
ПГ-477	БК-3-59-1-20-19	6	МПСВ	1985	39,46	0,5	2,09	42,5284	153,1	0,006	0,14	0,2166	Сталь
БК-3-59-1-20-19	БК-3-59-1-20-19-1	6	Частный		4,21	0,02	0,9	0,88	3,17	6,378	1377,25	2,8012	Пластмасса
БК-3-59-1-20-19-1	Потребитель	6	Частный		18,45	0,02	0,9	0,88	3,17	27,951	1377,25	2,8012	Пластмасса
БК-3-59-1-20-19	БК-3-59-1-20-20	6	МПСВ	1985	67,73	0,5	2,09	41,6484	149,93	0,01	0,14	0,2121	Сталь
БК-3-59-1-20-20	БК-3-59-1-20-21	6	МПСВ	1985	30,15	0,5	2,09	41,6484	149,93	0,005	0,14	0,2121	Сталь
БК-3-59-1-20-21	Потребитель	6	ГАЗС		73,19	0,025	0,9	0,88	3,17	33,098	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-21	БК-3-59-1-20-22	6	МПСВ	1985	39,75	0,5	2,09	40,7684	146,77	0,006	0,13	0,2076	Сталь
БК-3-59-1-20-22	Потребитель	6	Нефтебаза		76,66	0,025	0,9	0,88	3,17	34,667	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-22	БК-3-59-1-20-23	6	МПСВ	1985	64,5	0,5	2,09	39,8884	143,6	0,009	0,13	0,2032	Сталь
БК-3-59-1-20-23	Потребитель	6	Частный		8,89	0,1	0,9	0,88	3,17	0,003	0,28	0,112	Сталь
БК-3-59-1-35	Потребитель	6	Частный		19,35	0,025	0,9	0,88	3,17	8,75	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-37	БК-3-59-1-38	6	МПСВ	1985	28,82	0,5	2,09	42,1152	151,61	0,005	0,14	0,2145	Сталь
БК-3-59-1-38	Потребитель	6	Частный		16,58	0,025	0,9	0,88	3,17	7,498	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-38	ПГ-465	6	МПСВ	1985	41,29	0,5	2,09	41,2352	148,45	0,006	0,14	0,21	Сталь
ПГ-465	БК-3-59-1-39	6	МПСВ	1985	27,15	0,5	2,09	41,2352	148,45	0,004	0,14	0,21	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-39	Потребитель	6	Частный		9,05	0,025	0,9	0,88	3,17	4,093	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-39	Потребитель	6	Частный		38,35	0,05	0,9	0,88	3,17	0,428	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-39	БК-3-59-1-40	6	МПСВ	1985	34,27	0,5	2,09	39,4752	142,11	0,005	0,13	0,201	Сталь
БК-3-59-1-40	БК-3-59-1-41	6	МПСВ	1985	25,75	0,5	2,09	39,4752	142,11	0,004	0,13	0,201	Сталь
БК-3-59-1-41	Потребитель	6	Частный		60,42	0,025	0,9	0,88	3,17	27,323	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-41	БК-3-59-1-42	6	МПСВ	1985	12,88	0,5	2,09	38,5952	138,94	0,002	0,12	0,1966	Сталь
БК-3-59-1-42	ПГ-466	6	МПСВ	1985	6,74	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,001	0,11	0,1921	Сталь
БК-3-59-1-42	Потребитель	6	Частный		54,76	0,025	0,9	0,88	3,17	24,763	411,1	1,7928	Пластмасса
ПГ-466	БК-3-59-1-43	6	МПСВ	1985	39,93	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,005	0,11	0,1921	Сталь
БК-3-59-1-43	БК-3-59-1-44	6	МПСВ	1985	23,81	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,003	0,11	0,1921	Сталь
БК-3-59-1-44	БК-3-59-1-45	6	МПСВ	1985	35,61	0,5	2,09	37,7152	135,77	0,004	0,11	0,1921	Сталь
БК-3-59-1-45	Потребитель	6	Частный		17,51	0,025	0,9	0,88	3,17	7,918	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-45	ПГ-467	6	МПСВ	1985	23,58	0,5	2,09	36,8352	132,61	0,003	0,11	0,1876	Сталь
ПГ-467	БК-3-59-1-46	6	МПСВ	1985	33,35	0,5	2,09	36,8352	132,61	0,004	0,11	0,1876	Сталь
БК-3-59-1-46	Потребитель	6	Частный		7,97	0,05	0,9	0,88	3,17	0,089	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-46	ПГ-468	6	МПСВ	1985	66,99	0,5	2,09	35,9552	129,44	0,008	0,1	0,1831	Сталь
ПГ-468	БК-3-59-1-47	6	МПСВ	1985	9,79	0,5	2,09	35,9552	129,44	0,001	0,1	0,1831	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-47	Потребитель	6	Частный		49,82	0,05	0,9	0,88	3,17	0,556	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-47	БК-3-59-1-55-2-10	6	Частный		124,57	0,065	0,9	1,6468	5,93	1,184	8,64	0,4963	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-10	Потребитель	6	Частный		14,77	0,05	0,9	0,88	3,17	0,165	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-10	БК-3-59-1-55-2-9	6	Частный		14,32	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,122	7,76	0,3905	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-9	БК-3-59-1-55-2-8	6	Частный		28,09	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,24	7,76	0,3905	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-8	БК-3-59-1-55-2-7	6	Частный		32,1	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,274	7,76	0,3905	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-7	БК-3-59-1-55-2-6	6	Частный		17,39	0,05	0,9	0,7668	2,76	0,148	7,76	0,3905	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-6	Потребитель	6	Частный		11,96	0,025	0,9	0,88	3,17	5,408	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-5	БК-3-59-1-55-2-6	6	Частный		23,1	0,05	0,9	0,1132	0,41	0,003	0,12	0,0577	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-4	БК-3-59-1-55-2-5	6	Частный		27,81	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,386	12,63	0,3604	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-3	БК-3-59-1-55-2-4	6	Частный		38,88	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,54	12,63	0,3604	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-2	БК-3-59-1-55-2-3	6	Частный		28,68	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,398	12,63	0,3604	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2-1	БК-3-59-1-55-2-2	6	Частный		24,98	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,347	12,63	0,3604	Пластмасса
БК-3-59-1-55-2	БК-3-59-1-55-2-1	6	Частный		19,4	0,02	0,9	0,1132	0,41	0,27	12,63	0,3604	Пластмасса
БК-3-59-1-20-23	ПГ-418	6	МПСВ	1985	70,11	0,5	2,09	39,0084	140,43	0,009	0,12	0,1987	Сталь
ПГ-418	БК-3-59-1-20-24	6	МПСВ	1985	26,05	0,5	2,09	39,0084	140,43	0,004	0,12	0,1987	Сталь
БК-3-59-1-20-24	БК-3-59-1-20-25	6	МПСВ	1985	7,76	0,5	2,09	36,9237	132,93	0,001	0,11	0,1881	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-24	БК-3-59-1-55-3	6	МПСВ	2004	22,97	0,5	0,76	2,0848	7,51	0	0	0,0106	Сталь
БК-3-59-1-47	БК-3-59-1-48	6	МПСВ	1985	4,38	0,5	2,09	33,4284	120,34	0	0,09	0,1703	Сталь
БК-3-59-1-48	Потребитель	6	Частный		17,32	0,15	0,9	0,88	3,17	0,001	0,04	0,0498	Пластмасса
БК-3-59-1-48	БК-3-59-1-49	6	МПСВ	1985	10,02	0,5	2,09	32,5484	117,17	0,001	0,09	0,1658	Сталь
БК-3-59-1-49	БК-3-59-1-50	6	МПСВ	1985	25,34	0,5	2,09	32,5484	117,17	0,002	0,09	0,1658	Сталь
БК-3-59-1-50	БК-3-59-1-51	6	МПСВ	1985	43,41	0,5	2,09	32,5484	117,17	0,004	0,09	0,1658	Сталь
БК-3-59-1-51	Потребитель	6	Частный		18,06	0,05	0,9	0,88	3,17	0,201	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-51	БК-3-59-1-52	6	МПСВ	1985	77,41	0,5	2,09	31,6684	114,01	0,007	0,08	0,1613	Сталь
БК-3-59-1-52	БК-3-59-1-53	6	МПСВ	1985	15,85	0,5	2,09	31,6684	114,01	0,001	0,08	0,1613	Сталь
БК-3-59-1-53	ПГ-420	6	МПСВ	1985	7,01	0,5	2,09	30,7884	110,84	0,001	0,08	0,1568	Сталь
БК-3-59-1-53	Потребитель	6	Частный		8,47	0,05	0,9	0,88	3,17	0,094	10,14	0,4482	Пластмасса
ПГ-420	БК-3-59-1-54	6	МПСВ	1985	37,56	0,5	2,09	30,7884	110,84	0,003	0,08	0,1568	Сталь
БК-3-59-1-54	БК-3-59-1-55	6	МПСВ	1985	37,9	0,5	2,09	30,7884	110,84	0,003	0,08	0,1568	Сталь
БК-3-59-1-55	БК-3-59-1-56	6	МПСВ	1985	3,59	0,5	2,09	31,88	114,77	0	0,08	0,1624	Сталь
БК-3-59-1-55-3	БК-3-59-1-55-2	6	МПСВ	2004	52,21	0,5	0,76	2,0848	7,51	0	0	0,0106	Сталь
БК-3-59-1-55-2	ПГ-419	6	МПСВ	2004	48,1	0,5	0,76	1,9716	7,1	0	0	0,01	Сталь
ПГ-419	Потребитель	6	Частный		23,08	0,08	0,9	0,88	3,17	0,022	0,88	0,1751	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-419	ВК-3-59-1-55	6	МПСВ	2004	77,01	0,5	0,76	1,0916	3,93	0	0	0,0056	Сталь
ВК-3-59-1-56	Потребитель	6	Частный		68,39	0,08	0,9	0,88	3,17	0,066	0,88	0,1751	Пластмасса
ВК-3-59-1-56	ВК-3-59-1-57	6	МПСВ	1984	428,66	0,4	2,16	31	111,6	0,119	0,25	0,2467	Сталь
ВК-3-59-1-57	ВНС Электонд	6	МПСВ		10,45	0,4	0,9	15,5	55,8	0,001	0,06	0,1233	Пластмасса
ВК-3-59-1-57	ВНС Электонд	6	МПСВ		11,82	0,4	0,9	15,5	55,8	0,001	0,06	0,1233	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-29	Узел-3-59-1-20-30	6	КУИ	1964	23,5	0,05	0,9	0,88	3,17	0,262	10,14	0,4482	Сталь
Узел-3-59-1-20-30	Потребитель	6	КУИ	1964	6,24	0,05	0,9	0,88	3,17	0,07	10,14	0,4482	Сталь
ВК-3-59-1-20-29	ВК-3-59-1-20-31	6	МПСВ	1983	34,86	0,5	2,23	29,22	105,19	0,003	0,07	0,1488	Сталь
ВК-3-59-1-20-31	Потребитель	6	МПСВ	2005	40,29	0,05	0,69	0,88	3,17	0,414	9,34	0,4482	Сталь
ВК-3-59-1-20-31	ВК-3-59-1-20-32	6	МПСВ	1983	19,23	0,5	2,23	28,34	102,02	0,001	0,07	0,1443	Сталь
ВК-3-59-1-20-32	Потребитель	6	Аренда	2007	66,35	0,1	0,55	0,88	3,17	0,019	0,26	0,112	Сталь
ВК-3-59-1-20-32	ВК-3-59-1-20-33	6	МПСВ	1983	57,81	0,5	2,23	27,46	98,86	0,004	0,06	0,1399	Сталь
ВК-3-59-1-20-33	Потребитель	6	МПСВ	1983	13,6	0,05	0,9	0,88	3,17	0,152	10,14	0,4482	Сталь
ВК-3-59-1-20-33	ВК-3-59-1-20-34	6	МПСВ	1983	80,52	0,5	2,23	26,58	95,69	0,005	0,06	0,1354	Сталь
ВК-3-59-1-20-34	ВК-3-59-1-20-36	6	МПСВ	1983	15,81	0,3	2,23	24,78	89,21	0,013	0,74	0,3506	Сталь
ВК-3-59-1-20-36	Потребитель	6	МПСВ	2004	8,86	0,1	0,76	0,88	3,17	0,003	0,27	0,112	Сталь
ВК-3-59-1-20-34	ВК-3-59-1-20-35	6	УНО	2004	48,79	0,065	0,76	1,8	6,48	0,524	9,76	0,5425	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-35	Детский сад №46	6	УНО	2004	16,2	0,065	0,76	1,8	6,48	0,174	9,76	0,5425	Сталь
БК-3-59-1-20-36	Узел-3-59-1 -20-37	6	МПСВ	1983	7,29	0,3	2,23	23,9	86,04	0,006	0,69	0,3381	Сталь
БК-3-59-1-20-38	ПГ-414	6	МПСВ	2005	10,45	0,1	0,631	2,64	9,5	0,024	2,08	0,3361	Пластмасса
ПГ-414	БК-3-59-1-20-38-1	6	МПСВ	2005	12,31	0,02	0,631	0,88	3,17	16,039	1184,5	2,8012	Пластмасса
БК-3-59-1-20-38-1	Потребитель	6	МПСВ	2005	11,4	0,02	0,631	0,88	3,17	14,854	1184,5	2,8012	Пластмасса
ПГ-414	БК-3-59-1-20-38-3	6	МПСВ	2005	35,13	0,1	0,631	0,88	3,17	0,01	0,26	0,112	Пластмасса
БК-3-59-1-20-38-3	Потребитель	6	МПСВ	2005	7,6	0,02	0,631	0,88	3,17	9,902	1184,5	2,8012	Пластмасса
ПГ-414	ПГ-413	6	МПСВ	2005	29,01	0,1	0,631	0,88	3,17	0,008	0,26	0,112	Пластмасса
ПГ-413	Потребитель	6	МПСВ	2004	9,15	0,032	0,701	0,88	3,17	0,998	99,18	1,0942	Пластмасса
БК-3-59-1-20-38	БК-3-59-1-20-38-2	6	МПСВ	2005	80,87	0,05	0,631	0,31	1,12	0,112	1,26	0,1579	Пластмасса
БК-3-59-1-20-38-2	СГБ №2	6	МПСВ	1956	6,81	0,1	4,12	0,31	1,12	0	0,03	0,0395	Сталь
БК-3-59-1-20-38	СГБ №2	6	МПСВ	2005	91,74	0,1	0,631	0,31	1,12	0,003	0,03	0,0395	Пластмасса
БК-3-59-1-20-38	БК-3-59-1-20-39	6	МПСВ	1983	154,75	0,5	2,23	20,64	74,3	0,006	0,04	0,1051	Сталь
БК-3-59-1-20-39	БК-3-59-1-20-39-1	6	МПСВ	2005	52,84	0,2	0,69	18	64,8	0,14	2,41	0,573	Сталь
БК-3-59-1-20-39-1	СГБ №2	6	МПСВ	2004	15,35	0,1	0,76	0,31	1,12	0	0,03	0,0395	Сталь
БК-3-59-1-20-39-1	Узел-3-59-1 -20-39-2	6	МП КТС	2003	44,22	0,2	0,771	17,69	63,68	0,117	2,4	0,5631	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-3	Потребитель	6	МП КТС		12,95	0,032	0,9	0,88	3,17	1,551	108,87	1,0942	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-39-3	БК-3-59-1-20-39-4	6	МП КТС	1983	4,21	0,2	2,171	5,79	20,84	0,002	0,36	0,1843	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-4	ЦТП 306	6	МП КТС		20,58	0,2	0,9	5,79	20,84	0,007	0,29	0,1843	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-3	БК-3-59-1-20-39-5	6	МП КТС	2005	7,98	0,025	0,69	0,88	3,17	3,242	369,38	1,7928	Сталь
БК-3-59-1-20-39-5	Потребитель	6	МП КТС		28,49	0,025	0,69	0,88	3,17	11,576	369,38	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-3	БК-3-59-1-20-39-6	6	УНО	2004	21,7	0,2	0,76	10,14	36,5	0,019	0,81	0,3228	Сталь
БК-3-59-1-20-39-6	Потребитель	6	ГУНО		10,54	0,05	0,9	0,88	3,17	0,118	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-6	БК-3-59-1-20-39-7	6	МПСВ	2004	93,74	0,05	0,701	1,54	5,54	2,879	27,92	0,7843	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-7	Детский сад №19	6	МПСВ	2004	19,38	0,05	0,701	1,54	5,54	0,595	27,92	0,7843	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-6	ПГ-410	6	УНО	2004	67,86	0,2	0,76	7,72	27,79	0,036	0,48	0,2457	Сталь
ПГ-410	Потребитель	6	ГУНО		7,9	0,025	0,9	0,88	3,17	3,572	411,1	1,7928	Пластмасса
ПГ-410	БК-3-59-1-20-39-8	6	УНО	2004	16,56	0,2	0,76	6,84	24,62	0,007	0,38	0,2177	Сталь
БК-3-59-1-20-39-8	БК-3-59-1-20-39-9	6	Бесхоз-ный		24,57	0,15	0,9	2,66	9,58	0,008	0,29	0,1505	Чугун
БК-3-59-1-20-39-9	БК-3-59-1-20-39-10	6	Бесхоз-ный		62,76	0,15	0,9	2,66	9,58	0,02	0,29	0,1505	Чугун
БК-3-59-1-20-39-10	БК-3-59-1-20-39-11	6	Бесхоз-ный		78,57	0,15	0,9	2,66	9,58	0,025	0,29	0,1505	Чугун
БК-3-59-1-20-39-11	Детский сад №33	6	Д/с №19		111,95	0,032	0,9	0,9	3,24	14,016	113,81	1,1191	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-11	Потребитель	6	Частный		76,71	0,025	0,9	0,88	3,17	34,689	411,1	1,7928	Пластмасса
БК-3-59-1-20-39-11	ПГ-411	6	Бесхоз-ный		45,09	0,15	0,9	0,88	3,17	0,002	0,04	0,0498	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-411	ВК-3-59-1-20-39-14	6	СЭГЗ		186,79	0,1	0,9	0,88	3,17	0,058	0,28	0,112	Сталь
ВК-3-59-1-20-39-14	Потребитель	6	СЭГЗ		12,72	0,1	0,9	0,88	3,17	0,004	0,28	0,112	Сталь
ВК-3-59-1-20-39	ВК-3-59-1-20-40	6	МПСВ	1983	96,4	0,5	2,23	2,64	9,5	0	0	0,0134	Сталь
ВК-3-59-1-20-39-8	ВК-3-59-1-20-39-15	6	Частный	2005	20,5	0,15	0,9	4,18	15,05	0,015	0,67	0,2365	Сталь
ВК-3-59-1-20-39-15	ВК-3-59-1-20-39-16	6	Частный	2005	4,58	0,15	0,9	3,5153	12,66	0,002	0,48	0,1989	Сталь
ВК-3-59-1-20-39-16	Школа №13	6	КУИ	2004	16,7	0,1	0,9	1,54	5,54	0,015	0,81	0,1961	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-39-15	ВК-3-59-1-20-39-17	6	Бесхоз-ный	2012	111,15	0,1	0,141	0,6647	2,39	0,017	0,14	0,0846	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-39-17	ВК-3-59-1-20-39-19	6	Бесхоз-ный	2012	34,1	0,1	0,141	0,6647	2,39	0,005	0,14	0,0846	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-39-19	ВК-3-59-1-20-39-20	6	Бесхоз-ный	2012	5,47	0,1	0,141	0,88	3,17	0,001	0,23	0,112	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-39-19	Потребитель	6	МПСВ	2004	60,83	0,05	0,76	0,88	3,17	0,643	9,61	0,4482	Сталь
ВК-3-59-1-20-39-20	Потребитель	6	Бесхоз-ный	2012	50,24	0,05	0,141	0,88	3,17	0,371	6,72	0,4482	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-39-16	ВК-3-59-1-20-39-18	6	Бесхоз-ный		97,51	0,15	0,9	1,9753	7,11	0,018	0,16	0,1118	Чугун
ВК-3-59-1-20-39-18	Потребитель	6	МУОЦ Сокол		35,21	0,05	0,9	0,88	3,17	0,393	10,14	0,4482	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-39-18	ВК-3-59-1-20-39-19	6	Бесхоз-ный		38,43	0,15	0,9	1,0953	3,94	0,002	0,06	0,062	Чугун
ВК-3-59-1-20-40	Потребитель	6	КБЭ		42,87	0,1	0,9	0,88	3,17	0,013	0,28	0,112	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-40	ВК-3-59-1-20-40-1	6	Аренда	1975	221,22	0,1	2,79	1,76	6,34	0,359	1,48	0,2241	Пластмасса
ВК-3-59-1-20-40-1	ВК-3-59-1-20-40-2	6	Аренда	1975	48,28	0,1	2,79	1,76	6,34	0,078	1,48	0,2241	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-40-2	БК-3-59-1-20-40-3	6	МПСВ	1975	105,51	0,1	2,79	1,76	6,34	0,171	1,48	0,2241	Сталь
БК-3-59-1-20-40-3	Потребитель	6	Бесхоз- ный		34,08	0,05	0,9	0,88	3,17	0,38	10,14	0,4482	Пластмасса
БК-3-59-1-20-40-3	БК-3-59-1-20-40-4	6	МПСВ	1975	40,94	0,1	2,79	0,88	3,17	0,017	0,38	0,112	Сталь
БК-3-59-1-20-40-4	БК-3-59-1-20-40-5	6	МПСВ	1975	24,74	0,05	2,79	0,88	3,17	0,428	15,74	0,4482	Сталь
БК-3-59-1-20-40-5	БК-3-59-1-20-40-6	6	МПСВ	1975	12,5	0,05	2,79	0,88	3,17	0,216	15,74	0,4482	Сталь
БК-3-59-1-20-40-6	БК-3-59-1-20-40-7	6	МПСВ	1975	28,16	0,05	2,79	0,88	3,17	0,488	15,74	0,4482	Сталь
БК-3-59-1-20-40-7	Потребитель	6	МПСВ	1975	40,11	0,05	2,79	0,88	3,17	0,695	15,74	0,4482	Сталь
Узел-3-59-1-6	Узел-3-59-1-7	6	МПСВ	1999	227,38	0,5	1,11	54,256	195,32	0,05	0,2	0,2763	Сталь
Узел-3-59-1-7	БК-3-59-1-8	6	МПСВ	1985	42,91	0,5	2,09	54,256	195,32	0,011	0,23	0,2763	Сталь
Узел-3-59-1-9	БК-3-59-1-10	6	МПСВ	2005	101,9	0,5	0,69	52,316	188,34	0,019	0,17	0,2664	Сталь
Узел-3-59-1-11	ПГ-480	6	МПСВ	2006	55,07	0,5	0,62	46,6258	167,85	0,008	0,14	0,2375	Сталь
Узел-3-59-1-31-1	ПГ-463	6	МПСВ	2007	20,75	0,5	0,55	47,8712	172,34	0,003	0,14	0,2438	Сталь
Узел-3-59-1-36	БК-3-59-1-37	6	МПСВ	1985	11,97	0,5	2,09	42,1152	151,61	0,002	0,14	0,2145	Сталь
Узел-3-59-1-20-37	БК-3-59-1-20-38	6	МПСВ	1983	65,33	0,5	2,23	23,9	86,04	0,003	0,05	0,1217	Сталь
Узел-3-59-1-20-39-2	БК-3-59-1-20-39-3	6	МП КТС	2003	38,99	0,2	0,771	17,69	63,68	0,103	2,4	0,5631	Пластмасса
БК-29	БК-30	6	МУ УБ		89,64	0,09	0,001	0,39	1,4	0,008	0,08	0,0613	Пластмасса
БК-30	БК-31	6	МУ УБ		68,99	0,09	0,001	0,13	0,47	0,001	0,01	0,0204	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-31	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		15,5	0,025	0,001	0,13	0,47	0,096	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-30	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		19,48	0,025	0,001	0,13	0,47	0,121	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-30	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		16,31	0,025	0,001	0,13	0,47	0,101	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-28	ВК-29	6	МУ УБ		64,74	0,09	0,001	0,39	1,4	0,006	0,08	0,0613	Пластмасса
ВК-27	ВК-28	6	МУ УБ		135,89	0,09	0,001	0,39	1,4	0,012	0,08	0,0613	Пластмасса
ВК-27	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,67	0,025	0,001	0,13	0,47	0,091	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-27	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		32,87	0,025	0,001	0,13	0,47	0,203	5,63	0,2648	Пластмасса
Узел-1Д	ВК-27	6	МУ УБ		93,26	0,1	0,001	0,65	2,34	0,013	0,13	0,0828	Сталь
Узел-1Д	ВК-25	6	МУ УБ		52,96	0,09	0,001	0,39	1,4	0,005	0,08	0,0613	Пластмасса
ВК-25	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		16,57	0,025	0,001	0,13	0,47	0,103	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-25	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		21,2	0,025	0,001	0,13	0,47	0,131	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-25	ВК-26	6	МУ УБ		72,43	0,09	0,001	0,13	0,47	0,001	0,01	0,0204	Пластмасса
ВК-26	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		25,82	0,025	0,001	0,13	0,47	0,16	5,63	0,2648	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-22	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,19	0,025	0,001	0,13	0,47	0,088	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-24	Узел-1Д	6	МУ УБ		210,24	0,1	0,07	1,04	3,74	0,069	0,3	0,1324	Сталь
ВК-24	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,68	0,025	0,001	0,13	0,47	0,091	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-21	ВК-24	6	МУ УБ		91,99	0,1	0,07	1,17	4,21	0,037	0,37	0,149	Сталь
ВК-21	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		20,14	0,025	0,001	0,13	0,47	0,125	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-21	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		18,4	0,025	0,001	0,13	0,47	0,114	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-18	ВК-20	6	МУ УБ		295,48	0,09	0,001	0,26	0,94	0,01	0,03	0,0409	Пластмасса
ВК-20	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		28,05	0,025	0,001	0,13	0,47	0,174	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-20	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		10,14	0,025	0,001	0,13	0,47	0,063	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-44	ВК-17	6	МУ УБ		172,42	0,09	0,001	4,55	16,38	1,203	6,34	0,7152	Пластмасса
ВК-44	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		29,57	0,025	0,001	0,13	0,47	0,183	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-45	ВК-44	6	МУ УБ		77,02	0,09	0,001	4,68	16,85	0,565	6,67	0,7357	Пластмасса
ВК-46	ВК-45	6	МУ УБ		255,67	0,1	0,07	4,68	16,85	1,234	4,39	0,5959	Сталь
ВК-17	ВК-36	6	МУ УБ		96,32	0,09	0,001	0,65	2,34	0,022	0,21	0,1022	Пластмасса
ВК-36	ВК-37	6	МУ УБ		16,14	0,09	0,001	0,52	1,87	0,003	0,14	0,0817	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-36	ВК-41	6	МУ УБ		13,92	0,1	0,07	0,13	0,47	0	0,01	0,0166	Сталь
ВК-41	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		16,2	0,025	0,001	0,13	0,47	0,1	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-37	ВК-38	6	МУ УБ		107,48	0,09	0,001	0,52	1,87	0,017	0,14	0,0817	Пластмасса
ВК-38	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		19,95	0,025	0,001	0,13	0,47	0,124	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-38	ВК-39	6	МУ УБ		74,25	0,09	0,001	0,39	1,4	0,007	0,08	0,0613	Пластмасса
ВК-39	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,4	0,025	0,001	0,13	0,47	0,089	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-39	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		17,18	0,025	0,001	0,13	0,47	0,106	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-17	ВК-16	6	МУ УБ		177,49	0,1	0,07	1,95	7,02	0,176	0,9	0,2483	Сталь
ВК-16	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,37	0,025	0,001	0,13	0,47	0,089	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-39	ВК-40	6	МУ УБ		273,4	0,09	0,001	0,13	0,47	0,004	0,01	0,0204	Пластмасса
ВК-40	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		17,96	0,025	0,001	0,13	0,47	0,111	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-16	ВК-15	6	МУ УБ		160,02	0,1	0,07	1,82	6,55	0,141	0,8	0,2317	Сталь
ВК-15	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		15,27	0,025	0,001	0,13	0,47	0,095	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-15	ВК-14	6	МУ УБ		140,52	0,1	0,07	1,69	6,08	0,108	0,7	0,2152	Сталь
ВК-14	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		18,34	0,025	0,001	0,13	0,47	0,114	5,63	0,2648	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-14	БК-13	6	МУ УБ		100,07	0,1	0,07	1,56	5,62	0,067	0,61	0,1986	Сталь
БК-13	БК-12	6	МУ УБ		135,66	0,1	0,07	1,56	5,62	0,091	0,61	0,1986	Сталь
БК-12	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		11,85	0,025	0,001	0,13	0,47	0,073	5,63	0,2648	Пластмасса
БК-12	БК-11	6	МУ УБ		45,72	0,1	0,07	1,43	5,15	0,026	0,52	0,1821	Сталь
БК-11	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		19,77	0,025	0,001	0,13	0,47	0,122	5,63	0,2648	Пластмасса
БК-11	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		18,25	0,025	0,001	0,13	0,47	0,113	5,63	0,2648	Пластмасса
БК-11	БК-10	6	МУ УБ		63,66	0,1	0,07	1,17	4,21	0,026	0,37	0,149	Сталь
БК-10	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,72	0,025	0,001	0,13	0,47	0,091	5,63	0,2648	Пластмасса
БК-10	БК-9	6	МУ УБ		18,91	0,1	0,07	1,04	3,74	0,006	0,3	0,1324	Сталь
БК-9	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		7,77	0,025	0,001	0,13	0,47	0,048	5,63	0,2648	Пластмасса
БК-9	БК-8	6	МУ УБ		29,29	0,1	0,07	0,91	3,28	0,008	0,24	0,1159	Сталь
БК-8	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		9,43	0,025	0,001	0,13	0,47	0,058	5,63	0,2648	Пластмасса
БК-8		6	МУ УБ		59,74	0,1	0,07	0,78	2,81	0,012	0,18	0,0993	Сталь
	БК-7	6	Частный		7,66	0,025	0,001	0,13	0,47	0,047	5,63	0,2648	Пластмасса
БК-7	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		10,87	0,025	0,001	0,13	0,47	0,067	5,63	0,2648	Пластмасса
	БК-6	6	МУ УБ		59,25	0,1	0,07	0,65	2,34	0,009	0,13	0,0828	Сталь
БК-6	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,02	0,025	0,001	0,13	0,47	0,087	5,63	0,2648	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-6	ВК-5(Д)	6	МУ УБ		70,02	0,1	0,07	0,52	1,87	0,007	0,09	0,0662	Сталь
ВК-2(Д)	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		11	0,025	0,001	0,13	0,47	0,068	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-2(Д)	ВК-1(Д)	6	МУ УБ		34,46	0,1	0,07	0,13	0,47	0	0,01	0,0166	Сталь
ВК-1(Д)	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		13,27	0,025	0,001	0,13	0,47	0,082	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-21	ВК-22	6	МУ УБ		189,45	0,09	0,001	0,13	0,47	0,003	0,01	0,0204	Пластмасса
ВК-18	ВК-21	6	МУ УБ		189,61	0,1	0,07	1,56	5,62	0,127	0,61	0,1986	Сталь
ВК-18	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		16,08	0,025	0,001	0,13	0,47	0,1	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-17	ВК-18	6	МУ УБ		103,03	0,1	0,07	1,95	7,02	0,102	0,9	0,2483	Сталь
ВК-5(Д)	ВК-3(Д)	6	МУ УБ		35,09	0,1	0,07	0,52	1,87	0,003	0,09	0,0662	Сталь
ВК-3(Д)	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		14,04	0,025	0,001	0,13	0,47	0,087	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-3(Д)	ВК-2(Д)	6	МУ УБ		54,25	0,1	0,07	0,26	0,94	0,001	0,02	0,0331	Сталь
ВК-3(Д)	ВК-4(Д)	6	МУ УБ		42,16	0,1	0,07	0,13	0,47	0	0,01	0,0166	Сталь
ВК-4(Д)	Жилые дома - Дубровка	6	Частный		10,02	0,025	0,001	0,13	0,47	0,062	5,63	0,2648	Пластмасса
ВК-46	Жилые дома - Дубровка	6	МУ УБ		351,77	0,09	0,001	0,13	0,47	0,005	0,01	0,0204	Пластмасса
ВК-3-59-1-10	ВК-46	6	МУ УБ		477,26	0,1	0,07	4,81	17,32	2,422	4,61	0,6124	Сталь
ВК-3-59-1-2	Узел-3-59-1-16	6	МПСВ		4221,94	0,5	0,001	69,6542	250,76	1,046	0,23	0,3548	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВНС-Электонд	ВК-3-59-1-58	7	МПСВ	1984	69,2	0,3	3,45	62,7627	225,95	0,409	5,37	0,8879	Чугун
ВНС-Электонд	ВК-3-59-1-58	7	МПСВ	1984	70,66	0,3	3,45	62,1083	223,59	0,409	5,26	0,8787	Пластмасса
ВК-3-59-1-58	ВК-3-59-1-58-1	7	МПСВ	1969	60,15	0,3	3,45	62,499	225	0,352	5,33	0,8842	Чугун
ВК-3-59-1-58-1	ПГ-421	7	МПСВ	1973	95,48	0,3	3,1	62,499	225	0,54	5,14	0,8842	Чугун
ПГ-421	ВК-3-59-1-58-2	7	МПСВ	1973	4,15	0,3	3,1	62,499	225	0,023	5,14	0,8842	Чугун
ВК-3-59-1-58-2	ВК-3-59-1-58-4	7	МПСВ	2005	40,96	0,15	0,69	1,56	5,62	0,005	0,1	0,0883	Сталь
ВК-3-59-1-58-4	Потребитель	7	МПСВ	1977	13	0,1	0,9	0,78	2,81	0,003	0,22	0,0993	Сталь
ВК-3-59-1-58-4	Потребитель	7	МПСВ	1977	35,64	0,1	0,9	0,78	2,81	0,009	0,22	0,0993	Сталь
ВК-3-59-1-58-2	Потребитель	7	Аренда	1971	50,49	0,1	0,9	0,78	2,81	0,012	0,22	0,0993	Сталь
ВК-3-59-1-58-2	ПГ-422	7	МПСВ	1973	116,08	0,3	3,1	60,159	216,57	0,608	4,76	0,8511	Чугун
ПГ-422	ВК-3-59-1-58-5	7	МПСВ	1970	51,08	0,2	0,9	9,27	33,37	0,04	0,71	0,2951	Чугун
ВК-3-59-1-58-5	ВК-3-59-1-58-6	7	МПСВ	1970	45,06	0,2	0,9	9,27	33,37	0,035	0,71	0,2951	Чугун
ВК-3-59-1-58-6	ВК-3-59-1-58-7	7	МПСВ	1970	37,51	0,2	0,9	9,27	33,37	0,029	0,71	0,2951	Чугун
ВК-3-59-1-58-7	Потребитель	7	МПСВ	1972	34,13	0,1	0,9	0,78	2,81	0,008	0,22	0,0993	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-58-7	БК-3-59-1-58-8	7	МП КТС		59,74	0,2	0,9	8,49	30,56	0,039	0,6	0,2703	Пластмасса
БК-3-59-1-58-8	ЦТП ЭГЗ	7	МПКТС		4,99	0,2	0,9	8,49	30,56	0,003	0,6	0,2703	Пластмасса
ПГ-422	БК-3-59-1-58-9	7	МПСВ	1973	64,61	0,3	3,1	50,889	183,2	0,243	3,41	0,7199	Чугун
БК-3-59-1-58-9	БК-3-59-1-58-10	7	МПСВ	2005	33,93	0,1	0,69	3,88	13,97	0,166	4,46	0,494	Сталь
БК-3-59-1-58-10	Школа №7	7	МПСВ	2005	18,99	0,1	0,69	3,1	11,16	0,06	2,89	0,3947	Сталь
БК-3-59-1-58-10	Потребитель	7	УНО	1970	31,85	0,05	0,9	0,78	2,81	0,281	8,02	0,3973	Сталь
БК-3-59-1-58-9	БК-3-59-1-58-11	7	МПСВ	1973	15,99	0,3	3,1	47,009	169,23	0,051	2,92	0,6651	Чугун
БК-3-59-1-58-11	БК-3-59-1-58-12	7	МПСВ	1975	28,74	0,1	0,9	8,66	31,18	0,735	23,24	1,1026	Сталь
БК-3-59-1-58-12	Потребитель	7	МПСВ	1976	13,46	0,15	0,9	0,78	2,81	0	0,03	0,0441	Сталь
БК-3-59-1-58-12	БК-3-59-1-58-13	7	МП КТС	1975	11,92	0,15	0,9	7,88	28,37	0,03	2,3	0,4459	Пластмасса
БК-3-59-1-58-13	Потребитель	7	Кооператив Дружба	1975	9,84	0,1	0,9	0,78	2,81	0,002	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-58-13	ЦТП 20 лет Победы	7	МП КТС	1975	23,14	0,15	0,9	7,1	25,56	0,048	1,88	0,4018	Пластмасса
БК-3-59-1-58-11	БК-3-59-1-58-14	7	МПСВ	1973	81,21	0,3	3,1	38,349	138,06	0,174	1,95	0,5425	Чугун
БК-3-59-1-58-14	БК-3-59-1-58-15	7	КУИ	1973	39,08	0,15	0,9	2,9815	10,73	0,015	0,35	0,1687	Пластмасса
БК-3-59-1-58-15	БК-3-59-1-58-16	7	КУИ	1973	4,84	0,15	0,9	2,9815	10,73	0,002	0,35	0,1687	Пластмасса
БК-3-59-1-58-16	БК-3-59-1-58-17	7	КУИ	1973	93,9	0,15	0,9	2,9815	10,73	0,037	0,35	0,1687	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-58-17	Потребитель	7	МПСВ	1980	57,82	0,065	0,9	0,78	2,81	0,13	2,04	0,2351	Сталь
БК-3-59-1-58-17	БК-3-59-1-58-18	7	КУИ	1973	37,62	0,15	0,9	2,2015	7,93	0,008	0,2	0,1246	Пластмасса
БК-3-59-1-58-18	Потребитель	7	КУИ		44,49	0,1	0,9	0,78	2,81	0,011	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-58-18	ПГ-446	7	КУИ	1973	67,92	0,15	0,9	1,4215	5,12	0,007	0,09	0,0804	Пластмасса
БК-3-59-1-58	БК-3-59-1-59	7	МПСВ	1969	72,65	0,3	3,45	62,372	224,54	0,424	5,3	0,8824	Чугун
БК-3-59-1-59	Потребитель	7	МПСВ	1973	33,48	0,1	0,9	0,78	2,81	0,008	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-59	БК-3-59-1-60	7	МПСВ	1969	44,07	0,3	3,45	61,592	221,73	0,251	5,17	0,8714	Чугун
БК-3-59-1-60	БК-3-59-1-61	7	МПСВ	1969	52,84	0,3	3,45	61,592	221,73	0,301	5,17	0,8714	Чугун
БК-3-59-1-61	БК-3-59-1-61-1	7	МПСВ	1996	29,65	0,2	1,32	18,2717	65,78	0,096	2,94	0,5816	Сталь
БК-3-59-1-61-1	БК-3-59-1-61-2	7	МПСВ	1996	19,53	0,2	1,32	18,2717	65,78	0,063	2,94	0,5816	Сталь
БК-3-59-1-61-2	Потребитель	7	МПСВ	1973	22,93	0,1	2,93	0,78	2,81	0,008	0,31	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-61-2	БК-3-59-1-61-3	7	МПСВ	1996	24,48	0,2	1,32	17,4917	62,97	0,073	2,7	0,5568	Сталь
БК-3-59-1-61-3	Потребитель	7	МПСВ	1997	11,98	0,08	0,9	0,78	2,81	0,009	0,7	0,1552	Сталь
БК-3-59-1-61-3	БК-3-59-1-61-4	7	МПСВ	1996	15,65	0,2	1,32	16,7117	60,16	0,043	2,47	0,532	Сталь
БК-3-59-1-61-4	БК-3-59-1-61-5	7	МПСВ	1996	27,36	0,2	1,32	16,7117	60,16	0,074	2,47	0,532	Сталь
БК-3-59-1-61-5	Потребитель	7	МПСВ	1972	44,8	0,1	3	0,78	2,81	0,015	0,31	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-61-5	БК-3-59-1-61-6	7	МПСВ	1979	48,86	0,2	2,75	15,9317	57,35	0,152	2,83	0,5071	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-61-6		7	МПСВ	1969	57,75	0,2	3,45	0,78	2,81	0	0,01	0,0248	Чугун
БК-3-59-1-61-7	Потребитель	7	МПСВ	1969	38,12	0,08	3,21	0,78	2,81	0,044	1,04	0,1552	Сталь
БК-3-59-1-61-6	БК-3-59-1-61-8	7	МПСВ	1979	8,35	0,2	2,75	15,1517	54,55	0,023	2,56	0,4823	Чугун
БК-3-59-1-61-8	БК-3-59-1-61-9	7	МПСВ	1996	58,4	0,2	1,32	15,1517	54,55	0,131	2,04	0,4823	Сталь
БК-3-59-1-61-9	БК-3-59-1-61-10	7	МПСВ	1996	64,52	0,2	1,32	15,1517	54,55	0,145	2,04	0,4823	Сталь
БК-3-59-1-61-10	БК-3-59-1-61-11	7	МПСВ	1979	11,83	0,2	2,75	0,78	2,81	0	0,01	0,0248	Чугун
БК-3-59-1-61-11	Потребитель	7	МПСВ	1996	15,16	0,1	1,32	0,78	2,81	0,004	0,24	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-61-10	БК-3-59-1-61-14	7	МПСВ	1979	97,08	0,2	2,75	14,3717	51,74	0,246	2,3	0,4575	Чугун
БК-3-59-1-61-14	ПГ-446	7	МПСВ	1979	36,22	0,2	2,75	9,3435	33,64	0,039	0,98	0,2974	Чугун
БК-3-59-1-61-14	ПГ-530	7	Аренда	1972	68,12	0,15	3	5,0282	18,1	0,103	1,38	0,2845	Сталь
ПГ-530	Потребитель	7	МПСВ	2004	17,74	0,1	0,76	0,78	2,81	0,004	0,22	0,0993	Сталь
ПГ-530	БК-3-59-1-61-14-1	7	Аренда	1972	55	0,15	3	4,2482	15,29	0,06	0,99	0,2404	Сталь
БК-3-59-1-61-14-1	Потребитель	7	МПСВ	1973	54,34	0,1	2,93	0,78	2,81	0,018	0,31	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-61-14-1	БК-3-59-1-61-14-2	7	Аренда	1972	59,09	0,15	3	3,4682	12,49	0,043	0,66	0,1963	Сталь
БК-3-59-1-61-14-2	Потребитель	7	Аренда	1974	23,11	0,08	2,86	0,78	2,81	0,025	1	0,1552	Сталь
БК-3-59-1-61-14-2	БК-3-59-1-61-14-3	7	МПСВ	1972	35,98	0,08	3	0,78	2,81	0,04	1,02	0,1552	Сталь
БК-3-59-1-61-14-3	Потребитель	7	МПСВ	1972	19,12	0,08	3	0,78	2,81	0,021	1,02	0,1552	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-61-14-2	БК-3-59-1-65	7	Аренда	1972	63,58	0,15	3	1,9082	6,87	0,014	0,21	0,108	Сталь
БК-3-59-1-61	ПГ-423	7	МПСВ	1969	106,37	0,3	3,45	43,3203	155,95	0,3	2,57	0,6129	Чугун
ПГ-423	Потребитель	7	Аренда	1971	33,71	0,1	3,07	0,78	2,81	0,012	0,31	0,0993	Сталь
ПГ-423	БК-3-59-1-62	7	МПСВ	1969	103,59	0,3	3,45	42,5403	153,15	0,282	2,48	0,6018	Чугун
БК-3-59-1-62	БК-3-59-1-63	7	МПСВ	1969	111,82	0,3	3,45	40,7703	146,77	0,28	2,28	0,5768	Чугун
БК-3-59-1-63	Потребитель	7	МПСВ	1970	23,32	0,15	3,14	0,78	2,81	0,001	0,04	0,0441	Сталь
БК-3-59-1-63	БК-3-59-1-63-1	7	ОАО Элеконд		55,33	0,3	0,9	1,53	5,51	0	0	0,0216	Пластмасса
БК-3-59-1-63-1	Потребитель	7	МПСВ	1988	56,45	0,065	1,88	0,78	2,81	0,16	2,57	0,2351	Сталь
БК-3-59-1-63-1	ОАО "Элеконд"	7	ОАО Элеконд		151,91	0,15	0,9	0,75	2,7	0,005	0,03	0,0424	Пластмасса
БК-3-59-1-63	БК-3-59-1-64	7	МПСВ	1969	148,18	0,3	3,45	38,4603	138,46	0,33	2,03	0,5441	Чугун
БК-3-59-1-64	БК-3-59-1-64-1	7	МПСВ	1965	55,84	0,2	3,49	16,27	58,57	0,197	3,2	0,5179	Сталь
БК-3-59-1-64-1	ЦТП Элеконд	7	Энергоуправление	1973	38,47	0,1	0,9	14,19	51,08	2,616	61,83	1,8068	Пластмасса
БК-3-59-1-64-1	БК-3-59-1-64-2	7	МПСВ	1965	49,39	0,2	3,49	2,08	7,49	0,003	0,06	0,0662	Сталь
БК-3-59-1-64-2	БК-3-59-1-64-2	7	УНО	1986	38,23	0,05	2,02	1,3	4,68	1,244	29,58	0,6621	Сталь
БК-3-59-1-64-2	Детский сад №17	7	УНО	1986	10,23	0,05	2,02	1,3	4,68	0,333	29,58	0,6621	Сталь
БК-3-59-1-64-2	БК-3-59-1-64-3	7	МПСВ	1965	14,17	0,2	3,49	0,78	2,81	0	0,01	0,0248	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-64-3	Потребитель	7	Аренда	1968	14,49	0,1	0,9	0,78	2,81	0,004	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-64	ПГ-425	7	МПСВ	1969	50,36	0,3	3,45	22,1903	79,89	0,038	0,68	0,3139	Чугун
ПГ-425	Потребитель	7	Аренда	1980	21,94	0,1	2,44	0,78	2,81	0,007	0,29	0,0993	Сталь
ПГ-425	БК-3-59-1-65	7	МПСВ	1969	50,38	0,3	3,45	21,4103	77,08	0,035	0,63	0,3029	Чугун
БК-3-59-1-65	ПГ-426	7	МПСВ		80,95	0,3	0,9	11,2133	40,37	0,011	0,13	0,1586	Пластмасса
ПГ-426	БК-3-59-1-65-1	7	ОАО Электонд		66,47	0,3	0,9	0,75	2,7	0	0	0,0106	Пластмасса
БК-3-59-1-65-1	БК-3-59-1-65-3	7	ОАО Электонд		36,51	0,15	0,9	0,75	2,7	0,001	0,03	0,0424	Пластмасса
БК-3-59-1-65-3	ОАО "Электонд"	7	ОАО Электонд		26,51	0,15	0,9	0,75	2,7	0,001	0,03	0,0424	Пластмасса
ПГ-426	ПГ-428	7	МПСВ		71,27	0,3	0,9	10,4633	37,67	0,009	0,11	0,148	Пластмасса
ПГ-428	БК-3-59-1-65-5	7	МПСВ		74,25	0,3	0,9	10,4633	37,67	0,009	0,11	0,148	Пластмасса
БК-3-59-1-65-5	БК-3-59-1-65-6	7	МПСВ	1982	90,97	0,3	2,54	2,341	8,43	0,001	0,01	0,0331	Чугун
БК-3-59-1-65-6	ПГ-430	7	МПСВ	1982	128,13	0,3	2,54	2,341	8,43	0,001	0,01	0,0331	Чугун
ПГ-430	ПГ-431	7	МПСВ	1982	93,73	0,3	2,54	2,341	8,43	0,001	0,01	0,0331	Чугун
ПГ-431	Детский сад №42	7	МПСВ	1988	70,2	0,15	1,88	1,54	5,54	0,009	0,12	0,0871	Сталь
ПГ-431	БК-3-59-1-65-7	7	МПСВ	1982	86,56	0,3	2,54	0,801	2,88	0	0	0,0113	Чугун
БК-3-59-1-65-7	БК-3-59-1-65-11	7	МПСВ	1982	42,32	0,3	2,54	0,801	2,88	0	0	0,0113	Чугун
ПГ-432	БК-3-59-1-65-11	7	МПСВ	1982	16,68	0,3	2,54	0,079	0,28	0	0	0,0011	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-435	ПГ-432	7	МПСВ	1982	48,46	0,3	2,54	0,079	0,28	0	0	0,0011	Чугун
БК-3-59-1-65-12	ПГ-435	7	МПСВ	1982	60,84	0,3	2,54	0,079	0,28	0	0	0,0011	Чугун
ПГ-436	БК-3-59-1-65-12	7	МПСВ	1982	87,48	0,3	2,54	0,079	0,28	0	0	0,0011	Чугун
БК-3-59-1-65-14	ПГ-433	7	СПТУ №26		82,05	0,2	0,9	0,3732	1,34	0	0	0,0119	Чугун
ПГ-433	ПГ-434	7	СПТУ №26		56,53	0,2	0,9	0,3732	1,34	0	0	0,0119	Чугун
ПГ-434	БК-3-59-1-65-18	7	СПТУ №26		42,11	0,2	0,9	0,3732	1,34	0	0	0,0119	Чугун
БК-3-59-1-65-18	БК-3-59-1-65-17	7	СПТУ №26		35,81	0,2	0,9	0,3732	1,34	0	0	0,0119	Чугун
БК-3-59-1-65-17	Потребитель	7	СПТУ №26	1982	36,76	0,1	0,9	0,78	2,81	0,009	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-65-16	БК-3-59-1-65-17	7	СПТУ №26		29,75	0,2	0,9	0,4068	1,46	0	0	0,013	Чугун
БК-3-59-1-65-16	СПТУ №29	7	СПТУ №26	1982	23	0,1	2,54	0,1	0,36	0	0,01	0,0127	Чугун
БК-3-59-1-65-15	БК-3-59-1-65-16	7	СПТУ №26		38,13	0,2	0,9	0,5068	1,82	0	0	0,0161	Чугун
БК-3-59-1-65-14	БК-3-59-1-65-15	7	СПТУ №26		97,38	0,2	0,9	0,5068	1,82	0	0	0,0161	Чугун
ПГ-438	ПГ-436	7	МПСВ	1982	113,3	0,3	2,54	0,079	0,28	0	0	0,0011	Чугун
ПГ-438	Потребитель	7	Аренда	1983	46,19	0,1	2,23	0,78	2,81	0,014	0,28	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-65-19	ПГ-438	7	МПСВ	1982	66,02	0,3	2,54	0,859	3,09	0	0	0,0122	Чугун
ПГ-439	БК-3-59-1-65-19	7	МПСВ	1982	83,02	0,3	2,54	0,859	3,09	0	0	0,0122	Чугун
БК-3-59-1-65-20	ПГ-439	7	МПСВ	1982	52,17	0,3	2,54	0,859	3,09	0	0	0,0122	Чугун
БК-3-59-1-65-21	БК-3-59-1-65-20	7	МПСВ	1982	89,39	0,3	2,54	0,859	3,09	0	0	0,0122	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-65-21	Потребитель	7	Аренда	1981	37,31	0,1	0,9	0,78	2,81	0,009	0,22	0,0993	Пластмасса
ПГ-440	БК-3-59-1-65-21	7	МПСВ	1982	42,2	0,3	2,54	1,639	5,9	0	0	0,0232	Чугун
ПГ-440	Потребитель	7	ОАО Электонд		49,02	0,2	0,9	0,78	2,81	0	0,01	0,0248	Пластмасса
БК-3-59-1-65-5	ПГ-429	7	МПСВ		23,6	0,3	0,9	8,1223	29,24	0,002	0,07	0,1149	Пластмасса
ПГ-429	БК-3-59-1-65-6	7	МПСВ	1978	39,87	0,1	2,58	1,54	5,54	0,048	1,1	0,1961	Сталь
БК-3-59-1-65-6	Детский сад №43	7	МПСВ	1978	45,72	0,05	2,58	1,54	5,54	2,319	46,11	0,7843	Сталь
ПГ-429	БК-3-59-1-65-22	7	МПСВ		22,16	0,3	0,9	6,5823	23,7	0,001	0,05	0,0931	Пластмасса
БК-3-59-1-65-22	ЦТП СТПУ 29	7	МП КТС		18,09	0,2	0,9	8,64	31,1	0,012	0,62	0,275	Пластмасса
ПГ-440	БК-3-59-1-65-22	7	МПСВ		77,43	0,3	0,9	2,0577	7,41	0	0,01	0,0291	Пластмасса
БК-3-59-1-65	БК-3-59-1-66	7	МПСВ	1969	71	0,3	3,45	12,1052	43,58	0,016	0,21	0,1713	Чугун
БК-3-59-1-66	Потребитель	7	МПСВ	1973	22,7	0,065	3,07	0,78	2,81	0,078	3,12	0,2351	Сталь
БК-3-59-1-66	БК-3-59-1-67	7	МПСВ	1969	74,23	0,3	3,45	11,3252	40,77	0,015	0,18	0,1602	Чугун
БК-3-59-1-67	ПГ-440	7	МПСВ		38,03	0,3	0,9	4,4767	16,12	0,001	0,02	0,0633	Пластмасса
БК-3-59-1-67	БК-3-59-1-68	7	МПСВ	1969	17,57	0,3	3,45	6,8486	24,65	0,001	0,07	0,0969	Чугун
БК-3-59-1-68	ПГ-441	7	МПСВ	1969	17,39	0,3	3,45	6,8486	24,65	0,001	0,07	0,0969	Чугун
ПГ-441	БК-3-59-1-69	7	МПСВ	1969	34,28	0,3	3,45	6,8486	24,65	0,003	0,07	0,0969	Чугун
БК-3-59-1-69	Потребитель	7	Аренда	1978	12,44	0,1	0,9	0,78	2,81	0,003	0,22	0,0993	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-69	ПГ-442	7	МПСВ	1969	48,7	0,3	3,45	6,0686	21,85	0,003	0,05	0,0859	Чугун
ПГ-442	Потребитель	7	МПСВ	1972	19,1	0,08	0,9	0,78	2,81	0,015	0,7	0,1552	Сталь
ПГ-442	БК-3-59-1-70	7	МПСВ	1969	4,79	0,3	3,45	5,2886	19,04	0	0,04	0,0748	Чугун
БК-3-59-1-70	Потребитель	7	МПСВ	1979	39,97	0,1	0,9	0,78	2,81	0,01	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-70	БК-3-59-1-71	7	МПСВ	1969	30,53	0,3	3,45	4,5086	16,23	0,001	0,03	0,0638	Чугун
БК-3-59-1-71	ПГ-443	7	МПСВ	1969	26,43	0,3	3,45	4,5086	16,23	0,001	0,03	0,0638	Чугун
БК-3-59-1-72	ПГ-443	7	МПСВ	1969	26,29	0,3	3,45	2,3821	8,58	0	0,01	0,0337	Чугун
БК-3-59-1-72-1	БК-3-59-1-72	7	МПСВ	1979	6,31	0,2	2,75	7,645	27,52	0,005	0,66	0,2434	Чугун
ПГ-444	БК-3-59-1-72-1	7	МПСВ	1979	9,29	0,2	2,75	7,645	27,52	0,007	0,66	0,2434	Чугун
БК-3-59-1-72-2	ПГ-444	7	МПСВ	1979	42,39	0,2	2,75	7,645	27,52	0,031	0,66	0,2434	Чугун
БК-3-59-1-72-2	Потребитель	7	МПСВ	1994	26,19	0,065	1,46	0,78	2,81	0,068	2,36	0,2351	Сталь
БК-3-59-1-72-2	Потребитель	7	МПСВ	1970	26,62	0,065	3,14	0,78	2,81	0,092	3,15	0,2351	Сталь
ПГ-445	БК-3-59-1-72-2	7	МПСВ	1979	31,73	0,2	2,75	9,205	33,14	0,033	0,95	0,293	Чугун
ПГ-445	Потребитель	7	МПСВ	1974	39,58	0,1	0,9	0,78	2,81	0,01	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-72-3	ПГ-445	7	МПСВ	1979	76,1	0,2	2,75	9,985	35,95	0,094	1,12	0,3178	Чугун
БК-3-59-1-72-3	Потребитель	7	КУИ		23,69	0,1	0,9	0,78	2,81	0,006	0,22	0,0993	Пластмасса
ПГ-446	БК-3-59-1-72-3	7	МПСВ	1979	36,84	0,2	2,75	10,765	38,75	0,053	1,3	0,3427	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-72	БК-3-59-1-73	7	МПСВ	1969	45,73	0,3	3,45	5,2629	18,95	0,002	0,04	0,0745	Чугун
БК-3-59-1-73	БК-3-59-1-74	7	МПСВ	1969	64,24	0,3	3,45	5,2629	18,95	0,003	0,04	0,0745	Чугун
БК-3-59-1-74	Потребитель	7	МПСВ	1976	12,68	0,1	0,9	0,78	2,81	0,003	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-74	БК-3-59-1-75	7	МПСВ	1969	92,02	0,3	3,45	4,4829	16,14	0,003	0,03	0,0634	Чугун
БК-3-59-1-75	Потребитель	7	МПСВ	1976	12,46	0,1	0,9	0,78	2,81	0,003	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-75	БК-3-59-1-76	7	МПСВ	1969	62,33	0,3	3,45	3,7029	13,33	0,001	0,02	0,0524	Чугун
БК-3-59-1-76	БК-3-59-1-77	7	МПСВ	1969	24,82	0,3	3,45	3,7029	13,33	0,001	0,02	0,0524	Чугун
БК-3-59-1-58-24	БК-3-59-1-77	7	МПСВ	1969	3,75	0,3	3,45	33,0275	118,9	0,006	1,5	0,4673	Чугун
БК-3-59-1-58-23	БК-3-59-1-58-24	7	МПСВ	1973	7,88	0,3	3,1	33,0275	118,9	0,013	1,45	0,4673	Чугун
БК-3-59-1-58-23	Потребитель	7	Частный		15,63	0,025	0,9	0,78	2,81	5,564	323,6	1,589	Пластмасса
БК-3-59-1-58-20	БК-3-59-1-58-23	7	МПСВ	1973	45,02	0,3	3,1	33,8075	121,71	0,075	1,52	0,4783	Чугун
БК-3-59-1-58-20	Потребитель	7	МПСВ	2004	28,07	0,1	0,9	0,78	2,81	0,007	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-58-19	БК-3-59-1-58-20	7	МПСВ	1973	34,78	0,3	3,1	34,5875	124,51	0,061	1,59	0,4893	Чугун
БК-3-59-1-58-19	Потребитель	7	МПСВ	1972	14,76	0,1	0,9	0,78	2,81	0,004	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-58-14	БК-3-59-1-58-19	7	МПСВ	1973	80,28	0,3	3,1	35,3675	127,32	0,146	1,66	0,5004	Чугун
ПГ-443	БК-3-59-1-71-1	7	Частный	1995	218,16	0,2	1,63	6,8906	24,81	0,111	0,46	0,2193	Чугун
БК-3-59-1-71-1	БК-3-59-1-71-2	7	Частный	1995	45,39	0,2	1,63	6,8906	24,81	0,023	0,46	0,2193	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-71-2	БК-3-59-1-71-3	7	Частный	1995	61,87	0,2	1,63	6,1106	22	0,025	0,37	0,1945	Чугун
БК-3-59-1-71-3	БК-3-59-1-71-4	7	Частный	1995	5,82	0,2	1,63	6,1106	22	0,002	0,37	0,1945	Чугун
БК-3-59-1-71-4	БК-3-59-1-71-5	7	Частный		62,08	0,025	0,9	0,0707	0,25	0,081	1,19	0,144	Пластмасса
БК-3-59-1-71-5	БК-3-59-1-95	7	Частный		42,05	0,025	0,9	0,0707	0,25	0,055	1,18	0,144	Пластмасса
БК-3-59-1-71-4	БК-3-59-1-71-6	7	Частный	1995	167,21	0,2	1,63	6,0399	21,74	0,066	0,36	0,1923	Чугун
БК-3-59-1-71-6	Потребитель	7	СТПП		37,45	0,025	0,9	0,78	2,81	13,331	323,6	1,589	Пластмасса
БК-3-59-1-77	БК-3-59-1-78	7	МПСВ	1993	62,44	0,5	1,53	36,7304	132,23	0,007	0,1	0,1871	Сталь
БК-3-59-1-78	Потребитель	7	МПСВ	1972	42,88	0,1	0,9	0,78	2,81	0,011	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-78	БК-3-59-1-79	7	МПСВ	1993	55	0,5	1,53	35,9504	129,42	0,006	0,1	0,1831	Сталь
БК-3-59-1-79	БК-3-59-1-80	7	МПСВ	1993	7,91	0,5	1,53	35,1704	126,61	0,001	0,09	0,1791	Сталь
БК-3-59-1-80	Потребитель	7	Частный		22,67	0,025	0,9	0,78	2,81	8,07	323,6	1,589	Пластмасса
БК-3-59-1-79	Потребитель	7	Частный		13,66	0,025	0,9	0,78	2,81	4,862	323,6	1,589	Пластмасса
БК-3-59-1-80	БК-3-59-1-81	7	МПСВ	1993	15,76	0,5	1,53	34,3904	123,81	0,002	0,09	0,1752	Сталь
БК-3-59-1-81	БК-3-59-1-81-5	7	МПСВ	1980	10,47	0,15	2,44	3,9	14,04	0,009	0,78	0,2207	Сталь
БК-3-59-1-81-5	БК-3-59-1-81-6	7	СТПП		7,78	0,15	0,9	1,56	5,62	0,001	0,11	0,0883	Пластмасса
БК-3-59-1-81	БК-3-59-1-81-1	7	СПЭТ		31,54	0,1	0,9	3,12	11,23	0,109	3,14	0,3973	Пластмасса
БК-3-59-1-81-1	БК-3-59-1-81-2	7	СПЭТ		13,17	0,1	0,9	3,12	11,23	0,045	3,14	0,3973	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-81-2	Потребитель	7	СПЭТ		24,15	0,1	0,9	0,78	2,81	0,006	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-81-2	БК-3-59-1-81-3	7	СПЭТ		107,57	0,1	0,9	2,34	8,42	0,213	1,8	0,2979	Пластмасса
БК-3-59-1-81-3	Потребитель	7	СПЭТ		24,09	0,025	0,9	0,78	2,81	8,575	323,6	1,589	Пластмасса
БК-3-59-1-81-3	БК-3-59-1-81-4	7	СПЭТ		29,19	0,1	0,9	1,56	5,62	0,027	0,83	0,1986	Пластмасса
БК-3-59-1-81-4	Потребитель	7	СПЭТ		56,18	0,025	0,9	0,78	2,81	19,998	323,61	1,5891	Пластмасса
БК-3-59-1-81-4	Потребитель	7	СПЭТ		104,42	0,1	0,9	0,78	2,81	0,026	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-81-6	БК-3-59-1-81-7	7	МПСВ	2006	25,26	0,1	0,62	1,56	5,62	0,021	0,76	0,1986	Сталь
БК-3-59-1-81-7	Потребитель	7	МПСВ	1977	8,65	0,1	2,65	0,78	2,81	0,003	0,3	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-81-7	ПГ-447	7	МПСВ	1980	52,02	0,1	2,44	0,78	2,81	0,017	0,29	0,0993	Сталь
ПГ-447	Потребитель	7	МПСВ	1980	12,96	0,1	2,44	0,78	2,81	0,004	0,29	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-81	БК-3-59-1-82	7	МПСВ	1993	25,1	0,5	1,53	27,3704	98,53	0,002	0,06	0,1394	Сталь
БК-3-59-1-82	БК-3-59-1-83	7	МПСВ	1988	13,07	0,3	1,88	27,3704	98,53	0,012	0,86	0,3872	Сталь
БК-3-59-1-83	БК-3-59-1-84	7	МПСВ	1988	66,81	0,3	1,88	27,3704	98,53	0,063	0,86	0,3872	Сталь
БК-3-59-1-84	ПГ-449	7	МПСВ	1995	20,95	0,2	1,39	10,4247	37,53	0,023	0,99	0,3318	Сталь
ПГ-449	Потребитель	7	МПСВ	1989	8,44	0,05	1,81	0,78	2,81	0,096	10,3	0,3973	Сталь
ПГ-449	БК-3-59-1-71-6	7	МПСВ	1995	109,41	0,2	1,39	9,6447	34,72	0,103	0,85	0,307	Сталь
БК-3-59-1-81-5	ПГ-448	7	СТПП		29,63	0,15	0,9	2,34	8,42	0,007	0,22	0,1324	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-448	БК-3-59-1-81-9	7	МПСВ	1982	54,68	0,1	2,3	0,78	2,81	0,017	0,28	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-81-9	Потребитель	7	МПСВ	1982	10,41	0,1	2,3	0,78	2,81	0,003	0,28	0,0993	Сталь
ПГ-448	БК-3-59-1-81-10	7	СТПП		122,83	0,15	0,9	1,56	5,62	0,014	0,11	0,0883	Пластмасса
БК-3-59-1-81-10	Потребитель	7	СТПП	1992	11,22	0,065	0,9	0,78	2,81	0,025	2,04	0,2351	Сталь
БК-3-59-1-81-10	БК-3-59-1-81-11	7	СТПП		74,87	0,15	0,9	0,78	2,81	0,002	0,03	0,0441	Пластмасса
БК-3-59-1-81-11	Потребитель	7	СТПП		27,74	0,15	0,9	0,78	2,81	0,001	0,03	0,0441	Пластмасса
БК-3-59-1-84	БК-3-59-1-85	7	МПСВ	1988	128,4	0,3	1,88	16,9457	61	0,047	0,33	0,2397	Сталь
БК-3-59-1-85	БК-3-59-1-86	7	МПСВ	1988	93,06	0,3	1,88	16,9457	61	0,034	0,33	0,2397	Сталь
БК-3-59-1-86	Потребитель	7	Частный		22,72	0,032	0,9	0,78	2,81	2,144	85,79	0,9699	Пластмасса
БК-3-59-1-86	БК-3-59-1-87	7	МПСВ	1988	91,34	0,3	1,88	16,1657	58,2	0,031	0,31	0,2287	Сталь
БК-3-59-1-87	БК-3-59-1-88	7	МПСВ	1988	29,78	0,3	1,88	12,185	43,87	0,006	0,18	0,1724	Сталь
БК-3-59-1-88	ПГ-450	7	МПСВ	1988	53,25	0,3	1,88	12,185	43,87	0,01	0,18	0,1724	Сталь
ПГ-450	ПГ-451	7	МПСВ	1988	139,75	0,3	1,88	12,185	43,87	0,027	0,18	0,1724	Сталь
ПГ-451	БК-3-59-1-89	7	МПСВ	1988	64,1	0,3	1,88	12,185	43,87	0,012	0,18	0,1724	Сталь
БК-3-59-1-89	БК-3-59-1-90	7	МПСВ	1988	16,39	0,3	1,88	12,185	43,87	0,003	0,18	0,1724	Сталь
БК-3-59-1-87	БК-3-59-1-87-1	7	СЭГЗ	2006	63,61	0,15	0,62	3,9807	14,33	0,04	0,57	0,2253	Сталь
БК-3-59-1-87-1	Потребитель	7	Частный		17,94	0,025	0,9	0,78	2,81	6,386	323,6	1,589	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-87-1	БК-3-59-1-87-2	7	МПСВ	1992	58,69	0,1	1,84	1,0376	3,74	0,03	0,46	0,1321	Чугун
БК-3-59-1-87-2	Потребитель	7	МПСВ	1992	21,75	0,065	1,6	0,78	2,81	0,058	2,43	0,2351	Сталь
БК-3-59-1-87-2	БК-3-59-1-87-3	7	МПСВ	1992	60,9	0,1	1,84	0,2576	0,93	0,001	0,02	0,0328	Чугун
БК-3-59-1-87-3	БК-3-59-1-92	7	МПСВ	1992	32,1	0,1	1,84	0,2576	0,93	0,001	0,02	0,0328	Чугун
БК-3-59-1-90	БК-3-59-1-91	7	МПСВ	1988	57,06	0,3	1,88	12,185	43,87	0,011	0,18	0,1724	Сталь
БК-3-59-1-91	БК-3-59-1-92	7	МПСВ	1988	4,91	0,3	1,88	14,3481	51,65	0,001	0,24	0,203	Сталь
БК-3-59-1-92	БК-3-59-1-93	7	МПСВ	1988	24,68	0,3	1,88	14,6057	52,58	0,007	0,25	0,2066	Сталь
БК-3-59-1-93	ЦТП 36	7	Энерго- управле- ние		40,27	0,2	0,9	7,63	27,47	0,022	0,49	0,2429	Пластмасса
БК-3-59-1-93	БК-3-59-1-94	7	МПСВ	1988	47,03	0,3	1,88	6,9757	25,11	0,003	0,06	0,0987	Сталь
БК-3-59-1-94	БК-3-59-1-94-1	7	МПСВ	1993	23,41	0,15	1,77	0,9954	3,58	0,001	0,05	0,0563	Чугун
БК-3-59-1-94-1	БК-3-59-1-94-2	7	МПСВ	1993	58,79	0,15	1,77	0,9954	3,58	0,003	0,05	0,0563	Чугун
БК-3-59-1-94-2	БК-3-59-1-94-3	7	МПСВ	1993	68,63	0,15	1,77	0,9954	3,58	0,004	0,05	0,0563	Чугун
БК-3-59-1-94-3	ПГ-452	7	МПСВ	1993	40,2	0,15	1,77	0,9954	3,58	0,002	0,05	0,0563	Чугун
ПГ-452	Школа №2	7	УНО	1993	70,12	0,1	0,9	1,3	4,68	0,045	0,58	0,1655	Чугун
БК-3-59-1-94-4	ПГ-452	7	МПСВ	1993	116,79	0,15	1,77	0,3046	1,1	0,001	0	0,0172	Чугун
БК-3-59-1-94-4	Потребитель	7	ГУНО		24,5	0,065	0,9	0,78	2,81	0,055	2,04	0,2351	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-94-5	БК-3-59-1-94-4	7	МПСВ	1993	20,32	0,15	1,77	1,0846	3,9	0,001	0,06	0,0614	Чугун
БК-3-59-1-94-5	ПГ-453	7	ГУНО		62,47	0,3	0,9	0,78	2,81	0	0	0,011	Пластмасса
ПГ-453	БК-3-59-1-94-6	7	ГУНО		60,29	0,1	0,9	0,78	2,81	0,015	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-94-6	Потребитель	7	ГУНО		8,06	0,1	0,9	0,78	2,81	0,002	0,22	0,0993	Пластмасса
БК-3-59-1-94-7	БК-3-59-1-94-5	7	МПСВ	1993	86,98	0,3	1,77	1,8646	6,71	0	0,01	0,0264	Чугун
БК-3-59-1-97	БК-3-59-1-94-7	7	МПСВ	1993	108,97	0,3	1,77	1,8646	6,71	0,001	0,01	0,0264	Чугун
БК-3-59-1-94	БК-3-59-1-95	7	МПСВ	1988	50,55	0,3	1,88	5,9802	21,53	0,002	0,04	0,0846	Сталь
БК-3-59-1-95	БК-3-59-1-96	7	МПСВ	1988	26,85	0,3	1,88	6,0509	21,78	0,001	0,05	0,0856	Сталь
БК-3-59-1-96	ПГ-454	7	МПСВ	1988	44,25	0,3	1,88	6,0509	21,78	0,002	0,05	0,0856	Сталь
ПГ-454	Потребитель	7	МПСВ	1993	17,13	0,065	0,9	0,78	2,81	0,038	2,04	0,2351	Сталь
ПГ-454	Потребитель	7	МПСВ	1993	45,85	0,1	1,53	0,78	2,81	0,013	0,25	0,0993	Сталь
ПГ-454	БК-3-59-1-97	7	МПСВ	1988	65,34	0,3	1,88	4,4909	16,17	0,002	0,03	0,0635	Сталь
БК-3-59-1-97	БК-3-59-1-98	7	МПСВ	1988	33,58	0,3	1,88	2,6263	9,45	0	0,01	0,0372	Сталь
Узел-3-59-1-71-14	БК-3-59-1-98	7	МПСВ	1995	2,7	0,2	1,63	6,1147	22,01	0,001	0,37	0,1946	Чугун
БК-3-59-1-71-13	Потребитель	7	МПСВ	1988	9,96	0,1	1,88	0,78	2,81	0,003	0,27	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-71-12	БК-3-59-1-71-13	7	МПСВ	1995	45,34	0,2	1,63	6,8947	24,82	0,023	0,46	0,2195	Чугун
БК-3-59-1-71-12	Потребитель	7	МПСВ	1986	16,37	0,1	2,02	0,78	2,81	0,005	0,27	0,0993	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-71-8	БК-3-59-1-71-12	7	МПСВ	1995	17,61	0,2	1,63	7,6747	27,63	0,011	0,57	0,2443	Чугун
БК-3-59-1-71-7	БК-3-59-1-71-8	7	МПСВ	1995	6,79	0,2	1,63	14,9047	53,66	0,016	2,1	0,4744	Чугун
БК-3-59-1-71-6	БК-3-59-1-71-7	7	МПСВ	1995	8,61	0,2	1,63	14,9047	53,66	0,02	2,1	0,4744	Чугун
БК-3-59-1-71-8	Детский сад №12	7	ГУНО	1987	18	0,1	1,95	1,3	4,68	0,014	0,72	0,1655	Сталь
БК-3-59-1-71-8	БК-3-59-1-71-9	7	МП КТС		23,65	0,25	0,9	5,93	21,35	0,003	0,1	0,1208	Пластмасса
БК-3-59-1-71-9	БК-3-59-1-71-10	7	МП КТС		31,86	0,25	0,9	5,93	21,35	0,003	0,1	0,1208	Пластмасса
БК-3-59-1-71-10	БК-3-59-1-71-11	7	МП КТС		14,49	0,25	0,9	5,93	21,35	0,002	0,1	0,1208	Пластмасса
БК-3-59-1-71-11	ЦТП ПТУ 11	7	МП КТС		8,25	0,2	0,9	5,15	18,54	0,002	0,23	0,1639	Пластмасса
БК-3-59-1-71-11	Потребитель	7	МПСВ	2004	51,94	0,1	0,76	0,78	2,81	0,012	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-98	ПГ-455	7	МПСВ	1995	33,59	0,2	1,63	2,8686	10,33	0,003	0,09	0,0913	Чугун
ПГ-455	Потребитель	7	СПТУ №11		18,87	0,025	0,9	0,78	2,81	6,717	323,6	1,589	Пластмасса
ПГ-455	ПГ-456	7	МПСВ	1995	79,93	0,2	1,63	2,0886	7,52	0,004	0,05	0,0665	Чугун
ПГ-456	БК-3-59-1-98-1	7	МПСВ	1987	87,84	0,1	1,95	0,78	2,81	0,026	0,27	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-98-1	Потребитель	7	МПСВ	1987	31,29	0,1	1,95	0,78	2,81	0,009	0,27	0,0993	Сталь
ПГ-456	БК-3-59-1-98-2	7	СПТУ №11		68,71	0,25	0,9	1,3086	4,71	0	0,01	0,0267	Пластмасса
БК-3-59-1-98-2	БК-3-59-1-98-3	7	СПТУ №11		114,77	0,25	0,9	1,3086	4,71	0,001	0,01	0,0267	Пластмасса
БК-3-59-1-98-3	Потребитель	7	СПТУ №11	1985	8,65	0,065	0,9	0,78	2,81	0,019	2,04	0,2351	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-98-3	БК-3-59-1-100-23	7	СПТУ №11		28,07	0,25	0,9	0,3676	1,32	0	0	0,0075	Пластмасса
БК-3-59-1-100-23	БК-3-59-1-100-24	7	ЯЧ91/12	1985	43,38	0,25	2,33	0,78	2,81	0	0	0,0159	Чугун
БК-3-59-1-100-24	Потребитель	7	ЯЧ91/12	1985	57,91	0,25	2,33	0,78	2,81	0	0	0,0159	Чугун
БК-3-59-1-100-8	БК-3-59-1-100-23	7	МПСВ	1985	90,56	0,25	2,33	0,4124	1,48	0	0	0,0084	Чугун
БК-3-59-1-100-8	Потребитель	7	Частный		10,42	0,04	0,9	0,78	2,81	0,299	26,09	0,6207	Пластмасса
ПГ-460	БК-3-59-1-100-8	7	МПСВ	1985	13,98	0,25	2,33	1,1924	4,29	0	0	0,0243	Чугун
ПГ-460	Потребитель	7	СПТУ №11		30,4	0,15	0,9	0,78	2,81	0,001	0,03	0,0441	Пластмасса
БК-3-59-1-100-1	ПГ-460	7	МПСВ	1985	19,09	0,25	2,33	1,9724	7,1	0	0,01	0,0402	Чугун
БК-3-59-1-100	БК-3-59-1-100-1	7	МПСВ	1985	32,76	0,25	2,33	2,7524	9,91	0,001	0,03	0,0561	Чугун
ПГ-458	БК-3-59-1-100	7	МПСВ	1988	74,67	0,3	1,88	5,0924	18,33	0,003	0,03	0,072	Сталь
ПГ-458	Потребитель	7	СПТУ №11		61,78	0,05	0,9	0,78	2,81	0,545	8,02	0,3973	Пластмасса
Узел-3-59-1-99	ПГ-458	7	МПСВ	1988	89,41	0,3	1,88	5,8724	21,14	0,004	0,04	0,0831	Сталь
БК-3-59-1-100	БК-3-59-1-101	7	МПСВ	1985	27,79	0,25	2,33	2,34	8,42	0,001	0,02	0,0477	Чугун
БК-3-59-1-101	Потребитель	7	МПСВ		11,66	0,1	0,9	0,78	2,81	0,003	0,22	0,0993	Сталь
БК-3-59-1-101	Потребитель	7	МПСВ	1987	7,89	0,4	1,95	0,78	2,81	0	0	0,0062	Сталь
БК-3-59-1-101	ПГ-459	7	МПСВ	1985	138,66	0,25	2,33	0,78	2,81	0	0	0,0159	Чугун
ПГ-459	Узел-3-59-1-101-1	7	МПСВ	1985	45,64	0,25	2,33	0,78	2,81	0	0	0,0159	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-100-1	Потребитель	7	Частный		20,23	0,05	0,9	0,78	2,81	0,178	8,02	0,3973	Пластмасса
БК-3-59-1-98	Узел-3-59-1-99	7	МПСВ	1988	3,81	0,3	1,88	5,8724	21,14	0	0,04	0,0831	Сталь
БК-3-59-1-71-13	Узел-3-59-1-71-14	7	МПСВ	1995	13,09	0,2	1,63	6,1147	22,01	0,005	0,37	0,1946	Чугун
Узел-3-59-1-101-1	Потребитель	7	ЯЧ91/12	1985	105,43	0,25	2,33	0,78	2,81	0	0	0,0159	Чугун
БК-3-59-1-87-1	БК-3-59-1-91	7	СЭГЗ	2006	150,31	0,15	0,62	2,1631	7,79	0,03	0,18	0,1224	Сталь
БК-3-59-1-98-3	ЦТП ВСО	7	СПТУ №11	1985	8,65	0,065	0,9	0,161	0,58	0,001	0,06	0,0485	Сталь
БК-3-59-1-65-11	БК-3-59-1-65-14	7	СПТУ №26	1982	40,57	0,2	2,54	0,88	3,17	0	0,01	0,028	Чугун
ВНС-Электрод	БК-1(Э)	7	МПСВ		1169,7	0,4	0,001	11,19	40,28	0,033	0,03	0,089	Пластмасса
БК-1(Э)	БК-2(Э)	7	МПСВ		224,99	0,4	0,001	5,53	19,91	0,002	0,01	0,044	Пластмасса
БК-2(Э)	Участок перспективного строительства Поселок Янтарный	7	МПСВ		139,56	0,2	0,001	3,12	11,23	0,011	0,07	0,0993	Пластмасса
БК-2(Э)	Участок перспективного строительства Поселок КХП	7	МПСВ		1196,57	0,2	0,001	2,41	8,68	0,061	0,05	0,0767	Пластмасса
БК-1(Э)	Участок перспективного строительства Поселок Мыльники	7	МПСВ		661,68	0,2	0,001	5,66	20,38	0,151	0,21	0,1802	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-3-59-1-62	ГУ ДОД Детско-юношеская школа	7	МПСВ		615,74	0,2	0,001	1,77	6,37	0,019	0,03	0,0563	Пластмасса
ВК-3-59-1-71-2	Мельникова, За	7	МПСВ	1993	45,85	0,05	1,53	0,78	2,81	0,487	9,65	0,3973	Пластмасса

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВНС-Гончарова	Потребитель	8	МПСВ		34,67	0,05	0,9	0,78	2,81	0,306	8,02	0,3973	Сталь
ВНС-Гончарова	Потребитель	8	МПСВ	1979	62,32	0,1	2,51	1,56	5,62	0,077	1,12	0,1986	Сталь

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВК-4-49-21-11	ПГ-409	9	Бесхозный		27,23	0,2	0,9	2,1482	7,73	0,001	0,05	0,0684	Чугун
ВК-4-49-21-11	ВК-4-49-21-12	9	Частный	2007	20,86	0,2	0,79	22,6851	81,67	0,09	3,92	0,7221	Чугун
ПГ-409	ВК-4-49-21-12	9	МПСВ	2007	6,87	0,05	0,9	0,9482	3,41	0,089	11,73	0,4829	Чугун
ВК-4-49-21-12	ВК-4-49-21-13	9	Частный	2007	14,52	0,2	0,79	23,6333	85,08	0,068	4,25	0,7523	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-13	Потребитель	9	МПСВ	2007	26,99	0,05	0,9	0,6	2,16	0,143	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-21-13	БК-4-49-21-14	9	Частный	2007	51,07	0,2	0,79	23,0333	82,92	0,227	4,04	0,7332	Чугун
БК-4-49-21-14	Потребитель	9	МПСВ	2007	25,23	0,05	0,9	0,6	2,16	0,134	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-21-14	ПГ-408	9	Частный	2007	21,67	0,2	0,79	22,4333	80,76	0,091	3,84	0,7141	Чугун
ПГ-408	Узел-4-49-21-15	9	Частный	2007	34,13	0,2	0,79	22,4333	80,76	0,144	3,84	0,7141	Чугун
БК-4-49-21-16	ЦТП 288 кв.	9	МПСВ	2007	19,66	0,2	0,9	10,21	36,76	0,018	0,85	0,325	Сталь
БК-4-49-21-11	Узел-4-49-21-18-1	9	МПСВ		142,87	0,025	0,9	0,0782	0,28	0,541	3,45	0,1593	Пластмасса
БК-4-49-21-16	БК-4-49-21-17	9	КУИ	1957	12,16	0,2	0,9	11,0233	39,68	0,013	0,99	0,3509	Пластмасса
БК-4-49-21-17	БК-4-49-21-18	9	КУИ	1957	18,37	0,2	0,9	11,0233	39,68	0,02	0,99	0,3509	Пластмасса
БК-4-49-21-15-1	Потребитель	9	МУЗУ		22,29	0,2	0,9	0,6	2,16	0	0	0,0191	Пластмасса
БК-4-49-21-15-1	БК-4-49-21-15-2	9	МПСВ	1991	16,88	0,1	1,67	0,6	2,16	0,003	0,16	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-15-2	Потребитель	9	МПСВ	1991	142,47	0,1	1,67	0,6	2,16	0,025	0,16	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-18	Потребитель	9	Аренда		36,77	0,05	0,9	0,6	2,16	0,195	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-21-18	БК-4-49-21-18-2	9	КУИ	2007	76,73	0,1	0,55	0,6	2,16	0,011	0,13	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-18-2	Потребитель	9	КУИ	2007	11,52	0,05	0,55	0,6	2,16	0,053	4,21	0,3056	Сталь
ПГ-409	БК-4-49-21-15-7	9	Бесхозный		75,47	0,1	0,9	1,2	4,32	0,042	0,5	0,1528	Чугун
БК-4-49-21-15-7	БК-4-49-21-15-8	9	Бесхозный		14,7	0,1	0,9	0,6	2,16	0,002	0,14	0,0764	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-15-8	Потребитель	9	УЭСК		14,29	0,05	0,9	0,6	2,16	0,076	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-21-15-7	Потребитель	9	УНО		75,73	0,1	0,9	0,6	2,16	0,012	0,14	0,0764	Чугун
БК-4-49-21-18	ПГ-407	9	КУИ	1957	10,76	0,2	0,9	9,9015	35,65	0,01	0,8	0,3152	Пластмасса
ПГ-407	БК-4-49-21-19	9	КУИ	1957	74,9	0,2	0,9	9,9015	35,65	0,066	0,8	0,3152	Пластмасса
БК-4-49-21-19	БК-4-49-21-19-1	9	Аренда	2007	42,54	0,15	0,9	1,8	6,48	0,006	0,14	0,1019	Сталь
БК-4-49-21-19-1	БК-4-49-21-19-2	9	Аренда	2007	75,39	0,1	0,9	1,2	4,32	0,042	0,5	0,1528	Сталь
БК-4-49-21-19-2	Потребитель	9	Аренда	2007	9,06	0,05	0,9	0,6	2,16	0,048	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-21-19-1	Потребитель	9	Аренда	2007	14,59	0,05	0,9	0,6	2,16	0,077	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-21-19-2	БК-4-49-21-19-3	9	Аренда	2007	40,09	0,05	0,9	0,6	2,16	0,213	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-21-19-3	БК-4-49-21-19-4	9	Частный		7,86	0,04	0,9	0,6	2,16	0,135	15,62	0,4775	Пластмасса
БК-4-49-21-19-4	Потребитель	9	Частный		25,99	0,04	0,9	0,6	2,16	0,447	15,62	0,4775	Пластмасса
БК-4-49-21-19	БК-4-49-21-20	9	КУИ	1957	16,04	0,2	0,9	8,1015	29,17	0,01	0,55	0,2579	Пластмасса
БК-4-49-21-20	Потребитель	9	КУИ		13,56	0,1	0,9	0,6	2,16	0,002	0,14	0,0764	Пластмасса
БК-4-49-21-20	Потребитель	9	МПСВ	1980	27,24	0,1	0,9	0,6	2,16	0,004	0,14	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-20	БК-4-49-21-21	9	КУИ	1957	67	0,2	0,9	6,9015	24,85	0,03	0,4	0,2197	Пластмасса
БК-4-49-21-21	БК-4-49-21-22	9	КУИ	2007	8,49	0,1	0,55	0,6	2,16	0,001	0,13	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-22	Потребитель	9	КУИ	2007	16,17	0,1	0,55	0,6	2,16	0,002	0,13	0,0764	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-21	БК-4-49-21-23	9	КУИ	1957	74,1	0,2	0,9	6,3015	22,69	0,028	0,34	0,2006	Пластмасса
БК-4-49-21-23	Потребитель	9	МПСВ	1979	50,24	0,1	2,51	0,6	2,16	0,01	0,18	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-23	БК-4-49-21-24	9	МПСВ		11,32	0,15	0,9	5,7015	20,53	0,015	1,23	0,3226	Чугун
БК-4-49-21-24	ПГ-406	9	МПСВ		36,01	0,15	0,9	5,7015	20,53	0,049	1,23	0,3226	Чугун
ПГ-406	Детский сад №24	9	КУИ		29,8	0,05	0,9	0,9	3,24	0,347	10,59	0,4584	Пластмасса
ПГ-406	БК-4-49-21-25	9	МПСВ		79,69	0,15	0,9	4,8015	17,29	0,077	0,88	0,2717	Чугун
БК-4-49-21-25	БК-4-49-21-26	9	КУИ		6,81	0,05	0,9	0,3253	1,17	0,011	1,5	0,1657	Чугун
БК-4-49-21-26	Детский сад №7	9	КУИ		23,32	0,05	0,9	0,9	3,24	0,272	10,59	0,4584	Чугун
БК-4-49-21-25	БК-4-49-21-27	9	МПСВ		10,72	0,15	0,9	4,4762	16,11	0,009	0,77	0,2533	Чугун
БК-4-49-21-27	БК-4-49-21-26	9	МПСВ		8,65	0,15	0,9	2,3582	8,49	0,002	0,23	0,1335	Чугун
БК-4-49-21-31	Потребитель	9	ГОВД		50,73	0,025	0,9	0,6	2,16	10,739	192,45	1,2223	Пластмасса
БК-4-49-21-27	БК-4-49-21-28	9	МПСВ		46,05	0,15	0,9	2,118	7,62	0,009	0,19	0,1199	Чугун
БК-4-49-21-28	БК-4-49-21-30	9	МПСВ		5,42	0,15	0,9	2,118	7,62	0,001	0,19	0,1199	Чугун
БК-4-49-21-30	ПГ-405	9	МПСВ		5,06	0,15	0,9	2,118	7,62	0,001	0,19	0,1199	Чугун
БК-4-49-21-31	БК-4-49-21-32	9	МПСВ		52,22	0,15	0,9	3,3015	11,89	0,025	0,43	0,1868	Чугун
БК-4-49-21-32	Потребитель	9	МПСВ	1960	20,74	0,05	0,9	0,6	2,16	0,11	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-21-32	БК-4-49-21-33	9	МПСВ		19,93	0,15	0,9	2,7015	9,73	0,006	0,29	0,1529	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-33	БК-4-49-21-34	9	МПСВ		33,28	0,15	0,9	2,7015	9,73	0,011	0,29	0,1529	Чугун
БК-4-49-21-34	Потребитель	9	МПСВ	1971	17,2	0,05	3,07	0,6	2,16	0,146	7,71	0,3056	Сталь
БК-4-49-21-34	Потребитель	9	МПСВ	1959	21,34	0,1	3,91	0,6	2,16	0,005	0,21	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-34	БК-4-49-21-35	9	МПСВ		32,46	0,15	0,9	1,5015	5,41	0,004	0,1	0,085	Чугун
БК-4-49-21-35	БК-4-49-21-36	9	МПСВ	1980	66,84	0,1	2,44	1,2	4,32	0,049	0,67	0,1528	Сталь
БК-4-49-21-36	Потребитель	9	МПСВ	1980	36,54	0,1	2,44	0,6	2,16	0,007	0,18	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-36	Потребитель	9	ООО Сара- пулЖилСер- вис	2007	57,78	0,05	0,9	0,6	2,16	0,307	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-21-35	ПГ-404	9	МПСВ		17,66	0,15	0,9	0,3015	1,09	0	0	0,0171	Чугун
ПГ-404	Потребитель	9	МПСВ	1959	16,27	0,05	0,9	0,6	2,16	0,086	4,83	0,3056	Чугун
ПГ-403	ПГ-404	9	МПСВ		20,9	0,15	0,9	0,2985	1,07	0	0	0,0169	Чугун
ПГ-403	Потребитель	9	МПСВ	1978	22,45	0,1	2,58	0,6	2,16	0,004	0,18	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-37	Потребитель	9	МПСВ	1962	53,1	0,05	3,94	0,6	2,16	0,508	8,7	0,3056	Сталь
БК-4-49-21-40	БК-4-49-21-37	9	МПСВ		23,1	0,15	0,9	1,4985	5,39	0,002	0,1	0,0848	Чугун
БК-4-49-21-40	Потребитель	9	МПСВ	2007	17,83	0,05	0,9	0,6	2,16	0,095	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-21-41	БК-4-49-21-40	9	МПСВ		15,27	0,15	0,9	2,0985	7,55	0,003	0,18	0,1188	Чугун
ПГ-402	БК-4-49-21-41	9	МПСВ		33,91	0,15	0,9	2,0985	7,55	0,007	0,18	0,1188	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-402	Потребитель	9	МПСВ	1980	22,24	0,08	0,9	0,6	2,16	0,01	0,43	0,1194	Сталь
БК-4-49-21-42	ПГ-402	9	МПСВ		10,23	0,15	0,9	2,6985	9,71	0,003	0,29	0,1527	Чугун
БК-4-49-21-42	БК-4-49-21-42-1	9	МПСВ		48,83	0,1	0,9	0,6	2,16	0,007	0,14	0,0764	Сталь
БК-4-49-21-42-1	Потребитель	9	МПСВ	1968	13,5	0,05	0,9	0,6	2,16	0,072	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-21-43	БК-4-49-21-42	9	МПСВ		75,66	0,15	0,9	3,2985	11,87	0,036	0,43	0,1867	Чугун
БК-4-49-21-43	Потребитель	9	Частный		14,65	0,065	0,9	0,6	2,16	0,02	1,24	0,1808	Пластмасса
БК-4-49-21-44	БК-4-49-21-43	9	МПСВ		22,39	0,15	0,9	3,8985	14,03	0,015	0,59	0,2206	Чугун
БК-4-49-21-44	Узел-4-49-21-45	9	ООО СарапулЖилСервис		41,06	0,05	0,9	1,5	5,4	1,301	28,8	0,764	Пластмасса
БК-4-49-21-44	Потребитель	9	Бесхозный		71,97	0,05	0,9	0,6	2,16	0,382	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-21-46	БК-4-49-21-44	9	МПСВ		19,02	0,15	0,9	5,9985	21,59	0,028	1,35	0,3395	Чугун
БК-4-49-21-46	Потребитель	9	МПСВ	1960	13,31	0,025	0,9	0,6	2,16	2,818	192,45	1,2223	Сталь
БК-4-49-21-47	БК-4-49-21-46	9	МПСВ		17,34	0,15	0,9	6,5985	23,75	0,031	1,63	0,3734	Чугун
БК-4-49-21-47	Потребитель	9	Бесхозный		39,59	0,05	0,9	0,6	2,16	0,21	4,83	0,3056	Пластмасса
ПГ-401	БК-4-49-21-47	9	МПСВ		47,22	0,15	0,9	7,1985	25,91	0,1	1,93	0,4074	Чугун
ПГ-400	ПГ-401	9	МПСВ	2020	7,03	0,065	0,001	7,1985	25,91	0,528	68,23	2,1694	Пластмасса
ПГ-400	БК-4-49-23-3	9	МПСВ	2020	16,31	0,065	0,001	1,3177	4,74	0,06	3,37	0,3971	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-49-23-3	ВК-4-49-23-4	9	МПСВ	2020	49,77	0,065	0,001	1,3177	4,74	0,184	3,37	0,3971	Пластмасса
ВК-4-49-23-4	Потребитель	9	МПСВ	1953	12,02	0,05	0,9	0,6	2,16	0,064	4,83	0,3056	Сталь
ВК-4-49-23-4	ВК-4-49-23-4-1	9	МПСВ	1979	41,16	0,05	0,9	0,6	2,16	0,218	4,83	0,3056	Сталь
ВК-4-49-23-4-1	Потребитель	9	МПСВ	2013	19,53	0,025	0,071	0,6	2,16	2,051	95,47	1,2223	Пластмасса
ВК-4-49-23-4	ВК-4-49-23-5	9	МПСВ	2020	54,91	0,065	0,001	0,1177	0,42	0,003	0,04	0,0355	Пластмасса
ВК-4-49-23-5	ВК-4-49-23-6	9	МПСВ	2020	35	0,065	0,001	0,1177	0,42	0,002	0,04	0,0355	Пластмасса
ВК-4-49-23-6	ВК-4-49-23-7	9	МПСВ	2020	14,96	0,065	0,001	0,1177	0,42	0,001	0,04	0,0355	Пластмасса
ВК-4-49-23-7	ВК-4-49-23-8	9	Бесхозный		99,9	0,025	0,9	0,1177	0,42	0,863	7,85	0,2398	Пластмасса
ВК-4-49-23-8	Потребитель	9	МПСВ	1957	24,08	0,08	4,05	0,6	2,16	0,018	0,69	0,1194	Сталь
ПГ-399	ВК-4-49-23-8	9	МПСВ	1957	11,72	0,08	4,05	0,4823	1,74	0,006	0,45	0,096	Сталь
ВК-4-49-21-10	ВК-4-49-21-11	9	СЭГЗ		63,14	0,4	0,9	24,9115	89,68	0,009	0,14	0,1982	Сталь
ВК-4-49-21-9	ВК-4-49-21-10	9	СЭГЗ		64,79	0,4	0,9	24,9115	89,68	0,01	0,14	0,1982	Сталь
ВК-4-49-21-8	ВК-4-49-21-9	9	СЭГЗ		20,32	0,4	0,9	24,9115	89,68	0,003	0,14	0,1982	Сталь
ВК-4-49-21-7	ВК-4-49-21-8	9	СЭГЗ		10,65	0,5	0,9	24,9115	89,68	0,001	0,04	0,1269	Пластмасса
ВК-4-49-21-6	ВК-4-49-21-7	9	СЭГЗ		51,93	0,5	0,9	24,9115	89,68	0,003	0,04	0,1269	Пластмасса
ВК-4-49-21-5	ВК-4-49-21-6	9	СЭГЗ	2006	32,09	0,5	0,9	24,9115	89,68	0,002	0,04	0,1269	Пластмасса
ВК-4-49-21-4	ВК-4-49-21-5	9	СЭГЗ	2006	17	0,5	0,9	24,9115	89,68	0,001	0,04	0,1269	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-4	Потребитель	9	Кафе Гараж		16,01	0,025	0,9	0,6	2,16	3,389	192,45	1,2223	Пластмасса
Узел-4-49-21-3	БК-4-49-21-4	9	СЭГЗ	2006	15,6	0,5	0,9	26,3317	94,79	0,001	0,05	0,1341	Пластмасса
Узел-4-49-21-1	БК-4-49-21-2	9	СЭГЗ		17,44	0,5	0,9	26,3317	94,79	0,001	0,05	0,1341	Пластмасса
БК-4-49-23-11	ПГ-399	9	МПСВ	1957	69,58	0,08	4,05	0,4823	1,74	0,034	0,45	0,096	Сталь
БК-4-49-21-4	БК-4-49-23-11	9	Кафе Гараж		3,49	0,025	0,9	0,8202	2,95	1,373	357,55	1,671	Пластмасса
БК-4-49-23-11	БК-4-49-23-12	9	МПСВ	1957	30,65	0,08	4,05	0,3379	1,22	0,004	0,11	0,0672	Сталь
БК-4-49-23-12	БК-4-49-18-13	9	МПСВ		7,94	0,05	4,05	0,3379	1,22	0,025	2,84	0,1721	Сталь
БК-4-49-18-13	БК-4-49-18-14	9	МПСВ	1957	57,77	0,15	4,29	7,6145	27,41	0,228	3,59	0,4309	Чугун
БК-4-49-18-14	БК-4-49-18-15	9	МПСВ	1957	66,61	0,15	4,29	7,6145	27,41	0,263	3,59	0,4309	Чугун
БК-4-49-18-15	Потребитель	9	МПСВ	1954	19,55	0,065	0,9	0,6	2,16	0,027	1,24	0,1808	Сталь
БК-4-49-18-15	БК-4-49-18-16	9	МПСВ	1957	49,68	0,15	4,29	7,0145	25,25	0,166	3,05	0,3969	Чугун
БК-4-49-18-16	БК-4-49-18-17	9	МПСВ	1957	21,09	0,15	4,29	7,0145	25,25	0,071	3,05	0,3969	Чугун
БК-4-49-18-17	БК-4-49-18-18	9	МПСВ	1957	13,78	0,15	4,29	7,0145	25,25	0,046	3,05	0,3969	Чугун
БК-4-49-18-18	БК-4-49-18-19	9	МПСВ	1957	5,49	0,15	4,29	7,0145	25,25	0,018	3,05	0,3969	Чугун
БК-4-49-18-19	БК-4-49-18-20	9	МПСВ	1957	13,92	0,15	4,29	7,0145	25,25	0,047	3,05	0,3969	Чугун
БК-4-49-18-20	Потребитель	9	КУИ	1951	19,4	0,05	0,9	0,6	2,16	0,103	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-18-20	БК-4-49-18-21	9	МПСВ	1957	25,06	0,15	4,29	6,4145	23,09	0,07	2,55	0,363	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-21	БК-4-49-18-22	9	МПСВ	1957	24,28	0,15	4,29	6,4145	23,09	0,068	2,55	0,363	Чугун
БК-4-49-18-22	БК-4-49-18-23	9	УНО		18,56	0,065	0,9	1,2	4,32	0,095	4,67	0,3616	Чугун
БК-4-49-18-23	БК-4-49-18-24	9	УНО		12,19	0,065	0,9	1,2	4,32	0,063	4,67	0,3616	Чугун
БК-4-49-18-24	Потребитель	9	УНО		13,28	0,065	0,9	0,6	2,16	0,018	1,24	0,1808	Чугун
БК-4-49-18-24	Потребитель	9	УНО		65,65	0,032	0,9	0,6	2,16	3,695	51,17	0,7461	Пластмасса
БК-4-49-23-1	ПГ-400	9	МПСВ		29,1	0,15	0,9	8,5162	30,66	0,086	2,67	0,4819	Чугун
БК-4-49-23-1	БК-4-49-23-2	9	МПСВ	1959	5,17	0,05	0,9	0,6	2,16	0,027	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-23-2	Потребитель	9	МПСВ	1959	9,86	0,05	3,91	0,6	2,16	0,094	8,66	0,3056	Сталь
БК-4-49-23	БК-4-49-23-1	9	МПСВ		102,11	0,15	0,9	9,1162	32,82	0,343	3,05	0,5159	Чугун
БК-4-49-24	БК-4-49-23	9	МПСВ	2001	7,29	0,4	0,97	56,2347	202,44	0,005	0,66	0,4475	Сталь
БК-4-49-25	БК-4-49-24	9	МПСВ	2001	7,58	0,4	0,97	56,2347	202,44	0,006	0,66	0,4475	Сталь
БК-4-49-25	БК-4-49-26	9	Энерго- управление		3,84	0,1	0,9	9,25	33,3	0,112	26,48	1,1778	Пластмасса
БК-4-49-26	ЦТП 285 кв.	9	Энерго- управление		7,05	0,1	0,9	9,25	33,3	0,205	26,48	1,1778	Пластмасса
ПГ-395	БК-4-49-25	9	МПСВ	2001	10,2	0,4	0,97	65,4847	235,74	0,01	0,89	0,5211	Сталь
БК-4-49-27	ПГ-395	9	МПСВ	2001	47,4	0,4	0,97	65,4847	235,74	0,047	0,89	0,5211	Сталь
БК-4-49-27	БК-4-49-28	9	МПСВ	2000	3,95	0,065	0,9	0,6	2,16	0,005	1,24	0,1808	Сталь
БК-4-49-28	Потребитель	9	МПСВ	2000	7,49	0,065	0,9	0,6	2,16	0,01	1,24	0,1808	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-49-23	ВК-4-49-22	9	МПСВ	2001	216,08	0,4	0,97	47,1185	169,63	0,112	0,47	0,375	Сталь
ВК-4-49-22	ВК-4-49-21	9	МПСВ	2001	3,8	0,4	0,97	47,1185	169,63	0,002	0,47	0,375	Сталь
ВК-4-49-21	МУП "Банно-прачечный комбинат"	9	Баня		25,32	0,08	0,9	0,08	0,29	0	0,01	0,0159	Пластмасса
ВК-4-49-29	ВК-4-49-27	9	МПСВ	2001	144,6	0,4	0,97	66,0847	237,9	0,145	0,91	0,5259	Сталь
ВК-4-49-30	ВК-4-49-29	9	МПСВ	2001	17,53	0,4	0,97	66,0847	237,9	0,018	0,91	0,5259	Сталь
ВК-4-49-18-22	ВК-4-49-18-25	9	МПСВ	1957	87,38	0,15	4,29	5,2145	18,77	0,163	1,69	0,2951	Чугун
ВК-4-49-18-25	Потребитель	9	Частный		20,24	0,025	0,9	0,6	2,16	4,285	192,45	1,2223	Пластмасса
ВК-4-49-18-25	ВК-4-49-18-26	9	МПСВ	1957	38,34	0,15	4,29	4,6145	16,61	0,056	1,33	0,2611	Чугун
ВК-4-49-18-26	Потребитель	9	КУИ	1956	19,77	0,05	0,9	0,6	2,16	0,105	4,83	0,3056	Чугун
ВК-4-49-18-26	ВК-4-49-18-27	9	МПСВ	1957	35,6	0,15	4,29	4,0145	14,45	0,039	1,01	0,2272	Чугун
ВК-4-49-18-27	ВК-4-49-18-28	9	МПСВ	1957	62,26	0,15	4,29	4,0145	14,45	0,069	1,01	0,2272	Чугун
ВК-4-49-18-28	Потребитель	9	МПСВ	2007	33,04	0,08	0,9	0,6	2,16	0,016	0,43	0,1194	Сталь
ВК-4-49-18-28	ПГ-389	9	МПСВ	1957	71,22	0,15	4,29	3,4145	12,29	0,057	0,73	0,1932	Чугун
ПГ-389	ВК-4-49-18-29	9	Аренда		21,04	0,15	0,9	0,6	2,16	0	0,01	0,034	Пластмасса
ВК-4-49-18-29	Потребитель	9	Аренда		27,73	0,05	0,9	0,6	2,16	0,147	4,83	0,3056	Пластмасса
ПГ-389	ВК-4-49-18-30	9	МПСВ	1957	35,18	0,15	4,29	2,8145	10,13	0,019	0,5	0,1593	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-43	БК-4-49-18-30	9	МПСВ		43,73	0,15	0,9	10,5256	37,89	0,195	4,05	0,5956	Сталь
БК-4-49-43	Потребитель	9	Аренда		46,56	0,065	0,9	0,6	2,16	0,063	1,24	0,1808	Пластмасса
БК-4-49-42	БК-4-49-43	9	МПСВ		8,33	0,15	0,9	11,1256	40,05	0,041	4,51	0,6296	Сталь
БК-4-49-40	БК-4-49-42	9	МПСВ		19,31	0,15	0,9	11,1256	40,05	0,096	4,51	0,6296	Сталь
БК-4-49-40	БК-4-49-41	9	МПСВ		37	0,05	0,9	0,6	2,16	0,196	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-41	Потребитель	9	МПСВ	1979	25,55	0,05	0,9	0,6	2,16	0,136	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-39	БК-4-49-40	9	МПСВ		46,32	0,15	0,9	11,7256	42,21	0,255	5	0,6635	Чугун
БК-4-49-38	БК-4-49-39	9	МПСВ		19,48	0,15	0,9	11,7256	42,21	0,107	5	0,6635	Чугун
БК-4-49-38	Потребитель	9	МПСВ	1976	9,24	0,1	0,9	0,6	2,16	0,001	0,14	0,0764	Сталь
БК-4-49-38	ЦТП 280 кв.	9	Энерго- управление		36,56	0,15	0,9	12,75	45,9	0,237	5,89	0,7215	Пластмасса
ПГ-384	БК-4-49-38	9	МПСВ		63,07	0,15	0,9	25,0756	90,27	1,554	22,41	1,419	Чугун
ПГ-384	Потребитель	9	МПСВ	1975	18,44	0,05	0,9	0,6	2,16	0,098	4,83	0,3056	Сталь
ПГ-384	БК-4-49-37-1	9	МПСВ		49,47	0,2	0,9	1,8	6,48	0,002	0,03	0,0573	Чугун
БК-4-49-37-1	Потребитель	9	МПСВ	1976	23,8	0,05	0,9	0,6	2,16	0,126	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-37-1	БК-4-49-37-2	9	МПСВ		22,24	0,2	0,9	1,2	4,32	0	0,02	0,0382	Чугун
БК-4-49-37-2	Потребитель	9	МПСВ	1975	19,16	0,05	0,9	0,6	2,16	0,102	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-37-2	БК-4-49-37-3	9	МПСВ		19,46	0,2	0,9	0,6	2,16	0	0	0,0191	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-4-49-37-3	ВК-4-49-37-4	9	Аренда		5,59	0,15	0,9	0,6	2,16	0	0,01	0,034	Сталь
ВК-4-49-37-4	ВК-4-49-37-5	9	Аренда		45,11	0,15	0,9	0,6	2,16	0,001	0,01	0,034	Сталь
ВК-4-49-37-5	ВК-4-49-37-6	9	Аренда		29,44	0,15	0,9	0,6	2,16	0	0,01	0,034	Сталь
ВК-4-49-37-6	ВК-4-49-37-7	9	МПСВ		37,69	0,1	0,9	0,6	2,16	0,006	0,14	0,0764	Сталь
ВК-4-49-37-7	Потребитель	9	МПСВ		11,86	0,1	0,9	0,6	2,16	0,002	0,14	0,0764	Сталь
ВК-4-49-18-30	ВК-4-49-18-31	9	МПСВ	1957	115,7	0,15	4,29	13,3401	48,02	1,393	10,94	0,7549	Чугун
ВК-4-49-18-31	ВК-4-49-18-32	9	МПСВ	2006	16,11	0,15	0,9	0,6	2,16	0	0,01	0,034	Сталь
ВК-4-49-18-32	Потребитель	9	МПСВ	2006	20,88	0,15	0,9	0,6	2,16	0	0,01	0,034	Сталь
ВК-4-49-18-31	ВК-4-49-18-33	9	МПСВ	1957	31,82	0,15	4,29	12,7401	45,86	0,349	9,98	0,721	Чугун
ВК-4-49-18-33	ВК-4-49-18-33-1	9	МПСВ		33,9	0,15	0,9	10,94	39,38	0,163	4,36	0,6191	Сталь
ВК-4-49-18-33-1	Потребитель	9	МПСВ	1968	8,38	0,08	0,9	0,6	2,16	0,004	0,43	0,1194	Сталь
ВК-4-49-18-33-1	ВК-4-49-18-33-2	9	МПСВ		68,04	0,15	0,9	10,34	37,22	0,292	3,91	0,5851	Сталь
ВК-4-49-18-33-2	Потребитель	9	МПСВ	1974	29,5	0,05	0,9	0,6	2,16	0,157	4,83	0,3056	Сталь
ВК-4-49-18-33-2	ВК-4-49-18-33-3	9	МПСВ		87,65	0,15	0,9	9,74	35,06	0,335	3,48	0,5512	Сталь
ВК-4-49-18-33-3	ВК-4-49-18-33-4	9	МПСВ	1964	12,37	0,08	0,9	0,6	2,16	0,006	0,43	0,1194	Сталь
ВК-4-49-18-33-4	Потребитель	9	МПСВ	1964	11,94	0,08	0,9	0,6	2,16	0,006	0,43	0,1194	Сталь
ВК-4-49-18-33-3	ВК-4-49-18-33-5	9	МПСВ		55,62	0,15	0,9	9,14	32,9	0,188	3,07	0,5172	Сталь

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-33-5	Потребитель	9	ЖСК		14,25	0,025	0,9	0,6	2,16	3,017	192,45	1,2223	Пластмасса
БК-4-49-18-33-5	Потребитель	9	Частный		78,55	0,025	0,9	0,6	2,16	16,628	192,45	1,2224	Пластмасса
Узел-4-49-21-45	Потребитель	9	УНО	1968	4,66	0,05	0,9	0,6	2,16	0,025	4,83	0,3056	Сталь
Узел-4-49-21-45	Детский сад №34	9	УНО	1968	74,19	0,05	0,9	0,9	3,24	0,864	10,59	0,4584	Сталь
БК-4-49-18-33-5	БК-4-49-18-33-6	9	МПСВ		21,58	0,15	0,9	7,94	28,58	0,055	2,33	0,4493	Сталь
БК-4-49-18-33-6	БК-4-49-18-33-7	9	МПСВ		36,06	0,15	0,9	7,94	28,58	0,092	2,33	0,4493	Сталь
БК-4-49-18-33-7	БК-4-49-18-33-8	9	МПСВ		17,17	0,15	0,9	7,94	28,58	0,044	2,33	0,4493	Сталь
БК-4-49-18-33-8	Потребитель	9	Аренда	1964	36,57	0,05	0,9	0,6	2,16	0,194	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-18-33-8	БК-4-49-18-33-9	9	МПСВ		5,43	0,15	0,9	7,34	26,42	0,012	2	0,4154	Сталь
БК-4-49-18-33-9	Потребитель	9	МПСВ	1964	10,07	0,065	0,9	0,6	2,16	0,014	1,24	0,1808	Сталь
БК-4-49-18-33-9	БК-4-49-18-33-10	9	МПСВ	2007	73,14	0,15	0,55	6,74	24,26	0,122	1,51	0,3814	Сталь
БК-4-49-18-33-10	БК-4-49-18-33-11	9	УНО		27,85	0,05	0,9	2,14	7,7	1,778	58,03	1,0899	Пластмасса
БК-4-49-18-33-11	БК-4-49-18-33-12	9	УНО		4,96	0,05	0,9	0,6	2,16	0,026	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-18-33-12	Потребитель	9	УНО		24,7	0,05	0,9	0,6	2,16	0,131	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-18-33-11	Детский сад №41	9	УНО		16,87	0,05	0,9	1,54	5,54	0,563	30,33	0,7843	Пластмасса
БК-4-49-18-33-10	БК-4-49-18-33-13	9	МПСВ	2007	100,84	0,15	0,55	4,6	16,56	0,081	0,73	0,2603	Сталь
БК-4-49-18-33-13	БК-4-49-18-33-14	9	МПСВ	1960	25,27	0,15	0,9	0,9	3,24	0,001	0,04	0,0509	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-33-14	Детский сад	9	Бесхозный		14,38	0,04	0,9	0,9	3,24	0,546	34,55	0,7162	Пластмасса
БК-4-49-18-33-13	БК-4-49-18-33-15	9	МПСВ	1960	53,02	0,15	0,9	1,2	4,32	0,004	0,07	0,0679	Чугун
БК-4-49-18-33-15	Потребитель	9	МПСВ	1988	19,14	0,08	0,9	0,6	2,16	0,009	0,43	0,1194	Сталь
БК-4-49-18-33-15	Потребитель	9	Аренда	1965	27,57	0,05	0,9	0,6	2,16	0,146	4,83	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-18-33-13	БК-4-49-18-33-16	9	МПСВ	2007	54,53	0,15	0,55	2,5	9	0,014	0,23	0,1415	Сталь
БК-4-49-18-33-16	БК-4-49-18-33-18	9	МПСВ		19,88	0,15	0,9	1,9885	7,16	0,004	0,17	0,1125	Пластмасса
БК-4-49-18-33-16	БК-4-49-18-33-17	9	МПСВ	2007	23,31	0,1	0,55	0,5115	1,84	0,002	0,09	0,0651	Сталь
БК-4-49-18-33-17	БК-4-49-18-33-18	9	МПСВ	2007	15,18	0,1	0,55	0,5115	1,84	0,001	0,09	0,0651	Сталь
БК-4-49-18-33-18	БК-4-49-18-33-19	9	МПСВ	2007	68,15	0,1	0,55	2,5	9	0,136	1,81	0,3183	Сталь
БК-4-49-18-33-19	Детский сад №30	9	МПСВ	2002	14,12	0,065	0,9	1,3	4,68	0,085	5,45	0,3918	Сталь
БК-4-49-18-33-19	Потребитель	9	МПСВ	1962	23,95	0,08	0,9	0,6	2,16	0,011	0,43	0,1194	Пластмасса
БК-4-49-18-33-19	Потребитель	9	Частный	2012	57,19	0,05	0,141	0,6	2,16	0,21	3,34	0,3056	Пластмасса
БК-4-49-18-33	ПГ-388	9	МПСВ	1957	29,46	0,15	4,29	1,8	6,48	0,007	0,21	0,1019	Чугун
ПГ-388	Потребитель	9	МПСВ	1961	15,3	0,1	0,9	0,6	2,16	0,002	0,14	0,0764	Сталь
ПГ-388	БК-4-49-18-34	9	МПСВ	1957	44,15	0,15	4,29	1,2	4,32	0,005	0,09	0,0679	Чугун
БК-4-49-18-34	Потребитель	9	МПСВ	1959	31,43	0,05	0,9	0,6	2,16	0,167	4,83	0,3056	Сталь
БК-4-49-18-34	ПГ-387	9	МПСВ	1957	39,31	0,15	4,29	0,6	2,16	0,001	0,01	0,034	Чугун

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-387	Потребитель	9	МПСВ	1969	44,03	0,15	0,9	0,6	2,16	0,001	0,01	0,034	Сталь
ПГ-390	ВК-4-49-30	9	МПСВ	2001	40,04	0,4	0,97	66,0847	237,9	0,04	0,91	0,5259	Сталь
ВК-4-49-31	ПГ-390	9	МПСВ	2001	29,06	0,4	0,97	66,0847	237,9	0,029	0,91	0,5259	Сталь
ВК-4-49-31	Потребитель	9	Бесхозный		33,85	0,1	0,9	0,6	2,16	0,005	0,14	0,0764	Пластмасса
ВК-4-49-32	ВК-4-49-31	9	МПСВ	2001	75	0,4	0,97	66,6847	240,06	0,076	0,93	0,5307	Сталь
ВК-4-49-32	Потребитель	9	ЖСК		41,79	0,08	0,9	0,6	2,16	0,02	0,43	0,1194	Пластмасса
ВК-4-49-33	ВК-4-49-32	9	МПСВ	2001	49,94	0,4	0,97	67,2847	242,22	0,052	0,94	0,5354	Сталь
ВК-4-49-33	Потребитель	9	СПФ		22,35	0,05	0,9	0,6	2,16	0,119	4,83	0,3056	Пластмасса
ВК-4-49-33	ВК-4-49-34	9	МПСВ		22,29	0,2	0,9	29,1756	105,03	0,163	6,66	0,9287	Чугун
ВК-4-49-34	ВК-4-49-35	9	МПСВ		6,23	0,2	0,9	29,1756	105,03	0,046	6,66	0,9287	Чугун
ВК-4-49-35	ВК-4-49-36	9	МПСВ		4,06	0,2	0,9	1,1	3,96	0	0,01	0,035	Сталь
ВК-4-49-36	Школа №24	9	МПСВ		33,44	0,2	0,9	1,1	3,96	0	0,01	0,035	Сталь
ВК-4-49-35	ВК-4-49-37	9	МПСВ		64,9	0,2	0,9	28,0756	101,07	0,441	6,17	0,8937	Чугун
ВК-4-49-37	ПГ-383	9	ООО УКС		5,74	0,025	0,9	0,6	2,16	1,215	192,45	1,2223	Пластмасса
ПГ-383	Потребитель	9	ООО УКС		50,97	0,025	0,9	0,6	2,16	10,79	192,45	1,2223	Пластмасса
ВК-4-49-37	ПГ-384	9	МПСВ		67,68	0,2	0,9	27,4756	98,91	0,44	5,91	0,8746	Сталь
ВК-4-49-18-12	ВК-4-49-18-13	9	САД		45,69	0,15	4,05	7,2766	26,2	0,161	3,2	0,4118	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21	БК-4-49-20	9	СЭГЗ		281,36	0,3	0,9	20,7068	74,54	0,128	0,41	0,2929	Пластмасса
БК-4-49-20	БК-4-49-19	9	СЭГЗ		39,18	0,3	0,9	19,7166	70,98	0,016	0,38	0,2789	Пластмасса
БК-4-49-19	Узел-4-49-21-1-1	9	СЭГЗ		42,48	0,3	0,9	19,7166	70,98	0,018	0,38	0,2789	Пластмасса
Узел-4-49-21-1-1	БК-4-49-18-1	9	СЭГЗ		445,43	0,3	0,9	1,56	5,62	0,002	0	0,0221	Пластмасса
БК-4-49-18-1	БК-4-49-18-2	9	СЭГЗ		63,06	0,1	0,9	0,2	0,72	0,001	0,01	0,0255	Пластмасса
БК-4-49-18-2	Потребитель	9	СЭГЗ		50,36	0,1	0,9	0,1	0,36	0	0,01	0,0127	Пластмасса
БК-4-49-18-2	БК-4-49-18-3	9	СЭГЗ		13,85	0,1	0,9	0,1	0,36	0	0,01	0,0127	Пластмасса
БК-4-49-18-3	ПГ-398	9	СЭГЗ		98,17	0,1	0,9	0,1	0,36	0,001	0,01	0,0127	Пластмасса
ПГ-398	БК-4-49-18-5	9	СЭГЗ		37,13	0,1	0,9	0,1	0,36	0	0,01	0,0127	Пластмасса
БК-4-49-18-5	Потребитель	9	МПСВ	1954	63,24	0,1	4,26	0,1	0,36	0	0,01	0,0127	Сталь
БК-4-49-18-11	БК-4-49-18-12	9	САД		44	0,15	4,05	7,2766	26,2	0,155	3,2	0,4118	Пластмасса
БК-4-49-18-11	МУП "Банно-прачечный комбинат"	9	Прачечная		25,15	0,15	0,9	0,08	0,29	0	0	0,0045	Пластмасса
БК-4-49-18-10	БК-4-49-18-11	9	САД		107,92	0,15	4,05	7,3566	26,48	0,389	3,27	0,4163	Пластмасса
БК-4-49-18-9	БК-4-49-18-10	9	САД		140,53	0,15	4,05	7,3566	26,48	0,506	3,27	0,4163	Пластмасса
БК-4-105-33-14	БК-4-105-33-15	9	МПСВ	2007	190,03	0,025	0,9	0,6002	2,16	40,236	192,49	1,2227	Пластмасса
БК-4-105-33-15	Потребитель	9	МПСВ	2007	14,76	0,025	0,9	0,6002	2,16	3,126	192,55	1,2227	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-33-14	БК-4-105-33-13	9	СЭГЗ	1982	103,89	0,5	2,3	0,39	1,4	0	0	0,002	Сталь
БК-4-105-33-13	БК-4-105-33-11	9	СЭГЗ	1982	132,48	0,5	2,3	0,39	1,4	0	0	0,002	Сталь
БК-4-105-33-11	БК-4-105-33-10	9	СЭГЗ	1982	115,66	0,5	2,3	0,39	1,4	0	0	0,002	Сталь
БК-4-105-33-10	Сарапульская ТЭЦ	9	ТЭЦ		86,45	0,025	0,9	0,39	1,4	7,821	82,25	0,7945	Пластмасса
БК-4-49-18-1	КБ 21 Век	9	СЭГЗ		31,75	0,3	0,9	1,36	4,9	0	0	0,0192	Пластмасса
Узел-4-49-21-15	БК-4-49-21-16	9	КУИ	1957	4,19	0,2	0,9	21,2333	76,44	0,016	3,56	0,6759	Пластмасса
Узел-4-49-21-18-1	БК-4-49-21-18	9	МПСВ		33,88	0,025	0,9	0,0782	0,28	0,128	3,45	0,1593	Пластмасса
Узел-4-49-21-15	БК-4-49-21-15-1	9	КУИ	1957	7,55	0,2	0,9	1,2	4,32	0	0,02	0,0382	Пластмасса
БК-4-49-21-2	Узел-4-49-21-3	9	СЭГЗ	2006	23,7	0,5	0,9	26,3317	94,79	0,001	0,05	0,1341	Пластмасса
БК-4-49-21	Узел-4-49-21-1	9	СЭГЗ		16,02	0,3	0,9	26,3317	94,79	0,012	0,66	0,3725	Пластмасса
ПГ-405	БК-4-49-21-31	9	МПСВ		9,7	0,15	0,9	3,9015	14,05	0,006	0,59	0,2208	Чугун
БК-4-49-21-26	ПГ-405	9	Бесхозный	2008	65,66	0,15	0,72	1,7835	6,42	0,009	0,13	0,1009	Чугун
Узел-4-49-21-1-1	БК-4-49-18-9	9	СЭГЗ		86,52	0,2	0,9	7,3566	26,48	0,043	0,45	0,2342	Пластмасса
Узел-4-49-21-1-1	СЭГЗ	9	СЭГЗ		413,43	0,2	0,9	10,8	38,88	0,433	0,95	0,3438	Пластмасса
БК-4-49-21-37	ПГ-403	9	МПСВ		4,07	0,15	0,9	0,8985	3,23	0	0,04	0,0508	Чугун
ВНС-Южный	БК-4-49-33	9	МПСВ		281,36	0,3	0,9	97,0603	349,42	2,647	8,55	1,3732	Пластмасса
БК-4-49-20	БК-4-105-33-14	9	СЭГЗ		281,36	0,3	0,9	0,9902	3,56	0	0	0,014	Пластмасса

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Начало участка	Конец участка	Источники	Балансовая принадлежность	Год ввода в эксплуатацию	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Шероховатость, мм	Расход воды на участке, л/с	Расход воды на участке, м3/час	Потери напора на участке, м	Удельные линейные потери, мм/м	Скорость движения воды на участке, м/с	Материал трубопровода
ВНС-Чапаева	ВК-10-1	10	МПСВ		106,85	0,05	0,9	1,2	4,32	2,184	18,58	0,6112	Пластмасса
ВК-10-1	Потребитель	10	Аренда	2007	28,61	0,05	0,9	0,6	2,16	0,152	4,83	0,3056	Пластмасса
ВК-10-1	Потребитель	10	МПСВ		106,85	0,05	0,9	0,6	2,16	0,567	4,83	0,3056	Пластмасса
ВНС-Чапаева	ВК-10-2	10	МПСВ		27,14	0,05	0,9	1,2	4,32	0,555	18,58	0,6112	Пластмасса
ВК-10-2	Потребитель	10	МПСВ		27,14	0,05	0,9	0,6	2,16	0,144	4,83	0,3056	Пластмасса
ВК-10-2	Потребитель	10	МПСВ	2007	14,52	0,05	0,9	0,6	2,16	0,077	4,83	0,3056	Сталь

Таблица 5 – Результаты гидравлического расчета узлов перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул».

Наименование ко- лодца	Геодезическая отметка, м	Полный напор, м	Напор, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, прой- денный от ис- точника, м	Источники
БК-1	158,31	164,133	5,823	0,33	15,89	2
БК-1(Д)	75,01	161,376	86,366	438,94	6034,07	6
БК-1(П)	75,01	184,757	109,747	0,96	19,09	1
БК-1(Э)	130,21	179,527	49,317	218,92	1169,7	7
БК-1-1	135,11	163,729	28,619	18,32	621,21	2
БК-1-11	114,56	162,374	47,814	79,29	2666,79	2
БК-1-13	122,89	162,096	39,206	106,27	3365,95	2
БК-1-14	114,61	162,375	47,765	79,72	2667,27	2
БК-1-14-1	114,88	162,375	47,495	82,71	2680,32	2
БК-1-17	140,81	162,359	21,549	414,66	4129,45	2
БК-1-18	111,18	162,374	51,194	111,62	2767,1	2
БК-1-2	126,37	163,428	37,058	31,76	1073,39	2
БК-1-20	103,34	162,372	59,032	243,97	3178,25	2
БК-1-21-1	98,06	162,339	64,279	171,17	2299,11	2
БК-1-21-1-1	96,66	162,371	65,711	123,85	2204,41	2
БК-1-21-1-2	96,34	162,371	66,031	115,86	2189,1	2
БК-1-21-1-2-1	98,19	162,37	64,18	203,64	2230,37	2
БК-1-21-1-3	94,82	162,371	67,551	88,47	2136,52	2
БК-1-21-10	92,88	160,3	67,42	177,68	2516,23	2
БК-1-21-2	96,94	161,866	64,926	171,82	2328,69	2
БК-1-21-3	96,58	161,701	65,121	172,08	2339,84	2
БК-1-21-4	96,4	161,584	65,184	172,31	2349,17	2
БК-1-21-5	96,26	161,359	65,099	172,83	2368,83	2
БК-1-21-5-1	95,91	161,021	65,111	173	2375,17	2
БК-1-21-6	96,29	161,163	64,873	173,44	2390,14	2
БК-1-21-7	95,98	161,017	65,037	173,97	2407,69	2
БК-1-21-8	93,2	160,354	67,154	177,35	2507,1	2
БК-1-21-9	93,02	160,322	67,302	177,55	2512,65	2
БК-1-3	126,34	163,424	37,084	31,96	1079,86	2
БК-1-4	126,37	163,42	37,05	32,13	1085,81	2
БК-1-5	132,23	163,023	30,793	49,95	1683,97	2
БК-1-6	122,78	162,877	40,097	56,5	1903,78	2
БК-1-7	106,4	162,58	56,18	69,88	2352,59	2
БК-1-8	95,15	162,518	67,368	72,68	2446,37	2
БК-1-8-1	95,05	162,518	67,468			
БК-1-9	112,79	162,41	49,62	77,57	2610,19	2
БК-1-9-1	110,33	161,679	51,349	81,55	2700,81	2
БК-10	76,23	161,422	85,192	321,92	5673,06	6
БК-10(Л)	77,56	184,24	106,68	50,93	1316,03	1
БК-10(П)	71,77	184,278	112,508	47,45	1223,57	1
БК-10-1	109,73	159,986	50,256	2,91	106,85	10
БК-10-2	114,62	161,615	46,995	0,74	27,14	10
БК-11	77,93	161,447	83,517	314,8	5609,4	6
БК-11(Л)	98,03	184,105	86,075	63,85	1652,26	1
БК-11(П)	97,94	184,112	86,172	63,38	1638,31	1
БК-12	79,07	161,474	82,404	310,62	5563,68	6
БК-12(Л)	97,66	184,092	86,432	65,02	1682,95	1
БК-12(П)	95,94	184,096	88,156	64,83	1676,18	1

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-13	81,3	161,564	80,264	299,23	5428,02	6
БК-13(Л)	110,07	183,946	73,876	79,04	2047,87	1
БК-13(П)	109,89	183,952	74,062	78,63	2035,44	1
БК-14	80,28	161,631	81,351	290,84	5327,95	6
БК-14(Л)	146,75	183,648	36,898	107,52	2789,51	1
БК-14(П)	146,75	183,654	36,904	107,15	2778,05	1
БК-15	77,73	161,74	84,01	279,95	5187,43	6
БК-15(Л)	155,13	183,591	28,461	113,02	2932,6	1
БК-15(П)	154,97	183,597	28,627	112,58	2919,37	1
БК-16	78,97	161,88	82,91	268,44	5027,41	6
БК-16(Л)	165,33	183,493	18,163	122,36	3175,77	1
БК-16(П)	165,19	183,5	18,31	121,92	3162,51	1
БК-17	79,42	162,057	82,637	256,53	4849,92	6
БК-17(Л)	168,23	183,469	15,239	124,71	3236,92	1
БК-17(П)	168,04	183,475	15,435	124,31	3224,69	1
БК-18	77,58	161,954	84,374	263,45	4952,95	6
БК-18(Л)	173,97	183,358	9,388	135,36	3514,32	1
БК-18(П)	173,77	183,365	9,595	134,84	3498,8	1
БК-19	76,97	161,954	84,984			
БК-19(Л)	166,17	183,206	17,036	149,83	3890,98	1
БК-19(П)	166,47	183,221	16,751	148,65	3858,47	1
БК-1Л	74,98	184,754	109,774	0,71	18,51	1
БК-2	157,65	164,143	6,493	0,62	17,55	2
БК-2(Л)	76,36	161,376	85,016	404,25	5999,61	6
БК-2(Л)	75,12	184,749	109,629	1,9	42,24	1
БК-2(П)	75,1	184,755	109,655	1,52	30,31	1
БК-2(Э)	124,89	179,526	54,636	304,13	1394,69	7
БК-2--13	87,6	162,443	74,843	47,1	1976,46	2
БК-2-1	158,07	164,13	6,06	1	25,11	2
БК-2-10	114,19	162,899	48,709	34,66	1449,85	2
БК-2-11	105,15	162,733	57,583	39,2	1641,72	2
БК-2-12	84,08	162,539	78,459	44,49	1865,86	2
БК-2-14	92,47	162,371	69,901	49,08	2059,98	2
БК-2-2	135,12	163,607	28,487	15,29	629,72	2
БК-2-3	129,45	163,495	34,045	18,36	759,68	2
БК-2-4	126,23	163,212	36,982	26,12	1088,11	2
БК-2-5	126,17	163,206	37,036	26,28	1094,78	2
БК-2-6	126,16	163,201	37,041	26,43	1100,95	2
БК-2-7	112,79	163,082	50,292	29,67	1238,47	2
БК-2-8	116,99	163,019	46,029	31,38	1310,99	2
БК-2-9	114,76	162,921	48,161	34,04	1423,53	2
БК-2-a	157,99	164,145	6,155	0,46	13,09	2
БК-20	76,62	161,944	85,324	383,94	5248,43	6
БК-21	73,56	161,827	88,267	279,36	5142,56	6
БК-22	71,48	161,825	90,345	433,87	5332,01	6
БК-23	67,69	161,827	94,137			
БК-24	69,94	161,79	91,85	289,65	5234,55	6
БК-25	78,76	161,717	82,957	330,51	5497,75	6
БК-26	82,18	161,716	79,536	389,58	5570,18	6
БК-27	88,16	161,708	73,548	334,89	5538,05	6
БК-28	92,36	161,696	69,336	371,83	5673,94	6
БК-29	98,56	161,69	63,13	389,43	5738,68	6
БК-3(Л)	78,3	161,377	83,077	376,93	5945,36	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3(Л)	75,19	184,747	109,557	2,37	51,49	1
БК-3(П)	75,17	184,753	109,583	1,95	38,92	1
БК-3-10	165,85	180,652	14,802	76,39	1544,96	3,4
БК-3-100	133,96	179,191	45,231	301,4	6016,75	3,4
БК-3-101	133,38	179,182	45,802	209,69	3542,31	3,4
БК-3-102	133,02	161,439	28,419	211,34	3584,01	3,4
БК-3-103	133,02	160,799	27,779	211,67	3596,01	3,4
БК-3-104	129,5	161,242	31,742	214,86	3671,35	3,4
БК-3-104-1	130,09	161,235	31,145	245,81	3777,03	3,4
БК-3-104-2	130,29	161,223	30,933	246,7	3785,14	3,4
БК-3-104-4	129,04	179,394	50,354	227,03	3748,27	3,4
БК-3-105	126,9	161,105	34,205	217,57	3736,23	3,4
БК-3-105-1	127,33	161,031	33,701	229,31	3831,11	3,4
БК-3-105-2	125,81	160,52	34,71	230,91	3866,71	3,4
БК-3-106	126,02	161,044	35,024	218,93	3767,65	3,4
БК-3-107	125,23	161,001	35,771	219,9	3789,7	3,4
БК-3-107-1	124,06	160,858	36,798	223,91	3862,78	3,4
БК-3-107-12	105,78	156,006	50,226	231,31	4063,33	3,4
БК-3-107-2	123,38	160,057	36,677	224,7	3886,26	3,4
БК-3-107-3	122,65	159,089	36,439	225,12	3909,17	3,4
БК-3-107-4	121,78	158,308	36,528	225,55	3931,09	3,4
БК-3-107-5	120,01	157,372	37,362	226,25	3962,74	3,4
БК-3-107-6	117,43	154,662	37,232	226,67	3985,64	3,4
БК-3-107-7	115,01	153,782	38,772	227,12	4002,14	3,4
БК-3-107-8	119,5	157,139	37,639	227,03	3984,19	3,4
БК-3-107-9	119,79	156,834	37,044	227,19	3989,89	3,4
БК-3-108	124,88	160,99	36,11	220,42	3799,34	3,4
БК-3-109	122,03	160,873	38,843	225,59	3893,72	3,4
БК-3-11	166,54	180,649	14,109	80,07	1583,96	3,4
БК-3-110	122,22	160,873	38,653	226,96	3900,19	3,4
БК-3-111	122,55	160,871	38,321	235,22	3922,45	3,4
БК-3-112	120,61	160,826	40,216	228,49	3941,2	3,4
БК-3-113	117,07	160,754	43,684	234,42	4029,2	3,4
БК-3-114	117,11	160,749	43,639	232,25	3592,78	3,4
БК-3-115	117,07	160,749	43,679	230,61	3582,44	3,4
БК-3-116	115,29	160,749	45,459	322,53	3640,57	3,4
БК-3-117	113,02	160,749	47,729	934,5	3717,97	3,4
БК-3-118	115,03	160,749	45,719	335,09	3651,29	3,4
БК-3-119	113,97	160,749	46,779	370,18	3671,26	3,4
БК-3-12	167,17	180,646	13,476	84,82	1634,39	3,4
БК-3-120	113,61	160,078	46,468	370,52	3683,84	3,4
БК-3-121	113,22	160,749	47,529			
БК-3-122	117,02	160,749	43,729	230,04	3578,66	3,4
БК-3-123	116,29	160,744	44,454	232,16	3598,77	3,4
БК-3-124	116,2	160,744	44,544	235,26	3602,3	3,4
БК-3-125	107,78	160,675	52,895	259,61	3852,4	3,4
БК-3-125-1	106,06	160,675	54,615	309,23	3894,76	3,4
БК-3-125-2	102,67	160,675	58,005	457,03	3978,88	3,4
БК-3-125-3	101,05	160,675	59,625			
БК-3-126	107	160,662	53,662	266,51	3910,21	3,4
БК-3-127	105,81	160,658	54,848	274,7	3953,1	3,4
БК-3-128	102,86	160,655	57,795	282,15	3989,96	3,4
БК-3-129	98,76	160,651	61,891	291,99	4038,63	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-129-1	101,32	160,65	59,33	313,79	4088,28	3,4
БК-3-129-10	93,88	160,649	66,769	446,61	4249,21	3,4
БК-3-129-11	92,74	160,647	67,907	454,87	4277,42	3,4
БК-3-129-12	87,37	160,646	73,276	478,58	4331,4	3,4
БК-3-129-13	90,64	160,645	70,005	505,29	4371,25	3,4
БК-3-129-2	101,09	160,65	59,56	326,48	4113,55	3,4
БК-3-129-4	104,03	160,637	56,607	361,19	4221,54	3,4
БК-3-129-5	97,77	160,65	62,88	366,28	4170,18	3,4
БК-3-129-6	96,11	160,65	64,54	394,5	4202,3	3,4
БК-3-129-7	94,03	160,649	66,619	445,66	4245,98	3,4
БК-3-129-8	93,78	160,649	66,869			
БК-3-129-9	93,65	160,649	66,999			
БК-3-13	168,76	180,642	11,882	91,23	1702,35	3,4
БК-3-131	94,18	160,651	66,471	432,29	4102,7	3,4
БК-3-132	92,1	160,648	68,548	446,13	4139,99	3,4
БК-3-14	167,19	180,629	13,439	110,89	1910,9	3,4
БК-3-15-1	165,82	180,597	14,777	116,62	1990,68	3,4
БК-3-15-10	157,16	180,537	23,377	258,33	2149,48	4
БК-3-15-11	155,8	180,538	24,738	239,89	2111,76	4
БК-3-15-12	155,28	180,538	25,258	232,94	2097,54	4
БК-3-15-13	154,58	180,539	25,959	217,35	2061,22	4
БК-3-15-15	153,27	180,54	27,27	202,67	2019,36	4
БК-3-15-16	151,72	180,542	28,822	188,35	1977,84	4
БК-3-15-17	150,87	180,542	29,672	179,96	1953,51	4
БК-3-15-18	150,78	180,543	29,763	175,32	1940,06	4
БК-3-15-19	150,24	180,544	30,304	166,63	1912,38	4
БК-3-15-2	166	180,588	14,588	118,56	2011,56	3,4
БК-3-15-20	149,44	180,545	31,105	156,41	1879,86	4
БК-3-15-21	148,81	180,546	31,736	150,29	1860,35	4
БК-3-15-22	148,21	180,547	32,337	143,98	1840,28	4
БК-3-15-23	146,49	180,549	34,059	128,53	1791,08	4
БК-3-15-24	145,9	180,549	34,649	123,58	1775,31	4
БК-3-15-25	145,22	180,55	35,33	117,9	1757,22	4
БК-3-15-26	144,6	180,551	35,951	114,3	1744,74	4
БК-3-15-27	142,86	180,552	37,692	103,04	1705,7	4
БК-3-15-28	142,72	180,553	37,833	101,33	1699,77	4
БК-3-15-29	142,38	180,553	38,173	96,99	1684,7	4
БК-3-15-3	165,77	180,569	14,799	122,95	2058,91	3,4
БК-3-15-30	141,07	180,555	39,485	87,47	1648,98	4
БК-3-15-31	139,63	180,557	40,927	80,56	1623,04	4
БК-3-15-32	138,66	180,558	41,898	74,27	1599,44	4
БК-3-15-33	138,13	180,559	42,429	70,77	1586,28	4
БК-3-15-35	136,86	180,56	43,7	62,33	1554,6	4
БК-3-15-36	135,97	180,562	44,592	54,5	1525,21	4
БК-3-15-37	135,98	180,542	44,562	54,9	1534,23	4
БК-3-15-38	135,33	180,503	45,173	55,71	1552,26	4
БК-3-15-39	135,71	180,435	44,725	57,11	1583,29	4
БК-3-15-4	165,51	180,561	15,051	124,87	2079,17	3,4
БК-3-15-4-1	163,11	180,525	17,415	132,89	2166,13	3,4
БК-3-15-4-10	158,04	180,432	22,392	155,03	2399,4	3,4
БК-3-15-4-11	157,72	180,428	22,708	156,13	2409,72	3,4
БК-3-15-4-12	157,39	180,425	23,035	157,25	2419,94	3,4
БК-3-15-4-13	156,37	180,417	24,047	160,6	2449,58	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-4-14	155,1	180,409	25,309	163,97	2479,42	3,4
БК-3-15-4-15	154,96	180,408	25,448	164,38	2482,94	3,4
БК-3-15-4-16	154,87	180,407	25,537	164,78	2486,32	3,4
БК-3-15-4-17	154,04	180,397	26,357	169,82	2527,47	3,4
БК-3-15-4-18	153,36	180,39	27,03	173,77	2558,99	3,4
БК-3-15-4-19	153,2	180,388	27,188	163,99	2561,48	3,4
БК-3-15-4-19-5	154,69	180,404	25,714	156,06	2514,26	3,4
БК-3-15-4-19-6	155,36	180,411	25,051	152,53	2493,24	3,4
БК-3-15-4-19-7	156,1	180,418	24,318	148,78	2470,94	3,4
БК-3-15-4-19-8	156,85	180,432	23,582	145,57	2446,1	3,4
БК-3-15-4-19-9	157,3	180,444	23,144	142,61	2423,23	3,4
БК-3-15-4-2	161,95	180,502	18,552	136,8	2212,53	3,4
БК-3-15-4-20	153,11	180,386	27,276	164,8	2568,42	3,4
БК-3-15-4-21	152,41	180,379	27,969	168,59	2600,23	3,4
БК-3-15-4-21-1	149,65	179,962	30,312	176,62	2712,31	3,4
БК-3-15-4-21-2	149,13	179,876	30,746	177,69	2730,69	3,4
БК-3-15-4-21-3	148,03	179,754	31,724	179,19	2756,58	3,4
БК-3-15-4-21-4	146,39	179,661	33,271	182,04	2792,52	3,4
БК-3-15-4-21-5	145,57	179,599	34,029	183,9	2816,09	3,4
БК-3-15-4-21-6	143,83	179,495	35,665	187,07	2856,17	3,4
БК-3-15-4-23	151,63	180,37	28,74	172,92	2635	3,4
БК-3-15-4-24	150,71	180,363	29,653	179,47	2679,09	3,4
БК-3-15-4-25	150,38	180,361	29,981	182,28	2697,21	3,4
БК-3-15-4-26	150,16	180,359	30,199	184,04	2708,09	3,4
БК-3-15-4-27	150,02	180,358	30,338	185,33	2715,65	3,4
БК-3-15-4-27-1	149,57	179,952	30,382	186,25	2736	3,4
БК-3-15-4-27-10	144,34	179,406	35,066	237,84	2905,34	3,4
БК-3-15-4-27-11	142,14	179,404	37,264	276,84	2942,25	3,4
БК-3-15-4-27-2	149,1	179,481	30,381	187,32	2759,55	3,4
БК-3-15-4-27-6	146,72	179,415	32,695	203,3	2851,46	3,4
БК-3-15-4-27-7	145,9	179,408	33,508	207,08	2872,28	3,4
БК-3-15-4-27-9	145,05	179,406	34,356	224,74	2892,94	3,4
БК-3-15-4-28	149,42	180,353	30,933	193,06	2758,47	3,4
БК-3-15-4-3	161,69	180,496	18,806	138,04	2226,33	3,4
БК-3-15-4-31	148,62	180,348	31,728	208	2825,12	3,4
БК-3-15-4-32	148,55	180,348	31,798	209,17	2829,94	3,4
БК-3-15-4-33	147,99	180,346	32,356	216,2	2858,85	3,4
БК-3-15-4-34	147,84	180,346	32,506	218,06	2865,97	3,4
БК-3-15-4-35	147,57	180,345	32,775	221,02	2876,47	3,4
БК-3-15-4-36	147,11	180,344	33,234	226,65	2896,42	3,4
БК-3-15-4-37	147,27	180,343	33,073	236	2929,55	3,4
БК-3-15-4-38	147,31	180,342	33,032	130,37	3259,87	3,4
БК-3-15-4-4	161,2	180,484	19,284	140,52	2253,83	3,4
БК-3-15-4-5	160,86	180,476	19,616	142,11	2271,56	3,4
БК-3-15-4-6	160,35	180,465	20,115	144,76	2299,54	3,4
БК-3-15-4-8	159,55	180,449	20,899	149,06	2343,13	3,4
БК-3-15-4-9	158,78	180,44	21,66	152,19	2372,64	3,4
БК-3-15-40	135,99	180,397	44,407	57,89	1600,68	4
БК-3-15-41	135,95	180,332	44,382	59,23	1630,43	4
БК-3-15-42	136,2	180,292	44,092	60,06	1648,73	4
БК-3-15-43	136,51	180,249	43,739	60,96	1668,76	4
БК-3-15-44	136,75	180,222	43,472	61,63	1682,73	4
БК-3-15-45	136,96	180,169	43,209	62,93	1709,82	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-46	138,71	180,066	41,356	65,49	1763,04	4
БК-3-15-48	138,89	180,053	41,163	65,8	1769,4	4
БК-3-15-49	139,09	180,042	40,952	66,15	1776,17	4
БК-3-15-5	163,35	180,535	17,185	354,61	2330,93	4
БК-3-15-50	139,5	180,02	40,52	66,92	1790,16	4
БК-3-15-51	140,71	179,958	39,248	69,24	1831,83	4
БК-3-15-52	141,48	179,933	38,453	70,39	1850,91	4
БК-3-15-54	142,25	179,905	37,655	71,68	1872,33	4
БК-3-15-54-1	142,17	179,874	37,704	263,73	2756,71	3,4
БК-3-15-54-10	132,35	179,991	47,641	222,85	2467,89	3,4
БК-3-15-54-11	131,77	179,993	48,223	217,16	2442,16	3,4
БК-3-15-54-12	131,46	179,995	48,535	212,98	2423,24	3,4
БК-3-15-54-13	131,34	179,998	48,658	207,9	2397,73	3,4
БК-3-15-54-14	131,55	180,005	48,455	198,37	2344,97	3,4
БК-3-15-54-16	131,99	180,008	48,018	194,3	2322,46	3,4
БК-3-15-54-17	132,49	180,012	47,522	188,9	2292,57	3,4
БК-3-15-54-18	132,63	180,013	47,383	186,98	2281,97	3,4
БК-3-15-54-19	132,82	180,015	47,195	184,61	2268,84	3,4
БК-3-15-54-2	139,72	179,894	40,174	257,73	2709,35	3,4
БК-3-15-54-20	132,69	180,018	47,328	181,03	2249,04	3,4
БК-3-15-54-21	132,49	180,02	47,53	178,5	2235,04	3,4
БК-3-15-54-22	132,36	180,021	47,661	177,29	2228,37	3,4
БК-3-15-54-23	132,18	180,023	47,843	173,88	2209,46	3,4
БК-3-15-54-24	132,08	180,024	47,944	173,28	2206,19	3,4
БК-3-15-54-24-1	131,29	180,026	48,736	166,85	2184,16	3,4
БК-3-15-54-24-12	127,7	180,036	52,336	143,48	2099,15	3,4
БК-3-15-54-24-13	125,81	180,04	54,23	135,5	2066,03	3,4
БК-3-15-54-24-14	124,73	180,044	55,314	131,29	2045,5	3,4
БК-3-15-54-24-2	130,49	180,029	49,539	157,83	2153,3	3,4
БК-3-15-54-24-3	129,83	180,031	50,201	151,87	2132,91	3,4
БК-3-15-54-24-5	129,52	180,032	50,512	150,38	2127,81	3,4
БК-3-15-54-25	131,96	180,024	48,064	196,18	2879,21	4
БК-3-15-54-27	131,51	180,026	48,516	188,42	2854,71	4
БК-3-15-54-28	131,2	180,026	48,826	184,52	2840,41	4
БК-3-15-54-29	130,91	180,027	49,117	181,14	2828,06	4
БК-3-15-54-3	139,14	179,9	40,76	256,08	2696,33	3,4
БК-3-15-54-30	129,89	180,029	50,139	171,06	2791,12	4
БК-3-15-54-31	129,19	180,031	50,841	164,51	2767,15	4
БК-3-15-54-34	127,96	180,036	52,076	148,52	2700,49	4
БК-3-15-54-36	127,39	180,038	52,648	141,3	2670,37	4
БК-3-15-54-37	127,18	180,039	52,859	138,38	2658,2	4
БК-3-15-54-39	127,05	180,039	52,989	136,58	2650,72	4
БК-3-15-54-4	138,42	179,908	41,488	254,38	2680,98	3,4
БК-3-15-54-43	126,63	180,041	53,411	131,83	2630,91	4
БК-3-15-54-44	126,64	179,992	53,352	132,02	2634,44	4
БК-3-15-54-45	125,85	180,044	54,194	125,49	2598,09	4
БК-3-15-54-47	125,65	180,046	54,396	122,74	2583,85	4
БК-3-15-54-48	125,14	180,05	54,91	116,09	2549,36	4
БК-3-15-54-49	125,07	180,05	54,98	115,4	2545,8	4
БК-3-15-54-5	135,36	179,948	44,588	246,14	2606,51	3,4
БК-3-15-54-50	124,08	180,059	55,979	105,2	2492,99	4
БК-3-15-54-53	120,22	180,106	59,886	86,62	2374,78	4
БК-3-15-54-54	119,28	180,058	60,778	90,41	2409,32	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-54-55	119,94	180,108	60,168	85,74	2368,88	4
БК-3-15-54-56	118,21	180,121	61,911	81,22	2336,35	4
БК-3-15-54-56-1	119,35	180,107	60,757	92,97	2414,28	4
БК-3-15-54-56-10	119,64	180,087	60,447	117,46	2557,76	4
БК-3-15-54-56-11	119,16	180,085	60,925	120,75	2576,28	4
БК-3-15-54-56-13	119,14	180,073	60,933	121,09	2581,73	4
БК-3-15-54-56-15	120,13	180,067	59,937	103,78	1903,87	3,4
БК-3-15-54-56-16	120,37	180,065	59,695	105,29	1912,02	3,4
БК-3-15-54-56-17	120,54	180,064	59,524	106,65	1919,36	3,4
БК-3-15-54-56-18	121,36	180,061	58,701	110,49	1940,18	3,4
БК-3-15-54-56-19	121,91	180,059	58,149	112,77	1952,51	3,4
БК-3-15-54-56-25	122,45	180,057	57,607	114,94	1964,23	3,4
БК-3-15-54-56-28	123,47	180,053	56,583	120,3	1990,56	3,4
БК-3-15-54-56-3	119,93	180,103	60,173	97,18	2440,07	4
БК-3-15-54-56-4	120,27	180,101	59,831	99,59	2454,85	4
БК-3-15-54-56-5	120,79	180,097	59,307	104,49	2484,84	4
БК-3-15-54-56-6	120,86	180,095	59,235	106,17	2494,31	4
БК-3-15-54-56-8	120,92	180,094	59,174	107,69	2502,83	4
БК-3-15-54-56-9	120,98	180,092	59,112	110,88	2520,79	4
БК-3-15-54-57	117,31	180,146	62,836	80	2319,39	4
БК-3-15-54-58	113,77	180,237	66,467	75,47	2256,75	4
БК-3-15-54-59	112,29	180,318	68,028	71,42	2200,67	4
БК-3-15-54-6	132,13	179,984	47,854	238,75	2539,78	3,4
БК-3-15-54-60	109,84	180,449	70,609	69,23	2156,92	4
БК-3-15-54-61	109,6	180,454	70,854	69,06	2153,49	4
БК-3-15-54-62	109,99	180,485	70,495	68	2131,84	4
БК-3-15-54-63	109,83	180,514	70,684	67,02	2111,71	4
БК-3-15-54-64	109,95	180,541	70,591	66,12	2093,32	4
БК-3-15-54-66	109,94	180,555	70,615	65,64	2083,56	4
БК-3-15-54-68	109,52	180,64	71,12	63,31	2032,34	4
БК-3-15-54-69	109,11	180,697	71,587	62,47	2009,51	4
БК-3-15-54-7	132,17	179,985	47,815	236,28	2528,62	3,4
БК-3-15-54-70	108,87	180,736	71,866	61,88	1993,63	4
БК-3-15-54-73	108,66	180,754	72,094	61,63	1986,74	4
БК-3-15-54-74	108,42	180,769	72,349	61,4	1980,4	4
БК-3-15-54-75	108,12	180,787	72,667	61,14	1973,33	4
БК-3-15-54-8	132,58	179,988	47,408	228,14	2491,79	3,4
БК-3-15-55	143,42	179,849	36,429	74,2	1913,09	3,4
БК-3-15-56	144,3	179,78	35,48	75,42	1941,79	3,4
БК-3-15-57	145,6	179,681	34,081	77,17	1982,89	3,4
БК-3-15-58	145,7	179,641	33,941	77,87	1999,35	3,4
БК-3-15-59	143,63	179,524	35,894	80,47	2055,46	3,4
БК-3-15-6	162,42	180,535	18,115	337,94	2301,57	4
БК-3-15-60	142,28	179,468	37,188	81,88	2084,69	3,4
БК-3-15-61	141,14	179,455	38,315	85,75	2117,37	3,4
БК-3-15-62	140,43	179,443	39,013	104,64	2190,35	3,4
БК-3-15-63	143,63	179,441	35,811	128,25	2250,22	3,4
БК-3-15-64	144,03	179,439	35,409	131,23	2260,77	3,4
БК-3-15-65	143,82	179,435	35,615	135,54	2280,46	3,4
БК-3-15-66	141,28	179,418	38,138	139,54	2311,36	3,4
БК-3-15-67	140,69	179,404	38,714	144,73	2345,55	3,4
БК-3-15-68	140,93	179,397	38,467	146,76	2359,41	3,4
БК-3-15-69	141,85	179,386	37,536	152,99	2394,87	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-15-7	160,14	180,536	20,396	300,07	2234,88	4
БК-3-15-70	140,79	179,38	38,59	159,78	2425,79	3,4
БК-3-15-72	140,95	179,38	38,43	171,46	2452,39	3,4
БК-3-15-74	141,05	179,379	38,329	187,68	2489,32	3,4
БК-3-15-75	141,2	179,378	38,178	192,29	2499,8	3,4
БК-3-15-8	159,57	180,536	20,966	292,08	2218,54	4
БК-3-16	165,41	180,607	15,197	113,87	1970,8	3,4
БК-3-17	163,32	180,579	17,259	118,3	2055,09	3,4
БК-3-18	161,65	180,548	18,898	123,18	2148,18	3,4
БК-3-19	160,58	180,525	19,945	126,85	2218,17	3,4
БК-3-2-1	166,67	180,675	14,005	46,99	651,64	3
БК-3-21	159,33	180,499	21,169	131,01	2297,36	3,4
БК-3-22	158,04	180,471	22,431	135,62	2384,69	3,4
БК-3-23	157,91	180,469	22,559	135,95	2390,93	3,4
БК-3-24	157,64	180,464	22,824	136,83	2407,57	3,4
БК-3-25	156,88	180,447	23,567	139,54	2458,58	3,4
БК-3-26	155,73	180,43	24,7	142,51	2514,27	3,4
БК-3-27	155,65	180,428	24,778	142,72	2518,29	3,4
БК-3-28	154,37	180,403	26,033	146,94	2597,28	3,4
БК-3-29	154,2	180,399	26,199	147,66	2610,66	3,4
БК-3-3	169,21	180,715	11,505	50,47	685,61	3
БК-3-30	153,53	180,382	26,852	150,55	2664,69	3,4
БК-3-31	152,48	180,359	27,879	154,46	2737,37	3,4
БК-3-31-1	156,27	179,413	23,143	167,24	3157,18	3,4
БК-3-32	152,22	180,357	28,137	155,38	2749,68	3,4
БК-3-33	151,82	180,351	28,531	158,45	2790,56	3,4
БК-3-34	151,33	180,347	29,017	159,95	2810,63	3,4
БК-3-36	149,31	180,337	31,027	164,79	2874,87	3,4
БК-3-37	148,87	180,334	31,464	166,03	2891,35	3,4
БК-3-40	143,39	180,258	36,868	139,99	3452,93	3,4
БК-3-41	140,48	180,221	39,741	145,24	3557,06	3,4
БК-3-42	141,16	180,192	39,032	149,38	3638,88	3,4
БК-3-43	136,37	180,118	43,748	160,22	3852,01	3,4
БК-3-44	131,57	180,066	48,496	167,79	4000,3	3,4
БК-3-45	128,03	180,024	51,994	174,05	4122,88	3,4
БК-3-46	125,35	179,994	54,644	178,49	4209,19	3,4
БК-3-47	117,91	179,976	62,066	181,32	4264,26	3,4
БК-3-48	111,15	179,959	68,809	183,87	4313,77	3,4
БК-3-48-1	115,2	179,96	64,76	268,73	3337,07	3,4
БК-3-48-2	118,13	179,96	61,83	249,04	3266,44	3,4
БК-3-48-3	118,18	179,961	61,781	228,7	3192,81	3,4
БК-3-48-4	119,47	179,962	60,492	217,42	3151,6	3,4
БК-3-49	113	179,947	66,947	184,75	4335,37	3,4
БК-3-5-1	166,67	201,497	34,827	46,23	1221,14	4
БК-3-5-2	167,88	201,504	33,624	69,61	1445,67	4
БК-3-5-2-1	167,65	201,499	33,849	73,28	1466,57	4
БК-3-5-2-2	169,69	201,432	31,742	78,54	1514,45	4
БК-3-5-3	169,41	201,831	32,421	39,7	1088,79	4
БК-3-5-4	174,58	201,637	27,057	56,1	1289,87	4
БК-3-5-5	171,87	201,696	29,826	50,15	1221,14	4
БК-3-52	123,77	179,778	56,008	197,54	4648,87	3,4
БК-3-52-1	122,96	179,774	56,814	198,31	4658,14	3,4
БК-3-52-10	120,74	179,673	58,933	224,66	4919,14	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-52-11	123,5	179,668	56,168	239,44	4989,16	3,4
БК-3-52-2	122,62	179,752	57,132	202,14	4704,37	3,4
БК-3-52-3	122,18	179,742	57,562	203,96	4725,68	3,4
БК-3-52-4	121,2	179,723	58,523	207,9	4770,96	3,4
БК-3-52-5	121,56	179,702	58,142	212,31	4820,38	3,4
БК-3-52-6	120,71	179,676	58,966	218,54	4888,41	3,4
БК-3-52-6-1	124,82	179,667	54,847	237,43	4994,41	3,4
БК-3-52-7	120,8	179,674	58,874	221,64	4904,83	3,4
БК-3-52-8	120,8	179,674	58,874	223,32	4912,82	3,4
БК-3-52-9	123,03	179,674	56,644			
БК-3-53	124,52	179,756	55,236	199,69	4697,41	3,4
БК-3-54	127,32	179,732	52,412	202	4749,49	3,4
БК-3-55	131,52	179,643	48,123	205,74	4839,78	3,4
БК-3-55-1	131,56	179,64	48,08	206,33	4845,55	3,4
БК-3-55-10	127,46	179,629	52,169	210,68	3217,85	3,4
БК-3-55-10-1	128,4	179,141	50,741	211,69	3246,59	3,4
БК-3-55-10-2	128,81	178,912	50,102	212,8	3270,2	3,4
БК-3-55-10-3	129,11	178,819	49,709	214,28	3291,18	3,4
БК-3-55-11	126,39	179,632	53,242	197,31	3174,98	3,4
БК-3-55-12	125,77	179,636	53,866	190,18	3142,08	3,4
БК-3-55-12-1	128,15	179,631	51,481	211,33	3214,31	3,4
БК-3-55-12-2	128,29	179,467	51,177	211,84	3225,77	3,4
БК-3-55-14	125,05	179,66	54,61	185,86	3098,62	3,4
БК-3-55-15	124,12	179,706	55,586			
БК-3-55-16	124,93					
БК-3-55-17	125,52					
БК-3-55-18	126,39					
БК-3-55-19	127,79	179,326	51,536	187,45	3208,41	3,4
БК-3-55-2	131,97	179,643	47,673	308,62	5317,79	3,4
БК-3-55-20	128,52	179,325	50,805	188,95	3231,46	3,4
БК-3-55-20-1	131,34	179,29	47,95	199,5	3377,18	3,4
БК-3-55-20-10	129,06	179,142	50,082	282,4	3854,62	3,4
БК-3-55-20-11	129,06	179,142	50,082			
БК-3-55-20-12	129,53	179,086	49,556	282,91	3865,64	3,4
БК-3-55-20-13	130,48	178,977	48,497	284,38	3893,42	3,4
БК-3-55-20-14	130,99	178,938	47,948	285,2	3906,64	3,4
БК-3-55-20-15	131,63	178,901	47,271	286,56	3925,02	3,4
БК-3-55-20-16	132,05	178,881	46,831	289,72	3950,53	3,4
БК-3-55-20-17	130,82	179,167	48,347	266,68	3762,94	3,4
БК-3-55-20-18	130,96	179,168	48,208	253,24	3733,51	3,4
БК-3-55-20-19	131,08	179,168	48,088	251,02	3727,53	3,4
БК-3-55-20-2	132,53	179,257	46,727	204,37	3436,83	3,4
БК-3-55-20-20	131,67	179,17	47,5	243,62	3700,12	3,4
БК-3-55-20-21	132,65	179,167	46,517	247,23	3718,48	3,4
БК-3-55-20-22	132,59	179,179	46,589	234,1	3652,21	3,4
БК-3-55-20-23	132,69	179,179	46,489	303,16	3687,15	3,4
БК-3-55-20-24	132,82	179,203	46,383	223,45	3575,08	3,4
БК-3-55-20-25	132,84	178,657	45,817	223,54	3579,7	3,4
БК-3-55-20-26	133,99	178,656	44,666	341,2	3698,75	3,4
БК-3-55-20-27	133,82	178,656	44,836	349,38	3707,03	3,4
БК-3-55-20-28	130,46	179,316	48,856	196,22	3334,71	3,4
БК-3-55-20-3	132,7	179,245	46,545	206,09	3458,03	3,4
БК-3-55-20-4	133,1	179,213	46,113	210,65	3513,87	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-55-20-5	133,53	179,199	45,669	212,7	3539,09	3,4
БК-3-55-20-5-1	131,33	179,199	47,869			
БК-3-55-20-7	133,12	179,178	46,058	248,95	3688,91	3,4
БК-3-55-20-8	130,08	179,167	49,087	268,78	3770,85	3,4
БК-3-55-20-9	129,04	179,153	50,113	274,85	3810,64	3,4
БК-3-55-21	130,36	179,322	48,962	227,68	3815,5	3,4
БК-3-55-22	130,25	179,332	49,082	226,99	3802,83	3,4
БК-3-55-23	129,65	179,359	49,709	225,32	3771,5	3,4
БК-3-55-24	128,92	179,397	50,477	223,29	3731,24	3,4
БК-3-55-25	127,69	179,436	51,746	221,35	3691,79	3,4
БК-3-55-26	124,97	179,535	54,565	216,76	3596,26	3,4
БК-3-55-27	123,68	179,46	55,78	222,67	3650,1	3,4
БК-3-55-28	122,4	179,45	57,05	232,51	3694,92	3,4
БК-3-55-29	124,57	179,549	54,979	216,18	3583,58	3,4
БК-3-55-3	131,84	179,644	47,804	303,6	5298,43	3,4
БК-3-55-3-1	128,93	179,644	50,714	346,83	5347,63	3,4
БК-3-55-30	124,11	179,566	55,456	215,52	3569,21	3,4
БК-3-55-31	122,94	179,609	56,669	213,87	3532,44	3,4
БК-3-55-32	122,81	179,616	56,806	213,6	3526,3	3,4
БК-3-55-33	122,35	179,646	57,296	212,66	3503,92	3,4
БК-3-55-34	121,26	179,712	58,452	210,67	3455,21	3,4
БК-3-55-35	121,26	179,712	58,452			
БК-3-55-36	121	179,729	58,729	210,18	3443,26	3,4
БК-3-55-37	119,53	179,806	60,276	208,11	3390,57	3,4
БК-3-55-38	118,75	179,864	61,114	206,78	3354,89	3,4
БК-3-55-39	118,55	179,881	61,331	206,41	3344,81	3,4
БК-3-55-4	131,02	179,649	48,629	284	5217,23	3,4
БК-3-55-40	117,28	152,698	35,418	209,59	3271,21	2
БК-3-55-41	117,1	152,698	35,598			
БК-3-55-42	116,27	152,698	36,428	151,47	3241,81	2
БК-3-55-43	115,29	152,698	37,408	125,91	3215,94	2
БК-3-55-44	114,87	152,698	37,828	120,05	3204,08	2
БК-3-55-45	112,12	152,701	40,581	74,01	3087,64	2
БК-3-55-46	111,76	152,702	40,942	69,38	3075,91	2
БК-3-55-47	111,36	152,702	41,342	65,91	3067,14	2
БК-3-55-48	108,15	153,043	44,893	63,03	2956,72	2
БК-3-55-49	107,39	153,138	45,748	62,56	2934,8	2
БК-3-55-5	128,82	179,659	50,839	257,17	5093,92	3,4
БК-3-55-50	106,85	153,22	46,37	62,16	2916,2	2
БК-3-55-51	106,64	153,26	46,62	61,98	2907,3	2
БК-3-55-52	106,24	153,373	47,133	61,47	2882,65	2
БК-3-55-54	105,29	153,602	48,312	60,5	2834,86	2
БК-3-55-55	105,05	153,644	48,594	60,33	2826,57	2
БК-3-55-56	103,47	153,956	50,486	59,11	2764,47	2
БК-3-55-57	102,55	154,155	51,605	58,37	2726,2	2
БК-3-55-59	101,44	154,41	52,97	57,54	2681,86	2
БК-3-55-6	128,7	179,659	50,959	298,97	5153,1	3,4
БК-3-55-60	101,43	145,412	43,982	57,9	2716,56	2
БК-3-55-61	99,54	155,035	55,495	56,62	2615,4	2
БК-3-55-62	98,48	155,297	56,817	56,24	2587,78	2
БК-3-55-63	98,19	156,209	58,019	54,9	2491,58	2
БК-3-55-64	96,89	157,543	60,653	52,95	2350,82	2
БК-3-55-66	95,83	157,982	62,152	52,34	2305,62	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-55-68	94,62	159,238	64,618	50,61	2178,13	2
БК-3-55-69	94,28	159,366	65,086	50,44	2165,46	2
БК-3-55-7	128,3	179,66	51,36	276,13	5126,24	3,4
БК-3-55-70	94,1	159,481	65,381	50,29	2154,17	2
БК-3-55-71	93,84	159,598	65,758	50,14	2142,9	2
БК-3-55-72	93,18	159,962	66,782	49,68	2108,06	2
БК-3-55-8	128,19	179,66	51,47	270,23	5119,31	3,4
БК-3-55-9-1	127,57	179,623	52,053	271,48	5141,76	3,4
БК-3-55-9-2	125,73	179,568	53,838	274,66	5186,35	3,4
БК-3-55-9-3	124,71	179,537	54,827	276,98	5216,12	3,4
БК-3-55-9-6	122,38	179,496	57,116	243,53	5039,45	3,4
БК-3-56	134,52	179,61	45,09	209,23	4916,37	3,4
БК-3-57	136,05	179,593	43,543	211,29	4958,85	3,4
БК-3-59	137,21	179,533	42,323	215,82	5063,55	3,4
БК-3-59-1	140,17	179,525	39,355	243,94	5240,38	3,4
БК-3-59-1-1	139,19	168,494	29,304	0,15	5,66	6
БК-3-59-1-10	80,02	167,481	87,461	230,63	3867,55	6
БК-3-59-1-10-1	79,19	156,353	77,163	230,86	3892,15	6
БК-3-59-1-10-2	78,24	129,518	51,278	231,41	3951,47	6
БК-3-59-1-10-3	78,25	122,764	44,514	231,55	3966,4	6
БК-3-59-1-10-4	78,29	114,806	36,516	231,71	3983,99	6
БК-3-59-1-10-5	78,32	107,555	29,235	231,86	4000,02	6
БК-3-59-1-100	119,85	176,558	56,708	85,57	1317,06	7
БК-3-59-1-100-1	119,95	176,557	56,607	95,3	1349,82	7
БК-3-59-1-100-23	119,17	176,557	57,387	252,95	1474,24	7
БК-3-59-1-100-24	118,09	176,556	58,466	298,45	1517,62	7
БК-3-59-1-100-8	119,95	176,557	56,607	112,81	1382,89	7
БК-3-59-1-101	119,65	176,557	56,907	95,28	1344,85	7
БК-3-59-1-11-1	81,81	165,092	83,282	235,65	3943,71	6
БК-3-59-1-11-2	82,6	165,092	82,492			
БК-3-59-1-11-3	82,51	165,092	82,582			
БК-3-59-1-11-4	81,12	165,092	83,972			
БК-3-59-1-11-5	81	165,092	84,092			
БК-3-59-1-12	81,98	167,467	85,487	237,1	3959,28	6
БК-3-59-1-13	82,49	167,449	84,959	246,51	4088,41	6
БК-3-59-1-13-1	82,56	167,449	84,889			
БК-3-59-1-14	82,77	167,439	84,669	252,21	4166,46	6
БК-3-59-1-15	82,96	167,437	84,477	252,94	4176,52	6
БК-3-59-1-16-1	84,14	167,427	83,287			
БК-3-59-1-17	84,56	167,354	82,794	201,23	4324,41	6
БК-3-59-1-17-1	83,95	167,354	83,404			
БК-3-59-1-18	88,17	167,247	79,077	204,74	4447,25	6
БК-3-59-1-18-1	91,13	166,882	75,752	209,24	4553,97	6
БК-3-59-1-18-10	91,13	166,897	75,767	436,78	6137,25	6
БК-3-59-1-18-11	92,65	166,923	74,273	417,51	5983,32	6
БК-3-59-1-18-12	91,7	153,61	61,91	417,79	6012,76	6
БК-3-59-1-18-13	92,65	166,925	74,275	416,97	5978,05	6
БК-3-59-1-18-2	91,69	166,797	75,107	212	4600,88	6
БК-3-59-1-18-3	91,79	166,796	75,006	216,78	4617,9	6
БК-3-59-1-18-4	92,74	166,796	74,056	451,51	4655,25	6
БК-3-59-1-18-5	92,32	166,798	74,478	554,13	6796,21	6
БК-3-59-1-18-6	92,54	166,799	74,259	545,12	6767,73	6
БК-3-59-1-18-8	92,44	166,846	74,406	523,78	6653,15	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-18-9	89,86	166,885	77,025	454,54	6249,35	6
БК-3-59-1-19	91,33	167,189	75,859	206,8	4517,29	6
БК-3-59-1-19-1	92,24	167,13	74,89			
БК-3-59-1-2	139,08	168,473	29,393	0,5	19,06	6
БК-3-59-1-20	93,45	167,117	73,667	211,39	4623,39	6
БК-3-59-1-20-1	94,81	167,1	72,29	214,98	4684	6
БК-3-59-1-20-1-7	91,61	167,117	75,507			
БК-3-59-1-20-1-8	91,51	167,117	75,607			
БК-3-59-1-20-10	92,74	167,035	74,295	235,13	4987,65	6
БК-3-59-1-20-11	92,65	167,034	74,384	235,52	4993,25	6
БК-3-59-1-20-12	92,51	167,032	74,522	236,24	5003,38	6
БК-3-59-1-20-13	93,64	167,024	73,384	239,61	5050,46	6
БК-3-59-1-20-14	93,79	167,023	73,233	240,01	5056,09	6
БК-3-59-1-20-15	94,68	167,001	72,321	248,46	5173,7	6
БК-3-59-1-20-16	94,58	166,997	72,417	250,29	5198,4	6
БК-3-59-1-20-17	95,28	166,989	71,709	253,52	5241,8	6
БК-3-59-1-20-18	95,35	166,984	71,634	255,89	5273,09	6
БК-3-59-1-20-18-1	94,39	163,017	68,627	256,11	5290,1	6
БК-3-59-1-20-18-2	92,26	166,885	74,625	1862,22	6547,94	6
БК-3-59-1-20-18-3	92,79	166,885	74,095			
БК-3-59-1-20-18-4	90,98	166,885	75,905	975,53	6359,86	6
БК-3-59-1-20-18-5	90,79	166,885	76,095	893,08	6342,37	6
БК-3-59-1-20-19	98,38	166,971	68,591	262,48	5358,76	6
БК-3-59-1-20-19-1	98,3	160,593	62,293	262,51	5362,97	6
БК-3-59-1-20-2	95,13	167,088	71,958	217,91	4732,67	6
БК-3-59-1-20-20	100,7	166,96	66,26	267,8	5426,49	6
БК-3-59-1-20-21	101,59	166,956	65,366	270,17	5456,64	6
БК-3-59-1-20-22	102,75	166,95	64,2	273,36	5496,39	6
БК-3-59-1-20-23	101,56	166,941	65,381	278,66	5560,89	6
БК-3-59-1-20-24	100,16	166,928	66,768	286,72	5657,05	6
БК-3-59-1-20-25	100,23	166,927	66,697	287,41	5664,81	6
БК-3-59-1-20-26	101,13	166,922	65,792	293,09	5720,09	6
БК-3-59-1-20-27	101,21	166,917	65,707	298,89	5776,57	6
БК-3-59-1-20-28	101,26	166,913	65,653	303,32	5818,55	6
БК-3-59-1-20-29	102,35	166,905	64,555	313,22	5910,95	6
БК-3-59-1-20-3	95,49	167,084	71,594	218,94	4749,7	6
БК-3-59-1-20-3-1	97,82	167,074	69,254	223,48	4791,42	6
БК-3-59-1-20-3-10	107,27	167,021	59,751	254,82	5049,52	6
БК-3-59-1-20-3-13	109,26	167,015	57,755	265,73	5112,93	6
БК-3-59-1-20-3-2	101,25	167,058	65,808	231,13	4861,54	6
БК-3-59-1-20-3-4	105,03	167,042	62,012	238,28	4927,15	6
БК-3-59-1-20-3-8	106,44	167,03	60,59	244,16	4981,13	6
БК-3-59-1-20-3-9	106,65	167,026	60,376	246,07	4998,65	6
БК-3-59-1-20-31	102,62	166,902	64,282	317,12	5945,81	6
БК-3-59-1-20-32	102,52	166,901	64,381	319,34	5965,04	6
БК-3-59-1-20-33	103,03	166,897	63,867	326,23	6022,85	6
БК-3-59-1-20-34	102,49	166,892	64,402	336,14	6103,37	6
БК-3-59-1-20-35	104,96	166,368	61,408	337,64	6152,16	6
БК-3-59-1-20-36	102,22	166,879	64,659	336,9	6119,18	6
БК-3-59-1-20-38	101,27	166,87	65,6	346,2	6191,8	6
БК-3-59-1-20-38-1	101,41	150,807	49,397	346,79	6214,56	6
БК-3-59-1-20-38-2	102,56	166,758	64,198	354,74	6272,67	6
БК-3-59-1-20-38-3	102,74	166,836	64,096	351,94	6237,38	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-20-38-4	103,79	166,836	63,046			
БК-3-59-1-20-39	101,65	166,864	65,214	370,74	6346,55	6
БК-3-59-1-20-39-1	103,89	166,724	62,834	372,27	6399,39	6
БК-3-59-1-20-39-10	105,81	166,415	60,605	391,4	6676,05	6
БК-3-59-1-20-39-11	108,31	166,39	58,08	400,1	6754,62	6
БК-3-59-1-20-39-14	113,52	166,33	52,81	442,97	6986,5	6
БК-3-59-1-20-39-15	102,21	166,427	64,217	383,17	6609,22	6
БК-3-59-1-20-39-16	102,08	166,424	64,344	383,55	6613,8	6
БК-3-59-1-20-39-17	99,31	166,41	67,1	405,06	6720,37	6
БК-3-59-1-20-39-18	99,32	166,407	67,087	398,09	6711,31	6
БК-3-59-1-20-39-19	98,86	166,405	67,545	408,43	6749,74	6
БК-3-59-1-20-39-20	98,79	166,403	67,613	409,24	6755,21	6
БК-3-59-1-20-39-3	103,98	166,504	62,524	374,74	6482,6	6
БК-3-59-1-20-39-4	103,86	166,503	62,643	375,12	6486,81	6
БК-3-59-1-20-39-5	103,99	163,262	59,272	374,81	6490,58	6
БК-3-59-1-20-39-6	103,7	166,485	62,785	375,86	6504,3	6
БК-3-59-1-20-39-7	106,05	163,606	57,556	377,85	6598,04	6
БК-3-59-1-20-39-8	102,74	166,442	63,702	381,73	6588,72	6
БК-3-59-1-20-39-9	103,53	166,434	62,904	384,45	6613,29	6
БК-3-59-1-20-4	95,99	167,08	71,09	220,05	4766,49	6
БК-3-59-1-20-40	101,58	166,864	65,284	490,23	6442,95	6
БК-3-59-1-20-40-1	98,64	166,504	67,864	506,68	6664,17	6
БК-3-59-1-20-40-2	100,06	166,426	66,366	510,27	6712,45	6
БК-3-59-1-20-40-3	100,34	166,255	65,915	518,12	6817,96	6
БК-3-59-1-20-40-4	99,96	166,237	66,277	524,21	6858,9	6
БК-3-59-1-20-40-5	101,16	165,809	64,649	525,13	6883,64	6
БК-3-59-1-20-40-6	101,25	165,593	64,343	525,59	6896,14	6
БК-3-59-1-20-40-7	101,14	165,105	63,965	526,64	6924,3	6
БК-3-59-1-20-41	101,58	166,864	65,284			
БК-3-59-1-20-5	96,43	167,074	70,644	221,79	4792,82	6
БК-3-59-1-20-6	96,39	167,072	70,682	222,45	4802,87	6
БК-3-59-1-20-6-13	96,29	167,07	70,78	222,99	4810,96	6
БК-3-59-1-20-7	95,44	167,064	71,624	225,06	4841,64	6
БК-3-59-1-20-8	95,74	167,061	71,321	226,06	4856,58	6
БК-3-59-1-20-9	93,83	167,046	73,216	231,23	4932,01	6
БК-3-59-1-20-9-1	93,92	164,693	70,773	231,25	4935,29	6
БК-3-59-1-21	92,38	167,129	74,749	208,74	4577,83	6
БК-3-59-1-21-1	89,01	167,127	78,117	259,36	4710,84	6
БК-3-59-1-21-5	90,6	167,123	76,523	619,72	5270,26	6
БК-3-59-1-22	94,67	167,116	72,446	212,2	4633,1	6
БК-3-59-1-23	97,39	167,106	69,716	214,69	4672,88	6
БК-3-59-1-24	99,18	167,101	67,921	216,19	4696,84	6
БК-3-59-1-25	103,57	167,087	63,517	220,07	4756,6	6
БК-3-59-1-26	107,07	167,075	60,005	223,68	4812,36	6
БК-3-59-1-27	109,42	167,064	57,644	226,81	4860,76	6
БК-3-59-1-28	110,14	167,061	56,921	227,81	4875,54	6
БК-3-59-1-29	112,44	167,048	54,608	231,97	4937,59	6
БК-3-59-1-30	112,67	167,047	54,377	232,4	4944,04	6
БК-3-59-1-31	114,9	167,033	52,133	236,72	5008,34	6
БК-3-59-1-32	115,22	159,291	44,071	238,35	5037,83	6
БК-3-59-1-33	114,79	167,022	52,232	241,24	5074,53	6
БК-3-59-1-33-4	114,93	164,901	49,971	241,29	5079,22	6
БК-3-59-1-33-5	115,01	163,445	48,435	241,32	5082,44	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-34	113,04	167,015	53,975	245,08	5126,51	6
БК-3-59-1-34-1	113,19	164,881	51,691	245,12	5131,23	6
БК-3-59-1-34-8	112,09	154,886	42,796	246,85	5153	6
БК-3-59-1-35	111,08	167,008	55,928	250,02	5189,65	6
БК-3-59-1-37	110,61	167,005	56,395	251,63	5210,36	6
БК-3-59-1-38	109,76	167	57,24	253,87	5239,18	6
БК-3-59-1-39	102,84	166,99	64,15	259,3	5307,62	6
БК-3-59-1-40	106,37	166,985	60,615	262,14	5341,89	6
БК-3-59-1-41	107,89	166,982	59,092	264,28	5367,64	6
БК-3-59-1-42	108,7	166,98	58,28	265,37	5380,52	6
БК-3-59-1-43	110,06	166,974	56,914	269,42	5427,19	6
БК-3-59-1-44	110,09	166,971	56,881	271,49	5451	6
БК-3-59-1-45	109,43	166,967	57,537	274,58	5486,61	6
БК-3-59-1-46	110,45	166,96	56,51	279,63	5543,54	6
БК-3-59-1-47	108,89	166,951	58,061	286,62	5620,32	6
БК-3-59-1-48	108,81	166,951	58,141	287,05	5624,7	6
БК-3-59-1-49	108,62	166,95	58,33	288,06	5634,72	6
БК-3-59-1-5	74,46	167,711	93,251	171,37	2898,06	6
БК-3-59-1-5-1	74	153,751	79,751	171,66	2928,93	6
БК-3-59-1-50	108,15	166,947	58,797	290,61	5660,06	6
БК-3-59-1-51	106,74	166,943	60,203	294,97	5703,47	6
БК-3-59-1-52	106	166,936	60,936	302,97	5780,88	6
БК-3-59-1-53	105,35	166,935	61,585	304,61	5796,73	6
БК-3-59-1-54	104,36	166,931	62,571	309,34	5841,3	6
БК-3-59-1-55	105,25	166,928	61,678	313,37	5879,2	6
БК-3-59-1-55-2	101,49	166,928	65,438	404,73	5732,23	6
БК-3-59-1-55-2-1	101,51	166,658	65,148	405,63	5751,63	6
БК-3-59-1-55-2-10	105,9	165,767	59,867	290,81	5744,89	6
БК-3-59-1-55-2-2	100,96	166,311	65,351	406,78	5776,61	6
БК-3-59-1-55-2-3	100,72	165,913	65,193	408,11	5805,29	6
БК-3-59-1-55-2-4	102,03	165,373	63,343	409,91	5844,17	6
БК-3-59-1-55-2-5	103,37	164,986	61,616	411,19	5871,98	6
БК-3-59-1-55-2-6	104,28	164,983	60,703	294,73	5836,79	6
БК-3-59-1-55-2-7	104,75	165,132	60,382	293,99	5819,4	6
БК-3-59-1-55-2-8	104,72	165,405	60,685	292,62	5787,3	6
БК-3-59-1-55-2-9	105,26	165,645	60,385	291,42	5759,21	6
БК-3-59-1-55-3	100,68	166,928	66,248	322,78	5680,02	6
БК-3-59-1-56	105,17	166,927	61,757	313,74	5882,79	6
БК-3-59-1-57	116,52	166,809	50,289	342,7	6311,45	6
БК-3-59-1-58	115,44	179,151	63,711	1,3	69,2	7
БК-3-59-1-58-1	112,93	178,799	65,869	2,43	129,35	7
БК-3-59-1-58-10	119,32	177,218	57,898	9,22	443,6	7
БК-3-59-1-58-11	118,23	177,333	59,103	8,48	425,66	7
БК-3-59-1-58-12	117,5	176,599	59,099	8,91	454,4	7
БК-3-59-1-58-13	117,78	176,568	58,788	9,36	466,32	7
БК-3-59-1-58-14	119,43	177,16	57,73	10,98	506,87	7
БК-3-59-1-58-15	120,32	177,144	56,824	14,84	545,95	7
БК-3-59-1-58-16	120,51	177,142	56,632	15,31	550,79	7
БК-3-59-1-58-17	123,77	177,106	53,336	24,59	644,69	7
БК-3-59-1-58-18	125,33	177,098	51,768	29,62	682,31	7
БК-3-59-1-58-19	119,34	177,013	57,673	13,65	587,15	7
БК-3-59-1-58-2	115,2	178,236	63,036	4,31	228,98	7
БК-3-59-1-58-20	119,29	176,953	57,663	14,83	621,93	7

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-58-23	118,85	176,878	58,028	16,4	666,95	7
БК-3-59-1-58-24	118,77	176,865	58,095	16,68	674,83	7
БК-3-59-1-58-4	113,46	178,231	64,771	12,04	269,94	7
БК-3-59-1-58-5	119,04	177,587	58,547	9,47	396,14	7
БК-3-59-1-58-6	120,22	177,552	57,332	12,01	441,2	7
БК-3-59-1-58-7	121,46	177,523	56,063	14,13	478,71	7
БК-3-59-1-58-8	122,02	177,484	55,464	17,82	538,45	7
БК-3-59-1-58-9	118,22	177,385	59,165	8,08	409,67	7
БК-3-59-1-59	117,71	178,727	61,017	2,67	141,85	7
БК-3-59-1-60	120,01	178,476	58,466	3,51	185,92	7
БК-3-59-1-61	121,94	178,176	56,236	4,52	238,76	7
БК-3-59-1-61-1	122,15	178,08	55,93	5,37	268,41	7
БК-3-59-1-61-10	125,05	177,376	52,326	14,16	535,56	7
БК-3-59-1-61-11	125,12	177,376	52,256	22,1	547,39	7
БК-3-59-1-61-14	128,23	177,13	48,9	17,69	632,64	7
БК-3-59-1-61-14-1	132,95	176,967	44,017	25,5	755,76	7
БК-3-59-1-61-14-2	134,88	176,924	42,044	30,51	814,85	7
БК-3-59-1-61-14-3	134,8	176,884	42,084	34,38	850,83	7
БК-3-59-1-61-2	122,39	178,016	55,626	5,93	287,94	7
БК-3-59-1-61-3	121,76	177,944	56,184	6,67	312,42	7
БК-3-59-1-61-4	121,7	177,901	56,201	7,16	328,07	7
БК-3-59-1-61-5	121,98	177,827	55,847	8,01	355,43	7
БК-3-59-1-61-6	123,62	177,675	54,055	9,62	404,29	7
БК-3-59-1-61-7	124,68	177,675	52,995	48,39	462,04	7
БК-3-59-1-61-8	124	177,651	53,651	9,91	412,64	7
БК-3-59-1-61-9	123,58	177,521	53,941	11,93	471,04	7
БК-3-59-1-62	130,49	177,593	47,103	10,29	448,72	7
БК-3-59-1-63	130,7	177,313	46,613	13,52	560,54	7
БК-3-59-1-63-1	132	177,313	45,313	56,12	615,87	7
БК-3-59-1-64	133,95	176,983	43,033	18,06	708,72	7
БК-3-59-1-64-1	131,96	176,786	44,826	19,85	764,56	7
БК-3-59-1-64-2	129,85	175,539	45,689	33,25	852,18	7
БК-3-59-1-64-2	130,72	176,783	46,063	32,29	813,95	7
БК-3-59-1-64-3	130,76	176,783	46,023	41,8	828,12	7
БК-3-59-1-65	136,06	176,91	40,85	23,5	809,46	7
БК-3-59-1-65-1	139,9	176,898	36,998	136,41	956,88	7
БК-3-59-1-65-11	146,94	176,877	29,937	395,37	1477,64	7
БК-3-59-1-65-12	143,23	176,877	33,647	3470,76	1526,3	7
БК-3-59-1-65-14	146,98	176,877	29,897	419,51	1518,21	7
БК-3-59-1-65-15	144,42	176,877	32,457	520,1	1615,59	7
БК-3-59-1-65-16	143,24	176,877	33,637	559,49	1653,72	7
БК-3-59-1-65-17	142,43	176,877	34,447	597,78	1683,47	7
БК-3-59-1-65-18	144,15	176,877	32,727	673,05	1698,9	7
БК-3-59-1-65-19	133,82	176,877	43,057	386,47	1259,5	7
БК-3-59-1-65-2	140,98	176,898	35,918			
БК-3-59-1-65-20	131,88	176,877	44,997	201,07	1124,31	7
БК-3-59-1-65-21	135,18	176,878	41,698	78,47	1034,92	7
БК-3-59-1-65-22	138,06	176,877	38,817	55,78	1081,69	7
БК-3-59-1-65-3	139,67	176,897	37,227	150,75	993,39	7
БК-3-59-1-65-4	140,37	176,897	36,527			
БК-3-59-1-65-5	139,11	176,88	37,77	48,39	1035,93	7
БК-3-59-1-65-6	142,86	176,879	34,019	94,17	1126,9	7
БК-3-59-1-65-6	138,9	176,83	37,93	55,2	1099,4	7

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-65-7	147,3	176,877	29,577	333,13	1435,32	7
БК-3-59-1-66	137,01	176,894	39,884	30,41	880,46	7
БК-3-59-1-67	136,01	176,879	40,869	38,13	954,69	7
БК-3-59-1-68	134,68	176,877	42,197	41,16	972,26	7
БК-3-59-1-69	133,08	176,874	43,794	50,04	1023,93	7
БК-3-59-1-70	130,81	176,87	46,06	60,56	1077,42	7
БК-3-59-1-71	129,67	176,869	47,199	68,54	1107,95	7
БК-3-59-1-71-1	124,37	176,758	52,388	60,86	1115,97	7
БК-3-59-1-71-10	119,29	176,6	57,31	51,25	1125,94	7
БК-3-59-1-71-11	119,2	176,598	57,398	53,25	1140,43	7
БК-3-59-1-71-12	120,49	176,595	56,105	44,8	1088,04	7
БК-3-59-1-71-13	120,99	176,572	55,582	48,24	1133,38	7
БК-3-59-1-71-2	124,23	176,734	52,504	64,31	1161,36	7
БК-3-59-1-71-3	125,57	176,709	51,139	69,61	1223,23	7
БК-3-59-1-71-4	125,48	176,707	51,227	70,11	1229,05	7
БК-3-59-1-71-5	125,33	176,626	51,296	77,3	1291,13	7
БК-3-59-1-71-6	119,99	176,641	56,651	43,05	1055,03	7
БК-3-59-1-71-7	120,08	176,621	56,541	43,36	1063,64	7
БК-3-59-1-71-8	120,2	176,606	56,406	43,59	1070,43	7
БК-3-59-1-71-9	120,17	176,603	56,433	46,86	1094,08	7
БК-3-59-1-72	127,07	176,869	49,799	31,28	871,52	7
БК-3-59-1-72-1	127,28	176,873	49,593	30,85	865,21	7
БК-3-59-1-72-2	127,57	176,911	49,341	27,31	813,53	7
БК-3-59-1-72-3	128,66	177,038	48,378	21,51	705,7	7
БК-3-59-1-73	125,59	176,867	51,277	41,52	917,25	7
БК-3-59-1-74	123,02	176,864	53,844	55,9	981,49	7
БК-3-59-1-75	121,1	176,861	55,761	80,08	1073,51	7
БК-3-59-1-76	119,12	176,859	57,739	99,91	1135,84	7
БК-3-59-1-77	118,98	176,859	57,879	16,82	678,58	7
БК-3-59-1-78	117,32	176,852	59,532	22,38	741,02	7
БК-3-59-1-79	116,76	176,846	60,086	27,39	796,02	7
БК-3-59-1-8	76,44	167,559	91,119	208,79	3518,42	6
БК-3-59-1-8-1	78,41	167,272	88,862	223,14	3731,16	6
БК-3-59-1-8-2	79,33	167,271	87,941	254,42	3774,17	6
БК-3-59-1-8-3	79,83	167,271	87,441	271,52	3797,68	6
БК-3-59-1-8-4	79,33	163,404	84,074	224,8	3820,29	6
БК-3-59-1-8-5	79,24	163,142	83,902	224,91	3826,31	6
БК-3-59-1-8-6	79,66	162,037	82,377	225,39	3851,79	6
БК-3-59-1-80	116,6	176,845	60,245	28,12	803,93	7
БК-3-59-1-81	116,53	176,844	60,314	29,62	819,69	7
БК-3-59-1-81-1	117,08	176,735	59,655	30,95	851,23	7
БК-3-59-1-81-10	119,07	176,813	57,743	57,33	982,62	7
БК-3-59-1-81-11	122,22	176,811	54,591	85,6	1057,49	7
БК-3-59-1-81-2	117,15	176,689	59,539	31,5	864,4	7
БК-3-59-1-81-3	119,83	176,477	56,647	37,52	971,97	7
БК-3-59-1-81-4	121	176,45	55,45	39,96	1001,16	7
БК-3-59-1-81-5	116,54	176,835	60,295	30,41	830,16	7
БК-3-59-1-81-6	116,34	176,834	60,494	31,88	837,94	7
БК-3-59-1-81-7	115,8	176,813	61,013	34	863,2	7
БК-3-59-1-81-9	117,63	176,81	59,18	43,32	914,47	7
БК-3-59-1-82	116,97	176,842	59,872	32,62	844,79	7
БК-3-59-1-83	117,18	176,83	59,65	33,19	857,86	7
БК-3-59-1-84	117,94	176,767	58,827	36,06	924,67	7

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-1-85	122,13	176,719	54,589	44,99	1053,07	7
БК-3-59-1-86	124,57	176,685	52,115	51,46	1146,13	7
БК-3-59-1-87	127,82	176,655	48,835	58,11	1237,47	7
БК-3-59-1-87-1	127,75	176,615	48,865	62,82	1301,08	7
БК-3-59-1-87-2	128,1	176,585	48,485	70,22	1359,77	7
БК-3-59-1-87-3	127,02	176,584	49,564	101,17	1420,67	7
БК-3-59-1-88	128,38	176,649	48,269	60,99	1267,25	7
БК-3-59-1-89	126,24	176,599	50,359	85,85	1524,35	7
БК-3-59-1-90	126,99	176,596	49,606	87,43	1540,74	7
БК-3-59-1-91	125,74	176,585	50,845	83,29	1451,39	7
БК-3-59-1-92	125,75	176,583	50,833	83,69	1456,3	7
БК-3-59-1-93	125,75	176,577	50,827	85,68	1480,98	7
БК-3-59-1-94	126,46	176,574	50,114	93,62	1528,01	7
БК-3-59-1-94-1	125,41	176,572	51,162	100,55	1551,42	7
БК-3-59-1-94-2	124,58	176,569	51,989	117,94	1610,21	7
БК-3-59-1-94-3	122,32	176,565	54,245	138,25	1678,84	7
БК-3-59-1-94-4	120,75	176,563	55,813	242,47	1685,89	7
БК-3-59-1-94-5	120,49	176,564	56,074	236,95	1665,57	7
БК-3-59-1-94-6	119,98	176,549	56,569	341,42	1788,33	7
БК-3-59-1-94-7	122,06	176,565	54,505	182	1578,59	7
БК-3-59-1-95	125,43	176,571	51,141	82,16	1333,18	7
БК-3-59-1-96	125,15	176,57	51,42	87,39	1360,03	7
БК-3-59-1-97	121,57	176,566	54,996	113,15	1469,62	7
БК-3-59-1-98	120,97	176,565	55,595	49,59	1149,17	7
БК-3-59-1-98-1	121,03	176,532	55,502	90,5	1350,53	7
БК-3-59-1-98-2	120,88	176,557	55,677	118,72	1331,4	7
БК-3-59-1-98-3	119,71	176,557	56,847	190,47	1446,17	7
БК-3-59-11	86,39	177,943	91,553	412,26	8021,37	3,4
БК-3-59-12	93,66	177,919	84,259	433,85	8199,46	3,4
БК-3-59-12-1	90,59	154,678	64,088	435,37	8310,71	3,4
БК-3-59-12-2	89,37	152,66	63,29	436,41	8348,53	3,4
БК-3-59-12-3	89,51	152,522	63,012	436,96	8358,5	3,4
БК-3-59-12-4	89,13	152,522	63,392			
БК-3-59-13	93,98	177,917	83,937	435,25	8209,98	3,4
БК-3-59-13-1	94,53	177,601	83,071	436,5	8232,78	3,4
БК-3-59-14	95,01	177,912	82,902	441,67	8257,43	3,4
БК-3-59-15	95,41	177,909	82,499	445,02	8282,18	3,4
БК-3-59-16	98,27	177,898	79,628	458,69	8383,14	3,4
БК-3-59-17	97,62	177,857	80,237	464,58	8473,43	3,4
БК-3-59-17-1	97,53	177,772	80,242	464,92	8479,57	3,4
БК-3-59-18	98,33	177,81	79,48	471,42	8577,47	3,4
БК-3-59-18-1	100,85	177,81	76,96	537,89	8650,11	3,4
БК-3-59-18-10	101,2	162,155	60,955	652,17	8931,78	3,4
БК-3-59-18-11	97,5	162,131	64,631	676,48	9042,47	3,4
БК-3-59-18-19	97,87	161,262	63,392	655,71	8996,15	3,4
БК-3-59-18-2	99,81	177,245	77,435	540,13	8690,79	3,4
БК-3-59-18-5	101,83	177,809	75,979	648,04	8750,41	3,4
БК-3-59-18-6	103,58	166,924	63,344	649,72	8842,38	3,4
БК-3-59-18-7	103,99	164,649	60,659	650,89	8885,03	3,4
БК-3-59-18-8	103,78	164,318	60,538	651,06	8891,23	3,4
БК-3-59-18-9	102,76	163,56	60,8	651,45	8905,44	3,4
БК-3-59-19	97,73	177,787	80,057	475,22	8632,41	3,4
БК-3-59-19-1	98,09	177,787	79,697	479,4	8643,67	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-2	140,35	179,52	39,17	244,38	5248,11	3,4
БК-3-59-20	105,91	177,633	71,723	501,94	9015,02	3,4
БК-3-59-21	111,07	177,572	66,502	512,53	9166,71	3,4
БК-3-59-22	115,16	177,531	62,371	519,99	9272,47	3,4
БК-3-59-22-1	115,58	177,383	61,803	521,06	9304,43	3,4
БК-3-59-22-10	118,46	176,604	58,144	531,39	9529,3	3,4
БК-3-59-22-11	118,49	176,598	58,108	533,33	9545,75	3,4
БК-3-59-22-12	118,5	176,59	58,09	535,53	9564,49	3,4
БК-3-59-22-13	118,46	176,587	58,127	536,54	9573,09	3,4
БК-3-59-22-14	118,45	176,585	58,136	537,51	9579,59	3,4
БК-3-59-22-15	118,22	176,582	58,362	539,51	9592,9	3,4
БК-3-59-22-16	118	176,579	58,579	541,35	9605,17	3,4
БК-3-59-22-17	117,91	176,578	58,668	542,47	9612,1	3,4
БК-3-59-22-18	117,54	176,574	59,034	546,56	9635,28	3,4
БК-3-59-22-19	117,18	176,57	59,39	550,45	9657,27	3,4
БК-3-59-22-2	116,19	177,284	61,094	521,78	9325,99	3,4
БК-3-59-22-20	114,51	176,562	62,052	558,39	9702,25	3,4
БК-3-59-22-21	112,43	176,556	64,126	564,39	9736,21	3,4
БК-3-59-22-22	117,14	176,55	59,41	593,56	9812,04	3,4
БК-3-59-22-23	117,68	176,55	58,87	599,04	9823,61	3,4
БК-3-59-22-23-6	111,78	176,444	64,664	618,97	9948,98	3,4
БК-3-59-22-23-7	112,78	176,45	63,67	616,5	9939,69	3,4
БК-3-59-22-24	117,99	176,55	58,56	602,24	9830,37	3,4
БК-3-59-22-24-10	120,39	176,538	56,148	556,03	9696,22	3,4
БК-3-59-22-24-11	120,77	176,55	55,78	552,46	9672,44	3,4
БК-3-59-22-24-12	121,04	176,56	55,52	549,7	9654,05	3,4
БК-3-59-22-24-13	120,78	176,586	55,806	542,28	9604,58	3,4
БК-3-59-22-24-14	120,52	176,599	56,079	538,55	9579,72	3,4
БК-3-59-22-24-4	116,87	176,548	59,678	610,99	9851,72	3,4
БК-3-59-22-24-5	116,23	176,545	60,315	622,44	9879,68	3,4
БК-3-59-22-24-6	116,98	176,544	59,564	627,76	9892,66	3,4
БК-3-59-22-24-7	118,95	176,542	57,592	635,65	9911,91	3,4
БК-3-59-22-24-8	120,08	176,541	56,461	642,28	9928,09	3,4
БК-3-59-22-24-9	120,19	176,539	56,349	652,57	9953,2	3,4
БК-3-59-22-25	121,22	176,55	55,33	645,3	9887,87	3,4
БК-3-59-22-25-1	119,5	176,537	57,037	656,11	9942,55	3,4
БК-3-59-22-25-2	118,91	176,532	57,622	660,57	9965,09	3,4
БК-3-59-22-25-3	118,42	176,528	58,108	663,82	9981,53	3,4
БК-3-59-22-25-4	117,75	176,528	58,778	951,18	10316,99	3,4
БК-3-59-22-25-5	116,34	176,528	60,188	915,64	10297,18	3,4
БК-3-59-22-25-6	113,88	176,529	62,649	872,97	10273,4	3,4
БК-3-59-22-25-8	115,03	176,545	61,515	851,81	10226,22	3,4
БК-3-59-22-26	121,41	176,55	55,14	661,57	9894,14	3,4
БК-3-59-22-27	121,51	176,55	55,04	670,73	9897,67	3,4
БК-3-59-22-27-1	119,29	176,55	57,26	1256,17	9949,04	3,4
БК-3-59-22-27-2	122,92	176,549	53,629	572,38	9774,67	3,4
БК-3-59-22-27-3	123,59	176,565	52,975	561,25	9715,69	3,4
БК-3-59-22-27-4	123,43	176,576	53,146	553,24	9673,24	3,4
БК-3-59-22-28	121,76	176,55	54,79	693,34	9906,01	3,4
БК-3-59-22-3	116,65	177,096	60,446	523,16	9366,83	3,4
БК-3-59-22-3-1	115,8	177,091	61,291	528,26	9390,07	3,4
БК-3-59-22-4	116,59	177,008	60,418	523,84	9386,7	3,4
БК-3-59-22-5	116,4	176,926	60,526	524,5	9405,71	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-22-5-1	115,2	176,912	61,712	530,81	9449,09	3,4
БК-3-59-22-6	116,56	176,863	60,303	525,21	9424,03	3,4
БК-3-59-22-7	117,04	176,799	59,759	525,93	9442,46	3,4
БК-3-59-22-8	117,66	176,706	59,046	526,97	9469,41	3,4
БК-3-59-22-9	117,9	176,641	58,741	527,72	9488,45	3,4
БК-3-59-22-9-1	120,23	176,609	56,379	535,56	9559,77	3,4
БК-3-59-22-9-10	129,85	176,551	46,701	673,07	9834,15	3,4
БК-3-59-22-9-11	129,7	176,55	46,85	704,9	9870,38	3,4
БК-3-59-22-9-12	129,53	176,55	47,02	721,06	9888,77	3,4
БК-3-59-22-9-2	120,54	176,606	56,066	536,75	9569,09	3,4
БК-3-59-22-9-3	122,31	176,589	54,279	543,32	9620,63	3,4
БК-3-59-22-9-4	122,5	176,588	54,088	544,18	9626,52	3,4
БК-3-59-22-9-5	128,42	176,551	48,131	635,6	9791,5	3,4
БК-3-59-22-9-9	129,5	176,551	47,051	664,52	9824,42	3,4
БК-3-59-23	115	177,493	62,493	520,36	9282,5	3,4
БК-3-59-24	114,63	177,433	62,803	520,94	9298,14	3,4
БК-3-59-24-1	113,55	177,433	63,883			
БК-3-59-26	117,65	177,103	59,453	524,14	9384,55	3,4
БК-3-59-26-1	119,59	176,884	57,294	529,95	9457,7	3,4
БК-3-59-26-2	120,32	176,878	56,558	536,65	9488,21	3,4
БК-3-59-27	120,58	176,644	56,064	528,71	9506,88	3,4
БК-3-59-27-1	121,21	176,638	55,428	531,45	9526,77	3,4
БК-3-59-27-10	124,42	176,586	52,166	558,79	9718,55	3,4
БК-3-59-27-11	124,25	176,58	52,33	563,12	9745,61	3,4
БК-3-59-27-12	124,89	176,573	51,683	556,99	9701,93	3,4
БК-3-59-27-13	125,54	176,57	51,03	562,9	9728,63	3,4
БК-3-59-27-14	125,64	176,567	50,927	567,66	9750,16	3,4
БК-3-59-27-15	125,74	176,565	50,825	571,92	9769,42	3,4
БК-3-59-27-16	125,82	176,563	50,743	575,81	9786,99	3,4
БК-3-59-27-17	125,84	176,561	50,721	579,56	9803,97	3,4
БК-3-59-27-18	125,66	176,559	50,899	583,96	9823,84	3,4
БК-3-59-27-19	125,44	176,557	51,117	589,84	9844,48	3,4
БК-3-59-27-2	122,78	176,624	53,844	538	9574,33	3,4
БК-3-59-27-20	125,09	176,556	51,466	593,67	9857,92	3,4
БК-3-59-27-21	123,32	176,553	53,233	608,68	9910,57	3,4
БК-3-59-27-22	123,77	176,551	52,781	615,47	9934,38	3,4
БК-3-59-27-23	122,03	176,549	54,519	627,56	9970,57	3,4
БК-3-59-27-24	121,08	176,548	55,468	634,95	9988,73	3,4
БК-3-59-27-25	119,81	176,547	56,737	644,69	10012,66	3,4
БК-3-59-27-26	118,98	176,547	57,567	650,08	10025,91	3,4
БК-3-59-27-27	117,16	176,546	59,386	660,59	10051,74	3,4
БК-3-59-27-28	116,88	176,545	59,665	673,5	10076,93	3,4
БК-3-59-27-29	116,84	176,545	59,705	676,85	10083,47	3,4
БК-3-59-27-3	123,18	176,619	53,439	540,56	9592,92	3,4
БК-3-59-27-30	117,01	176,545	59,535	679,46	10088,56	3,4
БК-3-59-27-31	117,22	176,545	59,325	693,31	10108,58	3,4
БК-3-59-27-32	116,86	176,545	59,685	716,23	10141,7	3,4
БК-3-59-27-33	117,25	176,545	59,295	763,42	10198,04	3,4
БК-3-59-27-34	116,94	176,544	59,604	786,99	10223,58	3,4
БК-3-59-27-35	116,7	176,544	59,844	802,45	10240,33	3,4
БК-3-59-27-36	116,24	176,544	60,304	812,11	10250,8	3,4
БК-3-59-27-37	115,92	176,544	60,624	818,35	10257,56	3,4
БК-3-59-27-38	114,77	176,544	61,774	839,67	10280,66	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-27-39	113,55	176,544	62,994	1055,43	10296,13	3,4
БК-3-59-27-4	123,61	176,613	53,003	543,56	9614,68	3,4
БК-3-59-27-40	111,75	176,544	64,794	1611,76	10336,02	3,4
БК-3-59-27-41	110,57	176,544	65,974	2089,16	10370,25	3,4
БК-3-59-27-42	110,05	176,544	66,494	2292,08	10384,8	3,4
БК-3-59-27-5	123,88	176,606	52,726	546,58	9636,67	3,4
БК-3-59-27-6	124,19	176,599	52,409	550,15	9662,57	3,4
БК-3-59-27-7	124,25	176,595	52,345	552,11	9676,8	3,4
БК-3-59-27-8	124,35	176,592	52,242	553,82	9687,49	3,4
БК-3-59-27-9	124,4	176,59	52,19	555,6	9698,62	3,4
БК-3-59-28	121,35	176,589	55,239	530,17	9534,9	3,4
БК-3-59-28-10	127,08	176,551	49,471	582,78	9794,33	3,4
БК-3-59-28-11	127,61	176,55	48,94	594,85	9817,66	3,4
БК-3-59-28-12	127,79	176,55	48,76	611,31	9849,46	3,4
БК-3-59-28-13	127,88	176,549	48,669	621,53	9869,19	3,4
БК-3-59-28-14	126,63	176,549	49,919	684,28	9926,93	3,4
БК-3-59-28-15	125,71	176,549	50,839	728,43	9967,55	3,4
БК-3-59-28-16	125,55	176,549	50,999	743,6	9981,51	3,4
БК-3-59-28-17	121,9	176,548	54,648	676,1	10041,21	3,4
БК-3-59-28-18	120,6	176,548	55,948	682,61	10056,43	3,4
БК-3-59-28-19	120,61	176,547	55,937	690,69	10075,35	3,4
БК-3-59-28-2	123,68	176,518	52,838	605,65	9975,4	3,4
БК-3-59-28-20	121,06	176,545	55,485	712,13	10125,51	3,4
БК-3-59-28-21	118,92	176,545	57,625	766,47	10197,67	3,4
БК-3-59-28-22	118,56	176,545	57,985	801,46	10241,91	3,4
БК-3-59-28-23	117,81	176,545	58,735	817,33	10260,38	3,4
БК-3-59-28-24	117,3	176,545	59,245	836,58	10282,79	3,4
БК-3-59-28-25	116,75	176,544	59,794	856,82	10306,36	3,4
БК-3-59-28-26	116,54	176,544	60,004	889,53	10327,89	3,4
БК-3-59-28-27	116,37	176,544	60,174	915,22	10344,8	3,4
БК-3-59-28-28	116,09	176,544	60,454	986,99	10355,73	3,4
БК-3-59-28-29	114	176,544	62,544	1340,94	10409,64	3,4
БК-3-59-28-3	124,44	176,521	52,081	600,41	9951,17	3,4
БК-3-59-28-30	111,54	176,544	65,004	2044,78	10516,84	3,4
БК-3-59-28-30-1	109,32	176,544	67,224			
БК-3-59-28-32	106,36	176,544	70,184	2417,6	10588,13	3,4
БК-3-59-28-33	106,92	176,544	69,624	2468,45	10599,52	3,4
БК-3-59-28-34	107,28	176,544	69,264	2492,91	10605	3,4
БК-3-59-28-35	108,03	176,544	68,514	2536,84	10614,84	3,4
БК-3-59-28-36	106,92	176,544	69,624	2823,7	10679,1	3,4
БК-3-59-28-37	106,65	176,544	69,894	3018,88	10722,82	3,4
БК-3-59-28-38	106,68	176,544	69,864	1214,32	10270,94	3,4
БК-3-59-28-38-1	107,44	176,542	69,102	1229,33	10311,36	3,4
БК-3-59-28-38-2	107,8	176,54	68,74	1237,22	10332,62	3,4
БК-3-59-28-39	102,73	176,544	73,814	989,85	10207,66	3,4
БК-3-59-28-39-1	105,01	176,544	71,534	941,85	10182,77	3,4
БК-3-59-28-39-10	112,24	176,546	64,306	645,73	9958,8	3,4
БК-3-59-28-39-11	113,04	176,546	63,506	637,89	9939,25	3,4
БК-3-59-28-39-12	113,8	176,547	62,747	628,99	9917,07	3,4
БК-3-59-28-39-13	114,31	176,547	62,237	621,71	9898,91	3,4
БК-3-59-28-39-14	114,65	176,548	61,898	613,67	9878,85	3,4
БК-3-59-28-39-15	114,87	176,549	61,679	598,33	9840,6	3,4
БК-3-59-28-39-16	112,51	176,55	64,04	575,82	9784,46	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-28-39-2	104,41	176,544	72,134	804,1	10111,34	3,4
БК-3-59-28-39-3	102,94	176,544	73,604	753,53	10085,12	3,4
БК-3-59-28-39-4	103,94	176,544	72,604	743,52	10074,86	3,4
БК-3-59-28-39-5	104,48	176,544	72,064	734,99	10066,13	3,4
БК-3-59-28-39-6	108,44	176,545	68,105	693,46	10023,58	3,4
БК-3-59-28-39-7	110,72	176,545	65,825	667,95	9997,45	3,4
БК-3-59-28-39-8	111,18	176,545	65,365	656,53	9985,75	3,4
БК-3-59-28-39-9	111,8	176,545	64,745	650,22	9970,01	3,4
БК-3-59-28-4	125,03	176,523	51,493	596,45	9932,83	3,4
БК-3-59-28-40	103,76	176,544	72,784	1093,97	10232,3	3,4
БК-3-59-28-41	99,46	176,544	77,084	991,33	10454,77	3,4
БК-3-59-28-41-1	99,29	176,539	77,249	997,29	10481,16	3,4
БК-3-59-28-41-10	115,55	176,545	60,995	826,05	10212,67	3,4
БК-3-59-28-41-11	117,44	176,545	59,105	1097,68	10276,84	3,4
БК-3-59-28-41-2	102,64	176,532	73,892	1004,67	10513,82	3,4
БК-3-59-28-41-3	107,62	176,516	68,896	683,38	10111,4	3,4
БК-3-59-28-41-4	108,11	176,52	68,41	679,93	10095,27	3,4
БК-3-59-28-41-5	108,79	176,525	67,735	675,18	10073,05	3,4
БК-3-59-28-41-6	111,1	176,545	65,445	702,54	10029,43	3,4
БК-3-59-28-41-7	110,93	176,545	65,615	714,29	10040,58	3,4
БК-3-59-28-41-8	110,59	176,545	65,955	747,32	10055,23	3,4
БК-3-59-28-41-9	109,85	176,545	66,695	826,04	10090,14	3,4
БК-3-59-28-42	100,29	176,544	76,254	962,58	10428,99	3,4
БК-3-59-28-43	101,78	176,545	74,765	912,82	10384,36	3,4
БК-3-59-28-43-1	101,78	176,544	74,764	918,07	10401,42	3,4
БК-3-59-28-43-10	110,25	176,541	66,291	760,77	10111,48	3,4
БК-3-59-28-43-11	109,34	176,545	67,205	752,58	10079,84	3,4
БК-3-59-28-43-2	101,92	176,543	74,623	922,01	10414,2	3,4
БК-3-59-28-43-3	102,5	176,54	74,04	932,84	10449,4	3,4
БК-3-59-28-43-4	103,37	176,539	73,169	938,7	10468,42	3,4
БК-3-59-28-43-5	104,24	176,538	72,298	962,29	10503,1	3,4
БК-3-59-28-43-6	106,24	176,537	70,297	986,96	10539,37	3,4
БК-3-59-28-43-7	107,64	176,538	68,898	956,22	10201,92	3,4
БК-3-59-28-43-8	108,14	176,538	68,398	898,74	10184,18	3,4
БК-3-59-28-43-9	109,38	176,538	67,158	769,23	10144,21	3,4
БК-3-59-28-44	100,73	176,545	75,815	831,13	10288,04	3,4
БК-3-59-28-45	103,21	176,546	73,336	772,69	10219,13	3,4
БК-3-59-28-46	104,68	176,546	71,866	735,84	10175,68	3,4
БК-3-59-28-47	104,65	176,547	71,897	707,43	10113,42	3,4
БК-3-59-28-48	105,2	176,548	71,348	694,67	10085,46	3,4
БК-3-59-28-49	105,8	176,549	70,749	671,57	10034,85	3,4
БК-3-59-28-5	126,4	176,531	50,131	583,5	9872,93	3,4
БК-3-59-28-50	105,71	176,549	70,839	658,96	10007,23	3,4
БК-3-59-28-51	105,68	176,55	70,87	642,23	9970,57	3,4
БК-3-59-28-52	110,11	176,55	66,44	741,05	10035,28	3,4
БК-3-59-28-53	110,04	176,55	66,51	666,99	9866,36	3,4
БК-3-59-28-54	110,02	176,55	66,53	657,55	9862,16	3,4
БК-3-59-28-55	112,04	176,57	64,53	563,44	9702,34	3,4
БК-3-59-28-56	112,53	176,553	64,023	622,79	9915,76	3,4
БК-3-59-28-57	113,9	176,552	62,652	645,32	9954,7	3,4
БК-3-59-28-58	115,01	176,551	61,541	557,77	9711,48	3,4
БК-3-59-28-59	116,18	176,593	60,413	536,95	9569,19	3,4
БК-3-59-28-6	126,7	176,534	49,834	578,99	9849,78	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-59-28-60	117,61	176,583	58,973	543,97	9603,79	3,4
БК-3-59-28-7	126,92	176,541	49,621	571,66	9808,44	3,4
БК-3-59-28-8	126,89	176,545	49,655	568,01	9787,87	3,4
БК-3-59-28-9	127,1	176,551	49,451	574,04	9777,45	3,4
БК-3-59-29	131,2	176,065	44,865	561,19	9834,09	3,4
БК-3-59-3	141,31	179,492	38,182	247,11	5295,91	3,4
БК-3-59-30	131,23	176,061	44,831	565,8	9857,4	3,4
БК-3-59-31	131,78	176,055	44,275	574,36	9900,69	3,4
БК-3-59-32	131,77	176,053	44,283	578,11	9919,68	3,4
БК-3-59-33	131,94	176,048	44,108	584,67	9952,87	3,4
БК-3-59-34	132,24	176,033	43,793	605,32	10057,33	3,4
БК-3-59-35	132,14	176,031	43,891	609,05	10076,22	3,4
БК-3-59-36	131,72	176,029	44,309	613,44	10096,19	3,4
БК-3-59-37	131,04	176,026	44,986	618,39	10118,72	3,4
БК-3-59-38	130,29	176,023	45,733	623,48	10141,89	3,4
БК-3-59-39	129,46	176,021	46,561	628,94	10166,77	3,4
БК-3-59-4	141,5	179,485	37,985	247,75	5306,97	3,4
БК-3-59-40	128,73	176,019	47,289	632,82	10184,45	3,4
БК-3-59-40-1	130,48	175,189	44,709	636,11	10244,26	3,4
БК-3-59-40-2	131,52	174,914	43,394	637,2	10264,11	3,4
БК-3-59-41	127,17	176,012	48,842	649,77	10253,04	3,4
БК-3-59-42	127,11	176,01	48,9	655,2	10275,03	3,4
БК-3-59-43	126,37	176,009	49,639	662,39	10296,83	3,4
БК-3-59-44	125,02	176,007	50,987	677,07	10341,4	3,4
БК-3-59-45	123,92	176,006	52,086	683,3	10360,32	3,4
БК-3-59-46	124,48	176,004	51,524	695,12	10396,18	3,4
БК-3-59-46-3	120,35	175,954	55,604	776,64	10542,04	3,4
БК-3-59-47	124,12	176,004	51,884	719,92	10434,06	3,4
БК-3-59-48	123,6	176,003	52,403	729,04	10446,81	3,4
БК-3-59-5	76,25	178,064	101,814	384,55	7696,95	3,4
БК-3-59-50	121,78	176,003	54,223	770	10492,51	3,4
БК-3-59-51	121,2	176,003	54,803	863,52	10528,61	3,4
БК-3-59-52	115,59	175,992	60,402	1052,95	10667,41	3,4
БК-3-59-53	117,01	175,983	58,973	1070,45	10728,21	3,4
БК-3-59-54	120,95	175,976	55,026	1084,2	10776	3,4
БК-3-59-55	122,65	175,972	53,322	1093,24	10807,38	3,4
БК-3-59-56	123,45	175,969	52,519	756,54	10553,77	3,4
БК-3-59-57	124,77	175,978	51,208	752,06	10528,53	3,4
БК-3-59-58	125,73	175,987	50,257	747,68	10503,87	3,4
БК-3-59-59	126,98	176,003	49,023	739,71	10458,97	3,4
БК-3-59-6	77,2	178,056	100,856	385,32	7710,42	3,4
БК-3-59-60	127,14	176,003	48,863			
БК-3-59-61	127,27	176,003	48,733			
БК-3-59-7	78,19	178,022	99,832	388,64	7768,33	3,4
БК-3-59-8	82,49	177,964	95,474	394,94	7873,79	3,4
БК-3-59-8-1	92,04	177,935	85,895	426,71	8134,18	3,4
БК-3-59-8-2	97,35	177,912	80,562	451,33	8336,02	3,4
БК-3-59-8-3	97,89	177,911	80,021	452,74	8347,58	3,4
БК-3-59-8-4	98,48	177,909	79,429	454,89	8365,23	3,4
БК-3-59-8-4-1	98,89	177,485	78,595	456,57	8395,79	3,4
БК-3-59-8-4-5	97,9	177,908	80,008	497,26	8413,46	3,4
БК-3-59-9	85,51	177,946	92,436	409,81	8000,51	3,4
БК-3-60	136,53	179,521	42,991	216,92	5087,86	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-62	133,07	179,441	46,371	224,22	5249,58	3,4
БК-3-63	132,02	179,427	47,407	225,99	5288,65	3,4
БК-3-64	132,56	179,427	46,867	258,29	5325,41	3,4
БК-3-65	131,09	179,42	48,33	226,91	5308,91	3,4
БК-3-66	132,78	179,418	46,638	269,21	5405,2	3,4
БК-3-67	130,3	179,414	49,114	227,75	5327,1	3,4
БК-3-68	130,18	179,414	49,234	230,87	5334,21	3,4
БК-3-69	129,92	179,414	49,494	237,77	5349,92	3,4
БК-3-7	165,08	180,665	15,585	55,64	1324,44	3,4
БК-3-70	128,09	179,411	51,321	250	5393,22	3,4
БК-3-71	127,47	179,409	51,939	267,21	5445,46	3,4
БК-3-72	127,05	179,408	52,358	283,05	5485,53	3,4
БК-3-73	126,02	179,406	53,386	296,59	5525	3,4
БК-3-74	125,61	179,406	53,796	312,1	5536,3	3,4
БК-3-75	125,82	179,382	53,562	298,48	5542,22	3,4
БК-3-76	129,69	179,41	49,72	228,43	5341,55	3,4
БК-3-77	124,49	179,365	54,875	234,89	5479,22	3,4
БК-3-77-1	124,42	179,355	54,935	235,11	5484,3	3,4
БК-3-77-2	123,89	179,344	55,454	236,38	5501,48	3,4
БК-3-77-3	123,7	179,288	55,588	243,72	5598,13	3,4
БК-3-77-4	123,21	179,269	56,059	249,52	5655,53	3,4
БК-3-77-5	124,68	179,26	54,58	252,47	5683,74	3,4
БК-3-78	121,61	179,296	57,686	281,45	5856,43	3,4
БК-3-78-1	118,34	179,278	60,938	269,82	5978,73	3,4
БК-3-78-10	118,97	179,262	60,292	300,45	6230,09	3,4
БК-3-78-11	117,08	160,729	43,649	309,97	6293,87	3,4
БК-3-78-12	117,59	160,729	43,139	321,04	6316,27	3,4
БК-3-78-13	118,74	159,86	41,12	321,49	6332,55	3,4
БК-3-78-14	118,23	160,728	42,498	313,02	6313,73	3,4
БК-3-78-15	117,56	160,727	43,167	317,7	6344,07	3,4
БК-3-78-16	117,04	160,726	43,686	321,63	6369,28	3,4
БК-3-78-17	117,03	160,726	43,696	322,9	6377,39	3,4
БК-3-78-18	116,52	160,725	44,205	328,4	6412,3	3,4
БК-3-78-18-1	116,02	160,725	44,705			
БК-3-78-18-2	115,54	160,725	45,185			
БК-3-78-19	116,45	160,724	44,274	328,92	6415,59	3,4
БК-3-78-19-1	115,5	160,715	45,215	334,42	6460,58	3,4
БК-3-78-19-10	108,65	160,671	52,021	386,37	6787,67	3,4
БК-3-78-19-11	109,04	160,661	51,621	388,28	6801,27	3,4
БК-3-78-19-13	107,55	160,67	53,12	397,44	6824,7	3,4
БК-3-78-19-14	108,41	159,001	50,591	398,1	6857,56	3,4
БК-3-78-19-15	109,42	157,93	48,51	399,25	6898,37	3,4
БК-3-78-19-16	109,95	157,65	47,7	400,6	6927,23	3,4
БК-3-78-19-17	110,16	157,566	47,406	401,94	6946,22	3,4
БК-3-78-19-18	107,1	160,669	53,569	437,75	6879,23	3,4
БК-3-78-19-19	106,09	160,669	54,579	463,29	6906,52	3,4
БК-3-78-19-2	114,59	158,131	43,541	335,75	6509,03	3,4
БК-3-78-19-20	105,94	160,302	54,362	463,48	6913,41	3,4
БК-3-78-19-21	106,04	160,669	54,629	502,68	6926,18	3,4
БК-3-78-19-22	105,59	160,669	55,079	435,66	6952,73	3,4
БК-3-78-19-23	104,66	159,095	54,435	434,59	6977,67	3,4
БК-3-78-19-24	104,49	158,89	54,4	434,7	6983,11	3,4
БК-3-78-19-25	98,31	149,303	50,993	439,77	7237,29	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-78-19-26	91,92	148,679	56,759	440,62	7268,22	3,4
БК-3-78-19-27	87,65	148,328	60,678	442,53	7311,73	3,4
БК-3-78-19-28	87,37	148,299	60,929	444,8	7332,36	3,4
БК-3-78-19-3	113,94	160,703	46,763	343,67	6531,01	3,4
БК-3-78-19-5	110,83	160,676	49,846	379,1	6726,64	3,4
БК-3-78-19-6	111,89	157,872	45,982	380,24	6777,13	3,4
БК-3-78-19-7	112,46	157,322	44,862	380,76	6794,52	3,4
БК-3-78-19-8	108,93	160,674	51,744	376,11	6740,55	3,4
БК-3-78-19-9	108,78	160,673	51,893	379,98	6759,01	3,4
БК-3-78-2	117,15	179,274	62,124	272,58	6012,41	3,4
БК-3-78-20	116,17	160,724	44,554	332,09	6431,52	3,4
БК-3-78-21	115,44	160,664	45,224	339,02	6468,86	3,4
БК-3-78-22	114,95	160,007	45,057	339,16	6478,01	3,4
БК-3-78-23	114,85	159,846	44,996	339,79	6489,6	3,4
БК-3-78-24	113,85	160,722	46,872	351,06	6523,51	3,4
БК-3-78-25	114,72	160,401	45,681	352,34	6546,68	3,4
БК-3-78-26	113,62	160,722	47,102	353,61	6535,41	3,4
БК-3-78-26-1	114,37	160,721	46,351	368,98	6562,75	3,4
БК-3-78-26-10	111,9	160,679	48,779	470,18	6808,6	3,4
БК-3-78-26-2	114,69	160,721	46,031	380,26	6579,29	3,4
БК-3-78-26-3	114,63	160,721	46,091	407,84	6624,72	3,4
БК-3-78-26-4	114,44	160,721	46,281	415,57	6637,45	3,4
БК-3-78-26-5	114,21	160,721	46,511	437,46	6667,28	3,4
БК-3-78-26-6	114,07	160,721	46,651	454,67	6685,83	3,4
БК-3-78-26-8	113,35	160,709	47,359	456,79	6716,5	3,4
БК-3-78-26-9	112,32	160,691	48,371	464,85	6771,94	3,4
БК-3-78-27	113,29	160,721	47,431	358,19	6554,24	3,4
БК-3-78-28	113,24	160,721	47,481	361,43	6567,41	3,4
БК-3-78-29	111,54	159,362	47,822	373,34	6638,01	3,4
БК-3-78-3	117,81	179,268	61,458	287,76	6130,52	3,4
БК-3-78-30	111,28	160,72	49,44	381,38	6646,13	3,4
БК-3-78-31	111,02	160,496	49,476	382,27	6662,3	3,4
БК-3-78-32	110,79	160,72	49,93	386,5	6665,59	3,4
БК-3-78-33	110,07	160,719	50,649	390,56	6680,99	3,4
БК-3-78-34	109,97	160,719	50,749	392,97	6689,93	3,4
БК-3-78-35	110,12	160,64	50,52	393,29	6695,64	3,4
БК-3-78-36	108,76	160,667	51,907	407,75	6744,98	3,4
БК-3-78-37	108,33	160,355	52,025	419,79	6825,57	3,4
БК-3-78-38	108,11	160,718	52,608	415,18	6767,14	3,4
БК-3-78-38-1	107,54	160,708	53,168	418,4	6800,14	3,4
БК-3-78-38-2	107,53	160,706	53,176	418,89	6805,02	3,4
БК-3-78-38-3	107,24	160,7	53,46	421,05	6826	3,4
БК-3-78-38-4	107,32	160,697	53,377	422,21	6836,84	3,4
БК-3-78-38-5	105,62	160,67	55,05	434,17	6945,94	3,4
БК-3-78-38-6	105,46	158,931	53,471	435,77	6961,05	3,4
БК-3-78-38-7	105,2	145,766	40,566	436,64	7024,07	3,4
БК-3-78-38-8	105,03	144,016	38,986	437,54	7056,87	3,4
БК-3-78-39	107,98	160,718	52,738	417,1	6770,5	3,4
БК-3-78-39-1	107,16	160,521	53,361	420,89	6833,9	3,4
БК-3-78-39-10	101,36	158,401	57,041	437,72	7060,25	3,4
БК-3-78-39-11	101,72	158,368	56,648	438,43	7071,73	3,4
БК-3-78-39-12	102,8	158,328	55,528	439,88	7091,2	3,4
БК-3-78-39-13	103,22	158,312	55,092	442,39	7111,53	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-78-39-2	106,75	160,457	53,707	424,7	6877,09	3,4
БК-3-78-39-3	105,3	160,411	55,111	430,73	6929,29	3,4
БК-3-78-39-4	105,51	160,402	54,892	434,08	6949,27	3,4
БК-3-78-39-5	102,12	157,546	55,426	437,14	7058,17	3,4
БК-3-78-39-7	103,77	158,743	54,973	435,56	7009,19	3,4
БК-3-78-39-8	103,54	158,659	55,119	435,86	7018,08	3,4
БК-3-78-39-9	98,37	156,816	58,446	437,6	7072,95	3,4
БК-3-78-4	118,13	179,267	61,137	289,72	6145,83	3,4
БК-3-78-40	107,85	160,718	52,868	419,86	6774,54	3,4
БК-3-78-40-1	108,42	160,714	52,294	422,2	6794,07	3,4
БК-3-78-40-10	106,81	160,698	53,888	501,74	6996,66	3,4
БК-3-78-40-11	107,56	160,598	53,038	420,34	6783,23	3,4
БК-3-78-40-2	108,72	160,709	51,989	424,65	6814,53	3,4
БК-3-78-40-3	109,24	160,703	51,463	428,49	6845,55	3,4
БК-3-78-40-4	108,94	160,701	51,761	429,41	6852,66	3,4
БК-3-78-40-5	110,04	160,699	50,659	455,99	6913,19	3,4
БК-3-78-40-6	110,2	160,66	50,46	457,51	6930,06	3,4
БК-3-78-40-7	107,12	160,7	53,58	447,06	6909,29	3,4
БК-3-78-40-8	107,17	160,699	53,529	456,67	6940,13	3,4
БК-3-78-41	106,95	160,718	53,768	920,07	6815,2	3,4
БК-3-78-42	106,38	160,718	54,338	1493,42	6835,7	3,4
БК-3-78-43	105,86	160,676	54,816	1496,72	6865,71	3,4
БК-3-78-44	106,18	160,663	54,483	1499,33	6884,31	3,4
БК-3-78-45	102,46	160,718	58,258	535,55	4212,27	3,4
БК-3-78-46	102,55	160,717	58,167	535,98	4215,88	3,4
БК-3-78-47	101,38	160,718	59,338	445,8	4177,14	3,4
БК-3-78-48	100,21	160,172	59,962	344,64	4168,06	3,4
БК-3-78-48-1	99,08	159,889	60,809	345,26	4194,93	3,4
БК-3-78-48-10	89,16	159,105	69,945	355,43	4378,85	3,4
БК-3-78-48-11	88,25	159,102	70,852	357,56	4390,33	3,4
БК-3-78-48-12	94,04	159,122	65,082	350,26	4325,59	3,4
БК-3-78-48-13	94,39	159,121	64,731	353,97	4338,79	3,4
БК-3-78-48-2	98,07	159,714	61,644	345,82	4216,05	3,4
БК-3-78-48-3	96,93	159,537	62,607	346,52	4240,41	3,4
БК-3-78-48-4	96,4	159,453	63,053	346,84	4251,9	3,4
БК-3-78-48-6	94,27	159,217	64,947	348,31	4295,42	3,4
БК-3-78-48-7	93,87	159,186	65,316	348,65	4303,49	3,4
БК-3-78-48-8	91,94	159,135	67,195	351,39	4340,52	3,4
БК-3-78-48-9	90,33	159,114	68,784	353,5	4363,25	3,4
БК-3-78-49	100,4	160,053	59,653	344,69	4171,98	3,4
БК-3-78-49-1	100,97	160,023	59,053	345,35	4184,52	3,4
БК-3-78-49-2	101,36	159,868	58,508	345,63	4193,2	3,4
БК-3-78-49-3	102,31	159,484	57,174	346,7	4222,49	3,4
БК-3-78-49-4	103,36	159,162	55,802	348,24	4257,51	3,4
БК-3-78-49-5	104,2	159,029	54,829	349,46	4279,84	3,4
БК-3-78-49-7	105,02	158,995	53,975	351,91	4302,1	3,4
БК-3-78-49-8	105,18	158,986	53,806	352,53	4307,76	3,4
БК-3-78-5	118,31	179,263	60,953	297,27	6208,6	3,4
БК-3-78-50	99,73	159,995	60,265	345,38	4189,24	3,4
БК-3-78-51	98,75	159,904	61,154	346,62	4219,03	3,4
БК-3-78-53	97,21	159,834	62,624	347,17	4231,22	3,4
БК-3-78-54	95,72	159,843	64,123	347,52	4239,82	3,4
БК-3-78-56	97,69	159,721	62,031	348,76	4267	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-3-78-59	89,81	159,539	69,729	352,08	4335,41	3,4
БК-3-78-6	118,38	179,262	60,882	298,02	6212,6	3,4
БК-3-78-62	92,35	159,501	67,151	354,25	4375,01	3,4
БК-3-78-63	96,67	159,508	62,838	356,12	4401,98	3,4
БК-3-78-64	98,13	159,485	61,355	357,72	4423,84	3,4
БК-3-78-65	99,28	159,472	60,192	359,18	4440,48	3,4
БК-3-78-66	99,6	159,469	59,869	359,54	4444,55	3,4
БК-3-78-67	100,34	158,014	57,674	360,29	4471,84	3,4
БК-3-78-68	100,39	157,95	57,56	360,54	4476,4	3,4
БК-3-78-7	117,95	179,259	61,309	304,98	6249,65	3,4
БК-3-78-70	101,37	152,802	51,432	360,57	4500,88	3,4
БК-3-78-71	101,24	152,167	50,927	360,9	4512,79	3,4
БК-3-79	120,28	179,292	59,012	259	5810,72	3,4
БК-3-79	121,72	179,296	57,576	352,37	5903,39	3,4
БК-3-8-1	162,32	180,659	18,339			
БК-3-8-2	162,15	201,686	39,536	44,28	1312,19	4
БК-3-80	120,23	179,291	59,061	259,44	5814,4	3,4
БК-3-81	120,18	179,291	59,111	259,86	5817,93	3,4
БК-3-82	120,11	179,29	59,18	261,31	5825,92	3,4
БК-3-82-1	120,31	179,286	58,976	263,86	5845,53	3,4
БК-3-82-2	119,1	179,275	60,175	272,62	5910,62	3,4
БК-3-82-3	119,53	178,492	58,962	275,72	5967,11	3,4
БК-3-82-4	117,08	179,267	62,187	280,06	5963,81	3,4
БК-3-83	119,15	179,289	60,139	290,55	5886,08	3,4
БК-3-84	119,04	179,289	60,249	306,71	5915,25	3,4
БК-3-84	117,96	179,175	61,215	293,67	6200,85	3,4
БК-3-85	117,2	174,492	57,292	294,28	6250,05	3,4
БК-3-86	118,97	179,289	60,319			
БК-3-87	118,82	179,289	60,469	308,87	5920,68	3,4
БК-3-89	117,15	179,286	62,136	320,99	5969,9	3,4
БК-3-9-1	162,19	180,658	18,468			
БК-3-9-2	162,05	180,658	18,608			
БК-3-9-3	161,98	201,684	39,704	77,37	1371,05	4
БК-3-90	125,1	179,253	54,153	255,08	5707,99	3,4
БК-3-91	125,56	179,249	53,689	255,77	5716,69	3,4
БК-3-92	126,87	179,238	52,368	257,72	5740,55	3,4
БК-3-93	128,08	179,221	51,141	260,98	5779,44	3,4
БК-3-94	128,11	179,219	51,109	263,03	5794,01	3,4
БК-3-95	127,74	179,217	51,477	268,43	5813,23	3,4
БК-3-96	128,34	179,217	50,877	265,91	5812,12	3,4
БК-3-97	128,98	179,216	50,236	279,8	5827,93	3,4
БК-3-98	129,16	179,212	50,052	272,01	5848,67	3,4
БК-3-99	129,85	179,21	49,36	274,67	5864,58	3,4
БК-30	96,69	161,682	64,992	413,8	5828,32	6
БК-31	84,51	161,682	77,172	470,07	5897,31	6
БК-32	101,52	161,69	60,17			
БК-33	104,45	161,69	57,24			
БК-34	110,61	161,69	51,08			
БК-35	115,47	161,69	46,22			
БК-36	82,78	162,034	79,254	272,24	4946,24	6
БК-37	83,38	162,032	78,652	275,53	4962,38	6
БК-38	83,03	162,015	78,985	297,45	5069,86	6
БК-39	82,43	162,008	79,578	317,63	5144,11	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4(Д)	79,22	161,377	82,157	419,38	5987,52	6
БК-4(Л)	71,45	184,538	113,088	22,4	573,08	1
БК-4(П)	74,03	184,647	110,617	12,14	304,11	1
БК-4-1	155,8	180,716	24,916	31,98	532,99	3
БК-4-10	128,21	180,589	52,379	69,45	1438,93	3,4
БК-4-100	70,76	131,942	61,182	126,12	4011,61	2
БК-4-100-1	70,86	131,942	61,082	146,15	4026,2	2
БК-4-100-2	70,8	131,942	61,142	177,04	4048,71	2
БК-4-100-3	70,18	131,942	61,762	303,71	4140,99	2
БК-4-100-4	70,07	131,942	61,872	368,31	4188,05	2
БК-4-100-5	70,21	131,941	61,731	448,46	4246,44	2
БК-4-101	71,15	131,882	60,732	130,46	4127,31	2
БК-4-102	71,04	131,871	60,831	131,24	4147,67	2
БК-4-102-1	70,65	131,871	61,221	314,88	4232,55	2
БК-4-102-2	70,1	131,871	61,771	374,94	4986,34	2
БК-4-102-3	71,28	131,484	60,204	377,9	5040,3	2
БК-4-102-4	71,51	131,384	59,874	379,69	5064,69	2
БК-4-103	71,28	131,863	60,583	131,84	4163,28	2
БК-4-103-1	70,02	131,871	61,851	130,58	4865,57	2
БК-4-103-2	70,38	131,871	61,491	256,31	4911,37	2
БК-4-103-3	71,46	131,871	60,411	569,56	4968,42	2
БК-4-103-4	71,61	131,871	60,261	577,37	4977,32	2
БК-4-103-5	68,93	131,896	62,966	123,64	4754,19	2
БК-4-103-6	68,9	131,898	62,998	123,14	4745,16	2
БК-4-103-8	69,05	131,917	62,867	118,47	4662,18	2
БК-4-103-9	69,25	131,92	62,67	117,76	4649,57	2
БК-4-104	72,05	131,826	59,776	132,41	4188,09	2
БК-4-104-1	71,54	131,805	60,265	133,23	4199,35	2
БК-4-104-2	71,43	131,723	60,293	136,33	4242,01	2
БК-4-105	71,45	131,639	60,189	134,95	4302,24	2
БК-4-105-1	71,35	131,573	60,223	147,87	4501,02	2
БК-4-105-11	72,13	131,511	59,381	172,68	4890,15	2
БК-4-105-12	72,15	131,511	59,361	173,09	4894,79	2
БК-4-105-13	72,25	131,511	59,261	196,03	4925,15	2
БК-4-105-14	72,06	131,511	59,451	218,48	4954,85	2
БК-4-105-15	70	131,51	61,51	195,64	6091,17	2
БК-4-105-16	70,12	131,504	61,384	204,21	6170,47	2
БК-4-105-16-1	69,68	131,504	61,824	203,85	6167,08	2
БК-4-105-16-19	72,59	131,497	58,907	212,87	6250,45	2
БК-4-105-17	78,13	131,488	53,358	224,98	6362,39	2
БК-4-105-17-1	77,46	131,439	53,979	225,73	6380,78	2
БК-4-105-17-10	76,93	131,122	54,192	237,79	6584,36	2
БК-4-105-17-11	75,51	131,119	55,609	286,59	6695,46	2
БК-4-105-17-12	77,53	131,209	53,679	1661,49	7596,66	2
БК-4-105-17-13	77,77	131,209	53,439	1233,52	7558,31	2
БК-4-105-17-14	78,35	131,209	52,859	815,02	7520,81	2
БК-4-105-17-15	78,87	131,21	52,34	772,41	7457,1	2
БК-4-105-17-16	79,16	131,21	52,05	755,03	7431,13	2
БК-4-105-17-17	79,46	131,211	51,751	714,74	7370,89	2
БК-4-105-17-19	79,71	131,213	51,503	702,9	7336,56	2
БК-4-105-17-2	76,74	131,412	54,672	227,86	6400,19	2
БК-4-105-17-20	80	131,214	51,214	695,29	7314,5	2
БК-4-105-17-21	80,63	131,216	50,586	685,82	7287,03	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-17-24	80,56	131,216	50,656	684,78	7282,55	2
БК-4-105-17-25	80,03	131,235	51,205	650,91	7136,73	2
БК-4-105-17-3	77,11	131,267	54,157	230,1	6470,89	2
БК-4-105-17-30	80,22	131,239	51,019	649,13	7124,03	2
БК-4-105-17-31	80,23	131,242	51,012	647,5	7112,47	2
БК-4-105-17-32	79,97	131,249	51,279	644,17	7088,76	2
БК-4-105-17-33	79,68	131,267	51,587	635,84	7029,44	2
БК-4-105-17-34	79,41	131,283	51,873	631,42	6991,79	2
БК-4-105-17-35	79,33	131,303	51,973	625,61	6942,32	2
БК-4-105-17-36	79,03	131,318	52,288	621,3	6905,54	2
БК-4-105-17-37	77,8	131,338	53,538	615,44	6855,65	2
БК-4-105-17-4	76,94	131,265	54,325	236,36	6493,16	2
БК-4-105-17-40	79,84	131,414	51,574	601,21	6714,36	2
БК-4-105-17-41	85,93	131,413	45,483	2216,84	7696,72	2
БК-4-105-17-42	85,72	131,412	45,692	2323,04	7761,29	2
БК-4-105-17-43	85,69	130,432	44,742	2323,45	7777,44	2
БК-4-105-17-44	85,74	130,432	44,692			
БК-4-105-17-5	77,37	131,209	53,839	232,31	6510,24	2
БК-4-105-17-6	77,21	131,159	53,949	234,91	6547,92	2
БК-4-105-17-7	77,44	131,156	53,716	237,73	6560,75	2
БК-4-105-17-8	77,19	131,142	53,952	236,06	6563,28	2
БК-4-105-17-9	77,43	131,142	53,712	247,44	6576,23	2
БК-4-105-18	76,58	131,478	54,898	227,01	6398,11	2
БК-4-105-19	75,17	128,18	53,01	228,71	6459,93	2
БК-4-105-2	71,43	131,637	60,207	135,11	4306,18	2
БК-4-105-20	77,34	131,458	54,118	230,94	6467,17	2
БК-4-105-21	77,85	131,453	53,603	231,83	6482,72	2
БК-4-105-22	78,44	131,43	52,99	236,62	6566,11	2
БК-4-105-22-1	78,39	131,422	53,032	237,03	6572,53	2
БК-4-105-22-10	75,23	131,288	56,058	244,94	6692,12	2
БК-4-105-22-11	74,32	131,267	56,947	246,82	6716,39	2
БК-4-105-22-12	74	131,229	57,229	250,29	6761,28	2
БК-4-105-22-13	74,35	131,196	56,846	253,29	6800,13	2
БК-4-105-22-14	74,59	131,178	56,588	255,6	6826,83	2
БК-4-105-22-15	74,87	131,15	56,28	259,09	6867,1	2
БК-4-105-22-16	75,02	131,141	56,121	260,13	6879,09	2
БК-4-105-22-18	75,23	131,101	55,871	267,26	6951,39	2
БК-4-105-22-19	75,42	131,082	55,662	270,64	6985,74	2
БК-4-105-22-2	78,4	131,404	53,004	238,01	6587,96	2
БК-4-105-22-20	75,4	131,061	55,661	276,41	7036,07	2
БК-4-105-22-21	75,46	131,044	55,584	283,66	7089,19	2
БК-4-105-22-22	75,86	131,026	55,166	291,19	7144,43	2
БК-4-105-22-23	76,37	131,013	54,643	296,79	7185,46	2
БК-4-105-22-24	76,08	131,004	54,924	300,87	7215,36	2
БК-4-105-22-25	75,83	131,001	55,171	325,57	7280,51	2
БК-4-105-22-26	75,19	130,99	55,8	333,28	7326,3	2
БК-4-105-22-27	74,33	130,98	56,65	346,83	7391,3	2
БК-4-105-22-28	74,27	130,979	56,709	348,94	7399,02	2
БК-4-105-22-3	78,28	131,389	53,109	238,8	6600,41	2
БК-4-105-22-30	73,73	130,977	57,247	405,76	7476,3	2
БК-4-105-22-31	73,7	130,977	57,277	411,08	7481,68	2
БК-4-105-22-32	73,56	130,974	57,414	413,89	7494,46	2
БК-4-105-22-34	72,58	130,845	58,265	427,49	7562,7	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-22-4	78	131,356	53,356	240,51	6627,4	2
БК-4-105-22-6	76,66	131,325	54,665	242,18	6653,72	2
БК-4-105-22-7	75,7	131,298	55,598	244,02	6680,09	2
БК-4-105-23	78,84	131,418	52,578	239,12	6608,37	2
БК-4-105-23-1	78,68	131,417	52,737	390	6815,27	2
БК-4-105-24	79,47	131,391	51,921	245,52	6715,13	2
БК-4-105-25	79,61	131,387	51,777	246,31	6728,28	2
БК-4-105-26	80,27	131,373	51,103	249,73	6784,95	2
БК-4-105-27	80,8	131,367	50,567	251,17	6808,84	2
БК-4-105-28	81,41	131,354	49,944	254,21	6858,92	2
БК-4-105-3	71,95	131,628	59,678	135,92	4326,08	2
БК-4-105-3-1	72,03	131,58	59,55	146,77	4457,94	2
БК-4-105-3-2	71,23	131,552	60,322	153,8	4540,86	2
БК-4-105-3-3	71,22	131,552	60,332	170,63	4553,12	2
БК-4-105-3-4	71,97	131,551	59,581	233,34	4624,51	2
БК-4-105-3-5	71,3	131,552	60,252	229,05	4585,04	2
БК-4-105-3-6	71,99	131,552	59,562	361,73	4633,37	2
БК-4-105-3-7	71,57					
БК-4-105-3-8	71,7					
БК-4-105-30	81,8	131,323	49,523	261,68	6981,91	2
БК-4-105-31	81,92	131,31	49,39	264,77	7032,53	2
БК-4-105-31-1	81,77	131,31	49,54	265,78	7036,72	2
БК-4-105-31-10	75,48	131,262	55,782	377,82	7464,76	2
БК-4-105-31-11	75,55	131,243	55,693	379,49	7480	2
БК-4-105-31-12	76,94	131,21	54,27	412,84	7631,83	2
БК-4-105-31-2	80,96	131,303	50,343	283,76	7111,53	2
БК-4-105-31-3	77,07	131,286	54,216	328,41	7297,24	2
БК-4-105-31-4	76,42	131,28	54,86	348,59	7370,95	2
БК-4-105-31-5	76,5	131,271	54,771	348,94	7374,82	2
БК-4-105-31-6	76,22	131,279	55,059	354,32	7388,98	2
БК-4-105-31-7	75,63	131,276	55,646	373,01	7447,82	2
БК-4-105-31-8	75,66	131,276	55,616	376,55	7453,19	2
БК-4-105-31-9	75,79	131,047	55,257	377,46	7469,73	2
БК-4-105-32	86,06	131,298	45,238	268,04	7084,84	2
БК-4-105-33	82,55	131,285	48,735	271,23	7135,83	2
БК-4-105-33-1	82,84	131,222	48,382	273,37	7156,04	2
БК-4-105-33-10	92,9	151,494	58,594	3331,41	1844,63	9
БК-4-105-33-11	92,95	151,494	58,544	2360,92	1728,97	9
БК-4-105-33-12	93,15	151,494	58,344			
БК-4-105-33-13	88,06	151,494	63,434	1249,31	1596,49	9
БК-4-105-33-14	85,76	151,494	65,734	377,58	1492,6	9
БК-4-105-33-15	84,96	111,258	26,298	380,17	1682,63	9
БК-4-105-33-16	84,54					
БК-4-105-33-17	84,46					
БК-4-105-33-2	83,25	129,308	46,058	280,95	7294,1	2
БК-4-105-33-3	86,32	131,278	44,958	284,53	7245,85	2
БК-4-105-33-4	87,97	131,274	43,304	290,99	7299,25	2
БК-4-105-33-5	91,2	131,223	40,023	383,96	8063,46	2
БК-4-105-33-6	95,62					
БК-4-105-33-7	92,98					
БК-4-105-33-8	90,07					
БК-4-105-33-9	91,54					
БК-4-105-34	82,78	131,278	48,498	288,65	7269,75	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-35	82,7	131,273	48,573	299,38	7351,73	2
БК-4-105-36	82,48	131,237	48,757	299,95	7359,79	2
БК-4-105-37	82,18	131,268	49,088	311,89	7446,14	2
БК-4-105-38	82,13	131,267	49,137	314,4	7465,13	2
БК-4-105-38-1	79,11	130,896	51,786	319,45	7604	2
БК-4-105-38-2	79,11	130,872	51,762	327,57	7678,45	2
БК-4-105-38-3	78,32	130,686	52,366	328,92	7777,57	2
БК-4-105-38-4	78,42	130,683	52,263	329,67	7784,41	2
БК-4-105-39	82,12	131,267	49,147	315,32	7469,77	2
БК-4-105-39-1	82,48	131,241	48,761	316,26	7485,15	2
БК-4-105-39-10	86,86	131,194	44,334			
БК-4-105-39-11	85,63	131,194	45,564			
БК-4-105-39-13	84,93	131,194	46,264			
БК-4-105-39-14	82,62	131,194	48,574			
БК-4-105-39-2	82,74	131,241	48,501	356,02	7543,08	2
БК-4-105-39-3	82,57	131,169	48,599	329,69	7605,85	2
БК-4-105-39-4	82,64	131,152	48,512	332,84	7634,18	2
БК-4-105-39-5	82,8	131,165	48,365	530,44	8360,67	2
БК-4-105-39-6	83,71	131,195	47,485	497,15	8161,72	2
БК-4-105-39-7	85,64	131,194	45,554	666,1	8310,3	2
БК-4-105-39-8	86,44	131,194	44,754	813,15	8365,22	2
БК-4-105-39-9	85,99	131,194	45,204			
БК-4-105-4	72,31	131,608	59,298	138,67	4385,4	2
БК-4-105-4-2	72,54	131,593	59,053	140,21	4406,49	2
БК-4-105-4-2-(1)	72,5	131,593	59,093	139,65	4403,03	2
БК-4-105-4-2-(2)	72,01	131,515	59,505	157,52	4616,22	2
БК-4-105-4-2-(3)	71,2	131,502	60,302	160,85	4654,95	2
БК-4-105-4-2-1	72,27	131,566	59,296	146,65	4473,71	2
БК-4-105-4-2-10	72	131,471	59,471	170,24	4812,02	2
БК-4-105-4-2-11	71,65	131,517	59,867	163,57	4730,03	2
БК-4-105-4-2-2	72,13	131,566	59,436	155,12	4483,35	2
БК-4-105-4-2-3	72,06	131,553	59,493	150,21	4509,03	2
БК-4-105-4-2-4	71,94	131,533	59,593	156,38	4567,17	2
БК-4-105-4-2-5	71,76	131,533	59,773	165,51	4577,56	2
БК-4-105-4-2-6	71,54	131,521	59,981	161,05	4608,84	2
БК-4-105-4-2-7	71,59	131,52	59,93	167,43	4616,1	2
БК-4-105-4-2-8	71,54	131,508	59,968	166,69	4656,24	2
БК-4-105-4-2-9	71,59	131,506	59,916	166,88	4762,75	2
БК-4-105-4-3	72,55					
БК-4-105-4-4	71,92	131,515	59,595	169,01	4619,49	2
БК-4-105-4-5	71	131,499	60,499	161,08	4658,21	2
БК-4-105-4-6	71,62	131,499	59,879	176,95	4714,82	2
БК-4-105-4-7	71,01	131,499	60,489	218,48	4995,28	2
БК-4-105-4-8	71,49	131,486	59,996	231,18	5108,9	2
БК-4-105-40	82,2	131,263	49,063	354,82	7644,4	2
БК-4-105-40-1	81,19	131,263	50,073	415,88	7706,18	2
БК-4-105-40-2	76,23	131,261	55,031	771,25	8065,75	2
БК-4-105-40-3	72,36	131,26	58,9	989,1	8286,18	2
БК-4-105-40-4	72,05	131,26	59,21	1226,71	8406,39	2
БК-4-105-40-5	68,88	131,258	62,378	3087,02	9347,54	2
БК-4-105-40-6	67,3	131,258	63,958	3441,69	9437,36	2
БК-4-105-41	82,18	131,262	49,082	356,92	7658,59	2
БК-4-105-43	81,81	131,22	49,41	370,85	7826,15	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-105-44	81,3	131,214	49,914	372,68	7848,2	2
БК-4-105-45	80,36	131,21	50,85	434,83	7953,49	2
БК-4-105-46	80,27	131,205	50,935	450,68	8021,8	2
БК-4-105-6	72,66	131,57	58,91	146,23	4526,11	2
БК-4-105-6-2	72,55	131,571	59,021	154,55	4531,81	2
БК-4-105-6-3	72,94	131,571	58,631	177,43	4554,96	2
БК-4-105-6-4	72,48	129,849	57,369	151,93	4574,8	2
БК-4-105-6-5	72,2	129,545	57,345	146,68	4557,93	2
БК-4-105-6-6	71,89	129,544	57,654	221,04	4612,1	2
БК-4-105-6-7	72,59	129,469	56,879	154,17	4633,15	2
БК-4-105-6-8	72,65	129,454	56,804	155,63	4647,75	2
БК-4-105-7	72,85	131,547	58,697	151,58	4621,41	2
БК-4-105-7-10	72,09	129,403	57,313	183,16	4795,83	2
БК-4-105-7-11	71,94	129,398	57,458	190,26	4827,66	2
БК-4-105-7-12	71,77	127,59	55,82	191,02	4861,14	2
БК-4-105-7-13	71,5	127,399	55,899	198,37	4942,85	2
БК-4-105-7-14	71,6	127,284	55,684	202,78	4991,92	2
БК-4-105-7-2	72,98	129,423	56,443	156,44	4673,32	2
БК-4-105-7-3	72,61	129,375	56,765	159,08	4705,53	2
БК-4-105-7-4	72,95	129,421	56,471	160,92	4691,33	2
БК-4-105-7-5	72,77	129,415	56,645	176,61	4754,39	2
БК-4-105-7-6	72,65	129,414	56,764	204,09	4785,67	2
БК-4-105-7-7	72,93	129,414	56,484	192,3	4772,24	2
БК-4-105-7-9	72,09	129,406	57,316	180,65	4781,68	2
БК-4-105-8	72,74	131,536	58,796	154,29	4668,97	2
БК-4-105-8-1	72,97	131,044	58,074	154,32	4673,47	2
БК-4-105-8-2	72,45	128,222	55,772	154,51	4699,25	2
БК-4-105-9	72,01	131,513	59,503	171,05	4871,43	2
БК-4-105-9-1	72,13	131,461	59,331	174,25	4917,5	2
БК-4-106	71,71	131,567	59,857	145,11	4510,33	2
БК-4-107	71,5	131,562	60,062	145,87	4525,77	2
БК-4-108	71,4	131,561	60,161	146,03	4529	2
БК-4-108-1	71,91	131,516	59,606	148,04	4569,44	2
БК-4-108-10	72,06	131,178	59,118			
БК-4-108-11	72,38	131,177	58,797	270,06	5044,18	2
БК-4-108-12	72	131,178	59,178	660,73	5056,39	2
БК-4-108-2	71,99	131,466	59,476	150,31	4615,23	2
БК-4-108-3	71,97	131,419	59,449	152,51	4658,87	2
БК-4-108-4	71,15	131,354	60,204	155,56	4719,38	2
БК-4-108-5	71,32	131,268	59,948	159,68	4800,72	2
БК-4-108-6	71,99	131,183	59,193	164,05	4885,09	2
БК-4-108-6-1	71,93	127,451	55,521	165,97	4919,27	2
БК-4-108-6-10	71,2	131,061	59,861	171,47	4940,32	2
БК-4-108-6-11	71,02	131,033	60,013	173,72	4960,81	2
БК-4-108-6-12	71	131,028	60,028	178,32	4981,74	2
БК-4-108-6-14	71,99	131,003	59,013	165,75	4916,92	2
БК-4-108-6-15	71,14	130,948	59,808	167,1	4935,26	2
БК-4-108-6-16	71,05	130,92	59,87	169,27	4955,06	2
БК-4-108-6-17	71,35	130,906	59,556	183,64	5020,47	2
БК-4-108-6-18	71,94	130,949	59,009	164,39	4899,92	2
БК-4-108-6-19	71,74	130,28	58,54	165,34	4942,4	2
БК-4-108-6-22	71,77	129,932	58,162	165,99	4968,78	2
БК-4-108-6-23	71	129,733	58,733	166,54	4988,38	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-108-6-24	71,02	128,769	57,749	167,22	5019,21	2
БК-4-108-6-25	71,27	127,937	56,667	168,02	5051,94	2
БК-4-108-6-26	71,6	127,726	56,126	168,45	5065,5	2
БК-4-108-6-27	71,58	127,569	55,989	168,95	5079,19	2
БК-4-108-6-28	71	127,434	56,434	170,36	5104,89	2
БК-4-108-6-29	71	127,359	56,359	172,19	5129,86	2
БК-4-108-6-30	71	127,356	56,356	175,14	5143,33	2
БК-4-108-6-36	71,04	129,569	58,529	172,11	5067,45	2
БК-4-108-6-9	71,91	131,182	59,272	168,55	4900,45	2
БК-4-108-7	71,56	131,178	59,618	218,72	4966,78	2
БК-4-108-8	71,87	131,178	59,308	179,29	4917,75	2
БК-4-108-9	71,8	131,178	59,378	255,69	5015,15	2
БК-4-109--3-1	71,11	131,273	60,163	161,46	4732,47	2
БК-4-109-1	71,05	131,537	60,487	153,02	4635,31	2
БК-4-109-2	71,12	131,533	60,413	157,94	4676,4	2
БК-4-109-3	71,13	131,532	60,402	158,75	4683,03	2
БК-4-109-5	71,02	131,529	60,509	170,58	4749,11	2
БК-4-109-6	71,05	131,52	60,47	175,9	4800,12	2
БК-4-109-8	71,03	131,513	60,483	179,7	4835,45	2
БК-4-109-9	71,09	131,5	60,41	188,31	4914,66	2
БК-4-109-9-1	71,03	130,09	59,06	188,68	4937,9	2
БК-4-109-9-4	71,06	127,47	56,41	190,25	5012,97	2
БК-4-109-9-7	71,86	126,863	55,003	193,29	5077,56	2
БК-4-110	71,01	131,532	60,522	155,96	4674,97	2
БК-4-111	71,4	131,526	60,126	160,04	4722,68	2
БК-4-112	71,98	131,503	59,523	167,98	4807,85	2
БК-4-113	71,87	131,515	59,645	173,22	4854,32	2
БК-4-114	71,87	131,51	59,64	179,16	4912,61	2
БК-4-115	71,45	131,509	60,059	180,78	4928,4	2
БК-4-116	71,08	131,506	60,426	184,06	4959,99	2
БК-4-117	71,01	130,985	59,975	184,14	4964,39	2
БК-4-119	71,12	131,498	60,378	195,52	5067,6	2
БК-4-12	132,19	180,578	48,388	77,01	1540,84	3,4
БК-4-120	71,06	131,497	60,437	197,39	5084,54	2
БК-4-121	72,72	131,493	58,773	202,41	5129,67	2
БК-4-121-1	72,43	128,727	56,297	204,59	5137,67	2
БК-4-121-10	71,4	84,715	13,315	205,27	5236,18	2
БК-4-121-10-1	71,2	83,493	12,293	206,58	5282,77	2
БК-4-121-10-2	71,14	83,279	12,139	207,02	5295,38	2
БК-4-121-10-4	71,09	81,893	10,803	207,59	5314,2	2
БК-4-121-13	71,16	78,445	7,285	206,44	5310,9	2
БК-4-121-14	70,83	75,53	4,7	208,14	5383,53	2
БК-4-121-15	70,72	75,368	4,648	208,78	5398,03	2
БК-4-121-16	71,04	75,008	3,968	210,03	5424,95	2
БК-4-121-2	72,51	128,672	56,162	204,81	5141,6	2
БК-4-121-7	71,31	91,491	20,181	205,06	5211,3	2
БК-4-121-8	71,35	87,491	16,141	205,16	5224,49	2
БК-4-122	73,02	131,485	58,465	205,99	5173,27	2
БК-4-123	72,83	131,482	58,652	207,25	5188,39	2
БК-4-123-1	72,44	131,167	58,727	351,34	5234,92	2
БК-4-123-10	71,04	131,171	60,131	270,66	5083,32	2
БК-4-123-11	71,73	131,173	59,443	267,16	5065,4	2
БК-4-123-12	71,42	131,175	59,755	263,07	5043,26	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-123-13	71,25	131,176	59,926	261,79	5035,63	2
БК-4-123-14	71,05	131,177	60,127	260,43	5027,15	2
БК-4-123-3	72,2	131,167	58,967	332,64	5224,28	2
БК-4-123-4	72,18	131,167	58,987	312,16	5200,96	2
БК-4-123-5	72,05	131,167	59,117	301,71	5183,13	2
БК-4-123-6	71,74	131,167	59,427	294,84	5169,43	2
БК-4-123-7	71,38	131,167	59,787	288,26	5152,6	2
БК-4-123-8	71,07	131,168	60,098	281,2	5130,49	2
БК-4-123-9	71,12	131,169	60,049	276,71	5112,61	2
БК-4-124	72,81	131,458	58,648	218,44	5321,56	2
БК-4-124-1	72,4	131,457	59,057	219,52	5329,87	2
БК-4-124-10	69,72	131,493	61,773	220,8	5215,2	2
БК-4-124-11	71,21	131,494	60,284	213,25	5177,86	2
БК-4-124-12	71,5	131,496	59,996	200,18	5112,6	2
БК-4-124-12-1	71,18	130,731	59,551	200,85	5146,3	2
БК-4-124-12-2	71,14	127,587	56,447	203,77	5291,28	2
БК-4-124-12-3	71,99	127,588	55,598	199,16	4889,26	2
БК-4-124-13	71,96	131,5	59,54	188,2	5028,46	2
БК-4-124-13-1	72,02	131,497	59,477	212,23	5096	2
БК-4-124-13-2	72,02	131,494	59,474	206,1	5092,14	2
БК-4-124-13-2	72,09	131,493	59,403	227,03	5129,37	2
БК-4-124-14	71,97	131,5	59,53	186,6	5016,89	2
БК-4-124-15	72	131,505	59,505	180,26	4961,92	2
БК-4-124-16	72	131,506	59,506	178,48	4946,51	2
БК-4-124-17	72,18	131,498	59,318	180,22	4964,45	2
БК-4-124-2	70,85	131,452	60,602	230,9	5417,41	2
БК-4-124-4	70,86	131,452	60,592			
БК-4-124-5	71,66	131,452	59,792	232,75	5427,11	2
БК-4-124-6	70,7	131,475	60,775	240,89	5197,03	2
БК-4-124-7	69,98	131,478	61,498	239,55	5180,7	2
БК-4-124-8	69,51	131,481	61,971	240,32	5364,62	2
БК-4-124-8-1	71,62	131,481	59,861			
БК-4-124-9	69,09	131,481	62,391			
БК-4-125	72,8	131,457	58,657	219,25	5327,81	2
БК-4-126	72,6	131,457	58,857	249,74	5334,55	2
БК-4-127	70,49	131,452	60,962	230,8	5417,04	2
БК-4-127-1	72,12	131,45	59,33	248,07	5500,83	2
БК-4-127-10	73,04	131,445	58,405	291,25	5708,11	2
БК-4-127-10-1	72,17	131,23	59,06	292,1	5723,65	2
БК-4-127-11	73,13	131,443	58,313	312,1	5805,52	2
БК-4-127-12	73,86	131,435	57,575	328,57	5899,81	2
БК-4-127-13	73,15	131,443	58,293	314,64	5814,87	2
БК-4-127-14	73,23	131,443	58,213	319,74	5833,63	2
БК-4-127-15	73,36	131,443	58,083	326,99	5859,96	2
БК-4-127-16	73,95	131,441	57,491	357,86	5969,25	2
БК-4-127-17	73,99	131,441	57,451	359,42	5974,67	2
БК-4-127-18	74,28	131,441	57,161	370,32	6012,28	2
БК-4-127-19	74,03	131,44	57,41	376,06	6032,09	2
БК-4-127-2	72,52	131,45	58,93	250,1	5510,7	2
БК-4-127-20	74,69	131,44	56,75	387,62	6071,96	2
БК-4-127-21	75	131,44	56,44	393,7	6092,36	2
БК-4-127-23	75,12	131,439	56,319	406,46	6135,22	2
БК-4-127-24	75,12	131,439	56,319	412,72	6156,22	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-127-25	75,26	131,439	56,179	418,04	6174,11	2
БК-4-127-25-3	75,01	131,419	56,409	424,18	6217,76	2
БК-4-127-25-8	74,74	131,403	56,663	435,09	6276	2
БК-4-127-27	75,27	131,439	56,169			
БК-4-127-28	75,58	131,438	55,858	433,13	6221,35	2
БК-4-127-29	75,65	131,438	55,788	438,9	6239,14	2
БК-4-127-3	72,89	131,009	58,119	251,85	5542,51	2
БК-4-127-30	75,62	131,438	55,818	444,93	6257,19	2
БК-4-127-31	75,55	131,36	55,81	445,24	6262,84	2
БК-4-127-32	75,58	131,438	55,858	448,99	6269,16	2
БК-4-127-33	76,51	131,438	54,928	459,84	6300,66	2
БК-4-127-35	76,97	131,404	54,434			
БК-4-127-5	72,04	131,447	59,407	273,45	5622,98	2
БК-4-127-6	73,17	131,446	58,276	283,7	5672,26	2
БК-4-127-8	72,81	131,446	58,636	287,67	5691,19	2
БК-4-127-9	73,02	131,446	58,426	289,04	5697,69	2
БК-4-129	70,9	131,452	60,552			
БК-4-13	130,79	180,57	49,78	82,34	1612,71	3,4
БК-4-130	71,94	131,452	59,512	233,34	5430,52	2
БК-4-131	72,92	131,451	58,531	235,82	5443,65	2
БК-4-132	73,28	131,448	58,168	254,75	5543,27	2
БК-4-132-1	73,26	130,861	57,601	254,84	5548,23	2
БК-4-132-2	73,22	127,503	54,283	256,57	5611,18	2
БК-4-134	73,26	131,448	58,188	256,85	5555,72	2
БК-4-135-1	73,25	131,447	58,197	257,76	5561,27	2
БК-4-135-10	76,99	131,438	54,448	423,37	6151,41	2
БК-4-135-10-1	76,87	131,438	54,568	434,83	6168,81	2
БК-4-135-10-2	76,55	131,438	54,888	442,21	6180	2
БК-4-135-10-3	76,1	131,438	55,338	553,81	6292,92	2
БК-4-135-10-4	77,61	131,437	53,827	583,37	6326,57	2
БК-4-135-10-5	78,07	131,437	53,367	657,17	6345,21	2
БК-4-135-10-6	78,71	131,436	52,726	753,24	6454,57	2
БК-4-135-11	77,73	131,437	53,707	474,36	6278,01	2
БК-4-135-12	78,57	131,437	52,867	487,03	6308,33	2
БК-4-135-12-1	78,67	131,437	52,767	487,87	6312,99	2
БК-4-135-12-2	78,89	131,397	52,507	521,54	6507,51	2
БК-4-135-12-3	79,01	131,419	52,409	520,91	6494,24	2
БК-4-135-12-4	79,95	131,415	51,465	537,9	6559,73	2
БК-4-135-12-5	80,67	131,415	50,745	828,17	6740,93	2
БК-4-135-12-6	79,35	131,415	52,065	576,35	6649,27	2
БК-4-135-13	78,67	131,437	52,767	493,85	6318,58	2
БК-4-135-14	78,87	131,434	52,564	533,41	6421,15	2
БК-4-135-15	78,92	131,433	52,513	558,59	6486,45	2
БК-4-135-16	80	131,431	51,431	587	6560,1	2
БК-4-135-17	78,54	131,437	52,897	501,01	6326,36	2
БК-4-135-17-1	80,24	131,435	51,195	532,95	6418,29	2
БК-4-135-17-12	81,04	131,432	50,392	609,08	6580,07	2
БК-4-135-17-2	80,72	131,434	50,714	549,01	6459,92	2
БК-4-135-17-7	80,71	131,433	50,723	562,14	6490,25	2
БК-4-135-17-8	81,06	131,433	50,373	585,47	6537,47	2
БК-4-135-17-9	80,97	131,433	50,463	590,84	6548,34	2
БК-4-135-18	78,53	131,424	52,894	548,41	6364,97	2
БК-4-135-2	72,98	131,446	58,466	277,71	5649,86	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-2-1	73,15	131,027	57,877	279,37	5680,08	2
БК-4-135-2-6	72,98	131,109	58,129	279,04	5674,1	2
БК-4-135-2-7	72,37	129,516	57,146	285,35	5789,02	2
БК-4-135-20	78,08	131,437	53,357	647,61	6409,16	2
БК-4-135-21-1	76,77	131,437	54,667	810,94	6492,81	2
БК-4-135-21-10	84,02	131,394	47,374	701,57	6832,34	2
БК-4-135-21-12	84,05	131,386	47,336	712,36	6878,29	2
БК-4-135-21-13	84,02	131,382	47,362	726,72	6927,34	2
БК-4-135-21-2	80,57	131,432	50,862	908,69	6702,82	2
БК-4-135-21-3	80,89	131,432	50,542	976,83	6720,03	2
БК-4-135-21-4	81,12	131,432	50,312	638,62	6631,45	2
БК-4-135-21-5	81,24	131,429	50,189	639,39	6637,57	2
БК-4-135-21-6	81,27	130,903	49,633	639,92	6652,68	2
БК-4-135-21-7	82,71	131,397	48,687	655,83	6749,87	2
БК-4-135-21-8	83,88	131,396	47,516	700,03	6825,34	2
БК-4-135-21-9	83,09	131,396	48,306			
БК-4-135-3	72,38	131,441	59,061	323,85	5850,58	2
БК-4-135-3-1	71,92	131,441	59,521	432,72	5885,35	2
БК-4-135-3-10	70,57	130,573	60,003	2641,82	6198,48	2
БК-4-135-3-11	72,6	131,421	58,821	686,46	6056,94	2
БК-4-135-3-12	71,87	131,423	59,553	670,09	6012,92	2
БК-4-135-3-13	71,88	131,424	59,544	665,27	5999,98	2
БК-4-135-3-14	71,9	131,426	59,526	664,11	5993,71	2
БК-4-135-3-15	71,97	131,428	59,458	662,94	5987,43	2
БК-4-135-3-16	71,91	131,437	59,527	656,53	5952,94	2
БК-4-135-3-2	71,99	131,441	59,451	543,1	5915,58	2
БК-4-135-3-3	72,01	130,189	58,179	543,75	5939,05	2
БК-4-135-3-33	73	131,421	58,421	1712,1	6073,98	2
БК-4-135-3-34	72,87	131,421	58,551	2870,16	6093,22	2
БК-4-135-3-35	72,86	131,421	58,561	3623,14	6105,73	2
БК-4-135-3-36	73,1	131,421	58,321	484,71	6160,11	2
БК-4-135-3-37	73,08	131,421	58,341	448,7	6119,71	2
БК-4-135-3-4	71,97	131,441	59,471	653,34	5935,73	2
БК-4-135-3-6	71,24	131,441	60,201	1220,85	5987,84	2
БК-4-135-3-7	71,3	131,441	60,141	2600,62	6051,71	2
БК-4-135-3-8	71,09	131,421	60,331	2612,67	6107,51	2
БК-4-135-3-9	71,14	131,421	60,281	2638,47	6137,36	2
БК-4-135-4	72,74	131,441	58,701	331,28	5880,54	2
БК-4-135-4-1	73,15	131,437	58,287	336,16	5901,69	2
БК-4-135-4-10	75,33	131,421	56,091	409,86	6181,21	2
БК-4-135-4-11	75,8	131,406	55,606	409,92	6206,43	2
БК-4-135-4-12	76,26	131,396	55,136	412,74	6225,71	2
БК-4-135-4-13	76,74	131,391	54,651	415,36	6240,62	2
БК-4-135-4-14	76,56	131,389	54,829	417,51	6250,39	2
БК-4-135-4-15	76,19	119,351	43,161	416,16	6298,25	2
БК-4-135-4-16	76,96	118,975	42,015	417,65	6325,41	2
БК-4-135-4-17	76,92	108,99	32,07	417,76	6385,79	2
БК-4-135-4-18	72,91	131,413	58,503	332,67	5897,9	2
БК-4-135-4-19	72,86	131,372	58,512	334,67	5922,89	2
БК-4-135-4-2	73,15	131,427	58,277	347,35	5950,23	2
БК-4-135-4-20	73,1	131,334	58,234	337,14	5951,01	2
БК-4-135-4-21	73,15	131,293	58,143	339,86	5982,04	2
БК-4-135-4-22	73,24	131,226	57,986	344,23	6031,77	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-135-4-23	73,25	131,195	57,945	346,25	6054,78	2
БК-4-135-4-24	73	131,194	58,194	365,58	6093,88	2
БК-4-135-4-25	72,89	131,194	58,304	387,75	6127,53	2
БК-4-135-4-26	72,77	131,194	58,424	400,41	6140,34	2
БК-4-135-4-27	72,44	131,194	58,754	430,39	6170,68	2
БК-4-135-4-28	72,21	131,194	58,984	453,28	6193,84	2
БК-4-135-4-29	69,33	131,194	61,864			
БК-4-135-4-3	73,03	131,423	58,393	351,18	5966,87	2
БК-4-135-4-30	73,47	131,192	57,722	363,12	6105,97	2
БК-4-135-4-31	73,94	131,191	57,251	375,2	6136,53	2
БК-4-135-4-32	74,18	131,19	57,01	390,78	6168,06	2
БК-4-135-4-33	74,33	131,19	56,86	414,18	6215,41	2
БК-4-135-4-34	75,62	131,189	55,569	454,1	6276	2
БК-4-135-4-35	76,87	131,189	54,319	532,06	6354,88	2
БК-4-135-4-36	76,69	131,189	54,499	562,42	6385,6	2
БК-4-135-4-37	76,37	131,185	54,815	581,77	6437,74	2
БК-4-135-4-38	78,72	131,188	52,468			
БК-4-135-4-4	73,19	131,19	58	352,11	5983,67	2
БК-4-135-4-5	73,25	131,422	58,172	371,97	6009,72	2
БК-4-135-4-6	73,73	131,422	57,692	390,1	6047,1	2
БК-4-135-4-7	74,02	131,421	57,401	397,42	6062,19	2
БК-4-135-4-8	74,21	131,421	57,211	451,48	6113,02	2
БК-4-135-4-9	74,34	131,421	57,081	444,12	6226,99	2
БК-4-135-5	73,17	131,44	58,27	345,96	5929,78	2
БК-4-135-6	73,01	131,44	58,43	357,62	5968,39	2
БК-4-135-7	73,61	131,44	57,83	364,73	5991,94	2
БК-4-135-7-1	73,96	131,43	57,47	379,84	6069,7	2
БК-4-135-7-2	75,68	131,421	55,741	414,31	6185,37	2
БК-4-135-8	74,1	131,439	57,339	383,06	6043,28	2
БК-4-135-9	74,77	131,439	56,669	398,13	6084,15	2
БК-4-136	73,21	131,447	58,237	258,27	5565,26	2
БК-4-137	73,51	131,445	57,935	268,6	5625,63	2
БК-4-137-1	73,54	131,195	57,655	268,72	5630,33	2
БК-4-137-2	73,92	130,828	56,908	270,17	5656,75	2
БК-4-138	74,38	131,443	57,063	280,8	5695,89	2
БК-4-139	74,35	131,443	57,093	283,49	5711,18	2
БК-4-14	127,16	180,562	53,402	88,07	1689,62	3,4
БК-4-140	74,26	131,441	57,181	290,42	5750,11	2
БК-4-141	75,35	131,44	56,09	300,45	5804,69	2
БК-4-142	75,9	131,439	55,539	303,73	5822,35	2
БК-4-143-1	76,92	131,439	54,519	323,99	5886,71	2
БК-4-143-2	76,65	131,438	54,788	347,05	5912,95	2
БК-4-144	76,89	131,438	54,548	325,99	5898,17	2
БК-4-145	76,6	131,437	54,837	362,65	6020,01	2
БК-4-146	76,2	131,437	55,237	364,88	6034,18	2
БК-4-147	76,15	131,436	55,286	368,97	6060,15	2
БК-4-147-1	76,64	131,433	54,793	381,95	6136,54	2
БК-4-147-3	78,73	131,421	52,691	397,67	6211,25	2
БК-4-147-4	79,52	131,419	51,899	408,79	6249,21	2
БК-4-147-6	79,42	131,09	51,67	416,52	6295,64	2
БК-4-148	77,74	131,431	53,691	389,56	6188,95	2
БК-4-148-1	79,03	131,405	52,375	392,8	6223,56	2
БК-4-148-2	79,43	131,405	51,975	411,16	6256,21	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-149	77,91	131,431	53,521	391,78	6201,57	2
БК-4-15	126,56	180,56	54	88,94	1701,33	3,4
БК-4-150	77,85	131,43	53,58	395,22	6221,22	2
БК-4-150-1	80,33	131,346	51,016	411,05	6379,09	2
БК-4-150-2	81,09	131,316	50,226	413,97	6420,74	2
БК-4-150-3	81,01	131,316	50,306	563,53	6504,43	2
БК-4-150-4	81	131,316	50,316	568,27	6509,82	2
БК-4-150-5	81,08	131,314	50,234	420,08	6435,83	2
БК-4-150-6	81,07	130,664	49,594	420,42	6448,02	2
БК-4-150-7	81,06	131,279	50,219	419,5	6488,26	2
БК-4-151	77,86	131,428	53,568	406,6	6281,9	2
БК-4-152	78,03	131,428	53,398	411,49	6303,06	2
БК-4-152-1	79,34	131,217	51,877	414,46	6373,65	2
БК-4-153	78,14	131,428	53,288	422,04	6325,74	2
БК-4-154	74,92	131,428	56,508	445,83	6376,67	2
БК-4-155	78,65	131,428	52,778	488,05	6419,39	2
БК-4-156	76,05	131,427	55,377	479,65	6446,01	2
БК-4-156-2	78,84	131,408	52,568	497,69	6532	2
БК-4-156-3	79,98	131,402	51,422	507,08	6571,61	2
БК-4-157	76,25	131,427	55,177	487,46	6461,03	2
БК-4-158	76,35	131,427	55,077	501,22	6486,11	2
БК-4-159	76,19	131,427	55,237	532,58	6541,83	2
БК-4-16	125,86	180,559	54,699	90,03	1715,84	3,4
БК-4-160	76,13	131,427	55,297	541,36	6556,63	2
БК-4-161	76,18	131,427	55,247	554,71	6578,54	2
БК-4-161-1	76,54	130,652	54,112	557,78	6634,42	2
БК-4-163	76,15	131,427	55,277	572,32	6605,82	2
БК-4-164	76,61	131,427	54,817	595,88	6638,04	2
БК-4-165	76,55	131,427	54,877	621,83	6671,15	2
БК-4-166	76,44	131,427	54,987	626,29	6676,84	2
БК-4-167	76,39	131,427	55,037	644,64	6700,26	2
БК-4-168	76,35	131,427	55,077	685,88	6752,9	2
БК-4-169	76,83	131,426	54,596	741,33	6818,61	2
БК-4-17	122,18	180,551	58,371	95,2	1785,12	3,4
БК-4-170	75,87	131,426	55,556	795,31	6882,59	2
БК-4-170-2	73,68	131,184	57,504	801,2	6963,05	2
БК-4-170-3	73,6	131,14	57,54	804,63	6994,25	2
БК-4-170-4	72,68	131,071	58,391	810,07	7043,74	2
БК-4-171	76,49	131,426	54,936	868,38	6952,55	2
БК-4-172	77,03	131,426	54,396	929,71	7008,48	2
БК-4-172-1	77,83	131,398	53,568	930,91	7027,17	2
БК-4-172-10	79,55	131,255	51,705	1063,02	7405,9	2
БК-4-172-11	80,31	131,2	50,89	432,56	6641,02	2
БК-4-172-12	80,5	131,083	50,583	432,82	6650,82	2
БК-4-172-13	81,33	130,613	49,283	433,87	6690,03	2
БК-4-172-14	81,92	130,612	48,692	456,74	6742,09	2
БК-4-172-15	82,24	130,61	48,37	489,58	6816,86	2
БК-4-172-2	77,74	131,397	53,657	934,48	7041,05	2
БК-4-172-6	78,79	131,393	52,603	959,16	7130,06	2
БК-4-172-7	78,66	131,393	52,733	963,28	7144,93	2
БК-4-172-8	79,05	131,39	52,34	1056,5	7319,22	2
БК-4-172-9	79,2	131,293	52,093	1061,16	7381,19	2
БК-4-173	77,29	131,426	54,136	1588,86	7199,23	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-173-1	77,31	131,426	54,116	1600,91	7203,3	2
БК-4-173-2	77,99	131,426	53,436	1877,25	7296,66	2
БК-4-174	74,56	131,426	56,866	4629,51	7570,9	2
БК-4-175	77,48	131,426	53,946	4922,07	7606,66	2
БК-4-176	78,19	131,426	53,236	5621,06	7692,1	2
БК-4-19	98,72	180,492	81,772	136,58	2337,15	3,4
БК-4-2	154,45	180,708	26,258	39,68	626,82	3,4
БК-4-2-1	152,6	180,709	28,109	34,28	588,3	4
БК-4-2-2	149,08	180,711	31,631	14,64	545,01	4
БК-4-2-3	147,64	181,055	33,415	7,07	498,83	4
БК-4-2-3	148,47	180,714	32,244	7,83	517,9	4
БК-4-20	109,26	180,483	71,223	142,62	2417,59	3,4
БК-4-21	114,28	180,06	65,78	157,68	2618,03	3,4
БК-4-22	114,43	180,06	65,63	158,06	2623,01	3,4
БК-4-22-1-1	115,29	180,058	64,768	234,94	2654,68	3,4
БК-4-22-1-2	114,13	180,057	65,927	159,13	2637,17	3,4
БК-4-22-10	110,23	179,896	69,666	167,33	2783,1	3,4
БК-4-22-11	110,55	179,877	69,327	169,17	2809,44	3,4
БК-4-22-12	110,66	179,859	69,199	171,31	2837,99	3,4
БК-4-22-13	110,47	179,844	69,374	173,25	2862,98	3,4
БК-4-22-14	110,32	179,601	69,281	173,38	2867,54	3,4
БК-4-22-16	110,13	179,627	69,497	174,56	2879,95	3,4
БК-4-22-17	109,85	179,831	69,981	176,41	2896,04	3,4
БК-4-22-17-1	108,2	179,831	71,631	208,82	3049,97	3,4
БК-4-22-17-2	107,54	179,987	72,447	205,37	3006,89	3,4
БК-4-22-17-3	107,55	179,831	72,281			
БК-4-22-18	109,25	179,822	70,572	178,77	2920,03	3,4
БК-4-22-2	114,74	180,045	65,305	158,99	2640,23	3,4
БК-4-22-2-1	117,02	179,993	62,973	165,17	2722,75	3,4
БК-4-22-2-2	118,31	179,955	61,645	170,17	2786,65	3,4
БК-4-22-2-3	118,52	179,937	61,417	170,87	2794,38	3,4
БК-4-22-2-4	117,21	176,914	59,704	171,74	2843,67	3,4
БК-4-22-2-5	116,43	174,657	58,227	172,9	2885,97	3,4
БК-4-22-2-6	116,12	174,656	58,536	179,08	2902,62	3,4
БК-4-22-20	108,89	179,819	70,929	179,9	2930,32	3,4
БК-4-22-21	107,99	179,808	71,818	184,42	2969,35	3,4
БК-4-22-22	107,79	179,805	72,015	185,88	2981,22	3,4
БК-4-22-23	107,61	179,802	72,192	187,27	2991,79	3,4
БК-4-22-24	107,35	179,8	72,45	189,61	3007,25	3,4
БК-4-22-25	106,91	179,797	72,887	192,2	3023,09	3,4
БК-4-22-26	106,72	179,796	73,076	194,25	3034,57	3,4
БК-4-22-27	106,44	179,795	73,355	196,82	3047,64	3,4
БК-4-22-28	106,04	179,794	73,754	200,05	3060,8	3,4
БК-4-22-29	105,67	179,793	74,123	203,96	3074,75	3,4
БК-4-22-3	113,95	180	66,05	160,93	2676,97	3,4
БК-4-22-30	104,55	179,792	75,242	211,83	3098,88	3,4
БК-4-22-31	104,05	179,792	75,742	218,85	3113,3	3,4
БК-4-22-32	103,03	179,792	76,762	236,18	3140,14	3,4
БК-4-22-32-1	101,06	179,4	78,34	237,73	3168,36	3,4
БК-4-22-33	101,97	179,792	77,822	343,18	3492,92	3,4
БК-4-22-34	105,1	179,794	74,694	299,46	3400,8	3,4
БК-4-22-34-1	106,57	179,803	73,233	292,48	3369,5	3,4
БК-4-22-34-2	107,6	179,929	72,329	291,09	3344,62	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-22-35	105,66	179,021	73,361	299,86	3415,29	3,4
БК-4-22-36	111,54	144,231	32,691	67,38	3177,41	2
БК-4-22-37	111,75	146,381	34,631	66,99	3148,5	2
БК-4-22-38	111,7	149,928	38,228	66,37	3102,24	2
БК-4-22-39	114,42	148,458	34,038	72,19	3208,25	2
БК-4-22-4	113,53	179,982	66,452	161,76	2692,15	3,4
БК-4-22-5	112,88	179,964	67,084	162,65	2708,06	3,4
БК-4-22-6	111,93	179,948	68,018	163,61	2724,34	3,4
БК-4-22-6-1	112,2	179,948	67,748			
БК-4-22-7	110,84	179,93	69,09	164,78	2743,43	3,4
БК-4-22-7-1	111,25	179,93	68,68			
БК-4-22-8	110,04	179,908	69,868	166,31	2767,79	3,4
БК-4-23	114,62	180,057	65,437	158,63	2631,69	3,4
БК-4-23-1	110,18	180,016	69,836	175,6	2853,56	3,4
БК-4-23-10	100,03	180,013	79,983	394,76	3236,4	3,4
БК-4-23-11	99,17	180,013	80,843	402,09	3243,82	3,4
БК-4-23-11-1	97,64	178,38	80,74	402,93	3274,44	3,4
БК-4-23-13	95,45	180,013	84,563	435,79	3269,39	3,4
БК-4-23-14	96,37	180,013	83,643	447,14	3276,57	3,4
БК-4-23-15	96,12	180,013	83,893	466,67	3288,92	3,4
БК-4-23-16	98,74	180,013	81,273	580,78	3346,65	3,4
БК-4-23-17	98,49	180,013	81,523	613,35	3354,89	3,4
БК-4-23-18	103,91	139,08	35,17	204,8	2462,01	2
БК-4-23-19	104	139,078	35,078	208,89	2495,48	2
БК-4-23-2	110,11	180,016	69,906	175,97	2858,31	3,4
БК-4-23-2-1	112,3	179,979	67,679	181,2	2956,74	3,4
БК-4-23-2-10	113,3	176,919	63,619	188,96	3122,68	3,4
БК-4-23-2-11	112,49	179,943	67,453	187,65	3069,64	3,4
БК-4-23-2-12	112,28	179,942	67,662	187,96	3074,28	3,4
БК-4-23-2-13	113,34	179,937	66,597	189,45	3096,67	3,4
БК-4-23-2-14	114,35	179,932	65,582	190,72	3115,62	3,4
БК-4-23-2-15	114,34	179,638	65,298	190,87	3121,14	3,4
БК-4-23-2-16	115,18	179,929	64,749	191,67	3129,76	3,4
БК-4-23-2-17	115,3	179,859	64,559	191,95	3134,83	3,4
БК-4-23-2-18	116,83	179,921	63,091	194,09	3165,54	3,4
БК-4-23-2-19	118,18	179,9	61,72	200,17	3254,8	3,4
БК-4-23-2-2	112,1	177,952	65,852	181,36	2967,46	3,4
БК-4-23-2-20	118,25	179,899	61,649	200,56	3260,5	3,4
БК-4-23-2-21	118,39	179,53	61,14	200,75	3267,43	3,4
БК-4-23-2-22	118,4	160,766	42,366	213,13	3416,29	3,4
БК-4-23-2-23	117,27	160,759	43,489	219,3	3477,52	3,4
БК-4-23-2-24	118,77	160,709	41,939	223,26	3513,52	3,4
БК-4-23-2-25	119,14	160,694	41,554	238,1	3581,11	3,4
БК-4-23-2-26	117,19	160,755	43,565	223,5	3518,52	3,4
БК-4-23-2-27	117,05	160,754	43,704	224,66	3529,88	3,4
БК-4-23-2-28	116,77	160,751	43,981	228,11	3561,17	3,4
БК-4-23-2-3	110,88	172,855	61,975	182,56	3024,37	3,4
БК-4-23-2-4	112,05	179,962	67,912	183,92	3007,17	3,4
БК-4-23-2-5	110,96	178,321	67,361	184,76	3037,93	3,4
БК-4-23-2-6	114,01	179,961	65,951	221,22	3063,78	3,4
БК-4-23-2-7	113,75	179,961	66,211	247,61	3102,23	3,4
БК-4-23-2-9	112,4	179,944	67,544	187,41	3065,97	3,4
БК-4-23-20	100,15	139,069	38,919	223,31	2613,46	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-21	88,25	138,162	49,912	53,76	2475,02	2
БК-4-23-21-1	88,76	137,177	48,417	54,41	2524,89	2
БК-4-23-21-10	92,65	134,427	41,777	58,03	2726,15	2
БК-4-23-21-11	92,66	134,367	41,707	58,43	2740,09	2
БК-4-23-21-12	92,64	134,336	41,696	58,63	2747,42	2
БК-4-23-21-13	92,27	134,107	41,837	60,19	2802,16	2
БК-4-23-21-14	92,13	134,056	41,926	60,56	2814,62	2
БК-4-23-21-15	91,95	133,991	42,041	61,02	2830,56	2
БК-4-23-21-15-1	92,69	133,984	41,294	73,06	2877,21	2
БК-4-23-21-15-10	95,96	133,984	38,024	86,05	2865,11	2
БК-4-23-21-15-11	96,25	133,986	37,736	83,73	2855,5	2
БК-4-23-21-15-12	96,95	133,99	37,04	78,21	2832,64	2
БК-4-23-21-15-13	100,46	134,033	33,573	63,32	2736,62	2
БК-4-23-21-15-14	101,48	134,06	32,58	58,15	2694,61	2
БК-4-23-21-15-16	102,31	134,019	31,709	59,75	2717,53	2
БК-4-23-21-15-17	104,2	133,906	29,706	66,12	2794,81	2
БК-4-23-21-15-2	92,93	133,982	41,052	77,62	2891,52	2
БК-4-23-21-15-3	93,35	133,981	40,631	84,38	2907,85	2
БК-4-23-21-15-4	93,93	133,981	40,051	98,62	2931,88	2
БК-4-23-21-15-5	94,08	133,981	39,901	105,05	2938,04	2
БК-4-23-21-15-6	94,52	133,981	39,461	127,91	2916,19	2
БК-4-23-21-15-7	94,84	133,981	39,141	102,37	2903,45	2
БК-4-23-21-15-8	95,08	133,981	38,901	94,42	2893,69	2
БК-4-23-21-16	91,81	130,673	38,863	61,26	2842,23	2
БК-4-23-21-16-1	91,01	125,117	34,107	62,12	2889,17	2
БК-4-23-21-16-2	91,1	125,117	34,017	71,3	2910,06	2
БК-4-23-21-16-3	90,49	124,589	34,099	64,21	2927,28	2
БК-4-23-21-16-4	90,19	110,187	19,997	62,61	2940,29	2
БК-4-23-21-17	91,79	133,94	42,15	61,58	2847,19	2
БК-4-23-21-18	91,68	133,913	42,233	61,94	2857,34	2
БК-4-23-21-19	91,75	133,808	42,058	63,54	2899,95	2
БК-4-23-21-2	88,67	137,096	48,426	54,73	2530,71	2
БК-4-23-21-20	91,03	133,65	42,62	66,05	2965,97	2
БК-4-23-21-21	90,86	133,625	42,765	66,46	2976,62	2
БК-4-23-21-3	89,11	136,665	47,555	54,77	2551,82	2
БК-4-23-21-4	89,35	136,503	47,153	54,89	2560,59	2
БК-4-23-21-5	89,22	136,501	47,281	56	2565,67	2
БК-4-23-21-6	89,89	135,95	46,06	55,3	2591,24	2
БК-4-23-21-7	90,08	135,585	45,505	55,58	2611,77	2
БК-4-23-21-8	91,43	134,73	43,3	56,26	2660,7	2
БК-4-23-21-9	92,41	134,539	42,129	57,36	2701,64	2
БК-4-23-23	88,1	138,128	50,028	53,98	2486,47	2
БК-4-23-24	87,64	138,036	50,396	54,58	2517,88	2
БК-4-23-25	87,07	137,94	50,87	55,21	2550,69	2
БК-4-23-26	86,03	137,839	51,809	55,87	2585,11	2
БК-4-23-27	85,57	137,766	52,196	56,34	2610,06	2
БК-4-23-29	85,15	134,35	49,2	57,9	2691,8	2
БК-4-23-3	110,11	180,015	69,905			
БК-4-23-30	85,43	134,252	48,822	58,59	2730,92	2
БК-4-23-31	85,89	134,186	48,296	59,06	2757,43	2
БК-4-23-32	86,17	134,148	47,978	59,32	2772,43	2
БК-4-23-32-1	84,72	134,112	49,392	64,37	2812,63	2
БК-4-23-32-2	80,22	134,075	53,855	72,68	2869,41	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-32-3	79,11	134,067	54,957	75,72	2886,74	2
БК-4-23-32-4	77,07	134,065	56,995	85,79	2921,1	2
БК-4-23-32-5	75,6	134,065	58,465	120,79	2960,94	2
БК-4-23-33	86,42	134,112	47,692	59,58	2787,15	2
БК-4-23-34	87,3	133,974	46,674	60,58	2843,32	2
БК-4-23-35	87,54	133,88	46,34	60,95	2850,06	2
БК-4-23-36	87,35	133,881	46,531	61,26	2881,1	2
БК-4-23-36-1	88,67	134,151	45,481	64,45	2850,13	2
БК-4-23-36-10	92,54	134,697	42,157	62,67	2732,67	2
БК-4-23-36-11	92,42	134,603	42,183	62,96	2740,73	2
БК-4-23-36-12	92,76	134,695	41,935	64,05	2742,54	2
БК-4-23-36-13	92,47	133,76	41,29	64,53	2760,07	2
БК-4-23-36-14	93,79	134,689	40,899	72,06	2787,89	2
БК-4-23-36-15	93,93	134,688	40,758	73,26	2794,04	2
БК-4-23-36-16	93,92	131,624	37,704	73,73	2819,93	2
БК-4-23-36-18	94,73	134,686	39,956	82,68	2828,28	2
БК-4-23-36-19	95,4	134,685	39,285	88,71	2847,17	2
БК-4-23-36-2	89,24	134,476	45,236	63,84	2822,8	2
БК-4-23-36-20	95,47	133,792	38,322	89,17	2863,92	2
БК-4-23-36-21	96,64	134,685	38,045	103,85	2879,2	2
БК-4-23-36-22	98,56	134,825	36,265	75,56	3661,96	2
БК-4-23-36-22-1	97,99	134,56	36,57	77,15	3713,13	2
БК-4-23-36-22-11	96,92	133,33	36,41	68,57	2800,5	2
БК-4-23-36-22-12	94,81	133,383	38,573	74,94	2871,46	2
БК-4-23-36-22-13	89,62	133,291	43,671	92,64	2983,03	2
БК-4-23-36-22-14	87,57	133,291	45,721	113,36	3013,21	2
БК-4-23-36-22-15	86,03	133,29	47,26	158,87	3046,37	2
БК-4-23-36-22-16	85,17	133,29	48,12			
БК-4-23-36-22-17	91,17	133,268	42,098	86	2993,31	2
БК-4-23-36-22-18	91,4	133,238	41,838	90,36	3034,67	2
БК-4-23-36-22-19	91,47	133,23	41,76	91,52	3045,71	2
БК-4-23-36-22-2	98,37	134,298	35,928	78,98	3762,36	2
БК-4-23-36-22-20	89,48	132,864	43,384	93,35	3078,99	2
БК-4-23-36-22-21	91,46	133,21	41,75	95,16	3077,64	2
БК-4-23-36-22-22	91,92	133,206	41,286	96,49	3087,37	2
БК-4-23-36-22-23	91,2	133,199	41,999	98,74	3103,84	2
БК-4-23-36-22-24	92,49	133,182	40,692	109,3	3165,68	2
БК-4-23-36-22-3	98,44	134,062	35,622	82,07	3829,75	2
БК-4-23-36-22-4	98,68	133,894	35,214	71,74	2819,33	2
БК-4-23-36-22-5	98,64	133,804	35,164	72,98	2845,81	2
БК-4-23-36-22-6	98,57	133,748	35,178	73,84	2863,7	2
БК-4-23-36-22-8	98,32	133,672	35,352	75,28	2891,41	2
БК-4-23-36-22-9	98,18	133,633	35,453	76,12	2906,87	2
БК-4-23-36-23	99,03	134,937	35,907	74,98	3639,69	2
БК-4-23-36-24	99,99	134,527	34,537	76,61	3669,25	2
БК-4-23-36-26	100,3	135,167	34,867	73,99	3599,09	2
БК-4-23-36-27	101,23	135,334	34,104	73,37	3572,05	2
БК-4-23-36-28	102,29	135,567	33,277	72,61	3537,61	2
БК-4-23-36-29	102,8	135,705	32,905	72,19	3518,06	2
БК-4-23-36-3	90,09	134,542	44,452	61,69	2778,22	2
БК-4-23-36-30	103,13	135,69	32,56	74,51	3536,84	2
БК-4-23-36-31	104,22	135,702	31,482	83,25	3554,62	2
БК-4-23-36-32	104,99	134,71	29,72	83,96	3578,94	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-33	105,17	133,856	28,686	84,56	3599,88	2
БК-4-23-36-34	105,17	133,855	28,685	102,06	2908,65	2
БК-4-23-36-35	105,1	133,856	28,756	85,73	2883,45	2
БК-4-23-36-36	105,06	133,858	28,798	73,85	2848,41	2
БК-4-23-36-37	104,47	133,741	29,271	72,45	2897,55	2
БК-4-23-36-38	103,92	133,706	29,786	75,23	2922,85	2
БК-4-23-36-4	90,7	134,621	43,921	59,28	2727,02	2
БК-4-23-36-40	103,21	133,659	30,449	76,47	2962,82	2
БК-4-23-36-41	102,11	133,615	31,505	78,64	2998,02	2
БК-4-23-36-42	101,36	129,872	28,512	80,34	3035,28	2
БК-4-23-36-43	101,56	123,199	21,639	80,66	3057,59	2
БК-4-23-36-44	101,54	123,194	21,654	82,19	3067,71	2
БК-4-23-36-45	100,27	122,302	22,032	83,04	3102,51	2
БК-4-23-36-46	99,8	121,833	22,033	83,67	3125,55	2
БК-4-23-36-47	99,68	121,824	22,144	84,36	3131,82	2
БК-4-23-36-48	101,18	133,451	32,271	81,97	3042,2	2
БК-4-23-36-49	102,12	133,45	31,33	95,77	3073,61	2
БК-4-23-36-5	91,11	134,668	43,558	57,93	2697,79	2
БК-4-23-36-50	101,94	133,45	31,51	105,26	3084,41	2
БК-4-23-36-51	100,4	133,451	33,051	109,77	2927,11	2
БК-4-23-36-52	97,47	132,338	34,868	114,18	3007,38	2
БК-4-23-36-53	100,02	133,452	33,432	97,82	2905,43	2
БК-4-23-36-54	99,56	133,452	33,892	87,97	2880,37	2
БК-4-23-36-55	99,22	133,455	34,235	82,09	2861,12	2
БК-4-23-36-56	98,93	133,456	34,526	79,98	2852,67	2
БК-4-23-36-58	98,15	133,466	35,316	73,87	2819,35	2
БК-4-23-36-59	99	131,884	32,884	75,1	2854,17	2
БК-4-23-36-6	91,53	134,72	43,19	57,67	2678,7	2
БК-4-23-36-60	97,44	133,478	36,038	68,68	2787,23	2
БК-4-23-36-61	97,2	133,482	36,282	67,53	2779,26	2
БК-4-23-36-63	95,97	133,485	37,515	84,44	2795,96	2
БК-4-23-36-64	94,29	133,483	39,193	168,25	2849,68	2
БК-4-23-36-65	93,9	133,483	39,583	116,5	3137,5	2
БК-4-23-36-66	93,24	133,484	40,244	80,07	3107,77	2
БК-4-23-36-67	92,45	133,496	41,046	74,75	3074,81	2
БК-4-23-36-68	91,98	125,43	33,45	75,02	3099,63	2
БК-4-23-36-69	91,85	124,746	32,896	75,12	3105,41	2
БК-4-23-36-7	91,71	134,714	43,004	58,53	2689,26	2
БК-4-23-36-70	91,68	124,37	32,69	75,32	3112,45	2
БК-4-23-36-71	91,54	124,288	32,748	75,65	3118,41	2
БК-4-23-36-72	91,08	133,55	42,47	69,13	3019,56	2
БК-4-23-36-73	90,48	133,569	43,089	67,46	3001,95	2
БК-4-23-36-73-1	90,07	133,502	43,432	70,34	3033,81	2
БК-4-23-36-73-2	88,41	133,451	45,041	73,79	3069,15	2
БК-4-23-36-73-4	87,19	133,433	46,243	75,44	3084,21	2
БК-4-23-36-73-5	87,32	133,388	46,068	77,19	3103,69	2
БК-4-23-36-73-6	78,73	124,594	45,864	76,02	3126,52	2
БК-4-23-36-74	89,4	133,427	44,027	69,26	3037,63	2
БК-4-23-36-77	87,48	133,293	45,813	71,99	3084,18	2
БК-4-23-36-78	86,72	133,236	46,516	73,29	3105,44	2
БК-4-23-36-79	86,36	133,217	46,857	73,8	3113,47	2
БК-4-23-36-8	91,87	134,71	42,84	59,23	2697,48	2
БК-4-23-36-80	85,39	133,157	47,767	75,64	3140,77	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-36-81	84,96	133,132	48,172	76,53	3153,42	2
БК-4-23-36-82	83,36	133,067	49,707	78,85	3186,28	2
БК-4-23-36-84	82,77	133,041	50,271	80,33	3204,01	2
БК-4-23-36-85	81,7	133,019	51,319	67,49	3223,71	2
БК-4-23-36-86	80,59	132,979	52,389	68,02	3238,83	2
БК-4-23-36-87	79,01	132,936	53,926	68,64	3256,22	2
БК-4-23-36-88	78,52	132,923	54,403	68,82	3261,32	2
БК-4-23-36-89	78,2	132,915	54,715	68,95	3264,72	2
БК-4-23-36-90	77,18	132,889	55,709	69,39	3276,38	2
БК-4-23-36-91	73,67	132,731	59,061	72,04	3346,4	2
БК-4-23-36-92	73,32	132,692	59,372	72,77	3364,9	2
БК-4-23-36-93	73,19	132,675	59,485	73,09	3373,15	2
БК-4-23-36-94	73,01	132,559	59,549	73,55	3381,5	2
БК-4-23-36-95	73,07	132,66	59,59	73,39	3380,6	2
БК-4-23-36-96	73,28	132,628	59,348	75,88	3403,25	2
БК-4-23-36-97	72,79	132,615	59,825	74,39	3404,61	2
БК-4-23-37	87,64	133,853	46,213	61,44	2891,98	2
БК-4-23-37-1	76,36	133,852	57,492	130,8	2963,45	2
БК-4-23-37-2	74,27	133,852	59,582	233,02	3068,78	2
БК-4-23-37-3	74,07	126,963	52,893	233,61	3108,14	2
БК-4-23-38	87,44	133,82	46,38	61,66	2904,43	2
БК-4-23-39	87,19	133,794	46,604	61,84	2914,77	2
БК-4-23-4	108,99	180,015	71,025	192,57	2896,1	3,4
БК-4-23-40	87,06	133,777	46,717	61,95	2921,29	2
БК-4-23-41	85,16	133,705	48,545	62,44	2949,36	2
БК-4-23-42	85,04	133,655	48,615	62,78	2968,89	2
БК-4-23-42-1	88,3	133,651	45,351	83,2	3023,91	2
БК-4-23-43	84,59	133,575	48,985	63,32	2999,97	2
БК-4-23-44	84,48	133,558	49,078	63,44	3006,7	2
БК-4-23-45	84,57	133,466	48,896	64,07	3042,67	2
БК-4-23-46	84,59	133,424	48,834	64,36	3059,11	2
БК-4-23-46-2	87,29	127,051	39,761	65,66	3121,89	2
БК-4-23-47	84,67	133,396	48,726	64,55	3070,24	2
БК-4-23-48	84,91	133,374	48,464	64,71	3079,06	2
БК-4-23-49	85,38	133,315	47,935	65,12	3102,33	2
БК-4-23-5	108,2	180,015	71,815	212,82	2939,64	3,4
БК-4-23-5-1	110,25	176,087	65,837	214,84	3013,27	3,4
БК-4-23-50	85,66	133,27	47,61	65,43	3119,96	2
БК-4-23-50-1	86,3	130,686	44,386	65,68	3134,56	2
БК-4-23-50-2	86,13	133,268	47,138	68,23	3132,72	2
БК-4-23-51	85,05	133,208	48,158	65,86	3144,73	2
БК-4-23-52	83,92	133,152	49,232	66,27	3167,58	2
БК-4-23-53	80,25	132,969	52,719	67,63	3243,04	2
БК-4-23-54	77,78	132,903	55,123	68,15	3271,65	2
БК-4-23-55	76,83	132,879	56,049	68,34	3281,97	2
БК-4-23-56	74,16	132,767	58,607	69,24	3330,93	2
БК-4-23-56-1	78,37	132,761	54,391	88,12	3399,72	2
БК-4-23-56-3	83,42	132,759	49,339	115,71	3465,93	2
БК-4-23-57	73,94	132,755	58,815	69,33	3335,87	2
БК-4-23-58-2	72,62	132,575	59,955	70,93	3418,24	2
БК-4-23-58-3	72,36	132,55	60,19	71,73	3443,94	2
БК-4-23-58-6	71,27	132,437	61,167	73,95	3512,45	2
БК-4-23-58-7	71,16	132,455	61,295	74,83	3543,31	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-58-8	71,22	132,418	61,198	76,03	3581,65	2
БК-4-23-58-9	71,06	132,41	61,35	76,31	3590,68	2
БК-4-23-59	72,33	132,56	60,23	72,59	3452,51	2
БК-4-23-6	105,57	180,014	74,444	272,39	3045,12	3,4
БК-4-23-60	70,99	132,531	61,541	75,17	3508,83	2
БК-4-23-61	70,96	132,52	61,56	76,16	3530,42	2
БК-4-23-62	71,87	132,486	60,616	79,32	3598,9	2
БК-4-23-63	71,98	132,461	60,481	79,91	3607,01	2
БК-4-23-64	72,69	132,478	59,788	80,06	3614,91	2
БК-4-23-66	72,76	132,472	59,712	80,51	3624,84	2
БК-4-23-67	72,7	132,462	59,762	81,4	3644,79	2
БК-4-23-68	72,53	132,428	59,898	84,23	3708,47	2
БК-4-23-69	72,46	132,427	59,967	89,6	3720,69	2
БК-4-23-7	105,77	179,938	74,168	272,69	3050,58	3,4
БК-4-23-70	72,51	132,427	59,917	109,78	3743,66	2
БК-4-23-71	72,52	132,422	59,902	84,73	3719,7	2
БК-4-23-72	72,36	132,419	60,059	87,79	3754,49	2
БК-4-23-73	72,12	132,416	60,296	91,51	3796,97	2
БК-4-23-74	72,16	132,325	60,165	91,58	3800,72	2
БК-4-23-75	72,05	132,325	60,275	329,73	3830,84	2
БК-4-23-76	72,1	132,266	60,166	92,09	3819,24	2
БК-4-23-77	72,11	132,047	59,937	94,03	3888,91	2
БК-4-23-78	72,12	131,988	59,868	94,6	3908,82	2
БК-4-23-79	72,06	131,247	59,187	94,98	3922,7	2
БК-4-23-8	101,6	180,013	78,413	355,56	3181,87	3,4
БК-4-23-80	72,12	131,9	59,78	95,52	3939,99	2
БК-4-23-81	72,09	131,733	59,643	97,35	4001,09	2
БК-4-23-82	72,09	131,694	59,604	97,79	4015,44	2
БК-4-23-82-1	72,03	131,623	59,593	98,35	4029,49	2
БК-4-23-82-10	70,49	130,777	60,287	109,61	4214,56	2
БК-4-23-82-11	70,44	130,633	60,193	110,39	4232,4	2
БК-4-23-82-12	70,42	130,52	60,1	111,57	4253,86	2
БК-4-23-82-14	70,22	129,532	59,312	106,54	4176,41	2
БК-4-23-82-2	71,98	131,599	59,619	98,65	4035,89	2
БК-4-23-82-3	71,62	131,576	59,956	99,02	4043,09	2
БК-4-23-82-4	70,73	131,506	60,776	100,52	4069,8	2
БК-4-23-82-5	70,63	131,494	60,864	100,86	4075,27	2
БК-4-23-82-6	70,56	131,462	60,902	102,18	4093,99	2
БК-4-23-82-8	70,86	131,427	60,567			
БК-4-23-82-9	70,09	131,37	61,28	107,72	4162,99	2
БК-4-23-83	72,35	131,598	59,248	100,12	4074,41	2
БК-4-23-84	72,05	131,513	59,463	102,29	4128,27	2
БК-4-23-85	72,03	131,475	59,445	103,3	4152,79	2
БК-4-23-86	72,23	131,4	59,17	105,61	4206,6	2
БК-4-23-86-1	70,56	129,367	58,807	107,43	4312,34	2
БК-4-23-86-10	71,38	110,38	39	109,76	4449,99	2
БК-4-23-86-11	69,59	108,213	38,623	111,08	4498,16	2
БК-4-23-86-15	69,69	108,451	38,761	111,14	4513,59	2
БК-4-23-86-2	70,59	129,128	58,538	107,65	4325,3	2
БК-4-23-86-3	70,68	128,962	58,282	107,8	4334,3	2
БК-4-23-86-4	70,78	128,57	57,79	108,16	4355,51	2
БК-4-23-86-5	70,64	128,471	57,831	108,26	4361,36	2
БК-4-23-86-5-1	70,58	127,468	56,888	108,78	4380,16	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-23-86-6	70,83	128,107	57,277	108,84	4389,49	2
БК-4-23-86-7	71,23	127,868	56,638	109,29	4409,96	2
БК-4-23-86-8	71,18	125,464	54,284	110,53	4455,03	2
БК-4-23-86-9	71,11	110,621	39,511	109,49	4441,04	2
БК-4-23-87	71,44	131,342	59,902	116,99	4341,1	2
БК-4-23-88	71,32	131,338	60,018	117,85	4351,05	2
БК-4-23-89	71,26	131,33	60,07	119,76	4372,39	2
БК-4-23-9	101,44	180,013	78,573	377,05	3211,77	3,4
БК-4-23-90	71,2	131,326	60,126	120,85	4384,48	2
БК-4-23-91	71,07	130,481	59,411	124,73	4431,32	2
БК-4-23-91-1	70,84	130,033	59,193	126,5	4463,59	2
БК-4-23-92	71,15	131,291	60,141	133,94	4509,35	2
БК-4-23-92-1	71,14	130,454	59,314	134,37	4525,03	2
БК-4-23-92-2	71,03	131,286	60,256	273,05	4669,27	2
БК-4-23-93	71,08	131,27	60,19	138,41	4549,2	2
БК-4-23-93-1	70,74	130,44	59,7	141,69	4609,06	2
БК-4-23-94	71,09	131,218	60,128	145,49	4616,29	2
БК-4-23-94-1	71,17	130,314	59,144	145,96	4633,22	2
БК-4-23-95	71,1	131,199	60,099	149,63	4649,44	2
БК-4-24	115,89	180,039	64,149	162,16	2685,43	3,4
БК-4-24-2	118,17	180,019	61,849	324,92	2806,75	3,4
БК-4-24-3	119,53	180,019	60,489	542,35	2861,75	3,4
БК-4-25	117,93	180,009	62,079	168,28	2776,35	3,4
БК-4-26	118,67	179,996	61,326	171,24	2819,37	3,4
БК-4-27	118,87	179,99	61,12	172,55	2838,4	3,4
БК-4-27-10	130,43	179,317	48,887	196,08	3332,44	3,4
БК-4-27-11	131,29	179,292	48,002	198,61	3371,72	3,4
БК-4-27-12	132,5	179,247	46,747	203,1	3441,49	3,4
БК-4-27-12-1	131,41	178,659	47,249	205,43	3483,89	3,4
БК-4-27-13	133,1	179,221	46,121	206,04	3485,47	3,4
БК-4-27-15	133,33	179,192	45,862	209,26	3533,6	3,4
БК-4-27-2	122,74	179,764	57,024	179,36	2998,02	3,4
БК-4-27-2-1	122,09	178,632	56,542	179,95	3019,25	3,4
БК-4-27-2-2	122,27	178,516	56,246	180,4	3027,57	3,4
БК-4-27-2-3	121,41	178,131	56,721	181,93	3055,36	3,4
БК-4-27-3	123,01	179,749	56,739	179,87	3009,47	3,4
БК-4-27-4	124,02	179,706	55,686	181,54	3045,21	3,4
БК-4-27-4-1	121,53	179,804	58,274	178,99	2931,14	3,4
БК-4-27-4-10	118,92	179,943	61,023			
БК-4-27-4-11	117,85	179,943	62,093			
БК-4-27-4-12	117,63	179,943	62,313			
БК-4-27-4-13	116,22	179,946	63,726	224,55	3168,95	3,4
БК-4-27-4-14	111,84	179,949	68,109			
БК-4-27-4-15	111,8	179,95	68,15	185,87	3042,47	3,4
БК-4-27-4-17	110,96	179,945	68,985	215,45	3153,06	3,4
БК-4-27-4-18	110,52	179,943	69,423	230,67	3204,18	3,4
БК-4-27-4-19	110,09	179,943	69,853	238,41	3228,12	3,4
БК-4-27-4-20	109,51	179,942	70,432	248,39	3257,17	3,4
БК-4-27-4-21	109,01	179,941	70,931	256,44	3279,13	3,4
БК-4-27-4-22	108,9	179,941	71,041	261,66	3284,78	3,4
БК-4-27-4-23	108,72	141,891	33,171			
БК-4-27-4-24	108,29	138,195	29,905	267,12	2983,42	2
БК-4-27-4-24	107,6	138,196	30,596	253,95	2946,42	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-4-25	106,72	138,204	31,484	238,42	2880,93	2
БК-4-27-4-26	106,64	138,206	31,566	237,39	2875,12	2
БК-4-27-4-27	106,49	138,208	31,718	236,14	2866,34	2
БК-4-27-4-28	106,47	138,191	31,721	238,87	2888,45	2
БК-4-27-4-29	106,39	138,183	31,793	244,34	2917,9	2
БК-4-27-4-3	121,38	179,818	58,438	178,15	2917,03	3,4
БК-4-27-4-30	106,36	138,213	31,853	235,44	2858,56	2
БК-4-27-4-31	105,35	138,245	32,895	231,24	2811,31	2
БК-4-27-4-32	105,29	138,14	32,85	231,81	2824,26	2
БК-4-27-4-33	105,36	137,461	32,101	232,16	2836,99	2
БК-4-27-4-34	105,35	134,759	29,409	233,55	2887,64	2
БК-4-27-4-35	105,24	138,252	33,012	230,99	2806,67	2
БК-4-27-4-36	104,24	138,33	34,09	228,75	2762,54	2
БК-4-27-4-37	104,09	138,345	34,255	246,65	2793,31	2
БК-4-27-4-38	104,24	138,345	34,105	249,24	2800,29	2
БК-4-27-4-39	104,01	138,345	34,335	274,06	2833,25	2
БК-4-27-4-4	121	179,844	58,844	176,77	2892,8	3,4
БК-4-27-4-40	104,18	138,343	34,163	275,73	2840,86	2
БК-4-27-4-41	103,77	138,373	34,603	227,81	2742,13	2
БК-4-27-4-42	102,87	138,479	35,609	226,29	2703,65	2
БК-4-27-4-43	102,12	138,538	36,418	225,55	2684	2
БК-4-27-4-44	100,82	138,643	37,823	224,42	2652,17	2
БК-4-27-4-45	99,92	138,722	38,802	223,67	2630,2	2
БК-4-27-4-46	100,08	138,891	38,811	223,49	2621,83	2
БК-4-27-4-47	99,31	138,68	39,37	224,2	2644,4	2
БК-4-27-4-48	100,87	136,371	35,501	225,39	2687,67	2
БК-4-27-4-49	99,05	138,664	39,614	224,51	2651,17	2
БК-4-27-4-5	120,28	179,885	59,605	174,98	2859,26	3,4
БК-4-27-4-50	98,65	138,64	39,99	224,99	2661,99	2
БК-4-27-4-51	97,88	138,609	40,73	226,08	2681,89	2
БК-4-27-4-52	97,44	138,595	41,155	226,72	2692,78	2
БК-4-27-4-53	96,77	138,575	41,805	227,84	2710,06	2
БК-4-27-4-54	95,94	138,554	42,614	229,35	2731,31	2
БК-4-27-4-55	95,51	138,548	43,038	229,98	2739,25	2
БК-4-27-4-56	94,49	138,529	44,039	231,76	2761,82	2
БК-4-27-4-57	92,22	138,491	46,271	236,83	2818,82	2
БК-4-27-4-58	90,76	138,464	47,704	242,22	2871,77	2
БК-4-27-4-59	90,55	138,459	47,909	243,16	2881,01	2
БК-4-27-4-6	118,85	179,942	61,092	172,68	2814,85	3,4
БК-4-27-4-60	90,16	138,453	48,293	244,86	2895,42	2
БК-4-27-4-61	89,62	138,446	48,826	246,99	2913,35	2
БК-4-27-4-63	88,55	138,434	49,884	257,56	2972,75	2
БК-4-27-4-64	87,03	138,415	51,385	274,08	3065,65	2
БК-4-27-4-65	86,1	138,411	52,311	281,75	3097,97	2
БК-4-27-4-66	85,6	138,41	52,81	292,13	3127,15	2
БК-4-27-4-67	85,4	138,409	53,009	317,56	3162,88	2
БК-4-27-4-68	85,33	138,409	53,079			
БК-4-27-4-7	118,61	179,943	61,333	255,59	3264,78	3,4
БК-4-27-4-8	118,55	179,943	61,393	263,22	3268,64	3,4
БК-4-27-4-9	118,35	179,448	61,098	263,61	3279,54	3,4
БК-4-27-5	124,16	179,694	55,534	181,71	3050,29	3,4
БК-4-27-6	125,76	179,563	53,803	184,04	3115,22	3,4
БК-4-27-7	127,65	179,395	51,745	187,11	3200,13	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-27-7-1	127,36	166,032	38,672	187,17	3212,94	3,4
БК-4-27-7-10	120,8	159,625	38,825	196,37	3494,27	3,4
БК-4-27-7-11	120,44	159,52	39,08	198,03	3517,98	3,4
БК-4-27-7-12	121,73	160,303	38,573	193,16	3427,58	3,4
БК-4-27-7-13	121,01	160,158	39,148	197,27	3483,65	3,4
БК-4-27-7-14	120,3	160,114	39,814	201,21	3519,55	3,4
БК-4-27-7-15	120,17	160,105	39,935	202,06	3527,3	3,4
БК-4-27-7-16	121,24	160,241	39,001	193,8	3443,61	3,4
БК-4-27-7-17	120,33	160,126	39,796	195,15	3475,91	3,4
БК-4-27-7-18	119,49	159,966	40,476	197,32	3525,51	3,4
БК-4-27-7-19	119,64	159,962	40,322	199,27	3536,88	3,4
БК-4-27-7-2	126,73	162,312	35,582	187,75	3243,81	3,4
БК-4-27-7-20	120,33	159,94	39,61	205,52	3586,99	3,4
БК-4-27-7-21	119,3	159,946	40,646	198,21	3540,48	3,4
БК-4-27-7-22	119,23	159,933	40,703	198,74	3549,41	3,4
БК-4-27-7-23	118,54	159,892	41,352	201,08	3585,61	3,4
БК-4-27-7-24	117,62	157,347	39,727	202,39	3633,31	3,4
БК-4-27-7-25	118,25	159,872	41,622	203	3609,8	3,4
БК-4-27-7-26	117,84	159,849	42,009	207,48	3653,96	3,4
БК-4-27-7-27	117,76	159,845	42,085	208,58	3663,19	3,4
БК-4-27-7-29	117,12	159,828	42,708	213,57	3705,31	3,4
БК-4-27-7-3	125,79	161,624	35,833	188,69	3279,27	3,4
БК-4-27-7-30	115,31	159,8	44,49	221,82	3774,86	3,4
БК-4-27-7-31	114,13	159,788	45,658	227,45	3814,39	3,4
БК-4-27-7-32	113,66	159,786	46,126	229,77	3827,45	3,4
БК-4-27-7-33	112,6	159,784	47,184	242,15	3862,23	3,4
БК-4-27-7-34	113,03	158,738	45,708	242,69	3881,84	3,4
БК-4-27-7-35	111,85	141,891	30,041	105,28	3237,15	2
БК-4-27-7-36	110,2	141,127	30,927	68,17	3240,23	2
БК-4-27-7-37	109,38	140,384	31,004	68,52	3270,6	2
БК-4-27-7-39	109,07	140,149	31,079	68,65	3281,1	2
БК-4-27-7-4	125,5	161,467	35,967	188,93	3287,83	3,4
БК-4-27-7-40	108,1	139,291	31,191	69,14	3320,63	2
БК-4-27-7-41	107,42	138,769	31,349	69,47	3346,29	2
БК-4-27-7-42	106,26	137,993	31,733	70,01	3386,96	2
БК-4-27-7-43	105,84	137,671	31,831	70,24	3404,4	2
БК-4-27-7-44	105,25	137,094	31,844	70,71	3437,92	2
БК-4-27-7-45	105,09	136,799	31,709	71,88	3459,18	2
БК-4-27-7-5	124,97	161,204	36,234	189,36	3303,2	3,4
БК-4-27-7-6	124,78	161,057	36,277	189,63	3312,31	3,4
БК-4-27-7-7	123,8	160,797	36,997	190,7	3348,79	3,4
БК-4-27-7-8	123,17	160,632	37,462	191,44	3373,54	3,4
БК-4-27-7-9	121,94	160,337	38,397	192,93	3420,88	3,4
БК-4-27-8	128,39	179,377	50,987	188,75	3226,36	3,4
БК-4-28	119,15	179,989	60,839	173,71	2848,19	3,4
БК-4-29	119,44	179,988	60,548	174,58	2855,6	3,4
БК-4-3	154,51	180,707	26,197	40,25	633,8	3,4
БК-4-30	119,85	179,983	60,133	180,43	2905,36	3,4
БК-4-31	119,45	179,982	60,532	181,97	2918,47	3,4
БК-4-32	118,61	179,978	61,368	185,84	2951,32	3,4
БК-4-33	119,78	179,972	60,192	192,61	3008,44	3,4
БК-4-34	120,55	179,962	59,412	203,53	3100,45	3,4
БК-4-35	121,44	179,962	58,522	1150,56	3235,2	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-36	122,27	179,962	57,692	1883,86	3287,37	3,4
БК-4-37	124,2	162,076	37,876	718,12	3395,81	2
БК-4-39	124,35	162,056	37,706	107,02	3395,81	2
БК-4-4	153,34	180,695	27,355	51,56	771,69	3,4
БК-4-40	124,45	162,033	37,583	107,66	3418,19	2
БК-4-41	127,76	161,96	34,2	109,67	3489,15	2
БК-4-42	131,56	179,637	48,077	207,19	4853,81	3,4
БК-4-42-1	131,54	179,633	48,093	207,96	4861,27	3,4
БК-4-42-10	134,75	179,583	44,833	210,81	4940,86	3,4
БК-4-42-11	135,69	178,372	42,682	211,43	4963,56	3,4
БК-4-42-2	131,33	179,631	48,301	208,53	4866,74	3,4
БК-4-42-3	132,57	179,564	46,994	224,42	5020,37	3,4
БК-4-42-4	134,09	179,552	45,462	227,44	5049,47	3,4
БК-4-42-5	136,38	179,533	43,153	231,96	5093,24	3,4
БК-4-42-6	135,87	179,506	43,636	240,71	5168,88	3,4
БК-4-42-7	136,32	179,504	43,184	216,53	5023,84	3,4
БК-4-42-8	137,03	179,475	42,445	217,32	5040,72	3,4
БК-4-42-9	135,12	179,564	44,444	212,18	4960,8	3,4
БК-4-43-1	137,17	161,456	24,286	117,5	3811,5	2
БК-4-43-2	138,22	161,43	23,21	124,92	3911,94	2
БК-4-43-2-1	139,29	161,415	22,125	163,85	3962,75	2
БК-4-43-2-2	138,17	161,413	23,243	148,19	3960,64	2
БК-4-43-3	140,43	161,406	20,976	132,29	4010,5	2
БК-4-43-4	140,71	161,39	20,68	136,89	4072,01	2
БК-4-44	137					
БК-4-46	130,87	161,082	30,212			
БК-4-47	124,61	160,951	36,341	127,19	4243,43	2
БК-4-47-2	123,46	179,287	55,828	244,61	5602,89	3,4
БК-4-47-3	122,33	179,284	56,954	250,68	5635,47	3,4
БК-4-47-3-1	122,4	179,283	56,883	251,38	5638,67	3,4
БК-4-47-4	121,2	179,28	58,08	259,84	5675,37	3,4
БК-4-47-4-1	120,51	179,108	58,598	262,39	5726,69	3,4
БК-4-47-5	120,47	179,28	58,81	282,42	5923,36	3,4
БК-4-47-5-1	120,12	179,28	59,16	306,37	5959,71	3,4
БК-4-47-5-3	120,66	179,28	58,62	398,74	6006,44	3,4
БК-4-47-5-4	120,65	179,28	58,63	415,97	6015,16	3,4
БК-4-47-5-5	120,52	179,28	58,76	284,66	5926,77	3,4
БК-4-47-5-6	119,9	179,28	59,38	303,33	5955,1	3,4
БК-4-47-6	119,75	179,282	59,532	277,23	5900,47	3,4
БК-4-47-6-1	119,74	179,282	59,542	278,02	5904,03	3,4
БК-4-48	121,84	160,774	38,934	132,21	4454,43	2
БК-4-49-10	71,15	160,348	89,198	269,52	6039,85	2
БК-4-49-11	71,32	160,324	89,004	280,52	6162,07	2
БК-4-49-12	70,87	160,302	89,432	291,02	6279,19	2
БК-4-49-12-1	77,23	160,177	82,947	436,83	7468,56	2
БК-4-49-12-2	79,48	160,173	80,693	463,45	7590,73	2
БК-4-49-13	73,37	156,537	83,167	297,33	6544,99	2
БК-4-49-14	81,45	160,164	78,714	470,82	7650,88	2
БК-4-49-15	80,23	160,155	79,925	478,44	7713,03	2
БК-4-49-16	81,42	160,15	78,73	482,91	7749,48	2
БК-4-49-17	83,66	160,104	76,444	522,04	8068,7	2
БК-4-49-18	83,99					
БК-4-49-18-1	86,49	151,459	64,969	384,09	1738,33	9

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-10	88,01	150,911	62,901	59,49	1519,95	9
БК-4-49-18-11	91,49	150,523	59,033	63,81	1627,87	9
БК-4-49-18-12	93,58	150,368	56,788	65,59	1671,87	9
БК-4-49-18-13	94,72	150,207	55,487	42,99	1044,72	9
БК-4-49-18-14	95,89	149,979	54,089	45,23	1102,49	9
БК-4-49-18-15	96,99	149,716	52,726	47,8	1169,1	9
БК-4-49-18-16	97,95	149,55	51,6	49,89	1218,78	9
БК-4-49-18-17	98,17	149,479	51,309	50,78	1239,87	9
БК-4-49-18-18	98,33	149,433	51,103	51,35	1253,65	9
БК-4-49-18-19	98,35	149,415	51,065	51,58	1259,14	9
БК-4-49-18-2	88,55	151,458	62,908	425,36	1801,39	9
БК-4-49-18-20	98,47	149,368	50,898	52,17	1273,06	9
БК-4-49-18-21	98,66	149,298	50,638	53,32	1298,12	9
БК-4-49-18-22	98,78	149,23	50,45	54,43	1322,4	9
БК-4-49-18-23	99,3	149,134	49,834	55,29	1340,96	9
БК-4-49-18-24	99,58	149,072	49,492	55,85	1353,15	9
БК-4-49-18-25	98,7	149,067	50,367	59,37	1409,78	9
БК-4-49-18-26	98,65	149,011	50,361	61,82	1448,12	9
БК-4-49-18-27	98,37	148,971	50,601	64,43	1483,72	9
БК-4-49-18-28	100,24	148,902	48,662	69	1545,98	9
БК-4-49-18-29	103,42	148,845	45,425	85,47	1638,24	9
БК-4-49-18-3	88,97	151,458	62,488	443,49	1815,24	9
БК-4-49-18-30	104,54	148,826	44,286	10,78	642,7	9
БК-4-49-18-31	109,19	147,433	38,243	13,33	758,4	9
БК-4-49-18-32	109,3	147,433	38,133	21,24	774,51	9
БК-4-49-18-33	111,13	147,083	35,953	14,07	790,22	9
БК-4-49-18-33-1	110,88	146,921	36,041	14,98	824,12	9
БК-4-49-18-33-10	116,05	145,78	29,73	27,55	1188,81	9
БК-4-49-18-33-11	116,86	144,002	27,142	27,97	1216,66	9
БК-4-49-18-33-12	117,02	143,976	26,956	28,24	1221,62	9
БК-4-49-18-33-13	118,6	145,699	27,099	34	1289,65	9
БК-4-49-18-33-14	119,55	145,698	26,148	42,27	1314,92	9
БК-4-49-18-33-15	116,2	145,695	29,495	47,02	1342,67	9
БК-4-49-18-33-16	119,13	145,685	26,555	40,43	1344,18	9
БК-4-49-18-33-17	119,63	145,683	26,053	46,39	1367,49	9
БК-4-49-18-33-18	119,53	145,681	26,151	43,37	1364,06	9
БК-4-49-18-33-19	120	145,545	25,545	46,94	1432,21	9
БК-4-49-18-33-2	110,27	146,628	36,358	16,92	892,16	9
БК-4-49-18-33-3	109,8	146,293	36,493	19,57	979,81	9
БК-4-49-18-33-4	109,89	146,287	36,397	21,29	992,18	9
БК-4-49-18-33-5	111,67	146,105	34,436	21,36	1035,43	9
БК-4-49-18-33-6	112,34	146,05	33,71	22,16	1057,01	9
БК-4-49-18-33-7	113,69	145,958	32,268	23,5	1093,07	9
БК-4-49-18-33-8	114,49	145,914	31,424	24,13	1110,24	9
БК-4-49-18-33-9	114,71	145,902	31,192	24,35	1115,67	9
БК-4-49-18-34	114,35	147,072	32,722	29,72	863,83	9
БК-4-49-18-4	89,15	151,458	62,308			
БК-4-49-18-40	121,99	147,071	25,081			
БК-4-49-18-41	122,64	147,071	24,431			
БК-4-49-18-42	120,88	147,071	26,191			
БК-4-49-18-5	93,22	151,457	58,237	620,59	1950,54	9
БК-4-49-18-6	94,29	151,457	57,167			
БК-4-49-18-7	95,01	151,457	56,447			

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-18-8	95,03	151,457	56,427			
БК-4-49-18-9	84,7	151,417	66,717	53,87	1379,42	9
БК-4-49-19	84,94	151,478	66,538	45,17	1250,42	9
БК-4-49-2	121,44	160,77	39,33	133,82	4466,75	2
БК-4-49-20	85,62	151,494	65,874	42,83	1211,24	9
БК-4-49-21	94,08	151,623	57,543	26,82	929,88	9
БК-4-49-21-10	95,52	151,59	56,07	56,42	1199,42	9
БК-4-49-21-11	98,06	151,581	53,521	61,72	1262,56	9
БК-4-49-21-12	98,88	151,491	52,611	62,2	1283,42	9
БК-4-49-21-13	99,12	151,423	52,303	62,53	1297,94	9
БК-4-49-21-14	100,23	151,196	50,966	63,69	1349,01	9
БК-4-49-21-15-1	101,25	150,96	49,71	68,28	1412,36	9
БК-4-49-21-15-2	100,48	150,957	50,477	71,97	1429,24	9
БК-4-49-21-15-7	101,04	151,537	50,497	76,59	1365,26	9
БК-4-49-21-15-8	101,28	151,535	50,255	79,8	1379,96	9
БК-4-49-21-16	102,09	150,944	48,854	65,09	1409	9
БК-4-49-21-17	102,85	150,931	48,081	65,67	1421,16	9
БК-4-49-21-18	103,22	150,911	47,691	66,54	1439,53	9
БК-4-49-21-18-2	105	150,9	45,9	83,28	1516,26	9
БК-4-49-21-19	104,99	150,835	45,845	71,07	1525,19	9
БК-4-49-21-19-1	104,84	150,828	45,988	78,03	1567,73	9
БК-4-49-21-19-2	105,32	150,787	45,467	86,26	1643,12	9
БК-4-49-21-19-3	103,65	150,574	46,924	88,44	1683,21	9
БК-4-49-21-19-4	102,58	150,439	47,859	88,72	1691,07	9
БК-4-49-21-2	94,53	151,61	57,08	29,71	963,34	9
БК-4-49-21-20	106,02	150,825	44,805	72,11	1541,23	9
БК-4-49-21-21	109,5	150,796	41,296	77,19	1608,23	9
БК-4-49-21-22	110,2	150,794	40,594	79,04	1616,72	9
БК-4-49-21-23	113,35	150,768	37,418	83,35	1682,33	9
БК-4-49-21-24	114,14	150,753	36,613	83,93	1693,65	9
БК-4-49-21-25	117,91	150,627	32,717	90,68	1809,35	9
БК-4-49-21-26	117,51	150,616	33,106	91,37	1816,16	9
БК-4-49-21-27	117,96	150,618	32,658	91,39	1820,07	9
БК-4-49-21-28	120,1	150,609	30,509	97,79	1866,12	9
БК-4-49-21-29	120,37	150,609	30,239			
БК-4-49-21-30	120,23	150,607	30,377	98,55	1871,54	9
БК-4-49-21-31	119,97	150,6	30,63	99,98	1886,3	9
БК-4-49-21-32	118,68	150,575	31,895	104,64	1938,52	9
БК-4-49-21-33	117,69	150,569	32,879	106,81	1958,45	9
БК-4-49-21-34	116,4	150,558	34,158	110,44	1991,73	9
БК-4-49-21-35	114,84	150,555	35,715	116,81	2024,19	9
БК-4-49-21-36	113,04	150,506	37,466	124,1	2091,03	9
БК-4-49-21-37	113,39	150,555	37,165	46,05	1112,38	9
БК-4-49-21-4	94,87	151,608	56,738	34,59	1002,64	9
БК-4-49-21-40	112,2	150,557	38,357	41,51	1089,28	9
БК-4-49-21-41	111,62	150,56	38,94	39,37	1074,01	9
БК-4-49-21-42	109,59	150,571	40,981	33,5	1029,87	9
БК-4-49-21-42-1	110,28	150,563	40,283	44,15	1078,7	9
БК-4-49-21-43	106,4	150,606	44,206	26,74	954,21	9
БК-4-49-21-44	105,64	150,621	44,981	25,05	931,82	9
БК-4-49-21-46	104,65	150,649	45,999	24,11	912,8	9
БК-4-49-21-47	104,04	150,68	46,64	23,34	895,46	9
БК-4-49-21-5	95,04	151,607	56,567	36,82	1019,64	9

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-21-6	93	151,606	58,606	41,04	1051,73	9
БК-4-49-21-7	93	151,603	58,603	47,86	1103,66	9
БК-4-49-21-8	93	151,603	58,603	49,26	1114,31	9
БК-4-49-21-9	93	151,6	58,6	50,97	1134,63	9
БК-4-49-22	94,08	151,625	57,545	26,65	926,08	9
БК-4-49-23	97,45	151,736	54,286	17,05	710	9
БК-4-49-23-1	101,18	151,393	50,213	20,35	812,11	9
БК-4-49-23-11	95,06	150,235	55,175	34,63	1006,13	9
БК-4-49-23-12	94,7	150,232	55,532	42,22	1036,78	9
БК-4-49-23-2	101,16	151,366	50,206	20,63	817,28	9
БК-4-49-23-3	101,84	151,247	49,407	22,04	857,52	9
БК-4-49-23-4	100,8	151,063	50,263	24,13	907,29	9
БК-4-49-23-4-1	99,65	150,845	51,195	26,37	948,45	9
БК-4-49-23-5	99,96	151,061	51,101	49,93	962,2	9
БК-4-49-23-6	99,42	151,059	51,639	66,38	997,2	9
БК-4-49-23-7	99,16	151,058	51,898	73,41	1012,16	9
БК-4-49-23-8	96,44	150,195	53,755	48,75	1087,43	9
БК-4-49-24	97,54	151,742	54,202	16,78	702,71	9
БК-4-49-25	97,59	151,747	54,157	16,5	695,13	9
БК-4-49-26	97,45	151,635	54,185	16,55	698,97	9
БК-4-49-27	97,92	151,804	53,884	14,65	637,53	9
БК-4-49-28	97,71	151,798	54,088	15,02	641,48	9
БК-4-49-29	98	151,949	53,949	10,07	492,93	9
БК-4-49-3	117,56	160,767	43,207	161,83	4619,64	2
БК-4-49-30	97,76	151,966	54,206	9,51	475,4	9
БК-4-49-31	97,39	152,035	54,645	7,32	406,3	9
БК-4-49-32	95,46	152,112	56,652	4,97	331,3	9
БК-4-49-33	95,52	152,163	56,643	3,42	281,36	9
БК-4-49-34	96,37	152	55,63	3,82	303,65	9
БК-4-49-35	96,62	151,955	55,335	3,93	309,88	9
БК-4-49-36	96,61	151,954	55,344	5,86	313,94	9
БК-4-49-37	99,01	151,514	52,504	5,14	374,78	9
БК-4-49-37-1	104,88	151,072	46,192	20,82	491,93	9
БК-4-49-37-10	122,46	151,071	28,611			
БК-4-49-37-11	122,56	151,071	28,511			
БК-4-49-37-2	105,78	151,072	45,292	30,52	514,17	9
БК-4-49-37-3	106,54	151,071	44,531	47,5	533,63	9
БК-4-49-37-4	106,73	151,071	44,341	50,25	539,22	9
БК-4-49-37-5	106,79	151,071	44,281	72,39	584,33	9
БК-4-49-37-6	106,98	151,07	44,09	86,84	613,77	9
БК-4-49-37-7	104,92	151,064	46,144	95,06	651,46	9
БК-4-49-37-8	121,48	151,071	29,591			
БК-4-49-37-9	121,79	151,071	29,281			
БК-4-49-38	102,42	149,519	47,099	7,17	505,53	9
БК-4-49-39	102,5	149,412	46,912	7,66	525,01	9
БК-4-49-4	118,59	160,767	42,177	347,95	4643,18	2
БК-4-49-40	103,63	149,157	45,527	8,82	571,33	9
БК-4-49-41	105,66	148,961	43,301	10,84	608,33	9
БК-4-49-42	104,34	149,062	44,722	9,33	590,64	9
БК-4-49-43	104,47	149,02	44,55	9,55	598,97	9
БК-4-49-5	119,59	160,767	41,177	1253,72	4700,46	2
БК-4-49-6	119,8	160,767	40,967	1726,85	4715,42	2
БК-4-49-7	117,27	160,765	43,495	176,11	4694,99	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-49-8	115,64	160,731	45,091	183,33	4800,71	2
БК-4-49-9	73,91	160,55	86,64	221,74	5363,77	2
БК-4-50	121,59	160,768	39,178	132,5	4463,42	2
БК-4-51	121,15	160,747	39,597	134,28	4508,7	2
БК-4-52	120,21	160,707	40,497	137,71	4595,46	2
БК-4-52-1	120,35	165,929	45,579	259,94	5830,72	3,4
БК-4-52-2	120,32	165,881	45,561	260,13	5834,2	3,4
БК-4-52-3	120,18	165,919	45,739	266,66	5869,9	3,4
БК-4-52-4	119,42	165,912	46,492	273,06	5902,56	3,4
БК-4-52-4-1	119,4	162,571	43,171	273,28	5918,55	3,4
БК-4-52-4-2	119,66	158,87	39,21	273,86	5949,82	3,4
БК-4-52-4-3	119,73	158,655	38,925	274,71	5965,35	3,4
БК-4-52-5	117,67	165,911	48,241	291,58	5943,02	3,4
БК-4-53	119,14	160,643	41,503	143,29	4736,54	2
БК-4-54	119,18	160,625	41,445	144,81	4775,05	2
БК-4-54-1	119,15	160,24	41,09	144,87	4778,3	2
БК-4-54-2	117,19	157,192	40,002	146,44	4835,45	2
БК-4-54-3	118,16	156,181	38,021	146,96	4854,39	2
БК-4-55	119,04	160,615	41,575	145,65	4796,28	2
БК-4-55-1	117,59	160,385	42,795	146,57	4812,9	2
БК-4-55-2	115,9	160,561	44,661	151,83	4914,02	2
БК-4-55-3	117,07	160,56	43,49	166,66	4943,55	2
БК-4-55-4	117,07	160,56	43,49	181,83	4965,14	2
БК-4-55-5	117,04	160,56	43,52	192,43	4977,21	2
БК-4-55-6	116,88	160,56	43,68	239,24	5003,85	2
БК-4-56-1	110,13	160,515	50,385	154,7	5016,54	2
БК-4-57	110,45	160,46	50,01	159,85	5148,44	2
БК-4-58	110,42	160,454	50,034	160,46	5163,46	2
БК-4-59	110,02	160,44	50,42	161,74	5194,89	2
БК-4-59-1	109,88	160,197	50,317	161,87	5199,46	2
БК-4-59-2	109,07	159,898	50,828	162,02	5205,05	2
БК-4-6	141,19	180,673	39,483	13,11	678,32	3,4
БК-4-6-1	143,03	180,906	37,876	9,86	591,31	4
БК-4-6-10	146,14	184,746	38,606	4,52	404,15	4
БК-4-6-11	146,35	185,6	39,25	4,33	390,13	4
БК-4-6-12	146,37	185,944	39,574	4,26	384,5	4
БК-4-6-13	146,49	187,244	40,754	3,99	363,78	4
БК-4-6-14	146,33	188,343	42,013	3,76	346,28	4
БК-4-6-15	146,53	190,151	43,621	3,39	317,48	4
БК-4-6-16	146,26	190,87	44,61	3,11	296,11	4
БК-4-6-17	146,26	191,101	44,841	3,02	289,24	4
БК-4-6-2	143,42	181,003	37,583	8,57	556,21	4
БК-4-6-4	145,07	181,18	36,109	6,24	492,67	4
БК-4-6-5	144,83	181,263	36,433	5,58	471,35	4
БК-4-6-6	144,71	181,303	36,593	5,28	461,37	4
БК-4-6-7	144,89	181,917	37,027	5,13	450,58	4
БК-4-6-8	145,41	183,035	37,625	4,89	432,23	4
БК-4-6-9	145,8	183,786	37,986	4,73	419,9	4
БК-4-60	106,64	160,398	53,758	165,76	5293,11	2
БК-4-61	107	160,39	53,39	166,55	5312,4	2
БК-4-62	106,91	160,361	53,451	169,32	5379,75	2
БК-4-63	105,13	160,338	55,208	171,57	5434,32	2
БК-4-63-1	102,87	160,72	57,85	281,77	3964,95	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-64	102,48	160,297	57,817	175,59	5531,93	2
БК-4-64-1	102,31	160,72	58,41	275,13	3935,84	3,4
БК-4-64-1-1	102,11	160,711	58,601	276,28	3949,33	3,4
БК-4-64-1-10	96,93	159,391	62,461	295,36	4201,65	3,4
БК-4-64-1-2	99,93	160,656	60,726	284,44	4040,49	3,4
БК-4-64-1-3	98,2	160,645	62,445	286,68	4063,2	3,4
БК-4-64-1-4	97,58	160,643	63,063	288,86	4075,4	3,4
БК-4-64-1-5	95,63	160,641	65,011	308,02	4123,85	3,4
БК-4-64-1-6	92,69	160,64	67,95	336,56	4181,62	3,4
БК-4-64-1-7	98,4	160,633	62,233	288,4	4080,93	3,4
БК-4-64-1-8	98,16	160,612	62,452	292,87	4121,85	3,4
БК-4-64-1-9	97,99	160,558	62,568	292,98	4125,36	3,4
БК-4-64-10	102,64	160,719	58,079	309,55	4041,5	3,4
БК-4-64-11	101,77	160,719	58,949	330,5	4097,37	3,4
БК-4-64-2	95,91	160,724	64,814	259,61	3842,36	3,4
БК-4-64-3	98,24	160,725	62,485	257,05	3826,75	3,4
БК-4-64-4	100,85	160,726	59,876	253,59	3805,67	3,4
БК-4-64-4-1	96,54	160,648	64,108	261,24	3919,65	3,4
БК-4-64-4-2	96,84	160,647	63,807	284,1	3945,67	3,4
БК-4-64-4-3	96,97	160,648	63,678	350,33	4180,86	3,4
БК-4-64-4-4	96,28	160,649	64,369	329,22	4130,43	3,4
БК-4-64-5	104,01	160,728	56,718	250,98	3780,06	3,4
БК-4-64-6	107,24	160,732	53,492	247,9	3749,58	3,4
БК-4-64-7	109,29	160,735	51,445	244,4	3714,74	3,4
БК-4-64-8	102,76	160,719	57,959	308,16	4037,75	3,4
БК-4-64-9	102,94	160,638	57,698	308,47	4043,56	3,4
БК-4-66	102,36	160,285	57,925	177,66	5562,24	2
БК-4-67	101,73	160,274	58,544	177,84	5586,55	2
БК-4-68	101,63	160,236	58,606	177,95	5590,35	2
БК-4-7-1	139,56	181,803	42,243	24,81	954,1	4
БК-4-70	100,26	160,262	60,002	180,55	5621,75	2
БК-4-72	97,71	160,244	62,534	181,74	5667,07	2
БК-4-73	96,47	160,234	63,764	182,36	5691,34	2
БК-4-74	91,77	160,197	68,427	186,53	5787,91	2
БК-4-74-1	91,8	160,635	68,835	359,26	4259,12	3,4
БК-4-74-2	91,89	160,635	68,745	360,66	4263,92	3,4
БК-4-74-3	92,67	160,632	67,962	372,64	4304,83	3,4
БК-4-74-4	92,01	160,631	68,621	388,65	4341,28	3,4
БК-4-74-5	89,47	160,63	71,16	451,1	4412,36	3,4
БК-4-75	90,41	160,182	69,772	188,16	5825,55	2
БК-4-75-1	90,29	159,626	69,336	188,19	5831,85	2
БК-4-75-2	90,82	153,599	62,779	188,6	5900,16	2
БК-4-75-3	90,67	151,851	61,181	188,72	5920,11	2
БК-4-75-4	88,75	147,279	58,529	189,04	5972,47	2
БК-4-75-5	87,58	147,278	59,698	206,43	5992,26	2
БК-4-75-6	79,66	138,915	59,255	189,62	6068,57	2
БК-4-76	88,23	160,181	71,951	199,99	5880,61	2
БК-4-77	85,06	160,18	75,12	215,96	5954,29	2
БК-4-78	83,03	160,179	77,149	225,18	5996,35	2
БК-4-79	82,29	132,311	50,021	99,54	3372,99	2
БК-4-79-1	81,78	132,311	50,531	97,68	3357,18	2
БК-4-79-10	77,63	132,32	54,69	66,98	3123,27	2
БК-4-79-11	75,71	132,32	56,61	141,37	4041,39	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-12	74,15	132,321	58,171	123,87	3977,77	2
БК-4-79-13	73,42	132,321	58,901	114,59	3942,93	2
БК-4-79-13-1	72,55	109,858	37,308	115,35	4012,05	2
БК-4-79-13-2	73,45	127,23	53,78	117,23	4069,5	2
БК-4-79-13-2	72,13	106,874	34,744	116,88	4067,99	2
БК-4-79-13-4	72,09	127,974	55,884	117,13	4049,14	2
БК-4-79-13-5	72,01	127,934	55,924	120,19	4077,09	2
БК-4-79-14	73,02	132,322	59,302	108,16	3915,83	2
БК-4-79-15	72,44	132,322	59,882	100,41	3882,78	2
БК-4-79-16	72,61	132,323	59,713	86,51	3823,21	2
БК-4-79-17	72,57	132,323	59,753	85,16	3817,39	2
БК-4-79-17-1	72,53	111,669	39,139	86,1	3913,87	2
БК-4-79-17-10	71,63	132,373	60,743	79,72	3679,68	2
БК-4-79-17-11	71,79	131,713	59,923	79,99	3691,56	2
БК-4-79-17-11	71,72	76,408	4,688	91,78	4198,59	2
БК-4-79-17-12	71,64	76,418	4,778	92,55	4202,4	2
БК-4-79-17-12	71,12	131,384	60,264	80,3	3701,96	2
БК-4-79-17-13	71,76	130,617	58,857	82,71	3755,44	2
БК-4-79-17-14	71,32	132,395	61,075	77,49	3622,36	2
БК-4-79-17-15	71,25	132,4	61,15	76,99	3609,53	2
БК-4-79-17-16	71,26	132,4	61,14			
БК-4-79-17-17	69,79	127,515	57,725	79,51	3701,1	2
БК-4-79-17-18	70,92	132,404	61,484	76,49	3596,58	2
БК-4-79-17-19	69,91	129,081	59,171	77,84	3656,4	2
БК-4-79-17-2	73,07	101,204	28,134	87,05	3991,3	2
БК-4-79-17-20	69,74	127,784	58,044	79,07	3697,45	2
БК-4-79-17-21	70,71	132,354	61,644	76,69	3600,23	2
БК-4-79-17-23	69,26	132,408	63,148			
БК-4-79-17-24	69,06	132,408	63,348			
БК-4-79-17-25	71,04	132,411	61,371	100,48	3883,71	2
БК-4-79-17-26	71,14	132,412	61,272	98,65	3866,11	2
БК-4-79-17-27	72,05	132,415	60,365	92,77	3809,18	2
БК-4-79-17-3	72,05	85,529	13,479	87,62	4052,31	2
БК-4-79-17-3	72,59	132,338	59,748	83,53	3776,28	2
БК-4-79-17-4	72,07	84,735	12,665	88,03	4067,19	2
БК-4-79-17-4	71,99	132,369	60,379	80,18	3691,26	2
БК-4-79-17-5	70,84	128,789	57,949	80,67	3726,12	2
БК-4-79-17-5	72,3	77,867	5,567	89,06	4139,94	2
БК-4-79-17-6	72,23	77,206	4,976	89,18	4147,5	2
БК-4-79-17-6	70,82	127,152	56,332	80,97	3745,75	2
БК-4-79-17-7	72,1	76,685	4,585	89,59	4162,69	2
БК-4-79-17-8	70,54	124,813	54,273	82,56	3809,81	2
БК-4-79-17-9	72	76,532	4,532	90,43	4177,95	2
БК-4-79-17-9	70,64	125,724	55,084	82,55	3787,39	2
БК-4-79-18	70,98	132,275	61,295	89,07	3926,51	2
БК-4-79-19	71,21	131,784	60,574	89,15	3930,66	2
БК-4-79-20	71,58	127,705	56,125	91,25	4007,11	2
БК-4-79-21	71,05	131,271	60,221	89,59	3945,32	2
БК-4-79-22	70,71	132,258	61,548	90,45	3964,65	2
БК-4-79-22-1	70,96	131,373	60,413	90,53	3971,85	2
БК-4-79-22-3	72,05	124,88	52,83	91,28	4034,6	2
БК-4-79-22-5	72,46	122,828	50,368	92,37	4089,01	2
БК-4-79-22-6	72,69	122,123	49,433	93,33	4123,93	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-22-8	72,63	110,339	37,709	94,19	4184,12	2
БК-4-79-23	70,99	132,24	61,25	92,02	4007,29	2
БК-4-79-23-1	70,94	132,083	61,143	92,17	4013,48	2
БК-4-79-23-3	70,65	130,894	60,244	94,4	4086,16	2
БК-4-79-23-4	70,52	130,38	59,86	94,73	4099,88	2
БК-4-79-23-5	70,32	129,907	59,587	95,23	4117,89	2
БК-4-79-23-6	70,17	129,529	59,359	96,01	4140,19	2
БК-4-79-23-7	70,15	128,957	58,807	96,56	4158,29	2
БК-4-79-24	70,98	132,239	61,259	92,17	4011,27	2
БК-4-79-24-1	71,75	131,26	59,51	97,74	4127,84	2
БК-4-79-24-2	70,72	131,875	61,155	97,34	4137,18	2
БК-4-79-24-3	70,42	131,795	61,375	99,05	4167,64	2
БК-4-79-24-4	70,25	131,745	61,495	101,06	4196,2	2
БК-4-79-24-5	69,7	131,682	61,982	104,86	4243,56	2
БК-4-79-24-6	69,48	131,663	62,183	107,89	4270,53	2
БК-4-79-24-7	69,44	131,127	61,687	107,98	4275,06	2
БК-4-79-24-8	69,99	128,758	58,768	109,2	4319,47	2
БК-4-79-24-9	69,96	129,178	59,218	109,17	4317,12	2
БК-4-79-25	70,94	132,192	61,252	92,36	4014,68	2
БК-4-79-26	71,77	132,196	60,426	96,18	4117,49	2
БК-4-79-26-1	71,77	130,37	58,6	96,24	4123,11	2
БК-4-79-26-2	71,83	130,368	58,538	97,21	4128,64	2
БК-4-79-26-3	71,89	130,368	58,478	98,28	4133,49	2
БК-4-79-26-4	71,99	130,367	58,377	100,51	4141,13	2
БК-4-79-26-5	71,53	130,367	58,837	104,72	4150,71	2
БК-4-79-26-6	70,55	130,366	59,816	112,86	4169,24	2
БК-4-79-26-7	70,86	130,366	59,506	139,02	4199,01	2
БК-4-79-27	71,62	132,068	60,448	96,88	4133,34	2
БК-4-79-27-2	71,65	131,706	60,056	99,37	4185,23	2
БК-4-79-27-3	71,61	131,663	60,053	102,78	4216,27	2
БК-4-79-28	71,41	132,185	60,775	97,25	4145,19	2
БК-4-79-29	71,42	132,114	60,694	97,53	4150,32	2
БК-4-79-3	80,69	132,313	51,623	89,17	3303,94	2
БК-4-79-30	71,1	131,894	60,794	98,4	4166,21	2
БК-4-79-32	70,8	132,166	61,366	98,6	4180,07	2
БК-4-79-33	70,56	132,155	61,595	99,37	4199,81	2
БК-4-79-34	70,36	132,14	61,78	100,43	4227,02	2
БК-4-79-35	70	132,113	62,113	102,26	4274,17	2
БК-4-79-36	68,69	132,075	63,385	104,94	4342,91	2
БК-4-79-36-2-1	69,3	127,781	58,481	106,6	4422,37	2
БК-4-79-36-3	69,38	127,502	58,122	107,32	4447,46	2
БК-4-79-37	68,49	132,07	63,58	105,26	4350,92	2
БК-4-79-37-1	69,11	126,323	57,213	106,15	4399,48	2
БК-4-79-38	70,24	132,024	61,784	108,7	4437,11	2
БК-4-79-38-2	70,13	125,306	55,176	109,14	4469,27	2
БК-4-79-39	69,96	131,965	62,005	112,44	4536,59	2
БК-4-79-39-1	69,59	131,896	62,306	117,85	4585,8	2
БК-4-79-39-2	69,15	128,218	59,068	114,37	4606,83	2
БК-4-79-4-1	80,32	132,308	51,988	87,63	3297,1	2
БК-4-79-4-2	79,27	132,249	52,979	89,33	3338,74	2
БК-4-79-4-3	78,18	132,203	54,023	91,42	3382,82	2
БК-4-79-4-4	77,1	132,165	55,065	93,21	3419,85	2
БК-4-79-4-5	76,17	132,102	55,932	96,31	3483,36	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-40	69,81	131,932	62,122	115,13	4602,19	2
БК-4-79-41	69,78	131,925	62,145	116,94	4631,84	2
БК-4-79-41-1	70,5	129,773	59,273	118,98	4699,92	2
БК-4-79-41-2	70,27	129,41	59,14	120,12	4725,21	2
БК-4-79-42	70,99	131,901	60,911	120,45	4713,97	2
БК-4-79-43	71,03	131,896	60,866	121,18	4730,76	2
БК-4-79-43-1	70,15	128,899	58,749	122,72	4786,94	2
БК-4-79-43-10	71,18	131,623	60,443	169,59	5091,64	2
БК-4-79-43-11	71,16	131,45	60,29	169,68	5094,88	2
БК-4-79-43-13	70,4	131,524	61,124	174,1	5160,57	2
БК-4-79-43-14	70,3	131,523	61,223	174,78	5164,8	2
БК-4-79-43-3	71,17	131,892	60,722	140,47	4772,46	2
БК-4-79-43-4	71,02	131,881	60,861	142,23	4791,52	2
БК-4-79-43-5	71,58	131,853	60,273	146,7	4840,03	2
БК-4-79-43-6	71,74	131,84	60,1	149,12	4865	2
БК-4-79-43-7	72	131,653	59,653	149,86	4878,46	2
БК-4-79-43-8	71,36	131,778	60,418	164,23	5006,94	2
БК-4-79-43-9	71,42	131,772	60,352	165,78	5020,59	2
БК-4-79-44	71,07	131,85	60,78	129	4898,87	2
БК-4-79-44-1	69,61	131,823	62,213	133,58	4958,5	2
БК-4-79-44-10	68,96	123,409	54,449	141,04	5147,48	2
БК-4-79-44-11	69,69	130,242	60,552	138,34	5022,27	2
БК-4-79-44-13	69,68	129,531	59,851	138,58	5030,53	2
БК-4-79-44-15	69,99	127,972	57,982	139,38	5059,63	2
БК-4-79-44-16	70,38	127,693	57,313	140,48	5079,72	2
БК-4-79-44-17	70,23	131,793	61,563	149,09	5083,89	2
БК-4-79-44-18	70,25	131,792	61,542	150,34	5091,87	2
БК-4-79-44-2	69,71	131,807	62,097	136,49	4994,65	2
БК-4-79-44-22	68,81	131,542	62,732	163,53	5219,83	2
БК-4-79-44-23	69	131,519	62,519	163,76	5225,04	2
БК-4-79-44-24	70,06	131,349	61,289	165,78	5268,75	2
БК-4-79-44-25	70,41	131,231	60,821	167,49	5303,53	2
БК-4-79-44-27	70,81	131,092	60,282	174,82	5344,42	2
БК-4-79-44-28	71,01	131,205	60,195	181,65	5361,93	2
БК-4-79-44-29	71	131,204	60,204	189,33	5386,9	2
БК-4-79-44-3	69,13	131,737	62,607	142,52	5065,02	2
БК-4-79-44-30	71,02	131,143	60,123	155,29	4694,62	2
БК-4-79-44-32	70,25	130,918	60,668	157,27	4736,58	2
БК-4-79-44-34	70,44	130,732	60,292	159,65	4781,08	2
БК-4-79-44-37	70,51	130,629	60,119	162,69	4824,07	2
БК-4-79-44-38	70,5	130,602	60,102	163,7	4837,18	2
БК-4-79-44-39	70,49	130,569	60,079	165,35	4856,74	2
БК-4-79-44-4	69,22	130,833	61,613	142,98	5081,96	2
БК-4-79-44-40	70,43	130,558	60,128	166,09	4864,65	2
БК-4-79-44-41	70,23	130,534	60,304	168,42	4886,95	2
БК-4-79-44-42	70,12	130,52	60,4	169,71	4899,28	2
БК-4-79-44-43	68,95	130,511	61,562	178,94	4945,68	2
БК-4-79-44-44	70	130,501	60,501	186,16	4974,22	2
БК-4-79-44-45	70,04	130,499	60,459	187,18	4978,83	2
БК-4-79-44-46	70,06	130,499	60,439	187,89	4982,08	2
БК-4-79-44-47	70,09	130,498	60,408	188,69	4985,7	2
БК-4-79-44-48	70,11	130,497	60,387	189,44	4989,15	2
БК-4-79-44-49	70,15	130,494	60,344	191,97	5000,64	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-44-5	69,78	130,949	61,169	138,23	5016,3	2
БК-4-79-44-50	70,05	130,345	60,295	192,55	5011,33	2
БК-4-79-44-51	69,99	130,489	60,499	212,74	5071,57	2
БК-4-79-44-52	69,92	130,488	60,568	215,15	5079,81	2
БК-4-79-44-53	69,74	130,487	60,747	227,23	5107,31	2
БК-4-79-44-54	69,53	130,486	60,956	244,29	5146,14	2
БК-4-79-44-55	69,49	130,486	60,996	253,2	5166,44	2
БК-4-79-44-56	69,8	130,485	60,685	285,14	5202,79	2
БК-4-79-44-57	69,79	130,485	60,695	301,89	5221,86	2
БК-4-79-44-6	69,68	122,19	52,51	139,58	5090,3	2
БК-4-79-44-6-1	69,81	121,348	51,538	140,02	5106,09	2
БК-4-79-44-7	69,49	124,794	55,304	139,82	5104,55	2
БК-4-79-44-8	69,1	123,987	54,887	140,22	5122,43	2
БК-4-79-45	70,53	131,836	61,306	132,53	4970,69	2
БК-4-79-45-3	70,32	131,563	61,243	135,94	5042,49	2
БК-4-79-45-9	71,39	129,626	58,236	140,89	5175,34	2
БК-4-79-46	72,23	131,811	59,581	138,86	5092,46	2
БК-4-79-46	72,22	131,816	59,596	137,63	5069,04	2
БК-4-79-47-1	71,43	129,33	57,9	147,48	5268,69	2
БК-4-79-47-2	71,9	128,985	57,085	148,85	5293,54	2
БК-4-79-48	71,31	131,786	60,476	146,83	5233,36	2
БК-4-79-49	70,51	131,773	61,263	151,09	5308,01	2
БК-4-79-5	80,59	132,316	51,726	78,91	3222,43	2
БК-4-79-50	70,49	131,763	61,273	154,24	5362,96	2
БК-4-79-51	70,24	131,761	61,521	154,87	5374,01	2
БК-4-79-51-1	70,5	131,761	61,261	158,32	5380,14	2
БК-4-79-52	70,94	131,74	60,8	162,12	5500,29	2
БК-4-79-52-1	71	131,737	60,737	168,82	5522,92	2
БК-4-79-52-2	71,2	131,737	60,537	175,32	5534,03	2
БК-4-79-52-3	71,16	131,737	60,577	210,75	5544,11	2
БК-4-79-52-4	72,01	131,737	59,727	248,14	5637,64	2
БК-4-79-52-5	71,62	131,737	60,117	258,89	5652,94	2
БК-4-79-52-6	71,81	130,869	59,059	262,33	5715,49	2
БК-4-79-53	70,98	131,736	60,756	163,45	5523,1	2
БК-4-79-54	70,9	131,715	60,815	170,71	5647,33	2
БК-4-79-55	70,55	131,552	61,002	186,79	5943,49	2
БК-4-79-55-10	68,99	131,551	62,561	2957,24	6809,9	2
БК-4-79-55-11	69,09	131,551	62,461	3030,16	6823,18	2
БК-4-79-55-12	69,9	131,551	61,651	3260,71	6865,17	2
БК-4-79-55-13	70,16	131,551	61,391			
БК-4-79-55-14	70,47	131,551	61,081	3575,88	6922,57	2
БК-4-79-55-15	71,01	131,551	60,541	3860,13	6974,34	2
БК-4-79-55-16	71,81	131,551	59,741	4403,04	7073,22	2
БК-4-79-55-17	68,53	131,551	63,021			
БК-4-79-55-18	66,65	131,551	64,901			
БК-4-79-55-19	65,73	131,551	65,821			
БК-4-79-55-2	69,92	131,55	61,63	616,35	6414,6	2
БК-4-79-55-20	66,58	131,551	64,971			
БК-4-79-55-21	69,96	131,551	61,591			
БК-4-79-55-22	69,93	131,551	61,621			
БК-4-79-55-23	69,91	131,551	61,641			
БК-4-79-55-3	69,69	131,549	61,859	646,62	6460,54	2
БК-4-79-55-4	71,02	131,549	60,529	776	6591,45	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-79-55-5	71,37	131,549	60,179	840,26	6623,96	2
БК-4-79-55-6	70,01	131,551	61,541	1022,04	6565,14	2
БК-4-79-55-7	70,72	131,55	60,83	1077,2	6648,86	2
БК-4-79-55-8	70,97	131,55	60,58	1094,91	6675,73	2
БК-4-79-55-9	70,91	131,55	60,64	1113,96	6695,01	2
БК-4-79-56	68,74	131,535	62,795	190,3	6002,15	2
БК-4-79-6	79,47	132,318	52,848	73,54	3177,77	2
БК-4-79-8	78,59	132,319	53,729	68,93	3139,46	2
БК-4-79-9	77,87	132,32	54,45	67,63	3128,66	2
БК-4-80	81,96	132,307	50,347	100,07	3383,09	2
БК-4-82	80,51	132,292	51,782	103,28	3431,47	2
БК-4-83	77,23	132,256	55,026	108,35	3537,66	2
БК-4-85	75,92	132,158	56,238	110,07	3605,07	2
БК-4-86	75,92	132,158	56,238	122,86	3620,25	2
БК-4-87	75,92	132,157	56,237	141,52	3640,03	2
БК-4-88	86,78	132,157	45,377			
БК-4-89	74,85	132,116	57,266	112,43	3673,02	2
БК-4-9	127,36	180,594	53,234	66,05	1393,05	3,4
БК-4-90	73,76	132,067	58,307	115,23	3753,34	2
БК-4-91	73,33	132,053	58,723	116,02	3776,07	2
БК-4-91-1	72,88	131,954	59,074	162,9	3862,54	2
БК-4-91-2	72,71	132,052	59,342	198,64	3906,86	2
БК-4-91-3	72,58	132,052	59,472	206,21	3915,48	2
БК-4-91-4	71,95	132,052	60,102	256,15	3964,93	2
БК-4-91-5	71,83	132,043	60,213	262,48	3999,04	2
БК-4-92-1	73,28	132,05	58,77	117,43	3783,77	2
БК-4-92-10	72,28	130,578	58,298	154,72	4083,75	2
БК-4-92-11	71,88	129,853	57,973	155,72	4121,15	2
БК-4-92-12	71,81	129,765	57,955	156,07	4127,54	2
БК-4-92-13	72,23	129,765	57,535			
БК-4-92-14	71,75	129,49	57,74	156,26	4141,09	2
БК-4-92-15	71,7	129,336	57,636	156,52	4150,09	2
БК-4-92-15-1	71,23	129,312	58,082	161,21	4187,73	2
БК-4-92-15-10	70,17	129,296	59,126	196,79	4281,99	2
БК-4-92-15-11	70,23	129,296	59,066			
БК-4-92-15-2	70,63	129,305	58,675	163,64	4203,66	2
БК-4-92-15-3	70,16	129,297	59,137	167,41	4225,59	2
БК-4-92-15-6	67,91	129,294	61,384	241,93	4358,14	2
БК-4-92-15-7	65,22	129,294	64,074			
БК-4-92-15-8	70,12	129,297	59,177	172,74	4241,12	2
БК-4-92-15-9	70,09	129,296	59,206	180,73	4258,6	2
БК-4-92-16	71,6	129,215	57,615	157,26	4167,04	2
БК-4-92-17	71,55	129,152	57,602	157,65	4175,82	2
БК-4-92-17-1	68,97	128,601	59,631	171,01	4358,4	2
БК-4-92-17-2	69,99	128,523	58,533	177,12	4414,03	2
БК-4-92-18	71,53	129,134	57,604	157,83	4179,4	2
БК-4-92-19	70,39	127,621	57,231	159,62	4256,51	2
БК-4-92-2-1	72,96	128,869	55,909	118,68	3830,86	2
БК-4-92-2-2	72,6	128,092	55,492	119,08	3845,43	2
БК-4-92-20	70,7	127,26	56,56	160,26	4280,41	2
БК-4-92-21	71,06	126,958	55,898	160,92	4303,56	2
БК-4-92-22	71,25	126,83	55,58	161,27	4315,04	2
БК-4-92-23	71,41	124,883	53,473	162,27	4351,54	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-4-92-24	71,36	126,779	55,419	161,51	4321,52	2
БК-4-92-25	71,62	126,622	55,002	162,53	4346,24	2
БК-4-92-27	71,76	125,946	54,186	162,95	4364,27	2
БК-4-92-28	72,3	125,639	53,339	164,17	4386,43	2
БК-4-92-29	71,92	125,596	53,676	163,33	4377,6	2
БК-4-92-3	73,06	130,177	57,117	118,48	3815,54	2
БК-4-92-30	74,75	125,561	50,811	165,74	4403,54	2
БК-4-92-32	81	125,539	44,539	171,19	4440,91	2
БК-4-92-4	72,28	132,04	59,76	133,27	3889,95	2
БК-4-92-5	72,31	132,039	59,729	135,22	3902,77	2
БК-4-92-6	73,36	132,033	58,673	146,43	3975,09	2
БК-4-92-8	74,36	131,926	57,566	153,12	4020,63	2
БК-4-92-8-1	74,57	131,906	57,336	155,02	4042,25	2
БК-4-92-8-10	76,35	131,891	55,541	205,55	4148,4	2
БК-4-92-8-11	80,74	131,891	51,151	180,85	4132,16	2
БК-4-92-8-12	81,81	131,891	50,081	195,21	4148,5	2
БК-4-92-8-2	74,9	131,889	56,989	157,3	4065,59	2
БК-4-92-8-3	75,23	131,877	56,647	159,44	4085,07	2
БК-4-92-8-4	82,4	125,676	43,276	163,46	4160,72	2
БК-4-92-8-5	82,48	125,39	42,91	165,14	4219,62	2
БК-4-92-8-6	86,57	125,084	38,514	165,78	4237,63	2
БК-4-92-8-7	78,72	131,893	53,173	165,72	4092,37	2
БК-4-92-8-8	77,92	131,218	53,298	166,07	4105,01	2
БК-4-92-8-9	79,37	131,892	52,522	170,42	4108,42	2
БК-4-92-9	72,77	131,045	58,275	154,13	4061,04	2
БК-4-93	72,06	131,98	59,92	121,11	3912,62	2
БК-4-94	72,05	131,822	59,772	121,74	3924,05	2
БК-4-95	71,27	131,323	60,053	121,45	3924,94	2
БК-4-96	72,04	131,153	59,113	122,12	3937,21	2
БК-4-97	70,13	131,973	61,843	121,64	3926,79	2
БК-4-98	68,58	131,968	63,388	124,32	3963,62	2
БК-4-99	70,53	131,958	61,428	124,98	3981,31	2
БК-40	82,8	162,004	79,204	540,62	5417,51	6
БК-41	83,11	162,034	78,924	286,26	4960,16	6
БК-42	84,12	162,034	77,914			
БК-43	80,25	162,034	81,784			
БК-44	78,31	163,26	84,95	252,51	4677,5	6
БК-45	78,59	163,825	85,235	250,77	4600,48	6
БК-46	77,43	165,059	87,629	243,62	4344,81	6
БК-5	154,19	203,379	49,189	1,6	103,23	4
БК-5(Д)	77,11	161,381	84,271	368,1	5910,27	6
БК-5(П)	68,5	184,489	115,989	27,09	695,23	1
БК-5(П)	71,58	184,543	112,963	22,12	563,96	1
БК-5-1	156,61	203,33	46,72	3,15	145,72	4
БК-5-1-1	161,75	203,242	41,492	6,07	225,49	4
БК-5-1-10	165,01	202,444	37,434	59,73	989,72	4
БК-5-1-11	166,16	202,051	35,891	37,05	1112,66	4
БК-5-1-12	166,05	202	35,95	37,72	1136,38	4
БК-5-1-12-1	167,84	201,916	34,076	41,05	1190,31	4
БК-5-1-13	165,94	201,968	36,028	38,27	1154,23	4
БК-5-1-14	164,65	201,86	37,21	40,11	1213,85	4
БК-5-1-15	163,77	201,788	38,018	41,33	1253,34	4
БК-5-1-16	163,12	201,741	38,621	42,13	1279,15	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-1-17	165,77	201,29	35,52	66,29	1836,74	4
БК-5-1-18	163,95	201,25	37,3	68,99	1896,63	4
БК-5-1-19	162,94	201,22	38,28	71,17	1943,81	4
БК-5-1-20	161,86	201,175	39,315	74,61	2016,64	4
БК-5-1-21	161,52	201,165	39,645	75,36	2032,48	4
БК-5-1-22	160,79	201,133	40,343	78,05	2087,7	4
БК-5-1-23	159,63	201,091	41,461	81,84	2163,72	4
БК-5-1-24	158,43	201,048	42,618	85,99	2244,49	4
БК-5-1-25	157,25	201,011	43,761	89,9	2318,79	4
БК-5-1-26	155,9	200,975	45,075	93,96	2393,94	4
БК-5-1-27	154,51	200,936	46,426	98,73	2479,89	4
БК-5-1-28	153,64	200,906	47,266	102,56	2548,3	4
БК-5-1-29	152,55	200,874	48,324	106,52	2619,2	4
БК-5-1-3	171,47	202,919	31,449	16,8	517,53	4
БК-5-1-30	152,39	200,869	48,479	107,22	2631,7	4
БК-5-1-31	152,17	200,846	48,676	110,16	2683,81	4
БК-5-1-31-1	151,68	200,628	48,948	113,59	2732,71	4
БК-5-1-32	152,51	200,794	48,284	117,17	2805,7	4
БК-5-1-33	153,27	200,689	47,419	120,42	2876,03	4
БК-5-1-34	151,71	200,435	48,725	122,36	2951,54	4
БК-5-1-35	150,73	200,341	49,611	123,08	2979,54	4
БК-5-1-36	148,33	200,108	51,778	124,9	3049,57	4
БК-5-1-37	146,72	199,939	53,219	126,22	3100,64	4
БК-5-1-38	146,61	199,762	53,152	127,61	3153,95	4
БК-5-1-39	147,16	199,451	52,291	130,09	3249,18	4
БК-5-1-4	172,45	202,891	30,441	17,74	543,12	4
БК-5-1-5	168,95	202,524	33,574	29,99	876,27	4
БК-5-1-5-1	169,9	202,39	32,49	31,67	915,88	4
БК-5-1-5-2	170,18	202,2	32,02	34,42	977,71	4
БК-5-1-5-3	170,08	202,2	32,12	35,28	981,59	4
БК-5-1-5-4	170,79	202,105	31,315	36,31	1015,78	4
БК-5-1-5-5	169,91	202,038	32,128	38,21	1049,79	4
БК-5-1-5-6	170,29	202,2	31,91	36,01	981,98	4
БК-5-1-6	168,84	202,519	33,679	30,2	881,59	4
БК-5-1-7	168,73	202,514	33,784	30,42	886,97	4
БК-5-1-9	168,16	202,446	34,286	31,72	925,96	4
БК-5-2	153,3	202,443	49,143	1,69	116,24	4
БК-5-2-1	152,71	201,21	48,5	2,02	136,62	4
БК-5-2-10	147,51	192,688	45,178	2,62	253,34	4
БК-5-2-101	93,64	152,492	58,852	49,32	2127,03	2
БК-5-2-102	94,28	148,555	54,275	49,44	2158,61	2
БК-5-2-104	94,88	145,116	50,236	49,54	2186,27	2
БК-5-2-105	95,04	143,524	48,484	49,59	2199,09	2
БК-5-2-106	94,37	143,524	49,154	57,46	2213,08	2
БК-5-2-109	95,17	139,064	43,894	49,73	2235,21	2
БК-5-2-11	147,06	191,928	44,868	2,7	264,67	4
БК-5-2-110	95,79	138,53	42,74	50,89	2299,44	2
БК-5-2-111	96,88	137,908	41,028	52,25	2374,27	2
БК-5-2-113	97,17	137,72	40,55	52,67	2397,12	2
БК-5-2-114	98,09	136,973	38,883	54,33	2488,18	2
БК-5-2-117	98,12	136,743	38,623	54,85	2516,63	2
БК-5-2-118	98	136,306	38,306	55,86	2571,22	2
БК-5-2-119	98,36	135,848	37,488	56,92	2628,53	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-12	146,2	191,362	45,162	2,85	280,12	4
БК-5-2-120	98,26	135,587	37,327	57,53	2661,37	2
БК-5-2-121	98,05	135,377	37,327	58,03	2687,96	2
БК-5-2-122	96,14	135,375	39,235	82,36	2743,35	2
БК-5-2-123	97,4	134,979	37,579	58,98	2739,01	2
БК-5-2-124	96,98	134,855	37,875	59,29	2755,06	2
БК-5-2-125	96,84	134,815	37,975	59,39	2760,38	2
БК-5-2-126	96,37	134,636	38,266	59,84	2784,23	2
БК-5-2-127	96,28	134,604	38,324	59,92	2788,49	2
БК-5-2-128	96,04	134,509	38,469	60,17	2801,16	2
БК-5-2-129	95,21	134,257	39,047	60,82	2835,17	2
БК-5-2-13	145,09	190,463	45,373	3,08	304,63	4
БК-5-2-130	94,72	134,125	39,405	61,16	2852,91	2
БК-5-2-130-1	95,48	134,118	38,638	68,41	2885,9	2
БК-5-2-131	93,97	133,982	40,012	61,54	2872,5	2
БК-5-2-132	93,4	133,876	40,476	61,82	2886,87	2
БК-5-2-133	92,69	133,767	41,077	62,11	2901,96	2
БК-5-2-134	91,84	133,63	41,79	62,47	2920,7	2
БК-5-2-135	90,76	133,458	42,698	62,94	2944,56	2
БК-5-2-135-1	79,68	129,532	49,852	65,02	3048,67	2
БК-5-2-135-2	76,68	128,863	52,183	65,66	3074,97	2
БК-5-2-135-3	74,97	128,585	53,615	66,55	3099,17	2
БК-5-2-135-4	73,67	128,458	54,788	69,63	3141,33	2
БК-5-2-135-5	73,51	128,456	54,946	71,39	3149,34	2
БК-5-2-136	89,52	133,306	43,786	63,4	2967,36	2
БК-5-2-137	89,06	131,873	42,813	64,14	2994,23	2
БК-5-2-138	82,03	132,585	50,555	65,67	3078,01	2
БК-5-2-14	143,41	189,299	45,889	3,39	336,69	4
БК-5-2-140	77,82	132,351	54,531	66,43	3114,73	2
БК-5-2-141	77,39	132,32	54,93	66,53	3119,51	2
БК-5-2-142	75,08	132,274	57,194	68,62	3156,95	2
БК-5-2-143	74,85	132,246	57,396	69,97	3180,84	2
БК-5-2-144	74,36	132,191	57,831	72,69	3228,09	2
БК-5-2-145	74,01	132,134	58,124	75,85	3281,03	2
БК-5-2-146	73,83	132,116	58,286	76,97	3299,26	2
БК-5-2-147	73,79	132,105	58,315	77,64	3310,02	2
БК-5-2-148	73,74	132,095	58,355	78,38	3321,46	2
БК-5-2-149	73,75	132,081	58,331	79,38	3336,95	2
БК-5-2-149-1	72,95	131,582	58,632	80,39	3369,06	2
БК-5-2-149-2	72,66	130,888	58,228	82,6	3429,35	2
БК-5-2-149-3	72,56	130,768	58,208	82,98	3439,78	2
БК-5-2-149-5	72,62	130,681	58,061	83,66	3453,33	2
БК-5-2-149-7	71,76	130,507	58,747	89,04	3506,32	2
БК-5-2-15	142,37	188,638	46,268	3,56	354,9	4
БК-5-2-150	73,73	132,076	58,346	79,84	3343,12	2
БК-5-2-150-1	74,22	132,079	57,859	134,08	3703,27	2
БК-5-2-150-2	74,25	132,082	57,832	130,89	3680,37	2
БК-5-2-150-3	74,65	132,087	57,437	114,86	3603,86	2
БК-5-2-150-4	75,56	132,09	56,53	106,54	3562,61	2
БК-5-2-150-5	75,97	132,09	56,12			
БК-5-2-150-6	76,18	132,09	55,91			
БК-5-2-151	72,86	132,014	59,154	81,9	3384,04	2
БК-5-2-153	72,59	131,981	59,391	83,14	3407,77	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-154	72,27	131,941	59,671	84,74	3437,92	2
БК-5-2-155	71,39	131,852	60,462	88,38	3505,26	2
БК-5-2-156	71,1	131,822	60,722	89,7	3529,25	2
БК-5-2-156-1	71,01	131,047	60,037	89,92	3544,6	2
БК-5-2-156-10	70,78	122,56	51,78	93,4	3711,2	2
БК-5-2-156-11	70,06	127,792	57,732	91,39	3628,87	2
БК-5-2-156-12	70,09	127,287	57,197	91,85	3650,26	2
БК-5-2-156-13	70,11	126,864	56,754	92,26	3669,07	2
БК-5-2-156-14	70,27	125,974	55,704	93,2	3710,7	2
БК-5-2-156-15	69,63	123,531	53,901	94,49	3775,47	2
БК-5-2-156-17	69,79	122,843	53,053	95,62	3813,87	2
БК-5-2-156-18	69,91	122,765	52,855	97,53	3839,88	2
БК-5-2-156-19	70,22	125,793	55,573	93,92	3731,18	2
БК-5-2-156-2	70,26	128,677	58,417	90,64	3593,16	2
БК-5-2-156-20	70,19	125,72	55,53	94,25	3740,18	2
БК-5-2-156-21	70,12	125,61	55,49	94,89	3756,23	2
БК-5-2-156-22	70,27	125,485	55,215	95,73	3776,32	2
БК-5-2-156-23	70,34	125,349	55,009	96,64	3798,03	2
БК-5-2-156-24	70,54	125,245	54,705	97,58	3818,32	2
БК-5-2-156-25	70,82	125,124	54,304	99,11	3847,96	2
БК-5-2-156-26	70,24	124,932	54,692	102,45	3905,92	2
БК-5-2-156-28	69,39	124,625	55,235	119,38	3949,84	2
БК-5-2-156-29	69,68	124,931	55,251			
БК-5-2-156-3	71,23	123,068	51,838	91,62	3664,14	2
БК-5-2-156-30	70,32	123,9	53,58	102,78	3925,59	2
БК-5-2-156-31	70,63	123	52,37	103,15	3945,7	2
БК-5-2-156-32	70,25	122,243	51,993	103,68	3969,92	2
БК-5-2-156-33	70,52	121,736	51,216	104,7	4002,55	2
БК-5-2-156-34	69,94	121,548	51,608	105,73	4025,88	2
БК-5-2-156-35	69,72	121,496	51,776	106,97	4042,92	2
БК-5-2-156-4	71,87	122,542	50,672	94,17	3724,61	2
БК-5-2-156-5	71,64	122,31	50,67	96,28	3764,86	2
БК-5-2-156-6	72	122,228	50,228	101,18	3813,86	2
БК-5-2-156-7	71,21	122,227	51,017	106,86	3824,64	2
БК-5-2-156-8	70,98	122,231	51,251	100,24	3800,47	2
БК-5-2-156-9	70,37	122,261	51,891	97,03	3774,12	2
БК-5-2-157	71,08	131,822	60,742	135,85	3582,72	2
БК-5-2-158	71,09	131,822	60,732	144,91	3590,64	2
БК-5-2-159	71,13	131,822	60,692	171,45	3606,28	2
БК-5-2-16	141,26	187,759	46,499	3,8	379,34	4
БК-5-2-160	71,18	131,822	60,642	257,07	5145,75	2
БК-5-2-161	71,16	131,822	60,662	277,7	5115,78	2
БК-5-2-163	64,39	131,822	67,432	192,11	5059,22	2
БК-5-2-164	68,32	131,822	63,502	161,45	5030,23	2
БК-5-2-165	69,78	131,822	62,042	152,79	5015,67	2
БК-5-2-166	70,02	131,823	61,803	147,37	5001,09	2
БК-5-2-167	70,02	131,827	61,807	142,61	4972,31	2
БК-5-2-168	70,01	131,828	61,818	141,18	4963,68	2
БК-5-2-169	69,97	131,833	61,863	135,97	4932,24	2
БК-5-2-169-1	69,42	131,709	62,289	141,03	5004,33	2
БК-5-2-169-2	69,31	131,68	62,37	145,6	5044,94	2
БК-5-2-17	139,59	186,482	46,892	4,14	414,86	4
БК-5-2-17-14	138,63	185,808	47,178	5,94	488,02	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-15	138,31	185,581	47,271	6,55	512,67	4
БК-5-2-17-17	138,07	185,246	47,176	7,51	550,84	4
БК-5-2-17-18	137,05	184,897	47,847	8,52	590,74	4
БК-5-2-17-19	136,92	184,852	47,932	8,65	595,9	4
БК-5-2-17-21	136,77	184,801	48,031	8,8	601,7	4
БК-5-2-17-24	135,51	184,455	48,945	9,83	642,17	4
БК-5-2-17-26	135,64	184,154	48,514	10,81	679,4	4
БК-5-2-17-27	135,39	184,044	48,654	11,17	692,9	4
БК-5-2-17-28	135,27	183,919	48,649	11,57	708,31	4
БК-5-2-17-29	135,53	183,69	48,16	12,32	736,63	4
БК-5-2-17-30	135,24	183,381	48,141	13,32	774,76	4
БК-5-2-17-31	135,21	183,335	48,125	13,47	780,45	4
БК-5-2-17-32	135,18	183,299	48,119	13,58	784,83	4
БК-5-2-17-33	135,15	183,24	48,09	13,78	792,29	4
БК-5-2-17-34	135,15	183,091	47,941	14,31	811,72	4
БК-5-2-17-35	135,31	182,829	47,519	15,22	845,77	4
БК-5-2-17-36	135,34	182,675	47,335	15,77	865,83	4
БК-5-2-17-36-1	134,03	182,636	48,606	17,02	887,44	4
БК-5-2-17-36-10	125,23	182,35	57,12	26,25	1043,38	4
БК-5-2-17-36-11	122,28	182,241	59,961	27,57	1072,28	4
БК-5-2-17-36-12	120,28	182,16	61,88	28,66	1095,29	4
БК-5-2-17-36-13	120,05	182,138	62,088	28,98	1101,86	4
БК-5-2-17-36-14	117,88	182,067	64,187	30,15	1124,89	4
БК-5-2-17-36-15	116,34	181,919	65,579	32,9	1176,95	4
БК-5-2-17-36-2	132,92	182,618	49,698	17,59	897,19	4
БК-5-2-17-36-2	139,98	182,625	42,645	25,69	957,89	4
БК-5-2-17-36-23	117,37	181,717	64,347	37,99	1263,64	4
БК-5-2-17-36-25	116,62	181,682	65,062	39,63	1286,32	4
БК-5-2-17-36-26	115,86	181,659	65,799	41,18	1305,57	4
БК-5-2-17-36-27	115,17	181,635	66,465	43,44	1330,27	4
БК-5-2-17-36-29	114,82	181,628	66,808	45,08	1343,35	4
БК-5-2-17-36-3	132,22	182,586	50,366	18,65	915,36	4
БК-5-2-17-36-30	114,26	181,616	67,356	48,99	1371,86	4
БК-5-2-17-36-30-10	106,54	181,493	74,953	164,51	1741,64	4
БК-5-2-17-36-30-11	105,94	181,496	75,556	159,2	1723,43	4
БК-5-2-17-36-30-12	105,53	181,498	75,968	155	1709,03	4
БК-5-2-17-36-30-13	105,19	181,5	76,31	149,53	1690,28	4
БК-5-2-17-36-30-14	104,75	181,503	76,753	142,45	1666,02	4
БК-5-2-17-36-30-15	104,54	181,505	76,965	139	1654,18	4
БК-5-2-17-36-30-19	101,27	181,543	80,273	129,47	1602,95	4
БК-5-2-17-36-30-2	112,49	181,55	69,06	55,23	1427,18	4
БК-5-2-17-36-30-3	110,29	181,503	71,213	59,68	1466,73	4
БК-5-2-17-36-30-8	106,88	181,485	74,605	65,49	1492,82	4
БК-5-2-17-36-30-9	106,85	181,491	74,641	169,38	1758,34	4
БК-5-2-17-36-31	113,52	181,613	68,093	59,97	1404,89	4
БК-5-2-17-36-32	112,93	181,613	68,683	66,82	1423,63	4
БК-5-2-17-36-32	112,01	181,612	69,602	77,1	1451,73	4
БК-5-2-17-36-33	110,35	181,611	71,261	96,88	1491,4	4
БК-5-2-17-36-34	108,38	181,61	73,231	106,85	1511,39	4
БК-5-2-17-36-35	107,76	181,61	73,85	115,26	1528,27	4
БК-5-2-17-36-36	106,77	181,61	74,84	121,74	1541,27	4
БК-5-2-17-36-37	105,87	181,61	75,74	138	1553,11	4
БК-5-2-17-36-38	104,87	181,61	76,74	155,9	1566,15	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-17-36-39	103,6	181,61	78,01	178,71	1582,77	4
БК-5-2-17-36-4	148,29	182,588	34,298	46,74	1095,29	4
БК-5-2-17-36-4	130,57	182,507	51,937	21,15	958,51	4
БК-5-2-17-36-5	130,01	182,482	52,472	22,14	974,41	4
БК-5-2-17-36-6	129,65	182,473	52,823	22,47	979,75	4
БК-5-2-17-36-6	152,41	182,588	30,178	117,46	1172,96	4
БК-5-2-17-36-7	128,66	182,451	53,791	23,31	993,47	4
БК-5-2-17-36-8	127,34	182,419	55,079	24,53	1013,14	4
БК-5-2-17-36-9	126,06	182,385	56,325	25,87	1034,86	4
БК-5-2-17-37	135,38	182,663	47,283	17,62	885,01	4
БК-5-2-17-38	135,46	182,648	47,188	19,97	909,32	4
БК-5-2-17-39	135,33	182,637	47,307	21,96	928,84	4
БК-5-2-17-40	135,22	182,631	47,411	23,03	939,33	4
БК-5-2-17-41	135,29	182,602	47,312	28,25	990,67	4
БК-5-2-17-42	135,34	182,599	47,259	28,82	996,32	4
БК-5-2-17-43	135,44	182,594	47,154	29,67	1004,66	4
БК-5-2-17-43-1	133,32	182,596	49,276	56,39	1354,77	4
БК-5-2-17-43-2	131,8	182,598	50,798	51,23	1327,55	4
БК-5-2-17-43-3	130,43	182,6	52,17	45,88	1299,25	4
БК-5-2-17-43-4	130,06	182,602	52,542	42,83	1282,29	4
БК-5-2-17-43-5	129,37	182,603	53,233	39,13	1261,7	4
БК-5-2-17-43-6	128,72	182,605	53,885	36,14	1245,04	4
БК-5-2-17-43-7	128,39	182,606	54,216	34,62	1236,58	4
БК-5-2-17-44	135,48	182,493	47,013	32,12	1051,76	4
БК-5-2-17-45	135,33	182,458	47,128	32,98	1068,26	4
БК-5-2-17-47	135,32	182,428	47,108	33,78	1083,23	4
БК-5-2-17-48	135,37	182,378	47,008	35,11	1108,03	4
БК-5-2-17-49	135,3	182,288	46,988	37,47	1152,25	4
БК-5-2-17-50	135,29	182,278	46,988	37,76	1157,58	4
БК-5-2-17-51	133,4	182,194	48,794	40,19	1201,75	4
БК-5-2-17-52	134,86	182,17	47,31	42,31	1227,54	4
БК-5-2-17-53	134,86	182,159	47,299	45,75	1261,79	4
БК-5-2-17-55	135,69	182,083	46,393	49,22	1302,32	4
БК-5-2-17-56	137,09	181,804	44,714	49,97	1337,19	4
БК-5-2-17-57	136,15	181,571	45,421	50,72	1369,7	4
БК-5-2-17-58	135,93	181,396	45,466	51,28	1394,16	4
БК-5-2-17-59	135,79	181,336	45,546	51,51	1403,59	4
БК-5-2-17-60	135,47	181,193	45,723	52,06	1426,04	4
БК-5-2-17-61	135,03	181,027	45,997	52,7	1452,14	4
БК-5-2-17-62	134,92	180,892	45,972	53,22	1473,3	4
БК-5-2-17-63	135,5	180,733	45,233	53,84	1498,33	4
БК-5-2-17-64	135,72	180,672	44,952	54,07	1507,87	4
БК-5-2-17-65	135,93	180,586	44,656	54,4	1521,43	4
БК-5-2-170	69,86	131,84	61,98	134,38	4915,42	2
БК-5-2-171	69,7	131,847	62,147	132,93	4899,39	2
БК-5-2-172	69,93	131,859	61,929	131,11	4877,34	2
БК-5-2-173	69,84	131,872	62,032	129,42	4856,03	2
БК-5-2-174	70,01	131,828	61,818	130,68	4882,67	2
БК-5-2-175	70,12	131,773	61,653	132,38	4917,93	2
БК-5-2-176	69,99	131,72	61,73	132,6	4921,76	2
БК-5-2-177	70,59	131,744	61,154	133,35	4937,43	2
БК-5-2-177-1	69,6	130,954	61,354	134,95	4988,28	2
БК-5-2-177-2	69,76	130,705	60,945	137,57	5035,96	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-177-3	69,74	130,69	60,95	138,67	5046,05	2
БК-5-2-178	70,5	131,726	61,226	134,42	4955,2	2
БК-5-2-179	71,19	131,666	60,476	138,7	5022,07	2
БК-5-2-18	138,01	185,909	47,899	4,82	457,81	4
БК-5-2-180	71,26	131,642	60,382	140,39	5048,34	2
БК-5-2-181	71,58	131,588	60,008	144,59	5111,78	2
БК-5-2-182	70,82	131,57	60,75	145,96	5132,52	2
БК-5-2-183	70,49	131,549	61,059	148,49	5165,55	2
БК-5-2-184	70,98	131,477	60,497	153,8	5244,07	2
БК-5-2-185	71,07	131,46	60,39	154,48	5256,88	2
БК-5-2-186	71,99	131,432	59,442	155,72	5279,6	2
БК-5-2-187	71,93	131,405	59,475	157,02	5302,83	2
БК-5-2-188	71,96	131,359	59,399	157,2	5306,17	2
БК-5-2-189	71,93	131,395	59,465	157,53	5311,68	2
БК-5-2-189-1	71,26	131,395	60,135	191,25	5350,06	2
БК-5-2-19	137,92	185,867	47,947	4,87	460,93	4
БК-5-2-190	71,94	131,391	59,451	157,74	5315,16	2
БК-5-2-190-1	70,91	131,398	60,488	191,44	5527,09	2
БК-5-2-190-12	70,78	131,415	60,635	172,04	5412,51	2
БК-5-2-190-14	70,88	131,425	60,545	164,53	5359,04	2
БК-5-2-190-15	70,79	131,432	60,642	160,1	5327,52	2
БК-5-2-190-16	70,97	131,437	60,467	157,07	5304,41	2
БК-5-2-190-17	71,65	131,447	59,797	152,43	5266,71	2
БК-5-2-190-18	71,9	131,473	59,573	144,72	5192,32	2
БК-5-2-190-19	71,96	131,494	59,534	140,62	5147,19	2
БК-5-2-190-2	70,85	131,4	60,55	187,61	5507,6	2
БК-5-2-190-5	70,81	131,402	60,592	185,31	5494,71	2
БК-5-2-190-8	70,78	131,404	60,624	183,06	5480,94	2
БК-5-2-190-9	70,81	131,413	60,603	173,17	5420,58	2
БК-5-2-191	71,88	131,35	59,47	158,43	5330,39	2
БК-5-2-192	72	131,286	59,286	159,58	5354,99	2
БК-5-2-193	72,02	131,222	59,202	160,9	5381,9	2
БК-5-2-193	72,03	131,151	59,121	162,61	5415,03	2
БК-5-2-194	72,06	131,134	59,074	163,05	5423,45	2
БК-5-2-194-10	70,56	130,935	60,375	182,45	5664,75	2
БК-5-2-194-11	70,6	130,931	60,331	184,74	5679,78	2
БК-5-2-194-14	70,97	130,923	59,953	198,11	5745,52	2
БК-5-2-194-15	71,44	130,781	59,341	199,59	5772,55	2
БК-5-2-194-16	71,55	130,189	58,639	199,9	5783,65	2
БК-5-2-194-17	71,64	130,722	59,082	204,22	5814,71	2
БК-5-2-194-19	71,81	130,923	59,113			
БК-5-2-194-2	71,23	131,021	59,791	164,63	5448,69	2
БК-5-2-194-20	72,16	131,136	58,976	217,45	5231,19	2
БК-5-2-194-21	72,14	131,124	58,984	234,42	5308,43	2
БК-5-2-194-24	70,99	131,31	60,32	208,14	5172,02	2
БК-5-2-194-25	70,97	131,333	60,363	199,19	5115,57	2
БК-5-2-194-26	71,06	131,366	60,306	189,7	5048,74	2
БК-5-2-194-27	71,22	131,374	60,154	187,99	5035,44	2
БК-5-2-194-28	72,1	131,457	59,357	174,5	4920,87	2
БК-5-2-194-3	70,96	131,071	60,111	167,18	5484,45	2
БК-5-2-194-4	70,79	131,015	60,225	171,05	5540,89	2
БК-5-2-194-5	70,87	130,96	60,09	175,49	5602,3	2
БК-5-2-194-8	70,8	129,832	59,032	177,18	5636,63	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-195	71,53	131,115	59,585	167,45	5463,48	2
БК-5-2-196	70,99	131,105	60,115	169,89	5484,5	2
БК-5-2-197	70,95	131,098	60,148	172,42	5504,94	2
БК-5-2-198	70,96	131,09	60,13	175,31	5526,9	2
БК-5-2-199	70,99	131,085	60,095	177,85	5544,9	2
БК-5-2-199-2	71,01	96,087	25,077	178,32	5602,75	2
БК-5-2-199-3	70,92	96,064	25,144	185,35	5652,78	2
БК-5-2-2	152,09	198,797	46,707	2,04	167,15	4
БК-5-2-20	137,63	185,747	48,117	5,01	469,96	4
БК-5-2-200	71,02	131,084	60,064	180,74	5555,12	2
БК-5-2-200-1	70,98	129,885	58,905	182,24	5608,44	2
БК-5-2-200-2	71,08	129,423	58,343	183,35	5640,03	2
БК-5-2-200-3	71,06	129,357	58,297	184,52	5656,79	2
БК-5-2-201	70,39	131,084	60,694	210,97	5585,71	2
БК-5-2-202	70,81	131,084	60,274	252,99	5628,23	2
БК-5-2-203	70,67	128,242	57,572	253,26	5641,5	2
БК-5-2-21	137,26	185,603	48,343	5,18	480,75	4
БК-5-2-22	136,4	185,288	48,888	5,55	504,33	4
БК-5-2-23	135,63	184,964	49,334	5,94	528,64	4
БК-5-2-24	135,56	184,664	49,104	6,31	551,87	4
БК-5-2-25	135,21	184,465	49,255	6,56	567,29	4
БК-5-2-26	135,09	184,295	49,205	6,77	580,42	4
БК-5-2-27	135,35	184,043	48,693	7,09	599,95	4
БК-5-2-27-1	133,83	183,905	50,075	9,09	654,34	4
БК-5-2-27-11	125,58	183,453	57,873	15,79	834,76	4
БК-5-2-27-12	126,58	183,376	56,796	16,97	866,28	4
БК-5-2-27-13	126,63	183,365	56,735	17,14	870,7	4
БК-5-2-27-14	126,19	183,306	57,116	18,08	895,34	4
БК-5-2-27-15	125,63	183,263	57,633	18,77	913,52	4
БК-5-2-27-16	125,23	183,229	57,999	19,36	928,61	4
БК-5-2-27-17	125,15	183,166	58,016	20,42	955,96	4
БК-5-2-27-18	125,4	183,121	57,721	21,19	975,66	4
БК-5-2-27-2	132,8	183,848	51,048	9,91	676,63	4
БК-5-2-27-20	125,85	183,073	57,223	22	996,67	4
БК-5-2-27-21	125,88	183,026	57,146	22,85	1018,13	4
БК-5-2-27-22	125,96	182,99	57,03	23,48	1034,06	4
БК-5-2-27-23	126,02	182,935	56,915	24,44	1058,68	4
БК-5-2-27-24	126	182,927	56,927	24,59	1062,26	4
БК-5-2-27-25	127,39	182,832	55,442	26,26	1104,85	4
БК-5-2-27-26	127,3	182,788	55,488	27,06	1125,01	4
БК-5-2-27-27	127,27	182,771	55,501	27,38	1132,97	4
БК-5-2-27-28	127,53	182,725	55,195	28,29	1155,23	4
БК-5-2-27-29	127,48	182,701	55,221	28,78	1167,04	4
БК-5-2-27-3	131,96	183,815	51,855	10,4	689,79	4
БК-5-2-27-30	127,54	182,688	55,148	29,06	1173,66	4
БК-5-2-27-31	127,35	182,631	55,281	30,29	1202,92	4
БК-5-2-27-32	127,27	182,618	55,348	30,59	1209,85	4
БК-5-2-27-33	127,34	182,607	55,267	30,83	1215,51	4
БК-5-2-27-34	127,48	182,598	55,118	31,35	1224,65	4
БК-5-2-27-35	127,7	182,552	54,852	33,74	1266,64	4
БК-5-2-27-36	127,49	182,534	55,044	34,74	1284,14	4
БК-5-2-27-37	128,02	182,506	54,486	36,19	1309,77	4
БК-5-2-27-38	127,91	182,489	54,579	37,1	1325,62	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-27-39	127,17	182,4	55,23	41,34	1400,99	4
БК-5-2-27-4	127,39	183,684	56,294	12,3	741,44	4
БК-5-2-27-40	126,1	182,333	56,233	42,06	1422,9	4
БК-5-2-27-41	123,57	182,118	58,548	44,37	1492,78	4
БК-5-2-27-42	124,7	182,114	57,414	69,56	1560,65	4
БК-5-2-27-43	122,95	182,052	59,102	45,16	1515,75	4
БК-5-2-27-45	121,48	181,887	60,407	47,13	1573,29	4
БК-5-2-27-48	119,68	181,772	62,092	48,49	1613,26	4
БК-5-2-27-49	116,28	181,605	65,325	50,48	1671,22	4
БК-5-2-27-50	115,92	181,566	65,646	50,95	1684,98	4
БК-5-2-27-51	115,91	181,498	65,588	51,22	1689,91	4
БК-5-2-27-52	115,1	181,499	66,399	51,79	1709,05	4
БК-5-2-27-55	114,63	181,476	66,846	52,08	1717,5	4
БК-5-2-27-56	113,79	181,431	67,641	52,64	1733,45	4
БК-5-2-27-58	111,63	181,273	69,643	54,62	1790,4	4
БК-5-2-27-6	124,14	183,614	59,474	13,32	768,95	4
БК-5-2-27-63	110,93	181,234	70,304	55,14	1805,03	4
БК-5-2-27-66	110	181,091	71,091	57,02	1858,26	4
БК-5-2-27-69	109,65	181,068	71,418	57,32	1866,68	4
БК-5-2-27-7	122,7	183,588	60,888	13,71	779,46	4
БК-5-2-27-71	109,35	181,045	71,695	57,63	1875,34	4
БК-5-2-27-72	108,11	180,934	72,824	59,09	1916,66	4
БК-5-2-27-73	108,1	180,817	72,717	60,72	1961,67	4
БК-5-2-27-8	122,57	183,571	61,001	13,95	786,02	4
БК-5-2-27-9	123,5	183,516	60,016	14,81	808,88	4
БК-5-2-28	135,35	183,828	48,478	7,21	604,31	4
БК-5-2-28-1	134,02	183,828	49,808	216,52	718,65	4
БК-5-2-28-4	131,65	183,828	52,178	484,08	788,67	4
БК-5-2-28-5	132,34	183,828	51,488	140,48	833,46	4
БК-5-2-28-6	131,99	183,828	51,838	129,61	829,48	4
БК-5-2-29	135,36	183,828	48,468			
БК-5-2-3	151,9	198,497	46,597	2,06	171,35	4
БК-5-2-30	135,4	183,828	48,428			
БК-5-2-31	135,98	184,018	48,038	10,02	637,88	4
БК-5-2-31-1	136	184,482	48,482	33,27	895,57	4
БК-5-2-31-10	134,94	190,25	55,31	24,21	644,13	4
БК-5-2-31-11	135,78	190,664	54,884	21,73	587,49	4
БК-5-2-31-12	138,97	190,809	51,839	19,59	547,54	4
БК-5-2-31-14	141,49	190,917	49,427	18,01	518	4
БК-5-2-31-16	143,03	191,007	47,977	16,69	493,47	4
БК-5-2-31-17	144,66	191,099	46,439	15,34	468,37	4
БК-5-2-31-18	146,45	191,24	44,79	13,26	429,55	4
БК-5-2-31-2	135,88	186,727	50,847	32,54	856,82	4
БК-5-2-31-20	146,95	191,639	44,689	12,71	409,59	4
БК-5-2-31-21	147,52	192,177	44,657	11,97	382,66	4
БК-5-2-31-22	148,36	191,534	43,174	16,68	479,62	4
БК-5-2-31-26	134,83	188,979	54,149	32,72	824,36	4
БК-5-2-31-3	135,94	187,863	51,923	32,18	837,21	4
БК-5-2-31-4	135,44	188,983	53,543	31,81	817,87	4
БК-5-2-31-5	135,25	189,166	53,916	30,71	792,77	4
БК-5-2-32	135,96	184,011	48,051	10,42	644,71	4
БК-5-2-33	135,13	183,984	48,854	11,96	670,45	4
БК-5-2-34	134,69	183,963	49,273	13,14	690,17	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-36	134,23	183,945	49,715	14,19	707,74	4
БК-5-2-37	133,3	183,923	50,623	15,54	729,68	4
БК-5-2-38	131,92	183,892	51,972	17,48	761,12	4
БК-5-2-38-1	130,06	182,323	52,263			
БК-5-2-38-10	118,48	182,323	63,843	136,59	1245,21	4
БК-5-2-38-11	118,79	182,323	63,533	79,14	1196,16	4
БК-5-2-38-13	119,2	182,323	63,123	49,74	1171,06	4
БК-5-2-38-14	119,02	182,324	63,304	39,78	1159,73	4
БК-5-2-38-15	118,91	182,324	63,414	35,76	1155,15	4
БК-5-2-38-15-1	120,43	182,357	61,927	34,68	1136,62	4
БК-5-2-38-15-2	122,55	182,411	59,861	32,95	1107,14	4
БК-5-2-38-15-3	123,87	182,47	58,6	31,03	1074,31	4
БК-5-2-38-15-4	125,83	182,563	56,733	28,56	1029,3	4
БК-5-2-38-16	118,74	182,323	63,583	38,19	1162,77	4
БК-5-2-38-17	117,43	182,322	64,892	49,38	1194,68	4
БК-5-2-38-18	116,68	182,322	65,642	52,86	1204,6	4
БК-5-2-38-19	116,31	182,322	66,012	54,77	1209,5	4
БК-5-2-38-2	127,4	182,323	54,923			
БК-5-2-38-20	114,73	182,321	67,591	63,05	1228,4	4
БК-5-2-38-21	113,49	182,321	68,831	68,27	1240,3	4
БК-5-2-38-22	110,35	182,321	71,971	77,77	1261,97	4
БК-5-2-38-23-2	112,27	182,313	70,043	84,02	1294,87	4
БК-5-2-38-24	113,89	182,309	68,419	93,98	1337,29	4
БК-5-2-38-26	114,13	182,309	68,179	96,89	1345,8	4
БК-5-2-38-27	114,41	182,308	67,898	99,34	1352,99	4
БК-5-2-38-28	114,78	182,308	67,528	104,01	1366,65	4
БК-5-2-38-29	115,05	182,307	67,257	107,98	1378,27	4
БК-5-2-38-3	125,89	182,323	56,433			
БК-5-2-38-30	115,39	182,306	66,916	115,35	1399,86	4
БК-5-2-38-31	115,84	182,304	66,464	94,22	1409,94	4
БК-5-2-38-32	116,02	182,296	66,276	98,15	1432,85	4
БК-5-2-38-33	116,27	182,291	66,021	101,71	1451	4
БК-5-2-38-34	116,34	182,29	65,95	102,83	1455,9	4
БК-5-2-38-36	116,56	182,287	65,727	118,28	1503,51	4
БК-5-2-38-37	116,4	182,286	65,886	124,7	1522,22	4
БК-5-2-38-38	116,13	182,286	66,156	128,53	1533,37	4
БК-5-2-38-39	115,56	182,285	66,725	133,43	1547,66	4
БК-5-2-38-4	124,98	182,323	57,343	397,33	1378,98	4
БК-5-2-38-40	115,11	182,284	67,174	139,04	1564	4
БК-5-2-38-41	114,12	182,284	68,164	143,7	1577,59	4
БК-5-2-38-42	112,83	182,283	69,453	148,01	1590,15	4
БК-5-2-38-43	111,72	182,283	70,563	149,98	1595,88	4
БК-5-2-38-44	105,7	182,282	76,582	163,5	1625,44	4
БК-5-2-38-45	101,08	182,282	81,202	174,69	1649,89	4
БК-5-2-38-46	98,77	182,281	83,511	185,06	1672,55	4
БК-5-2-38-47	98,06	182,281	84,221	198,07	1700,99	4
БК-5-2-38-48	93,88	182,28	88,4	210,89	1729,01	4
БК-5-2-38-49	88,46	182,28	93,82	228,41	1762,47	4
БК-5-2-38-5	124,43	182,323	57,893	374,33	1367,34	4
БК-5-2-38-50	87,24	182,28	95,04	233,02	1769,18	4
БК-5-2-38-6	121,31	182,323	61,013	315,15	1337,4	4
БК-5-2-38-7	120,72	182,323	61,603	258,93	1314,84	4
БК-5-2-38-8	120,45	182,323	61,873	219,01	1292,12	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-38-9	119,42	182,323	62,903	171,31	1264,97	4
БК-5-2-39	131,47	183,264	51,794	23,38	896,56	4
БК-5-2-4	150,72	196,836	46,116	2,22	194,59	4
БК-5-2-40	130,71	183,177	52,467	23,68	907,56	4
БК-5-2-41	128,25	182,673	54,423	25,61	975,42	4
БК-5-2-42	125,97	182,624	56,654	27,37	1004,42	4
БК-5-2-44	123,98	182,585	58,605	28,92	1029,11	4
БК-5-2-46	123,44	182,544	59,104	30,56	1055,23	4
БК-5-2-5	149,83	195,691	45,861	2,33	210,73	4
БК-5-2-5-1	148,62	195,317	46,697	3,81	237,7	4
БК-5-2-50	123,48	182,515	59,035	31,97	1076,09	4
БК-5-2-52	123,64	182,499	58,859	32,79	1088,2	4
БК-5-2-53	123,75	182,475	58,725	33,95	1105,33	4
БК-5-2-54	124,54	182,444	57,904	35,5	1128,23	4
БК-5-2-55	124,49	182,422	57,932	36,56	1143,95	4
БК-5-2-56	124,01	182,392	58,382	38,47	1169,96	4
БК-5-2-57	123,94	182,387	58,447	38,78	1174,21	4
БК-5-2-58	123,74	182,363	58,623	40,25	1194,17	4
БК-5-2-58-1	122,95	182,328	59,378	43,89	1227,91	4
БК-5-2-58-10	120,8	182,31	61,51	62,56	1313,45	4
БК-5-2-58-11	120,54	182,309	61,769	63,99	1319,67	4
БК-5-2-58-13	118,51	182,307	63,797	77,64	1359,27	4
БК-5-2-58-14	117,36	182,306	64,946	84,62	1379,52	4
БК-5-2-58-15	116,82	182,306	65,486	87,8	1388,73	4
БК-5-2-58-16	116,1	182,306	66,206	91,57	1399,68	4
БК-5-2-58-6	122,87	182,325	59,455	44,54	1234,92	4
БК-5-2-58-6-1	122,85	182,327	59,477	43,14	1228,79	4
БК-5-2-58-7	122,76	182,322	59,562	48,55	1252,36	4
БК-5-2-58-9	122,03	182,316	60,286	56,01	1284,87	4
БК-5-2-59	122,76	182,327	59,567	43,43	1229,68	4
БК-5-2-6	149,39	195,215	45,825	2,38	217,48	4
БК-5-2-60	120,89	182,322	61,432	49,77	1258,55	4
БК-5-2-61	118,78	182,322	63,542	63,87	1290,65	4
БК-5-2-62	119,72	181,423	61,703	64,33	1307,5	4
БК-5-2-63	117,09	182,322	65,232			
БК-5-2-64	117,18	154,607	37,427	104,29	2888,82	2
БК-5-2-64-1	118,25	154,607	36,357	265,77	2947,64	2
БК-5-2-64-2	119,12	154,607	35,487	337,81	2973,88	2
БК-5-2-64-3	119,48	154,607	35,127	417,15	3002,78	2
БК-5-2-64-4	119,27	154,607	35,337	465,27	3020,31	2
БК-5-2-64-5	118,38	154,607	36,227	630,48	3050,4	2
БК-5-2-64-6	117,96	154,607	36,647	686,82	3060,66	2
БК-5-2-64-7	116,97	154,607	37,637	809,31	3082,97	2
БК-5-2-65-1	116,51	154,558	38,048	62,32	2880,71	2
БК-5-2-65-101	72,33	132,525	60,195	98,28	3604,67	2
БК-5-2-65-11	104,9	151,169	46,269	64,67	3015,99	2
БК-5-2-65-12	101,89	150,665	48,775	65,01	3035,88	2
БК-5-2-65-17	101,01	150,372	49,362	65,21	3047,48	2
БК-5-2-65-18	99,9	149,612	49,712	65,33	3064,4	2
БК-5-2-65-19	95,79	147,872	52,082	65,63	3103,11	2
БК-5-2-65-20	94,22	147,228	53,008	65,74	3117,66	2
БК-5-2-65-21	92,89	146,765	53,875	65,82	3128,12	2
БК-5-2-65-22	91,42	146,312	54,892	65,9	3138,37	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-24	87,39	144,795	57,405	66,17	3172,65	2
БК-5-2-65-25	85,55	143,673	58,123	66,36	3198,01	2
БК-5-2-65-26	85,05	143,223	58,173	66,44	3208,18	2
БК-5-2-65-27	84,9	143,044	58,144	67,15	3221,1	2
БК-5-2-65-31	81,31	141,774	60,464	66,7	3241,45	2
БК-5-2-65-37	79,58	140,913	61,333	66,86	3261,55	2
БК-5-2-65-39	76,26	139,635	63,375	67,09	3291,36	2
БК-5-2-65-40	75,86	139,383	63,523	67,36	3306,56	2
БК-5-2-65-41	75,29	139,208	63,918	67,55	3317,14	2
БК-5-2-65-42	73,48	138,515	65,035	68,29	3359,01	2
БК-5-2-65-43	83,92	137,628	53,708	69,24	3412,65	2
БК-5-2-65-44	84,45	137,598	53,148	69,79	3427,88	2
БК-5-2-65-45	84,27	137,613	53,343	73,68	3446,89	2
БК-5-2-65-46	83,88	137,599	53,719	78,63	3482,48	2
БК-5-2-65-48	80,61	135,956	55,346	87,37	3573,31	2
БК-5-2-65-49	79,14	133,611	54,471	87,7	3591,93	2
БК-5-2-65-50	74,71	132,544	57,834	88,35	3624,84	2
БК-5-2-65-51	73,99	132,513	58,523	91,35	3662,86	2
БК-5-2-65-52	73,81	132,5	58,69	92,57	3678,3	2
БК-5-2-65-53	73,32	132,476	59,156	95,8	3714,53	2
БК-5-2-65-54	72,51	132,469	59,959	96,72	3724,92	2
БК-5-2-65-55	69,92	132,438	62,518	100,9	3771,96	2
БК-5-2-65-56	71,95	132,438	60,488	102,36	3777,84	2
БК-5-2-65-57	74,15	132,435	58,285	115,56	3824,6	2
БК-5-2-65-58	76,93	130,946	54,016	130,96	3986,32	2
БК-5-2-65-6	114,23	153,467	39,237	63,15	2926,58	2
БК-5-2-65-62	84,73	104,752	20,022	133,49	4137,8	2
БК-5-2-65-63	85,87	104,56	18,69	134,25	4151,61	2
БК-5-2-65-64	74,8	132,544	57,744	122,2	3646,33	2
БК-5-2-65-65	75,6	132,544	56,944	261,4	3695,08	2
БК-5-2-65-66	74,53	132,544	58,014	539	3792,3	2
БК-5-2-65-67	74,43	132,544	58,114	650,67	3799,63	2
БК-5-2-65-68	73,17	132,544	59,374			
БК-5-2-65-69	74,31	132,544	58,234	449,41	3842,37	2
БК-5-2-65-7	113,34	152,91	39,57	63,52	2948,16	2
БК-5-2-65-70	73,96	132,544	58,584	262,96	3801,55	2
БК-5-2-65-71	73,85	132,493	58,643	263,16	3805,2	2
БК-5-2-65-72	73,64	132,544	58,904	207,41	3773,58	2
БК-5-2-65-73	72,66	132,54	59,88	206,02	3809,91	2
БК-5-2-65-75	72,01	132,539	60,529	222,27	3849,41	2
БК-5-2-65-76	72,08	132,318	60,238	223,15	3865,38	2
БК-5-2-65-77	70,4	132,539	62,139	236,56	3865,68	2
БК-5-2-65-78	73,49	132,544	59,054	182,8	3750,78	2
БК-5-2-65-79	73,4	132,544	59,144	178,25	3743,05	2
БК-5-2-65-8	110,93	152,618	41,688	63,71	2959,49	2
БК-5-2-65-80	73,15	132,544	59,394	157,28	3701,44	2
БК-5-2-65-81	72,96	132,545	59,585	143,57	3670,36	2
БК-5-2-65-82	72,67	132,547	59,877	119,88	3603,12	2
БК-5-2-65-83	72,64	132,547	59,907	118,52	3598,9	2
БК-5-2-65-84	72,58	132,548	59,968	112,5	3580,09	2
БК-5-2-65-85	72,58	132,548	59,968	108,62	3566,88	2
БК-5-2-65-86	72,34	132,55	60,21	99,71	3533,98	2
БК-5-2-65-87	72,1	132,552	60,452	86,84	3482,83	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

БК-5-2-65-88	72,23	132,554	60,324	79,35	3452,61	2
БК-5-2-65-89	70,44	132,555	62,115			
БК-5-2-65-9	106,79	151,657	44,867	64,34	2996,76	2
БК-5-2-65-90	69,25	132,555	63,305			
БК-5-2-65-91	72,36	132,552	60,192	77,02	3448,36	2
БК-5-2-65-92	72,23	132,549	60,319	78,34	3460,02	2
БК-5-2-65-93	72,12	132,541	60,421	82,75	3497,75	2
БК-5-2-65-94	72,12	132,539	60,419	83,69	3505,54	2
БК-5-2-65-96	72,33	130,777	58,447	90,97	3615,87	2
БК-5-2-65-97	72,2	131,818	59,618	86,85	3540,8	2
БК-5-2-65-98	72,11	132,535	60,425	86,48	3527,35	2
БК-5-2-65-99	72,06	132,53	60,47	91,83	3564,06	2
БК-5-2-66	117,61	154,904	37,294	61,5	2830,68	2
БК-5-2-68	118,83	155,193	36,363	60,82	2789,58	2
БК-5-2-7	148,8	194,496	45,696	2,45	227,69	4
БК-5-2-70	116,3	156,293	39,993	58,27	2633,3	2
БК-5-2-71	115,78	156,531	40,751	57,71	2599,4	2
БК-5-2-72	115,2	156,653	41,453	57,43	2582,15	2
БК-5-2-73	111,03	156,9	45,87	56,85	2546,93	2
БК-5-2-74	109,6	156,951	47,351	56,74	2539,9	2
БК-5-2-75	104,66	157,116	52,456	56,37	2516,75	2
БК-5-2-76	97,57	157,508	59,938	55,47	2461,84	2
БК-5-2-77	97,41	157,651	60,241	55,16	2442,16	2
БК-5-2-78	95,88	157,742	61,862	54,95	2429,54	2
БК-5-2-79	77,82	158,541	80,721	53,18	2319,33	2
БК-5-2-8	148,27	193,733	45,463	2,52	238,51	4
БК-5-2-81	83,74	159,372	75,632	51,33	2204,54	2
БК-5-2-82	86,24	159,564	73,324	50,91	2178,1	2
БК-5-2-83	87,9	159,75	71,85	50,5	2152,5	2
БК-5-2-84	89,02	159,843	70,823	50,29	2139,64	2
БК-5-2-85	89,44	159,891	70,451	50,18	2132,99	2
БК-5-2-87	91,79	160,274	68,484	49,35	2080,92	2
БК-5-2-88	92,16	160,343	68,183	49,2	2071,46	2
БК-5-2-9	148,09	193,455	45,365	2,55	242,45	4
БК-5-2-90	92,34	160,431	68,091	49,08	2063,43	2
БК-5-2-91	92,34	160,431	68,091	138,53	2079,72	2
БК-6	75,5	161,387	85,887	350,47	5840,25	6
БК-6(Л)	68,27	184,382	116,112	37,35	962,47	1
БК-6(П)	68,33	184,494	116,164	26,75	684,7	1
БК-7	75,87	161,349	85,479	339,03	5788,66	6
БК-7(Л)	68,35	184,355	116,005	39,91	1029,15	1
БК-7(П)	68,02	184,39	116,37	36,78	945,68	1
БК-8	75,99	161,408	85,418	328,52	5721,26	6
БК-8(Л)	68,87	184,301	115,431	45,08	1163,62	1
БК-8(П)	68,16	184,361	116,201	39,51	1016,77	1
БК-9	76,03	161,415	85,385	324,3	5691,97	6
БК-9(Л)	72,39	184,272	111,882	47,84	1235,53	1
БК-9(П)	68,72	184,308	115,588	44,59	1149,17	1
Узел-1-10	114,5	162,375	47,875	79,14	2662,95	2
Узел-1-12	114,96	162,368	47,408	79,86	2681,42	2
Узел-1-15	114,99	162,375	47,385	83,94	2685,67	2
Узел-1-16	117,89	162,373	44,483	112,61	2810,86	2
Узел-1-19	109,85	162,374	52,524	155,75	2904,19	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-1-21	98,49	162,371	63,881	187,2	2313,56	2
Узел-1-21-7-1	95,75	160,742	64,992	174,11	2412,84	2
Узел-1Д	74,83	161,722	86,892	316,11	5444,79	6
Узел-3-1	164,45	180,718	16,268	44,66	626,6	3
Узел-3-104-3	129,23	160,244	31,014	250,57	3855,77	3,4
Узел-3-107-10	110,91	154,57	43,66	228,36	4032,34	3,4
Узел-3-107-11	111,94	156,466	44,526	229,83	4034,25	3,4
Узел-3-129-3	101,77	160,642	58,872	331,85	4142,48	3,4
Узел-3-15	166,14	180,614	14,474	112,7	1948,36	3,4
Узел-3-15-14	154,51	180,539	26,029	214,86	2054,7	4
Узел-3-15-4-22	151,75	180,372	28,622	172,09	2628,95	3,4
Узел-3-15-4-26-4	153,39	170,49	17,1	80,25	3471,3	3
Узел-3-15-4-27-3	149,04	179,444	30,404	187,84	2766,42	3,4
Узел-3-15-4-27-5	147,89	179,427	31,537	197,21	2817,97	3,4
Узел-3-15-4-27-8	145,71	179,407	33,697	207,95	2877,05	3,4
Узел-3-15-4-29	149,12	180,351	31,231	198	2783	3,4
Узел-3-15-4-30	149,01	180,35	31,34	199,75	2791,18	3,4
Узел-3-15-4-7	159,76	180,453	20,693	148,06	2333,45	3,4
Узел-3-15-54-15	131,76	180,007	48,247	196,53	2334,81	3,4
Узел-3-15-54-51	122,55	180,071	57,521	96,59	2444,02	4
Узел-3-15-54-52	122,17	180,094	57,924	94,83	2421,45	4
Узел-3-15-54-56-12	115,61	180,066	64,456	133,41	2644,49	4
Узел-3-15-54-67	108,79	174,916	66,126	66,51	2131,2	4
Узел-3-15-9	158,37	180,537	22,167	274,77	2183,13	4
Узел-3-2	166,74	180,717	13,977	46,83	648,63	3
Узел-3-20	160,53	180,524	19,994	127,05	2221,95	3,4
Узел-3-35	150,3	180,343	30,043	162,08	2838,93	3,4
Узел-3-38	147,35	180,326	32,976	130,44	3262,58	3,4
Узел-3-39	147,25	180,325	33,075	130,68	3267,47	3,4
Узел-3-4	170,58	180,708	10,128	61,18	793,96	3
Узел-3-5	166,53	180,672	14,142	46,24	1224,51	3,4
Узел-3-50	113,11	179,945	66,835	184,89	4338,77	3,4
Узел-3-51	123,7	179,862	56,162	191,21	4493,82	3,4
Узел-3-54-1	130,91	179,696	48,786	205,48	4827,8	3,4
Узел-3-54-2	131,4	179,644	48,244	205,63	4837,41	3,4
Узел-3-55-13	125,68	179,638	53,958	189,7	3137,85	3,4
Узел-3-55-20-6	133,44	179,195	45,755	212,91	3541,88	3,4
Узел-3-55-4-1	132,76	179,649	46,889	307,82	5252,98	3,4
Узел-3-55-53	105,64	153,542	47,902	60,75	2847,3	2
Узел-3-55-58	101,61	154,354	52,744	57,65	2688,64	2
Узел-3-55-60	100,33	154,813	54,483	56,94	2638,76	2
Узел-3-55-65	97,41	156,549	59,139	53,46	2369,45	2
Узел-3-55-67	94,93	159,108	64,178	50,78	2191,23	2
Узел-3-55-72-1	93,56	159,343	65,783	50	2119,67	2
Узел-3-55-9	127,77	179,629	51,859	271,11	5136,65	3,4
Узел-3-55-9-4	123,25	179,515	56,265	240,95	5013,71	3,4
Узел-3-55-9-5	123,16	179,512	56,352	240,97	5014,09	3,4
Узел-3-57-1	138,92	165,217	26,297	218,69	5228,35	3,4
Узел-3-58	137,26	179,567	42,307	214,76	5029,84	3,4
Узел-3-59-1-101-1	119,16	176,557	57,397	288,59	1529,15	7
Узел-3-59-1-11	80,66	167,479	86,819	231,74	3883,38	6
Узел-3-59-1-16	84,09	167,427	83,337	198,85	4241	6
Узел-3-59-1-18-7	93,02	166,802	73,782	530,78	6722,4	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-3-59-1-20-30	101,75	166,643	64,893	314,09	5934,45	6
Узел-3-59-1-20-37	102,09	166,873	64,783	337,26	6126,47	6
Узел-3-59-1-20-39-2	104,02	166,607	62,587	373,58	6443,61	6
Узел-3-59-1-31-1	115,01	167,031	52,021	236,91	5012,77	6
Узел-3-59-1-35-1	110,41	158,836	48,426	250,19	5207,72	6
Узел-3-59-1-36	110,81	167,007	56,197	250,7	5198,39	6
Узел-3-59-1-6	73,7	167,621	93,921	192,49	3248,13	6
Узел-3-59-1-7	75,79	167,57	91,78	206,2	3475,51	6
Узел-3-59-1-71-14	120,97	176,566	55,596	49,36	1146,47	7
Узел-3-59-1-9	77,88	167,5	89,62	224,26	3765,65	6
Узел-3-59-1-99	120,96	176,565	55,605	50,36	1152,98	7
Узел-3-59-22-24-1	118,34	176,401	58,061	602,83	9841,14	3,4
Узел-3-59-22-25-7	113,59	176,537	62,947	862,01	10248,96	3,4
Узел-3-59-22-25-9	114,25	176,087	61,837	853,62	10259,19	3,4
Узел-3-59-22-27-5	122,75	176,585	53,835	546,12	9635,49	3,4
Узел-3-59-25	114,16	177,383	63,223	521,42	9311,3	3,4
Узел-3-59-28-16-1	123,49	176,549	53,059			
Узел-3-59-28-21-3	119,79	141,737	21,947	281,32	9386,27	3
Узел-3-59-28-31	109,39	176,544	67,154	2215,29	10542,81	3,4
Узел-3-59-46-1	120,81	176,003	55,193	766,98	10473,33	3,4
Узел-3-59-46-2	120,82	175,971	55,151	773,43	10519,22	3,4
Узел-3-59-49	122,39	176,003	53,613	747,14	10472,12	3,4
Узел-3-59-54-1	120,37	143,347	22,977	364,54	9854,94	3
Узел-3-6	166,32	180,671	14,351	47,68	1239,84	3,4
Узел-3-61	136,08	179,512	43,432	217,74	5106,05	3,4
Узел-3-78-19-12	106,46	147,191	40,731	387,71	6863,83	3,4
Узел-3-78-19-4	114,03	159,557	45,527	344,26	6552,49	3,4
Узел-3-78-26-1	113,71	160,722	47,012	360,09	6546,07	3,4
Узел-3-78-26-7	113,97	160,721	46,751	453,33	6688,83	3,4
Узел-3-78-39-6	101,23	154,395	53,165	437,45	7075,97	3,4
Узел-3-78-40-9	106,92	160,698	53,778	457,53	6946,34	3,4
Узел-3-78-48-5	95,48	158,704	63,224	347,23	4265,94	3,4
Узел-3-78-49-6	104,77	159,006	54,236	351,12	4294,92	3,4
Узел-3-78-52	97,51	159,875	62,365	347,01	4228,25	3,4
Узел-3-78-55	97,23	159,778	62,548	348,53	4262,89	3,4
Узел-3-78-57	97,86	159,751	61,891	349,02	4273,41	3,4
Узел-3-78-58	89,58	159,623	70,043	351,75	4329,34	3,4
Узел-3-78-60	92,17	159,545	67,375	354,08	4371,79	3,4
Узел-3-78-61	92,3	158,886	66,586	354,42	4384,16	3,4
Узел-3-78-69	94,31	152,207	57,897	360,66	4505,91	3,4
Узел-3-78-9	115,34	179,253	63,913	321,19	6332,92	3,4
Узел-3-8	162,4	180,659	18,259	65,79	1432,31	3,4
Узел-3-8-1	162,14	201,686	39,546	43,06	1309,41	4
Узел-3-8-8	153,14	200,35	47,21	83,01	1523,29	4
Узел-3-85	119,02	179,289	60,269	308,19	5917,92	3,4
Узел-3-88	116,86	179,287	62,427	320,03	5966	3,4
Узел-3-9	162,28	180,658	18,378	66,4	1438,82	3,4
Узел-4-102-5	72,17	131,332	59,162	382,8	5093,01	2
Узел-4-103-7	68,74	131,91	63,17	120,28	4694,45	2
Узел-4-105-17-24-1	79,99	131,225	51,235	667,89	7209,83	2
Узел-4-105-22-29	74,12	130,977	56,857	356,71	7426,67	2
Узел-4-105-22-33	72,86	130,961	58,101	427,03	7554,33	2
Узел-4-105-39-12	85,72	131,194	45,474			

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-105-4-1	72,3					
Узел-4-105-42	81,24	131,25	50,01	361,57	7714,61	2
Узел-4-105-5	72,66	131,571	58,911	146,08	4523,24	2
Узел-4-105-6-1	72,6	131,571	58,971	152,05	4529,28	2
Узел-4-105-7-1	72,9	129,447	56,547	151,66	4628,19	2
Узел-4-108-6-13	71,98	131,147	59,167	164,25	4889,55	2
Узел-4-108-6-2	71,78	124,965	53,185	166,17	4934,1	2
Узел-4-108-6-20	71,69	130,19	58,5	165,49	4948,62	2
Узел-4-108-6-21	71,58	130,056	58,476	165,73	4958,63	2
Узел-4-108-6-3	71,59	123,31	51,72	166,37	4947,5	2
Узел-4-108-6-31	71	129,722	58,722	166,86	4993,44	2
Узел-4-108-6-32	71,01	129,66	58,65	169,36	5029,07	2
Узел-4-108-6-33	71	128,695	57,695	169,86	5047,16	2
Узел-4-108-6-34	71,04	129,594	58,554	170,77	5051,87	2
Узел-4-108-6-35	71,08	129,582	58,502	171,22	5057,82	2
Узел-4-108-6-37	72	128,08	56,08	172,88	5095,36	2
Узел-4-108-6-4	71,33	121,893	50,563	166,66	4963,93	2
Узел-4-108-6-5	71,15	121,126	49,976	166,97	4977,75	2
Узел-4-108-6-6	71,03	120,526	49,496	167,54	4996,72	2
Узел-4-108-6-7	71,04	120,397	49,357	167,94	5005,69	2
Узел-4-108-6-8	71,09	120,37	49,28	169	5017,44	2
Узел-4-109	71,07	131,538	60,468	151,51	4622,69	2
Узел-4-109-3-2	71,01	131,168	60,158	164	4767,14	2
Узел-4-109-3-3	71,18	131,152	59,972	165,32	4779,19	2
Узел-4-109-3-4	71,38	131,149	59,769	167,9	4790,91	2
Узел-4-109-4	71,1	131,531	60,431	159,68	4690,44	2
Узел-4-109-7	71,15	128,906	57,756	177,25	4849,12	2
Узел-4-109-9-2	71,29	128,577	57,287	189,45	4966,26	2
Узел-4-109-9-3	71,08	127,909	56,829	189,83	4995,72	2
Узел-4-109-9-5	71,02	127,118	56,098	190,96	5035,63	2
Узел-4-109-9-6	71,64	126,913	55,273	192,08	5061,09	2
Узел-4-109-9-8	72,64	126,824	54,184	196,4	5105,88	2
Узел-4-109-9-9	72,73	126,822	54,092	197,71	5111,88	2
Узел-4-11	130,37	180,583	50,213	73,87	1498,52	3,4
Узел-4-118	70,99	131,434	60,444	197,01	5080,88	2
Узел-4-118-1	72,13	128,762	56,632	193,22	5084,86	2
Узел-4-121-10-3	71,11	83,204	12,094	207,39	5303,12	2
Узел-4-121-10-5	71,09	81,387	10,297	207,85	5323,69	2
Узел-4-121-11	71,43	83,748	12,318	205,39	5245,12	2
Узел-4-121-12	71,21	80,577	9,367	205,94	5281,02	2
Узел-4-121-3	72,28	126,203	53,923	204,62	5141,9	2
Узел-4-121-4	71,09	107,101	36,011	204,83	5176,71	2
Узел-4-121-5	71,16	101,746	30,586	204,89	5187,36	2
Узел-4-121-6	71,2	98,759	27,559	204,94	5193,87	2
Узел-4-121-9	71,15	84,569	13,419	206,67	5279,28	2
Узел-4-123-2	72,55	128,902	56,352	352,5	5277,38	2
Узел-4-124-3	71,24	131,452	60,212	231,92	5422,74	2
Узел-4-124-8-2	71,64	131,478	59,838	253,9	5411,02	2
Узел-4-124-8-3	71,74	131,477	59,737	263,09	5431,92	2
Узел-4-127-25-1	75,13	131,43	56,3	420,63	6192,51	2
Узел-4-127-25-19	74,97	131,401	56,431	467,56	6333,75	2
Узел-4-127-25-2	75,03	131,423	56,393	422,9	6208,66	2
Узел-4-127-25-4	74,77	131,415	56,645	426,85	6231,99	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-127-25-5	74,69	131,414	56,724	427,47	6235,32	2
Узел-4-127-25-6	74,9	131,408	56,508	431,16	6255	2
Узел-4-127-25-7	74,89	131,405	56,515	433,21	6265,97	2
Узел-4-127-26	75,29	131,439	56,149	419,16	6177,59	2
Узел-4-127-34	76,95	131,404	54,454	467,83	6333,2	2
Узел-4-127-7	73,3	131,071	57,771	285,18	5699,33	2
Узел-4-128	71,34	131,452	60,112	232,26	5424,78	2
Узел-4-131-1	72,92	131,414	58,494	235,97	5446,37	2
Узел-4-133	73,28	131,448	58,168	256,51	5552,2	2
Узел-4-135	73,25	131,448	58,198	257,1	5558,36	2
Узел-4-135-19	79,12	131,376	52,256	552,2	6399,43	2
Узел-4-135-21	76,69	131,437	54,747	808,8	6488,22	2
Узел-4-135-21-11	84,02	131,386	47,366	709,57	6868,78	2
Узел-4-135-21-14	84,27	131,325	47,055	732,6	6972,74	2
Узел-4-136-1	73,21	131,436	58,226	258,7	5569,96	2
Узел-4-138-1	74,38	131,224	56,844	280,91	5699,99	2
Узел-4-142-1	75,28	131,375	56,095	305,54	5861,3	2
Узел-4-143	76,92	131,439	54,519	321,87	5884,29	2
Узел-4-147-5	79,37	131,417	52,047	415,22	6272,1	2
Узел-4-162	76,16	131,427	55,267	561,28	6588,72	2
Узел-4-170-1	74,93	129,407	54,477	796,35	6920,44	2
Узел-4-18	119,75	180,539	60,789	103,67	1898,52	3,4
Узел-4-22-1	114,5	180,058	65,558	158,19	2625,56	3,4
Узел-4-22-15	111,53	178,002	66,472	174,2	2897,51	3,4
Узел-4-22-19	109,97	178,657	68,687	179,37	2941,86	3,4
Узел-4-22-9	110,04	179,906	69,866	166,54	2771,35	3,4
Узел-4-23-12	97,41	180,013	82,603	412,68	3251,86	3,4
Узел-4-23-17-1	99,95	178,849	78,899	613,95	3376,72	3,4
Узел-4-23-18-1	104,15	138,322	34,172	205,19	2476,23	2
Узел-4-23-2-8	111,75	179,95	68,2	185,73	3040,01	3,4
Узел-4-23-21-15-15	101,59	134,063	32,473	57,65	2690,55	2
Узел-4-23-21-15-9	95,26	133,017	37,757	94,92	2911,76	2
Узел-4-23-21-3-1	88,65	135,493	46,843	55,37	2573,79	2
Узел-4-23-22	88,21	138,153	49,943	53,82	2478,07	2
Узел-4-23-28	85,2	137,766	52,566	63,65	2626,7	2
Узел-4-23-36-17	93,33	130,435	37,105	74,34	2842,21	2
Узел-4-23-36-22-10	96,69	133,465	36,775	68,03	2790,75	2
Узел-4-23-36-22-7	99,05	130,328	31,278	74,18	2883,02	2
Узел-4-23-36-25	99,96	135,109	35,149	74,23	3608,92	2
Узел-4-23-36-39	103,73	133,689	29,959	76,52	2934,64	2
Узел-4-23-36-57	98,78	132,163	33,383	80,64	2876,9	2
Узел-4-23-36-62	96,82	133,485	36,665	59,38	2761,63	2
Узел-4-23-36-73-3	87,9	133,443	45,543	74,55	3076,04	2
Узел-4-23-36-75	89,19	133,349	44,159	71,14	3063,31	2
Узел-4-23-36-76	87,67	132,902	45,232	72,54	3094,47	2
Узел-4-23-36-83	81,61	133,036	51,426	81,24	3208,07	2
Узел-4-23-36-9	92,32	133,683	41,363	59,76	2716,73	2
Узел-4-23-37-4	74,17	126,067	51,897	233,81	3117,75	2
Узел-4-23-40-1	87,54	131,726	44,186	62,27	2938,62	2
Узел-4-23-46-1	87,37	127,919	40,549	65,21	3105,62	2
Узел-4-23-56-2	79,97	132,76	52,79	91,12	3409,95	2
Узел-4-23-58	72,46	132,588	60,128	70,7	3409,43	2
Узел-4-23-58-1	72,52	132,578	60,058	70,85	3415,58	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-23-58-4	72,65	132,544	59,894	74,99	3461,75	2
Узел-4-23-58-5	71,31	132,488	61,178	73,75	3508,73	2
Узел-4-23-65	72,74	132,474	59,734	80,38	3621,72	2
Узел-4-23-82-13	70,51	130,487	59,977	114,17	4277,53	2
Узел-4-23-82-7	70,83	131,427	60,597	104,28	4120,12	2
Узел-4-23-85-1	72,03	130,997	58,967	103,54	4161,75	2
Узел-4-23-86-12	70,6	109,918	39,318	109,86	4459,68	2
Узел-4-23-86-13	69,93	109,151	39,221	110,4	4484,19	2
Узел-4-23-86-14	69,76	108,632	38,872	110,9	4504,63	2
Узел-4-23-86-16	69,59	108,188	38,598	111,5	4526,63	2
Узел-4-23-86-17	69,45	107,918	38,468	112,05	4544,01	2
Узел-4-23-86-18	69,2	107,761	38,561	112,55	4557,68	2
Узел-4-23-86-19	69,17	107,602	38,432	113,41	4577,39	2
Узел-4-23-86-20	69,12	107,508	38,388	114,4	4595,26	2
Узел-4-23-86-21	69,29	107,451	38,161	115,78	4614,22	2
Узел-4-23-86-22	69,68	107,424	37,744	117,88	4633,36	2
Узел-4-23-86-23	70,03	107,42	37,39	121,83	4651,34	2
Узел-4-23-91-2	71,13	129,729	58,599	125,11	4445,4	2
Узел-4-24-1	115,35	179,545	64,195	162,41	2694,69	3,4
Узел-4-27-1	119,05	179,883	60,833	237,9	2975,18	3,4
Узел-4-27-14	133,33	179,193	45,863	209,08	3530,87	3,4
Узел-4-27-4-16	111,74	179,949	68,209	186,53	3045,01	3,4
Узел-4-27-4-2	122,44	178,195	55,755	179,82	2961,31	3,4
Узел-4-27-4-21-1	109,35	179,856	70,506	295,13	3472,97	3,4
Узел-4-27-4-62	89,29	137,31	48,02	247,58	2934,63	2
Узел-4-27-7-28	117,73	159,843	42,113	209,14	3667,92	3,4
Узел-4-27-7-38	109,25	139,878	30,628	68,79	3280,08	2
Узел-4-27-9	130,4	179,319	48,919	195,92	3330,07	3,4
Узел-4-38	124,32	162,076	37,756	106,47	3376,47	2
Узел-4-43	137,09	161,457	24,367	117,03	3805,07	2
Узел-4-45	136,65					
Узел-4-46-1	130,76	161,082	30,322	123,5	4088,43	2
Узел-4-46-2	137,06	161,458	24,398	116,63	3799,73	2
Узел-4-46-3	131,94	161,862	29,922	112,41	3585,42	2
Узел-4-47-5-2	119,78	179,248	59,468	308,92	5982,96	3,4
Узел-4-47-5-7	119,73	176,469	56,739	304,78	6007,79	3,4
Узел-4-49	121,71	160,77	39,06	132,31	4458,47	2
Узел-4-49-1	121,58	160,77	39,19	133,06	4462,59	2
Узел-4-49-21-1	94,51	151,611	57,101	27,54	945,9	9
Узел-4-49-21-1-1	84,81	151,461	66,651	47,71	1292,9	9
Узел-4-49-21-15	101,86	150,96	49,1	64,99	1404,81	9
Узел-4-49-21-18-1	102	151,039	49,039	76,67	1405,43	9
Узел-4-49-21-3	94,65	151,609	56,959	32,65	987,04	9
Узел-4-49-21-45	104,98	149,32	44,34	25,94	972,88	9
Узел-4-5	152,05	180,69	28,64	55,5	819,58	3,4
Узел-4-51-1	121,11	160,618	39,508	134,35	4511,12	2
Узел-4-52-5-1	118,6	165,051	46,451	292,02	5959,14	3,4
Узел-4-56	108,92	160,519	51,599	154,34	5012,66	2
Узел-4-56-2	113,86	160,502	46,642	158,74	5045,27	2
Узел-4-56-3	114,44	160,497	46,057	162,28	5064,16	2
Узел-4-56-4	114,76	160,495	45,735	167,67	5083,32	2
Узел-4-6-3	144,24	181,103	36,863	7,25	520,2	4
Узел-4-60-1	106,21	159,096	52,886	166,36	5322,75	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-60-2	106,44	158,953	52,513	166,51	5328,19	2
Узел-4-60-3	106,68	158,809	52,129	166,81	5336,69	2
Узел-4-60-4	106,49	158,662	52,172	167,52	5351,87	2
Узел-4-60-5	105,75	158,504	52,754	170,03	5387,48	2
Узел-4-64-1	102,47	160,72	58,25	277,52	3946,31	3,4
Узел-4-64-12	99,87	160,716	60,846	355,84	4173,23	3,4
Узел-4-64-2	102,47	160,297	57,827	175,63	5532,95	2
Узел-4-65	102,31	160,285	57,975	176,74	5559,75	2
Узел-4-69	100,38	160,262	59,882	179,2	5618,12	2
Узел-4-7	139,59	180,67	41,08	15,18	706,04	3,4
Узел-4-71	97,75	160,244	62,494	181,2	5664,63	2
Узел-4-79-13-1	72,04	128,196	56,156	115,92	4021,62	2
Узел-4-79-13-3	74,83	125,637	50,807	118,05	4099,35	2
Узел-4-79-15	73,04	132,089	59,049	108,28	3920,19	2
Узел-4-79-17-10	71,76	76,426	4,666	91,38	4193,52	2
Узел-4-79-17-22	69,39	132,408	63,018	105,9	3935,69	2
Узел-4-79-17-7	70,71	125,789	55,079	81,51	3772,59	2
Узел-4-79-17-8	72,02	76,548	4,528	90,05	4173,32	2
Узел-4-79-2	81,4	132,312	50,912	94,87	3339,59	2
Узел-4-79-22-2	71,28	129,087	57,807	90,77	3992,43	2
Узел-4-79-22-4	71,98	122,046	50,066	92,74	4087,73	2
Узел-4-79-22-7	72,67	111,371	38,701	94,03	4175,4	2
Узел-4-79-23-2	70,68	131,823	61,143	92,53	4026,38	2
Узел-4-79-25	70,62	132,218	61,598	94,07	4061,94	2
Узел-4-79-27-1	71,73	131,811	60,081	98,27	4165,17	2
Узел-4-79-31	71,36	132,184	60,824	97,38	4148,49	2
Узел-4-79-36-1	69,01	131,114	62,104	105,2	4357,45	2
Узел-4-79-36-2	69,18	128,527	59,347	106,22	4408,38	2
Узел-4-79-37-2	68,88	119,787	50,907	106,75	4450,34	2
Узел-4-79-37-3	68,59	117,834	49,244	107,16	4472,99	2
Узел-4-79-37-4	68,4	117,26	48,86	107,39	4483,32	2
Узел-4-79-37-5	69,04	115,962	46,922	108,62	4524,41	2
Узел-4-79-37-5	69,78	115,563	45,783	109,87	4552,22	2
Узел-4-79-37-6	70	115,494	45,494	112,52	4581,66	2
Узел-4-79-38-1	70,12	130,716	60,596	109,38	4461,64	2
Узел-4-79-38-3	69,98	122,706	52,726	110,48	4518,01	2
Узел-4-79-38-4	70,05	131,999	61,949	110,67	4485,92	2
Узел-4-79-38-5	70,13	131,98	61,85	111,28	4507,87	2
Узел-4-79-4	80,58	132,313	51,733	87,47	3293,28	2
Узел-4-79-43-12	71,32	130,571	59,251	170,13	5111,36	2
Узел-4-79-43-2	70,56	131,221	60,661	125,43	4828,41	2
Узел-4-79-44-12	69,7	129,566	59,866	138,44	5027,98	2
Узел-4-79-44-14	69,97	128,004	58,034	139,24	5057,26	2
Узел-4-79-44-19	70,27	110,556	40,287	153,62	5271,29	2
Узел-4-79-44-20	70,01	109,458	39,448	154,19	5291,89	2
Узел-4-79-44-21	68,41	131,546	63,136	154,07	5170,24	2
Узел-4-79-44-25-1	70	131,226	61,226	172,06	5324,3	2
Узел-4-79-44-25-3	70,14	156,465	86,325	228,8	7242,61	3
Узел-4-79-44-26	70,71	131,206	60,496	174,37	5336,21	2
Узел-4-79-44-31	70,91	131,085	60,175	155,75	4704,58	2
Узел-4-79-44-33	70,28	130,386	60,106	157,55	4746,55	2
Узел-4-79-44-35	70,3	130,122	59,822	159,97	4792,51	2
Узел-4-79-44-36	70,48	130,543	60,063	159,75	4784,62	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-4-79-44-9	68,98	123,468	54,488	140,82	5142,48	2
Узел-4-79-45-1	70,81	129,628	58,818	132,87	4989,35	2
Узел-4-79-45-10	71,14	129,616	58,476	141,64	5182,19	2
Узел-4-79-45-2	70,99	128,991	58,001	133,2	5001,29	2
Узел-4-79-45-4	71,58	130,325	58,745	137,63	5103,86	2
Узел-4-79-45-5	71,83	129,954	58,124	138,38	5127,76	2
Узел-4-79-45-6	71,88	129,785	57,905	138,91	5142,44	2
Узел-4-79-45-7	71,86	129,747	57,887	139,12	5147,13	2
Узел-4-79-45-8	71,93	129,662	57,732	140,01	5163,33	2
Узел-4-79-47	71,36	131,788	60,428	146,22	5222,61	2
Узел-4-79-52-7	72,26	131,736	59,476	331,21	5735,26	2
Узел-4-79-52-8	72,22	129,02	56,8	331,63	5758,21	2
Узел-4-79-52-9	72,62	121,997	49,377	335,25	5889,86	2
Узел-4-79-54-1	70,99	131,685	60,695	181,1	5824,44	2
Узел-4-79-54-2	68,93	131,576	62,646	181,83	5859,04	2
Узел-4-79-55-1	70,02	131,551	61,531	580,3	6341,66	2
Узел-4-79-7	79,38	132,319	52,939	70,74	3154,57	2
Узел-4-8	126,59	180,641	54,051	34,47	966,58	3,4
Узел-4-81	80,4	132,292	51,892	102,51	3428,84	2
Узел-4-84	76,16	132,165	56,005	109,69	3593,86	2
Узел-4-92	73,24	132,05	58,81	116,18	3780,58	2
Узел-4-92-15-4	70,38	125,043	54,663	168,06	4261,53	2
Узел-4-92-15-5	70,29	124,184	53,894	168,51	4277,64	2
Узел-4-92-2	73,23	131,242	58,012	117,46	3786,38	2
Узел-4-92-26	71,8	125,856	54,056	162,93	4360,6	2
Узел-4-92-31	79,29	125,543	46,253	168,69	4427,46	2
Узел-4-92-7	74,37	132,03	57,66	153,05	4016,99	2
Узел-5-1-1	155,82	180,736	24,916	13,98	313,3	3
Узел-5-1-11-1	166,06	202,051	35,991	51,95	1115,05	4
Узел-5-1-2	170,16	203,053	32,893	12,35	396,54	4
Узел-5-1-8	168,39	202,5	34,11	31,06	902,77	4
Узел-5-2-103	93,74	147,759	54,019	49,85	2173,52	2
Узел-5-2-107	92,17	135,749	43,579	50,79	2264,78	2
Узел-5-2-108	91,22	134,35	43,13	51,51	2291,01	2
Узел-5-2-112	96,78	137,85	41,07	52,48	2378,51	2
Узел-5-2-115	97,62	135,96	38,34	54,85	2507,18	2
Узел-5-2-116	97,48	134,476	36,996	57,07	2581,53	2
Узел-5-2-139	82,66	132,028	49,368	65,96	3088,44	2
Узел-5-2-149-4	72,58	130,721	58,141	83,24	3445,7	2
Узел-5-2-149-6	71,91	130,618	58,708	88,6	3498,34	2
Узел-5-2-152	72,29	130,303	58,013	82,78	3416,12	2
Узел-5-2-156-16	69,69	123,136	53,446	95,03	3795,02	2
Узел-5-2-156-27	69,39	124,931	55,541	119,22	3944,11	2
Узел-5-2-159-1	70,86	131,634	60,774	173,42	3642,15	2
Узел-5-2-159-2	70,76	131,615	60,855	173,88	3648,37	2
Узел-5-2-159-3	70,43	131,297	60,867	174,87	3670,55	2
Узел-5-2-162	70,19	128,199	58,009	279,56	5183,7	2
Узел-5-2-166-1	65,23	129,793	64,563	151,58	5120,77	2
Узел-5-2-166-2	65,02	129,591	64,571	152,55	5141,54	2
Узел-5-2-166-3	67,59	129,488	61,898	154,2	5164,93	2
Узел-5-2-17-16	138,56	185,508	46,948	6,84	517,91	4
Узел-5-2-17-25	137,46	184,117	46,657	11,17	666,54	4
Узел-5-2-17-36-1	139,56	182,627	43,067	24,78	951,54	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

Узел-5-2-17-36-16-1	115,93	181,15	65,22	35,57	1231,77	4
Узел-5-2-17-36-24	116,8	180,494	63,694	38,62	1286,56	4
Узел-5-2-17-36-28	115,51	179,434	63,924	44,58	1371,53	4
Узел-5-2-17-36-3	147,16	182,595	35,435	42,74	1069,65	4
Узел-5-2-17-36-30-1	113,74	181,594	67,854	51,01	1389,77	4
Узел-5-2-17-36-30-16	104,34	181,506	77,166	135,92	1643,62	4
Узел-5-2-17-36-30-17	103,62	181,507	77,887	133,54	1635,46	4
Узел-5-2-17-36-31-1	113,46	175,539	62,079	50,96	1429,02	4
Узел-5-2-17-36-31-2	111,86	174,32	62,46	51,59	1451,87	4
Узел-5-2-171-1	69,2	129,713	60,513	134,03	4939,4	2
Узел-5-2-178-1	71,07	129,706	58,636	135,46	4993,08	2
Узел-5-2-178-2	70,54	129,361	58,821	136,82	5017,9	2
Узел-5-2-182-1	71,55	125,961	54,411	146,83	5179,91	2
Узел-5-2-182-2	71,96	124,754	52,794	147,45	5202,54	2
Узел-5-2-190-17-1	71	130,704	59,704	154,76	5318,45	2
Узел-5-2-194-1	71,12	131,114	59,994	164,26	5442	2
Узел-5-2-194-10-1	70,86	130,878	60,018	186,92	5705,41	2
Узел-5-2-194-12	70,78	130,926	60,146	192,67	5720,22	2
Узел-5-2-194-13	70,89	130,924	60,034	194,79	5730,99	2
Узел-5-2-194-18	70,99	130,923	59,933	205,03	5755,6	2
Узел-5-2-194-22	72,05	128,194	56,144	234,73	5326,09	2
Узел-5-2-194-23	72,01	131,294	59,284	217,21	5222,65	2
Узел-5-2-194-6	70,88	115,683	44,803	175,94	5641,02	2
Узел-5-2-194-7	70,78	110,735	39,955	176,43	5668,97	2
Узел-5-2-194-9	70,5	130,938	60,438	181,31	5655,64	2
Узел-5-2-199-1	71,03	100,734	29,704	178,23	5592,79	2
Узел-5-2-199-4	70,94	96,061	25,121	187,3	5663,19	2
Узел-5-2-199-5	70,95	96,06	25,11	190,21	5673,54	2
Узел-5-2-27-10	124,01	183,496	59,486	15,12	816,96	4
Узел-5-2-27-19	125,58	183,106	57,526	21,45	982,48	4
Узел-5-2-27-44	121,87	181,916	60,046	46,79	1563,33	4
Узел-5-2-31-6	134,65	189,353	54,703	29,6	767,22	4
Узел-5-2-31-7	134,6	189,53	54,93	28,53	742,9	4
Узел-5-2-31-8	134,67	189,676	55,006	27,66	722,93	4
Узел-5-2-31-9	134,7	189,833	55,133	26,71	701,35	4
Узел-5-2-38-35	116,37	182,289	65,919	103,61	1459,27	4
Узел-5-2-65	116,33	154,607	38,277	62,2	2873,49	2
Узел-5-2-65-100	72,02	131,698	59,678	92,26	3579,65	2
Узел-5-2-65-38	78,54	140,512	61,972	66,93	3270,91	2
Узел-5-2-65-47	82,61	137,58	54,97	86,76	3536,95	2
Узел-5-2-65-5	116,32	154,549	38,229	62,44	2884,61	2
Узел-5-2-65-59	82,31	122,041	39,731	131,26	4013,72	2
Узел-5-2-65-60	81,45	113,531	32,081	131,82	4054,46	2
Узел-5-2-65-61	86,08	105,642	19,562	133,04	4121,11	2
Узел-5-2-65-74	72,22	132,539	60,319	216,94	3837,29	2
Узел-5-2-65-95	72,12	132,538	60,418	84,59	3512,79	2
Узел-5-2-69	116,19	156,037	39,847	58,86	2669,61	2
Узел-5-2-80	76,59	158,709	82,119	52,81	2296,14	2
Узел-5-2-89	92,27	160,364	68,094	49,15	2068,6	2

Таблица 6 – Результаты гидравлического расчета гидрантов перспективной водопроводной сети МО «Город Сарапул».

Наименование колодца	Геодезическая отметка, м	Полный напор, м	Напор, м	Время прохода воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м	Источники
ВК 1-й Дубровский переулок	70,38	131,207	60,827	167,92	5311,56	2
ВК 1-я Дачная улица	131,19	179,168	47,978			
ВК 6-й Зеленый проезд	100,39	176,544	76,154			
ВК 8-й Зеленый проезд	105,72	176,549	70,829			
ВК Красный переулок	117,85	154,943	37,093	61,41	2825,12	2
ВК Путейский переулок	78,07	131,426	53,356			
ВК Школьный проезд	121,27	176,599	55,329	539,52	9590,87	3,4
ВК проезд Метеорологов	119,77	176,55	56,78			
ВК проезд Энергетиков	109,69	176,545	66,855	818,21	10086,67	3,4
ВК ул.2-я Заводская	71,27	131,444	60,174	153,53	5275,66	2
ВК ул.Азина Слобода	79,86	131,253	51,393	642,55	7077,25	2
ВК ул.Выгон	70,55	130,573	60,023			
ВК ул.Дзержинского	71,14	131,8	60,66	128,86	4898,12	2
ВК ул.Железнодорожная	78,41	131,43	53,02	547,91	6360,42	2
ВК ул.Западная	118,83	176,888	58,058	526,22	9440,68	3,4
ВК ул.Казанская	75,52	131,262	55,742			
ВК ул.Ломоносова	71,1	75,915	4,815	207,62	5366,25	2
ВК ул.Мира	78,28	135,715	57,435	231,28	3937,77	6
ВК ул.Пастухова	136,2	179,445	43,245			
ВК ул.Первомайская	92,52	133,985	41,465	70,21	2866,16	2
ВК ул.Путейская	79,3	131,365	52,065	1057,69	7335,11	2
ВК ул.Рабочая	75,14	131,136	55,996	261,06	6888,6	2
ВК ул.Серова	72,64	131,071	58,431			
ВК ул.Тимирязева	147,71	180,547	32,837	138,76	1823,65	4
ВК ул.Фабричная	75,2	131,421	56,221			
ВК-1 1-й Зеленый проезд	124,48	176,592	52,112			
ВК-1 4-й Зеленый проезд	114,73	177,433	62,703			
ВК-1 5-й Зеленый проезд	114,33	176,549	62,219			
ВК-1 ул. Радищева	162,33	180,509	18,179	135,42	2196,46	3,4
ВК-1 ул. Чернышевского	154,67	180,539	25,869	220,74	2069,11	4
ВК-1 ул.Азина	102,63	139,084	36,454	198,9	2412,47	2
ВК-1 ул.Амурская	73,12	131,44	58,32	359,19	5973,58	2
ВК-1 ул.Баржевиков	72,66	131,493	58,833			
ВК-1 ул.Вокзальная	84,02	131,382	47,362	728,14	6932,19	2
ВК-1 ул.Гагарина	124,66	160,983	36,323	220,74	3805,09	3,4
ВК-1 ул.Гоголя	71,5	129,134	57,634			
ВК-1 ул.Горького	127,11	162,721	35,611	187,24	3223,97	3,4
ВК-1 ул.Дубровская	71,08	131,893	60,813	121,56	4739,7	2
ВК-1 ул.Ефима Колчина	135,9	181,442	45,542	51,13	1387,68	4
ВК-1 ул.Интернациональная	120,54	179,295	58,755	256,99	5791,41	3,4
ВК-1 ул.К.Маркса	98,24	156,128	57,888	55,02	2500,12	2
ВК-1 ул.Комсомольская	73,24	131,447	58,207	257,52	5560,83	2
ВК-1 ул.Кормченкина	131,31	176,065	44,755			
ВК-1 ул.Красноармейская	120,75	182,323	61,573	285,5	1322,4	4
ВК-1 ул.Красноперова	132,34	179,986	47,646	232,56	2511,77	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-1 ул.Крылова	71,17	131,178	60,008	345,46	5027,68	2
ВК-1 ул.Куйбышева	72,96	131,446	58,486	288,32	5694,29	2
ВК-1 ул.Курченко	126,74	176,01	49,27			
ВК-1 ул.Ленина	78,83	131,434	52,604	864,53	6607,94	2
ВК-1 ул.Мира	160,46	180,523	20,063	127,29	2226,41	3,4
ВК-1 ул.Морозова	126,87	176,537	49,667	575,79	9831,76	3,4
ВК-1 ул.Мысовская	116,89	181,692	64,802	39,14	1279,58	4
ВК-1 ул.Пионерская	131,28	183,791	52,511	10,74	699,08	4
ВК-1 ул.Полевая	144,59	179,761	35,171	75,76	1949,66	3,4
ВК-1 ул.Пролетарская	100,55	158,473	57,923	436,75	7041,89	3,4
ВК-1 ул.Пугачева	113,69	160,722	47,032			
ВК-1 ул.Раскольникова	164,91	180,641	15,73	44,97	632,19	3
ВК-1 ул.С.Раина	97,39	160,65	63,26	371,59	4176,22	3,4
ВК-1 ул.Седельникова	122,83	179,767	56,937	199,51	4672,56	3,4
ВК-1 ул.Советская	117,93	179,943	62,013			
ВК-1 ул.Толстого	97,75	167,105	69,355			
ВК-1 ул.Труда	72,52	132,547	60,027			
ВК-1 ул.Тургенева	115,22	159,291	44,071			
ВК-1 ул.Уральская	96,46	166,977	70,517			
ВК-10 ул.Красноармейская	68,68	132,07	63,39			
ВК-11 ул.Красноармейская	70,19	132,024	61,834			
ВК-12 ул.Красноармейская	70,84	130,954	60,114	176,31	5611,93	2
ВК-2 1-й Зеленый проезд	125,78	176,561	50,781			
ВК-2 4-й Зеленый проезд	116,64	177,035	60,395	523,62	9380,45	3,4
ВК-2 5-й Зеленый проезд	111,03	176,545	65,515			
ВК-2 ул. Радищева	159,92	180,456	20,536	147,22	2324,85	3,4
ВК-2 ул. Азина	77,97	131,453	53,483			
ВК-2 ул.Амурская	71,95	131,441	59,491			
ВК-2 ул.Баржевиков	74,11	131,441	57,331	361,35	5981,36	2
ВК-2 ул.Вокзальная	82,33	130,61	48,28			
ВК-2 ул.Гагарина	100,43	133,451	33,021			
ВК-2 ул.Гоголя	84,17	131,891	47,721			
ВК-2 ул.Горького	118,43	159,885	41,455	201,76	3594,2	3,4
ВК-2 ул.Дзержинского	70,42	131,767	61,347	153,08	5342,7	2
ВК-2 ул.Достоевского	129,16	180,032	50,872	149,05	2122,29	3,4
ВК-2 ул.Дубровская	71,91	131,516	59,606			
ВК-2 ул.Ефима Колчина	98,34	159,693	61,353	349,25	4277,65	3,4
ВК-2 ул.Интернациональная	106,71	160,355	53,645	169,93	5394,55	2
ВК-2 ул.К.Маркса	85,55	133,29	47,74			
ВК-2 ул.Комсомольская	78,02	131,428	53,408	413,3	6307,02	2
ВК-2 ул.Кормченкина	131,38	176,028	44,648			
ВК-2 ул.Красноармейская	118,27	182,323	64,053	44,61	1181,07	4
ВК-2 ул.Красноперова	132,76	180,014	47,254	185,61	2274,41	3,4
ВК-2 ул.Крылова	71,03	131,178	60,148			
ВК-2 ул.Курченко	123,04	176,003	52,963	738,37	10459,86	3,4
ВК-2 ул.Ленина	76,62	129,854	53,234	674,26	6471,03	2
ВК-2 ул.Мира	155,91	180,432	24,522	142,06	2505,8	3,4
ВК-2 ул.Морозова	127,04	176,549	49,509	668,87	9912,75	3,4
ВК-2 ул.Мысовская	113,98	181,614	67,634	53,94	1388,41	4
ВК-2 ул.Полевая	139	180,047	41,047	66	1773,23	4
ВК-2 ул.Пролетарская	77,14	131,863	54,723	162,15	4109,81	2
ВК-2 ул.Пугачева	104,77	159,006	54,236			
ВК-2 ул.Раскольникова	152,36	199,793	47,433	1,94	153,21	4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-2 ул.Седельникова	119,28	179,989	60,709	174,09	2851,48	3,4
ВК-2 ул.Соболева	135,03	184,006	48,976			
ВК-2 ул.Советская	109,99	179,942	69,952	240,41	3233,94	3,4
ВК-2 ул.Толстого	106,57	167,077	60,507			
ВК-2 ул.Труда	72,31	132,551	60,241	77,52	3452,76	2
ВК-2 ул.Тургенева	111,99	153,217	41,227	246,89	5156,69	6
ВК-2 ул.Уральская	100,64	166,96	66,32			
ВК-3 1-й Зеленый проезд	123,67	176,551	52,881			
ВК-3 4-й Зеленый проезд	117,83	176,575	58,745			
ВК-3 5-й Зеленый проезд	103,7	176,544	72,844			
ВК-3 ул. Кормченкина	120,7	176,003	55,303			
ВК-3 ул.Азина	80,45	131,37	50,92	250,42	6796,31	2
ВК-3 ул.Баржевиков	75,23	131,439	56,209	417,02	6170,67	2
ВК-3 ул.Вокзальная	82,66	131,426	48,766	3358,21	7422,37	2
ВК-3 ул.Горького	106,24	137,993	31,753			
ВК-3 ул.Достоевского	108,45	160,714	52,264			
ВК-3 ул.Интернациональная	72,76	132,322	59,562	106,87	3910,33	2
ВК-3 ул.К.Маркса	72,96	132,032	59,072	81,31	3372,3	2
ВК-3 ул.Комсомольская	76,23	131,427	55,197			
ВК-3 ул.Красноармейская	116,14	182,292	66,152	100,65	1445,6	4
ВК-3 ул.Красноперова	128,87	180,032	51,162	161,58	2754,94	4
ВК-3 ул.Курченко	116,42	176,003	59,583			
ВК-3 ул.Ленина	75,16	131,189	56,029	449,16	6268,5	2
ВК-3 ул.Мира	153,55	180,384	26,834	150,2	2658,12	3,4
ВК-3 ул.Морозова	121,6	176,546	54,946			
ВК-3 ул.Мысовская	103,07	181,61	78,54	186,59	1588,51	4
ВК-3 ул.Пролетарская	72,48	130,177	57,697			
ВК-3 ул.Пугачева	72,35	130,768	58,418			
ВК-3 ул.Радищева	154,47	180,402	25,932	167,18	2506,37	3,4
ВК-3 ул.Раскольников	147,82	193,109	45,289	2,58	247,37	4
ВК-3 ул.Седельникова	114,4	180,057	65,657			
ВК-3 ул.Соболева	134,15	182,174	48,024	40,79	1212,49	4
ВК-3 ул.Советская	90,84	138,466	47,626	241,71	2866,79	2
ВК-3 ул.Труда	72,07	131,513	59,443			
ВК-3 ул.Тургенева	108,89	166,979	58,089			
ВК-4 1-й Зеленый проезд	118,48	176,546	58,066			
ВК-4 4-й Зеленый проезд	106,51	176,544	70,034			
ВК-4 ул. Радищева	151,82	180,372	28,552	171,54	2624,93	3,4
ВК-4 ул.Азина	81,56	131,33	49,77	259,93	6953,15	2
ВК-4 ул.Горького	76,17	133,852	57,682	135,2	2967,98	2
ВК-4 ул.Интернациональная	71,23	132,369	61,139			
ВК-4 ул.К.Маркса	70,02	131,824	61,804	145,77	4991,44	2
ВК-4 ул.Комсомольская	76,79	131,426	54,636	769,74	6852,28	2
ВК-4 ул.Красноперова	125,3	180,049	54,749	117,9	2558,77	4
ВК-4 ул.Морозова	116,89	176,544	59,654			
ВК-4 ул.Мысовская	84,1	162,543	78,443	44,39	1861,49	2
ВК-4 ул.Пионерская	127,56	180,639	53,079			
ВК-4 ул.Пролетарская	70,07	127,565	57,495	91,6	3638,47	2
ВК-4 ул.Пугачева	70,94	131,427	60,487			
ВК-4 ул.Раскольников	139,02	186,283	47,263	4,37	429,79	4
ВК-4 ул.Седельникова	102,58	179,792	77,212			
ВК-4 ул.Труда	71,06	131,286	60,226	136,65	4531,26	2
ВК-4 ул.Тургенева	108,98	166,952	57,972			

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ВК-5 1-й Зеленый проезд	115,65	176,544	60,894	823,77	10263,43	3,4
ВК-5 ул. Радищева	148,94	180,35	31,41	201,36	2797,8	3,4
ВК-5 ул.Азина	82,81	131,284	48,474	273,12	7151,58	2
ВК-5 ул.Интернациональная	71,04	132,411	61,371			
ВК-5 ул.К.Маркса	70,29	131,726	61,436			
ВК-5 ул.Красноармейская	89,17	182,28	93,11	225,46	1758,16	4
ВК-5 ул.Морозова	114,98	176,544	61,564			
ВК-5 ул.Пионерская	127,68	182,588	54,908	31,85	1233,41	4
ВК-5 ул.Пролетарская	70,52	129,367	58,847			
ВК-5 ул.Раскольников	134,49	183,953	49,463	13,72	699,92	4
ВК-5 ул.Седельникова	97,9	180,013	82,113			
ВК-5 ул.Труда	69,58	130,486	60,906			
ВК-5 ул.Тургенева	104,83	166,934	62,104			
ВК-6 1-й Зеленый проезд	108,16	176,544	68,384	2262,21	10553,32	3,4
ВК-6 ул. Радищева	147,28	180,343	33,063	233,65	2921,21	3,4
ВК-6 ул.К.Маркса	70,98	131,477	60,497			
ВК-6 ул.Морозова	108,68	176,544	67,864			
ВК-6 ул.Раскольников	129,79	183,018	53,228	24,29	928,99	4
ВК-7 ул.К.Маркса	70,9	131,084	60,184			
ВК-7 ул.Красноармейская	87,87	133,443	45,573			
ВК-8 ул.Красноармейская	70,97	132,24	61,27			
ВК-9 ул.Красноармейская	70,66	132,16	61,5	99,05	4191,53	2
ВК-9 ул.Раскольников	73,06	132,649	59,589	70,2	3382,45	2
ПГ-1	155,37	180,714	25,344	34,06	558,3	3
ПГ-10	164,4	180,671	16,271	44,84	629,96	3
ПГ-100	114,14	181,614	67,474	50,02	1377,69	4
ПГ-101	114,27	162,899	48,629			
ПГ-102	120,26	180,066	59,806	104,48	1907,64	3,4
ПГ-103	124,43	180,046	55,616	129,82	2037,26	3,4
ПГ-106	128,83	180,033	51,203	147,85	2117,32	3,4
ПГ-107	132,25	180,022	47,772	175,27	2217,17	3,4
ПГ-11	170,49	180,708	10,218			
ПГ-111	142,36	180,246	37,886	141,67	3486,44	3,4
ПГ-118	128,94	180,033	51,093	172,77	4097,8	3,4
ПГ-119	120,92	179,962	59,042	964,24	3208,69	3,4
ПГ-120	120,48	179,964	59,484	201,78	3085,72	3,4
ПГ-121	119,15	179,98	60,83	183,63	2932,56	3,4
ПГ-122	120,64	179,883	59,243	175,66	2912,2	3,4
ПГ-123	118,11	162,373	44,263			
ПГ-124	117,64	180,019	62,379	166,23	2746,54	3,4
ПГ-125	114,71	180,035	65,325	160,14	2656,09	3,4
ПГ-126	114,14	180,007	65,867	160,64	2671,48	3,4
ПГ-127	111,46	180,046	68,586	163,5	2694,69	3,4
ПГ-128	110,31	179,839	69,529	174,39	2875,29	3,4
ПГ-129	109,98	180,015	70,035	177,75	2862,36	3,4
ПГ-13	162,5	202,05	39,55	711,5	1220,8	4
ПГ-130	112,19	178,585	66,395	181,28	2962,78	3,4
ПГ-131	104,91	180,014	75,104	280,43	3058,33	3,4
ПГ-132	102,35	179,792	77,442	339,05	3488,22	3,4
ПГ-133	105,19	179,796	74,606	297,94	3393,99	3,4
ПГ-134	98,41	139,092	40,682	187,87	2319,24	2
ПГ-135	98,27	162,371	64,101	171	2293,63	2
ПГ-136	103,48	139,082	35,602	201,7	2436,09	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-137	94,85	162,371	67,521	91,17	2139,59	2
ПГ-138	92,68	160,27	67,59	49,31	2079,24	2
ПГ-139	89,85	182,28	92,43	221,78	1752,8	4
ПГ-14	166,17	180,669	14,499	50,52	1270,06	3,4
ПГ-140	108,57	182,283	73,713	156,82	1610,84	4
ПГ-141	116,46	182,288	65,828	105,63	1466,66	4
ПГ-142	115,79	182,305	66,515	93,34	1404,81	4
ПГ-143	111,8	182,315	70,515	83,57	1291,67	4
ПГ-145	120,79	182,323	61,533	249,57	1309,51	4
ПГ-146	131,75	183,828	52,078	21,42	825,08	4
ПГ-147	127,11	182,646	55,536	26,48	990,35	4
ПГ-148	122,96	182,328	59,368	42,43	1223,99	4
ПГ-149	101,32	150,474	49,154	65,14	3043,42	2
ПГ-15	161,42	201,627	40,207	44,1	1342,62	4
ПГ-151	83,49	142,62	59,13	66,55	3222,02	2
ПГ-152	74,56	132,434	57,874	126,22	3856,96	2
ПГ-153	74,13	132,435	58,305	119,01	3835,07	2
ПГ-154	74,56	132,544	57,984	96,55	3630,05	2
ПГ-155	85,19	137,544	52,354	57,8	2686,32	2
ПГ-156	88,24	138,43	50,19	260,77	2990,8	2
ПГ-157	88,5	137,724	49,224	54,05	2496,87	2
ПГ-158	99,32	139,068	39,748	226,11	2631,17	2
ПГ-159	104,03	138,346	34,316	228,27	2753,13	2
ПГ-160	108,53	179,941	71,411	281,79	3302,89	3,4
ПГ-161	109,71	179,937	70,227	269,53	3332,4	3,4
ПГ-162	110,72	179,929	69,209	290,82	3418,98	3,4
ПГ-163	110,74	179,944	69,204	222,51	3177,47	3,4
ПГ-164	111,27	179,947	68,677	202,11	3104,54	3,4
ПГ-165	111,94	179,949	68,009	187,65	3048,3	3,4
ПГ-166	118,71	179,943	61,233			
ПГ-167	121,22	179,83	58,61	177,49	2905,6	3,4
ПГ-168	129,39	179,656	50,266	262,53	5122,2	3,4
ПГ-169	131,9	179,651	47,751	286,83	5205,18	3,4
ПГ-17	166,21	180,612	14,402	113,08	1952,51	3,4
ПГ-170	126,09	179,644	53,554			
ПГ-171	132,24	179,61	47,37	213,58	4915,56	3,4
ПГ-172	139,4	162,361	22,961	362,95	3903,7	2
ПГ-173	138,34	161,416	23,076	125,58	3919,19	2
ПГ-174	123,88	160,935	37,055	127,66	4263,32	2
ПГ-175	121,69	160,894	39,204	128,81	4311,74	2
ПГ-176	121,55	179,296	57,745	464,96	5935,43	3,4
ПГ-177	121,86	179,296	57,436	304,63	5876,22	3,4
ПГ-178	121,48	179,314	57,834	246,91	5694,55	3,4
ПГ-179	118,26	179,277	61,017	270,48	5986,79	3,4
ПГ-18	165,39	201,283	35,893	66,79	1847,98	4
ПГ-180	117,08	160,765	43,685			
ПГ-181	116,44	174,476	58,036	310,6	6324,36	3,4
ПГ-182	118,51	179,265	60,755	291,88	6165,03	3,4
ПГ-183	119,47	179,277	59,807	270,95	5898,24	3,4
ПГ-184	120,11	160,704	40,594	138,01	4602,97	2
ПГ-185	120,42	179,294	58,874	257,91	5800,31	3,4
ПГ-186	119,01	160,665	41,655	141,37	4688,15	2
ПГ-187	118,66	179,285	60,625	326,37	5990,19	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-188	120,41	179,28	58,87	285,22	5927,62	3,4
ПГ-189	123,81	179,286	55,476	244,33	5604,26	3,4
ПГ-19	162,8	201,213	38,413	71,71	1955,32	4
ПГ-190	123,46	179,28	55,82	365,4	6126,48	3,4
ПГ-191	124,71	179,279	54,569	424,25	6193,47	3,4
ПГ-192	132,77	179,2	46,43	287,31	5940,33	3,4
ПГ-193	132,13	179,173	47,043	237,94	3676,19	3,4
ПГ-194	133,54	179,183	45,643	316,94	6096,58	3,4
ПГ-195	130,51	179,313	48,803	196,44	3338,25	3,4
ПГ-196	130,55	179,279	48,729	204,78	3411,35	3,4
ПГ-197	127,73	179,36	51,63	187,28	3204,31	3,4
ПГ-198	117,73	179,911	62,181	197,03	3208,75	3,4
ПГ-199	124,76	179,543	54,783	216,45	3589,65	3,4
ПГ-20	160,53	201,123	40,593	78,91	2105,25	4
ПГ-200	118,83	179,856	61,026	206,97	3359,9	3,4
ПГ-201	128,47	161,198	32,728	215,74	3692,34	3,4
ПГ-202	123,78	160,841	37,061	224,48	3872,57	3,4
ПГ-203	119,15	157,193	38,043	226,85	3979,18	3,4
ПГ-204	111,06	141,891	30,831	67,83	3209,87	2
ПГ-205	109,27	152,879	43,609	64,15	3003,42	2
ПГ-206	104,99	133,86	28,87	68,69	2825,94	2
ПГ-207	98,61	134,004	35,394	70,36	2788,69	2
ПГ-208	97,64	134,685	37,045	76,28	3689,66	2
ПГ-209	91,04	134,983	43,943	56,06	2646,12	2
ПГ-210	91,89	133,968	42,078	61,22	2837,03	2
ПГ-211	87,61	133,868	46,258	61,34	2886	2
ПГ-212	84,66	133,407	48,747	64,48	3066,02	2
ПГ-213	73,57	132,544	58,974	194,23	3766,94	2
ПГ-214	74,49	125,777	51,287	241,16	3205,76	2
ПГ-215	73,69	132,546	58,856	182,9	3674,86	2
ПГ-216	72,59	132,547	59,957	116,58	3592,82	2
ПГ-217	72,4	132,555	60,155	75,75	3437,06	2
ПГ-218	72,68	132,48	59,8	99,75	3627,01	2
ПГ-219	72,41	132,581	60,171	70,75	3412,39	2
ПГ-22	158,6	201,054	42,454	85,42	2233,49	4
ПГ-220	82,24	133,03	50,79	67,14	3216,56	2
ПГ-221	90,34	133,543	43,203	67,62	3005,93	2
ПГ-222	97,06	133,485	36,425	66,58	2772,74	2
ПГ-223	90,94	133,291	42,351	82,61	2961,11	2
ПГ-224	101,27	133,584	32,314	80,17	3022,87	2
ПГ-225	95,23	160,651	65,421	302,09	4065,65	3,4
ПГ-226	113,82	160,572	46,752	149,51	4892,86	2
ПГ-227	117,21	160,727	43,517	320,21	6360,19	3,4
ПГ-228	115,22	160,723	45,503	338,79	6464,58	3,4
ПГ-229	114,04	160,409	46,369	343,82	6536,52	3,4
ПГ-23	158,42	180,479	22,059	134,22	2358,38	3,4
ПГ-230	113,12	160,696	47,575	350,9	6579,88	3,4
ПГ-231	110,42	160,677	50,257	370,42	6711,82	3,4
ПГ-232	113,8	160,722	46,922			
ПГ-233	112,06	160,72	48,66	372,64	6612,55	3,4
ПГ-234	113,9	160,721	46,821	470,12	6698,09	3,4
ПГ-235	109,9	160,467	50,567	159,24	5133,45	2
ПГ-236	106,29	160,4	54,11	165,54	5287,97	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-237	108,75	160,719	51,969	407,55	6741,29	3,4
ПГ-238	107,5	160,704	53,204	419,67	6812,65	3,4
ПГ-239	106,06	160,351	54,291	170,3	5403,43	2
ПГ-24	156,06	200,979	44,919	93,51	2385,62	4
ПГ-240	102,7	160,304	57,604	174,97	5516,88	2
ПГ-241	100,9	160,718	59,818	343,95	4132,63	3,4
ПГ-242	103,15	160,718	57,568	957,17	4235,59	3,4
ПГ-243	87,42	159,588	72,168	352,81	4348,73	3,4
ПГ-244	89,4	150,741	61,341	361,41	4533,38	3,4
ПГ-245	77,55	128,152	50,602	162,18	4114,3	2
ПГ-246	83,61	131,891	48,281	217,63	4174,02	2
ПГ-247	72,56	132,044	59,484	127,89	3853,9	2
ПГ-248	76,04	132,157	56,117	164,76	3661,73	2
ПГ-249	77,58	134,049	56,469	190,12	6140,69	2
ПГ-250	81,82	132,29	50,47	111,51	3459,58	2
ПГ-251	97,83	160,644	62,814	287,61	4068,39	3,4
ПГ-252	85,75	160,18	74,43	212,18	5936,97	2
ПГ-253	87,24	160,645	73,405	486,87	4350,28	3,4
ПГ-254	81,19	132,312	51,122			
ПГ-255	72	132,33	60,33	84,38	3797,64	2
ПГ-256	71,45	132,369	60,919			
ПГ-257	70,93	132,41	61,48	235,49	3595,01	2
ПГ-258	72,14	132,313	60,173	91,69	3804,61	2
ПГ-259	72,12	131,685	59,565	98,01	4021,14	2
ПГ-260	72,24	131,394	59,154	105,79	4210,82	2
ПГ-261	70,99	125,067	54,077	99,97	3863,68	2
ПГ-262	70,29	132,142	61,852	100,26	4222,69	2
ПГ-263	70,7	132,22	61,52	93,94	4058,6	2
ПГ-264	74,28	132,082	57,802	162,46	3686,12	2
ПГ-265	72	132,052	60,052	243,15	3957,53	2
ПГ-266	71,61	132,052	60,442	345,6	4009,36	2
ПГ-267	72,98	132,052	59,072	162,51	3855,46	2
ПГ-268	71,96	131,857	59,897	132,01	4169,65	2
ПГ-269	71,05	131,619	60,569	140,3	4296,62	2
ПГ-270	70,25	131,871	61,621	192,02	4904,31	2
ПГ-271	69,16	131,881	62,721	127,12	4815,46	2
ПГ-272	68,72	131,91	63,19			
ПГ-273	69,81	131,921	62,111	117,51	4645,29	2
ПГ-274	71,1	131,892	60,792	121,83	4744,08	2
ПГ-275	70,44	131,873	61,433	125,09	4816,18	2
ПГ-276	71,84	131,829	59,989	151,47	4888,08	2
ПГ-277	71,39	131,774	60,384	165,31	5016,39	2
ПГ-278	70,2	131,523	61,323	151,93	5208,91	2
ПГ-279	71,38	131,853	60,473	128,65	4894,29	2
ПГ-280	69,72	131,803	62,083	138,17	5011,12	2
ПГ-281	69,07	131,793	62,723	172,28	5110,29	2
ПГ-282	70,01	131,541	61,531	207,85	5270,27	2
ПГ-283	70,42	131,207	60,787	170,23	5320,39	2
ПГ-284	71,03	131,18	60,15	155,05	4688,87	2
ПГ-285	70,18	131,823	61,643	135,69	5032,26	2
ПГ-286	71,87	131,488	59,618	141,71	5159,54	2
ПГ-287	71,51	131,451	59,941	151,29	5255,7	2
ПГ-288	70,56	130,824	60,264	181,76	5663,81	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-289	70,6	131,776	61,176	149,91	5287,41	2
ПГ-290	70,87	131,737	60,867	162,84	5512,71	2
ПГ-291	70,82	131,552	60,732			
ПГ-292	69,73	131,518	61,788	193,97	6063,35	2
ПГ-293	71,96	131,51	59,55	302,83	5063,8	2
ПГ-294	70,3	131,51	61,21			
ПГ-295	71,96	131,511	59,551	225,61	4964,06	2
ПГ-296	72,12	131,511	59,391			
ПГ-297	71,97	131,5	59,53	187,63	5024,36	2
ПГ-298	71,04	129,653	58,613	201,85	5196,01	2
ПГ-299	71,29	131,484	60,194	223,15	5222,9	2
ПГ-300	70,91	131,493	60,583	217,38	5198,29	2
ПГ-301	71,02	131,479	60,46	247,5	5389,14	2
ПГ-302	71,56	131,481	59,921			
ПГ-304	72,67	129,202	56,532	154,44	4690,3	2
ПГ-305	72,56	129,854	57,294	146,57	4550,4	2
ПГ-306	71,9	131,551	59,651	276,96	4674,16	2
ПГ-307	71,85	131,552	59,702	404,23	4641,11	2
ПГ-308	71,63	131,572	59,942	148,9	4483,1	2
ПГ-309	72,59	131,591	59,001	142,16	4415,35	2
ПГ-31	153,7	200,91	47,21	102,02	2538,7	4
ПГ-310	71,89	131,547	59,657	151,99	4525,77	2
ПГ-311	72,23					
ПГ-312	71,03	131,499	60,469	215,35	4986,92	2
ПГ-313	71,02	131,178	60,158			
ПГ-314	71,08	131,53	60,45	160,01	4693,78	2
ПГ-315	71,03	131,616	60,586	138,19	4368,76	2
ПГ-316	71,47	131,573	60,103	144,25	4492,79	2
ПГ-317	71,1	131,536	60,436	152,86	4638,47	2
ПГ-318	71,58	131,525	59,945	160,96	4733,31	2
ПГ-319	71,34	131,31	59,97	157,65	4760,97	2
ПГ-320	71,93	131,178	59,248	165,78	4902,2	2
ПГ-321	72,1	131,513	59,413	175,24	4874,08	2
ПГ-322	72,01	131,178	59,168	203,85	4949,07	2
ПГ-323	71,6	131,178	59,578	259,36	5019,84	2
ПГ-324	70,96	131,5	60,54	191,81	5033,52	2
ПГ-325	72,55	131,493	58,943	204,57	5133,71	2
ПГ-326	72,52	131,476	58,956	210,19	5223,41	2
ПГ-327	72,85	131,45	58,6	251,94	5519,57	2
ПГ-328	73,31	131,26	57,95	284,44	5685,71	2
ПГ-329	73,35	131,441	58,091	316,18	5829,78	2
ПГ-330	72,45	131,442	58,992	322,62	5845,21	2
ПГ-331	73,32	131,44	58,12	361,14	5980,06	2
ПГ-332	75,14	131,421	56,281	415,69	6189	2
ПГ-333	75,43	131,422	55,992	405,34	6175,17	2
ПГ-334	79,3	131,415	52,115	578,47	6654,83	2
ПГ-335	80,05	131,431	51,381	585,12	6555,23	2
ПГ-336	79,08	131,432	52,352	563,02	6497,93	2
ПГ-337	78,97	131,42	52,45	519,47	6488,72	2
ПГ-338	78,29	131,437	53,147	481,35	6294,74	2
ПГ-339	78,28	131,437	53,157	547,37	6355,43	2
ПГ-34	152,08	200,832	48,752	111,97	2715,26	4
ПГ-341	76,18	131,188	55,008	673,23	6441,66	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-342	77,99	131,435	53,445	844,07	6563,99	2
ПГ-343	80,62	131,432	50,812			
ПГ-344	78,56	131,42	52,86	403,06	6229,66	2
ПГ-345	76,77	131,433	54,663	380,27	6132,03	2
ПГ-346	76,47	131,437	54,967	363,37	6024,56	2
ПГ-347	76,94	131,437	54,497	467,13	6321,81	2
ПГ-348	75,33	131,439	56,109	421,35	6184,46	2
ПГ-35	153,47	200,775	47,305	119,75	2850,3	4
ПГ-350	77,84	131,429	53,589	403,56	6268,73	2
ПГ-351	76,18	131,427	55,247	483,91	6454,56	2
ПГ-352	81,09	131,316	50,226	419,26	6431,44	2
ПГ-353	82,31	131,406	49,096	651,24	6718,48	2
ПГ-355	83,74	131,396	47,656	999,29	6910,5	2
ПГ-356	80,6	131,034	50,434	432,93	6654,89	2
ПГ-357	79,16	131,373	52,213	1057,28	7329,69	2
ПГ-358	80,07	131,39	51,32	980,5	7207,02	2
ПГ-359	76,25	131,427	55,177	523,18	6525,13	2
ПГ-36	149,86	200,27	50,41	123,63	3000,68	4
ПГ-360	76,68	131,426	54,746	773,95	6857,27	2
ПГ-361	77,16	131,426	54,266	924,81	7004,01	2
ПГ-362	77,34	131,426	54,086	1592,26	7203,1	2
ПГ-363	74,96	131,426	56,466	4692,59	7578,61	2
ПГ-364	77,53	131,461	53,931	230,36	6457,01	2
ПГ-365	73,33	131,248	57,918	248,56	6738,97	2
ПГ-366	75,08	131,139	56,059	260,63	6884,26	2
ПГ-367	79,36	131,391	52,031	256,58	6727,73	2
ПГ-368	80	131,373	51,373			
ПГ-369	81,7	131,333	49,633	259,16	6940,52	2
ПГ-37	146,37	199,904	53,534	126,49	3111,04	4
ПГ-371	85,85	131,298	45,448			
ПГ-372	75,61	131,277	55,667	370,19	7438,93	2
ПГ-373	84,13	128,708	44,578	283,32	7337,36	2
ПГ-374	83,85	131,24	47,39	372,51	7580,63	2
ПГ-375	82,13	131,265	49,135	328,25	7526,93	2
ПГ-376	82,12	131,264	49,144	340,22	7579,86	2
ПГ-377	80,42	131,214	50,794	422,99	7902,42	2
ПГ-378	83,9	131,195	47,295	479,54	8146,24	2
ПГ-379	92,23	131,193	38,963	1028,21	8545,95	2
ПГ-38	147,34	180,326	32,986	132,7	3264,79	3,4
ПГ-380	86,35	131,278	44,928			
ПГ-381	96,67	131,253	34,583	330,63	7625,14	2
ПГ-382	95,66					
ПГ-383	99,16	150,299	51,139	5,22	380,52	9
ПГ-384	102,71	151,074	48,364	6,43	442,46	9
ПГ-386	113,23	151,071	37,841			
ПГ-387	116,1	147,071	30,971	49,02	903,14	9
ПГ-388	112,59	147,077	34,487	18,89	819,68	9
ПГ-389	103,32	148,845	45,525	75,14	1617,2	9
ПГ-39	149,15	180,166	31,016	199,84	2794,64	3,4
ПГ-390	98,07	152,006	53,936	8,25	435,36	9
ПГ-391	86,08	131,412	45,332	2282,05	7736,37	2
ПГ-392	91,43					
ПГ-393	92,45					

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-394	91,8					
ПГ-395	97,63	151,757	54,127	16,17	684,93	9
ПГ-396	88,03	151,494	63,464			
ПГ-397	84,51					
ПГ-398	92,19	151,457	59,267	571,99	1913,41	9
ПГ-399	96,17	150,201	54,031	46,71	1075,71	9
ПГ-400	102,15	151,308	49,158	21,35	841,21	9
ПГ-401	102,32	150,78	48,46	21,41	848,24	9
ПГ-402	110,05	150,567	40,517	34,61	1040,1	9
ПГ-403	113,55	150,555	37,005	47,39	1116,45	9
ПГ-404	114,28	150,555	36,275	68,01	1137,35	9
ПГ-405	120,36	150,606	30,246	99,25	1876,6	9
ПГ-406	115,62	150,704	35,084	85,79	1729,66	9
ПГ-407	103,46	150,901	47,441	67,11	1450,29	9
ПГ-408	100,46	151,104	50,644	64,19	1370,68	9
ПГ-409	99,01	151,579	52,569	68,36	1289,79	9
ПГ-41	154,64	180,404	25,764	166,19	2498,42	3,4
ПГ-410	102,74	166,449	63,709	380,46	6572,16	6
ПГ-411	108,81	166,388	57,578	415,19	6799,71	6
ПГ-412	100,97	166,864	65,894			
ПГ-413	99,62	166,838	67,218	351,03	6231,26	6
ПГ-414	101,24	166,846	65,606	346,72	6202,25	6
ПГ-415	104,34	166,836	62,496			
ПГ-416	104,86	166,368	61,508			
ПГ-417	101,9	166,909	65,009	308,52	5867,7	6
ПГ-418	99,63	166,931	67,301	284,54	5631	6
ПГ-419	102,85	166,928	64,078	484,57	5780,33	6
ПГ-42	159,83	180,301	20,471	148,14	2336,3	3,4
ПГ-420	105,05	166,934	61,884	305,35	5803,74	6
ПГ-421	115,06	178,259	63,199	4,23	224,83	7
ПГ-422	117,47	177,627	60,157	6,58	345,06	7
ПГ-423	125,96	177,875	51,915	7,42	345,13	7
ПГ-425	134,92	176,945	42,025	20,73	759,08	7
ПГ-426	137,66	176,898	39,238	32,01	890,41	7
ПГ-427	137,91	176,897	38,987			
ПГ-428	138,71	176,889	38,179	40,03	961,68	7
ПГ-429	139,28	176,878	37,598	51,81	1059,53	7
ПГ-430	145,68	176,878	31,198	158,65	1255,03	7
ПГ-431	146,33	176,877	30,547	205,82	1348,76	7
ПГ-432	146,5	176,877	30,377	5100,49	1635,6	7
ПГ-433	146,2	176,877	30,677	534,64	1600,26	7
ПГ-434	145,41	176,877	31,467	613,96	1656,79	7
ПГ-435	145,26	176,877	31,617	4377,92	1587,14	7
ПГ-436	140,3	176,877	36,577	2166,38	1438,82	7
ПГ-437	142,15	176,877	34,727			
ПГ-438	136,61	176,877	40,267	477,01	1325,52	7
ПГ-439	130,7	176,877	46,177	272,61	1176,48	7
ПГ-44	162,19	180,506	18,316	135,93	2202,62	3,4
ПГ-440	136,23	176,878	40,648	48,14	992,72	7
ПГ-441	134,3	176,876	42,576	44,15	989,65	7
ПГ-442	130,96	176,871	45,911	59,5	1072,63	7
ПГ-443	128,29	176,869	48,579	44,28	897,81	7
ПГ-444	127,54	176,88	49,34	30,21	855,92	7

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-445	127,27	176,944	49,674	25,51	781,8	7
ПГ-446	128,68	177,091	48,411	19,72	668,86	7
ПГ-447	114,85	176,796	61,946	42,73	915,22	7
ПГ-448	117,19	176,827	59,637	34,14	859,79	7
ПГ-449	118,3	176,744	58,444	37,11	945,62	7
ПГ-45	163,75	180,535	16,785	131,3	2146,63	3,4
ПГ-450	129,58	176,638	47,058	66,14	1320,5	7
ПГ-451	128,77	176,611	47,841	79,65	1460,25	7
ПГ-452	121,88	176,563	54,683	150,14	1719,04	7
ПГ-453	119,43	176,564	57,134	331,3	1728,04	7
ПГ-454	123,81	176,567	52,757	96,01	1404,28	7
ПГ-455	121,15	176,562	55,412	55,72	1182,76	7
ПГ-456	121,05	176,558	55,508	75,76	1262,69	7
ПГ-457	120,84	176,557	55,717			
ПГ-458	120,57	176,561	55,991	68,29	1242,39	7
ПГ-459	119,75	176,557	56,807	240,72	1483,51	7
ПГ-460	119,95	176,557	56,607	103,22	1368,91	7
ПГ-463	115,23	167,028	51,798	238,33	5033,52	6
ПГ-464	112,21	167,012	54,802	246,85	5149,99	6
ПГ-465	106,9	166,994	60,094	257,15	5280,47	6
ПГ-466	109,21	166,979	57,769	265,96	5387,26	6
ПГ-467	110,25	166,964	56,714	276,67	5510,19	6
ПГ-468	109,09	166,952	57,862	285,73	5610,53	6
ПГ-47	154,38	180,538	26,158	215,78	2058,92	4
ПГ-470	106,68	167,077	60,397	223,21	4805,09	6
ПГ-471	97,86	167,105	69,245	215,09	4679,15	6
ПГ-472	92,25	167,13	74,88	208,45	4572,95	6
ПГ-473	96,27	167,08	70,81			
ПГ-474	95,65	167,064	71,414			
ПГ-475	92,57	167,032	74,462			
ПГ-476	94,9	167,007	72,107	246,11	5141,41	6
ПГ-477	96,51	166,977	70,467	259,45	5319,3	6
ПГ-478	82,87	167,438	84,568	252,62	4172,11	6
ПГ-479	82,58	165,092	82,512			
ПГ-48	150,69	180,543	29,853	173,54	1934,38	4
ПГ-480	81,79	167,47	85,68	235,61	3938,45	6
ПГ-481	82,85	177,963	95,113	396,71	7888,24	3,4
ПГ-482	87,35	177,94	90,59	415,04	8044,76	3,4
ПГ-483	91,8	177,926	86,126	426,97	8143,45	3,4
ПГ-484	94,8	177,912	83,112			
ПГ-486	99,14	177,905	78,765	459,91	8405,11	3,4
ПГ-487	97,55	177,772	80,222			
ПГ-488	97,51	177,847	80,337	466,04	8495,73	3,4
ПГ-489	97,64	177,821	80,181	469,82	8553,08	3,4
ПГ-490	101,75	177,809	76,059	631,79	8735,62	3,4
ПГ-491	97,95	177,787	79,837	477,52	8638,59	3,4
ПГ-492	111,24	177,57	66,33	513,05	9174	3,4
ПГ-493	114,72	177,493	62,773			
ПГ-494	116,57	177,168	60,598	522,63	9351,12	3,4
ПГ-495	121,1	176,601	55,501	538,84	9585,51	3,4
ПГ-496	118,16	176,612	58,452	528,89	9508,04	3,4
ПГ-497	114,09	176,577	62,487	545,04	9626,52	3,4
ПГ-498	111,79	176,568	64,778	567,23	9717,94	3,4

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-499	111,16	176,556	65,396	598	9844,7	3,4
ПГ-500	105,64	176,55	70,91	640,64	9966,06	3,4
ПГ-501	117,69	176,575	58,885	545	9626,43	3,4
ПГ-502	113,56	176,552	62,992	568,4	9758,89	3,4
ПГ-503	114,39	176,549	62,159	592,04	9824,9	3,4
ПГ-504	119,92	176,55	56,63	630,07	9867,54	3,4
ПГ-505	122,79	176,549	53,759	621,63	9956	3,4
ПГ-506	118,31	176,546	58,236	653,91	10035,31	3,4
ПГ-507	117,04	176,545	59,505	730,6	10162,48	3,4
ПГ-508	116,8	176,544	59,744	796,19	10233,55	3,4
ПГ-509	112,43	176,544	64,114	1273,41	10311,76	3,4
ПГ-51	143,77	180,551	36,781	109,96	1729,68	4
ПГ-510	109,42	176,544	67,124	2473,67	10397,82	3,4
ПГ-511	110,06	176,544	66,484	1772,17	10475,32	3,4
ПГ-512	115,13	176,544	61,414	1155,86	10381,45	3,4
ПГ-513	116,98	176,544	59,564	848,69	10296,89	3,4
ПГ-514	119,07	176,545	57,475	787,84	10226,05	3,4
ПГ-515	116,37	176,003	59,633	1031,68	10593,53	3,4
ПГ-516	124,67	176,004	51,334	698,29	10403,83	3,4
ПГ-517	126,93	176,01	49,08	656,78	10279,8	3,4
ПГ-518	128,09	176,017	47,927	635,9	10196,89	3,4
ПГ-519	121,69	176,546	54,856	704,69	10108,09	3,4
ПГ-52	143,94	179,441	35,501	130,3	2255,43	3,4
ПГ-520	123,76	176,549	52,789	667,55	10021,19	3,4
ПГ-521	127,49	176,549	49,059	647,64	9893,22	3,4
ПГ-522	131,52	176,028	44,508	615,1	10103,74	3,4
ПГ-523	123,24	176,556	53,316	567,72	9749,97	3,4
ПГ-524	124,34	176,574	52,235	553,77	9687,36	3,4
ПГ-525	127,06	176,551	49,491	562,05	9754,29	3,4
ПГ-526	123,75	176,609	52,859	545,49	9628,75	3,4
ПГ-527	122,35	176,513	54,163	532,18	9573,55	3,4
ПГ-528	128,52	176,081	47,561	538,23	9717,91	3,4
ПГ-529	71,1	131,313	60,213	124,6	4424,29	2
ПГ-53	138,39	179,445	41,055	88,61	2141,57	3,4
ПГ-530	131,06	177,027	45,967	21,68	700,76	7
ПГ-54	144,53	179,565	35,035	79,45	2034,31	3,4
ПГ-55	144,03	179,798	35,768	75,11	1934,35	3,4
ПГ-56	143,24	179,866	36,626	73,94	1906,63	3,4
ПГ-57	138,28	180,097	41,817	64,71	1746,7	4
ПГ-58	135,8	181,509	45,709	50,91	1378,28	4
ПГ-59	135,06	182,149	47,089	49,07	1294,86	4
ПГ-60	134,45	182,172	47,722	41,35	1217,98	4
ПГ-61	135,5	182,575	47,075	30,14	1013,56	4
ПГ-62	141,13	182,62	41,49	28,24	975,67	4
ПГ-63	148,34	182,589	34,249	46,15	1091,79	4
ПГ-64	152,07	180,69	28,62			
ПГ-67	153,89	180,701	26,811	46	703,96	3,4
ПГ-68	135,28	184,006	48,726	11,29	697,62	4
ПГ-69	135,73	184,507	48,777	9,68	636,14	4
ПГ-7	152,56	201,266	48,706	1,8	132,6	4
ПГ-70	147,31	192,317	45,007	2,66	258,6	4
ПГ-71	139,15	186,329	47,179	4,32	426,34	4
ПГ-75	125,29	163,575	38,285	25,22	853,4	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  
САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2015–2025 г.

ПГ-77	126,82	180,641	53,821			
ПГ-78	127,5	180,639	53,139	36,05	987,97	3,4
ПГ-79	113,54	163,082	49,542			
ПГ-8	152,35	163,991	11,641	4,8	186,11	2
ПГ-80	117,3	181,807	64,507	35,23	1219,46	4
ПГ-81	116,66	163,019	46,359			
ПГ-83	127,93	180,63	52,7	41,89	1066,75	3,4
ПГ-84	127,87	182,566	54,696	33,02	1253,97	4
ПГ-85	126,85	182,415	55,565	41,18	1396,31	4
ПГ-87	128,34	180,034	51,694	153,13	2719,69	4
ПГ-88	126,74	162,926	36,186	54,32	1830,84	2
ПГ-89	124,95	180,053	55,103	110,94	2522,71	4
ПГ-90	123,95	180,06	56,11	104,43	2488,6	4
ПГ-91	118,27	180,12	61,85	82,16	2342,54	4
ПГ-92	109,96	180,471	70,511	68,48	2141,62	4
ПГ-94	110,09	181,123	71,033	56,6	1846,44	4
ПГ-95	115,43	181,523	66,093	51,49	1700,58	4
ПГ-99	105,23	162,733	57,503			