



## Главное управление

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

### Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности г. Сарапула, Сарапульского,  
Камбарского и Каракулинского районов,  
г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 4-05-59

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ №\_\_\_\_\_ о назначении административного наказания

« 17 » мая 2012 г.

г. Сарапул

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)  
по пожарному надзору Калинин Константин Михайлович  
рассмотрев протоколы об административном правонарушении  
(постановление прокурора о возбуждении административного дела)  
(ненужное зачеркнуть)

№ \_\_\_\_\_ от «17» мая 2012 г., № \_\_\_\_\_ от «17» мая 2012 г., № \_\_\_\_\_ от «17» мая 2012 г., и  
материалы на

1. Фамилия, имя, отчество Красик Игоря Борисовича
2. Дата и место рождения 05.07.1980 г.р., г. Сарапул Удмуртской Республики
3. Адрес места жительства, тел. УР, г. Сарапул, ул. Путейская д. 9, кв. 22
4. Место работы (учебы) Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш дом»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработка плата (иной заработок) 15000 руб.
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт серии 94 00 № 177098 выдан Сарапульским ГОВД УР 22.02.2001г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Каким языком желает пользоваться при производстве по административному делу русский

9. Нуждается ли в услугах переводчика нет

которому (ой) разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 26, 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.25.6 КоАП РФ. Имеет право изъясняться на родном языке или на том языке, которым владеет, а также пользоваться переводчиком

(подпись)

Материалами дела установлено, что должностное лицо Красик Игорь Борисович  
(Фамилия, И.О.)

« 17 » мая 2012 года в « 10 » часов « 30 » минут Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Комсомольская д. 41, Путейская, д. 4, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш дом»

нарушил (а) требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 п.п. 3, 36, 40, 41, 44, 60, 84, Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97\* п.п. 6.25\*, 6.32\*, 8.4\*,

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющая к отношению к делу: законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

Комсомольская д. 41

Окна чердака и подвала не остеклены и не закрыты

ППБ 01-03 п.44.

В подвале устроены склады горючих материалов, хранение горючего мусора, при этом вход в него не изолирован от общих лестничных клеток	ППБ 01-03 п.40
На чердаке допускается хранение мусора, мебели и других предметов	ППБ 01-03 п.40
Ограждения на крыше здания не подвергались эксплуатационным испытаниям.	ППБ 01-03 п.41
Не производится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения должно проверяться не реже двух раз в год.	ППБ 01-03 п.36
Трубопроводы, подводящие газ к бытовым приборам для его сжигания не оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °C.	ППБ 01-03 п.84
На дверях чердачных помещений и подвалов отсутствует информация о месте хранения ключей	ППБ 01-03 п.44
1 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
4 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
Путейская д. 4	
Окна чердака и подвала не остеклены и не закрыты	ППБ 01-03 п.44.
В подвале устроены склады горючих материалов, хранение горючего мусора, при этом вход в него не изолирован от общих лестничных клеток	ППБ 01-03 п.40
На чердаке допускается хранение мусора, мебели и других предметов	ППБ 01-03 п.40
Ограждения на крыше здания не исправно	ППБ 01-03 п.41
Не производится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения должно проверяться не реже двух раз в год.	ППБ 01-03 п.36
Трубопроводы, подводящие газ к бытовым приборам для его сжигания не оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °C.	ППБ 01-03 п.84
На дверях чердачных помещений и подвалов отсутствует информация о месте хранения ключей	ППБ 01-03 п.44
1 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через не противопожарный люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
2 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через не противопожарный люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
3 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через не противопожарный люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
4 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через не противопожарный люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
5 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через не противопожарный люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
6 подъезд	
Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через не противопожарный люк с размерами менее чем 0,6x 0,8 м.	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п.8.4*
<b>За что предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.</b>	

Кроме того, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, а именно:

Комсомольская д. 41

1 подъезд

В электроощите первого этажа эксплуатируется неисправный электросчетчик (сломан корпус электросчетчика)	ППБ 01-03 п.60.
На 4 и 5 этажах на лестничных площадках светильники не оборудованы плафонами, предусмотренными конструкциями светильников	ППБ 01-03 п.60.
В электроощите второго этажа у электросчетчика клеммы не закрыты крышкой, предусмотренной конструкцией электросчетчика	ППБ 01-03 п.60

2 подъезд

В тамбуре эксплуатируется неисправный выключатель	ППБ 01-03 п.60.
В электроощите 3 этажа эксплуатируются электропровода с поврежденной изоляцией	ППБ 01-03 п.60.
В электроощите пятого этажа у электросчетчика кв. 34 клеммы не закрыты крышкой, предусмотренной конструкцией электросчетчика	ППБ 01-03 п.60.

3 подъезд

На 3, 4 и 5 этажах на лестничных площадках светильники не оборудованы плафонами, предусмотренными конструкциями светильников	ППБ 01-03 п.60.
--	-----------------

4 подъезд

В электроощите 4 этажа эксплуатируются электропровода с поврежденной изоляцией	ППБ 01-03 п.60.
--	-----------------

Путейская д. 4

В подвале эксплуатируются электропровода с поврежденной изоляцией	ППБ 01-03 п.60.
---	-----------------

2 подъезд

В тамбуре светильник не оборудован плафоном, предусмотренным конструкцией светильника	ППБ 01-03 п.60.
---	-----------------

3 подъезд

В тамбуре светильник не оборудован плафоном, предусмотренным конструкцией светильника	ППБ 01-03 п.3; ППБ 01-03 п.60.
---	-----------------------------------

5 подъезд

В тамбуре соединительная коробка не закрыта крышкой	ППБ 01-03 п.60
---	----------------

6 подъезд

В тамбуре, на 1 этаже на лестничной площадке светильник не оборудован плафоном, предусмотренным конструкцией светильника	ППБ 01-03 п.60.
--	-----------------

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ.

Кроме того, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений, а именно:

Комсомольская д. 41

1 подъезд

На путях эвакуации для отделки стен в лестничных клетках применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97* п. 6.25*
---	--

В лестничной клетке допущено размещение трубопровода с горючим газом	ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97*
--	----------------------------------

п. 6.32\*



Г1, В1, Д2, Т2

п. 6.25\*.

В лестничной клетке допущено размещение трубопровода с горючим газом

ППБ 01-03 п.3;  
СНиП 21-01-97\*  
п. 6.32\*

**За что предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ.**

(указывается существо нарушения, последствия произшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

По фактам выявленных нарушений 17.05.2012 года в отношении должностного лица Красика Игоря Борисовича составлены административные протоколы по ч. 2, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Указанные нарушения явились следствием бездействия лица, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности – директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш дом» Красика Игоря Борисовича, что выразилось в ненадлежащем отношении к вопросам обеспечения пожарной безопасности, непринятия мер по устранению нарушений, имевшей возможность для соблюдения требований пожарной безопасности.

Таким образом, своим бездействием должностное лицо Красик Игорь Борисович, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2, 3, 4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст. 4.4 КоАП РФ при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкций, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

**На основании изложенного, руководствуясь ст. ч. 2 ст. 4.4, 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10 КоАП РФ**  
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

**принимая во внимание** — не усматриваются  
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Должностное лицо (гражданина) директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш дом» Красика Игоря Борисовича

в случае привлечения к ответственности должностного лица указывается должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество, привлекаемого лица

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, 3, 4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

2. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, 3, 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш дом» Красика Игоря Борисовича привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей

**Штраф внести:** Наименование получателя платежа: УФК по Удмуртской Республике (ГУ МЧС России по УР); Налоговый орган: ИНН 1831100790; КПП 183101001; Код ОКАТО: 94 440 000 000; Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001; Наименование банка: ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск БИК: 049401001; КОРСЧЁТ: ; Наименование платежа: Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» Код бюджетной классификации: 177 116 27000 01 6000 140  
(указываются реквизиты банка и расчетный счет)

3. Разъяснить должностному лицу Красику И.Б. ст.30.1-30.3 КоАП РФ и объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в районный суд по месту рассмотрения административного дела

Главному государственному инспектору г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов УР по пожарному надзору, по адресу г. Сарапул, пл. Свободы, 5, а также в городской суд по адресу: г. Сарапул, Красная площадь, 6.  
(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения, соответствующий суд и адрес его нахождения)

4. Разъяснить, что штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. В случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, соответствующие документы направляются судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания штрафа. Кроме этого, принимается решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

  
Красик И.Б.

(подпись)

5. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы  
(общая сумма расходов прописью) , направленной на (перечень выплат свидетелям, понятым,  
специалистам, экспертам или переводчикам; расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)  
отнести на счет бюджета.  
(федерального или местного)

6. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: а) документы \_\_\_\_\_;  
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами,  
(принятое решение: оставление в деле в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы - \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

вещи - \_\_\_\_\_  
(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу) решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства  
(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу) Саратова, Саратовского, Камбарского, Каракулинского районов Удмуртской Республики по подразделению № 100

Калинин К.М.  
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил \_\_\_\_\_  
дата, подпись правонарушителя

17.05.2012 г.

ФИО

(Красик И.Б.)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**Отметка об исполнении постановления.**

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

исполнено « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(номер финансового документа)

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_\_ » 2012 г.

Срок предъявления постановления к исполнению 1 год со дня его вынесения.

Телефон доверия г. Сарапул – 4-06-49 Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 39-99-99 Телефон доверия г. Москва – (495) 449-99-99