

Утверждаю
Зам.гл.инженера ООО"УКС"
по г Саранулу



С.М. Лошкарев

" 28 " 2016 г

АКТ

Повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ТСЖ Дубровская,61 на объекте Жилой дом**

по адресу: **г. Саранул ул. Дубровская дом № 61**

и проверена комплектность необходимой технической документации в результате чего установлено соответствует Правилам учета. Узел учета учитывает нагрузки **СО+ГВС**

На основании изложенного узел учета допускается в эксплуатацию

с " 23 " 01 2015 г 13 час. 50 мин. по " 22 " 04 2016 г в следующем составе и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора величина измер	Место установки (параметр)	Шкала прибора (емк.накопл.)	Дата следующей поверки
Магика	КТ104003	243,628	Гкал. шкаф учета ТС1		14.08.18
ТО 303	КТ104003	3072	час шкаф учета ТС1		
ТО 303	КТ104003	14733	т1г шкаф учета ТС1		
ТО 303	КТ104003	14786	т2г шкаф учета ТС1		
РИ 2000 №КР104002 ПП080	П11 944	16,4	т/ч под. тр-д СО		16.06.18
КТПТР-01	5150	78,1	°С под. тр-д СО		04.06.18
П11	884	16,1	т/ч обр. тр-д СО		16.06.18
КТПТР-01	5150 А	54,5	°С обр. тр-д СО		04.06.18
ТО 303		90,96	Гкал. шкаф учета ТС2		
РИ 1000 №КР104008		3593	час шкаф учета ТС2		
ПП032П11	417	1846,6	т/г тр-д ГВС		16.06.18
ТПТ-1-3	1229	53,19	°С тр-д ГВС		22.04.18

Приечание: При работе хотя бы одного из приборов за диапазоном метрологического соответствия правилам учета узел учета считается отказавшим

Инженер КИП и А ООО "УКС"
тел. 3-87-30; 3-87-07 Ж 49-10

Инженер ОТИ

Ответственный представитель потребителя

Председатель ТСЖ

Самоев 23.04.15 П.А. Самоев

Максимова Елена Михайловна

тел. 89127478348

подпись