

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325,

тел. 72-81-75, факс 72-72-08, 68-44-23 (код-3412), E-mail: udmurt@prc.mchs.ru

Заключение № 509/51/18
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

В период с 10 час. 00 мин. «30» октября 2012 г. по 15 час. 00 мин. «30» октября 2012 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории в зданиях и
сооружениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя)

расположенного (ых) по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, 3 «в»

выводы по результатам обследования:

объект защиты ***соответствует*** обязательным требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

ВрИО заместителя начальника ГУ МЧС России
по Удмуртской Республике –
начальника управления надзорной деятельности





Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов,
г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 4-05-59; sargpn@udm.net

Акт обследования № 51

“ 30 ” октября 20 12 г.

г. Сарапул

(город, село, поселок)

15 ч 00 мин

Крупин Альберт Григорьевич – начальник ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского
и Каракулинского районов

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
проводившего(их) обследование)

в период с 10 ч 00 мин. “ 30 ” октября 20 12 г. по 15 ч 00 мин.
“ 30 ” октября 20 12 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории,
в здании и помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская школа искусств № 3»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного(ых) по адресу:

Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Молодежная, 3-в

при обследовании совместно с директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» Максимовым Юрием Михайловичем

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение Ф 4.1., Помещения учреждения размещены на первом этаже в здании библиотеки. Здание 2 С.О., двухэтажное, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Общая площадь помещений – 179,5 кв.м. Здание подключено к системе электроснабжения, отопление централизованное. Наружное противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети г. Сарапула, ближайший пожарный гидрант расположен в 200 метрах по ул. Фрунзе возле дома № 7. В здании выполнены рассредоточенные эвакуационные выходы, соответствуют предъявляемым требованиям. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, находятся в исправном состоянии. Электросети эксплуатируются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Со слов директора учреждения Максимова Ю.М. на объекте могут одновременно находиться до 30 детей и 4 работника.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
1	2	3
	Нарушения требований пожарной безопасности устранены в полном объеме;	-----

С Актом обследования ознакомлен:

директор ООО ДИК и З. Мамин

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

“ 15 ” сентября 20 12 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор ООО ДИК и З. Мамин

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности

“ 15 ” сентября 20 12г.

Обследование проводил: Крупин Альберт Григорьевич начальник
ОНД г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского
и Каракулинского районов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 30 ” октября 20 12 г.

