


Утверждено
 Приказом № 2
 от 14.04.2026 года
 Председатель правления
 ТСЖ «Азина, 144»



О.Ю. Валеева



МУП г. Сарпула «ГТС»

План подготовки к отопительному периоду 2026-27 г.г. товарищества собственников жилья «Азина, 144» в отношении МКД № 144 по улице Азина города Сарпула

№	Мероприятия, планируемые работы	Оценка ЕТО готовности в отопительные периоды			Сроки исполнения мероприятий в отопительном периоде 2026-27 г.
		2023-2024г.г.	2024-2025г.г.	2025-2026г.г.	
1	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность с учетом выполнения работ по:	принято	принято	принято	до 15.07.2026 г.
1.1.	ревизии запорной арматуры	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
1.2.	запитке системы теплоснабжения МКД	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
2	Промывка оборудования и коммуникаций систем теплоснабжения, в т.ч.;	принято	принято	принято	до 15.07.2026 г.
2.1.	система отопления (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
2.2.	система ГВС (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
3.	Проверка устройства защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2026 г.
4.	Проверка узлов учета тепловой энергии	исполнено	исполнено	исполнено	до 15.08.2027 г.
5	Проверка укомплектованности ИТП приборами КИП, прошедшими гос. поверку в установленные сроки	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2026 г.
6	Проведение чистки фильтров	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
7	Проверка и восстановление целостности тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемых помещениях	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
8	Проверка видимых разрывов соединений линии водопровода к ТП	в наличии	в наличии	в наличии	до 05.07.2026 г.
9	Аварийные ситуации	не было	не было	не было	
10	Функционирование оборудования теплоснабжения	штатное	штатное	штатное	
11	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (дневная)	январь 24г -13° С	февраль 25г -6° С	февраль 26г -12° С	
12	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (ночная)	январь 24г -14° С	февраль 25г -10° С	февраль 26г -13° С	
13	Средняя температура теплоносителя на вводе в МКД в месяц с самой низкой температурой воздуха в отопительный период	январь 24г 67,3° С	февраль 25г 65,6° С	февраль 26г 69,8° С	

Прилагаемые документы:

Приказ № 2 от 14.04.2026 года по утверждению Плана подготовки к отопительному периоду 2026-27 г.г.
 Приказ № 1 от 08.04.2026 года по утверждению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ.

Председатель правления:

О.Ю. Валеева

Товарищество собственников жилья

«Азина, 144»

почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г.Сарапул,
ул.Азина, д.144 тел. 8-912-875-29-40
ИНН 1827021048 КПП 183801001

ПРИКАЗ № 1

Товарищество собственников жилья «Азина, 144» г. Сарапул.

от 08 апреля 2026 года.

1. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24.03.2003 г., № 115, на объекте ТСЖ «Азина, 144» по адресу: Азина, д. 144 города Сарапула - Черных Марину Васильевну с 01 апреля 2026 года.

Председатель правления:
ТСЖ «Азина, 144»



О.Ю. Валеева

Товарищество собственников жилья

«Азина, 144»

почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г.Сарапул,
ул.Азина, д.144 тел. 8-912-875-29-40
ИНН 1827021048 КПП 183801001

ПРИКАЗ № 2

Товарищество собственников жилья «Азина, 144» г. Сарапул.
от 14 апреля 2026 года.

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-27 г.г., предоставленный для согласования в единую теплоснабжающую организацию, согласно «Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13.11.2024 г., № 2234, на объекте ТСН «Азина, 144» по адресу: ул. Азина, д. 144 города Сарапула.

Председатель правления:
ТСЖ «Азина, 144»



О.Ю. Валеева